Gemeente Amsterdam
Nieuw-West

Bezoekadres
Pieter Calandlaan 1
1065 KH Amsterdam

Postbus 2003
1000 CA Amsterdam
Telefoon 14020
amsterdam.nl

Retouradres Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam

[redacted]
t.a.v. [redacted]
Meer en Vaart 300
1068 LE AMSTERDAM

Datum	5 september 2014
Ons kenmerk	52791-2014/UIT/10088
Behandeld door	[redacted], Vergunningen
Doorkiesnummer	[redacted],
Mail	[redacted]
Bijlage	Advies Brandweer
Onderwerp	Beoordeling Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie De Meervaart, Meer en Vaart 300

Geachte [redacted],

In het kader van het brandveilig gebruik van theater 'De Meervaart', een bouwwerk met een bijeenkomstfunctie, gelegen op het adres Meer en Vaart 300 in Amsterdam, heeft u ter toetsing en goedkeuring bij ons een concept Programma van Eisen (hierna PvE) voor de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie ingediend.

Wij hebben het PvE ter toetsing voorgelegd aan de Brandweer Amsterdam-Amstelland.
Uit de beoordeling aan de regelgeving door de brandweer blijkt dat het PvE voor de brandmeldinstallatie niet voldoet. Wij vragen u dit PvE voor de brandmeldinstallatie aan te passen (advies brandweer, brief 74/GBbi-2014). Wij volgen het advies van de brandweer en kunnen derhalve niet instemmen met het ingediende PvE voor de brandmeldinstallatie, kenmerk document 14.0007 – Amsterdam – De Meervaart – PvE BMI v 2.1, d.d.21 mei 2014.

De brandweer geeft in haar adviesbrief aan dat het PvE voor de ontruimingsalarminstallatie voldoet, derhalve kunnen wij instemmen met het PvE voor de ontruimingsalarminstallatie, kenmerk document 14.00007 – Amsterdam – De Meervaart – PvE OAI v 2.0, d.d. 18 april 2014

Voor een definitieve goedkeuring vragen wij u aan de hand van het advies van de brandweer (brief 000074/GBbi-2014) het PvE voor de brandmeldinstallatie aan te passen en aan het stadsdeel ter toetsing voor te leggen.

Aanleveren gegevens
Wij verzoeken u de volgende gegevens ter beoordeling aan bovengenoemde behandelaar de afdeling vergunningen van stadsdeel Nieuw-West voor te leggen:

- het aangepaste Programma van Eisen van de brandmeldinstallatie;
- het rapport van oplevering van de brandmeldinstallatie;
- het installatieattest van de ontruimingsalarminstallatie;
- het inspectiecertificaat;
- de tekeningen van het geografische paneel (indien gewijzigd).
- een nadere onderbouwing met betrekking tot het veilig vluchten vanuit het bouwwerk door 2000 personen (zie advies brandweer met referentie 54/GBm-2009 van 13 oktober 2009.
- een opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening (als onderdeel van de gevraagde onderbouwing met betrekking tot het veilig vluchten vanuit het bouwwerk);
- Het ontruimingsplan conform de NEN 8112.

Heeft u vragen naar aanleiding van onze brief? Wij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur op [redacted].
Ons loket aan het Osdorpplein 1000 is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Aangepaste PvE en verdere schriftelijke informatie mag u mailen aan [redacted] en een cc aan [redacted]

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Nieuw-West,

[redacted]
[redacted]
Afdeling Vergunningen

Deze brief wordt enkel via de elektronische weg verstuurd en daarom niet ondertekend