VERSLAG BEVINDINGEN

Zaak

Identificatie 5.1, 2, e

Nummer Z2025-050860

Bevoegd Gezag Gemeente Amsterdam

Instantie Stadsdeel West

Zaaktype Melding behandelen

Product Gebruiksmelding

Omschrijving GM - Van Hogendorpstraat 97/101 - KDV Daisy's Daycare

Startdatum 28-11-2025

Uiterlijk 26-12-2025

Status Intake

Adres mbt zaak Van Hogendorpstraat 97 1051BK Amsterdam

Adres mbt zaak 120127.780847 488504.419484

Behandelaar 5.1, 2, e

Contactpersoon 5.1, 2, e @daisysdaycare.nl (Daisy’s Daycare B.V. 96408308, Van Hogendorpstraat 93 1051BK Amsterdam)

Zaak initiator Daisy’s Daycare B.V. 96408308, Van Hogendorpstraat 93 1051BK Amsterdam

Checklist

Omschrijving Checklist

Template 10 OW Gebruiksmelding

Uitvoerdatum 03-12-2025

Klaargezet Uitgevoerd

Percentage 100%

Afgerond Ja

Contactmomenten

Legenda

✔ OK

✕ Niet OK

▲ Nader onderzoek

● Niet van toepassing

☐ Geen status

Resultaten

✓ **Checklist**

✓ **Meldingsplicht**

✓ Is voor het in gebruik nemen of gebruiken van het bouwwerk een melding nodig?

✓ **Volledigheid**

✓ Naam en adres van de melder en als van toepassing, van de gemachtigde om te melden

✓ De dagtekening

✓ Adres, kadastrale aanduiding of ligging van het bouwwerk

✓ Een situatieschets met noordpijl met een schaal die niet kleiner is dan 1:1.000

✓ Per bouwlaag een plattegrondtekening met een schaal die niet kleiner is dan 1:100 bij een gebouw met een bruto-vloeroppervlakte van minder dan 10.000m² en niet kleiner dan 1:200 bij een grotere bruto-vloeroppervlakte

✓ **Op de plattegrondtekening of een bijlage daarvan is aangegeven:**

✓ Schaalaanduiding

✓ Hoogte van de vloer boven meetniveau

✓ Gebruiksoppervlakte

Notitie Zie pagina 2, dit is aangegeven in tekst

✓ Maximaal aantal personen

✓ **Op de plattegrondtekening of een bijlage daarvan is aangegeven per ruimte:**

✓ Vloeroppervlakte

✓ Gebruiksfunctie

✻ Bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimte

✓ Opstelling van inventaris en van inrichtingselementen

✓ **Op de plattegrondtekening of een bijlage daarvan is aangegeven voor zover deze aanwezig zijn:**

✓ Brand-en/of rookwerende scheidingsconstructies

✓ Vluchtroutes

✓ Draairichting van deuren

✓ Zelfsluitende deuren als bedoeld

✓ Sluitwerk van deuren

✓ Vluchtroute-aanduidingen

✻ Noodverlichting

Notitie Niet vereist, zie tekst

✻ Oriëntatieverlichting

✻ Brandmeldcentrale en brandmeldpaneel

Notitie Niet vereist, zie tekst

✻ Brandslanghaspels

Notitie Niet vereist, zie tekst

✓ Mobiele brandblusapparaten

✻ Droge blusleidingen

✻ Brandweeringang

✻ Sleutelkluis of –buis

✻ Brandweerlift

✓ De aard en de plaats van de brandveiligheidsinstallaties. De aanduidingen zijn conform NEN 1413 voor zover deze norm daarin voorziet

✻ De gegevens en bescheiden waarmee de gelijkwaardigheid aannemelijk wordt gemaakt

✻ Bij een gebruiksmelding voor tijdelijk of seizoensgebonden gebruik van een bouwwerk wordt door de melder aangegeven voor welke periode of voor welke tijdvakken in een kalenderjaar het gebruik is beoogd

✓ **Van rechtens verkregen niveau**

✓ Komen de locatie en kwaliteitsniveau (wbdbo) van de brandwerende scheidingen overeen?

✓ Komen de locatie en kwaliteitsniveau van de rookweerstanden (Ra/R200) overeen?