

1653





DOORSNEDE 002

ventilatie stromen schema

-verse lucht van buiten, debiet gevelroosters volgens opgave timmerfabriek

-ventilatie sleuf onder binnendeuren ivm afzuiging
-ventilatie dmv onderdruk vanuit de badkamer.
-verse lucht dmv gevelroosters
-centrale afzuiging in badkamer
-ventilatie sleuf onder binnendeuren opnemen

rechtens verkregen niveau (gebouw) is ongeventileerd.

801 Bv

opdrachtgever	Stichting Berlage de Dageraad p/a Prinsengracht 1061 1017 NH Amsterdam
Fase	omgevingsvergunning
tekening	**VENTILATIE / INSTALLATIE** ventilatie stromenschema opstelplaats MV/CV
schaal	1:100
formaat	A2
status	definitief
datum	18/05/2013
getekend	d.o.
wijziging	

maatafwijkingen
Tekeningen zijn op basis van bestaand tekenwerk
met steekproef gewijze controle van maatvoering.
Alle maten dienen in werk te worden gecontroleerd of nader te worden bepaald.

(10)(2e) ARCHITECT
WEBSITE WWW.[redacted].NL
ADRES LEVANTPLEIN [redacted]
1019 MK AMSTERDAM
MAIL INFO@[redacted].NL
TELEFOON 06 [redacted]