From: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Sent: *Mon, 16 May 2022 18:23:46 +0200*
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: *FW: School-gerelateerde vragen Meidoornweg*

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Junior Projectmanager – Gemeente Amsterdam
Tel: 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e
Verzonden: dinsdag 11 januari 2022 11:53
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: School-gerelateerde vragen Meidoornweg

Hoi 5.1,2,e

Top, dank je wel. Ik kwam zelf via deze link nog op een wat concretere uitwerking van de getallen, zijn dit de cijfers waar we mee kunnen werken?

Amsterdam waardes

Utiliteit (concept)	BENG 1 (ten hoogste kWh/m2/jr)	BENG 2 (ten hoogste kWh/m2/jr)	BENG tenminste %
Kantoor 2022	90	20	80
Bijeenkomstfunctie			
a) kinderopvang	160	35	70
b) andere bijeenkomst-functie	90	30	70
Celfunctie	160	60	70
Gezondheidsfunctie			
a) met bedgebied	350	65	70
b) andere gezond-heidsfunctie	90	25	70
Logiesfunctie			
a) in een logiesgebouw	100	60	70
b) andere logiesfunctie	55	40	70
Onderwijsfunctie	190	35	70
Sportfunctie	40	30	70
Winkelfunctie	40	30	70

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Junior Projectmanager – Gemeente Amsterdam
Tel: 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 11 januari 2022 11:43
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: School-gerelateerde vragen Meidoornweg

Hoi 5.1,2,e

Ter aanvulling:

BENG is de huidige duurzaamheidseis in de verordening.

Verordening vind je op: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR640469/1

Deze verordening is 28 april 2020 vastgesteld bij Raadsbesluit (gemeenteblad nr 126629)
In de link staat 'geldig t/m 31-12-2021'. Dat klopt niet. De Verordening 2020 is geldig tot deze vervangen is door een nieuwe versie.

Op 16 november 2021 zijn een aantal wijzigingen voorgelegd aan het College van B&W. Deze zijn in de raad geweest op 22 december 2021 en conform besloten.
De wijzigingen hebben te maken met de berekening van een toeslag op de ruimte behoefte in het regulier basisonderwijs en een nieuwe subsidieregeling voor huur van gymzalen door VO-scholen.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-478836.html
Kortom, deze wijzigingen hebben geen impact op duurzaamheidseisen.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Adviseur Maatschappelijke voorzieningen
RVE Onderwijs Jeugd en Zorg, Onderwijshuisvesting, Maatschappelijke Voorzieningen
Gemeente Amsterdam

Jodenbreestraat 25
M 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

Van: 5.1,2,e
Verzonden: dinsdag 11 januari 2022 9:06
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: School-gerelateerde vragen Meidoornweg

Hoi 5.1,2,e

Bij mijn weten is het aantal klassen 17. Dat betekent een ruimtebehoefte conform meegezonden document met een footprint van minimaal 1..500 m2 BVO maar bij voorkeur 1.700 m2 BVO + buitenruimten van 750 voor KDV en onderbouw op eigen grond en 750 me voor boven en middenbouw als onderdeel van de openbare ruimte (park) + ruimte voor fietsparkeren in de openbare ruimte (te combineren met fietsparkeren voor de sporthal).

- De buitenruimte voor KDV moet direct aansluiten aan de verblijfruimten van de KDV (wettelijk bepaald) en moet worden omheind met een hek (ook wettelijk bepaald)

- De buitenruimte voor de onderbouw moet direct vanaf de in/uitgang te betreden zijn (zonder een voet/fietspad of weg of iets anders te moeten oversteken. Deze buitenruimte moet worden omhein of zodanig afgeschermd dat de kinderen niet afdwalen (kan met een heg bijvoorbeeld).

Eisen voor scholen zijn opgenomen in de (Amsterdamse) verordening onderwijshuisvesting. Voor scholen geld BENG.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Adviseur Maatschappelijke voorzieningen
RVE Onderwijs Jeugd en Zorg, Onderwijshuisvesting, Maatschappelijke Voorzieningen
Gemeente Amsterdam

Jodenbreestraat 25
M 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 10 januari 2022 15:49
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: School-gerelateerde vragen Meidoornweg

Hoi 5.1,2,e

Het mag inmiddels echt niet meer, maar stiekem toch nog de beste wensen voor 2022!

Ik had even twee vragen over de scholen voor op de Meidoornweg, hopelijk kun jij ons verder helpen.

- Er was nog wat onduidelijkheid (in ieder geval bij ons van PMB) over de precieze invulling van het programma van de PO-school. In ieder geval qua aantal klassen, maar wellicht was nog meer niet helemaal duidelijk. Heb je dat toevallig al (bijna) rond?

- We zijn op zoek naar wat algemene kaders voor duurzaamheidseisen voor scholen (zowel VO, als PO). Weet jij toevallig of daar landelijke/gemeentelijke richtlijnen voor zijn en zo ja, hebben wij die bestanden?

Hoor het graag als je meer weet, dank je wel alvast!

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Junior Projectmanager – Gemeente Amsterdam
Tel: 5.1,2,e