Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
088-5670200

www.odnzkg.nl

De bestuurscommissie van stadsdeel Zuidoost
[redacted]
Anton de Komplein 150
1102 CW Amsterdam

Betreft: advies bouwconstructies ten behoeve van vergunningverlening

Geachte [redacted]

Op uw verzoek hebben wij constructieve aspecten beoordeeld aangaande het project met de volgende kenmerken:

Projectlocatie: Flevolaan 8, Weesp
Projectomschrijving: constructie uitbreiden en veranderen van een pand
Aanvraagnummer: OLO-4724317

In het kader van dit verzoek hebben wij documenten ter beoordeling gekregen. Wij hebben het ontwerp van de bouwconstructie(s) waar de documenten betrekking op hebben beoordeeld op de van toepassing zijnde eisen van het bouwbesluit.

Naar ons oordeel is voldoende aannemelijk gemaakt dat het ontwerp voldoet aan de eisen, wanneer aan de volgende voorwaarde(n) wordt voldaan:

- Controle bestaande kolommen op belasting toename t.g.v. nieuwe constructie dienen ter controle aangeleverd te worden.
- Uitvoeringstekeningen en berekeningen van de staalconstructie dienen ter toetsing aangeleverd te worden, inclusief de verbindingsdetails en berekening.
- Uitvoeringstekeningen en berekeningen balkonconstructie dienen ter toetsing aangeleverd te worden, inclusief de verbindingsdetails en berekening.
- Detailtekening en –berekening van hekwerk en bijbehorende bevestiging dient ter toetsing aangeleverd te worden. Belangrijk i.v.m. functie als kinderdagverblijf.

Wij adviseren u deze voorwaarde(n) op te nemen in de vergunning.

Met betrekking tot de constructieve aspecten hebben wij geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Hierbij zijn ook eventueel door u aangegeven risico's in de adviesaanvraag in acht genomen.

Voor de documenten waar dit advies betrekking op heeft, zie bijgaande documentenlijst.

Contactpersoon
[redacted]

Contactgegevens
[redacted]

Zaaknummer
9296513

Documentnummer
15854849

Datum
14 januari 2020

Zie hiervoor tevens de link in de email.

Wanneer u afwijkt van het door ons afgegeven advies horen wij dat graag.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

voor deze,

[redacted]
adviseur constructieve veiligheid

Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig.
Meer informatie: https://www.odnzkg.nl/digitale-werkwijze