Tabel 1: Lozingseisen

Parameter		Maximum gehalte [1]
a	Onopgeloste bestanddelen	50 mg/l
b	Minerale olie	20 mg/l
c	Polcyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 16 EPA)	40 µg/l
d	Som metalen [2]	1 mg/l
e	cadmium	10 µg/l
f	Kwik	0,1 µg/l
g	Som DDD/DDT/DDE	0,5 µg/l
h	Som aromatische koolwaterstoffen	50 µg/l
i	Vluchtige chloorkoolwaterstoffen	20 µg/l

[1]	De maximale toegestane concentratie is een representatief genomen steekmonster
[2]	De gezamenlijke concentratie van de metalen Cu, Pb, Ni, Zn, Cr, Zn

Het effluent van de zuivering dient bemonsterd en geanalyseerd te worden op:
Dag 1, 3, 5, en 7 Nadat is gebleken dat de zuivering voldoet aan bovenstaande eisen wordt maandelijks bemonsterd en geanalyseerd.