From [redacted]@unknown-from-address.net>
Subject **FW: Nefis Etliekmek - Eerste van Swindenstraat 40, Amsterdam**
To [redacted]@amsterdam.nl>
Date June 18, 2019, 1:55:38 PM CEST

Beste [redacted]

[redacted] heeft gereageerd op onderstaande e-mail. Hij antwoordt het volgende: zie bijlage. Is nu inderdaad sprake van de eindsituatie -van twee naar één pijp, pijp opgehoogd en voorzien van de juiste kap-, afgezien van een eventuele tweede box? Zo ja, dan plan ik een controle in. Bij die controle zal worden gelet op bouwaspecten (vergunning, brandgevaar) en milieuaspecten (geluid, geur). En tot slot, wat is nu jouw/jullie ervaring met betrekking tot geluid en geur? Ik hoor het graag. Bij voorbaat dank, Harold.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Team procesuitvoering
Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam

T [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl

Oranje Vrijstaatplein 2
Postbus 94801, [redacted] Amsterdam

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 13 juni 2019 10:42
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Nefis Etliekmek - Eerste van Swindenstraat 40, Amsterdam

De meting was overigens van zondag. Groet, [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 13 juni 2019 10:37
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Nefis Etliekmek - Eerste van Swindenstraat 40, Amsterdam

Beste [redacted]

Ik heb het geluidsrapport van de meting van zaterdag inmiddels. De dag-, avond- en nachtnorm worden overschreden. Ik heb de installateur [redacted] daarover onderstaande e-mail gestuurd. Ik kan hem niet aanspreken op de overtreding maar hij heeft meer verstand van installaties dan zijn opdrachtgever dus stel ik hem, voordat ik ga handhaven, deze vraag. Ik wacht zijn reactie even af en bel intussen met Nefis, [redacted] om een en ander ook daar onder de aandacht te brengen.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Team procesuitvoering
Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam

T [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl

Oranje Vrijstaatplein 2
Postbus 94801, [redacted] Amsterdam

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 13 juni 2019 10:28
Aan: [redacted]
Onderwerp: Nefis Etliekmek - Eerste van Swindenstraat 40, Amsterdam

Beste 5.1, 2, e

Ik weet dat je nu niet in Nederland bent, toch hoop ik dat je deze e-mail leest.

Afgelopen zaterdag heeft mijn collega een geluidmeting uitgevoerd. Uit die meting kwam naar voren dat de huidige installatie op het dak bij Nefis niet voldoet aan de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit. De normen werden overschreden met 4 dB(A) (dagnorm), 10 dB(A) (avondnorm) en 1 dB(A) (nachtnorm). Denk je dat als de pijp helemaal klaar is -voldoende hoog, uitgerust met de juiste kap etc.- zal voldoen aan de geluidsnormen? Zo niet, dan ben ik bang dat deze oplossing uiteindelijk niet werken. Daarnaast heeft mijn collega zorgen over de geur en de brandveiligheid.

Graag je reactie. Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,

5.1, 2, e
5.1, 2, e
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Team procesuitvoering
Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam

T 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Oranje Vrijstaatplein 2
Postbus 94801, 5.1, 2, e Amsterdam

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer