From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>
Subject **RE: Z2025-035935 | van hogendorpstraat 97-101 | aanvulling beoordeling geluid**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date October 30, 2025, 10:31:34 AM CET

Goedemorgen 5.1, 2, e

Bedankt voor de aanvulling. Ik heb geen opmerkingen meer.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Adviseur Geluid
mobiel: 5.1, 2, e
e-mail: 5.1, 2, e odnzkg.nl

aanwezig: 5.1, 2, e
adres: Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

De OD NZKG staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving

Onafhankelijk Deskundig

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 29 oktober 2025 16:11
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>
Onderwerp: Z2025-035935 | van hogendorpstraat 97-101 | aanvulling beoordeling geluid
Urgentie: 5.1, 2, e

Beste 5.1, 2,

Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen op het geluidsrapport heb ik aan aanvulling ontvangen.
Zou jij dit nog willen en kunnen beoordelen **voor** je afwezigheid van de komende week?
Je ziet aan de spoed van het aanleveren dat het voor de aanvrager van groot belang is om dit met spoed rond te krijgen

Het zou de aanvrager dan ook zeer welkom zijn als dit nog zsm lukt.
Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
afdeling Vergunningen | Bouw

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel West

Bezoekadres Bos en Lommerplein 250, 1055 EK
Postadres Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam
T: 5.1, 2, e
M: 5.1, 2, e
E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl
I: www.amsterdam.nl
Werkda en:
5.1, 2, e

P.S. Gaat u verbouwen? Vertel het de buren! Kijk voor handige tips

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @mikeklerks.nl>
Verzonden: woensdag 29 oktober 2025 16:00
Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @daisysdaycare.nl>
CC: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @sterkinkinderopvang.nl>
Onderwerp: Fwd: Z2025-035935 | van hogendorpstraat 97-101 | beoordeling geluid

Dag mijnheer 5.1, 2, e

Naar aanleiding van uw mail van vanochtend m.b.t. de reactie op het geluidrapport
is dit meteen besproken met onze adviseur van Physibuild.

De rapportage is aangepast en de piekbronnen zijn nu bij de erfafscheiding geplaatst.
De uitkomst van de aanvulling is positief.

Dat we dit dan direct vernemen en we door kunnen gaan met de voorbereiding van de realisatie van het kinderdagverblijf gezien de norme tijdsdruk.

Ik denk dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e **Architecten**

W www.mikeklerksarchitecten.com

E 5.1, 2, e @mikeklerks.nl

E 5.1, 2, e @mikeklerksarchitecten.com

T 003 5.1, 2, e

---------- Forwarded message ---------
Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @physibuild.nl>
Date: wo 29 okt 2025 om 15:42
Subject: RE: Z2025-035935 | van hogendorpstraat 97-101 | beoordeling geluid
To: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @mikeklerks.nl>, 5.1, 2, e 5.1, @daisysdaycare.nl>
Cc: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @sterkinkinderopvang.nl>

Vanwege de vereiste snelheid in de bijlage een aanvulling op het bestaande rapport met de resultaten als de piekgeluidbron op de diverse randen van het speelplein zijn aangebracht.

Met vriendelijke groet,

Dr.ir. 5.1, 2, e

Aanwezig: 5.1, 2, e
Ivm vakantie ben ik afwezig van 14 nov t/m 2 december 2025

PhysiBuild B.V.
5.1, 2, e
5.1, 2, e 5.1, 2, e
Tel: 5.1, 2, e
E-mail: 5.1, @physibuild.nl
Website: www.physibuild.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @mikeklerks.nl>
Verzonden: woensdag 29 oktober 2025 13:04
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @physibuild.nl>; Info Physibuild < 5.1, 2, e @physibuild.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @daisysdaycare.nl>
CC: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @sterkinkinderopvang.nl>
Onderwerp: Fwd: Z2025-035935 | van hogendorpstraat 97-101 | beoordeling geluid

Dag 5.1, 2, e

Bijgaand de reactie van de gemeente Amsterdam m.b.t. de rapportage stemgeluid.
Het gaat om punt 5, de posities van de piekbronnen nabij de grenzen van het terrein.

Kan jij hierop alsjeblieft spoedig op reageren, ik bel je zo dadelijk wel even.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e **Architecten**

W www.mikeklerksarchitecten.com

E 5.1, 2, e @mikeklerks.nl

E 5.1, 2, e @mikeklerksarchitecten.com

T 0031 (6) 5.1, 2, e

---------- Forwarded message ---------
Van: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date: wo 29 okt 2025 om 12:54
Subject: Z2025-035935 | van hogendorpstraat 97-101 | beoordeling geluid
To: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @mikeklerks.nl>
Cc: 5.1, 2, e 5.1, @daisysdaycare.nl>

Geachte heer 5.1, 2, e

Wij hebben een reactie ontvangen op het geluidrapport. Hieronder is de reactie weergegeven.
Met betrekking tot het geluidrapport is er één opmerking gemaakt: ***Het is niet de bedoeling om de piekbron in het midden van het speelterrein neer te zetten.***
De piekbronnen dienen bij de grenzen van het speelterrein te worden ingevoerd omdat de **kinderen daar ook kunnen spelen en geluid veroorzaken.**

Te beoordelen documenten:

- Geluidrapport: 'Kinderdagverblijf Van Hogendorpstraat 97-101 Amsterdam Akoestisch onderzoek met betrekking tot geluidemissie stemgeluid speelplein', datum 21-08-2025, rapport nummer: U307-R01, referentie: DN/ML en is opgesteld door bureau PhysiBuild
- Bouwfysisch rapport: 'RAPPORT geluid intern', datum 20-08-2025, rapport nummer: U307-R04, referentie: DN/MR en is opgesteld door bureau PhysiBuild
- Bouwfysisch rapport: 'Rapport Van Hogendorpstraat 97 t/m 101 te Amsterdam Berekening geluidwering uitwendige scheidingsconstructies (GA;k)', datum 20-08-2025, rapport nummer: U307-R02, referentie: DN/MR en is opgesteld door bureau PhysiBuild

Beoordeling rapport
Opmerking 1 t/m 4 gaat over Afdeling 4.3.1 t/m 4.3.4 van het Bbl
Opmerking 5 gaat over de ETFAL beoordeling.

Hieronder is de beoordeling weergegeven:
Opmerking 1 – Afdeling 4.3.1 – Bescherming tegen geluid van buiten
De karakteristieke geluidsisolatie GA;k van de uitwendige scheidingsconstructies voldoet voor de aan de geluidbelaste voorgevel gelegen ruimten aan de gestelde eisen indien de in paragraaf 3.3 van het rapport vermeldde beglazing en ventilatieroosters worden toegepast.
Met betrekking tot Afdeling 4.3.1 zijn er geen opmerkingen.

Opmerking 2 – Afdeling 4.3.2 – Bescherming tegen geluid van bouwwerkinstallaties
In Afdeling 4.3.2 zijn geluideisen opgenomen met betrekking tot het karakteristieke installatie geluidniveau. In hoofdstuk 4 van het rapport wordt er hierop ingegaan.
Met betrekking tot Afdeling 4.3.2 zijn er geen opmerkingen gemaakt.

Opmerking 3 – Afdeling 4.3.3 – Beperking van galm
Volgens paragraaf 4.3.3 van het Bbl dient de geluidabsorptie van een besloten gemeenschappelijke verkeersruimte van een woongebouw bepaald te worden met NEN-EN 12354-6. Hierdoor is deze Afdeling voor een KDV niet van toepassing.
Met betrekking tot Afdeling 4.3.3 zijn er geen opmerkingen gemaakt.

Opmerking 4 – Afdeling 4.3.4 – Geluidwering tussen ruimten
In hoofdstuk 3 en bijlage 1 van het rapport wordt er ingegaan op de geluidisolatie binnen het KDV.
Met betrekking tot Afdeling 4.3.4 zijn er geen opmerkingen gemaakt

Opmerking 5 - ETFAL
Volgens het rapport bedraagt het LAr,LT ten hoogste 50 dB(A) in de dagperiode. Het maximale geluidniveau bedraagt ten hoogste 69 dB(A) in de dagperiode.

Het is niet de bedoeling om de piekbron in het midden van het speelterrein neer te zetten. De piekbronnen dienen bij de grenzen van het speelterrein te worden ingevoerd omdat de kinderen daar ook kunnen spelen en geluid veroorzaken.
Dit punt dient te worden aangevuld.

Wij zien graag een aanpassing nav de opmerking 5 tegemoet.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
afdeling Vergunningen | Bouw

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel West

Bezoekadres Bos en Lommerplein 250, 1055 EK
Postadres Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam
T: 5.1, 2, e
M: 5.1, 2, e
E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl
I: www.amsterdam.nl
Werkdagen:
- 5.1, 2, e
-

P.S. Gaat u verbouwen? Vertel het de buren! Kijk voor handige tips

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

--

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e **Architecten**

W www.mikeklerksarchitecten.com

E 5.1, 2, e @mikeklerks.nl

E 5.1, 2, e @mikeklerksarchitecten.com

T 0031 (6) 5.1, 2, e

--

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e **Architecten**

W www.mikeklerksarchitecten.com

E 5.1, 2, e @mikeklerks.nl

E 5.1, 2, e @mikeklerksarchitecten.com

T 0031 (6 5.1, 2, e

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet open overheid en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).
