Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: Joods Namen Monument
Datum: vrijdag 5 april 2019 11:39:06
Bijlagen: BE5008 N201 Beoordeling fundering Namenmonument op tunnel Oostlijn.pdf
TO-03 - GWB metrodek.pdf

Beste [redacted]
We hebben de memo ''TO-03 - GWB metrotunnel'' (d.d. 12-3-2019) laten beoordelen door onze adviseur Royal HaskoningDHV. In de bijgesloten memo kan je hun beoordeling lezen en geven ze ons twee adviezen te weten:

1. Geadviseerd wordt daarom om de fundering op staal boven de tunnel volgens het huidige ontwerp toe te staan.
2. Geadviseerd wordt daarom te accepteren dat de bereikbaarheid van de dilataties door het monument wordt belemmerd.

Beide adviezen nemen wij over. Wat betekent dat we akkoord gaan met de wijze van funderen van het monument boven onze tunnel.
Verder wijs ik je op het voorwaarde in de conclusie: ''dat ook in de bouwfase moet aan deze bovengrens van de belasting voldaan worden. Belasting door bouwverkeer en kranen moet passend zijn binnen VK45 en met een afstand van ten minste 0,7 m (praktisch 1 m) vanaf fundering, wanneer deze gerealiseerd is'' wat betekent dat jullie je voorbereiding en uitvoering aan deze voorwaarde moeten voldoen.
Als laatste het volgende: indien ter plaatse de (tunnel)veiligheid of beschikbaarheid van de tunnel in het geding is wij het recht hebben om het monument te demonteren en (tijdelijk) te verwijderen.
Ik vertrouw erop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Ik zal dit ook per brief bevestigen zodat je deze als bijlage kan voegen bij de WLS vergunning aanvraag.
Mocht je nog vragen hebben laat het me weten.
Prettig weekend!
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Metro en Tram
Gemeente Amsterdam
[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
Entrada 600, 1114 AA Amsterdam-Duivendrecht
Aanwezig op dinsdag, donderdag & vrijdag