Gemeente Amsterdam

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB




Monumenten en Archeologie
Rapport: QS 18-068
ARCHIS: 4600932100
Opdrachtgever quickscan:
Van Riezen & Partners

Opsteller: [redacted]
Datum: 17-4-2018

Autorisatie en selectiebesluit:
[redacted]
Sr KNA-Archeoloog Ma (wb)
Hoofd Archeologie MenA

Archeologische quickscan QS 18-068
Hoogte Kadijk 145



Gegevens planlocatie (A01, A03, A07)

Adres/toponiem	Hoogte Kadijk 145
Plaats/gemeente	Amsterdam
Kadastrale aanduiding	O 5202; O 5203
Bevoegde overheid	Gemeente Amsterdam

Aanleiding waardestelling (A01, A03)

Procedure	Omgevingsvergunning
Huidig gebruik terrein	(Deels) bebouwd
Aard geplande ingreep	Sloop/nieuwbouw met mogelijk kruipruimte; Ontgraving tbv betonpoeren in scheepshelling
Diepte bodemingreep	Voorhuis: max. 0,9 m - Mv; Betonpoeren werfgebouw: 1,7 m - Mv scheepshelling
Oppervlakte bodemingreep	Voorhuis: tot 260 m2; Betonpoeren werfgebouw: 130 m2

Eerdere waardestellingen (A04, A05)

Archeologisch veldonderzoek	Geen waardestellend veldonderzoek tot heden
Archeologisch bureauonderzoek	Hoge verwachting (BO 09-081)
Archeologische Monumentenkaart (AMK)	Hoge archeologische waarde (14611)

Gespecificeerde verwachting (A04, A05, A06)

Bodem	Bodemtype: Ophoging; Grondwaterstand: 0,7 m + NAP; Maaiveldhoogte: 2,9 m + NAP tot 0,2 m - NAP
Dikte recent ophogingspakket	Onbekend
Verwachting	Vanaf ca. 1650 vestigden zich langs de Nieuwe Vaart vele scheepswerven en aanverwante bedrijvigheid, zo ook in het plangebied (De Broen 1724, Kadaster 1832). Pas met de ophef van scheepswerf 'Koning William' in 2018 verdween deze functie. Onder de bestaande scheepshelling kunnen resten voorkomen van een oudere voorganger of andere werfgebouwen.
Verwachte archeologische resten	Voorloper huidige scheepshelling, ophogingen, losse vondsten

Gemeentelijk beleid (A01, A06, A08)

Verwachtingswaarde	Hoog
Beleidscategorie	3: Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 100 m2 of minder dan 0,50 m onder maaiveld.

Conclusie: selectiebesluit (A07)

Vervolgstap	Opgraving - variant archeologische begeleiding
Samenvatting en toelichting	Voor de planlocatie geldt een hoge verwachting en beleidscategorie 3. Aangezien de voorgenomen bodemingreep groter is dan 100 m2 en dieper gaat dan 0,5 m is het project niet vrijgesteld van archeologie. Het verplichte veldonderzoek wordt in de civieltechnische uitvoering geïntegreerd in de vorm van een archeologische begeleiding.