Omgevingsdienst noordzeekanaalgebied

# Toetsrapportage constructieve beoordeling

## Algemene gegevens

| | | |
|---|---|---|
| Projectlocatie | : | **Sarphatipark 88-90, Amsterdam** |
| Projectomschrijving | : | **funderingsherstel, het maken van een aanbouw en realiseren van koekoeks** |
| OLO nummer | : | **OLO-6107455** |
| | | |
| Opdrachtgever | : | Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Zuid |
| Bouwwerktype | : | 4. Gestapelde woningen |
| Bomcategorie | : | BV1 |
| Type toets | : | Toets op Hoofdlijnen |
| Toetsnummer | : | 0 |
| Datum | : | 24-8-2021 |

## Risicoprofiel

Standaard risicoprofiel is toegepast.

## Conclusie

Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat de hoofdlijnen van de constructie voldoen aan de van toepassing zijnde eisen onder voorwaarde.

***Disclaimer***

*Dit document betreft de onderbouwing van het gekozen toetsniveau conform het vastgestelde beleid.*

*Dit document is opgesteld ten behoeve van informatieverstrekking aan het bevoegd gezag en niet bedoeld voor derdenverstrekking.*

Omgevingsdienst noordzeekanaalgebied

# Toetsrapport

**Toets op Hoofdlijnen**

Toetsnummer - 0

24-8-2021

| Nr. | Aspect | Standaard-toetsniveau | Gekozen toetsniveau | Bevinding/opmerking | Conclusie | Benodigde aanvulling(en) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Algemeen 1: Hoofdopzet** | | | | | |
| 1.1 | Gevolgklasse en ontwerplevensduur | | | Conform NEN-EN 1990. | Voldoet | |
| 1.2 | Hoofdopzet constructie | 3 | 3 | Conform NEN-EN 1992 , NEN-EN 1993, NEN-EN 1995. | Voldoet | Constructieve tekeningen incl. detailberekeningen en palenplan |
| 1.3 | Belastingen, belastingcombinaties, schematisatie | 3 | 3 | Conform NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991. | Voldoet | |
| | **Conclusie :** | Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat de hoofdlijnen van de constructie voldoen aan de van toepassing zijnde eisen onder voorwaarde. | | | | |

Toelichting toetsniveau's:

1. Uitgangspuntentoets (Bevatten de stukken voldoende informatie over de uitgangspunten?)
2. Visueel toetsen (Kloppen de uitgangspunten en lijken de uitkomsten aannemelijk?)
3. Representatief toetsen (Controle van de belangrijkste onderdelen)
4. Integraal toetsen (Alles controleren)