



Raam	B	H	Opp.	Alfa	Beta	Cb	Eq. Opp.
A	0.700	1.438	1.038	25	30	0.66	0.68
B	0.553	1.454	0.804	25	70	0.66	0.53
						totaal Ae=	1.21 m2

Eis logiesfunctie nieuwbouw: 7% van de verblijfsgebied

7% van 16.0 m2 = 1.12 m2 daglichtoppervlakte

daglichttoetreding voldoet



Behoort bij de beschikking van
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum

NR: BWT 123855
Gemerkt: 15

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Centrum
[redacted]

KNEVEL ARCHITECTEN

Schakelstraat 16 1014AW Amsterdam T: 020 - 68 12 478 F: 020 - 68 24 919 info@knevelarchitecten.nl www.knevelarchitecten.nl

project: Hotel Plantage Muidergracht 35a te Amsterdam
Opstallen achterterrein - GEBOUW 3

opdr.gever: [redacted]

onderwerp: Daglichttoetreding
Aanvraag Omgevingsvergunning

code	PMA-oa
fase	VO
schaal	1:100
formaat	A3
datum	21-04-2011
gewijzigd	a b c / d e f / g h i
tekening	OV-43