Gemeente Amsterdam

Rapportage 1e controle

Datum: 24 augustus 2023
Locatie: Amstel 104
Toezichthouder: 5.15.1, 2, e
Datum 1e controle: 23 augustus 2023
Betreft: Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

TOETSKADER

1. Rechtstreeks werkende regelgeving
Bouwbesluit 2012
2. Vergunning(en)/melding(en)
Bij de 1e controle op brandveiligheid van het betreffende bouwwerk is onderstaande omgevingsvergunning brandveilig gebruik als uitgangspunt toegepast.

Documentnummer	Omschrijving	Datum
09-07-0055	Omgevingsvergunning brandveilig gebruik	18 juli 2008

CONCLUSIE

Tijdens de 1e controle is geconstateerd dat de voorschriften uit het toetskader onvolledig worden nageleefd. Om de geconstateerde overtredingen te verhelpen moeten acties worden ondernomen. Op de volgende pagina's staat beschreven welke constateringen zijn gedaan.

TOT SLOT

De constateringen in deze rapportage moeten adequaat worden verholpen waardoor de brandveiligheid van het bouwwerk wordt vergroot en zodat het bouwwerk op die aspecten weer voldoet aan het toetskader.

Wellicht is de brandveiligheidscontrole voor u de aanleiding om zelf een nader onderzoek te (laten) verrichten op het gebied van de brandveiligheid van het bouwwerk. U dient zich te realiseren dat een bestuursrechtelijk handhavingstraject zal worden opgestart indien de geconstateerde gebreken niet worden verholpen en wij daardoor blijkbaar noodzakelijk zijn om u daartoe te bewegen. Mocht het daartoe komen, dan wordt u daar te zijner tijd nader over geïnformeerd en wordt aan u de bijbehorende rechtsbescherming geboden.

Gemeente Amsterdam

Voorschriften brandbeveiligingsinstallaties

Overtreding:	De noodverlichting in het souterrain én op de 1e en 2e etage nabij de trappen en hoogteverschillen aan de voorzijde ontbreekt
Voorschrift:	Bouwbesluit artikel 6.3 lid 1 Bouwbesluit artikel 6.3 lid 3
Te ondernemen actie(s)	De noodverlichting moet aangebracht worden.
Foto's:	

Op ambtseed opgemaakt: 24-augustus 2023	Handtekening toezichthouder: 5.1, 2, e