Van: [redacted]
Datum: [redacted] Korte BBM UvA-Grimburgwal
vrijdag 4 september 2020 12:10:30
[redacted]

---

hierbij

[redacted]

[redacted]
Verzonden: donderdag 3 september 2020 14:37
[redacted]
Onderwerp: Fwd: Korte BBM UvA-Grimburgwal

Beste [redacted]

Kan jij akkoord gaan met het verkort BBM voor grimburgwal?
Dit zijn de korte termijn acties zoals afgesproken afgelopen dinsdag,
Na onderzoek van [redacted] komt volledig BBM.

Met vriendelijke groet
[redacted]

Begin doorgestuurd bericht:

> **Van:** [redacted] m@amsterdam.nl>
> **Datum:** 3 september 2020 om 13:44:22 CEST
> **Aan:** [redacted] @amsterdam.nl>
> **Kopie:** [redacted]
> **Onderwerp: RE: Korte BBM UvA-Grimburgwal**
>
> Hi [redacted]
>
> M[redacted] verlegd dat ivm de duikonderzoeken van morgen de BBM inderdaad het beste opgesplitst kan worden in een snelle/korte BBM en een uitgebreidere versie (die dan nog volgt). Met een paar laatste toevoegingen van [redacted] hierbij de korte BBM van de Grimburgwal aan de UvA-zijde.
>
> Groet,
>
> [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]
[redacted]Amsterdam

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van[redacted]
Aan:[redacted]
[redacted]>
Onderwerp: RE: Korte BBM UvA-Grimburgwal

Goedemorgen,

Dank voor de toevoegingen! Ik heb het er in gezet.
Graag nog een check op bewaken-gedeelte.
Als er nog verdere aan- of opmerkingen zijn dan hoor ik het graag.

Groet,
[redacted]

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:[redacted]
[redacted]2 september 2020 21:43
Aan:[redacted]
[redacted]
Onderwerp: RE: Korte BBM UvA-Grimburgwal

Hoi hoi,

Ik heb het concept advies met[redacted]gedeeld. Ik zou graag zien dat een aantal adviezen daar nu vast uit worden overgenomen. Over een aantal onderdelen zijn we net wat specifieker dan het nu in de BBM is opgenomen.

- Grote brokstukken en straatmeubilair kunnen verwijderd worden uit de gracht; Brokstukken (metselwerk-hout) wel fotograferen/vastleggen voor wat betreft afmetingen (dikte) en zichtbare schades;
- Zo min mogelijk materiaal verwijderen tussen bestaand pand en te plaatsen hulpconstructie

Met betrekking to vernieuwing hebben we het volgende opgenomen:
- Het advies is de constructie volledig te vervangen. In het ontwerp dient rekening te worden gehouden met de invloed van boegschroeven en stootbelasting.

Groeten,

[redacted]

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 2 september 2020 21:25
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]
Onderwerp: RE: Korte BBM UvA-Grimburgwal

Hi [redacted]

Ja de afspraak is dat wij de monitoring, de noodmaatregelen etc oppakken,
Wel in overleg met de UvA - dus ook deze BBM eerst als concept met ze delen.
Vervangen zal moeten, zou ik zo laten staat en in de gesprekken met UvA kunnen daar tzt afspraken over gemaakt worden, Ze doen een verbouwing en willen het mogelijk zelf ook meenemen in hun werk?

[redacted]

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: [redacted]sterdam.nl>
Verzonden: woensdag 2 september 2020 19:55
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Korte BBM UvA-Grimburgwal

Hi [redacted]

N.a.v. jouw opmerkingen, bijgevoegd de aangepaste korte BBM.
Er staat nog één vraag van mij in gericht aan jou m.b.t. samenwerking UvA-programma.

Qua volgordelijkheid had ik gister genoteerd: ruimen, parallel onderzoeken, veiligheidsconstructie om uitspoeling te stoppen. [redacted] gaat in haar technisch advies verder in op de verdere uitwerking van de veiligheidsconstructie, de Berliner wand.

Als er nog iets aangepast moet worden dan hoor ik het wel.

Groet,
[redacted]

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: [redacted]nl>
Verzonden: woensdag 2 september 2020 18:59
Aan: [redacted]
Onderwerp: Re: Korte BBM UvA-Grimburgwal

Hi [redacted]

Ik begreep dat kade op uva terrein en aangrenzende deel openbare weg afsluiten - dus hele rak. Volgens mij is het ook zo uitgevoerd.

Voor kijkers een hek plaatsen aan overzijde (niet technische noodzaak, maar wenselijk vanuit omgeving). Hek staat er ook.

En eerst onderzoek, dan puin ruimen, dan berliner wand om uitspoeling te stoppen. Klopt dat?

Na onderzoek, nader te bepalen veiligheidsconstructie (damwand) plaatsen. En eventueel andere veiligheidsmaatregelen als nodig.

Met vriendelijke groet,
[redacted]

[redacted]2 sep. 2020 om 17:30 heeft [redacted]het volgende geschreven: