BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland

Postbus 92171
1090 AD Amsterdam
Telefoon (020) 555 60 00
Fax (020) 555 68 61

Bezoekadres:
Karspeldreef 16
1101 CK Amsterdam

www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland
info@brandweeraa.nl

Stadsdeel Centrum
T.a.v. mevrouw [redacted]
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Datum	14-08-2018	Telefoon	020-5556000
ze referentie	0000006/ODap-2018	Fax	020-5556862
Uw referentie	uitbreiding terras	E-mail	office@brandweeraa.nl
P-nummer	9323	Contactpersoon	
Adres	Zeedijk 12	Behandelend adviseur	[redacted]
Onderwerp	Aanvulling uitbreiding terras Cafe Verhoef.	Verzenddatum	22 AUG. 2018

Geachte mevrouw [redacted]

Naar aanleiding van uw verzoek om hernieuwd advies van 01-08-2018 berichten wij u als volgt.

Uw opdracht betreft het beoordelen op brandveiligheidsaspecten van een vergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een klein terras van Café Verhoef ter plaatse van de hoek Zeedijk 12 en de Sint Olofssteeg te Amsterdam.

Met betrekking tot deze aanvraag om een vergunning voor de terrasinrichting hebben wij eerder geadviseerd. Zie ons advies met kenmerk 0000004/ODap-2018 van 17-07-2018.

Voorwaarden en documenten

Wij hebben de aanvraag evenementenvergunning getoetst aan:

- Handreiking bereikbaarheid en Bluswatervoorziening Brandweer Nederland.

Advies

Onze conclusie is dat met de aanvullingen de aanvraag voor het verdiepen van het terras voldoet aan bovengenoemde regelgeving en handreiking.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen onder bovengenoemd telefoonnummer.

Hoogachtend,

[redacted]

Manager Brandveiligheid a.i.
Sector Risicobeheersing & Preparatie
Brandweer Amsterdam-Amstelland

Bijlagen: Aanvullingen en foto's terras Zeedijk 12.

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 1 augustus 2018 17:36
Aan: 'Serviceteam RB'
Onderwerp: RE: Adviesverzoek
Bijlagen: RE: Adviesverzoek ; Naamloos

Beste collega's,

Bij deze reageer ik op uw advies met betrekking tot de uitbreiding van het terras voor Zeedijk 12, gelegen in de Sint Olofsteeg. Graag ontvang ik een nieuwe advies omdat de meegestuurde foto's niet meer blijken te kloppen. U schrijft het volgende:

Uw opdracht betreft het beoordelen op brandveiligheidsaspecten van een vergunningsaanvraag voor het plaatsen van vaste inrichtingselementen en het verdiepen van een klein terras van Café Verhoeff ter plaatse van de hoek Zeedijk 12 en de Sint Olofssteeg te Amsterdam.

De meterkasten die zijn ingetekend hebben er altijd al gezeten, er veranderd wat dat betreft niets aan de huidige situatie. De foto's die ik heb meegestuurd met het adviesverzoek van het terrasmeubilair laten inderdaad zien dat de exploitant het terrasmeubilair aan de gevel heeft verankerd. Exploitant heeft de verankeringen inmiddels echter verwijderd. Het adviesverzoek betreft dus geen vaste inrichtingselementen. Het gaat dus om losse objecten (terrasmeubilair). Op dit moment is er een terras vergund met een diepte van 1,60 m (huidige situatie). Er wordt nu een uitbreiding gevraagd van 0,20 m, hiermee komt de diepte van het terras op 1,80 m (nieuwe situatie). Het adviesverzoek ziet op de aangevraagde uitbreiding van 20 centimeter.

Advies
Onze conclusie is dat de aanvraag voor het verdiepen van het terras en het plaatsen va vaste inrichtingselementen niet voldoet aan bovengenoemde regelgeving en handreikin

Elke woningtoegang, gelegen aan de Sint Olofssteeg dient door een brandweervoertuig tot op maximaal 40 meter te kunnen worden genaderd. Daarnaast moet ook een redvoertuig (ladderwagen) in de Sint Olofssteeg kunnen opstellen. Hiervoor is een minimale doorrijbreedte zonder zijwaartse obstakels van 3,5 meter nodig. Daarnaast moet met een brandweervoertuig bocht kunnen worden genomen. Hiervoor is de bochtstraal belangrijk. Door het plaatsen van v inrichtingselementen wordt de bochtstraal vanaf de Zeedijk naar de Sint Olofssteeg verkleind waardoor het insturen mogelijk niet meer lukt zonder schade te veroorzaken.

Een mogelijke oplossing is het niet verdiepen van dit terras en de inrichtingselementen verwijderbaar uit te voeren zodat deze bij een calamiteit kunnen worden weggehaald of opgekl

Terrasmeubilair moet worden weggehaald op last van de brandweer en hulpdiensten. Zo staat dat ook opgenomen in de vergunningsvoorwaarden. Er is dus geen sprake van vaste inrichtingselementen. Bovendien dienen terrassen buiten de exploitatietijden van het terras te worden opgeruimd.

De Sint Olofsteeg is 20 meter lang, de woningen zijn via de Zeedijk of via de Nieuwebrugsteeg dus nog op 20 meter bereikbaar, mocht het terras een belemmering vormen. Echter moet het terras worden weggehaald op last van de brandweer dus is deze situatie in principe niet aan de orde. Hetzelfde geldt voor het eventueel opstellen van het redvoertuig. Ook dan moet het terras worden verwijderd.

Gezien bovenstaande wil ik u verzoeken om mijn adviesverzoek (met kloppende foto's) nogmaals in behandeling te nemen/aan te vullen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Afdeling VTH
Team Specialistisch (gebied Centrum)

Gemeente Amsterdam

[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl
Werkdagen: ma, di, do en vr

Van: Serviceteam RB [mailto:ServiceteamRB@brandweeraa.nl]
Verzonden: donderdag 26 juli 2018 12:47
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Adviesverzoek

Beste collega,

Hierbij het getekend advies.

Met vriendelijke groet,
[redacted]
Serviceteam Risicobeheersing

Brandweer Amsterdam-Amstelland
Sector Risicobeheersing & Preparatie
Karspeldreef 16 | Amsterdam Zuidoost
Postbus 92171 | 1090 AD Amsterdam
T 020 555 6000
www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland
Twitter: www.twitter.com/BrandweerAA
Facebook: www.facebook.com/BrandweerAmsterdamAmstelland

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland
Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 9 juli 2018 9:58
Aan: Serviceteam RB <ServiceteamRB@brandweeraa.nl>
Onderwerp: Adviesverzoek

Beste collega's,

Graag jullie advies met betrekking tot de aangevraagde uitbreiding van het terras voor Zeedijk 12. Kan dit terras worden vergund conform de tekening? De exploitant vraagt een verdieping van 20 centimeter aan ten opzichte van de huidige situatie. Kan dit zo vergund worden met het oog op de rijroutes van de nood- en hulpdiensten?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Afdeling VTH
Team Specialistisch (gebied Centrum)

Gemeente Amsterdam

[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl
Werkdagen: ma, di, do en vr

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

*****DISCLAIMER*****

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschonings- recht.

Externe e-mail wordt door Brandweer Amsterdam-Amstelland niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

[redacted]

Van: [redacted]@gfpwonen.nl>
Verzonden: woensdag 1 augustus 2018 17:24
Aan: [redacted]

Geachte mevrouw [redacted]

Bijgaand de foto's.

Mvg.
[redacted]


BEAT


BEAT






BEAT


BEAT


BEAT