Nummer BD2018-004235
Dienst

Gemeente Amsterdam

Map Wethouder, 28 maart 2018

MW

Wethouder

Deelnemingen

Onderwerp

AEB Holding NV: informeren wethouder over actualiteit

Gevraagde beslissing

Kennisnemen van actualiteit bij AEB

Korte toelichting / samenvatting

AEB heeft ons geïnformeerd over het volgende: Op woensdag 21 heeft een brandje gewoed onder de stookplaat. De schade is daarbij beperkt, er zijn ook geen gewonden. Alhoewel er maatregelen zijn om een dergelijke brand snel te blussen, is er geen automatisch detectiesysteem. Iets, dat AEB volgens zijn eigen procedures wél zou installeren naar aanleiding van een eerdere brand.

De omgevingsdienst heeft AEB daarom voor een ultimatum gesteld om voor 12 uur de volgende dag (22 maart) een oplossing te implementeren. Aangezien het installeren van een detectiesysteem niet op zo'n korte termijn te realiseren is, heeft AEB als maatregel het permanent inhuren van de brandweer moeten treffen.

De kosten hiervan komen voor rekening van AEB, waarmee dit een zeer kostbare maatregel is. Het is niet bekend op welke termijn het systeem geïmplementeerd kan zijn, AEB houdt ons op de hoogte.

AEB heeft voor het weekend getracht hierover te informeren, maar geen inhoudelijk bericht achtergelaten.

AEB geeft daarnaast aan dat de implementatie van het plan van aanpak rondom de veiligheid voorspoedig loopt. De samenwerking met de omgevingsdienst is prettig en constructief.

Stukken

Meegezonden stukken

n.v.t.

Verdere procedurestappen met data

Ander overleg:

Publiciteit / communicatie

<vrije tekst>

Wijze van voorbereiding

Afstemming met andere dienst	<vrije tekst>
Resultaat overleg met directie/bestuursdienst	<vrije tekst>
Ander overleg	<vrije tekst>

Productinformatie

Opdracht verleend	<vrije tekst>
Financiering/budget	<vrije tekst>
Tijd	<vrije tekst>
Kwaliteit	<vrije tekst>

Beslissing

Persoonsgegevens