[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 24 september 2018 15:27
Aan: [redacted]
Onderwerp: verzoek aanvullende gegevens t.b.v. aanvraag terras Thorbeckeplein 22

Geachte heer / mevrouw,

Naar aanleiding van uw ingediende aanvraag van 20 juli 2018 en 113 september 2018) voor een terras voor café La Vie Deux dat gevestigd is te Thorbeckeplein 22 bericht ik u als volgt.

Bij het in behandeling nemen van uw aanvraag is gebleken dat er een aantal bescheiden ontbreken. Ik wil u verzoeken een kopie van de volgende nog ontbrekende stukken binnen een week na verzending van deze mail in te leveren:

- U heeft een terrastekening ingeleverd waarbij u aangegeven heeft dat de uitgang vrijblijft (1 meter). Daarnaast heeft u aangegeven een terras te wensen dat voor de ingang staat. Het is niet duidelijk of de uitgang de ingang van de bovenwoningen betreft. Het is ook niet duidelijk of de ingang dient als nooduitgang. Toegangsdeuren en (nood)uitgangen moeten in principe vrijblijven van obstakels, tenzij de deuren altijd gesloten zijn en niet als (nood)uitgang dienen. Kunt u dit aangeven? En kunt u aangeven hoeveel personen er in uw zaak kunnen? Bij meer dan 50 personen is het noodzakelijk een gebruiksmelding te doen (www.omgevingsloket.nl, zie www.bouwbesluit.nl voor meer informatie. U dient dan ook een vluchtcapaciteitsberekening aan te leveren.
- Graag ontvang ik een recente foto van uw pand
- Uit het terrassenplan Thorbeckeplein blijkt dat aan de overzijde (deel 3) een terras va 3,75 meter breed en 4,12 meter diep mogelijk is (en geen 4,6 meter breed en 6,2 meter diep). Kunt u de ingeleverde terrastekening hierop aanpassen?

U kunt de ontbrekende stukken per mail of post opsturen naar onderstaand postadres ter attentie van ondergetekende behandelaar.

Verder wijs ik u erop dat de behandeltermijn is opgeschort. De behandeltermijn zal weer aanvangen als alle gevraagde stukken binnen de hierboven gestelde termijn zijn ingeleverd of eerder als u de stukken binnen een kortere termijn heeft ingeleverd .

Indien u de gevraagde stukken niet binnen de gestelde termijn inlevert, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen en retourneer ik de aanvraag en de door u reeds aangeleverde stukken.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact op nemen met ondergetekende.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Medewerker Vergunningen
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

[redacted]

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

vervalt

La Vie Deux





situatie



foto genomen juli 2018

OPMERKINGEN

terras deel 1 2,4 m²
terras deel 2 12 m²
terras deel 3 15,45 m²
totaal terras 29,85 m²

De uitgang zoals aangegeven is de nooduitgang van de zaak en tevens de uitgang van de bedrijfswoning; de toegang is geen nooduitgang
De totale bezetting van de zaak incl woning bedraagt maximaal 112 personen (deurbreedte 83; 83 x 1,35 = 112 personen)

schaal 1 : 50
0 m 1 m 2,5 m

BCU BV Bouwtoezicht en Coordinatie Unit BV	Krommeven 30 Assendelft 06-22804330		
La Vie Deux		Thorbeckeplein 22	Amsterdam
Getekend : MB Datum : 15 juli 2018 Gewijzigd : 28 september 2018 A Gewijzigd :	Onderdeel Terras aanvraag	tekeningnummer 011/18 tekeningnummer 001 A	