From 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: IJburglaan 433**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date March 13, 2023, 1:52:44 PM CET

Microsoft Exchange Server;converted from html;
Top, lekkere snelle reactie, altijd goed!
Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Inspecteur Bouw en Gebruik

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Team Toezicht, Handhaving, Bouw en Gebruik

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost

T. 5.1, 2, e
E. 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam
www.amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e
Verzonden: maandag 13 maart 2023 12:39
Aan: 5.1, 2, e
Onderwerp: Re: IJburglaan 433
Hoi 5.1, 2, e
Ik ben het volledig met je eens! Vervangen van het glas is simpelweg niet voldoende. De aansluiting van de binnenwand op het glas is een kritisch detail uit oogpunt van branddoorslag en brandoverslag. Dit zal verder uitgewerkt moeten worden.
Met vriendelijke groet,

ing. 5.1, 2, e
Senior Toezichthouder Bouw en Gebruik
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Stadsdeel Oost
Gemeente Amsterdam
T 5.1, 2, e
M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
Oranje Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam
Amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Datum: maandag 13 maart 2023 om 12:17
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: IJburglaan 433
Hoi 5.1, 2, e
Even een vraagje inzake bovenstaand adres en bijgevoegde foto. Betreft hier een woning scheidende wand (30 min. brandwerend) waarbij de aansluiting van de wand eindigt op het kozijn c.q. glas. Het glas is hier niet uitgevoerd met brandwerend glas.
De eigenaar draagt nu een oplossing aan welke bestaat uit het vervangen van het glas voor een brandwerende variant. Ik zet hier mijn vraagtekens bij of dit voldoende is om aan de WBD-eis te voldoen, mede omdat de aansluiting wand-glas zo nooit optimaal is en dus niet volledig zal aansluiten.
Ik zou zeggen dat ze de oplossing zelf moeten gaan uitwerken waarbij wordt aangetoond dat er aan deze eis wordt voldaan middels documentatie.
Hoe denk jij hierover?
Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Inspecteur Bouw en Gebruik

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Team Toezicht, Handhaving, Bouw en Gebruik

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost

T. 5.1, 2, e
E. 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam
www.amsterdam.nl