From 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **2 mails/mailwisselingen** 5.1, 2, e **Westerstraat** 5.1, 2, e
To Woo Coördinatie SDC <woocoordinatie.sdc@amsterdam.nl>
Date July 24, 2026, 12:53:01 PM CEST

Van: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 20 augustus 2024 17:13
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: vragen over verbouwing Westerstraat 5.1, 2,

Nummer 2 is geen bouwen en kan gezien worden als onderhoud. Nummer 1 kun je zelf terugvinden in Bbl 2.25 t/m 2.30.

Van: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 20 augustus 2024 16:56
Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: vragen over verbouwing Westerstraat 5.1, 2,

Dank voor je snelle reactie.
Kan je me vertellen op basis van welk artikel het vergunningsplichtig is dan kan ik dat de eigenaar meegeven?
Voor welke activiteiten? Technisch en opa of beiden?

Groet 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 20 augustus 2024 16:44
Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: vragen over verbouwing Westerstraa 5.1, 2, e

Ja en nee

Van: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 20 augustus 2024 16:37
Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: vragen over verbouwing Westerstraat 5.1, 2,

Hoi 5.1, 2, e

Ik heb nog twee vraagjes over verbouwing Westerstraa 5.1,
Er is in 2005 een nieuwe fundering gekomen met een betonnen bak. Deze bak loopt door achter de achtergevel van het souterrain. Deze ruimte in de bak achter de achtergevel was een open ruimte.
De eigenaar kreeg zoveel problemen met vocht instroom en verrotting dat hij heeft besloten dit te overdekken en de verrotte trap die er stond te vervangen. In het dak komen twee daklichten, verder verandert de achtergevel van het souterrain niet.
Het blijft dus een soort overdekte buitenruimte. De vraag: is dit vergunningsplichtig?
Betreft orde 2 pand.

Ook wil de eigenaar dubbel monumentenglas plaatsen in de voorgevel op souterrain niveau en op bg niveau. De kozijnen veranderen niet, past in bestaande sponning. Is dit vergunningsplichtig? (nee toch)

Ik hoor het graag, alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Ing. 5.1, 2, e
Inspecteur Bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

T 020 256 4636
M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
www.amsterdam.nl

Aanwezig: ma,di,do en vr