NOTITIE AANVRAAG BWT 2191191

Dossiernummer	:	BWT 2191191
Ingediend op	:	12 februari 2016
Aanvrager	:	The Waterhole Exploitatie B.V.
Omschrijving	:	het verwijderen van de uitbouw aan de voorzijde van het gebouwgedeelte Korte Leidsedwarsstraat 49/49A, het vernieuwen van het zonnescherm en het plaatsen van terrasverwarmers ten behoeve van de horeca
Plaatsaanduiding	:	Korte Leidsedwarsstraat 49
medewerker Vergunningen	:	mw. ing 5.1, 5.1, 2, e
Gebruik-reclame	:	Gebruik-Reclame

Hoofdmap

Indieningsbescheiden

Interne Documenten

Correspondentie Extern

Besluiten

---

notitie:

8/4 legesbrief reeds gemaakt

4/4 welstand akkoord
Commissie voor Welstand en Monumenten Amsterdam 04-04-2016
Akkoord.

30/3 geagendeerd voor welstand 4/4
Bestemmingsplantoets zelf: akkoord mits welstand akkoord.
29/3 aanvullingen ontvangen Beste 5.1, 2, e
Bijgevoegd de gevraagde aanvullende stukken. We zetten dit ook in het OLO.
De eigenaren van het pand hebben een geldige exploitatievergunning voor horeca met terrasvergunning.
Met vriendelijke groet,
Ing. 5.1, 2, 5.1, 2, e : fotoblad, tekeningen gewijzigd en terrasverwarmer

29/3 herinnering gemaild.
18/3 5.1, 2,5.1, 2, e gebeld: ze hebben het erg druk. Hij gaat leveren voor 30/3

16/3 herinnering gemaild.
17/2 WbNiB uit, einde 30/3

17/2 gebeld naar AVB: 5.1, 2,5.1, 2, e niet bereikbaar. Brief sturen.
17/2 info 5.1, 2, e Dat kan. Normaal gesproken geeft live music meer overlast en kan dit alleen twee keer per jaar nadat je een geluidsontheffing hebt aangevraagd. Zolang het live music geen overlast geeft doet niemand daar moeilijk over. Openingstijden voor alcoholschenkende horeca heeft de volgende openingstijden: doordeweeks 7.00-01.00 en in het weekend 7.00-03:00. De info in mijn vorige mail heeft betrekking op adres Korte Leidsedwarsstraat 49 op 49a zit ook de Waterhole en dat is een restaurant. Restaurant is horeca IV.
Hoi 5.1, 2, e
Deze horecazaak is een café. Zij hebben een exploitatie-, drank- en speelautomatenvergunning.
Café is horeca 3.

FATAAL 19/5

Eisen terrasverwarming van de website van Amsterdam:

Voor het aanvragen van een vergunning voor terrasverwarming gelden de volgende voorwaarden:

- U hebt een geldige exploitatievergunning horecabedrijf mét terrasvergunning.

1. U moet de verwarmingselementen boven een raam monteren.
2. Per raam is 1 verwarmingselement toegestaan.
3. Het verwarmingselement valt binnen de penanten (stuk muur tussen twee gevelopeningen) van de gevel.
4. U moet het verwarmingselement in het midden van de gevel plaatsen.
5. U moet het verwarmingselement monteren onder de 1e verdieping van het pand.
6. De terrasverwarming mag de monumentale waarde van het pand niet aantasten.

Terrastekening:

