Bezoekadres
Anton de Komplein 150
1102 CW Amsterdam

Postbus 12491
1100 AL Amsterdam
Telefoon 020 2525000
Fax 020 6912015
www.zuidoost.amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Zuidoost

Retouradres: SDZO Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam

70F architecture
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

Datum	24-07-2014
Kenmerk	1387105/HZ_WABO-2014-009919
Adres	Leksmondplein 5 te Amsterdam
Behandeld door	5.1.2e
Doorkiesnummer	020 5.1.2e
Email	5.1.2e @zuidoost.amsterdam.nl
Bijlage	Checklist
Kopie aan	
Onderwerp	Verzoek om aanvullende gegevens

Geachte 5.1.2e,

Op 16 juli 2014 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een nieuw kerkgebouw op de locatie(s) Leksmondplein 5 te Amsterdam.

Uw aanvraag is niet compleet. De gegevens die u volgens de Regeling omgevingsrecht (Mor) nog moet aanleveren staan vermeld in de checklist (zie bijlage).
U moet deze gegevens in één keer aanleveren vóór 4 september 2014. Tot het moment dat u deze gegevens aanlevert wordt de behandeltermijn van uw aanvraag opgeschort. Het opschorten van de termijn gaat in op de dag na het verzenden van deze brief. De beslistermijn is weer van toepassing vanaf de dag waarop wij de aanvullende gegevens hebben ontvangen.

Wanneer de gegevens niet volledig of te laat worden aangeleverd, kunnen wij uw aanvraag buiten behandeling laten op basis van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Heeft u nog vragen? Belt u dan met 5.1.2e. Hij is te bereiken op werkdagen tussen 09:00 uur en 12:00 uur. Zijn telefoonnummer is 020 5.1.2e.

Hoogachtend,

namens het algemeen bestuur,

H.J. Eleveld
afdelingsmanager vergunningen
directie Dienstverlening & Vergunningen

Het stadsdeelkantoor is te bereiken met trein en metro (50 en 54) halte station Amsterdam Bijlmer ArenA en bus (41, 44, 45, 46, 47, 102, 158 en 175).

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Zuidoost

Bijlage checklist Regeling omgevingsrecht (Mor)

Bouw

- brandwerendheid hoofddraagconstructie en draagconstructies vluchtroutes (aangeven in renvooi is voldoende)
- doorstroom- en opvangcapaciteitberekening bij > 45 personen per verdieping op een (B) trap
- detailgegevens betreffende de aard en plaats van brandveiligheidinstallaties en vluchtrouteaanduiding (installatie tekeningen, p.v.e.'s etc.)
- omschrijving van aangehouden belasting en veiligheidsklasse (verwijzing norm is onvoldoende)
- omschrijving brandwerendheid hoofddraagconstructie incl. wijze van bescherming
- schematisch funderingsoverzicht of palenplan met globale plaatsing, aantallen en paalpunt niveaus, inclusief globaal grondonderzoek waaruit de draagkracht van de ondergrond blijkt
- aansluitpunten van riolering en hemelwaterafvoeren
- bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid van de bouwplaats met de volgende onderdelen: één of meerdere tekeningen waaruit de bouwplaatsinrichting blijkt:

-de ligging van het te bebouwen perceel en de omliggende wegen, bouwwerken e.d.;
-de situering van het bouwwerk;
-de aan- en afvoerwegen;
-de laad-, los- en hijszones;
-de plaats van de bouwketen;
-de grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;
-de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
-de plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen.

- een tekening van de inrichting van het bij het bouwwerk behorende terrein met daarop aangegeven de voorzieningen voor de bereikbaarheid en de plaats van bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen van brandweervoertuigen
- aanvullend aanvraagformulier met Bibob-vragen met bijhorende bescheiden genoemd in het aanvraagformulier en de bijlage(n). O.a. kopie paspoort, uittreksel Kvk, jaaropgaven, koopakte, financieringsovereenkomst, akte van levering, winst- en verliesrekeningen, verklaring belastingdienst omtrent betalingsgedrag, WOZ-beschikking, statuten, etc. U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen deze gegevens. Verwijzingen naar instanties waar deze gegevens in te zien zijn, worden niet geaccepteerd. Het aanvullend aanvraagformulier met Bibob-vragen en de bijlage(n) zijn te downloaden via onze website. Als u niet in het bezit bent van een computer of internet, kunt u het aanvraagformulier bij ons opvragen
- de inrichting van parkeervoorzieningen op het eigen terrein
- kleurenfoto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing
- gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat het te bouwen of te wijzigen bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen in relatie tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk, alsmede van het bouwwerk als geheel
- gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat het te bouwen of te wijzigen bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen in relatie tot de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie. Indien de aanvraag betrekking heeft op de wijziging of uitbreiding van een

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Zuidoost

bestaand bouwwerk moet uit de aangeleverde gegevens tevens blijken wat de opbouw van de bestaande constructie is (tekeningen en berekeningen) en wat de toegepaste materialen zijn

- de EPC, thermische eigenschappen van de toegepaste uitwendige scheidingsconstructie en de beperking van de luchtdoorlatendheid als bedoeld in hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit 2003. Bij de berekening van de EPC wordt uitgegaan van:

-NEN 5128 voor woningen en logiesverblijven
-NEN 2916 voor niet tot bewoning bestemde gebouwen.
Bij de berekening kan gebruik gemaakt worden van NPR 5129 respectievelijk 2917, beide uitgave 2002, en de bijbehorende rekenprogramma's en standaardoplossingen

- de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, de geluidsabsorptie van gemeenschappelijke verkeersruimten, gangen en trappenhuizen ingeval het bouwwerk een woonfunctie heeft en de geluidwering tussen niet-gemeenschappelijke verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie
- de ventilatievoorzieningen van ruimten, voorzieningen betreffende de afvoer van verbrandingsgassen en aanvoer van verbrandingslucht
- de vluchtroutes alsmede de aard en plaats van brandveiligheidsvoorzieningen (rookmelders, brandslanghaspels, brandweerlift, droge blusleiding)
- Een geluidsraport