[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 26 november 2020 10:02
Aan: [redacted]
Onderwerp: Re: 5384395 Frans van Mierisstraat 131 aanpassen bouwplan

Beste [redacted]

Zojuist hebben wij de aanvullingen voor de aanvraag ingediend via het omgevingsloket.

T.a.v. de het glas-in-lood is door de leverancier geconstateerd dat het bestaande glas-in-lood In een dusdanig slechte staat verkeert dat deze niet meer kan worden hergebruik (zie bijvoegde mail hieronder) Het betreft verzakkingen en uitbuiging van de ramen. Daarnaast is er diverse keren glas uitgevallen (aan voorzijde op straat) waardoor diverse delen ontbreken. Behoud en herstel is daarmee helaas niet mogelijk.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben dan verneem ik het graag.

Met vriendelijke groet,
[redacted]



Van: [redacted]>
Onderwerp: RE: 5384395 Frans van Mierisstraat 131 aanpassen bouwplan

Datum: 12 november 2020 om 17:02:17 CET
Aan: [redacted]
Kopie: [redacted]

Dag [redacted]

Bij het inmeten van de ramen heb ik zoals gezegd geconstateerd dat de bestaande glas-in-lood ramen in een dusdanig slechte staat verkeerden, dat zij niet meer kunnen worden hergebruikt. Ze kunnen dus niet in de nieuwe ramen worden geplaatst.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

GRÄVE
KOZIJNEN & TRAPPEN
Brusselsingel 24
1066 WJ Amsterdam
T 020 681 5184
M 06 54294050
E info@grave.nu

LUBBERS VENEKAMP ARCHITECTEN

[redacted]

INFO@LUBBERSVENEKAMP.NL
LUZERNESTRAAT 13D
2153GM NIEUW VENNEP
0252 682 376

Disclaimer
Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele b jlagen direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit bericht en eventuele b jlagen te vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar te maken, op te slaan of op andere wijze te gebruiken. Lubbers+Venekamp architecten accepteert geen verantwoordel jkheid of aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de verzending van dit bericht.

This e-mail and any attachments are confidential and are solely intended for the addressee. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete and/or destroy this message and any attachments immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to disclose or to use this e-mail and any attachments in any other way. Lubbers+Venekamp architecten do not accept any responsibility nor liability for any damage resulting from the content of and/or the transmission of this message.

Op 6 nov. 2020, om 14:05 heeft [redacted] het volgende geschreven:

Beste [redacted],

Ik heb terugkoppeling ontvangen van mijn collega van welstand, zie hieronder:

De diepteligging van het raamhout wijkt af van oorspronkelijk.
De diepteligging gaat van 95 mm naar 84 mm, afhankelijk van het kozijntype geldt o
ofwel het bovenraam, ofwel het onderraam of beide.
Hoe dan ook dient de diepte van het raamhout (zowel boven- als onderraam) van al
raamtypes onveranderd te blijven.

<image003.png>

Uitkomst toets

X Plan voldoet niet aan standaardcriteria

Geconstateerd is dat de aanvraag voldoet niet aan de standaardcriteria v kozijnwijzigingen zoals genoemd in hoofdstuk 6.3 van de welstandsnota van Amsterdam 2016' op de volgende onderdelen:

- **Bij wijziging de maatvoering, dimensionering en profilering van de kozijnen en gevelopeningen overnemen met inbegrip van de negg diepteligging van het raamhout wijkt af van oorspronkelijk, *zie uit***
- **Bij wijziging de oorspronkelijke maatvoering kozijn en ramen inclu aanhouden:**
  - **bij de wisseldorpel steekt het raamhout van het onderraam uit onder het bovenlicht;**
  - **de vaste dorpel dient in hoogte in beginsel onveranderd te mag maximaal 10 mm hoger zijn;**
  - **het onderdorpeldetail mag in hoogte maximaal 20 mm afwi**

Ten aanzien van het glas in lood wordt het volgende opgemerkt:
Voor orde 3 panden geldt behoud en herstel van glas-in-lood afhankelijk compleetheid waarin het nog aanwezig is. Dus bij een pand waarvan alle in-lood bevatten sturen op behoud en herstel en vernietiging accepteren laatste raam in de gevel/ ensemble is.

<image001.png>
Hierbij vraag ik u deze aangepaste tekeningen aan te leveren voor vrijdag 19 november 2020.

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Ps1 . In verband met de maatregelen vanwege COVID- 19 werk ik tot nader orde thuis.
Wilt u mij telefonisch spreken? Geef het even aan door middel van een email op onderstaand adres.
Dan bel ik u direct wanneer ik de mail lees.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Medewerker Vergunningen
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Stadsdeel Zuid

Gemeente Amsterdam
<image002.png>

[redacted]

President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam
Postbus 74019

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.