3655

Gemeente Amsterdam
T.a.v.: (10)(2e) (10)(2e)
Weesperplein 8
1018XA AMSTERDAM

Datum
1 juli 2019

LET OP! VOOR UW GRAAFLOCATIE GELDT EEN E.V. MAATREGEL

Onderwerp
Eis voorzorgsmaatregel, thema:

riool vrijverval

Geachte mevrouw/heer (10)(2e) (10)(2e)

Bedankt voor uw Graafmelding met de volgende kenmerken:

- KLIC-nummer: 19O054129
- Datum: 26-06-2019
- Startdatum:

U heeft een graafmelding gedaan met het bovenstaande KLIC Meldnummer. In de door u opgegeven locatie ligt minimaal één kabel of leiding, die voor Waternet van grote waarde is.

Beheerder van net met grote waarde
Waternet is beheerder van diverse ondergrondse kabels, leidingen en objecten en voert deze beheertaak uit namens het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de gemeente Amsterdam en de NV WRK. Als beheerder is Waternet verantwoordelijk voor de volgende thema's zoals beschreven in de WIBON: Datatransport, Riool onder druk, Riool vrijverval, Warmte, Water, Laagspanning, Hoogspanning, Gas lage druk en overige thema's zoals Dijken/Keringen en peilbuizen.

Het beschadigen van de aanwezige kabels, leidingen en/of overige objecten levert gevaar op voor uw personeel en de omwonende(n). Bovendien kan het beschadigen ervan een storing tot gevolg hebben, waardoor klanten niet van deze voorzieningen gebruik kunnen maken. Om dit te voorkomen, stelt Waternet als beheerder van netten met grote waarde Eis Voorzorgsmaatregelen (EV).

Eis Voorzorgsmaatregel (EV)
Volgens de WIBON heeft de beheerder van een net met grote waarde of leiding met gevaarlijke inhoud drie werkdagen de tijd om voorzorgsmaatregelen te treffen. De eerste voorzorgsmaatregel die wij treffen is u te vragen contact met ons op te nemen via telefoonnummer 0900-(10)(2e) en ons aanvullende informatie te verstrekken over de uitvoeringswijze en de exacte locatie van de voorgenomen werkzaamheden. Hierdoor worden o.a. misverstanden over de uitvoering van het graven en verkeerde interpretatie van de ligging gegevens voorkomen. Afspraken moeten schriftelijk vastgelegd worden. De richtlijnen voor het werken nabij bij Waternet in beheer zijnde kabels, leidingen en overige objecten zijn opgenomen in Annex I. Indien het niet mogelijk is om schriftelijk vast te leggen dat de werkzaamheden conform de vermelde richtlijnen uitgevoerd zullen worden, dan vragen wij u nader in overleg te treden.

Contactgegevens:
Voor meer informatie kunt u ons bereiken op telefoonnummer 0900-(10)(2e)

Met vriendelijke groet,

Waternet

ANNEX I: RICHTLIJNEN VOOR HET WERKEN NABIJ BIJ WATERNET IN BEHEER ZIJNDE KABELS, LEIDINGEN EN OVERIGE OBJECTEN dd: 20190508

	WATERLEIDINGEN				RIOLERING								KABELS	
	Thema: water				Thema: riolering vrij verval				Thema: riolering onder druk				Thema: datatransport	
Afstanden zijkant tot zijkant in meters tot door derden aan te brengen objecten, kabels en leidingen en/of constructies.	Waterleiding (≤ 450mm)		**Hoofd**waterleiding (>450mm)		Rioolpersleiding (PL) ≤160mm en vrijvervalriool anders dan TR (R)		Transportriool (TR) en onderheid Transportriool (OHTR)		Rioolpersleiding (PL) >160mm		**Hoofd**rioolpersleiding (HPL)		Glasvezelkabel	
	kruisend	evenwijdig	kruisend	evenwijdig	kruisend	evenwijdig	kruisend	evenwijdig	Kruisend	Evenwijdig	Kruisend	evenwijdig	kruisend	evenwijdig
Damwand	contact	>2	contact	contact	contact	3	contact	4,5	contact	5	contact	contact	contact	5
Verloren Damwand	contact	2	contact	contact	contact	1	contact	2	contact	1	contact	contact	contact	2
Funderingspalen	><	3	><	contact	><	3	><	4,5	><	3	><	contact	><	5
Kabels en leidingen m.u.v. warmteleidingen	>0,2	0,35	contact	contact	>0,2	1	>0,5	2	>0,5	1	contact	contact	>0,2	2
Warmteleidingen	0.5	1	contact	contact	>0,2	1	>0,5	2	>0,5	1	contact	contact	>0,2	2
Gestuurde boring, Persing	>1	2	contact	contact	1	1	contact	5	2	2	contact	contact	contact	contact
Gebouwen, bruggen	contact	2	contact	contact	contact	3	contact	5	contact	3	contact	contact	contact	5
Bomen	><	2	><	contact	><	2	><	5	><	2	><	contact	><	5
Masten	><	1	><	contact	><	1	><	2,5	><	1	><	contact	><	1,5
Objecten (incl. putten, handholes e.d.)	><	2	><	contact	><	2	><	3	><	2	><	contact	><	3
Bouwweg	contact	2	contact	contact	contact	2	contact	2	contact	2	contact	contact	contact	2
Ontgronding/ophoging	contact	2	contact	contact	contact	2	contact	2	contact	2	contact	contact	contact	2

NB: De diameters op de meegeleverde kaarten zijn binnendiameters in mm. Om de buitendiameter te bepalen dient u de binnendiameter te vermeerderen met een vaste maat van 200 mm.

1. Als in de tabel "contact" wordt genoemd, dient u contact op te nemen met de klantenservice van Waternet via bovengenoemde contactgegevens.
2. Indien nadere richtlijnen worden gesteld vanwege belemmeringen bij het gebruik van de grond (zakelijk recht, vergunning, gedogen, grondeigendom e.d.) dan blijven deze onverminderd van kracht.
3. Voorwaarden voor werkzaamheden in een kering worden gesteld in een separaat aan te vragen Keurontheffing.
4. Deze richtlijnen zijn leidend. In de praktijk kunnen er zich gevallen voordoen waarbij niet volledig aan de gestelde richtlijnen kan worden voldaan. In dat geval dient de partij die zich niet aan de richtlijnen kan houden, contact op te nemen met de klantenservice van Waternet via bovengenoemde contactgegevens.
5. De aanwijzingen, gegeven door personeel van Waternet, dienen direct opgevolgd te worden.
6. Leidingen, kabels en/of overige objecten moeten zodanig worden aangelegd, dat zij niet hinderlijk zijn of worden voor de rioolleidingen, drinkwaterleidingen, perceelsaansluitleidingen en overige objecten. Is dit wel het geval dan zullen deze (bij werkzaamheden van Waternet) op kosten van de eigenaar verwijderd en/of omgelegd moeten worden. De ligging dient ook niet in conflict te komen met de eigen eisen en voorwaarden, nu of in de toekomst.
7. Indien van toepassing dient u, voordat een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden, specifiek aan te geven dat u de liggingsgegevens wilt ontvangen van de perceelsaansluitleidingen. Deze informatie wordt alleen dan meegestuurd.
8. Leidingen dienen altijd haaks gekruist te worden, onderheide leidingen mogen niet onderlangs gekruist worden.
9. De leidingen en overige objecten (peilbuizen, spindels, putten, afsluiters, brandkranen, gemalen, bergbezinkbassins e.d.) dienen te allen tijde vrij te blijven van opslag en belasting en toegankelijk te blijven voor werknemers van Waternet of door haar ingeschakelde derden. De afstand tot de zijkant moet minimaal 1 meter zijn.
10. Het is verboden om zonder toestemming van Waternet werkzaamheden te verrichten aan leidingen, perceelsaansluitleidingen en overige objecten of ze te gebruiken. Beschadigingen die hier het gevolg van zijn, zullen door Waternet worden hersteld op kosten van de veroorzaker. Beschadiging en/of het gebruik van objecten dienen direct te worden gemeld aan Waternet.
11. Voor de bepaling van de exacte ligging van de leidingen en perceelsaansluitleidingen dienen altijd handmatig proefsleuven gegraven te worden.
12. Ontgraving ter plaatse van leidingen dient, conform CROW publicatie 500 met de hand te geschieden, de leiding dient op deskundige wijze opgevangen en beschermd te worden en geschikte aanvulgrond dient (vrij van puin) onder, boven en naast de leiding doelmatig verdicht te worden. Dit vindt in samenspraak met Waternet plaats.
13. Indien er een Eis Voorzorgsmaatregel geldt op uw graaflocatie wordt u verzocht deze aan u geleverde richtlijnen op het werk aanwezig te hebben en desgevraagd aan personeel van Waternet te tonen.
14. Ondanks het opvolgen van richtlijnen door Waternet gesteld, blijft de aanvrager volledig aansprakelijk voor alle schade welke door of ten gevolge van zijn werken of werkzaamheden wordt toegebracht aan de bij Waternet in beheer zijnde kabels en leidingen en overige objecten.
15. Kabels en leidingen in het trottoir dienen te allen tijde onder de perceelsaansluitleidingen van de riolering gelegd te worden, dit ter voorkoming van breuk en het garanderen van de afvoer onder vrij verval van het perceel naar de riolering.
16. Het aan- en afsluiten op riolering en het drinkwaternet in de gemeente Amsterdam dient in de openbare ruimte te geschieden door Waternet, dit is voor rekening van de aanvrager en kan aangevraagd worden via www.waternet.nl