Beoordeling geluidsrapport Saint Mario Big Shots Warmoesstraat 94

Zaak: Z2024 -001554

Het geluidsrapport van Saint Mario Big Shots aan de Warmoesstraat 94, te Amsterdam is beoordeeld. Onderstaand zijn de opmerkingen naar aanleiding van de beoordeling opgenomen. Het rapport is vooralsnog niet goedgekeurd en dient op een aantal punten te worden aangevuld en/of aangepast.

- Na de beoordeling van het rapport en de voorgestelde akoestische aanpassingen, wil ik enkele belangrijke punten naar voren brengen.

Allereerst wil ik benadrukken dat, zolang de in het rapport genoemde isolatiemaatregelen nog niet zijn toegepast, wij vanuit de gemeente nog geen goedkeuring kunnen geven.

Na de realisatie van deze maatregelen adviseren wij een nieuw geluidsonderzoek uit te voeren. De resultaten van dit onderzoek zullen wij dan in de toekomst beoordelen om te verzekeren dat aan alle gemeentelijke en wettelijke eisen wordt voldaan.

Uit de gedane geluidsmetingen komt naar voren dat bij standaard dancemuziek, uitgaande van de wettelijke geluidnorm in de dag-, avond- en nachtperiode de volgende equivalente (“gemiddelde”) muziekgeluidniveaus

binnen de bar maximaal toelaatbaar zijn in de dag/avond/nachtperiode bij weergave van popmuziek.

- **07.00 – 19.00 uur: 79 dB(A);**
- **19.00 – 23.00 uur: 74 dB(A);**
- **23.00 – 07.00 uur: 69 dB(A).**

De bovenstaande geluidswaarden zijn op dit moment toegestaan.

- Gezien het stoorgeluid uit de omgeving konden geen betrouwbare metingen aan het installatiegeluid uitgevoerd worden.
  Ook wordt aangeraden om metingen mogelijk op andere tijdstippen uit te voeren voor minder stoorgeluid en een nadere onderbouwing hiervoor te geven.

Het rapport dient geactualiseerd te worden met verwijzing naar de huidige Omgevingswet, in plaats van het Activiteitenbesluit.

Met vriendelijke groeten,

5.1, 2, e