Van:
Verzonden: woensdag 3 juni 2020 16:42
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Achterliggende informatie en contactgegevens m.b.t. plaatsing transformatorhuisje Liander Ruysdaelstraat

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

Hoi E ,

Zie mijn opmerkingen in 'rood'.
Mevr . is wel een 'kruistocht' gestart, binnen Liander heeft zij ook al vragen gesteld.

Met vriendelijke groet,

Projectmanager Design & Construct
Aanleg Amsterdam
Liander NV, Postbus 50, 6920 AB Duiven.

Spaklerweg 20, Amsterdam
PAC2WA6378
Postbus 50
6920 AB Duiven

www.liander.nl

Van:
Verzonden: woensdag 3 juni 2020 16:17
Aan:
CC:
Onderwerp: Fwd: Achterliggende informatie en contactgegevens m.b.t. plaatsing transformatorhuisje Liander Ruysdaelstraat

Ha

Zoals ik al appte heb ik gisteren deze dame gemaild. Je ziet, ze heeft nog wat openstaande vragen. Zou jij die voor mij kunnen beantwoorden?

* Binnen een straal van hoeveel meter moet een nieuw transformatorhuisje worden geplaatst ten opzichte van een oude transformatielokatie? Gezien de verleggingen willen we de ruimte zo dicht mogelijk bij de bestaande ruimte hebben. Dit heeft ook te maken met het 'ontmazen' van het laagspanningsnet, een wens van de gemeente.
In een vermaasd net word de laagspanningskabel tussen 2 trafostations verbonden. Bij een storing hebben alle klanten op die betreffende kabel geen elektriciteit. Wat we nu gedaan hebben is ergens in de kabel een 'knip gelegd' zodat bij een storing aan de kabel, de helft van de klanten hier last van heeft.

* Wil Liander geen inpandige transformatielokaties meer vanwege huurrecht? Of willen bewoners dat neit meer?
Bij een inpandige ruimte met medegebruik zijn wij teveel afhankelijk van de klant. Al swij willen verzwaren maar de klant wil dat niet, is het niet mogelijk. Immers de trafo is van de klant. Binnen de gehele stad proberen we deze afhankelijkheid te elimineren met als gevolg meer stations op de openbare weg. Een inpandige ruimte die geheel van en voor ons is, geldt deze problematiek niet. Een ruimte over nemen wordt soms wel gedaan maar als de kosten voor het opknappen veel hoger zijn dan een nieuwe ruimte plaatsen, kiezen wij voor het laatste.
* Binnen hoeveel meter afstand mag zon transformatiehuisje van een woning staan? Hier zijn geen richtlijnen voor maar we houden in de regel minimaal enkele meters aan.
* Komt er straling uit een transformatiehuisje? Niet noemenswaardig blijkt uit onderzoeken. Er is geen schade voor de volksgezondheid tenzij het station tegen een slaapkamer is gebouwd
* Mogen mensen hun fiets er tegenaan parkeren? Liever niet en de deuren moeten altijd vrij toegankelijk zijn voor ventilatie en in geval van een storing.

"Levensgevaarlijk" zoals mevr aanhaalt heeft betrekking op de binneknat van de traforuimte maar niet op de buitenkant. Wij zijn niet vergunningsplichtig en de plaatsing gaat in overleg met de gemeente. Uiteraard heeft Liander voorkeuren. Vervelende is dat niemand zit te wachten om tegen zo'n ruimte aan te kijken dus kiezen wij vaak de minst slechte locatie.

Veel dank!

Gebiedsmakelaar Museumkwartier
Stadsdeel Zuid

Gemeente Amsterdam

Begin doorgestuurd bericht:

Van: '
Datum: 2 juni 2020 om 22:14:09 CEST
Aan: "
Onderwerp: Antw: Achterliggende informatie en contactgegevens m.b.t. plaatsing transformatorhuisje Liander Ruysdaelstraat

Wat betekent die zin
" de kast moet zoveel m2 van de kast" geplaatst. Graag ontvang ik uitleg hierover en wie is
"Zij willen het niet inpandig vanwege huurrecht"

En graag ontvang ik de afwegingen voor de verschillende locaties die in de buurt overwogen zijn alvorens voor huidige plaatsing te kiezen.

Ik mag toch aannemen dat een meer uitvoerig onderzoeksplan, bestemmingsplan en procedures voor de uitvoering van het aanzien van de openbare ruimte vooraf gaan.

Zoals wij samen hebben kunnen observeren, wijkt het aanpalende pand verder van openbare weg en is meer geschikt om een dergelijk gebouw neer te zetten.
Er is daar geen tuin. Je kan daar niet zitten . Er staat een meterslange
doornenheg.
En op benedenverdieping is alles geblindeerd... ideale plek
Anders in de van Mierisstraat voor de blinde muur- ook perfect.

Is die meneer van t padje bevoegd om
dergelijke beslissingen zonder overleg te maken.

Graag ontvang ik officiele papieren waarin Liander van de Gemeente toestemming krijgt dit formaat gebouwen waarop "levensgevaarlijk" staat direct grenzend aan een fietspad te kunnen bouwen.

En de correspondentie tussen Liander en [illegible] voorafgaande aan toestemming.

Hoeveel meter afstand geldt er officieel tussen een dergelijke hoogspanningsbunker en de bebouwing voor bewoning.

Gaat er straling van een dergelijk transformator huis uit?

Hartelijke groet,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

> Op 2 jun. 2020 om 18:36 heeft [illegible] olgende geschreven:
>
> Beste mevrouw [illegible]
>
> Zoals vanochtend besproken, hierbij in de bijlage de volgende beloofde stukken:
> - De bewonersbrief zoals Liander deze verspreid heeft eind april
> - De mailwisseling die ik met mijn collega's heb gehad over de plaatsing van dit Lianderhuisje (Hierin kun je ook lezen hoe een dergelijke beslissing tot plaatsing gemaakt wordt)
>
> Daarnaast zijn dit de contactgegevens van mijn collega's gebiedsbeheerder:

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.