Gooi en Vechtstreek

BRANDWEER

Cluster Risicobeheersing
Brinklaan 140
1404 GW Bussum
Postbus 57
1200 AB Hilversum
Telefoon (035) 693 54 14
Fax (035) 693 67 37
preventie@brandweergooivecht.nl
www.brandweergooienvechtstreek.nl

Kinderdagverblijf Otje
[redacted]
Hogeweijselaan 183
1382JL Weesp

cc. het bevoegd gezag: Gemeente Weesp

Datum	23 april 2018	Telefoon	(035) 693 54 14	Bijlagen
Onze referentie	BGV1-337-1094	Fax	(035) 693 67 37	
Uw referentie		E-mail	[redacted]	
Uw brief van		Onderwerp	Inspectie door brandweer, uw locatie voldoet niet aan de voorschriften	

Geachte [redacted],

Via deze weg willen wij u informeren dat uw locatie gelegen aan Hogeweyselaan 183 te WEESP op 23 april 2018 door [redacted], toezichthouder van de Brandweer Gooi en Vechtstreek, is bezocht voor een inspectie.

Er zijn tekortkomingen geconstateerd
De inspectie is uitgevoerd in opdracht van het bevoegd gezag om vast te stellen of uw locatie voldoet aan de voorschriften, of dat deze op een juiste wijze wordt gebruikt. Uit de inspectie blijkt dat de locatie niet voldoet aan de minimale wettelijke voorschriften. Een opsomming van de geconstateerde tekortkomingen met daarbij de wettelijke grondslag vindt u terug in de bijlage.

De inspectie betreft een steekproefsgewijze momentopname
De uitgevoerde inspectie is een momentopname en baseert zich op een steekproefsgewijze controle waarbij is gekeken naar de wijze van het gebruik van een bouwwerk en de aanwezige voorzieningen. Hiermee zijn onopgemerkte tekortkomingen niet als vanzelf goedgekeurd. U bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en dient dan ook zorg te dragen voor het correct toepassen van de regelgeving.

Termijn voor het oplossen van de tekortkomingen
Wij verzoeken u de in de bijlage genoemde tekortkomingen binnen 4 weken na datum van verzending van deze brief op te heffen. Volgend op deze brief is het mogelijk dat een inspecteur onaangekondigd komt controleren of de tekortkomingen zijn verholpen.
Tenslotte adviseren wij u om regelmatig zelf een volledige check te doen ten aanzien van de (brand)veiligheid en de aanwezige voorzieningen in het gebouw.

Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft of informatie wenst dan kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met de behandelend ambtenaar via het bovenstaand telefoonnummer en e-mailadres. Vergeet niet onze referentie te vermelden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Medewerker Risicobeheersing en Brandveilig Leven

Bijlage 1 – Geconstateerde tekortkomingen met wettelijke grondslag

Deze tekortkomingen zijn waargenomen op 23 april 2018 voor de locatie gelegen aan Hogeweyselaan 183 te WEESP:

Overtreding:	De aanwezige brandslanghaspel wordt niet aantoonbaar adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd.
Voorschrift:	Artikel 1.16 van het Bouwbesluit.
Maatregel:	Er dient aangetoond te worden dat de aanwezige brandslanghaspel voldoet aan de gestelde voorschriften en eisen. Een kopie van het onderhoudsrapport ter bevestiging naar het bevoegd gezag gemaild of verzonden te worden.

Overtreding:	Er kan tijdens de controle geen onderhoudsrapport worden overgelegd waaruit blijkt dat de brandmeldinstallatie wordt beheerd, gecontroleerd en onderhouden.
Voorschrift:	Artikel 6.20 lid 7 van het Bouwbesluit.
Maatregel:	Er dient aangetoond te worden, door een onderhoudsrapport, dat de brandmeldinstallatie wordt beheerd, gecontroleerd en onderhouden conform de NEN 2654-1. Een kopie van het onderhoudsrapport kan ter bevestiging naar het bevoegd gezag gemaild of verzonden te worden.

Gooi en Vechtstreek

BRANDWEER

Begeleidend schrijven

Cluster Risicobeheersing
Brinklaan 140
1404 GW Bussum
Postbus 57
1200 AB Hilversum
Telefoon (035) 693 54 14
Fax (035) 693 67 37
preventie@brandweergooivecht.nl
www.brandweergooienvechtstreek.nl

Gemeente Weesp

t.a.v. [redacted]
Postbus 5099
1380 GB WEESP

Datum 23 april 2018

Hierbij zenden wij u een kopie van de brief zoals verzonden zonder verder begeleidend schrijven:

- ☐ op uw verzoek van
- ☒ volgens afspraak
- ☐ om te behouden
- ☐ retour na inzage
- ☐ naar aanleiding van ons telefoongesprek d.d.
- ☐ naar aanleiding van uw brief d.d.
- ☒ met het verzoek deze brief toe te voegen aan het dossier van betreffende locatie