


kelder

Behoort bij besluit d.d.:
27 JULI 2018
Gemeente Amsterdam

- 8 MEI 2018

- 8 MEI 2018

VA=1

Renvooi - brandsymbolen

- 60 minuten brandwerende scheiding
- Zelfsluitend 60 minuten brandwerend
- 30 minuten brandwerende scheiding
- Zelfsluitend 30 minuten brandwerend
- Ruimte voorzien van nooodverlichting
- Brandslanghaspel
- Brandblusser
- Vluchtrouteaanduiding zonder zichtbaarheidsnisen volgens NEN-EN 1838
- Vluchtrouteaanduiding met zichtbaarheidsnisen volgens NEN-EN 1838

Project:	Kantoorgebouw
Adres:	Generaal Vetterstraat 78 te Amsterdam
Datum:	datum 01-02-2018
Tekening:	Brandveiligheid - Wbdbo-eisen en vluchtrouteaanduiding
	3659925 2018
Bouwlaag:	Kelder
Bladnummer:	08
Schaal:	1:100
Formaat:	A0

S&W consultancy
BOUWKUNDIG INGENIEURSBUREAU