**Van:** [redacted]
**Aan:** [redacted]
**Onderwerp:** RE: Herengracht 171 h overkapping lichthof berteft handhavingszaak
**Datum:** donderdag 6 augustus 2020 16:08:37

---

Niet akkoord.
Het dichtzetten van het lichthof is een aantasting van de monumentale structuur en voldoet niet aan de criteria uit het beleidskader monumenten 2016. Het is juist positief dat de binnenplaats in 1976 weer is hersteld.
Succes en groetjes, [redacted]

---

**Van:** [redacted]
**Verzonden:** donderdag 6 augustus 2020 14:15
**Aan:** [redacted]
**Onderwerp:** FW: Herengracht 171 h overkapping lichthof berteft handhavingszaak
[redacted],
Hierbij het advies.
Met vriendelijke groet,
[redacted]
Gemeente Amsterdam Centrum
Toezicht en Handhaving
Afdeling Bouwtoezicht
[redacted]
[redacted]

---

**Van:** Welstand SDC
**Verzonden:** donderdag 16 juli 2020 12:35
**Aan:** [redacted]
**Onderwerp:** RE: Herengracht 171 h overkapping lichthof berteft handhavingszaak
Hoi [redacted],
Hierbij het advies van afgelopen maandag:
*Herengracht 171*
*Voor de CRK is het onduidelijk wanneer het lichthof weer dichtgezet is en wat de vergunning uit 1997 nu precies weergeeft. In het Beleidskader monumenten 2016 staat dat lichthoven open moeten blijven. Als het sinds 1997 ook open was dan is dichtzetten volgens de criteria niet mogelijk.*
Met vriendelijke groet,
[redacted]
medewerker Vergunningen
stadsdeel Centrum
**Gemeente Amsterdam**
[redacted]
[redacted]
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl
Werkdagen: ma, di, wo en do

---

**Van:** [redacted]
**Verzonden:** vrijdag 10 juli 2020 13:24
**Aan:** Welstand SDC
**CC:** [redacted]
**Onderwerp:** Herengracht 171 h overkapping lichthof berteft handhavingszaak
L.S.
Hierbij verzoek om advies over de aangebrachte overkapping van het lichthof van het adres Herengracht 171 h.
Het lichthof op de begane grond is in 1976 met vergunning opgemaakt.(zie bijlage)
Feitelijke situatie is nu dat het lichthof weer dichtgemaakt is met een dakje op dezelfde plek als in de vergunning van 1976. (zie foto's bijlage)

Hierdoor is een binnenruimte gemaakt zoals te zien is op de bouwkundige tekeningen van de splitsing in 1997. (zie bijlage)
Voor dat dichtmaken is geen vergunning verleend.
Advies gaarne doorzetten, i.v.m. mijn vakantie, naar allen.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Gemeente Amsterdam Centrum
Toezicht en Handhaving
Afdeling Bouwtoezicht
[redacted]
[redacted]