Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Entrada 600
1114 AA Amsterdam-Duivendrecht

Postbus 2181
1000 CD Amsterdam
Telefoon 020 255 3000

Retouradres: Gemeente Amsterdam, Postbus 2181, 1000 CD Amsterdam

Gemeente Amsterdam, Projectmanagementbureau
De heer [redacted]
Postbus 1269
1000 BG AMSTERDAM

Datum	16 mei 2019
Ons kenmerk	CEB/UIT/01169
Uw kenmerk	-
Behandeld door	[redacted] [redacted]n@amsterdam.nl
Kopie aan	[redacted]
Bijlage(n)	-
Onderwerp	Nationaal Holocaust Namenmonument

Geachte heer [redacted]

Op verzoek van u hebben wij kennis genomen van punt 3 "invloed fundering Namenmonument op de metrobuis en omgeving" van de nadere memorie van 15 mei 2019.

Wij hebben ons gefocust op de stellingname van de daarin benoemde de technische aspecten die onze eigendommen raken. Hierover het volgende:

1. Wij hebben, door RoyalHaskoningDHV, het initiële en aangepaste ontwerp van het Holocaust Namenmonument op een gedegen wijze laten toetsen;
2. Deze toetsing heeft aangetoond dat het aangepaste ontwerp geen negatieve invloed heeft op de constructie danwel veiligheid van onze tunnelbuis
3. We hebben daarmee geaccepteerd dat de dilatatie ter plaatse slecht bereikbaar wordt. Het verleden heeft ons namelijk geleerd dat we tot op heden geen problemen hebben gehad. We verwachten dan ook dat deze zich niet voor zullen doen. Op het moment dat er zich problemen voordoen, zijn er op dit moment diversen technieken om de dilatatie vanuit de tunnel te repareren. Echter alleen in hele uitzonderlijke situaties (zoals eerder gezegd wat wij niet verwachten) zal het monument gedemonteerd moeten worden om reparatie vanaf de buiten kant mogelijk te kunnen maken. Dit recht is met het project besproken en zullen wij vastleggen in de akte van het opstalrecht.

Aanvullend: het valt ons op dat de heer [redacted] (productie 59) ervan uitgaat dat het hele monument op staal wordt gefundeerd. Echter geldt dat alleen voor het deel wat ''op'' de tunnelbuis komt te staan.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft, kunt contact opnemen met de heer [redacted] van mijn afdeling.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Directeur Eigendom & beheer a.i.
Metro en Tram