BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland
Afdeling Risicobeheersing

Behoort bij brief : 123/GBamta-2023
Datum : 3-5-2023

LEGENDA — BB 2012-bestaand/verbouw

- VLUCHTROUTE AANDUIDING(NU) bestaande bouw NEN 6088/NEN-EN 1838 (artikel 5.2 t/m 5.6)
- VLUCHTROUTE AANDUIDING bestaande bouw NEN 6088/NEN-EN 1838 (artikel 5.2 t/m 5.6)
- VLUCHTROUTE AANDUIDING nieuwbouw/verbouw NEN 3011:2015/NEN-EN 1838 (artikel 5.2 t/m 5.6)
- NOODVERLICHTING NEN 1010
- BRANDSLANGHASPELKAST 20 meter-10kPa/cap.1.3m3/h
- BRANDSLANGHASPELKAST 30 meter-10kPa/cap.1.3m3/h
- SCHUIMBLUSSER 6 KG A/B
- SCHUIMBLUSSER 9 KG A/B
- POEDERBLUSSER 6 KG A/B/C
- BRANDMELDCENTRALE
- BRANDWEERLIFT
- FLITSLICHT
- SLEUTELKLUIS
- DEUR AFSLUITBAAR
- DEUR ZONDER SLEUTEL TE OPENEN
- DEUR BESLAG CONFORM NEN-EN 179
- PANIEK SLUITING CONFORM NEN-EN 1125
- ELECTRISCH SLOT
- ZELFSLUITEND
- VRIJLOOPDRANGER
- KLEEFMAGNEET
- WBDBO 20 MIN
- WBDBO 20 MIN ZELFSLUITEND
- WBDBO 30 MIN
- WBDBO 30 MIN ZELFSLUITEND
- WBDBO 60 MIN
- WBDBO 60 MIN ZELFSLUITEND
- WBD 20 MIN ZELFSLUITEND (SUBBRANDCOMPARTIMENT)
- WTRD 20 MIN ZELFSLUITEND (SUBBRANDCOMPARTIMENT)
- (BESCHERMD SUB-)BRANDCOMPARTIMENT: WBDBO 20 MIN
- (BESCHERMD SUB-)BRANDCOMPARTIMENT: WBDBO 30 MIN
- BRANDCOMPARTIMENT: WBDBO 60 MIN
- SUBBRANDCOMPARTIMENT: WBD 20 MIN
- SUBRANDCOMPARTIMENT:WTRD 20 MIN
- ROOKMELDER CONFORM NEN 2555
- VLUCHTROUTE
- GECORRIGEERDE LOOPAFSTAND
- BRANDWEERINGANG
- OVERIGE INGANGEN

VIP entree rolstoel-toegankelijkheid 1.400 + NAP

(Theo Fransmanbrug) >

afstand toto hart weg 40243

expeditiepad

3000

vluchten : < 100 personen (rookvrij)

Type H : hekwerk met Hedra Haag : Terrein rondom afschermen met bouwhekwerken 3,5 x 2,0 m1 (bxh) in betonnenvoet. Hekwerk schoren.

Type A : hekwerk met open maas : Terrein rondom afschermen met bouwhekwerken 3,5 x 2,0 m1 (bxh) in betonnenvoet. Hekwerk schoren.

Noorderlicht
NDSM-plein 102

12.Sanitair m/v — vluchtroute 4,7 m1
13. 13. 13.
7.Keuken — vluchtroute 8,0 m1 — vluchtroute 5,4 m1
20. 15. 16. 3
afstand tot hart Zijkanaal = 50081

Hoofdentree
1.400 + NAP

3000 3000 3000

vluchten (rookvrij):
9 x 135 =
< 1215 personen
hekken staan open
tijdens openingstijden

Zomerterras 2484 m2
2,700 +NAP

rookvrije vluchtweg terrein < 32,0 m1

brandkraan

opstelplek brandweerauto

SBC< 50 m2 — vluchtroute 2,2 m1
17.tiny restaurant

SBC< 50 m2 — vluchtroute 8,2 m1
18.Restaurant

6.Bar — vluchtroute 7,1 m1 — vluchtroute 5,4 m1

0.NUTS (bestaand)

1. Tent 9 x 12 m1
vluchtroute < 7,5 m1 alzijdig open tent

4 kassa — vluchtroute 4,7 m1
5
2 afwas — vluchtroute 4,7 m1

Bestaand terras

rookvrije vluchtweg terrein < 27,5 m1

rookvrije vluchtweg terrein < 35,5 m1

vluchten (rookvrij):
6 x 135 =
< 1215 personen
hekken staan open
tijdens openingstijden

NDSM-plein /
Helling 1

4177

55401 afstand tot hart NDSM-plein

8.toiletten
> 33 stuks t.b.v.
(evenementen)

10.Podium

11.bar

9.WC

19.

Pad naar Gewoonboot

Zijkanaal

RENVOOI :				
omschrijving	bvo/GO	NVO	bezetting	
0. Nuts, buitenkast	2,0 m2	1,9	-	
1. Tent, open spantent	{108,0}	{108,0}	(1875 evenement)	
zomerterras	-	-	424 (buiten)	
2. Afwas	15,0	13,4	2	
3. Tapinstallatie	6,9	11,0	-	
4. Kassa	15,0	13,4	2	
5. Opslag	6,5	5,3	-	
6. Bar	37,5	34,0	8	
7. Keuken	37,5	34,0	8	
8. Toiletten (evenementen)	18,6	17,0	9	
9. Wc-wagen	8,0	6,8	8	
10. Podium, buiten	{ 13,5}	{13.1}	-	
11. Bar 2	7,0	6,8	2	
12. Sanitair MV	18,8	17,0	9	
13. Opslag 1	55,8		-	
14. Koeling	8,6		-	
15. Afval / Koeling	18,6	17,0	-	
16. Gasflessen opslag	6,9	11,5	-	
17. Tiny Restaurant	5,0	4,0	4	< 50 m2
18. Restaurant VIP	37,2	34,0	24	< 50 m2
19. Opslag 2	18,6	17,0	-	
20. Afval	18,6	17,0	-	
Totaal zomerterras	651,3 m2bvo binnen		=< 500 personen	
	{121,5 m2bvo buiten }			
(totaal bij evenement			=< 2000 personen)	

Type A : hekwerk met open maas : Terrein rondom afschermen met bouwhekwerken 3,5 x 2,0 m1 (bxh) in betonnenvoet. Hekwerk schoren.

10 5 1 0 m1

maten in milimeters

dynamo architecten

opdrachtgever	Noorderlicht vof
project	Noorderlicht Cafe' , Amsterdam - Tijdelijk Zomerterras -
onderwerp	aanvraag Gebruiksmelding Maaiveld -NIEUW -Brandveiligheid
schaal	1:200 (A2-formaat) — datum 31-3-2023
projectnummer	0473T — tekeningnummer GM10-01N-brandweer

Dynamo Architecten Postbus 120 3500 AC Utrecht Nederland. (t) 030-2415586 www.dynamoarchitecten.nl