126

VAN ROSSUM RAADGEVENDE INGENIEURS

Project: Bungehuis- Sohohuis te Amsterdam
Ordernummer: 8815
Betreft: Aanvulling op indiening van bouwaanvraag

Brandwerendheid hoofddraagconstructie

In aanvulling op de begeleidende tekst van de bouwaanvraag van het bovengenoemde project, geven wij bij deze aan de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie.

Gezien het feit dat er sprake is van bestaande bouw geldt een eis voor de constructie, welke wordt gehandhaafd en voldoet, van 30 minuten. Voor de benodigde constructieve ingrepen geldt een nieuwbouw eis, te weten 90 minuten.

In de hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,
Van Rossum Raadgevende Ingenieurs BV

Amsterdam, 27 oktober 2015

Behoort bij ontwerpbesluit
BWT 1903953
Gemerkt 118

Gemeente Amsterdam Centrum

Van Rossum Raadgevende Ingenieurs bv Amsterdam
Pedro de Medinalaan 3a
1086 XK Amsterdam
Postbus 37290
1030 AG Amsterdam
T +31(0)20 615 37 11
amsterdam@vanrossumbv.nl
www.vanrossumbv.nl

Van Rossum Raadgevende Ingenieurs bv Rotterdam
Westblaak 5e
3012 KC Rotterdam
T +31(0)10 404 51 11
rotterdam@vanrossumbv.nl
www.vanrossumbv.nl

Bank NL53 INGB 0006 6632 57
KvK 34 147 396
BTW NL 8101.54.869.B.01

Op alle door ons aanvaarde opdrachten is de DNR 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur van toepassing.
Lid NLingenieurs