BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland

Stadsdeel Noord
T.a.v. 5.1,2,e
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

Datum	03-10-2022	Telefoon	020 - 555 6000
Onze referentie	0000368/Eta-2022	E-mail	serviceteamrb@veiligheidsregioaa.nl
Uw referentie	Z/22/2058679	Behandelend adviseur	5.1,2,e
Adres	G.J. Scheurleerweg	P-nummer	1000008
Onderwerp	Spoed advies ADM Festival Evenement		

Geachte 5.1,2,e

Naar aanleiding van uw verzoek om advies van 01-10-2022 berichten wij u als volgt.

Uw opdracht betreft het beoordelen op brandveiligheidsaspecten van een vergunningsaanvraag voor het evenement ADE Festival van 06 tot en met 08 oktober 2022 ter plaatse van het voormalige waterzuiveringsterrein van vereniging De Verademing aan de G.J. Scheurleerweg en de Buiksloterdijk 95 te Amsterdam.

Voor dit advies hebben wij de volgende documenten beoordeeld:
- Samenvatting evenementaanvraag ADM Festival 2022 zonder datum
- Plattegrond Veiligheid indeling festival opstelling zonder datum
- Plattegrond Veiligheid Route Hulpdiensten
- Mobiliteitsplan van 27-07-2022
- Veiligheidsplan zonder datum

Met betrekking tot dit evenement hebben wij niet eerder geadviseerd.
Het ADM Festival vindt buiten plaats maar ook binnen in bijvoorbeeld het voormalige machinegebouw. Wij attenderen u er op dat bij het gelijktijdig verblijf van meer dan 50 personen in een bouwwerk een melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012, artikel 1.18) moet zijn gedaan. Wij adviseren u dit te controleren bij de afdeling vergunningen van uw Stadsdeel.
Wij hebben op dit punt de aanvraag niet kunnen beoordelen.

Regelgeving en documenten
Wij hebben deze aanvraag om een evenementenvergunning getoetst aan:
- De relevante voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen uit hoofdstuk 7 van het Bouwbesluit 2012;
- Het Bouwbesluit 2012, hoofdstukken 1, 2, 6 en 7 bij een evenement in een gebouw;
- De Algemene plaatselijke verordening Amsterdam 2008 (APV);
- Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP), 4 oktober 2017.

Overige documenten
Verder hebben wij gebruik gemaakt van onderstaande documenten:
- Handreiking voor een brandveilig evenement, Brandweer Amsterdam-Amstelland, versie 1.1 d.d. 1 januari 2018.

Conclusie
Onze conclusie is dat de aanvraag evenementenvergunning niet voldoet aan de hierboven genoemde regelgeving.

Indiening gegevens
Op basis van de ingediende gegevens kan de brandweer de aanvraag onvoldoende beoordelen. Om de aanvraag goed te kunnen beoordelen verzoeken wij de volgende gegevens aan te leveren:

- Tekeningen op schaal van alle objecten, bedoeld voor meer dan 50 bezoekers;
- Een duidelijke objecttekening (bouwwerk, Machinegebouw) op schaal.

Brandveiligheidsinstallaties
De volgende brandbeveiligingsvoorzieningen moeten tijdens het evenement aanwezig te zijn:

- Gebouwgebonden installaties;
- Brandslanghaspels, conform NEN-EN 671-1;
- Draagbare blustoestellen, conform Besluit Draagbare Blustoestellen;
- Noodverlichting, conform NEN-EN 1838;
- Vluchtrouteaanduiding, conform NEN-EN 1838 en NEN-EN-ISO 7010.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via bovengenoemd telefoonnummer.

Vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e

Bijlagen:
1. *Samenvatting evenementaanvraag ADM Festival 2022 zonder datum*
2. *Plattegrond Veiligheid indeling festival opstelling zonder datum*
3. *Plattegrond Veiligheid Route Hulpdiensten*
4. *Mobiliteitsplan van 27-07-2022*
5. *Veiligheidsplan zonder datum*

Bezoekadres
IJtunnel 4
1011 TA Amsterdam

Postadres
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

(020) 555 6000
serviceteamrb@veiligheidsregioaa.nl
www.brandweeraa.nl/amsterdam-amstelland