VN2025-010248
oov

Gemeente Amsterdam

College van burgemeester en wethouders

B&W

Voordracht voor de College vergadering van 08 juli 2025

Portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid

Agendapunt: B50

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

**Onderwerp**

Overnemen van de aanbevelingen uit de Analyse Bluswaterrisico en bekrachtigen van de uitgangspunten uit de Meerjarenvisie Regionale Bluswatervoorziening

**Het college van burgemeester en wethouders besluit**

1. Kennis te nemen van de Analyse Bluswaterrisico en de Meerjarenvisie Regionale Bluswatervoorziening.
2. De aanbevelingen uit de Analyse Bluswaterrisico over te nemen en de uitgangspunten van de Meerjarenvisie Regionale Bluswatervoorziening te bekrachtigen.

**Kernboodschap**

Na advies van de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft de Veiligheidsregio de gemeentelijke bluswatervoorzieningen doorgelicht. Dit heeft geresulteerd in de Analyse Bluswaterrisico en vervolgens ook een Meerjarenvisie Regionale Bluswatervoorziening. Het bluswateraanbod en de daadwerkelijke risico's bij brand sluiten over het algemeen aan op de kaders uit de landelijke Handreiking Bluswatervoorziening

.

Uit de berekening komt naar voren dat bij 98,5% van de objecten de bluswatervoorziening voldoet aan de gestelde afstanden en debieten. Dit heeft geleid tot een set aan aandachtspunten voor de gemeente Amsterdam. De implementatie van deze aandachtpunten kunnen worden uitgevoerd binnen bestaande budgetten.

**Bestuurlijke achtergrond**

In 2020 heeft de Inspectie Justitie & Veiligheid alle Veiligheidsregio's geadviseerd de gemeentelijke bluswatervoorzieningen door te lichten. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft daarom het Plan van Aanpak Regionale Bluswatervoorziening uitgevoerd. Ter afronding hebben de brandweer, gemeenten en drinkwaterleveranciers samen een regionale Analyse Bluswatervoorziening en een Meerjarenvisie Regioanle Bluswatervoorziening opgesteld. Op 23 april jl. Zijn de conclusies, aanbeveling en uitgangspunten hieruit behandeld in het Regionaal Bestuur van de Veiligheidsregio.

Conform uw verantwoordelijkheid als bevoegd gezag inzake de bluswatervoorziening heeft de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland de resultaten hiervan aangeboden. Daarbij wordt verzocht de aanbevelingen uit de Analyse over te nemen en de uitgangspunten van de Meerjarenvisie te bekrachtigen.

Brandweer Amsterdam-Amstelland stelt, in overleg met de gemeenten, drinkwaterleveranciers en andere partners, een regionale Handreiking Bluswatervoorziening & Bereikbaarheid op. Hierin worden ook de richtlijnen die eerder in Amsterdam zijn opgesteld meegenomen. Dit document komt in plaats van de huidige landelijke Handreiking. Naar verwachting wordt dit document in het najaar van 2025 aan u voorgelegd.

**Bestuurlijke prioriteit**

nvt

**Wettelijke grondslag**

Gemeentewet, artikel 160, lid 1 onder a

**Onderbouwing besluit**

**Ad 1) Kennis te nemen van de Analyse Bluswaterrisico en de Meerjarenvisie Regionale Bluswatervoorziening.**

In de bijlagen treft u de Analyse Bluswaterrisico en de Meerjarenvisie Regionale Bluswatervoorziening. In deze rapporten wordt verwezen naar verschillende bijlagen.

**Ad 2) De aanbevelingen uit de Analyse Bluswaterrisico over te nemen en de uitgangspunten van de Meerjarenvisie Regionale Bluswatervoorziening te bekrachtigen.**

*Aanbevelingen Analyse Bluswaterrisico*

In paragraaf 4.3 in de Analyse staan de aanbevelingen voor de gemeente Amsterdam beschreven. Uit de analyse blijkt wederom dat de gemeente zeer ruim voldoet aan de kaders en richtlijnen (Handreiking Bluswatervoorziening & Bereikbaarheid). Uit de berekening komt naar voren dat bij 98,5% van de objecten de bluswatervoorziening voldoet aan de gestelde afstanden en debieten. 492 objecten met een bluswaterrisicoscore drie (woningen, hoogbouw, of gebouwen met een vitale functie) vallen buiten de gestelde afstanden en debieten.

Tijdens een expert judgement sessie is geconcludeerd dat - met inachtneming van onderstaande aandachtspunten - de afwijkingen bij de bluswaterrisico-objecten in eerste instantie afdoende zijn geadresseerd. Secundair verdient het aanbeveling *alle* overschreden objecten na te lopen. Aandachtspunten in Amsterdam en Weesp zijn:

- *Objectcategorie Hoogbouw 20-70 meter.* De Handreiking Bluswater & Bereikbaarheid adviseert bij deze objectcategorie een wateropbrengst van 90 m³ per uur. Brandkranen met die opbrengst verdwijnen echter uit het straatbeeld. Vaak heeft de beoogde bluswatervoorziening bij deze categorie daardoor formeel een te laag debiet. Voorbeelden hiervan zijn de hoogbouw bij de Kolenkitbuurt en aan de Gerrit Mannourystraat, Koningin Wilhelminaplein, de Leuvenstraat en de Bastenakenstraat. In hoofdstuk 2 is hiervoor een regionale aanbeveling opgenomen.
- *Woonboten.* Uit het onderzoek blijkt dat bij veel woonboten de bluswatervoorziening onvoldoende is. Deze paradox ontstaat doordat de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) woonboten kenmerkt als woningen. Dan geldt een bluswateradvies van 30 m³ of 60 m³ per uur, op een maximale afstand van 40 meter. Terwijl het water van de ligplaats niet formeel aangewezen als bluswatervoorziening. Brandkranen in de buurt zijn aangelegd voor andere objecten en liggen logischerwijs verder weg. In hoofdstuk 2 is hiervoor een regionale aanbeveling opgenomen.
- *Centrale Markthallen.* Dit gebied is in ontwikkeling. De bluswatervoorziening moet meegroeien met de verandering in gebruik. Desgevraagd kan de brandweer een oplossing adviseren.
- *Landelijk Noord.* In het buitengebied van de gemeente is sprake van afstandsoverschrijdingen en debietonderschrijdingen. Door de ruime beschikbaarheid van open water kan de brandweer dit risico accepteren.
- *Tijdelijk bebouwde terreinen.* De analyse laat zien dat de bluswatervoorziening hier vaak is aangelegd voor (de ingang van) het terrein als geheel en niet per object. Voorbeelden van dit soort terreinen zijn opvanglocaties, recreatiewoningen en standplaatsen van woonwagens. In hoofdstuk 2 is hiervoor een regionale aanbeveling opgenomen.

- *Zeeburgereiland en Weespersluis.* Deze nieuwe wijken zijn volop in ontwikkeling. Ten tijde van deze analyse is niet duidelijk of de geprojecteerde bluswatervoorziening afdoende is. Desgewenst kan de brandweer hier adviseren.
- *Weesp: Aetsveld / Oostelijke Vechtoever*. Uit de analyse blijkt dat in deze wijk een bluswaterrisico bestaat. In de expert judgement sessie komt naar voren dat dit opgevangen kan worden door waterwinning uit de Vecht. Alleen voor de *Aetsveldseweg en Keverdijk* dient onderzocht te worden of het debiet van de brandkranen kan worden verhoogd.
- *Voormalige Gemeente Weesp.* In 2022 werd de Gemeente Weesp een stadsgebied van de Gemeente Amsterdam. Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek heeft voor de overdracht een eigen onderzoek naar de bluswatervoorziening uitgevoerd. Dit is aan Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ter beschikking gesteld.[16] De aanbevelingen uit dit document zijn (nog) niet opgepakt.
- *Particuliere voorzieningen*. In de Analyse Bluswaterdekking 2022 is geadviseerd de bruikbaarheid van de particuliere brandkranen bij het Emplacement NedRail, Bajeskwartier en Kauwgomballenfabriek, Science Park, Marine etablissement en het Westelijk havengebied te beoordelen en zo nodig op te nemen in de operationele informatiesystemen van de brandweer. Hier heeft inmiddels een schouw plaats gevonden. De resultaten worden gewogen.

*Uitgangspunten van de Meerjarenvisie Regionale Bluswatervoorziening*

Met de uitgangspunten van de Meerjarenvisie zorgen we ervoor dat de gemeentelijke bluswatervoorziening ook in de toekomst op de aanwezige brandrisico's blijft toegerust.

1. De brandkraan blijft de basis. Maar om mee te groeien met de drinkwaterwet (debietverkleining) gaan we deze voorziening waar nodig aanvullen met winning uit bijvoorbeeld open water, bassins of hemelwaterafvoer.
2. Voorsorteren op de veranderende bluswaterbehoefte bij hoogbouw, industrie, aanwezige gevaarlijke stoffen en bouwmaterialen. Niet alleen door het aanleggen van bluswaterinfrastructuur, maar ook door het updaten van inzetprocedures en het treffen van aanvullende veiligheidsmaatregelen. In uiterste gevallen kan gewogen acceptatie van het restrisico een overweging zijn.
3. De Veiligheidsregio stelt een jaarlijks strategisch overleg in dat bewaakt of beoogde bluswatervoorzieningen, toekomstige (gebieds)ontwikkelingen en bouwtrends in overeenstemming blijven. Dit overlegt past binnen de procedures van de Omgevingswet en wordt praktisch voorbereid door het reeds bestaande Regionaal Overleg Brandweer.
4. We zetten stappen om registratiesystemen (bijvoorbeeld van controles, reparaties, informatie voor operationele eenheden en daadwerkelijk gebruik) te integreren en te regionaliseren.

**Duurzaamheid**

**Participatie**

nvt

**Financiële onderbouwing**

**Communicatie**

Binnen de gemeente

Opnemen in de te publiceren besluitenlijst

Buiten de gemeente

nvt

**Documenten**

| Registratienr. | Naam |
|---|---|
| AD2025-042588 | College van B&W Voordracht (pdf) |
| AD2025-042601 | Meerjarenvisie Toekomstbestendige Bluswatervoorziening VrAA 2025-2040.pdf (pdf) |
| AD2025-042602 | Analyse Bluswaterrisico 2025.docx (msw12) |
| AD2025-042603 | 20250424 Aanbiedingsbrief college Bluswater VrAA.pdf (pdf) |
| AD2025-042609 | Advies (pdf) |
| AD2025-044204 | College van B&W Voordracht (pdf) |

**Besluit college van burgemeester en wethouders**

Conform besloten