83.

2021

No 1/4 B.O.Z. / bg P. W.

GEM. BOUW- EN WONINGTOEZICHT AMSTERDAM ARCHIEF

Berekening voor 4 perceelen aan de Bankastraat Nos 32-38 voor.
J. Visser.

1. Houten balklagen.

Lokaal.	Spanning.	Afstanden	Noodige waarde
Winkels	4,20.	0,80	8/25
Kamers etc.	3,50	0,80	8/23.

2. Hier. balkje het drachtgem. vloer in de portiek Spanning 1,80. afst. iets meer als normaal 1,20.
De gebruikte No 20 is ruim voldoende.

3. Onderslagbalken
a. boven winkels
Spanning 4,60.
Belasting 1. 2 en 3 etage.
4,60 × 5,2 × 5/8 × 200 kg = (vloeren) = 4186,- kg
4,6 × 2,2 × 0,11 × 1100 kg (muur + tuigoleen) = 1502,- "
" " " "