RENVOI

- beton beshaand
- beton gewapend in het werk gestort
- beton prefab
- metselwerk
- kalkzandsteen
- lichte scheidingswand
- natuursteen
- hoogwaardige isolatie
- isolatie
- entree pijl
- HWA hemelwaterafvoer
- 1 meterkast volgens NEN 2768, geschikt voor 2 x 1 aansluitpunt (1/4WPTT/CA)
- deuropening
- ps deur welke te openen is door middel van panieksluiting
- brandscheiding 60 min WBDBO
- brandscheiding 30 min WBDBO
- brandscheiding 20 min WTRO
- deur zelfsluitend
- deur zelfsluitend, 30min WBDBO
- deur zelfsluitend, 60min WBDBO
- deur 30min WBDBO
- deur 60min WBDBO
- 30db geluidwering 38 db
- brandweerlift
- brandmeldcentrale
- hydrant
- sleutelbuis t.b.v. toegang brandweer
- afnamepunt droge bluisleiding
- voedingspunt droge bluisleiding
- brandslanghaspelkast, slanglengte 30m
- uitgang-aanduiding cf. NEN 6088
- vluchtweg-aanduiding

Bouwkundig

- peil=700mm+NAP, is bovenkant afgewerkte begane grond vloer
- alle maatvoering t.o.v. peil
- traphekken en balustraden h=1000mm, bij niveauverschil >13m. h=1200mm. niet beklimbaar en kinderveilig
- veiligheidsbeglazing: glazen afscheidingen voorzien van doorvalveilig glas, beglazing tot aan vloer: aan binnenzijde uitvoeren conform letselbeperkende eisen van NEN 3569 en aan buitenzijde conform NEN 2608 en NEN 3569 voorzien van markering en het aansluitende terrein een hoogteverschil gelijk aan of kleiner dan 0,22 m
- deurafmetingen toegangen mill. 930x2315dm ; dagmaat 900x2300mm
- brandwerendheid deuren, ramen en kozijnen voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096
- wateropname materialen vloer, wand en plafonds in sanitaire ruimten voldoen aan NEN 2778
- lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen conform NEN 2686 resp. NEN 2687
- waren van muizen en ratten wordt uitgevoerd volgens bouwbesluit art. 3.151.
- thermische isolatie:
  - vloer: R_c = 2,5 m²K/W
  - kelderwand: R_c = 2,5 m²K/W
  - gevels: R_c = 3,5 m²K/W
  - daken: R_c = 3,5 m²K/W

Constructies

- berekening, dimensionering en brandwerendheid zie het rapport van IMD 3176-a HS-01 Rokin d.d. 07-07-2020

Brandveiligheid / vluchten

- Maatregelen brandveiligheid en materialeneisen zijn omschreven in de rapporten van Search met kenmerken 4395-01 ROKIN 21 – V1.A-versie 30373N (uschrijf, 4395-01 ROKIN 21 – V1.A-versie 30373N (uschrijf, 4395-01 ROKIN 21 – V1.A-versie 31.02(NL