BRANDWEER

Cluster Risicobeheersing
Brinklaan 140
1404 GW Bussum
Postbus 57
1200 AB Hilversum
Telefoon (035) 6885571
Fax
preventie@brandweergooivecht.nl
www.brandweergooienvechtstreek.nl

Gemeente Weesp
Team Ruimtelijke Ontwikkeling
[redacted]
Postbus 5099
1380 GB WEESP

Datum	12 januari 2021	Telefoon	[redacted]
Onze referentie	VRGV21-ACK1W-296	Fax	
Uw referentie	Z.185121	E-mail	[redacted]
Uw brief van		Onderwerp	Verzoek om aanvulling van gegevens

Bijlagen

Beste [redacted],

Naar aanleiding van uw verzoek om advies, bij ons binnengekomen op 8 januari 2021, moet ik u helaas mededelen dat uit de volledigheidstoets naar voren is gekomen dat de gegevens **onvoldoende** zijn om door ons in behandeling te worden genomen.

Het gaat hierbij om een advies ten aanzien van:

ZAAKINFORMATIE			
Zaaknummer BRW:	RB-ATH20-003645	**Adres/locatie(s):**	Flevolaan 8
Referentie/ZaakNr. BG:	Z.185121/ Wabo-2020-0362/ olo 5689853		
Soort advies:	Omgevingsvergunning brandveilig gebruik	**Postcode en plaats:**	1382 JZ Weesp

Tot het moment van aanvulling zal uw verzoek om advies niet in behandeling worden genomen, hetgeen inhoudt dat de afgesproken termijn voor het adviseren niet wordt gestart totdat de ontbrekende gegevens zijn aangevuld. Een lijst met de benodigde aanvullingen vindt u terug in de bijlage.

Voor vragen en/of nadere informatie kunt u bij mij, als verantwoordelijke behandelaar, terecht onder het bovengenoemde telefoonnummer of E-mail adres.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Medewerker Risicobeheersing en Brandveilig Leven

Bijlage: Ontbrekende informatie

ZAAKINFORMATIE			
Zaaknummer BRW:	RB-ATH20-003645	**Referentie/ZaakNr. BG:**	Z.185121/ Wabo-2020-0362/ olo 5689853

Wij vragen u om de navolgende ontbrekende gegevens alsnog aan te (laten) leveren zodat wij uw verzoek om advies in behandeling kunnen nemen:

De gegevens en legenda van de brandmeld/ontruimingsinstalatie ontbreken op de nieuw ingediende tekening “19801_3.01H plattegronden aangepast 14-12-2020 - Soort Plattegrond brandveilig gebruik”.

19801_3.30A brandveilig gebruik



19801_3.01H plattegronden aangepast 14-12-2020 - Soort Plattegrond brandveilig gebruik

