
From: "5.1,2,e "
Sent: Tue, 28 Sep 2021 09:59:59 +0200
To: "5.1,2,e "' <5.1,2,e @kwadam.nl>
Cc: "5.1,2,e " <5.1,2,e @amsterdam.nl>; "5.1,2,e " <5.1,2,e @amvest.nl>
Subject: RE: Céramiquelaan 1 - Overhoeks Blok H ('The Bow')_OLO3823455

Geachte 5.1,2,e

Hieronder stelt u dat het beleid toelaat dat er 15 dagen meer dan 75 dB(A) ($L_{aeq,30}$) toe laat, maar die stelling is onjuist. De tabel geeft aan dat er niet meer dan 10 dagen sprake mag zijn van een $L_{aeq,30}$ (de 'gemiddelde' waarde over een periode van 30 minuten; de aanduiding dat $L_{aeq,dag}$ is in deze niet relevant) van meer dan 75 dB(A)!
Omdat in het rapportage geluidmeting geen $L_{aeq,30}$ waarden zijn vermeld (maar uitsluitend dagwaarden, $L_{ar,lt}$), geeft het rapport onvoldoende inzicht om daaruit te concluderen of de maximale blootstellingsduur voor de verschillende grenswaarden gedurende het gehele project wel of niet worden overschreden. Sterker nog: ik krijg de indruk (bijvoorbeeld in de meting van MAX Profiel 1 op 15 september op locatie B) dat de maximaal toelaatbare $L_{aeq,30}$ waarde van 80 dB(A) gedurende bepaalde periodes van 30 minuten (zoals: 8:30-9:00 en 13:30-14:00 uur) zou kunnen worden overschreden!



Kunt u de rapportage geluidmeting laten aanpassen en inzicht geven in de optredende $L_{aeq,30}$ waarden (en uitleggen wat de verschillende profielen - LEQ Profiel 1, MIN Profiel 1 en MAX Profiel 1 - inhouden)?

Mocht uit de aangepaste rapportage geluidmeting blijken dat de in het akoestisch rapport van 3 september aangehouden theoretische waarden worden overschreden door de gemeten waarden, dan verzoek ik u tevens om een aangepaste versie van dat akoestisch onderzoek, waarbij rekening wordt gehouden met de (blijkbaar hogere) optredende geluidbelastingen. In het rapport moet dan ook worden aangegeven welke aanvullende maatregelen verder getroffen gaan worden om onder de grenswaarden voor de maximale blootstellingduur van het Amsterdamse geluidbeleid te blijven:

$L_{aeq,30}$ (of $L_{aeq,T}$)	≤ 65 dB(A) of ≤ omgevingslawaai	> 65 dB(A)	> 70 dB(A)	> 75 dB(A)	> 80 dB(A)	L_{Amax} dB(A)
MAXIMALE BLOOTSTELLINGSDUUR	ONBEPERKT	50 DAGEN	30 DAGEN	10 DAGEN	0 DAGEN	< 95

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Senior Medewerker Vergunningen Bouw
Stadsdeel Noord
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving/team Bouw

Gemeente Amsterdam

T 5.1,2,e
M 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl

Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam

- Werkdagen: ma, di, do en vr

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @kwadam.nl>
Verzonden: maandag 27 september 2021 12:55
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Céramiquelaan 1 - Overhoeks Blok H ('The Bow')_OLO3823455

Goedemiddag heren,

Hierbij twee rapportages, te weten:

- Rapportage geluidsmetingen rond de bouwplaats.
- Rapportage bouwgeluid DGMR.

Hierbij de geluidsrapportage van de resultaten tot nu toe (zie bijlage).

In de rapportage bouwgeluid van DGMR staat onderstaande tabel vermeld als het gaat om grenswaarden uit het Amsterdamse geluidbeleid. Naar die tabel gekeken kunnen we boven de 75dB 15 werkdagen heien.

2.2 Amsterdams geluidbeleid

In de praktijk zijn de grenswaarden uit het Bouwbesluit 2012 moeilijk te realiseren. Met name bij langdurige projecten zijn er meer dagen nodig en is er een wens voor hogere grenswaarden. Hiervoor moet een ontheffing aangevraagd worden. Gemeenten mogen hierbij zelf een beleid opstellen. Dit is ook door de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG), waar de gemeente Amsterdam onder valt, gedaan. Dit beleid is vastgelegd in de Richtlijn Bouwlawaai 2016 van 8 november 2016.

Grenswaarden

In het geluidbeleid worden zowel het $L_{Aeq,T}$ (dagwaarde) als het $L_{Aeq,30minuten}$ als toetsgrootheden opgegeven. Dit is gedaan om te voorkomen dat zeer luide werkzaamheden over de dag "uitgesmeerd" kunnen worden. Beide grootheden kennen, analoog aan het Bouwbesluit 2012, ook een reeks grenswaarden met bijbehorende maximale blootstellingsduur.

tabel 2: grenswaarden uit het Amsterdams geluidbeleid

$L_{Aeq,dag}$ en $L_{Aeq,30minuten}$	<= 65 dB(A)[1]	> 65 dB(A)	> 70 dB(A)	> 75 dB(A)	> 80 dB(A)
Max. dagen	Onbeperkt	50	30	10	0

Mochten er vragen dan wel opmerkingen zijn dan verneem ik dit graag.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Projectleider

Kondor Wessels Amsterdam

Naritaweg 142, 1043 CA | Postbus 58002, 1040 HA | Amsterdam
5.1,2,e | +31 208 511 800| 5.1,2,e @kwadam.nl
Statutair gevestigd te Rijssen, KvK-nr. 33010690
een Koninklijke VolkerWessels onderneming

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 27 september 2021 10:49
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @kwadam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Céramiquelaan 1 - Overhoeks Blok H ('The Bow')_OLO3823455

Goedemorgen 5.1,2,e

Ik ben benieuwd naar de geluidmonitoring van het heiwerk tot zover.
Kun je de rapportage hiervan met conclusie doen toekomen aan de afdeling vergunningen, 5.1,2,e 5.1,2,e @amsterdam.nl
Graag mij meenemen in cc.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Inspecteur
VTH Bouw en Gebruik

Gemeente Amsterdam

T 14020
M 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl

Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam

Werkdagen: ma, di, do en vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing
amsterdam.nl/proclaimer

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

DISCLAIMER:

De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Afzender attendeert erop dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden per email niet gewaarborgd is.

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Sender is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Please note that the confidentiality of e-mail communication is not warranted.