T11





Woningen
Verkeersruimte
Bergingen
KPN
BC 13 Brandcompartimenten
Extra beschermde vluchtroute
vluchtroute
noodverlichting

Noodverlichting

Noodverlichting conform NEN-EN 1838.
Decentraal gevoede noodverlichting voor vluchtwegverlichting.
Merk / fabrikaat: Type: Wordt nog uitgewerkt.
Uitgevoerd als permanent verlichting voor verblijven over verblijvende bureau: ongeveer 450 lx en NEN-EN 1838 13 lx.v. Inbouw in functieruimtes, beiden functioneelbelicht en autonoom van de soos. Plaatselijke ensceneverlichting elke vier jaar. LED vervanging elke 5 jaar.

Deuren in vluchtroutes

Alle niet-gemeenschappelijke deuren in vluchtroutes worden van binnenkant.







Bouwlocatie:
Kadastraal bekend: Gemeente Sloten Noord-Holland
Sectie: C Nummers: 12023-12155+12156
Schaal 1:1000

Uitgangspunten brandveiligheid:
- Elke woning een brandcompartiment
- WBDBO tussen brandcompartimenten minimaal 30 minuten
- Vluchtroutes worden gevormd door vluchtdeuren en omliggende ruimten (BC-indeling)
- Alle deuren in brandscheiding voorzien van deurdrangers; bij woningen sluitbuisuitvoeringen
- Alle openingen voorzien van rookmelders conform NEN 2555, geschakeld aan storingsdetectiegroep woningen.

BVO opgave

Kelder	283,8 m²
Begane grond	1142,9 m²
1e verdieping	980,7 m²
2e verdieping	835,6 m²
TOTAAL	3262,7 m²

Minimale permanente verblijfsruimten die in ieder geval moeten worden voorzien in een woongebouw

Aantal personen van de	Aantal	Aantal	Aantal
Woonfunctie	Logiesfunctie	Zorgfunctie	
Verblijfsruimte voor 1 persoon	1	1	1
Verblijfsruimte voor 2 personen	1	1	1
Verblijfsruimte voor 3 personen	1	1	1
Verblijfsruimte voor 4 personen	1	1	1
Verblijfsruimte voor 5 personen	1	1	1
Verblijfsruimte voor 6 personen	1	1	1
Verblijfsruimte voor 7 personen	1	1	1
Verblijfsruimte voor 8 personen	1	1	1
Verblijfsruimte voor 9 personen	1	1	1
Verblijfsruimte voor 10 personen	1	1	1

Opdrachtgever:
Alle maten in het werk controleren en aan bouw in overleg aannemer aan bestaande bebouwing.

AVB
James Watsonstraat 69
1069 CB Amsterdam
t: [redacted]
e: [redacted]
www.architectenvanbeheersbelang.nl

Werk:
Rijpe van Almondestraat 15 te Amsterdam

Opdrachtgever:
[redacted]

Onderwerp:
Brandcompartimenten en vluchtroute

Datum:
12 november 2020

Datum gewijzigd:
A: 26 februari 2021
B:
C:
D:

Schaal:
1:200

Formaat:
A0

Getekend:
[redacted]

Tekeningnummer:
BR01