Gemeente Amsterdam
Noord

Bezoekadres
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL Amsterdam

Postbus 37608
1030 BB Amsterdam
Telefoon 14020
www.amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 37608 1030 BB Amsterdam

Rizzani de Eccher
t.a.v. 5.1,2,e en 5.1,2,e
Asterweg 19 D12
1114 AA AMSTERDAM

Datum	13 november 2020
Kenmerk	20-5814/UIT-20-12697
Uw kenmerk	
Behandeld door	5.1,2,e 5.1,2,e /5.1,2,e (niet aanwezig op woensdag), 5.1,2,e @amsterdam.nl
Bijlage	zoals vermeld in de lijst met 'Bescheiden'
Onderwerp	uw verzoek om ontheffing voor het maken van geluid door het bedrijfsmatig uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden voor het terrein aan de Badhuiskade en de Bercylaan

Geachte 5.1,2,e 5.1,2,e

Op dinsdag 29 september 2020 hebben wij uw verzoek ontvangen om ontheffing voor het maken van geluid door het bedrijfsmatig uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden voor het terrein aan de Badhuiskade en de Bercylaan.
Het verzoek heeft betrekking op ontheffing voor het maken van bouwlawaai door het verwijderen van damwanden.
De bij de aanvraag gevoegde bescheiden zijn (laatstelijk) op vrijdag 6 november 2020 gewijzigd.

Besluit
Wij besluiten hierbij, gelet op het Bouwbesluit 2012, artikel 8.3, lid 3:

dat **geen verdere behandeling nodig** is van het verzoek;

een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende bescheiden zoals vermeld in de lijst met 'Bescheiden'.

Aanwijzingen
[Met betrekking tot de aanvraag menen wij u enige aanbevelingen te moeten doen.
][Ook wijzen wij/Wij wijzen] u graag op een aantal aspecten die voor u wellicht van belang zijn.
In de bijlage 'Aanwijzingen' is een en ander verwoord.

Toetsingsgronden
De aanvraag is getoetst aan de relevante artikelen.
Voor de motivering van dit besluit wordt verwezen naar de bijlage 'Toetsresultaten'. Deze bijlage maakt deel uit van dit besluit.

Z02951C288F

Proces
Dit besluit is voorbereid met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure.
Op donderdag 1 oktober 2020, vrijdag 16 oktober 2020 en maandag 2 november 2020 is om aanvullende/gewijzigde gegevens gevraagd, welke gegevens wij op woensdag 7 oktober 2020, vrijdag 30 oktober 2020 en vrijdag 6 november 2020 hebben ontvangen.
De beslistermijn is niet verlengd.

Nadere informatie
Indien u over deze brief nadere informatie wenst, kunt u ons bereiken per telefoon of per e-mail (de contactgegevens staan boven in deze brief).

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
namens deze,

5.1,2,e
Senior Medewerker Vergunningen Bouw en Gebruik
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving/Team Vergunningen, stadsdeel Noord

Bezwaar
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift (met een afschrift van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt) dient te worden gezonden aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord, Juridisch Bureau, Postbus 483, 1000 AL Amsterdam.

Voorlopige voorziening
Dit bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Indien bezwaar is ingesteld bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek om voorlopige voorziening (met een afschrift van het besluit en het ingediende bezwaarschrift) dient te worden gezonden aan: rechtbank Amsterdam, Afdeling Publiekrecht - team bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Hieraan zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Lijst met 'Bescheiden'

De volgende bijlagen worden meegezonden.

nummer/naam	omschrijving	datum	opmerkingen
	Toetsresultaten		
	Monitoring van geluidbelasting tijdens de werkzaamheden		
	Aanwijzingen		

Bijlage "Toetsresultaten"

ontheffing voor het maken van geluid door het bedrijfsmatig uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden
(Bouwbesluit 2012, artikel 8.3, lid 3)

Het verzoek betreft het maken van geluid door ontheffing voor het maken van bouwlawaai door het verwijderen van damwanden, waarbij de in tabel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur op geluidgevoelige objecten niet worden overschreden.

Het verzoek om een ontheffing is getoetst aan de volgende bepalingen:

Wel of geen ontheffing nodig?
(Bouwbesluit 2012, artikel 8.3, leden 1, 2 en 4)

Aangezien
- er sprake is van het bedrijfsmatig uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden;
- uit het door de aanvrager, op grond van artikel 8.7, aanhef en onder d aangeleverde akoestisch onderzoek blijkt dat, op de gevels van de nabij gelegen woningen, de dagwaarden en de daarbij behorende blootstellingsduur als vermeld in tabel 8.3 van het Bouwbesluit 2012, niet worden overschreden;

is
- geen ontheffing noodzakelijk voor het maken van bouwlawaai door het verwijderen van damwanden.

Conclusie
Een ontheffing is niet noodzakelijk.

Bijlage 'Monitoring van geluidsbelasting tijdens bouwwerkzaamheden'

De bepaling van hoeveel dagen, dag-, avond of nachtdelen van een verkregen ontheffing daadwerkelijk gebruikt zijn, geschiedt door middel van monitoring. De metingen dienen plaats te vinden volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI, internetuitgave 2004), waarbij niet gerekend hoeft te worden met de toeslagen voor een tonaalgeluid en geluid met een duidelijk muziekkarakter. Verder kan het voorkomen dat kortdurende gebeurtenissen tijdens de bouwactiviteiten, zoals het passeren van veel vrachtwagens langs woningen, een aanzienlijke geluidsbelasting veroorzaken en tot onaanvaardbare geluidhinder leiden. In dit verband worden bij de monitoring van de geluidbelasting - in afwijking van de *Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI)* - de volgende regels toegepast:

Dagperiode (07:00 – 19:00 uur)
Indien het over enige tijdsperiode van 30 minuten gemeten equivalent geluidsniveau $L_{Aeq,\ 30\ min}$ 65 dB(A) of meer bedraagt en tevens 2 dB of meer hoger ligt dan het in de aanvraag vermelde (berekende) geluidsniveau (L_{Aeq}) voor de betreffende etmaalperiode, dan wordt de gemeten waarde van $L_{Aeq,\ 30\ min}$ bij de beoordeling aangemerkt als de geconstateerde waarde van geluidsniveau (L_{Aeq}) over de gehele dagperiode.

Avondperiode (19:00 – 23:00 uur)
Indien het over enige tijdsperiode van 30 minuten gemeten equivalent geluidsniveau $L_{Aeq,\ 30\ min}$ 60 dB(A) of meer bedraagt en tevens 2 dB of meer hoger ligt dan het in de aanvraag vermelde (berekende) geluidsniveau (L_{Aeq}), dan wordt de gemeten waarde van $L_{Aeq,30\ min}$ bij de beoordeling aangemerkt als de geconstateerde waarde van geluidsniveau (L_{Aeq}) over de gehele avondperiode.

Nachtperiode (23:00 – 07:00 uur)
Indien het over enige tijdsperiode van 30 minuten gemeten equivalent geluidsniveau $L_{Aeq,\ 30\ min}$ 60 dB(A) of meer bedraagt en tevens 2 dB of meer hoger ligt dan het in de aanvraag vermelde (berekende) geluidsniveau (L_{Aeq}), dan wordt de gemeten waarde van $L_{Aeq,30\ min}$ bij de beoordeling aangemerkt als de geconstateerde waarde van geluidsniveau (L_{Aeq}) over de gehele nachtperiode.
Tenslotte geldt bij toepassing van de meteo-correctieterm C_m het volgende. Monitoring van de geluidbelasting vindt meestal op basis van (onbemande) continue metingen plaats. Deze metingen worden bij alle van weerscondities en windrichtingen uitgevoerd. Een deel van de metingen zal dus buiten de z.g. meteoraam-condities, bij tegenwind uitgevoerd gaan worden. De resultaten van de metingen buiten het meteoraam mogen in tegenspraak met de bepalingen van de HMRI-meegenomen worden in de beoordeling, echter wel met de restrictie dat de meteo-correctieterm (C_m) in het kader van de monitoring niet van toepassing is op deze (bij tegenwind verkregen) meetresultaten. Voor metingen die wel verricht zijn met meewind (binnen het meteoraam) mag wel een C_m in mindering gebracht worden. Indien echter geen registratie van de weerscondities wordt bijgehouden mag er in het geheel bij monitoring geen meteocorrectie in rekening worden gebracht.

Bijlage 'Aanwijzingen'

Resterende geluidsruimte
Gelet op het bepaalde in artikel 8.3 van het Bouwbesluit en de geluidproductie van de tot op heden verrichte werkzaamheden, resteert er (tot 27 april 2021) nog slechts een beperkt aantal dagen om werkzaamheden te verrichten die bouwlawaai veroorzaken op de gevels van de nabij gelegen woningen:

niveaus	max. o.g.v. BB 2012	slopen/ stralen van betonconstructies[1]	verwijderen van grout-ankers[2]	verwijderen /trillen van damwanden	totaal benodigd/ verbruikt	nog resterend
dB(a)	dagen	dagen	dagen	dagen	dagen	dagen
> 80	0	3	0	0	3	0
> 75	5	5	0	0	5	0
> 70	15	5	1	4	10	5
> 65	30	5	1	14	20	10
> 60	50	5	5	23	33	17

[1] Op 30 april 2020 is onder nummer 20/5692 een ontheffing gevraagd voor het maken van bouwlawaai door het verwijderen van beton met een Hydrodemolition-apparaat.
De ontheffing is niet verleend omdat gedurende 3 dagen (27, 28 en 29 april 2020) de grenswaarde van 80 dB(A) al was overschreden (waardoor een ontheffing geen toegevoegde waarde meer had) en voor de daarna nog te verrichten werkzaamheden (door het treffen van geluid beperkende maatregelen) geen ontheffing meer noodzakelijk was.

[2] Op 10 juli 2020 is onder nummer 20/5813 een ontheffing aangevraagd voor het maken van bouwlawaai door het verwijderen van groutankers.
Ontheffing is niet verleend omdat die niet nodig bleek.