Gemeente Amsterdam
Centrum

Bezoekadres
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 14 020
Fax 020 256 4433
centrum.amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

[redacted]
[redacted]
[redacted]AMSTERDAM

Datum	**20 juli 2017**
Ons kenmerk	10.2.e
Adres	[redacted]
Behandeld door	hr. [redacted] afdeling Vergunningen
	020 256 4092, [redacted]t@amsterdam.nl
Bijlage	Geen
Onderwerp	Gebruiksmelding volledig met voorwaarden

Geachte [redacted]

Op 23 juni 2017 hebben wij uw gebruiksmelding ontvangen voor het brandveilig gebruiken van het gebouw [redacted]

Gebruiksmelding volledig met nadere voorwaarden
De melding is getoetst aan de bepalingen van artikel 1.19 van het Bouwbesluit 2012. Uw melding is volledig, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
Op basis van hoofdstuk 6 van het BB 2012 dienen de volgende brandbeveiligingsinstallaties aanwezig te zijn / te worden aangebracht:

- Handbrandblusser van minimaal 6 kg/ liter per verdieping;
- Noodverlichting volgens NEN-EN 1838;
- Een brandmeldinstallatie volgens NEN 2535 zonder / met doormelding naar de regionale alarmcentrale van de brandweer (RAC). Uitgangspunt van de omvang is:
  - Volledige bewaking.
    Opmerking
    Deze installatie moet volgens bijlage I van het Bouwbesluit 2012 een inspectiecertificaat hebben, deze moet zijn gebaseerd op het "CCV inspectieschema brandmeldinstallaties".
- Een ontruimingsalarminstallatie type B volgens NEN 2575;
- Vluchtrouteaanduiding volgens NEN-EN 1838 en NEN-EN-ISO 7010.

De brandbeveiligingsinstallaties dienen te voldoen aan de huidig geldende NEN-normen en voorschriften. Deze staan vermeld in bijlage I behorende bij artikel 1.2 van de "Regeling Bouwbesluit 2012". Met betrekking tot de uitvoering van de installaties kan gebruik worden gemaakt van de publicatie van Brandweer Nederland, het boek "Brandbeveiligingsinstallaties", derde druk, juni 2012.
Wij verzoeken u de volgende gegevens ter beoordeling aan Brandweer Amsterdam-Amstelland voor te leggen:

- Een controle- en onderhoudsrapport van de brandmeldinstallatie, conform NEN 2654-1;
- Een controle- en onderhoudsrapport van de ontruimingsalarminstallatie, conform NEN 2654-2;
- Een bewijs van controle en onderhoud van de transparant- en noodverlichtingsinstallatie.

Wat betekent dit voor u?
U kunt het bouwwerk in gebruik nemen of gebruiken voor het in de melding aangegeven gebruik, met inachtneming van de hierboven genoemde voorwaarden. Houdt u rekening met de relevante bepalingen van het Bouwbesluit 2012. Informatie vindt u via de website: www.wetten.overheid.nl.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met hr. [redacted] op werkdagen aanwezig van 9:00 tot 17:00, vrijdag tot 13.00 via telefoonnummer 020 256 4092.

Met vriendelijke groet,
het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum,
namens hen,

[redacted]
hr. [redacted]
medewerker Vergunningen

Rechtsbescherming

Niet mee eens?
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop het besluit verzonden is bezwaar maken.
Het poststempel geldt als datum waarop uw bezwaarschrift is verzonden.
Stuur uw bezwaarschrift naar:
Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:
- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening;
- de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u bezwaar maakt.

Dient iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift heeft **geen** schorsende werking. Het besluit waartegen u bezwaar maakt blijft geldig totdat op uw bezwaar is beslist.
Om te voorkomen dat door het besluit een onomkeerbare situatie ontstaat kan een belanghebbende een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Met een voorlopige voorziening kan de inwerkingtreding van het besluit worden opgeschort.

Een verzoek om een voorlopige voorziening dient u in bij:
De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
Afdeling Publiekrecht - team bestuursrecht
Postbus 75850
1070 AW AMSTERDAM