Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Verplaatsen van bestaande aansluiting met GTV
Datum: donderdag 26 augustus 2021 13:25:03
Bijlagen: 20210826-Overzicht capaciteiten nieuwe aansluitingen Food Center en woningen.pdf
Fasering Herstructurering Foodcenter Amsterdam.pdf
VO-MP-AL00-104_3b.pdf
Voorlopig Plaatsingsplan Optimalisatie van 8 oktober 2020.pdf

---

Dag [redacted] en [redacted],
Hierbij stukken die ik nav onderstaande email heb ontvangen van de ontwikkelaar van het [redacted] terrein.
Separaat stuur ik nog informatie van de [redacted] van de [redacted]. De locatie van [redacted] is wel zichtbaar op de overzichtstekening.
Ik hoor heel graag of jullie met deze informatie de openstaande vragen kunnen beantwoorden.
Nogmaals, voor ons is het heel erg belangrijk helderheid te kunnen geven aan de bestaande ondernemers die meegaan in de transitie en herontwikkeling van het gebied.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectmanager gebiedsontwikkeling
Projectmanagement Bureau
Gemeente Amsterdam
M: [redacted]
E: [redacted]@amsterdam.nl
Aanwezig: ma, di, do en vrijdag

Van: [redacted]@alliander.com>
Verzonden: woensdag 25 augustus 2021 16:00
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: Verplaatsen van bestaande aansluiting met GTV
Hoi [redacted],
N.a.v. afgelopen vrijdag heb ik het volgende uitgezocht: in hoeverre een bestaande klant zijn gecontracteerd vermogen (GTV) mee kan nemen bij het fysiek verplaatsen van zijn aansluiting hangt af van de nieuwe locatie. De netbeheerder beoordeeld dit afhankelijk van de lokale netsituatie. Hierbij wordt dan getoetst of de nieuwe locatie t.o.v. oude locatie zich in hetzelfde 'netvlak' bevindt.
We ontvangen graag de volgende gegevens vanuit het project, zodat we vanuit Liander een check kunnen doen of de bestaande contracten meegenomen kunnen worden bij de verplaatsing van de aansluiting:

- Aansluitgegevens van de te verplaatsen aansluitingen (liefst met EAN)
- De nieuwe locatie (liefst zo concreet mogelijk, bijv. met X-Y coördinaten en anders met postcode huisnummer)
- De planning van ingebruikname
- We gaan uit van eenzelfde GTV

Mochten jullie nog vragen hebben, bel of mail gerust.
Met vriendelijke groet,

[redacted]r regio Amsterdam | Liander

M [redacted]
E [redacted]@alliander.com

Liander N.V. . Postbus 50, 6920 AB Duiven, Nederland . Locatiecode: 2NA5430 . Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam . KvK 09104351 Arnhem . www.liander.nl

De inhoud van deze e-mail, inclusief bijlagen, is persoonlijk en vertrouwelijk. Mocht dit bericht niet voor u bedoeld zijn, informeer dan per omgaande de afzender en verwijder dit bericht. Gelieve deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, niet te gebruiken, kopiëren of door te sturen aan derden.