From: "5.1.2,e " <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Sent: Fri, 4 Feb 2022 12:00:25 +0200
To: "5.1.2,e " <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Subject: Fwd: Aansluiting stadswarmte K46

Hoi 5.1.2,e ter info voor jou onderstaande mail. Ik zie dat jij deze mogelijk niet hebt ontvangen.
Met vriendelijke groet,

5.1.2,e
Projectleider Grondzaken Buiksloterham
Grond en Ontwikkeling

Gemeente Amsterdam
5.1.2,e @amsterdam.nl
M 5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @red-company.nl>
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 9:56
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @red-company.nl>; 5.1.2,e 5.1.2,e <5.1.2,e @reggeborghvastgoed.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @reggeborghvastgoed.nl>
Onderwerp: Re: Aansluiting stadswarmte K46

Goedemorgen 5.1.2,e

Dank voor je mail.

Wij conformeren ons uiteraard aan het vermogen dat is vergund in de afgegeven vergunning. We zullen het één en ander nakijken en waar nodig onze aanvraag aanpassen.

Groet,
5.1.2,e

R E
D C

5.1.2,e

5.1.2,e

TALK
5.1.2,e

VISIT
Antoine Platekade 1000, Rotterdam

EXPLORE
red-company.nl

CONFIDENTIALITY NOTICE: This email message could contain confidential information intended only for the use of the individual or entity named. If the reader of this message is not the intended recipient, the reader is hereby notified that any dissemination, distribution, copying or other use of this message is strictly prohibited and is hereby instructed to return or destroy this copy of this message.

On 1 February 2022 at 10:49:40, 5.1,2,e (5.1,2,e @amsterdam.nl) wrote:

Beste erfpachter/ beste 5.1,2,e …,

Tijdens het overleg op 17 januari is er gesproken in aanwezigheid van onder meer Vattenfall over jullie energieconcept voor kavel 46.
Jullie bevestigden tijdens dit overleg te voldoen aan de vergunning voor het bouwen, d.d.07-06-2021.
De vergunning verwijst naar documenten en EPC berekeningen waarin wordt uitgegaan van een 332 KW SW –aansluiting verdeeld over de verschillende gebouwen.
We constateerden dat het bij Westpoortwarmte aangevraagde vermogen 115 Kw is, dat is een kleiner vermogen. Onze energieadviseur 5.1,2,e treedt hierover binnenkort met u in overleg.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Junior projectmanager
Gemeente Amsterdam

5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl

Aanwezig ma t/m do

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.