DWA

RAPPORT



Akoestisch onderzoek

Kavel I-Z Sloterdijk

Kroonenberg Groep

Akoestisch onderzoek

Kenmerken			
Projectnummer	22392	**Datum**	10 oktober 2025
Auteur	ing. S. Daoudi ir. A.E. Muntinga	**Co-lezer**	ir. J.B. van der Linde ir. M. Willems
Onderwerp	Akoestisch onderzoek		
Kenmerk	22392-1409664	**Status**	Definitief
Opdrachtgever	Kroonenberg Groep Schiphol Boulevard 181, 1118 BK SCHIPHOL	**Uitgevoerd door**	DWA B.V. Harderwijkweg 7 2803 PW GOUDA 088 – 163 53 00

Op al onze diensten en mededelingen is DNR 2011 (versie 2013) van toepassing.
DNR 2011 is gepubliceerd op onze website onder dwa.nl/dnr

Inhoudsopgave

1 Inleiding 6

1.1 Algemeen 6
1.2 Ligging 6
1.3 Vigerend omgevingsplan 7
1.4 Doelstelling akoestisch onderzoek vanuit de Omgevingswet 8

2 Wetgeving en richtlijnen 9

2.1 Geluidsaandachtsgebied 9
2.1.1 Railverkeer en Rijkswegen 9
2.1.2 Industrielawaai 10
2.1.3 Gemeentewegen 10
2.1.4 Luchtvaart en schietbanen 10
2.1.5 Windturbine en afzonderlijke milieubelastende activiteiten 11
2.1.6 Geluid door activiteiten, anders dan door specifieke activiteiten 12
2.2 Besluit kwaliteit Leefomgeving 13
2.2.1 Grenswaarden Bkl 13
2.2.2 Overschrijding grenswaarde 13
2.2.3 Cumulatie van geluid 14
2.2.4 Bepaling van gezamenlijk geluid 15
2.3 Indirecte effecten op de gevel 15
2.4 Milieuzonering 15
2.5 Gemeentelijk geluidbeleid 16

3 Uitgangspunten akoestisch onderzoek 18

3.1 Uitgangspunten 18
3.1.1 Wegverkeerslawaai 18
3.1.2 Railverkeerslawaai 19
3.1.3 Industrielawaai 19
3.1.4 Overige bedrijfsactiviteiten in het plangebied 19
3.1.5 Geluid door activiteiten binnen het plangebied 24
3.1.6 Indirecte akoestische effecten 27

3.2 Modellering 27

3.3 Beoordelingspunten 28

4 Resultaten 30

4.1 Resultaten wegverkeer 30

4.2 Resultaten railverkeer 33

4.3 Resultaten industrielawaai 36

4.4 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid 37

4.5 Resultaten activiteiten binnen de ontwikkeling 39

4.5.1 Mobiliteitshub 39

4.5.2 Horeca 41

4.6 Indirecte akoestische effecten 42

5 Beoordeling geluid 44

5.1 Rijkswegen 44

5.2 Lokale wegen 44

5.3 Spoorwegen 44

5.4 Industrie 44

5.5 Bedrijven buiten plangebied 45

5.6 Bedrijven binnen plangebied 45

5.7 Indirecte akoestische effecten 46

5.8 Aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid 46

6 Geluidbeperkende maatregelen 47

6.1 Bronmaatregelen 47

6.2 Overdrachtsmaatregelen 48

6.3 Maatregelen bij de ontvanger 48

6.3.1 Maatregelen per geveldeel 49

6.3.2 Oplossingsrichtingen 50

7 Conclusie en bepaling aanvaardbaarheid 54

7.1 Conclusie 54

7.1.1 Railverkeerslawaai 55

7.1.2 Wegverkeerslawaai 55

7.1.3 Industrielawaai 55
7.1.4 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid. 55
7.1.5 Activiteiten in de nabijheid van het plangebied 56
7.1.6 Activiteiten binnen het plangebied 56
7.2 Aanvaardbaarheid en evenwichtige toebedeling van functies 57

Bijlage 1 - Totaaloverzicht geluidbelasting 59

Bijlage 2 - Overzicht gevels 60

Bijlage 3 - Toetspunten 61


Bijlage 4 - Resultaten 62

Bijlage 5 - Onderzoek activiteiten binnen het gebied 63

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Het haven- en industriegebied tussen Sloterdijk, het Westerpark en het Cornelis Douwesterrein in Amsterdam wordt ontwikkeld tot een nieuw stadsgebied met 70.000 woningen en 58.000 arbeidsplaatsen. Dit gebied heet 'Haven-Stad.



Figuur 1-1 Locatie van de ontwikkeling.

Kavel I-Z is onderdeel van Sloterdijk Zuid, dat op zijn beurt weer deel uitmaakt van Havenstad. Het is gelegen aan de contactweg en naast de spoorlijn. Het programma voorziet in circa 850 woningen en circa 10.000 m² niet-wonen, waaronder bedrijfsruimtes, kantoren, horeca en maatschappelijke voorzieningen.

1.2 Ligging

Kavel I-Z is gelegen in Sloterdijk Zuid. Het gebied is omringd door het mediacollege aan de noordzijde, een groenstrook met op circa 500 meter een spoorlijn aan de oostzijde, de spoorlijn Amsterdam Sloterdijk-Amsterdam Centraal aan de zuidzijde en de Contactweg aan de westzijde.




Figuur 1-2 Locatie van het plangebied.

Op wat grotere afstand is aan de noordwestzijde van het plangebied industrieterrein Westpoort gelegen.

1.3 Vigerend omgevingsplan

Ter plaatse van het plangebied geldt het omgevingsplan dat laatst gewijzigd is op 18 juli 2025 door de gemeente Amsterdam. Een fragment is opgenomen in onderstaande figuur.



Figuur 1-3 Huidige omgevingsplan op de locatie.

De voorgenomen ontwikkeling is niet voorzien in het huidige omgevingsplan. De gemeente moet daarom het omgevingsplan wijzigen. Door middel van een Tijdelijke Alternatieve Maatregel (TAM) kan het omgevingsplan met een TAM-IMRO-besluit worden gewijzigd.

Beoogde ontwikkeling

De bestaande bebouwing zal worden gesloopt en op de locatie wordt een gemengd programma met wonen en niet-wonen gerealiseerd. Er komen verschillende bouwvolumes. Deze gebouwen variëren niet alleen in afmeting en hoogte, maar ook in functie. Het grootste gedeelte van het programma bestaat uit woningen. Daarnaast komt bedrijvigheid terug in het plan, aangevuld met kantoren, horeca en maatschappelijke functies. Daarnaast worden de parkeerplaatsen voor auto's, fietsen, afvalverzameling en installaties inpandig ingepast in het plan. Naast de gebouwen is de rest van het

plot openbaar toegankelijk, waarbij de voetganger voorop staat en de auto in een deel van het plan te gast is.



Figuur 1-4 Impressie van de ontwikkeling

1.4 Doelstelling akoestisch onderzoek vanuit de Omgevingswet

Om de gewenste ontwikkeling planologisch-juridisch mogelijk te maken, wordt een planologische procedure doorlopen. De Omgevingswet stelt dat het vaststellen en wijzigen van een omgevingsplan evenals het verlenen van een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit alleen mogelijk is als er sprake is van een "evenwichtige toedeling van functies aan locaties" (ETFAL). ETFAL betekent in ieder geval een gezonde leefomgeving en geluid is onlosmakelijk verbonden met gezondheid. De Omgevingswet geeft instructieregels over welke geluidbronnen in ieder geval beoordeeld moeten worden. Dit zijn:

1. industrieterreinen
2. rijks/ provinciale en gemeentelijke wegen met meer dan 1000 mvt. per etmaal
3. spoorwegen
4. luchtvaartgeluid
5. windturbines en windparken
6. schietbanen
7. geluid door activiteiten, anders dan door specifieke activiteiten

De instructieregels in de Omgevingswet geven aan wanneer deze bronnen beoordeeld moeten worden. Lokaal beleid kan daarbij aanvullende instructieregels bevatten.

2 Wetgeving en richtlijnen

In dit hoofdstuk wordt het wetgevingskader met betrekking tot geluid uiteengezet. Vanwege de complexiteit worden slechts de hoofdlijnen geschetst. Overkoepeld geldt dat er sprake moet zijn van een evenwichtige toebedeling van functies aan locatie (ETFAL).

2.1 Geluidsaandachtsgebied

Gebouwen met een woonfunctie zijn aangewezen als geluidgevoelige gebouwen in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Hierdoor genieten zij extra bescherming. Geluidregels voor wegen en spoorwegen met geluidproductieplafonds zijn van toepassing voor geluidgevoelige gebouwen in een geluidaandachtsgebied. Een geluidaandachtsgebied ligt langs een weg of spoorweg of rond een industrieterrein. (Spoor)wegen hebben een geluidaandachtsgebied dat is gegeven in het CVGG of bij overgangsrecht gebaseerd op vaste afstanden (gemeentewegen) of geluidzone (industrie) (artikel 17.5 Omgevingsregeling).


Het bevoegd gezag beoordeelt het geluid bij toelaten van een geluidgevoelig gebouw (zoals woningen) in een geluidaandachtsgebied. Een geluidaandachtsgebied is het gebied langs een weg, spoorweg of rond industrieterrein waar het geluid hoger kan zijn dan de standaardwaarde (artikel 3.20 Bkl). Hiervoor bevat het Bkl een systematiek met waarden en eisen waarbinnen het bevoegd gezag de aanvaardbaarheid van geluid beoordeelt (artikel 5.78s Bkl) en daarbij ETFAL.

2.1.1 Railverkeer en Rijkswegen

De ontwikkeling ligt binnen de volgende geluidsaandachtsgebieden (zie ook onderstaande figuur):

- Spoor (spoorlijn Sloterdijk-Amsterdam Centraal en Schiphol – Amsterdam Centraal)

Het plangebied licht buiten het aandachtsgebied voor Rijkswegen. Deze zijn wel meegenomen in de analyse voor een compleet beeld van het akoestisch klimaat op de locatie.



Figuur 2-1 De omvang van het aandachtgebied met relevante geluidbronnen voor Kavel I-Z [bron CVVG]

2.1.2 Industrielawaai

Het plan ligt binnen de geluidszone van het gezoneerde industrieterrein Westpoort. Voor het gezoneerde industrieterrein Westpoort zijn nog geen geluidproductieplafonds als omgevingswaarden (gpp's) vastgesteld. Voor industrieterreinen waarvoor nog geen GPP-waarden zijn vastgelegd, is de Wet geluidhinder van toepassing (artikel 3.6 Aanvullingswet geluid). Artikel 12.7 van het Bkl stelt dat het gebied binnen de 50 dB(A) zonegrens geldt als tijdelijk geluidsaandachtsgebied.

Omdat er sprake is van een (tijdelijk) geluidaandachtsgebied, dient bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde de cumulatieve geluidbelasting met andere bronnen getoetst te worden.

2.1.3 Gemeentewegen


Rond het plangebied zijn enkele gemeentewegen gelegen, namelijk de Contactweg en de Transformatorweg. De geluidsaandachtsgebieden zijn nog niet vastgelegd. Daarom geldt vooralsnog voor bepaling van de geluidsaandachtsgebieden artikel 17.5 van de Omgevingsregeling. Dat betekent dat de gemeentewegen een tijdelijk geluidaandachtsgebied hebben op basis van het overgangsrecht. Op basis van dit artikel is er voor de ontwikkeling sprake van een overlap met het geluidaandachtsgebied van gemeentewegen (Contactweg en de Transformatorweg).

2.1.4 Luchtvaart en schietbanen

Luchtvaart dient beoordeeld te worden binnen de 48 Lden contour of de 20 kosteneenhedencontour. Deze lijnen liggen om burgerluchthavens en militaire vliegvelden. Het plangebied is buiten de

contour van L_{den} < 45 dB gelegen. In de onderstaande figuur is dit weergegeven. Luchtvaartlawaai is daarom niet relevant voor het plangebied.

Buitenschietbanen liggen op dusdanige afstand van de gemeentegrens dat dit geluid geen rol speelt in de Amsterdamse besluitvorming.




Figuur 2-2: Het plangebied ligt buiten de beperkingsgebieden LIB 4 en LIB 5 (bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

2.1.5 Windturbine en afzonderlijke milieubelastende activiteiten

De normen voor windturbines staan in artikel 5.74 van het Bkl. Dit betekent een Lden van 47 dB en een Lnight van 41 dB. Geluid is aanvaardbaar als er voldaan wordt aan de standaardwaarde (artikel 5.74 Bkl). Bij de toetsing moet gerekend worden met de geluidbelasting die vanuit de milieueffectrapportage (MER) maximaal toelaatbaar is.

Uit de onderstaande figuur blijkt dat de windturbines op een voldoende afstand staan en dat deze daarom niet relevant zijn voor het plangebied.



Figuur 2-3: Posities windturbines in de omgeving van het plangebied I-Z [bron atlas leefomgeving]

2.1.6 Geluid door activiteiten, anders dan door specifieke activiteiten

Normen voor geluid door activiteiten, anders dan door specifieke activiteiten staan in artikel 5.65 van het Bkl en artikel 22.66 van het tijdelijke Omgevingsplan. Dit laatste artikel slaat op het handhavingskader. Artikel 5.65 is hetgeen wat van toepassing is in de planvorming. Toetsing gebeurt op basis van wat er planologisch mogelijk is.

Vanuit deze artikelen volgt geen verplichting om het cumulatieve geluid te betrekken in de aanvaardbaarheidstoets. Het is aan het bevoegd gezag om dit eventueel wel te doen. In het Interim Geluidbeleid Amsterdam wordt geluid door activiteiten niet specifiek benoemd in relatie tot cumulatief geluid.

Op grond van de handreiking van de VNG (activiteiten en milieuzoneringen) zijn de volgende bestaande inrichtingen mogelijk relevant voor de ontwikkeling van het plangebied, namelijk:

- Activiteiten van villa Buitenlust aan de oostzijde van het plangebied
- Hondenschool
- Mediacollege
- Bijenkorf Patisserie
- Azimli Horeca groothandel
- Blast Galaxy Arcade en Karaoke
- Leegstaand pand aan de magneetstraat

Verder zullen de activiteiten binnen het eigen plangebied in kaart worden gebracht en worden beoordeeld aan artikel 5.65 uit de Bkl.

2.2 Besluit kwaliteit Leefomgeving

2.2.1 Grenswaarden Bkl

In het Bkl wordt bescherming geboden voor geluidgevoelige gebouwen zoals woningen, scholen, ziekenhuizen en woonschepen als de geluidbelasting van de genoemde geluidbronnen hoger is dan de standaardwaarde van de betreffende bron. In de onderstaande tabel zijn de standaardwaarden (artikel 5.78t Bkl) per geluidbronsoort weergegeven. Per type geluidbron is er ook een grenswaarde (artikel 5.78u Bkl) waarboven de geluidbelasting niet mag komen voor nieuwe geluidgevoelige gebouwen.

Tabel 2-1 Toetskader geluid op basis van Bkl artikel 5.78t en 5.78u

Geluidbronsoort	Standaardwaarde	Grenswaarde
Provinciale wegen en Rijkswegen	50 L_{den}	60 L_{den}
Gemeentewegen en Waterschapswegen	53 L_{den}	70 L_{den}
Lokale spoorwegen en Hoofdspoorwegen	55 L_{den}	65 L_{den}
Industrieterreinen	50 L_{den} 40 L_{night}	55 L_{den} 45 L_{night}

In dit onderzoek zijn alle in de bovenstaande tabel genoemde geluidsbronsoorten aanwezig. Voldoen aan de standaardwaarde is de hoofdregel (artikel 5.78t Bkl). Als het geluid op een geluidgevoelig gebouw voldoet aan de standaardwaarde, is het geluid in ieder geval aanvaardbaar en de kans op gezondheidsschade klein. Het bevoegd gezag mag meer geluid dan de standaardwaarde als aanvaardbaar beoordelen. Bij geluid tussen de standaardwaarde en de grenswaarde vindt een bestuurlijke afweging plaats. Bij deze afweging gelden een aantal eisen.

Overschrijding van de standaardwaarden is toegestaan indien aangetoond wordt dat:

1. Geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de standaardwaarde te voldoen (artikel 5.78u, lid 1 onder a Bkl).
2. De overschrijding van de standaardwaarde zoveel mogelijk wordt beperkt door het treffen van geluidbeperkende maatregelen (artikel 5.78u, lid 1 onder b Bkl). Een toename van het geluid wordt zoveel mogelijk voorkomen (inspanningsverplichting).
3. Bij voorwaarde 1 en 2 het treffen van geluidbeperkende maatregelen worden overwogen die financieel doelmatig zijn en ertegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan (artikel 5.78u, lid 2 Bkl).
4. Het gecumuleerd geluid is beoordeeld (artikel 5.78ac Bkl).
5. Het gezamenlijk geluid is bepaald (artikel 5.78ad Bkl).
6. Het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel bij het overwegen van geluidbeperkende maatregelen betrekt (5.78ab lid 1 Bkl).

2.2.2 Overschrijding grenswaarde

Geluid boven de grenswaarde is niet toegestaan, behoudens enkele uitzonderingen. Onderstaand zijn een aantal uitzonderingsbepalingen geduid waarin een geluidbelasting boven de grenswaarde

mogelijk kan worden toegestaan. Deze bepalingen kunnen alleen worden toegepast indien geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om het geluid te reduceren tot de grenswaarde én de overschrijding zoveel mogelijk wordt beperkt door het treffen van doelmatige maatregelen alsmede dat er daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan.

- Vervangende nieuwbouw
  Als het omgevingsplan een geluidgevoelig gebouw toelaat ter vervanging van een bestaand geluidgevoelig gebouw, kan erin voorzien worden dat de geluidbelasting op dat gebouw hoger is dan de grenswaarde met een maximale overschrijding van 5 dB (artikel 5.78v Bkl). Hieraan is de voorwaarde verbonden dat het aantal geluidgevoelige gebouwen met meer geluid dan de reguliere grenswaarde niet wezenlijk toeneemt. Voor het plangebied is hier geen sprake van.
- Functiewijziging gebouw
  Als het omgevingsplan een geluidgevoelig gebouw toelaat door wijziging van de gebruiksfunctie van een bestaand bouwwerk dat geen geluidgevoelig gebouw is, kan erin voorzien worden dat de geluidbelasting op dat gebouw hoger is dan de grenswaarde met een maximale overschrijding van 5 dB (artikel 5.78w Bkl). Voor het plangebied is hier geen sprake van.
- Niet geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen
  Als het omgevingsplan een geluidgevoelig gebouw toelaat, kan erin voorzien worden dat de geluidbelasting op dat gebouw hoger is dan de grenswaarde (artikel 5.78y Bkl) als aan de gevel van het geluidgevoelige gebouw waarop de grenswaarde wordt overschreden, bouwkundige maatregelen kunnen worden getroffen. Dit kan een uitwendige scheidingsconstructie zijn die geen te openen delen bevat anders dan als onderdeel van een gemeenschappelijke doorgang of maatregelen mits passend binnen het Amsterdams geluidsbeleid die borgen dat het geluid op de te openen delen niet hoger is dan de grenswaarde. De woningen dienen bij toepassing van dit artikel op grond van het Bbl óók te worden voorzien van 3 dB extra geluidsisolatie.
- Zwaar wegende belangen
  Als de geluidbelasting hoger blijft dan de grenswaarde - ook na het treffen van doelmatige geluidgeluidmaatregelen – moeten er zeer zwaarwegende economische belangen of zwaarwegende andere maatschappelijke belangen zijn om dit rechtvaardigen (art. 5.78aa Bkl).

2.2.3 Cumulatie van geluid

Als de standaardwaarde wordt overschreden en geluidmaatregelen zijn afgewogen moet de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op geluidgevoelige gebouwen in de beoordeling worden betrokken en moet in het omgevingsplan het gecumuleerde geluid worden bepaald (artikel 5.78p Bkl). Voor industrielawaai wordt de cumulatie voor de aanvraag hogere waarden bepaald volgens Wet geluidhinder.

Het gecumuleerd geluid op de gevel is het geluid van verschillende geluidbronnen tezamen op die gevel. Indien relevant wordt het geluid vanwege wegverkeer, spoorweg, industrieterrein, luchtvaart, windturbines, windparken, buitenschietbanen of militair springterreinen meegenomen. Als de situatie erom vraagt kunnen ook andere bronnen worden meegenomen bij de cumulatie. De berekening van het cumuleren van geluid houdt rekening met verschillen in hinderlijkheid tussen verschillende soorten geluid.

De Omgevingsregeling regelt in artikel 3.25 het hinderequivalent optellen van geluid. De aanvaarbaarheid wordt integraal beoordeeld, waarbij aspecten als hinder, gezondheid, woningbouw,

economie en mobiliteit worden genoemd. De wijze waarop wordt beoordeeld is afhankelijk van het bevoegd gezag.

2.2.4 Bepaling van gezamenlijk geluid

De bepaling van het gezamenlijk geluid op de gevel is een onderdeel van instructieregels voor de beoordeling van het geluid op de gevel. Het gezamenlijke geluid wordt gebruikt voor het bepalen van de eis aan de geluidswering van de gevel (Bbl). Het gaat om de geluidbronsoorten industrieterreinen met een geluidproductieplafond, wegen en spoorwegen. Het akoestisch onderzoek geeft inzicht in het gezamenlijk geluid op de gevel bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw (artikel 5.78ad Bkl) bij een weg, spoorweg of industrieterrein met een geluidproductieplafond.

2.3 Indirecte effecten op de gevel

In het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL) dienen de akoestische consequenties van het voornemen op de omgeving in beeld gebracht te worden (art 5.78af). Dit worden indirecte effecten genoemd. Indien de geluidbelasting door weg- of railverkeer met meer dan 1.5 dB toeneemt dan dient het onderzoek ook betrekking te hebben op geluidbeperkende maatregelen en een afweging omtrent de toepasbaarheid daarvan. Hierbij dienen de grenswaarden in acht te worden genomen. Als de geluidbelasting, na afweging of het treffen van geluidbeperkende maatregelen, nog toeneemt dan dient ook cumulatie bij de aanvaardbaarheid te worden betrokken en dienen indien nodig ook geluidwerende maatregelen te worden getroffen om aan de eisen voor het binnenniveau te voldoen.

Bovendien wordt in artikel 5.78ai van het bkl gesteld dat bij wijzigingen in de geluidoverdracht in een aandachtsgebied voor geluidgevoelige gebouwen die als gevolg van die wijziging een significante toename van geluid ondervinden maatregelen moeten worden getroffen. Het bevoegd gezag motiveert wat een significante toename is en bepaalt in het omgevingsplan of het maatregelen treft.

2.4 Milieuzonering

Voor afzonderlijke bedrijven, maatschappelijke functies en nutsvoorzieningen wordt gewerkt met de milieuzonering nieuwe stijl. De handreiking bedrijven en milieuzonering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt met een richtafstand rond milieubelastende activiteiten op basis van milieucategorieën en een daaraan toegewezen geluidszone. Tot een rustige woonwijk gelden de waarden uit kolom 2. Voor gemengd gebied gelden de waarden uit kolom 3.

Tabel 2-2: Richtafstanden in meters

Werkingsgebied	Rustige woonwijk	Gemengd gebied
2	30	10
3.1	50	30
3.2	100	50
4.1	200	100

Hogere categorieën bevinden zich over het algemeen op gezoneerde industrieterreinen.

Ligt een geluidgevoelig gebouw, een staplaats voor een woonwagen of ligplaats voor een woonboot binnen de geluidzone dan is er kans dat de geluidbelasting bij de reken en meetpunten hoger is dan de genoemde waarde.

Het plan is dan aanvaardbaar als er sprake is van:
- een aanvaardbare geluidbelasting bij geluidgevoelige gebouwen, ligplaatsen van woonschepen en staplaatsen voor woonwagens op basis van artikel 5.59, 5.65 en 5.66 van het Bkl.
- het behoud van de huidige planologische mogelijkheden voor milieubelastende activiteiten of;
- een beperking van de planologische mogelijkheden die niet leidt tot een (onaanvaardbare) beperking voor de nu aanwezige milieubelastende activiteiten.

Is de geluidbelasting waarbij deze situatie optreedt hoger dan de waarden uit artikel 5.65 dan zal dit vastgelegd moeten worden. Normen gelden daar waar gevels kunnen komen. Dit is dus de grens van het bouwvlak en de vergunningsvrije bouwmogelijkheden.

2.5 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Amsterdam heeft in lijn met artikel 5.78 van het Besluit Kwaliteit Leefomgeving beleidsregels opgesteld waaronder een overschrijding van de standaardwaarde door (spoor)weglawaai en industrieterreinen toelaatbaar is. Deze beleidsregels staan onder: "Interim geluidbeleid Amsterdam 2024". Dit interim geluidbeleid is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 17 oktober 2023.

Een overschrijding van de standaardwaarde is toegestaan als:
- Geen geluidbeperkende maatregelen kan treffen om aan de standaardwaarde te voldoen (artikel 5.78u, lid 1a Bkl);
- De overschrijding van de standaardwaarde zoveel mogelijk heeft beperkt door het treffen van geluidbeperkende maatregelen (artikel 5.78u, lid 1 onder b Bkl). Een toename van het geluid wordt zoveel mogelijk voorkomen (inspanningsverplichting);
- Bij voorwaarde 1 en 2 geluidbeperkende worden maatregelen overwogen die financieel doelmatig zijn en tegen het treffen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan (artikel 5.78u, lid 2 Bkl);
- Het gecumuleerd geluid is beoordeeld (artikel 5.78ac Bkl);
- Het gezamenlijk geluid is bepaald (artikel 5.78ad Bkl);
- Het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel bij het overwegen van geluidbeperkende maatregelen betrekt (5.78ab lid 1 Bkl).

In vier specifieke situaties kan het bevoegd gezag een overschrijding van de grenswaarde op geluidgevoelige gebouwen onder voorwaarden toelaten.
- Vervangende nieuwbouw (artikel 5.78v, Bkl);
- Functiewijziging (artikel 5.78w, Bkl)
- Zeehaven gebonden activiteiten (artikel 5.78x, Bkl)
- Niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen (artikel 5.78y, Bkl)

Voor een nieuw te bouwen woning moet dan aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Elke woning heeft een geluidluwe gevel: De geluidluwe gevel is die gevel van de woning waar ten hoogste de standaardwaarde heerst vanwege de alle bronsoorten en de nachtwaarde van 40dB bij milieubelastende activiteiten en scheepvaartlawaai. Wanneer de geluidbelasting op te openen delen hoger is dan de standaardwaarde kunnen op of aan de gevel maatregelen worden getroffen waardoor alsnog een geluidluwe gevel gerealiseerd wordt.
- Elke woning heeft bij voorkeur een geluidluwe buitenruimte. Hierbij wordt het niveau van het geluid bepaald dat invalt op de gevel op een hoogte tot 1,5 meter (gemeten vanaf de vloer van de buitenruimte en op de gevel, zonder geluidreflectie op de gevel). Indien daar wordt voldaan aan de standaardwaarde (eventueel na afscherming met balustrade, met een minimale hoogte van 1,2 meter,) is er sprake van een geluidluwe buitenruimte.
- Er treedt een onaanvaardbare geluidbelasting op als de gecumuleerde waarde, exclusief vliegverkeerlawaai, meer dan 3 dB hoger is dan de hoogste van de grenswaarde.
- Wanneer een woning wordt uitgevoerd met een niet-geluidgevoelige gevel of een niet-geluidgevoelige gevel met maatregelen dan dient deze te beschikken over een geluidluwe gevel.

In het interim geluidsbeleid van Amsterdam zijn specifieke uitvoeringsvoorwaarden opgenomen wanneer een niet-geluidgevoelige gevel mag worden doorbroken. Ook worden er specifieke voorwaarden gesteld aan de buitenluchtkwaliteit van een buitenruimte.

De voorwaarden van een geluidluwe gevel zijn verder uitgewerkt in Beleidsregel geluidluwe gevel in Amsterdam.

3 Uitgangspunten akoestisch onderzoek

3.1 Uitgangspunten

3.1.1 Wegverkeerslawaai

Voor de verkeersintensiteiten van de lokale wegen rondom het project is gebruikgemaakt van de open Geodata van de gemeente Amsterdam-Verkeer en Openbare ruimte. Het zijn weekdaggemiddelden voor het jaar 2035. Omdat de procedure in 2026 wordt afgerond dienen de verkeersgegevens te worden geïnterpoleerd naar 2026. Uit de verkeersgegevens van de gemeente Amsterdam voor 2040 blijkt echter dat er een afname wordt verwacht (circa 5%). Om deze reden zijn de verkeersgegevens van 2035 als conservatief uitgangspunt genomen voor dit onderzoek. Er is geen rekening gehouden met de afname in verkeersintensiteiten voor de verschillende wegen in de omgeving.

Tabel 3-1 Verkeersgegevens relevante lokale wegen

Wegvak	Etmaalintensiteiten	Snelheid [km/uur]	Wegdek
Transformatorweg (deel 210265)	18.650	50	Referentie wegdek
Transformatorweg (deel 253664)	23.591	50	Referentie wegdek
Contactweg 210261	(21.600+1400 =) 23.000	50	Referentie wegdek
Contactweg 36504	(3.121+ 1.400 =) 4.521	50	Referentie wegdek
Contactweg 468031	267	50	Referentie wegdek
A10 en A5	Conform geluidregister	Conform geluidregister	Conform geluidregister (1-laag ZOAB)

Opgemerkt wordt dat in de eindsituatie de contactweg aan de westzijde van het plangebied verdwijnt. Vooralsnog is gerekend dat deze weg met de huidige verkeersintensiteit wel aanwezig is.

De geplande ontwikkeling van circa 850 woningen zal extra verkeer genereren dat momenteel nog niet is meegenomen in de verkeersprognoses van de gemeente Amsterdam. Met de gemeente Amsterdam is afgestemd dat er maximaal 350 parkeerplekken worden gerealiseerd in een mobiliteitshub aan de noordzijde van het plangebied. De beoogde doelgroep zal namelijk relatief weinig gebruik maken van de auto. Alle auto's zullen daar worden geparkeerd. In de straten is het enkel toegestaan om te laden en lossen.

Op basis van de CROW-publicatie 744 'Parkeerkencijfers, basis voor parkeernormering' is de verkeersaantrekkende werking van het plangebied evenredig teruggerekend naar 350 parkeerplekken in de mobiliteitshubmobiliteitshub (zie onderstaande tabel). Op jaarbasis zal het

aantal verkeersbewegingen met 511.293 toenemen. Dit resulteert in een toename van circa 1.400 voertuigbewegingen per etmaal dat wordt afgewikkeld op de Contactweg. De verkregen Etmaalintensiteiten voor de contactweg (baanvak 36504 en 23.000) zijn met 1.400 vervoersbewegingen opgehoogd.

Tabel 3-2: Verkeersbewegingen licht verkeer op basis van aantal parkeerplaatsen

Aantal parkeerplaatsen	**Aantal jaarlijkse verkeersbewegingen**
993	1.410.462
350	511.293
Gehanteerde aantal verkeersbewegingen	**511.293**

Er is gerekend volgens rekenmethode wegen, zoals beschreven in bijlage IVe van de Omgevingsregeling geluid.

3.1.2 Railverkeerslawaai

De geluidemissiegetallen van railverkeer zijn overeenkomstig de gegevens uit de geluidregister dataset "Akoestisch_Onderzoek-2025-05-21. Er is gerekend volgens de rekenmethode spoorwegen, zoals beschreven in bijlage IVf van de Omgevingsregeling geluid.

De hoofdspoorweg Sloterdijk-Amsterdam Centraal is relevant voor Kavel I-Z en betreft een spoor met twee lijnen zonder geluidscherm. Conform het geluidregister is de baangesteldheid van de dichtstbijzijnde baan getypeerd als een baan op houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed en de andere baan als een baan op betonnen mono- of duoblok dwarsliggers in ballastbed.

Verder wordt aan de zuidzijde van het plangebied door de gemeente Amsterdam een geluidscherm en raildempers voorzien. Hiervoor is door M+P een geluidmodel opgezet. Dit geluidmodel is ontvangen als Shape-file en geïmporteerd in het rekenmodel.

3.1.3 Industrielawaai

Bij het bepalen van de geluidbelasting ten gevolge van industrielawaai is uitgegaan van een worstcase scenario, namelijk dat het industrieterrein Westpoort niet gesaneerd wordt en de huidige geluidbelasting in stand blijft.

Bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is het rekenmodel van Westpoort opgevraagd. In het rekenmodel is de huidige zonegrens met de hogere waarden opgenomen overeenkomstig het provinciaal inpassingsplan "Aanpassen geluidzone Westpoort en HoogTij". Er is gerekend volgens HMRI 2012.

3.1.4 Overige bedrijfsactiviteiten in het plangebied

In het plangebied wordt een mix van functies met productieve bedrijvigheid, een mobiliteitshub en horeca voorzien. Dit gebied wordt daarom aangemerkt als 'gemengd gebied'. Het zuidoostelijke deel van het plangebied krijgt een rustiger karakter. Ondanks dat het kavel wordt aangemerkt als

gemengd gebied wordt in dit deel gestreefd naar een akoestisch klimaat passend bij ‘rustige woonwijk’.



Figuur 3-1 aanmerking rustige deel plangebied.

Uitgangspunt is dat de bedrijven op het Sloterdijk uiterlijk in 2040 het gebied hebben verlaten en dat de geluidbelasting de komende jaren afneemt. Omdat echter niet met zekerheid kan worden gesteld dat alle bedrijven in 2040 zijn vertrokken is er onderzoek gedaan naar de geluidproductie van de omringende bedrijven.

De volgende bedrijven zijn onderzocht:

- Villa Buitenlust
- Hondenschool de Gabber.
- Mediacollege
- Bijenkorf Patisserie
- Azimli Horeca groothandel
- Blast Galaxy Arcade en Karaoke
- Leegstaand pand aan de magneetstraat

De bovenstaande bedrijven zijn niet milieuvergunningsplichtig. Dat betekent dat alle bedrijven vallen onder de Bkl. Hieronder wordt per bedrijf inzichtelijk gemaakt welke impact het heeft op het plangebied. Hierbij is gebruik gemaakt van de handreiking Bedrijven en milieuzonering.

Villa Buitenlust

Villa Buitenlust ligt op het bestemmingsplan Overbrakerpolder 2013. Hieruit blijkt het volgende:

- Maatschappelijke voorziening bestemd voor recreatie is toegestaan
- Horeca categorie 5
- Terras toegestaan (7.1.c.)

Onder horeca categorie 5 wordt in het bestemmingsplan een hotel verstaan (motel, jeugdherberg of vergelijkbare bedrijven) met inbegrip van bijbehorende ruimten als receptie en ontbijtzaal (geen restaurant), inclusief het bieden van vergaderaccommodatie.

Volgens de handreiking Bedrijven en milieuzonering kan villa Buitenlust worden aangemerkt als een hotel met conferentiecentra en valt daarmee in de categorie FM (functiemenging). Dat betekent dat er geen richtafstand wordt vereist. Omdat de toetsing plaatsvindt op wat planologisch mogelijk is, dient Villa Buitenlust zich te houden aan tabel 5.65.1 van de Bkl op grensgebied plangebied. Dat betekent dat villa Buitenlust het plangebied niet in de weg staat. Er zijn geen aanvullende berekeningen gemaakt.

Er is contact gezocht met Villa Buitenlust maar tot op heden heeft er nog geen gesprek plaats kunnen vinden. Gezien de richtafstand en de regels uit het bestemmingsplan wordt verwacht dat de activiteiten van Villa Buitenlust geen beperkingen gaat opleveren.

Hondenschool de Gabber

De hondenschool de Gabber ligt op het bestemmingsplan Overbrakerpolder 2013. Hieruit blijkt het volgende:

- Maatschappelijke voorziening bestemd voor recreatie is toegestaan
- Horeca ondergeschikt
- Geen terras
- Een bedrijfswoning toegestaan

Volgens de handreiking Bedrijven en milieuzonering valt de hondenschool in categorie 2 (Hondendressuurterrein) met een richtafstand van 10 meter. De kortste afstand van het terrein van de hondenschool tot aan het plangebied bedraagt circa 34 meter. Dat is meer dan 10 meter en betekent dat de hondenschool het plangebied niet in de weg staat. Er zijn geen aanvullende berekeningen gemaakt.

Er is contact gezocht met de Gabber maar tot op heden heeft er nog geen gesprek plaats kunnen vinden. Gezien de richtafstand en de regels uit het bestemmingsplan wordt verwacht dat de hondenschool geen beperkingen gaat opleveren.



Figuur 3-2 Afstand tussen hondenschool en plangebied,

Mediacollege


Aan de noordzijde van het plangebied is het mediacollege gelegen. Deze ligt op het bestemmingsplan Sloterdijk I Mediacollege. Hieruit blijkt het volgende:

- Gemengd gebied
- Maatschappelijke voorzieningen gericht op onderwijs inclusies ondergeschikt horeca toegestaan
- (bedrijfs)activiteiten gerelateerd aan en additioneel aan de functie toegestaan
- Bedrijfsactiviteiten categorie 1 en 2 zijn toegestaan
- Horeca activiteiten categorie III en IV van maximaal 600 m2 zijn toegestaan.

Onder horeca categorie III wordt in het bestemmingsplan een café, bar en naar de aard daarmee te vergelijken bedrijven verstaan. Onder categorie IV wordt een restaurant, koffie-, en theehuis, lunchroom, juicebar en naar de aard daarmee te vergelijken bedrijven verstaan.

Volgens de handreiking Bedrijven en milieuzonering valt het mediacollege in categorie 1 en is de richtafstand 10 meter. De bedrijfsactiviteiten vallen onder categorie 2. De kortste afstand van het terrein van het mediacollege tot aan het plangebied bedraagt circa 18 meter. Dat is meer dan 10 meter en betekent dat het mediacollege het plangebied niet in de weg staat. Er zijn geen aanvullende berekeningen gemaakt.

Er heeft een gesprek met het Mediacollege plaatsgevonden tijdens de participatieavond. Daarin is benadrukt dat tijdens de bouw van kavel I-Z er rekening gehouden met worden met de veiligheid van de leerlingen op straat. Er zijn geen aanvullende aandachtspunten met betrekking tot geluid benoemd.



Figuur 3-3 Afstand mediacollege en ontwikkeling.


Bedrijven westzijde plangebied

Aan de westzijde van het plangebied liggen een drietal bedrijven: Bijenkorf Patisserie, Azimli Horeca Groothandel, Blast Galaxy Arcade & Karaoke. Het pand aan de Turbinestraat 6 staat momenteel leeg. De panden liggen op het bestemmingsplan Sloterdijk I. Het bestemmingsplan laat op deze percelen de volgende activiteiten toe:

- Bedrijfsactiviteiten categorie 1 tot en met 3.2 zijn toegestaan
- Detailhandel in volumineuze goederen.

De bedrijfsactiviteiten vallen maximaal onder categorie 3.2. Er is geen milieuvergunning aanwezig waarin maatwerkvoorschriften zijn opgenomen. De kortste afstand van het terrein van deze bedrijven tot aan het plangebied bedraagt circa 88 meter. Dat is meer dan 50 meter en betekent dat de naastgelegen bedrijven het plangebied niet in de weg staan. Er zijn geen aanvullende berekeningen gemaakt.

Er heeft een gesprek met de bedrijven aan de westzijde van het plangebied plaatsgevonden tijdens de participatieavond. Daaruit zijn geen aanvullende aandachtspunten met betrekking tot geluid naar voren gekomen.



Figuur 3-4 Afstand bedrijven westzijde tot aan plangebied.

3.1.5 Geluid door activiteiten binnen het plangebied

Binnen de beoogde ontwikkeling zullen er activiteiten plaats gaan vinden die geluidsoverlast kunnen veroorzaken. Hieronder wordt per activiteit inzichtelijk gemaakt welke impact het heeft op het plangebied. Hierbij is gebruik gemaakt van de handreiking Activiteiten en milieuzonering.

Mobiliteitshub

Aan de noordzijde van het plangebied is een mobiliteitshub voorzien voor het parkeren van 350 voertuigen. Bij een open uitvoering van de gevels van het gebouw kan hinder ontstaan naar de naastgelegen geluidgevoelige functies. Dit wordt veroorzaakt door inrijdende auto's en dichtslaande autodeuren. De kortste afstand van de mobiliteitshub naar de naastgelegen bouwvolumes in het plangebied bedraagt circa 8 meter. De afstand naar het naastgelegen mediacollege bedraagt 18 meter. De mobiliteitshub ligt binnen de richtafstand van 10 meter (categorie 1). Het uitgangspunt is dat er niet wordt geparkeerd op het dak.

Er is getoetst aan de richtwaarde van stap 2 van VNG. In de onderstaande tabel zijn de uitgangspunten weergegeven voor de berekening.

Tabel 3-3 Uitgangspunten parkeergarage

Relevante bronnen parkeergarage	Type bron	Geluidvermogen		Bedrijfsduur		
		L_{WAeq}	L_{WAmax}	dag	avond	nacht
Personenwagens	mobiele bron	90dB(A)	96dB(A)	980 stuks	280 stuks	140 stuks
Opening zuid/noordgevel	oppervlakte bron	75dB(A)	81dB(A)	9,4 uur	2,7 uur	1,3 uur

Voor de openingen is uitgegaan van 50 m^2 aan beide lange zijden. Dit is de hoeveelheid opening die noodzakelijk is om te voldoen aan de eisen voor een natuurlijk geventileerde parkeergarage conform de NEN 2443.

Installaties

Op het dak en in de gevels van de gebouwen kunnen installaties komen voor bijvoorbeeld luchtbehandeling. Op dit moment is de positie en de geluidproductie van de installaties nog niet bekend. Er zal voldaan moeten worden aan de volgende waarden op de gevels van omringende geluidgevoelige gebouwen uit artikel 5.65 bkl en artikel 9.42 van het Omgevingsplan:

Tabel 3-4 Eisen geluid van installaties.

	07.00 – 19.00 uur	19.00 – 23.00 uur	23.00 – 07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau LAmax veroorzaakt door andere piekgeluiden	--	65 dB(A)	65 dB(A)

Voor installaties van woningen gelden de volgende eisen uit het Bbl:

- Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt op de perceelgrens met een bouwwerkperceel voor een andere woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, berekend volgens de bij ministeriële regeling gestelde regels.
- Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt ter plaatse van een te openen raam of deur van een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een aangrenzende op hetzelfde bouwwerkperceel gelegen woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, berekend volgens de bij ministeriële regeling gestelde regels.


Bij een te hoog bronvermogen van de installaties zijn geluiddempende maatregelen noodzakelijk. Gedacht kan worden aan het volgende:

- Toepassen van schermen om dakinstallaties;
- Toepassen van geluiddempers op ventilatiekanalen;
- Inpandig opstellen van installaties.
- Schachten voor commerciële ruimtes naar het dak door laten lopen.

In de planregels moet de ruimte voor deze maatregelen worden opgenomen.

Horeca

Binnen het plangebied wordt maximaal 500 m^2 aan horeca voorzien. Deze horecavoorzieningen mogen een terras van maximaal 50% van het bruto vloeroppervlak hebben. Een terras kan overlast veroorzaken door stemgeluid. Stemgeluid wordt niet meegenomen in het omgevingsplan. Om de aanvaardbaarheid te borgen moeten hierover planregels worden opgenomen. In dit akoestisch onderzoek wordt de geluidbelasting van een terras met de maximale omvang van 250 personen (circa 250 m^2) en van 100 personen op eventueel naastgelegen woningen inzichtelijk gemaakt. Hiervoor is een terras op de posities zoals aangegeven in onderstaande figuur gesimuleerd.



Figuur 3-5 Onderzichte positie terrassen.

In het horecabeleid 2025 van gemeente Amsterdam is hierover het volgende opgenomen:

- Maximaal 2x per jaar muziek (niet verstrekt).
- In de zomer (1 maart tot 1 november) is de sluitingstijd uiterlijk 01.00 uur door de week en in het weekend 02.00 uur.
- In de winter (1 november tot 1 maart) is de sluitingstijd uiterlijk 24.00 uur.

Deze randvoorwaarden zijn meegenomen in de berekening, net als onderstaande akoestische uitgangspunten:

Tabel 3-5 Uitgangspunt stemgeluid terrassen.

Relevante bronnen terras	Type bron	Geluidvermogen		Bedrijfsduur		
		L_{WAeq}	L_{WAmax}	dag	avond	nacht
Stemgeluid terras 250m2	oppervlakte bron	65dB(A)	80dB(A)	12 uur	4uur	3 uur

Laden en lossen

Bedrijven binnen het plangebied worden bevoorraad door bestelbusjes. Het uitgangspunt is dat er geen vrachtverkeer in het plangebied komt. Laden en lossen gebeurd enkel met kleine busjes, zodat geluidhinder wordt beperkt. Er zijn geen berekeningen uitgevoerd.

Afvalinzameling

Afval wordt op één centrale plek verzameld en opgehaald. De mobiliteitshub is ook de locatie voor fiets- en autoparkeren. Hierdoor kan het afval gemakkelijk opgenomen worden in de dagelijkse routine. Daarnaast zijn drie grofvuilinzamelpunten van elk 30 m^2 voorgesteld, strategisch geplaatst langs hoofd- of buurtstraten. Het definitieve aantal en de exacte locaties worden in overleg met de gemeente vastgesteld in de volgende fase, rekening houdend met andere punten in Kavel I-Z en

specifieke eisen. Door de centrale inzameling van afval en strategische geplaatste grofvuilinzamelpunten wordt overlast van kerende voertuigen voorkomen. Er zijn geen berekeningen uitgevoerd in relatie tot akoestiek.

3.1.6 Indirecte akoestische effecten

Door toename van het verkeer op de Contactweg en Transformatorweg door de ontwikkeling van kavel I-Z kan de geluidbelasting op de omliggende geluidgevoelig gebouwen toenemen. Er liggen twee geluidgevoelige gebouwen in de directe omgeving: het Mediacollege en de bedrijfswoning aan de oostzijde van het plangebied.

Om de toename van het verkeer op de Contactweg en Transformatorweg op de omliggende geluidgevoelig gebouwen inzichtelijke te maken is een berekening uitgevoerd van de situatie met en zonder toename van verkeer.

De ontwikkeling van kavel I-Z schermt het Mediacollege af van railverkeerslawaai. Er vindt een afname plaats van het railverkeerslawaai op het Mediacollege. Toename van de geluidbelasting door reflecties van wegverkeerslawaai en industrielawaai zijn niet aannemelijk vanwege de hoek van instraling.

De ontwikkeling van kavel I-Z heeft geen significante negatieve invloed op de nabijgelegen bedrijfswoningen. Er is een wal aanwezig tussen de bedrijfswoningen en kavel I-Z die de woningen afschermt van eventueel gereflecteerd geluid (zie onderstaande afbeelding). Het geluidscherm naast het spoor heeft ook een positief effect op het akoestisch klimaat bij de bedrijfswoningen.



Figuur 3-6 Afbeelding wal tussen plangebied en bedrijfswoningen.


3.2 Modellering

De industrie- rail- en verkeerslawaaiberekeningen in het kader van het onderhavige onderzoek zijn uitgevoerd per geluidgevoelige bestemming conform de omgevingsregeling en HMRI 2012.


De relevante wegen in de directe omgeving van het project zijn ingevoerd in een grafisch 3D-geluidsimulatiemodel. Daarbij is gebruikgemaakt van het softwarepakket Geomilieu-Omgevingswet versie 2024.2. Voor geluid van activiteiten binnen in het plangebied is gebruik gemaakt van Winhavik Omgevingswet versie 1.0.9.2.

Voor de berekening van de geluidbelasting op de gevels van de gebouwen is een berekeningsmodel opgezet waarin de bodemgebieden, wegen, wateroppervlakken en bebouwing zijn opgenomen als

harde vlakken. Onderstaande afbeelding geeft in groen de absorberende vlakken en in blauw de vlakken met een absorptie van 0,5 in de modellen voor weg- en railverkeer.



Figuur 3-7 Situatie plangebied Sloterdijk met bodemgebieden aangegeven.



Figuur 3-8 Akoestisch model, waarneempunten als grijze bolletjes met onderlinge afstand van 3m

Het schetsontwerp is nog aan verandering onderhevig. Er is gekozen een maatgevend scenario door te rekenen. Hierin zijn de meeste woningen aan de zuidzijde (spoorzijde) gesitueerd. De gebouwen in de berekeningen zijn zowel afschermend als reflecterend meegenomen.

3.3 Beoordelingspunten

De representatieve waarneempunten voor de gebouwen 1 t/m 19 op kavel Z-I zijn weergegeven in onderstaande figuur. De waarneempunten zijn op een hoogte van 1,5 meter boven de

verdiepingsvloeren gemodelleerd. Per bouwlaag en per geveloriëntatie is de geluidbelasting bepaald. Voor de bredere gevels zijn extra beoordelingspunten toegevoegd.




Figuur 3-9 De representatieve beoordelingspunten voor kavel I-Z

4 Resultaten

4.1 Resultaten wegverkeer


De geluidbelasting ten gevolge van verkeerswegen voor prognose jaar 2035 is bepaald. De rekenresultaten worden in bijlage 1 per toetspunt en bronsoort gepresenteerd. In onderstaande paragrafen worden de resultaten per bronsoort kort toegelicht.

Rijkswegen A5 en A10
Onderstaande afbeelding toont de maximaal optredende geluidbelasting (Lden) verkeerslawaai ten gevolge van de rijkswegen (A5 en A10). Deze bedraagt 51 dB aan de noordwestzijde van het plangebied. Aan deze zijde wordt de standaardwaarde overschreden met maximaal 1 dB.



Figuur 4-1 Overschrijding van de standaardwaarde (in geel) door rijkswegen.

Onderstaande afbeeldingen tonen de geluidbelasting Lden per gevelhoogte ten gevolge van de rijkswegen.




Figuur 4-2 Geluidbelasting per bouwlaag door rijkswegen. (groen $L_{den} \leq 50$ dB; geel $50dB < L_{den} \leq 60dB$; rood $L_{den} > 60dB$.

De standaardwaarde voor rijkswegen wordt met 1 dB overschreden bij gebouwen B, C en F. Bij overige gevels wordt de standaardwaarde voor rijkswegen nergens overschreden.


Gemeentewegen

De maximaal optredende geluidbelasting(L_{den}) verkeerslawaai ten gevolge van gemeentewegen is opgenomen in onderstaande figuur.



Figuur 4-3 Overschrijding van de standaardwaarde (in geel) door gemeentewegen.

De geluidbelasting L_{den} per gevelhoogte ten gevolge van gemeentewegen wordt getoond in onderstaande figuur. De maximale geluidbelasting bedraagt 57 dB aan de noordzijde van het plangebied.




Figuur 4-4 Geluidbelasting per gevelhoogte door lokale wegen. (groen L_{den} ≤53 dB; geel 53dB< L_{den} ≤70dB; rood L_{den} >70 dB.

De maximale geluidbelasting L_{den} ten gevolge van gemeentewegen bedraagt 57 dB. De standaardwaarde wordt overschreden op de noord- en westgevels met 1 tot 4 dB. De grenswaarde van 70 dB wordt niet overschreden.


4.2 Resultaten railverkeer


De geluidbelasting door railverkeer is inzichtelijk gemaakt voor de huidige situatie en de voorgenomen situatie met raildempers en een geluidscherm. Het effect van deze maatregelen is inzichtelijk gemaakt omdat de geluidsreducerende maatregelen nog niet definitief zijn vastgelegd in een overeenkomst.

Huidige situatie
Met de huidige spoorgesteldheid wordt de grenswaarde op alle zuidgevels van de eerste lijnsbebouwing overschreden. De hoogste waarde bedraagt 70 dB.



Figuur 4-5 Overschrijding van de standaardwaarde (geel) en van de grenswaarde (rood) per gevel.





Figuur 4-6 Geluidbelasting per gevelhoogte door spoorwegen zonder maatregelen. (groen L_{den} ≤55 dB; geel 55dB< L_{den} ≤65dB; rood L_{den} >65dB)


Toekomstige spoorgesteldheid (raildempers plus geluidscherm)

De plannen om raildemper en een geluidscherm te realiseren langs de spoorlijn zijn in de afrondende fase. Het effect van deze maatregelen voor de geluidbelasting op kavel I-Z is berekend. Onderstaande afbeelding toont de positie van het scherm.




Figuur 4-7 Geluidscherm spoorlijn Sloterdijk

Bij het toepassen van deze bron- en overdrachtsmaatregelen worden de optredende geluidbelastingen als gevolg van railverkeer:



Figuur 4-8 Overschrijding van de standaardwaarde (geel) en van de grenswaarde (rood) per gevel.




Figuur 4-9 Geluidbelasting per gevelhoogte door spoorwegen na toepassing van geluidscherm. (groen L_{den} ≤55 dB; geel 55dB< L_{den} ≤65dB; rood L_{den} >65dB)


De maximale geluidbelasting L_{den} ten gevolge van spoorverkeer bedraagt 65 dB. Dit treedt op bij de gebouwen aan de zuidzijde op de zuidgevels. Voor de noord- west- en oostgevels wordt in de toekomstige situatie de grenswaarde nergens overschreden. De genomen maatregelen van raildempers en geluidscherm langs de geluidbelaste zuidgevel levert een geluidreductie op van circa 5 dB op de maatgevende gevelhoogtes.

4.3 Resultaten industrielawaai

De geluidbelasting door industrielawaai is berekend. Aan de noordzijde van het plangebied wordt de maximale ontheffingswaarde voor zowel de nacht- als de etmaalwaarde overschreden. De maximaal berekende geluidbelasting L_{den} bedraagt 57 dB. De maximaal berekende L_{night} bedraagt 47 dB en treedt op aan de noordzijde van blok F. De maximale ontheffingswaarde wordt met 2 dB overschreden en de voorkeursgrenswaarde met 7 dB. Onderstaande afbeeldingen geven aan op welke gevels de voorkeursgrenswaarde (oranje) en maximale ontheffingswaarde (rood) worden overschreden.



Figuur 4-10 Overschrijding L_{den} van voorkeursgrenswaarde (geel) en maximale ontheffingswaarde (rood).




Figuur 4-11 Geluidbelasting per gevelhoogte door industrielawaai. (groen L_{den} ≤50 dB; geel 50 dB< L_{den} ≤55dB; rood L_{den} >55 dB.

4.4 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Voor de voorgenomen situatie, waarin voor railverkeer raildempers en een geluidscherm zijn toegepast, is het gecumuleerd en het gezamenlijk geluid bepaald. Geluid door luchtvaart is hierbij buiten beschouwing gelaten, aangezien deze minder dan 48 dB bedraagt.

Voor de aanvraag van hogere waarden voor industrielawaai is tevens gecumuleerd volgens Wet geluidhinder.

Het maximaal gecumuleerd geluid volgens Bkl bedraagt 62 dB en treedt op ter plaatse van blok F.



Figuur 4-12 Maximaal gecumuleerd geluid volgens Bkl (inclusief maatregelen spoor)

Het maximaal gecumuleerd volgens Wet geluidhinder bedraagt 60,6 dB.

Het maximaal gecumuleerde geluid L_{cum} ter plaatse van de gevels van de beoogde woningen bedraagt 62 dB. Het gecumuleerde geluid varieert op de gevels van de beoogde ontwikkeling tussen de 46 tot 59 dB L_{cum}. De hoogste waarden treden op aan de noordzijde.

Het gezamenlijk geluid is bepaald voor de ontwikkeling. Het gezamenlijke geluid bedraagt maximaal 65 dB L_{den} en treedt op aan de zuidgevel van diverse blokken.




Figuur 4-13 Maximaal optredend gezamenlijk geluid.

4.5 Resultaten activiteiten binnen de ontwikkeling


4.5.1 Mobiliteitshub

De geluidbelasting op de bouwvolumes om de mobiliteitshub is inzichtelijk gemaakt. Bij openingen van 50 m^2 in beide langsgevels bedraagt de maximale geluidbelasting in de dagsituatie op het mediacollege 51 dB. Op de gevel van het achtergelegen bouwvolume is de geluidbelasting 54 dB. De richtwaarde van VNG wordt 1 dB op het Mediacollege overschreden en 4 dB aan de achterzijde. De overschrijding op het mediacollege is heel beperkt. Er zijn geluiddempende roosters noodzakelijk bij deze openingen. Mogelijk kan in de ontwerpfase geoptimaliseerd worden zodat geluiddempers in de openingen aan de noordzijde niet noodzakelijk zijn.




Figuur 4-6 Geluidbelasting door parkeergarage in de dagsituatie.

In de nachtsituatie is het Mediacollege niet in gebruik en niet beoordeeld. De overschrijding op het achtergelegen bouwvolume binnen het eigen plangebied is dan 8 dB. Er zijn geluidroosters met een demping van minimaal 8 dB noodzakelijk om hier een aanvaardbaar woonklimaat te realiseren.



Figuur 4-7 Geluidbelasting door parkeergarage in nachtsituatie.


Geluidbelasting door piekgeluiden blijft onder de grenswaarde van 65 dB(A).



Figuur 4-8 Geluidbelasting door piekgeluiden.

4.5.2 Horeca


De geluidbelasting op de omliggende gevels bij een terras op twee posities in het plangebied is berekend. Hieruit volgt dat zonder aanvullende voorzieningen een terras van 250 m^2 niet zonder meer mogelijk is. Onderstaande afbeelding toont de optredende geluidbelasting zonder voorzieningen.



Figuur 4-9 Optredende geluidbelasting in de nachtsituatie.

Zonder maatregelen resulteert het toepassen van terrassen van deze omvang met openingstijden in de avond in een te hoge geluidbelasting op de omringende woningen. Er moet dan tot maximaal 18 dB gereduceerd worden.


Er is tevens een terras met 100 personen gesimuleerd, waarvan 50% tegelijkertijd spreekt. De geluidbelasting op de bovengelegen woning bedraagt dan 52 dB(A). Er zijn nog steeds maatregelen noodzakelijk om de geluidbelasting met 12 dB te reduceren op de bovengelegen woning en tot 5 dB op de naastgelegen woningen wanneer het terras ook open is in de avond- en nachtperiode.



Figuur 4-10 maximale geluidbelasting in de nachtsituatie met 100 personen op het terras, waarvan 50% tegelijkertijd spreekt.

4.6 Indirecte akoestische effecten

De toename van de geluidbelasting door wegverkeer op de gevel van het mediacollege is inzichtelijk gemaakt door een berekening met en zonder 1.400 extra voertuigen op de Contactweg uit te voeren. In de huidige situatie bedraagt de maximale geluidbelasting 59,2 dB. Door de verkeersgeneratie van 1.400 voertuigen per etmaal neemt de geluidbelasting op het maatgevende punt toe naar 59,7 dB. De toename is hiermee verwaarloosbaar.



Figuur 4-11 Rekenpunten op het mediacollege.

5 Beoordeling geluid

5.1 Rijkswegen

De geluidbelasting als gevolg van de Rijkswegen A5 en A10 op de gevels van kavel Z-I is maximaal 51 dB. Dit treedt op bij een enkele gevel. De standaardwaarde 50 dB wordt dan met 1dB overschreden. De grenswaarde wordt nergens overschreden.

5.2 Lokale wegen

De maximale geluidbelasting Lden ten gevolge van de gemeentewegen bedraagt 57 dB en treedt op de noordgevels. De standaardwaarde is overschreden op de noord- en westgevels met 1 tot 4 dB maar de niveaus zijn significant lager dan de grenswaarde van 70 dB.

Aan de zuidgevel (spoorkant) en oostgevel is de bijdrage van de lokale wegen minimaal 4 dB lager dan de standaardwaarde.

5.3 Spoorwegen

De maximale geluidbelasting ten gevolge van de spoorwegen treedt op bij de zuidgevels en bedraagt 70 dB (L_{den}). De grenswaarde van 65 dB wordt dan overschreden met 5 dB en de standaardwaarde wordt overschreden met 10 dB.

De gecombineerde maatregel met een geluidscherm en raildempers voor het spoordeel Sloterdijk-Amsterdam langs de kavel I-Z levert 5 dB reductie op. Hiermee wordt overschrijding van de grenswaarde voorkomen.

De standaardwaarde wordt na het toepassen van maatregelen met 10 dB overschreden aan de zuidzijde van het plangebied. Zonder maatregelen (huidige spoorgesteldheid) moeten de zuidgevels en deel van de oost- en wetsgevels op het gebied Z-I als niet-geluidgevoelige gevels worden uitgevoerd. Met maatregelen moeten er nog steeds voorzieningen worden getroffen om een geluidluwe gevel te realiseren.

5.4 Industrie

Industrieterrein Westpoort heeft nog geen geluidproductieplafond (GPP) en heeft daarom nog een geluidszone conform de Wet Geluidhinder. Het plangebied is gelegen binnen deze zone. De maximale geluidbelasting L_{den} is 57 dB en L_{night} is 47 dB op de hogere verdiepingen van de bouwvolumes aan de noordzijde.

De voorkeursgrenswaarde wordt dan met maximaal 7 dB overschreden, de maximale ontheffingswaarde met 2 dB. Er moeten hogere waarden worden aangevraagd. Een aantal gevels moeten worden uitgevoerd als dove gevels of er moet voor de gevel een constructie komen die het geluid met minimaal 2 dB reduceert. Daarnaast moet iedere woning ook beschikking hebben tot een geluidluwe gevel.

5.5 Bedrijven buiten plangebied

De bedrijven buiten het plangebied liggen allen buiten de richtafstand van de handreiking Activiteiten en milieuzonering. Er zijn geen milieuvergunningen met maatwerkvoorschriften ontvangen. Uit de gesprekken met de bedrijven tijdens de participatieavond zijn geen aanvullende aandachtspunten naar voren gekomen met betrekking tot geluid. Er is sprake van een aanvaardbare situatie.

5.6 Bedrijven binnen plangebied

Binnen het plangebied kunnen activiteiten plaatsvinden die risico geven op geluidhinder. Voor de mobiliteitshub en eventuele terrassen moeten geluidbeperkende maatregelen worden genomen om binnen de waarde van 50/45/40 dB(A) te blijven.

Voor de mobiliteitshub moet de gevel aan de korte zijde gesloten worden uitgevoerd, of worden voorzien van geluiddempende roosters. Aan de lange zijde mag de gevel aan de noordzijde maximaal 50m^2 openingen bevatten, of moeten er geluiddempende roosters worden toegepast. Aan de zuidzijde zijn roosters met een demping van 9 dB vereist bij een open uitvoering van een deel van de garage. Parkeren op het dak is niet toegestaan zonder aanvullend onderzoek naar de optredende geluidbelasting op de omringende gevels door het dichtslaan van autodeuren et cetera. Binnen deze kaders is de mobiliteitshub goed inpasbaar in het plan.

De positie van eventuele terrassen en de afmetingen zijn nog niet bekend. Uit de berekeningen blijkt dat grote terrassen van 250 m^2 zonder voorzieningen een te hoge geluidbelasting op de omringende gevels veroorzaken (tot 18 dB overschrijding op de bovengelegen woning). Bij een terras van deze omvang is een combinatie van maatregelen (luifels, schermen, beperking van openingstijden) nodig om een aanvaardbare situatie te creëren. Wanneer het aantal plaatsen op het terras wordt beperkt tot 100 zijn er minder voorzieningen noodzakelijk (tot 12 dB op de bovengelegen woning in de nachtperiode).

Binnen onderstaande kaders is een terras goed inpasbaar in het plan:

- Maximaal 100 zitplaatsen buiten
- Gesloten in de nachtperiode (23:00-07:00)
- Horizontale afscherming naar bovengelegen woningen: met luifels of balkons wordt het geluid naar bovengelegen woningen afgeschermd. De precieze reductie is afhankelijk van het soort afscherming, de afstand en de hoek van instraling. Reducties tot 6 dB zijn goed mogelijk met een balkon met gesloten borstwering en absorberend plafond. Voor grotere reducties moet rekening worden gehouden met afscherming om het balkon.
- Verticale afscherming naar direct naastgelegen en tegenover gelegen woningen met vouwschermen voor de avondperiode.

Een overschrijding op de nabijgelegen gevels tot 5 dB kan als acceptabel worden beschouwd gezien het levendige karakter van dit deel van het plan gebied. Een terras is inpasbaar in het plan, mits er de mogelijkheid is om bovengenoemde maatregelen door te voeren.

5.7 Indirecte akoestische effecten

Uit de rekenresultaten in hoofdstuk 4 blijkt dat er geen significante toename van geluidbelasting door wegberkeer plaatsvindt op de gevel van het Mediacollege. In hoofdstuk drie is onderbouwd dat er geen andere negatieve indirecte akoestische effecten te verwachten zijn. Er is sprake van een aanvaardbare situatie. Ook op de bedrijfswoning aan de oostzijde worden geen negatieve indirecte akoestische effecten door de aanwezigheid van een geluidwal.

5.8 Aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid

Omdat in de beoogde situatie de standaardwaarde en op sommige posities de grenswaarde wordt overschreden, is het noodzakelijk om ook het gecumuleerde geluidsniveau te beoordelen. In het interim geluidbeleid van Amsterdam wordt gesteld dat het gecumuleerd geluid niet meer dan 3dB hoger dan de hoogste grenswaarde mag zijn. Dat is voor de ontwikkeling 70+3=73 dB. Hier wordt aan voldaan. Het gecumuleerde geluid volgens Bkl bedraagt maximaal 62 dB ter plaatse van blok F. Het gecumuleerd geluid volgens Wgh bedraagt maximaal 61 dB.

Een dergelijk gecumuleerd geluid kan als aanvaardbaar worden beschouwd. Doordat het een binnenstedelijke ontwikkeling betreft zal het gecumuleerde geluid op een dergelijke stedelijke locatie altijd hoger zijn. Ook zullen de beoogde woningen voldoen aan de eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en worden voorzien van een geluidluwe gevel en geluidluwe buitenruimte. Hierdoor wordt binnen in de woningen een goed akoestisch woon- en leefklimaat geborgd.

6 Geluidbeperkende maatregelen

Op het bouwvolumes aan de spoorzijde, de Contactweg en de Transformatorweg treden hogere geluidbelastingen dan de standaardwaarde op. De grenswaarde voor gecumuleerd geluid wordt niet overschreden, de grenswaarde voor geluid van industrielawaai wel. Tevens kunnen activiteiten binnen het plangebied geluidsoverlast veroorzaken.

6.1 Bronmaatregelen

Railverkeerslawaai
Raildempers zijn stalen blokken met kunststof die met clips aan de zijkant van een spoorstaaf worden aangebracht. Ze verlagen het geluid van passerende treinen met gemiddeld zo'n 3 dB. De plaatsing van de raildempers wordt gerealiseerd vanwege de voorgenomen woningbouwplannen in het gebied. De plaatsing van raildempers is voorzien voor dit traject en het effect is in het vorige hoofdstuk inzichtelijk gemaakt. Naast raildempers wordt er ook een geluidscherm als overdrachtsmaatregel voorzien. Het totaal aan bron- en overdrachtsmaatregelen voor railverkeer wordt maximaal haalbaar geacht.

Wegverkeerslawaai
De standaardwaarde van 53 dB voor de lokale wegen wordt overschreden met maximaal 4 dB. De grenswaarde wordt niet overschreden. De wegen zijn nog niet voorzien van stil asfalt. Aanvullend kan de snelheid op de doorgaande wegen worden verlaagd naar 30 km/uur. Enkel voor de Contactweg heeft dit slechts beperkt effect (minder dan 1 dB reductie berekend). Voor de Transformatorweg zal de haalbaarheid hiervan moeten worden onderzocht. Bij de ontwikkeling van Haven-Stad veranderen de verkeersstromen en worden ook een aantal wegen aangepast. Daarom wordt het niet doelmatig geacht nu grote ingrepen aan de wegen te doen, wanneer deze op relatief korte termijn zullen wijzigen. Het wordt wel geadviseerd om, wanneer infrastructuur wordt herzien, direct maatregelen ter vermindering van het geluid mee te nemen.

Industrielawaai
De activiteiten in het nabijgelegen industriegebied worden afgebouwd en de gebieden worden getransformeerd. Vanaf fase 3 van de ontwikkeling van Haven-Stad wordt een reductie van de geluidbelasting in het gebied van kavel I-Z verwacht (bron: milieueffectrapportage Haven-Stad) Bronmaatregelen zijn daarmee reeds in gang gezet. Hierdoor zal het geluidniveau ten gevolge van de industrie in de toekomst afnemen. Op dit moment kan daar echter nog niet vanuit worden gegaan en zullen andere maatregelen noodzakelijk zijn om een goed woonklimaat te realiseren.

Bedrijven buiten het plangebied
De omringende bedrijven liggen op voldoende afstand van de ontwikkeling om geluidoverlast te voorkomen. Bovendien is de voorgenomen planning dat de laatste bedrijven aan de westzijde van het plan vertrekken in 2040. Bronmaatregelen zijn daarmee reeds in gang gezet. Hierdoor zal het geluidniveau ten gevolge van de bedrijven nog verder afnemen. Geadviseerd wordt om in goed overleg te blijven met deze bedrijven met betrekking tot het onderwerp geluid en eventuele andere vormen van overlast.

Activiteiten binnen het plangebied
Om geluidsoverlast van activiteiten binnen het plangebied zoveel mogelijk te beperken zijn veel activiteiten die overlast kunnen veroorzaken inpandig gesitueerd. Logistieke routes worden zo ontworpen dat men zoveel mogelijk kan rondrijden. In de ontwikkeling is een gebied aangewezen waar enkel wonen mag plaatsvinden zodat hier een rustig akoestisch buitenklimaat ontstaan. Bronmaatregelen zijn reeds opgenomen in het ontwerp.
Voor eventuele terrassen is het beperken van de openingstijden in de avond- en nachtperiode een bronmaatregel om het geluid om de omliggende woningen te beperken.

6.2 Overdrachtsmaatregelen

Railverkeerslawaai
Tussen de ontwikkellocatie en het spoor wordt een geluidscherm voorzien. Het geluidscherm reduceert de geluidbelasting met name op de onderste bouwlagen. Doordat er op de lagere verdiepingen een aantal eenzijdig georiënteerde woningen zijn voorzien in de huidige planopzet, verbetert het scherm het akoestisch klimaat van deze woningen aanzienlijk. Deze maatregel wordt naast de bronmaatregel van met het plaatsen van raildempers uitgevoerd.

Wegverkeerslawaai
Het plaatsen van geluidsschermen of andere geluidreducerende maatregelen om de wegen stuit op beperkingen van stedenbouwkundige aard. De wegen hebben bovendien veel afslagen wat tot veel onderbrekingen in de afscherming zou leiden. Het treffen van overdrachtsmaatregelen wordt daarmee niet effectief geacht.

Industrielawaai
Vanwege de omvang van het industriegebied en de afstand tot de ontwikkeling wordt het plaatsen van een geluidscherm niet effectief geacht.

Bedrijven buiten plangebied
Bedrijven buiten het plangebied veroorzaken geen onaanvaardbare geluidsoverlast. Overdrachtsmaatregelen zijn niet noodzakelijk.

Bedrijven binnen plangebied
Voor de mobiliteitshub in het plangebied geldt dat er beperkingen zijn aan de openingen in de gevel. Een opening van 50m2 is enkel aan de noordzijde zonder geluiddempende roosters toegestaan. Voor de andere gevels geldt dat openingen alleen zijn toegestaan wanneer deze worden voorzien van geluiddempende roosters.

Wanneer terrassen worden gerealiseerd zijn de benodigde overdrachtsmaatregelen afhankelijk van het aantal zitplekken op het terras en de positie. Er moet in ieder geval rekening gehouden worden met een afscherming richting de bovengelegen woningen, en eventueel een zijscherm naar de naastgelegen woningen.

6.3 Maatregelen bij de ontvanger

Ook na het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen zal de geluidbelasting voor weg- en railverkeer en industrielawaai boven de standaardwaarde blijven. Voor de woningen en andere

geluidgevoelige functies moeten daarom voorzieningen worden getroffen om hier een goed woonklimaat te realiseren. De volgende maatregelen moeten worden getroffen:

- Door toepassing van geluiddempende voorzieningen aan de buitenzijde van de gevel wordt de geluidbelasting teruggebracht tot onder de grenswaarde. Voor woningen zonder geluidluwe gevel moet de geluidbelasting tot onder de standaardwaarde worden teruggebracht.
- Geluidluwe buitenruimte: voor de buitenruimtes van de geluidbelaste woningen worden geluiddempende voorzieningen getroffen.
- Geluidwering gevel: de geluidwering van de gevels zal zodanig zijn dat wordt voldaan aan de binnenwaarde zoals genoemd in artikel 4.103 van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

6.3.1 Maatregelen per geveldeel

In onderstaande tabel is voor de relevante geluidsbronnen in het plan de standaard waarde en de grenswaarde weergegeven conform de Omgevingswet. Tevens is aangegeven welke maatregel getroffen moet worden, namelijk:

- Bij het overschrijden van de standaard waarde voor een geluidsbron: Hogere waarde procedure doorlopen (in het geval van industrielawaai) of aanvaarbaarheid onderbouwen (andere geluidsbronnen) en invulling geven aan het geluidsbeleid. Ook dient een geluidluwe gevel en buitenruimte te worden voorzien.
- Bij het overschrijden van de grenswaarde voor een geluidsbron: Toepassen niet-geluidgevoelige gevel (voormalige dove gevel) of voor de gevel afscherming realiseren waardoor de geluidbelasting minimaal onder de grenswaarde en bij eenzijdig georiënteerde woningen tot onder de standaardwaarde wordt teruggebracht.

Tabel 6-1: overzicht geluidsbronnen

Geluidsbron	Type	Standaard waarde	Grenswaarde	Maximale waarden in het plan	Maatregel
Spoorweg	Railverkeer	55 dB L_{den}	65 dB L_{den}	> 55 dB - ≤ 65 dB	Geluidsluwe gevel
				< 55 dB	Geen maatregel
Rijksweg A10	Wegverkeer	50 dB L_{den}	60 dB L_{den}	> 50 dB - ≤ 60 dB	Geluidsluwe gevel
				< 50 dB	Geen maatregel
Gemeentelijke weg	Wegverkeer	53 dB L_{den}	70 dB L_{den}	> 53 dB - ≤ 70 dB	Geluidsluwe gevel
				< 53 dB	Geen maatregel
Industrie	Industrielawaai	50 dB L_{den}	55 dB L_{den}	< 57 dB	Dove gevel
				> 50 dB - ≤ 55 dB	Geluidsluwe gevel
				< 50 dB	Geen maatregel
		40 dB L_{night}	45 dB L_{night}	< 47 dB	Dove gevel
				> 40 dB - ≤ 45 dB	Geluidsluwe gevel
				< 40 dB	Geen maatregel

De vertaling van bovenstaande tabel op het plan is in onderstaande figuur schematisch weergegeven. De kleurarcering uit bovenstaande tabel komen overeen met onderstaande figuur. Uit de onderstaande figuur blijkt dat een deel van de gevels niet-geluidgevoelig (doof) moeten worden uitgevoerd. Verder blijkt dat met name in de buitengevels aanvullend geluidsreducerende maatregelen genomen moeten worden om een geluidluwe gevel te realiseren. Voor de groen gearceerde gevels zijn geen geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.



Figuur 6-1: Inzicht in niet-geluidgevoelige gevels/dove gevels (rood) en gevels met overschrijding van de standaardwaarde/voorkeursgrenswaarde (geel).

6.3.2 Oplossingsrichtingen


Om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken dient elk appartement de beschikking te hebben over een geluidsluwe gevel. Voor het reduceren van de geluidsbelasting op de gevel zijn veel oplossingsrichtingen mogelijk. Hieronder worden de meest voor de hand liggende oplossingsrichtingen weergegeven, namelijk:





- Verglaasde buitenruimte met gedempte ventilatieopeningen
- Verglaasde buitenruimte met ongedempte ventilatieopeningen
- Verhoogd balkonscherm en een geluidabsorberend plafond
- Coulissenkast
- Dubbel raam principe
- Geluidscherm


In de onderstaande tabel worden de beschouwde oplossingsrichtingen weergegeven met een inschatting van de geluidsreductie. De prioritering is als eerste streven naar een geluidluwe buitenruimte met geluidluwe gevel. Enkel wanneer dit niet mogelijk is kan gekeken worden naar oplossingen voor een geluidluw geveldeel.

Voor alle hieronder aangedragen oplossingen geldt dat deze dienen te worden besproken met het bevoegd gezag (gemeente Amsterdam). De wijze van berekenen speelt hierin ook een rol. Met de gemeente moeten de oplossingsrichtingen definitief worden afgestemd.

Tabel 6-2: Veel voorkomende oplossingsrichtingen

	Oplossingsrichting	**Te verwachten geluidsreductie**	**Maximale geluidsbelasting per geluidsbron**
O1	Verglaasde buitenruimte met gedempte ventilatieopeningen	15 dB	65 dB (weg) – 70 dB (spoor) – 65 dB (industrie)
			
O2	Verglaasde buitenruimte met ongedempte ventilatieopeningen	9 dB	59 dB (weg) – 64 dB (spoor) – 59 dB (industrie)
			
O3	Verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie	1-6 dB	Max 56 dB (weg) – max 61 dB (spoor) – max 56 dB (industrie)

	Oplossingsrichting	Te verwachten geluidsreductie	Maximale geluidsbelasting per geluidsbron
	  Figuur 3.1 Links: figuur C.2. uit de NPR 5272:2003; rechts: verbeelding -3 dB extra reductie		
O4	Coulissenkast / mini loggia	10 dB	60 dB (weg) – 65 dB (spoor) – 60 dB (industrie)
			
O5	Dubbel raam principe (Harbour Fenstersysteem / Hafencity-Fenster)	9 dB	59 dB (weg) – 64 dB (spoor) – 59 dB (industrie)
			
O6	Gevelscherm (Alleen bij overschrijding standaard waarden)	10 -15 dB	65 dB (weg) – 70 dB (spoor) – 65 dB (industrie)

	Oplossingsrichting	Te verwachten geluidsreductie	Maximale geluidsbelasting per geluidsbron
	 		

7 Conclusie en bepaling aanvaardbaarheid

7.1 Conclusie

Voor de ontwikkeling van Kavel I-Z in Sloterdijk Zuid is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het doel van het akoestisch onderzoek is het in kaart brengen van de geluidbelasting afkomstig van omringende (spoor)wegen op de nieuw te bouwen woningen en andere geluidgevoelige functies. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de standaardwaarde wordt overschreden voor weg- rail en industrielawaai. Bovendien wordt de grenswaarde voor industrielawaai aan de noordzijde van het plangebied overschreden.

Tabel 7-1 Overzicht maximaal geluidbelasting

Geluidbronsoort	Standaardwaarde	Grenswaarde	Maximaal optredende geluidbelasting zonder maatregelen	Maximaal optredende geluidbelasting met maatregelen
Provinciale wegen en Rijkswegen	50 L_{den}	60 L_{den}	51	51
Gemeentewegen en Waterschapswegen	53 L_{den}	70 L_{den}	57	57
Lokale spoorwegen en Hoofdspoorwegen	55 L_{den}	65 L_{den}	70	65
Industrieterreinen	50 L_{den} 40 L_{night}	55 L_{den} 45 L_{night}	57 L_{den} 47 L_{night}	57 L_{den} 47 L_{night}
Gezamenlijk geluid			66	65
Gecumuleerd geluid			63	62

Onderstaande afbeelding laat zien welke gevels geluidluw zijn, een overschrijding van de standaardwaarde hebben of van de grenswaarde:



Figuur 7-1 Overzicht gevels geluidluw (groen), overschrijding standaardwaarde/voorkeursgrenswaarde (geel) en overschrijding grenswaarde/maximale ontheffingswaarde (rood).

7.1.1 Railverkeerslawaai

Ter beperking van railverkeerslawaai is er planvorming voor de toepassing van bronmaatregelen en overdrachtsmaatregelen in de vorm van raildempers en een geluidscherm. Wanneer deze maatregelen worden uitgevoerd blijft de geluidbelasting op de zuidgevels maximaal 0,1 dB boven de grenswaarde. In beide gevallen zijn aanvullende maatregelen bij de ontvanger noodzakelijk om aan de standaardwaarde te voldoen. De overschrijding van de standaardwaarde bedraagt maximaal 10 dB.

7.1.2 Wegverkeerslawaai

Voor wegverkeerslawaai zijn maatregelen om de geluidbelasting op de gevel te verminderen ruimtelijk of financieel niet doelmatig. Er worden maatregelen bij de ontvanger getroffen.

7.1.3 Industrielawaai

Geluid ten gevolge van industrieterrein Westpoort veroorzaakt een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde. Zonder maatregelen moet een deel van de noordgevels worden uitgevoerd als dove gevel. Er moeten maatregelen worden getroffen om de geluidbelasting op de noordgevels terug te brengen tot onder de maximale ontheffingswaarde, bijvoorbeeld door een balkon op te nemen met een geluidabsorberende plafond en verhoogd balkonscherm. Voor veel woningen moeten daarnaast maatregelen worden getroffen om een geluidluwe gevel te realiseren.

7.1.4 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid.

Gecumuleerd geluid bedraagt niet meer dan 3 dB hoger dan de hoogste grenswaarde (70 dB).

Het gezamenlijk geluid bedraagt maximaal 66 dB zonder bron- en overdrachtsmaatregelen. Indien Sloterdijk spoorlijn voorzien wordt van raildempers en een geluidscherm wordt het gezamenlijk geluid maximaal 65 dB.

7.1.5 Activiteiten in de nabijheid van het plangebied

In de nabijheid van het plangebied zijn de volgende bedrijven aanwezig:
- Villa Buitenlust
- Hondenschool de Gabber.
- Mediacollege
- Bijenkorf Patisserie
- Azimli Horeca groothandel
- Blast Galaxy Arcade en Karaoke
- Leegstaand bedrijfspandpand aan de magneetstraat

De afstand van kavel I-Z tot aan het kavel van deze bedrijven is groter dan de richtafstand die voor de betreffende bedrijfsactiviteiten gesteld is. Er zijn geen milieuvergunningen aangetroffen met maatwerkvoorschriften. Dit betekent dat de activiteiten van deze bedrijven de ontwikkeling van kavel I-Z niet in de weg staan.

Tijdens de participatieavond heeft reeds contact plaatsgevonden met een deel van deze bedrijven. Tijdens het verdere proces blijft het planteam in contact met de omwonenden en gebruikers van de omgeving.

7.1.6 Activiteiten binnen het plangebied

Binnen het plangebied worden de volgende activiteiten voorzien die geluidoverlast kunnen veroorzaken:
- Mobiliteitshub
- Installaties
- Laden lossen
- Horeca
- Afvalinzameling

Laden en lossen en de afvalinzameling wordt inpandig gerealiseerd. De aanrijroutes naar de afvalinzameling en het pakketpunt zijn zodanig dat er rondgereden kan worden en keren niet noodzakelijk is.

Voor de installaties van de gebouwen geldt dat de geluidsproductie moet voldoen aan de grenswaarden uit het omgevingsplan en het bkl. Voor woninginstallaties moet worden voldaan aan de eisen in het bbl. Met eventuele geluiddempende voorzieningen zijn deze inpasbaar in het plan.

Voor de mobiliteitshub worden beperkingen gesteld aan de openingen in de gevel. De uiteindelijke indeling van de garage, de routing en de uitvoering van de gevels is sterk bepalend voor de optredende geluidbelasting. Wanneer de garage en de omringende gebouwen verder zijn ontworpen moet geluid daarom opnieuw worden beschouwd, en kan mogelijk een groter deel van de gevel open worden uitgevoerd. De mobiliteitshub is binnen de gestelde kaders inpasbaar in het plan.

Voor horeca met terrassen in het plangebied geldt dat deze inpasbaar zijn mits het geluid naar de boven- en naastgelegen woningen wordt beperkt. De afmetingen van het terras, de openingstijden en de positie hebben invloed op de geluidbelasting. Wanneer woningen direct boven het terras zijn gelegen is een luifel of andere horizontale afscherming noodzakelijk. De afmetingen zijn afhankelijk van de diepte van het terras. De zichtlijn naar de gevel van de boven, naast of tegenover gelegen woningen moet onderbroken worden wil de afscherming effectief zijn. Bij de verdere uitwerking van de gebouwen en de commerciële ruimtes zal opnieuw de geluidbelasting van de terrassen moeten worden berekend en de exacte voorzieningen worden bepaald.

7.2 Aanvaardbaarheid en evenwichtige toebedeling van functies

Er zijn geen geluidbeperkende maatregelen mogelijk om aan de standaardwaarde te voldoen. Wel wordt de geluidbelasting voor railverkeer door geluidbeperkende maatregelen teruggebracht tot op de grenswaarde.

De onderzochte maatregelen (raildempers en geluidscherm) die financieel doelmatig zijn en waartegen het treffen vooralsnog geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan, leiden tot een reductie van de geluidbelasting. De maatregelen zijn momenteel in vergevorderd stadium van planvorming.

De overschrijding van de standaardwaarde voor railverkeer wordt door het toepassen van de eerder omschreven geluidbeperkende maatregelen beperkt maar niet voorkomen. Als de maatregelen geen doorgang vinden kan gesteld worden dat deze stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard. Er wordt daarmee voldaan aan de voorwaarden in artikel 5.78u lid 1a, lid 1b, lid 2, lid 3 en lid 4 van het Bkl. Voor industrielawaai zijn er geen maatregelen mogelijk om aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. Er moeten maatregelen bij de ontvanger worden getroffen om een geluidluwe gevel te realiseren.

De overschrijding van de grenswaarde van spoorweglawaai wordt bij toepassing van geluidreducerende maatregelen voorkomen. De onderzochte maatregelen die financieel doelmatig zijn en waartegen het treffen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan, leiden tot een reductie van de geluidbelasting, echter niet tot onder de standaardwaarde.

Bronmaatregelen ter beperking van het industrielawaai zijn in planvorming, maar naar verwachting nog niet gereed bij oplevering van de woningen in het plangebied. Overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig. Er moeten maatregelen worden getroffen bij de ontvanger om de geluidbelasting door industrielawaai op de gevel terug te brengen tot onder de ontheffingswaarde, en iedere woning moet worden voorzien van een geluidluwe gevel.

Er moeten hogere waarden worden aangevraagd voor industrielawaai voor de woningen tot 55 dB Lden. Het gaat hierbij om de woningen/appartementen in blokken A, C, F, H, I, S en R.

Bron	Hogere waarden conform Wgh	Overschrijding standaard waarden Bkl
Provinciale wegen en Rijkswegen	n.v.t.	Woningen blok B, C, F tot maximaal 51 L_{den}
Gemeentewegen en Waterschapswegen	n.v.t.	Woningen blok A, B, F, H, S tot maximaal 57 L_{den}
Lokale spoorwegen en Hoofdspoorwegen	n.v.t.	Woningen alle blokken tot maximaal 65 L_{den}
Industrieterreinen	Woningen blok A, C, F, H, I, S en R tot maximaal 55 dB L_{den} en 45dB L_{night}	n.v.t.

Het gezamenlijk geluid en het gecumuleerd geluid is bepaald. Er wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel 5.78ac en artikel 5.78 ad van het Bkl. Bij de verdere planuitwerking zal het belang van een geluidluwe gevel worden betrokken conform artikel 5.78ab van het Bkl.

Door het treffen van maatregelen aan de gevel (bijvoorbeeld afschermende balkons) kan het geluid tot minimaal onder de grenswaarde worden teruggebracht. Met de maatregelen omschreven in hoofdstuk 6 is het mogelijk om voor iedere woning een geluidluwe gevel te realiseren met ontwerpmogelijkheden die binnen het plan inpasbaar zijn. Het grootste deel van de woningen in het plan is tweezijdig georiënteerd. Hierdoor is het mogelijk om, ondanks de hoge geluidbelasting op de locatie, toch een goed akoestisch klimaat te realiseren.

Op maaiveldniveau zijn in het plangebied rustige gebieden aangegeven, waardoor ook buiten de rust kan worden opgezocht. Geluid van activiteiten binnen het plangebied op geluidgevoelige gevels wordt beperkt tot 50/45/40 dB(A).

Door het hoogstedelijke karakter van de locatie, de mogelijkheden om maatregelen te treffen op woningniveau en het feit dat het schetsontwerp voorziet in een groot aantal tweezijdig georiënteerde woningen, kan de voorliggende situatie aanvaardbaar worden geacht en is er sprake van een evenwichtige toebedeling van functies.

Bijlage 1 - Totaaloverzicht geluidbelasting

code 1	hoogte	verdieping	oriëntatie	Gecumuleerd geluid Bkl	Gecumuleerd geluid Wgh	Gezamenlijk geluid	Lden Rijkswegen	Lden Gemeentewegen	Lden Spoorwegen	Lden Industrie	Lnight Industrie	maximaal te reduceren voor geluidluw		verglaasde buitenruimte gedempte ventilatie	verglaasde buitenruimte	verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie	mini-loggia	dubbel-raam principe	gevelscherm
C_1	3,00	1	zuid	50,7	50,3	52,3	43,6	36,4	50,7	43,9	33,9	0,0							
C_1	6,50	2	zuid	51,4	51,8	54,8	44,4	36,9	53,9	43,7	33,7	0,0							
C_1	9,50	3	zuid	52,1	53,1	56,4	44,9	37,1	55,8	43,9	33,9	0,8							
C_1	12,50	4	zuid	53,3	55,2	59,1	45,2	37,2	58,7	43,9	33,9	3,7		x	x	x	x	x	x
C_1	15,50	5	zuid	54,6	57,1	61,2	45,4	37,2	61,0	43,7	33,7	6,0		x	x		x	x	x
C_1	18,50	6	zuid	55,5	58,2	62,5	45,6	37,2	62,3	43,1	33,1	7,3		x	x		x	x	x
C_1	21,50	7	zuid	56,2	59,0	63,4	46,0	37,1	63,2	43,0	33,0	8,2		x	x		x	x	x
C_1	24,50	8	zuid	56,6	59,4	63,8	46,3	37,0	63,7	43,0	33,0	8,7		x	x		x	x	x
C_1	27,50	9	zuid	56,9	59,6	64,1	46,4	36,9	64,0	43,0	33,0	9,0		x	x		x	x	x
C_1	30,50	10	zuid	57,1	59,8	64,3	46,6	36,8	64,2	43,2	33,2	9,2		x			x		x
C_1	33,50	11	zuid	57,2	59,9	64,4	46,7	36,7	64,3	43,3	33,3	9,3		x			x		x
C_1	36,50	12	zuid	57,3	60,0	64,5	46,9	36,5	64,4	42,9	32,9	9,4		x			x		x
C_1	39,50	13	zuid	57,4	60,1	64,7	47,0	36,4	64,6	43,0	33,0	9,6		x			x		x
C_3	3,00	1	oost	51,0	50,4	50,1	38,0	29,7	46,7	46,9	36,9	0,0							
C_3	6,50	2	oost	51,6	51,4	51,9	38,1	29,5	49,5	47,6	37,6	0,0							
C_3	9,50	3	oost	52,0	52,1	53,2	38,0	29,5	51,5	47,9	37,9	0,0							
C_3	12,50	4	oost	52,5	53,2	55,2	38,1	29,8	54,1	48,1	38,1	0,0							
C_3	15,50	5	oost	53,2	54,4	57,1	38,0	30,6	56,4	48,3	38,3	1,4		x	x	x	x	x	x
C_3	18,50	6	oost	53,8	55,4	58,4	38,2	31,7	57,8	48,6	38,6	2,8		x	x	x	x	x	x
C_3	21,50	7	oost	54,4	56,1	59,2	38,4	32,3	58,7	49,2	39,2	3,7		x	x	x	x	x	x
C_3	24,50	8	oost	54,7	56,5	59,8	37,5	34,3	59,4	49,1	39,1	4,4		x	x	x	x	x	x
C_3	27,50	9	oost	54,9	56,7	60,0	38,4	36,1	59,6	49,3	39,3	4,6		x	x	x	x	x	x
C_3	30,50	10	oost	55,2	57,0	60,4	38,7	37,3	59,9	49,6	39,6	4,9		x	x	x	x	x	x
C_3	33,50	11	oost	55,1	57,0	60,5	38,9	41,4	60,1	48,9	38,9	5,1		x	x		x	x	x
C_3	36,50	12	oost	55,5	57,2	60,7	39,0	42,4	60,2	49,6	39,6	5,2		x	x		x	x	x
C_3	39,50	13	oost	55,6	57,3	60,8	39,7	41,3	60,3	50,0	40,0	5,3		x	x		x	x	x
C_7	21,50	7	noord	54,2	53,0	53,7	44,7	41,2	48,9	50,5	40,5	0,5							
C_7	24,50	8	noord	54,4	53,2	54,1	45,3	41,2	49,7	50,6	40,6	0,6							
C_7	27,50	9	noord	54,6	53,4	54,4	45,8	41,6	50,3	50,7	40,7	0,7							
C_7	30,50	10	noord	54,7	53,5	54,7	46,3	42,0	50,9	50,7	40,7	0,7							
C_7	33,50	11	noord	54,8	53,6	55,0	46,9	42,5	51,3	50,6	40,6	0,6							
C_7	36,50	12	noord	55,0	53,7	55,3	47,2	42,9	51,6	50,7	40,7	0,7							
C_7	39,50	13	noord	55,3	54,0	55,6	47,6	43,1	51,9	51,1	41,1	1,1		x	x	x	x	x	x
C_7	3,00	1	noord	52,7	51,3	51,0	41,3	41,3	43,2	48,9	38,9	0,0							
C_7	6,50	2	noord	53,3	51,9	51,8	42,8	41,6	43,9	49,7	39,7	0,0							
C_7	9,50	3	noord	53,7	52,3	52,3	43,3	41,8	44,6	50,2	40,2	0,2							
C_7	12,50	4	noord	53,9	52,5	52,6	43,6	41,7	45,2	50,4	40,4	0,4							
C_7	15,50	5	noord	54,0	52,6	52,7	43,8	41,5	46,0	50,4	40,4	0,4							
C_7	18,50	6	noord	54,1	52,8	53,2	44,1	41,3	47,7	50,5	40,5	0,5							
C_9	21,50	7	west	58,6	57,9	60,9	48,2	51,4	58,9	53,7	43,7	3,9		x	x	x	x	x	x
C_9	24,50	8	west	58,8	58,2	61,4	48,6	51,6	59,7	53,8	43,8	4,7		x	x	x	x	x	x
C_9	27,50	9	west	59,0	58,5	61,7	48,9	51,7	60,1	53,8	43,8	5,1		x	x		x	x	x
C_9	30,50	10	west	59,1	58,6	62,0	49,3	51,7	60,4	53,9	43,9	5,4		x	x		x	x	x
C_9	33,50	11	west	59,2	58,8	62,1	49,8	51,8	60,6	54,0	44,0	5,6		x	x		x	x	x
C_9	36,50	12	west	59,3	58,9	62,3	50,1	51,8	60,7	54,0	44,0	5,7		x	x		x	x	x
C_9	39,50	13	west	59,5	59,0	62,4	50,4	51,8	60,8	54,2	44,2	5,8		x	x		x	x	x
C_9	42,50	14	west	60,5	59,9	62,8	50,6	51,8	60,9	55,9	45,9	5,9		x	x		x	x	x
C_9	45,50	15	west	60,6	59,9	62,9	50,7	51,8	61,1	56,0	46,0	6,1		x	x		x	x	x
C_9	48,50	16	west	60,7	60,0	63,0	50,9	51,9	61,1	56,1	46,1	6,1		x	x		x	x	x
C_9	51,50	17	west	60,8	60,1	63,1	51,1	51,9	61,3	56,2	46,2	6,3		x	x		x	x	x
C_9	54,50	18	west	60,9	60,2	63,2	51,3	51,8	61,4	56,3	46,3	6,4		x	x		x	x	x
C_9	3,00	1	west	56,7	54,3	56,0	45,9	50,7	49,1	52,2	42,2	2,2		x	x	x	x	x	x
C_9	6,50	2	west	57,3	55,2	57,0	46,9	50,6	51,2	53,0	43,0	3,0		x	x	x	x	x	x
C_9	9,50	3	west	57,6	55,7	57,6	47,3	50,7	52,5	53,4	43,4	3,4		x	x	x	x	x	x
C_9	12,50	4	west	57,8	56,1	58,1	47,5	50,9	53,9	53,5	43,5	3,5		x	x	x	x	x	x
C_9	15,50	5	west	58,1	56,9	59,3	47,6	51,1	56,4	53,6	43,6	3,6		x	x	x	x	x	x
C_9	18,50	6	west	58,4	57,4	60,2	47,9	51,3	57,9	53,7	43,7	3,7		x	x	x	x	x	x
C_11	42,50	14	zuid	57,3	60,0	64,6	47,1	34,2	64,5	41,5	31,5	9,5		x			x		x
C_11	45,50	15	zuid	57,5	60,2	64,8	47,3	35,6	64,7	41,5	31,5	9,7		x			x		x
C_11	48,50	16	zuid	57,6	60,3	64,9	47,5	35,7	64,8	41,7	31,7	9,8		x			x		x
C_11	51,50	17	zuid	57,7	60,4	65,0	47,8	35,8	64,9	42,2	32,2	9,8		x			x		x
C_11	54,50	18	zuid	58,0	60,5	65,1	48,0	35,8	64,9	44,4	34,4	9,9		x			x		x
C_13	42,50	14	oost	54,1	54,6	57,1	40,1	42,8	55,9	49,4	39,4	0,9							
C_13	45,50	15	oost	54,8	56,4	59,9	33,7	44,2	59,4	48,8	38,8	4,4		x	x	x	x	x	x
C_13	48,50	16	oost	55,0	57,1	61,0	32,0	44,6	60,7	47,4	37,4	5,7		x	x		x	x	x
C_13	51,50	17	oost	55,4	57,4	61,2	23,8	44,8	60,8	48,4	38,4	5,8		x	x		x	x	x
C_13	54,50	18	oost	55,8	57,7	61,4	14,3	44,6	61,0	49,4	39,4	6,0		x	x		x	x	x
C_17	42,50	14		55,4	54,1	55,9	47,9	44,3	52,5	51,0	41,0	1,0							
C_17	45,50	15	noord	55,6	54,2	56,2	48,1	44,9	52,9	51,1	41,1	1,1		x	x	x	x	x	x
C_17	48,50	16	noord	55,5	54,1	56,3	48,3	45,3	53,2	50,7	40,7	0,7							
C_17	51,50	17	noord	55,7	54,5	57,0	48,5	45,6	54,3	50,9	40,9	0,9							
C_17	54,50	18	noord	56,0	54,8	57,3	48,6	46,2	54,7	51,2	41,2	1,2		x	x	x	x	x	x
D_1	3,00	1	zuid	50,6	50,7	52,8	42,4	32,6	51,7	44,1	34,1	0,0							
D_1	6,50	2	zuid	51,2	52,2	55,1	42,9	32,9	54,5	43,7	33,7	0,0							
D_1	9,50	3	zuid	51,9	53,4	56,7	43,2	33,2	56,3	43,7	33,7	1,3		x	x	x	x	x	x
D_1	12,50	4	zuid	53,3	55,6	59,5	43,4	33,4	59,2	43,8	33,8	4,2		x	x	x	x	x	x
D_1	15,50	5	zuid	54,5	57,2	61,3	43,7	33,5	61,2	43,7	33,7	6,2		x	x		x	x	x
D_1	18,50	6	zuid	55,4	58,2	62,5	43,9	33,6	62,4	43,4	33,4	7,4		x	x		x	x	x
D_1	21,50	7	zuid	56,1	58,9	63,3	44,4	33,6	63,2	43,7	33,7	8,2		x	x		x	x	x
D_1	24,50	8	zuid	56,5	59,3	63,7	44,7	33,6	63,6	44,6	34,6	8,6		x	x		x	x	x
D_3	3,00	1	oost	50,0	49,6	49,4	35,8	30,2	46,6	45,5	35,5	0,0							
D_3	6,50	2	oost	51,2	51,0	51,6	35,8	29,9	49,5	47,0	37,0	0,0							
D_3	9,50	3	oost	51,7	51,9	53,1	35,9	29,9	51,6	47,4	37,4	0,0							

code 1	hoogte	verdieping	oriëntatie	Gecumuleerd geluid Bkl	Gecumuleerd geluid Wgh	Gezamenlijk geluid	Lden Rijkswegen	Lden Gemeentewegen	Lden Spoorwegen	Lden Industrie	Lnight Industrie	maximaal te reduceren voor geluidluw		verglaasde buitenruimte gedempte ventilatie	verglaasde buitenruimte	verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie	mini-loggia	dubbel-raam principe	gevelscherm
D_3	12,50	4	oost	52,3	53,2	55,4	36,2	30,3	54,5	47,6	37,6	0,0							
D_3	15,50	5	oost	52,7	54,2	57,0	35,6	31,7	56,5	47,2	37,2	1,5		x	x	x	x	x	x
D_3	18,50	6	oost	53,2	55,1	58,2	34,6	31,6	57,8	47,3	37,3	2,8		x	x	x	x	x	x
D_3	21,50	7	oost	53,6	55,6	59,0	34,9	32,2	58,6	47,4	37,4	3,6		x	x	x	x	x	x
D_3	24,50	8	oost	54,0	56,2	59,6	35,7	33,9	59,3	47,6	37,6	4,3		x	x	x	x	x	x
D_5	3,00	1	noord	50,6	49,5	48,6	40,4	34,3	42,5	46,2	36,2	0,0							
D_5	6,50	2	noord	50,8	49,6	49,0	41,0	34,9	43,2	46,4	36,4	0,0							
D_5	9,50	3	noord	51,0	49,9	49,4	41,0	34,9	43,9	46,7	36,7	0,0							
D_5	12,50	4	noord	51,1	50,1	49,7	41,1	34,9	44,7	46,9	36,9	0,0							
D_5	15,50	5	noord	51,1	50,1	50,0	41,1	34,9	45,6	46,8	36,8	0,0							
D_5	18,50	6	noord	51,2	50,3	50,4	41,2	34,8	46,8	46,7	36,7	0,0							
D_4	21,50	7	noord	51,2	50,4	50,8	41,5	35,1	47,5	46,7	36,7	0,0							
D_4	24,50	8	noord	51,3	50,6	51,2	41,8	35,2	48,3	46,7	36,7	0,0							
D_4	27,50	9	noord	51,2	50,6	51,5	41,9	35,3	49,1	46,3	36,3	0,0							
D_4	30,50	10	noord	51,6	51,3	52,9	42,1	35,4	51,2	46,5	36,5	0,0							
D_4	33,50	11	noord	51,8	51,7	53,6	42,7	35,6	52,1	46,6	36,6	0,0							
D_4	36,50	12	noord	51,8	51,4	53,0	43,1	36,2	51,0	46,7	36,7	0,0							
D_4	39,50	13	noord	52,3	52,2	54,4	43,5	36,6	52,9	46,9	36,9	0,0							
D_4	42,50	14	noord	52,3	52,2	54,5	44,1	36,9	53,2	46,7	36,7	0,0							
D_8	3,00	1	west	50,8	50,6	51,1	37,2	29,4	48,9	46,4	36,4	0,0							
D_8	6,50	2	west	51,1	51,4	52,7	37,2	28,7	51,3	46,5	36,5	0,0							
D_8	9,50	3	west	51,6	52,1	53,9	37,1	28,2	52,9	46,7	36,7	0,0							
D_8	12,50	4	west	52,1	53,1	55,5	37,0	28,0	54,8	46,9	36,9	0,0							
D_8	15,50	5	west	52,9	54,7	57,7	36,8	28,0	57,3	47,2	37,2	2,3		x	x	x	x	x	x
D_8	18,50	6	west	53,6	55,7	59,1	36,5	28,2	58,7	47,2	37,2	3,7		x	x	x	x	x	x
D_8	21,50	7	west	53,7	56,2	59,9	36,4	28,3	59,6	46,3	36,3	4,6		x	x	x	x	x	x
D_8	24,50	8	west	54,3	56,8	60,6	36,3	28,6	60,4	47,0	37,0	5,4		x	x		x	x	x
D_8	27,50	9	west	54,8	57,3	61,0	36,3	28,8	60,8	47,8	37,8	5,8		x	x		x	x	x
D_8	30,50	10	west	55,1	57,5	61,2	36,4	29,2	61,0	48,1	38,1	6,0		x	x		x	x	x
D_8	33,50	11	west	55,5	57,8	61,5	36,9	30,5	61,2	49,1	39,1	6,2		x	x		x	x	x
D_8	36,50	12	west	56,1	58,2	61,8	37,8	34,9	61,4	50,3	40,3	6,4		x	x		x	x	x
D_8	39,50	13	west	55,5	57,7	61,4	38,8	41,3	61,1	48,7	38,7	6,1		x	x		x	x	x
D_8	42,50	14	west	55,7	57,8	61,6	40,5	41,9	61,3	48,8	38,8	6,3		x	x		x	x	x
D_9	27,50	9	zuid	56,4	59,3	63,6	44,6	32,9	63,6	43,3	33,3	8,6		x	x		x	x	x
D_9	30,50	10	zuid	56,6	59,5	63,9	44,8	34,3	63,8	43,4	33,4	8,8		x	x		x	x	x
D_9	33,50	11	zuid	56,7	59,6	64,0	45,0	34,2	63,9	43,2	33,2	8,9		x	x		x	x	x
D_9	36,50	12	zuid	56,8	59,7	64,1	45,2	34,2	64,0	43,0	33,0	9,0		x			x		x
D_9	39,50	13	zuid	56,9	59,7	64,2	45,3	34,2	64,1	42,7	32,7	9,1		x			x		x
D_9	42,50	14	zuid	57,1	59,9	64,3	45,4	34,2	64,2	44,0	34,0	9,2		x			x		x
D_10	27,50	9	oost	53,0	54,7	57,8	38,2	29,0	57,4	47,1	37,1	2,4		x	x	x	x	x	x
D_10	30,50	10	oost	54,4	56,7	60,4	38,5	29,4	60,1	47,3	37,3	5,1		x	x		x	x	x
D_10	33,50	11	oost	54,6	56,9	60,6	38,7	30,7	60,4	47,6	37,6	5,4		x	x		x	x	x
D_10	36,50	12	oost	54,9	57,2	60,9	38,9	31,4	60,6	48,1	38,1	5,6		x	x		x	x	x
D_10	39,50	13	oost	55,3	57,4	61,0	39,3	31,8	60,7	49,2	39,2	5,7		x	x		x	x	x
D_10	42,50	14	oost	57,2	58,5	61,6	39,6	32,6	60,9	52,9	42,9	5,9		x	x		x	x	x
E_1	3,00	1	zuid	49,5	48,7	47,0	35,3	28,8	41,4	45,0	35,0	0,0							
E_1	6,50	2	zuid	49,4	48,6	47,2	36,4	29,3	42,5	44,8	34,8	0,0							
E_1	9,50	3	zuid	49,6	48,8	47,7	36,2	29,3	43,4	45,0	35,0	0,0							
E_1	12,50	4	zuid	49,6	49,0	48,2	36,1	29,5	44,6	45,1	35,1	0,0							
E_1	15,50	5	zuid	49,7	49,3	48,9	35,5	29,6	46,2	45,0	35,0	0,0							
E_1	18,50	6	zuid	49,5	49,2	49,1	35,0	29,5	47,0	44,5	34,5	0,0							
E_1	21,50	7	zuid	49,6	49,4	49,6	35,0	29,6	47,7	44,5	34,5	0,0							
E_1	24,50	8	zuid	49,6	49,6	50,0	35,0	29,6	48,3	44,5	34,5	0,0							
E_1	27,50	9	zuid	49,8	49,9	50,6	34,6	29,6	49,2	44,7	34,7	0,0							
E_1	30,50	10	zuid	50,1	50,4	51,5	34,3	29,5	50,2	45,0	35,0	0,0							
E_1	33,50	11	zuid	50,5	51,0	52,5	34,6	29,4	51,5	45,3	35,3	0,0							
E_1	36,50	12	zuid	50,6	51,2	52,9	35,3	29,6	51,9	45,4	35,4	0,0							
E_1	39,50	13	zuid	50,9	51,5	53,2	36,3	29,6	52,3	45,7	35,7	0,0							
E_1	42,50	14	zuid	50,9	51,6	53,5	37,0	29,5	52,7	45,5	35,5	0,0							
E_1	45,50	15	zuid	49,8	51,2	53,6	36,5	26,9	53,1	42,6	32,6	0,0							
E_1	48,50	16	zuid	51,3	53,1	56,0	37,4	25,9	55,7	44,3	34,3	0,7							
E_4	3,00	1	oost	51,0	50,7	50,6	33,2	29,0	47,9	47,1	37,1	0,0							
E_4	6,50	2	oost	52,3	52,0	51,9	33,4	29,0	48,7	49,0	39,0	0,0							
E_4	9,50	3	oost	53,1	52,7	52,9	33,6	29,4	49,9	49,8	39,8	0,0							
E_4	12,50	4	oost	53,2	53,1	53,6	34,2	30,4	51,0	49,9	39,9	0,0							
E_4	15,50	5	oost	53,5	53,5	54,6	35,1	32,3	52,6	50,0	40,0	0,0							
E_4	18,50	6	oost	53,8	54,0	55,4	37,2	33,5	53,6	50,2	40,2	0,2							
E_4	21,50	7	oost	54,0	54,3	56,0	37,0	36,6	54,5	50,3	40,3	0,3							
E_4	24,50	8	oost	54,3	54,6	56,6	37,4	38,9	55,2	50,4	40,4	0,4							
E_4	27,50	9	oost	54,4	54,9	57,0	37,3	39,5	55,7	50,5	40,5	0,7							
E_4	30,50	10	oost	54,6	55,2	57,3	36,5	39,8	56,1	50,6	40,6	1,1		x	x	x	x	x	x
E_4	33,50	11	oost	55,0	55,5	57,7	36,8	41,0	56,5	51,0	41,0	1,5		x	x	x	x	x	x
E_4	36,50	12	oost	55,8	56,2	58,2	37,2	42,2	56,8	52,2	42,2	2,2		x	x	x	x	x	x
E_4	39,50	13	oost	55,4	55,9	58,2	38,0	42,5	57,0	51,4	41,4	2,0		x	x	x	x	x	x
E_4	42,50	14	oost	57,0	57,1	58,9	40,3	42,8	57,1	53,6	43,6	3,6		x	x	x	x	x	x
E_4	45,50	15	oost	57,2	57,3	59,1	39,5	43,1	57,3	53,8	43,8	3,8		x	x	x	x	x	x
E_4	48,50	16	oost	57,1	57,1	58,9	36,9	43,0	57,1	53,8	43,8	3,8		x	x	x	x	x	x
E_7	3,00	1	noord	51,3	50,3	49,1	38,1	34,8	41,6	47,6	37,6	0,0							
E_7	6,50	2	noord	51,6	50,4	49,5	40,3	34,8	41,6	47,8	37,8	0,0							
E_7	9,50	3	noord	51,7	50,5	49,6	40,5	35,1	41,6	48,0	38,0	0,0							
E_7	12,50	4	noord	51,8	50,6	49,7	40,5	35,0	41,6	48,1	38,1	0,0							
E_7	15,50	5	noord	51,8	50,7	49,8	40,7	35,4	41,9	48,2	38,2	0,0							
E_7	18,50	6	noord	52,1	51,0	50,2	40,9	36,5	42,5	48,5	38,5	0,0							

code 1	hoogte	verdieping	orientatie	Gecumuleerd geluid Bkl	Gecumuleerd geluid Wgh	Gezamenlijk geluid	Lden Rijkswegen	Lden Gemeentewegen	Lden Spoorwegen	Lden Industrie	Lnight Industrie	maximaal te reduceren voor geluidluw		verglaasde buitenruimte gedempte ventilatie	verglaasde buitenruimte	verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie	mini-loggia	dubbel-raam principe	gevelscherm
E_7	21,50	7	noord	53,3	52,1	51,4	40,9	38,3	43,1	50,0	40,0	0,0							
E_7	24,50	8	noord	54,3	52,8	52,5	43,0	42,0	42,8	50,9	40,9	0,9							
E_7	27,50	9	noord	54,9	53,0	53,4	43,3	46,6	42,9	51,2	41,2	1,2		x	x	x	x	x	x
E_7	30,50	10	noord	55,3	53,2	53,9	43,6	48,1	43,0	51,3	41,3	1,3		x	x	x	x	x	x
E_7	33,50	11	noord	55,7	53,6	54,3	44,3	48,6	43,1	51,8	41,8	1,8		x	x	x	x	x	x
E_7	36,50	12	noord	56,8	54,9	55,3	44,7	48,8	43,4	53,3	43,3	3,3		x	x	x	x	x	x
E_7	39,50	13	noord	55,5	53,2	54,3	45,1	49,0	44,1	51,3	41,3	1,3		x	x	x	x	x	x
E_7	42,50	14	noord	55,7	53,3	54,6	45,7	49,2	44,7	51,4	41,4	1,4		x	x	x	x	x	x
E_7	45,50	15	noord	56,1	53,7	55,1	47,0	49,4	46,1	51,7	41,7	1,7		x	x	x	x	x	x
E_7	48,50	16	noord	56,3	53,9	55,6	47,2	49,6	47,8	51,9	41,9	1,9		x	x	x	x	x	x
E_9	3,00	1	west	50,9	50,2	49,4	35,8	32,4	44,8	47,1	37,1	0,0							
E_9	6,50	2	west	53,5	52,8	52,2	35,6	32,2	46,5	50,6	40,6	0,6							
E_9	9,50	3	west	54,6	53,9	53,5	35,5	32,3	48,3	51,8	41,8	1,8		x	x	x	x	x	x
E_9	12,50	4	west	54,8	54,2	54,1	35,5	32,6	49,9	52,0	42,0	2,0		x	x	x	x	x	x
E_9	15,50	5	west	55,0	54,6	55,0	35,6	33,5	51,7	52,1	42,1	2,1		x	x	x	x	x	x
E_9	18,50	6	west	55,3	55,1	55,9	35,9	34,4	53,2	52,3	42,3	2,3		x	x	x	x	x	x
E_9	21,50	7	west	54,0	54,2	55,7	36,5	35,7	54,1	50,3	40,3	0,3							
E_9	24,50	8	west	54,5	54,8	56,5	36,6	37,8	55,0	50,9	40,9	0,9							
E_9	27,50	9	west	54,9	55,2	57,1	36,7	41,7	55,6	51,1	41,1	1,1		x	x	x	x	x	x
E_9	30,50	10	west	55,5	55,5	57,7	37,3	46,0	56,1	51,3	41,3	1,3		x	x	x	x	x	x
E_9	33,50	11	west	55,9	55,7	58,1	38,8	47,7	56,4	51,6	41,6	1,6		x	x	x	x	x	x
E_12	36,50	12	west	55,6	54,6	56,5	39,9	48,6	53,6	51,4	41,4	1,4		x	x	x	x	x	x
E_12	39,50	13	west	56,2	55,9	58,7	39,4	49,3	57,2	51,3	41,3	2,2		x	x	x	x	x	x
E_12	42,50	14	west	56,5	56,2	59,1	41,3	49,5	57,5	51,6	41,6	2,5		x	x	x	x	x	x
E_12	45,50	15	west	56,7	56,4	59,2	41,9	49,8	57,6	51,9	41,9	2,6		x	x	x	x	x	x
E_12	48,50	16	west	56,9	56,4	59,1	42,4	50,0	57,3	52,1	42,1	2,3		x	x	x	x	x	x
F_1	21,50	7	noord	60,5	58,2	59,5	46,3	54,0	51,2	56,6	46,6	6,6		x	x		x	x	x
F_1	24,50	8	noord	60,6	58,2	59,7	46,6	54,5	51,4	56,7	46,7	6,7		x	x		x	x	x
F_1	27,50	9	noord	60,8	58,3	59,8	47,0	54,8	51,6	56,7	46,7	6,7		x	x		x	x	x
F_1	30,50	10	noord	60,9	58,3	60,0	47,4	55,1	51,8	56,8	46,8	6,8		x	x		x	x	x
F_1	33,50	11	noord	61,0	58,4	60,1	47,9	55,3	52,0	56,8	46,8	6,8		x	x		x	x	x
F_1	36,50	12	noord	61,1	58,5	60,3	48,3	55,4	52,3	56,9	46,9	6,9		x	x		x	x	x
F_1	39,50	13	noord	61,2	58,5	60,4	48,6	55,5	52,5	56,9	46,9	6,9		x	x		x	x	x
F_1	42,50	14	noord	61,3	58,6	60,5	48,7	55,7	52,8	57,0	47,0	7,0		x	x		x	x	x
F_1	45,50	15	noord	61,4	58,7	60,6	48,9	55,7	53,0	57,1	47,1	7,1		x	x		x	x	x
F_1	48,50	16	noord	61,5	58,8	60,7	49,0	55,7	53,2	57,2	47,2	7,2		x	x		x	x	x
F_1	51,50	17	noord	61,6	59,0	60,9	49,2	55,8	53,5	57,3	47,3	7,3		x	x		x	x	x
F_1	54,50	18	noord	61,7	59,1	60,9	49,4	55,7	53,7	57,4	47,4	7,4		x	x		x	x	x
F_1	57,50	19	noord	61,7	59,2	61,0	49,6	55,7	53,8	57,5	47,5	7,5		x	x		x	x	x
F_4	21,50	7	oost	57,6	56,2	56,3	39,3	47,9	48,7	54,5	44,5	4,5		x	x	x	x	x	x
F_4	24,50	8	oost	57,6	56,2	56,5	39,2	48,4	49,2	54,5	44,5	4,5		x	x	x	x	x	x
F_4	27,50	9	oost	57,7	56,3	56,6	39,2	48,6	49,7	54,5	44,5	4,5		x	x	x	x	x	x
F_4	30,50	10	oost	57,8	56,3	56,8	39,2	49,0	50,3	54,6	44,6	4,6		x	x	x	x	x	x
F_4	33,50	11	oost	57,9	56,5	57,0	39,4	49,1	50,7	54,6	44,6	4,6		x	x	x	x	x	x
F_4	36,50	12	oost	58,0	56,6	57,1	39,7	49,1	51,1	54,8	44,8	4,8		x	x	x	x	x	x
F_4	39,50	13	oost	58,4	57,0	57,5	40,0	49,2	51,3	55,3	45,3	5,3		x	x		x	x	x
F_4	42,50	14	oost	57,4	56,0	56,9	37,8	49,5	51,5	54,0	44,0	4,0		x	x	x	x	x	x
F_4	45,50	15	oost	57,4	56,3	57,1	34,1	48,3	52,6	54,1	44,1	4,1		x	x	x	x	x	x
F_4	48,50	16	oost	57,5	56,6	57,7	27,1	48,9	54,0	54,2	44,2	4,2		x	x	x	x	x	x
F_4	51,50	17	oost	57,7	56,9	58,2	17,4	49,1	54,9	54,3	44,3	4,3		x	x	x	x	x	x
F_4	54,50	18	oost	57,9	57,1	58,5	1,7	49,2	55,3	54,4	44,4	4,4		x	x	x	x	x	x
F_4	57,50	19	oost	58,1	57,2	58,6	0,0	49,3	55,5	54,6	44,6	4,6		x	x	x	x	x	x
F_7	21,50	7	zuid	53,3	52,5	52,8	40,1	38,9	48,9	49,8	39,8	0,0							
F_7	24,50	8	zuid	53,5	52,7	53,1	40,6	39,6	49,3	49,9	39,9	0,0							
F_7	27,50	9	zuid	53,7	52,9	53,3	41,1	40,6	49,4	50,2	40,2	0,2							
F_7	30,50	10	zuid	54,3	53,1	53,9	41,5	44,5	49,5	50,5	40,5	0,5							
F_7	33,50	11	zuid	53,5	52,1	53,4	41,9	45,5	49,5	49,0	39,0	0,0							
F_7	36,50	12	zuid	53,6	52,5	53,4	42,1	43,6	49,6	49,5	39,5	0,0							
F_7	39,50	13	zuid	53,9	52,8	53,9	42,6	44,5	50,1	49,9	39,9	0,0							
F_7	42,50	14	zuid	54,2	53,1	54,4	42,5	44,8	50,9	50,1	40,1	0,1							
F_7	45,50	15	zuid	54,6	53,5	54,9	44,2	44,7	51,4	50,6	40,6	0,6							
F_7	48,50	16	zuid	54,7	53,5	55,1	44,7	45,5	51,7	50,4	40,4	0,4							
F_7	51,50	17	zuid	52,6	51,3	54,0	44,7	45,6	51,7	45,9	35,9	0,0							
F_7	54,50	18	zuid	52,2	51,4	53,9	45,1	42,1	51,9	45,8	35,8	0,0							
F_7	57,50	19	zuid	51,7	51,2	54,0	45,4	41,2	52,5	44,2	34,2	0,0							
F_9	21,50	7	west	57,2	55,3	56,5	43,9	50,3	50,1	53,3	43,3	3,3		x	x	x	x	x	x
F_9	24,50	8	west	59,0	56,8	58,5	49,1	52,1	51,7	54,9	44,9	4,9		x	x	x	x	x	x
F_9	27,50	9	west	59,6	57,0	59,2	49,5	53,8	52,2	55,2	45,2	5,2		x	x		x	x	x
F_9	30,50	10	west	59,9	57,2	59,5	49,8	54,4	52,8	55,2	45,2	5,2		x	x		x	x	x
F_9	33,50	11	west	60,0	57,2	59,7	50,2	54,8	53,2	55,2	45,2	5,2		x	x		x	x	x
F_9	36,50	12	west	60,1	57,3	59,9	50,4	55,0	53,5	55,2	45,2	5,2		x	x		x	x	x
F_9	39,50	13	west	60,2	57,4	60,1	50,7	55,0	53,8	55,3	45,3	5,3		x	x		x	x	x
F_9	42,50	14	west	60,0	57,0	60,0	50,7	55,1	54,1	54,8	44,8	4,8		x	x	x	x	x	x
F_9	45,50	15	west	60,2	57,4	60,2	50,9	55,1	54,3	55,1	45,1	5,1		x	x		x	x	x
F_9	48,50	16	west	60,2	57,5	60,2	51,1	54,7	54,6	55,3	45,3	5,3		x	x		x	x	x
F_9	51,50	17	west	60,4	57,6	60,5	51,3	55,1	54,9	55,4	45,4	5,4		x	x		x	x	x
F_9	54,50	18	west	60,5	57,7	60,6	51,5	55,2	55,1	55,5	45,5	5,5		x	x		x	x	x
F_9	57,50	19	west	60,3	57,4	60,5	51,7	55,2	55,2	55,0	45,0	5,0		x	x		x	x	x
G_1	6,50	2	zuid	51,4	53,0	56,4	43,5	31,5	55,9	42,4	32,4	0,9							
G_1	9,50	3	zuid	52,1	54,1	57,8	43,6	31,7	57,5	42,2	32,2	2,5		x	x	x	x	x	x
G_1	12,50	4	zuid	53,4	56,0	60,0	43,6	31,8	59,9	42,0	32,0	4,9		x	x	x	x	x	x
G_1	15,50	5	zuid	54,5	57,4	61,6	43,6	32,0	61,4	41,8	31,8	6,4		x	x		x	x	x
G_1	18,50	6	zuid	55,3	58,3	62,6	43,6	32,1	62,5	41,6	31,6	7,5		x	x		x	x	x

code 1	hoogte	verdieping	oriëntatie	Gecumuleerd geluid Bkl	Gecumuleerd geluid Wgh	Gezamenlijk geluid	Lden Rijkswegen	Lden Gemeentewegen	Lden Spoorwegen	Lden Industrie	Lnight Industrie	maximaal te reduceren voor geluidluw		verglaasde buitenruimte gedempte ventilatie	verglaasde buitenruimte	verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie	mini-loggia	dubbel-raam principe	gevelscherm
G_1	21,50	7	zuid	55,9	58,9	63,3	43,9	32,1	63,2	41,3	31,3	8,2		x	x		x	x	x
G_1	24,50	8	zuid	56,2	59,2	63,7	44,1	32,1	63,6	41,4	31,4	8,6		x	x		x	x	x
G_1	27,50	9	zuid	56,5	59,5	63,9	44,3	32,1	63,8	41,5	31,5	8,8		x	x		x	x	x
G_1	30,50	10	zuid	56,6	59,6	64,1	44,4	32,1	64,0	41,6	31,6	9,0		x			x		x
G_1	33,50	11	zuid	56,8	59,7	64,2	44,5	32,1	64,1	41,8	31,8	9,1		x			x		x
G_1	36,50	12	zuid	56,9	59,8	64,3	44,8	32,0	64,2	42,1	32,1	9,2		x			x		x
G_1	39,50	13	zuid	57,0	59,9	64,4	45,0	32,0	64,3	42,4	32,4	9,3		x			x		x
G_1	42,50	14	zuid	57,2	60,0	64,4	45,2	31,9	64,3	44,1	34,1	9,3		x			x		x
G_4	6,50	2	oost	51,4	53,7	57,0	34,6	27,4	56,8	43,4	33,4	1,8		x	x	x	x	x	x
G_4	9,50	3	oost	52,0	54,4	57,9	34,6	27,1	57,7	43,7	33,7	2,7		x	x	x	x	x	x
G_4	12,50	4	oost	52,4	55,1	58,7	34,6	27,1	58,5	43,9	33,9	3,5		x	x	x	x	x	x
G_4	15,50	5	oost	52,9	55,6	59,4	34,8	27,2	59,2	44,0	34,0	4,2		x	x	x	x	x	x
G_4	18,50	6	oost	53,2	56,1	59,9	35,0	27,4	59,8	44,0	34,0	4,8		x	x	x	x	x	x
G_4	21,50	7	oost	53,6	56,5	60,4	34,9	27,7	60,2	44,2	34,2	5,2		x	x		x	x	x
G_4	24,50	8	oost	53,7	56,7	60,6	32,3	27,8	60,6	43,7	33,7	5,6		x	x		x	x	x
G_4	27,50	9	oost	54,0	57,0	60,9	29,6	27,7	60,8	44,3	34,3	5,8		x	x		x	x	x
G_4	30,50	10	oost	54,1	57,1	61,1	27,3	27,2	61,0	44,3	34,3	6,0		x	x		x	x	x
G_4	33,50	11	oost	54,3	57,3	61,3	24,3	27,9	61,2	44,9	34,9	6,2		x	x		x	x	x
G_4	36,50	12	oost	54,6	57,5	61,4	23,1	27,4	61,3	45,9	35,9	6,3		x	x		x	x	x
G_4	39,50	13	oost	55,1	57,7	61,6	24,0	26,6	61,4	47,6	37,6	6,4		x	x		x	x	x
G_4	42,50	14	oost	55,6	58,0	61,8	25,5	27,3	61,5	49,1	39,1	6,5		x	x		x	x	x
G_6	6,50	2	west	51,1	51,0	51,7	35,6	29,6	49,9	46,8	36,8	0,0							
G_6	9,50	3	west	51,5	51,7	53,0	35,5	29,4	51,5	47,2	37,2	0,0							
G_6	12,50	4	west	51,9	52,5	54,3	35,4	29,5	53,3	47,4	37,4	0,0							
G_6	15,50	5	west	52,7	53,9	56,3	35,2	30,0	55,6	47,9	37,9	0,6							
G_6	18,50	6	west	53,6	54,9	57,6	35,2	31,3	56,9	48,8	38,7	1,9		x	x	x	x	x	x
G_6	21,50	7	west	53,9	55,4	58,4	35,1	32,0	57,8	48,8	38,7	2,8		x	x	x	x	x	x
G_6	24,50	8	west	53,6	55,6	58,8	35,2	34,6	58,5	47,6	37,6	3,5		x	x	x	x	x	x
G_6	27,50	9	west	53,8	55,7	59,0	35,3	35,9	58,7	47,8	37,8	3,7		x	x	x	x	x	x
G_6	30,50	10	west	54,2	56,3	59,8	35,4	36,4	59,4	48,1	38,1	4,4		x	x	x	x	x	x
G_6	33,50	11	west	54,4	56,6	60,1	35,8	36,5	59,8	48,0	38,0	4,8		x	x	x	x	x	x
G_6	36,50	12	west	54,7	56,8	60,3	37,4	36,8	60,0	48,6	38,6	5,0		x	x	x	x	x	x
G_6	39,50	13	west	55,3	57,1	60,5	38,7	37,3	60,1	49,7	39,7	5,1		x	x		x	x	x
G_6	42,50	14	west	56,4	57,7	60,8	41,2	37,6	60,1	51,7	41,7	5,1		x	x		x	x	x
G_9	30,50	10	noord	52,4	52,0	52,5	35,9	37,5	49,8	48,7	38,7	0,0							
G_9	33,50	11	noord	52,8	52,6	53,4	36,3	37,9	51,0	49,1	39,1	0,0							
G_9	36,50	12	noord	53,2	52,9	53,8	37,1	38,1	51,5	49,5	39,5	0,0							
G_9	39,50	13	noord	54,0	53,7	54,7	38,1	38,2	52,4	50,5	40,5	0,5							
G_9	42,50	14	noord	57,1	56,5	56,9	39,8	38,4	53,0	54,3	44,3	4,3		x	x	x	x	x	x
G_11	18,50	6	noord	52,3	51,6	50,6	34,0	32,7	44,2	49,2	39,2	0,0							
G_11	21,50	7	noord	52,5	51,7	51,0	33,8	35,4	45,4	49,2	39,2	0,0							
G_11	24,50	8	noord	52,6	51,9	51,4	33,7	38,2	46,5	49,3	39,3	0,0							
G_11	27,50	9	noord	52,9	52,1	51,9	34,3	38,7	47,2	49,6	39,6	0,0							
G_12	6,50	2	noord	51,9	51,0	49,7	35,0	30,9	41,8	48,7	38,7	0,0							
G_12	9,50	3	noord	52,3	51,4	50,2	34,8	30,8	42,4	49,2	39,2	0,0							
G_12	12,50	4	noord	52,4	51,6	50,4	34,6	31,0	43,0	49,3	39,3	0,0							
G_12	15,50	5	noord	52,5	51,7	50,7	34,5	31,4	43,8	49,5	39,5	0,0							
A_1	3,00	1	zuid	53,1	50,7	51,7	42,1	46,9	42,8	48,2	38,2	0,0							
A_1	6,50	2	zuid	53,6	50,9	52,4	45,0	47,1	43,4	48,4	38,4	0,0							
A_1	9,50	3	zuid	53,8	51,1	52,6	45,4	47,2	43,8	48,6	38,6	0,0							
A_1	12,50	4	zuid	53,9	51,3	52,8	45,5	47,3	44,3	48,8	38,8	0,0							
A_1	15,50	5	zuid	54,1	51,5	53,1	45,6	47,5	45,2	49,0	39,0	0,0							
A_1	18,50	6	zuid	54,4	52,0	53,7	45,9	47,7	46,6	49,5	39,5	0,0							
A_1	21,50	7	zuid	55,6	53,5	54,8	46,2	48,0	48,0	51,4	41,4	1,4		x	x	x	x	x	x
A_6	3,00	1	noord	57,9	54,1	57,2	44,7	54,5	46,6	52,3	42,3	2,3		x	x	x	x	x	x
A_6	6,50	2	noord	58,5	55,1	57,7	45,3	54,6	47,1	53,4	43,4	3,4		x	x	x	x	x	x
A_6	9,50	3	noord	59,6	56,6	58,6	45,6	54,8	48,0	55,1	45,1	5,1		x	x		x	x	x
A_6	12,50	4	noord	60,5	57,8	59,5	45,8	55,1	49,8	56,3	46,3	6,3		x	x		x	x	x
A_6	15,50	5	noord	60,7	58,0	59,7	45,8	55,4	50,3	56,5	46,5	6,5		x	x		x	x	x
A_6	18,50	6	noord	60,9	58,1	59,9	45,8	55,7	50,5	56,6	46,6	6,6		x	x		x	x	x
A_6	21,50	7	noord	61,0	58,2	60,0	46,0	55,8	50,8	56,7	46,7	6,7		x	x		x	x	x
A_7	3,00	1	west	58,5	54,9	58,0	45,4	55,1	49,3	52,9	42,9	2,9		x	x	x	x	x	x
A_7	6,50	2	west	59,0	55,7	58,5	47,2	55,0	49,8	53,8	43,8	3,8		x	x	x	x	x	x
A_7	9,50	3	west	59,3	55,9	58,7	48,1	55,1	50,1	54,1	44,1	4,1		x	x	x	x	x	x
A_7	12,50	4	west	59,4	56,1	58,9	48,3	55,3	50,6	54,2	44,2	4,2		x	x	x	x	x	x
A_7	15,50	5	west	59,6	56,2	59,1	48,5	55,5	51,1	54,3	44,3	4,3		x	x	x	x	x	x
A_7	18,50	6	west	59,7	56,4	59,3	48,8	55,5	51,6	54,4	44,4	4,4		x	x	x	x	x	x
A_7	21,50	7	west	59,9	56,8	59,6	49,0	55,5	52,6	54,8	44,8	4,8		x	x	x	x	x	x
B_1	21,50	7	zuid	53,4	51,7	53,3	45,3	44,4	49,2	48,4	38,4	0,0							
B_1	24,50	8	zuid	53,5	51,9	53,6	45,5	44,6	49,7	48,5	38,5	0,0							
B_1	27,50	9	zuid	53,5	51,9	53,8	45,7	44,9	50,0	48,4	38,4	0,0							
B_1	30,50	10	zuid	53,7	52,0	54,0	46,0	45,1	50,4	48,4	38,4	0,0							
B_1	33,50	11	zuid	53,8	52,2	54,2	46,3	45,2	50,7	48,5	38,5	0,0							
B_1	36,50	12	zuid	54,0	52,4	54,5	46,6	45,3	50,9	48,9	38,9	0,0							
B_1	39,50	13	zuid	54,1	52,5	54,7	46,8	45,5	51,2	48,9	38,9	0,0							
B_1	42,50	14	zuid	53,5	52,1	54,5	46,9	43,3	51,7	47,9	37,9	0,0							
B_1	45,50	15	zuid	54,0	53,0	55,8	47,0	45,4	53,7	48,1	38,1	0,0							
B_1	48,50	16	zuid	54,2	53,3	56,2	47,1	45,6	54,2	48,2	38,2	0,0							
B_1	51,50	17	zuid	54,4	53,6	56,5	47,2	45,7	54,6	48,5	38,5	0,0							
B_1	54,50	18	zuid	54,8	53,9	56,8	47,4	45,8	54,8	49,2	39,2	0,0							
B_1	57,50	19	zuid	53,0	52,6	56,1	47,0	43,4	54,9	44,9	34,9	0,0							
B_5	45,50	15	oost	55,2	55,5	57,8	36,1	45,1	56,5	51,1	41,1	1,5		x	x	x	x	x	x
B_5	48,50	16	oost	55,4	55,7	58,1	36,7	45,7	56,7	51,2	41,2	1,7		x	x	x	x	x	x

code 1	hoogte	verdieping	oriëntatie	Gecumuleerd geluid Bkl	Gecumuleerd geluid Wgh	Gezamenlijk geluid	Lden Rijkswegen	Lden Gemeentewegen	Lden Spoorwegen	Lden Industrie	Lnight Industrie	maximaal te reduceren voor geluidluw		verglaasde buitenruimte gedempte ventilatie	verglaasde buitenruimte	verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie	mini-loggia	dubbel-raam principe	gevelscherm
B_5	51,50	17	oost	55,5	55,8	58,3	34,5	46,3	56,9	51,2	41,2	1,9		x	x	x	x	x	x
B_5	54,50	18	oost	55,8	56,1	58,7	34,6	46,5	57,4	51,6	41,6	2,4		x	x	x	x	x	x
B_5	57,50	19	oost	56,3	56,5	58,9	34,3	46,4	57,6	52,2	42,2	2,6		x	x	x	x	x	x
B_7	21,50	7	west	58,8	56,8	59,4	48,2	53,1	55,5	53,9	43,9	3,9		x	x	x	x	x	x
B_7	24,50	8	west	58,9	57,0	59,8	48,5	53,2	56,3	54,0	44,0	4,0		x	x	x	x	x	x
B_7	27,50	9	west	59,0	57,3	60,2	48,8	53,2	57,0	54,1	44,1	4,1		x	x	x	x	x	x
B_7	30,50	10	west	59,1	57,5	60,5	49,1	53,2	57,5	54,1	44,1	4,1		x	x	x	x	x	x
B_7	33,50	11	west	59,2	57,6	60,7	49,6	53,3	58,0	54,1	44,1	4,1		x	x	x	x	x	x
B_7	36,50	12	west	59,3	57,8	60,9	49,8	53,3	58,3	54,1	44,1	4,1		x	x	x	x	x	x
B_7	39,50	13	west	59,4	57,9	61,1	50,1	53,3	58,5	54,1	44,1	4,1		x	x	x	x	x	x
B_7	42,50	14	west	59,5	58,0	61,2	50,2	53,3	58,7	54,3	44,3	4,3		x	x	x	x	x	x
B_7	45,50	15	west	59,5	58,1	61,3	50,4	53,2	58,8	54,3	44,3	4,3		x	x	x	x	x	x
B_7	48,50	16	west	59,6	58,2	61,4	50,6	53,2	58,9	54,4	44,4	4,4		x	x	x	x	x	x
B_7	51,50	17	west	59,6	58,2	61,5	50,8	53,1	59,0	54,4	44,4	4,4		x	x	x	x	x	x
B_7	54,50	18	west	59,7	58,3	61,5	51,0	53,0	59,1	54,5	44,5	4,5		x	x	x	x	x	x
B_7	57,50	19	west	59,8	58,5	61,6	51,3	53,0	59,2	54,7	44,7	4,7		x	x	x	x	x	x
B_11	45,50	15	noord	61,0	58,5	60,0	49,0	54,6	51,0	57,0	47,0	7,0		x	x		x	x	x
B_11	48,50	16	noord	61,3	58,7	60,3	49,1	55,2	51,3	57,2	47,2	7,2		x	x		x	x	x
B_11	51,50	17	noord	61,4	58,8	60,4	49,3	55,3	51,5	57,3	47,3	7,3		x	x		x	x	x
B_11	54,50	18	noord	61,5	58,9	60,5	49,5	55,3	51,9	57,4	47,4	7,4		x	x		x	x	x
B_11	57,50	19	noord	61,3	58,7	60,5	49,6	55,3	52,4	57,1	47,1	7,1		x	x		x	x	x
B_12	21,50	7	noord	56,3	54,7	55,1	45,3	46,6	46,4	52,9	42,9	2,9		x	x	x	x	x	x
B_12	24,50	8	noord	59,9	58,0	58,3	47,1	50,2	48,2	56,6	46,6	6,6		x	x		x	x	x
B_12	27,50	9	noord	60,7	58,4	59,5	47,6	53,8	49,6	57,0	47,0	7,0		x	x		x	x	x
B_12	30,50	10	noord	61,1	58,5	59,9	48,0	55,0	49,9	57,1	47,1	7,1		x	x		x	x	x
B_12	33,50	11	noord	61,3	58,5	60,1	48,7	55,4	50,1	57,1	47,1	7,1		x	x		x	x	x
B_12	36,50	12	noord	61,3	58,6	60,2	49,0	55,5	50,4	57,1	47,1	7,1		x	x		x	x	x
B_12	39,50	13	noord	61,4	58,6	60,3	49,3	55,6	50,6	57,2	47,2	7,2		x	x		x	x	x
B_12	42,50	14	noord	61,5	58,8	60,5	49,5	55,6	50,9	57,3	47,3	7,3		x	x		x	x	x
I_2	3,00	1	zuid	51,1	53,6	57,0	34,0	24,0	56,9	42,2	32,2	1,9		x	x	x	x	x	x
I_2	6,50	2	zuid	51,6	54,3	57,9	34,1	22,7	57,8	42,1	32,1	2,8		x	x	x	x	x	x
I_2	9,50	3	zuid	52,1	55,0	58,7	34,1	21,3	58,6	42,2	32,2	3,6		x	x	x	x	x	x
I_2	12,50	4	zuid	52,4	55,4	59,2	34,3	20,1	59,1	42,1	32,1	4,1		x	x	x	x	x	x
I_2	15,50	5	zuid	52,9	55,9	59,8	34,5	19,2	59,7	42,2	32,2	4,7		x	x	x	x	x	x
I_2	18,50	6	zuid	53,0	56,1	60,0	34,9	18,8	60,0	42,0	32,0	5,0		x	x	x	x	x	x
I_7	3,00	1	oost	52,8	52,5	53,1	33,7	33,8	50,6	49,3	39,3	0,0							
I_7	6,50	2	oost	53,2	53,0	53,7	33,6	33,5	51,4	49,7	39,7	0,0							
I_7	9,50	3	oost	53,7	53,6	54,5	33,7	33,9	52,2	50,4	40,4	0,4							
I_7	12,50	4	oost	54,1	54,0	54,8	33,7	34,4	52,5	50,8	40,8	0,8							
I_7	15,50	5	oost	54,2	54,1	54,9	33,9	35,0	52,6	50,9	40,9	0,9							
I_7	18,50	6	oost	54,3	54,2	55,2	34,2	35,6	52,9	51,0	41,0	1,0		x	x	x	x	x	x
I_5	3,00	1	noord	48,3	47,7	46,3	35,7	32,0	42,7	42,6	32,6	0,0							
I_5	6,50	2	noord	48,2	47,6	46,1	35,7	31,4	42,6	42,5	32,5	0,0							
I_5	9,50	3	noord	48,4	47,7	46,2	35,7	31,2	42,5	42,8	32,8	0,0							
I_5	12,50	4	noord	48,4	47,8	46,3	35,9	31,1	42,5	42,9	32,9	0,0							
I_5	15,50	5	noord	48,5	47,8	46,4	36,2	31,2	42,4	43,1	33,1	0,0							
I_5	18,50	6	noord	48,6	47,9	46,5	37,2	31,3	42,5	43,2	33,2	0,0							
I_9	3,00	1	west	50,4	49,7	48,9	37,2	32,1	44,4	46,3	36,3	0,0							
I_9	6,50	2	west	50,6	49,9	49,4	37,2	31,6	45,7	46,4	36,4	0,0							
I_9	9,50	3	west	50,9	50,3	50,1	37,2	31,5	46,8	46,8	36,8	0,0							
I_9	12,50	4	west	51,1	50,7	50,8	37,3	31,7	48,0	47,0	37,0	0,0							
I_9	15,50	5	west	51,1	51,0	51,7	37,5	31,9	49,8	46,7	36,7	0,0							
I_9	18,50	6	west	51,5	51,4	52,2	38,2	32,0	50,2	47,3	37,3	0,0							
I_2	21,50	7	zuid	53,3	56,5	60,5	35,1	18,7	60,5	41,6	31,6	5,5		x	x		x	x	x
I_2	24,50	8	zuid	53,7	56,9	61,0	34,5	18,7	61,0	41,2	31,2	6,0		x	x		x	x	x
I_2	27,50	9	zuid	53,8	57,1	61,3	34,0	18,8	61,2	40,8	30,8	6,2		x	x		x	x	x
I_2	30,50	10	zuid	53,9	57,3	61,4	33,3	18,8	61,4	40,9	30,9	6,4		x	x		x	x	x
I_2	33,50	11	zuid	53,9	57,2	61,3	34,6	18,9	61,3	41,1	31,1	6,3		x	x		x	x	x
I_2	36,50	12	zuid	54,1	57,4	61,6	35,6	19,3	61,5	41,2	31,2	6,5		x	x		x	x	x
I_7	21,50	7	oost	54,3	54,3	55,3	34,1	36,3	53,2	51,0	41,0	1,0							
I_7	24,50	8	oost	54,3	54,4	55,5	33,3	36,5	53,6	50,9	40,9	0,9							
I_7	27,50	9	oost	54,4	54,5	55,8	32,9	38,3	53,9	51,0	41,0	1,0		x	x	x	x	x	x
I_7	30,50	10	oost	54,5	54,6	56,0	32,2	39,1	54,2	51,1	41,1	1,1		x	x	x	x	x	x
I_7	33,50	11	oost	54,6	54,7	56,2	32,2	39,3	54,4	51,1	41,1	1,1		x	x	x	x	x	x
I_7	36,50	12	oost	54,9	55,3	57,2	28,7	39,9	55,8	51,2	41,2	1,2		x	x	x	x	x	x
I_9	21,50	7	west	52,1	51,9	53,1	41,2	33,2	51,1	47,7	37,7	0,0							
I_9	24,50	8	west	52,4	52,2	53,7	42,1	34,0	52,0	47,9	37,9	0,0							
I_9	27,50	9	west	52,3	52,3	54,1	42,1	34,9	52,6	47,5	37,5	0,0							
I_9	30,50	10	west	52,5	52,6	54,5	42,1	35,3	53,1	47,7	37,7	0,0							
I_9	33,50	11	west	52,5	52,6	54,4	42,1	36,6	52,9	47,9	37,9	0,0							
I_9	36,50	12	west	52,8	52,9	54,7	42,2	37,7	53,2	48,3	38,3	0,0							
I_5	21,50	7	noord	48,8	47,9	46,8	38,8	31,4	42,4	43,3	33,3	0,0							
I_5	24,50	8	noord	49,0	48,0	47,0	39,3	31,5	42,5	43,5	33,5	0,0							
I_5	27,50	9	noord	49,1	48,1	47,2	39,5	31,5	42,6	43,7	33,7	0,0							
I_5	30,50	10	noord	49,3	48,3	47,4	39,7	31,6	42,8	44,0	34,0	0,0							
I_5	33,50	11	noord	49,4	48,4	47,7	39,9	31,8	43,2	44,2	34,2	0,0							
I_5	36,50	12	noord	50,0	49,0	48,5	40,5	32,4	44,1	45,1	35,1	0,0							
I_2	39,50	13	zuid	54,4	57,7	61,9	36,7	20,8	61,8	41,5	31,5	6,8		x	x		x	x	x
I_2	42,50	14	zuid	54,4	57,7	62,0	37,3	21,7	61,9	40,4	30,4	6,9		x	x		x	x	x
I_2	45,50	15	zuid	54,6	57,8	62,1	39,8	20,0	62,0	40,9	30,9	7,0		x	x		x	x	x
I_2	48,50	16	zuid	54,9	58,0	62,2	40,9	18,3	62,1	43,2	33,2	7,1		x	x		x	x	x
I_8	39,50	13	oost	55,5	56,3	58,8	30,2	40,4	57,8	51,5	41,5	2,8		x	x	x	x	x	x
I_8	42,50	14	oost	56,2	57,1	59,8	32,6	40,8	58,9	52,1	42,1	3,9		x	x	x	x	x	x

code 1	hoogte	verdieping	oriëntatie	Gecumuleerd geluid Bkl	Gecumuleerd geluid Wgh	Gezamenlijk geluid	Lden Rijkswegen	Lden Gemeentewegen	Lden Spoorwegen	Lden Industrie	Lnight Industrie	maximaal te reduceren voor geluidluw		verglaasde buitenruimte gedempte ventilatie	verglaasde buitenruimte	verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie	mini-loggia	dubbel-raam principe	gevelscherm
I_8	45,50	15	oost	56,5	57,6	60,4	33,0	41,1	59,6	52,4	42,4	4,6		x	x	x	x	x	x
I_8	48,50	16	oost	57,6	58,4	61,0	24,7	41,5	60,0	53,8	43,8	5,0		x	x	x	x	x	x
I_9	39,50	13	west	53,5	53,4	55,2	42,5	39,0	53,6	49,2	39,2	0,0							
I_9	42,50	14	west	54,9	54,7	56,3	43,0	39,8	54,2	51,2	41,2	1,2		x	x	x	x	x	x
I_9	45,50	15	west	56,1	55,8	57,3	43,6	40,6	55,0	52,7	42,7	2,7		x	x	x	x	x	x
I_9	48,50	16	west	56,5	56,0	57,3	44,3	42,0	54,6	53,1	43,1	3,1		x	x	x	x	x	x
I_5	39,50	13	noord	51,3	50,3	50,3	41,5	34,4	46,0	47,0	37,0	0,0							
I_5	42,50	14	noord	55,7	54,8	54,8	44,0	36,3	49,4	52,7	42,7	2,7		x	x	x	x	x	x
I_5	45,50	15	noord	58,4	57,3	57,2	45,6	39,0	50,5	55,7	45,7	5,7		x	x		x	x	x
I_5	48,50	16	noord	58,9	57,8	57,8	44,6	43,4	51,9	56,1	46,1	6,1		x	x		x	x	x
H_1	23,50	8	zuid	52,0	52,4	54,0	34,4	32,2	52,8	47,6	37,6	0,0							
H_1	26,50	9	zuid	51,7	52,3	54,2	34,6	35,7	53,2	46,8	36,8	0,0							
H_1	29,50	10	zuid	52,2	52,8	54,7	35,2	36,6	53,7	47,5	37,5	0,0							
H_1	32,50	11	zuid	52,4	53,0	55,0	36,5	37,9	54,0	47,7	37,7	0,0							
H_1	35,50	12	zuid	52,3	52,9	55,1	37,8	38,0	54,0	47,4	37,4	0,0							
H_1	38,50	13	zuid	53,1	53,6	55,8	38,9	40,1	54,6	48,5	38,5	0,0							
H_3	23,50	8	zuid	48,2	47,7	45,7	32,9	28,5	41,8	42,9	32,9	0,0							
H_3	26,50	9	zuid	48,3	47,8	45,9	32,7	28,6	41,9	43,1	33,1	0,0							
H_3	29,50	10	zuid	48,5	47,9	46,1	32,7	28,6	42,2	43,4	33,4	0,0							
H_3	32,50	11	zuid	48,5	48,0	46,4	32,8	28,3	42,7	43,4	33,4	0,0							
H_3	35,50	12	zuid	48,8	48,3	47,0	33,0	28,7	43,7	43,8	33,8	0,0							
H_3	38,50	13	zuid	49,6	49,1	48,3	34,1	29,7	45,2	45,0	35,0	0,0							
H_6	23,50	8	zuid	49,6	49,0	47,9	33,1	28,1	44,2	45,1	35,1	0,0							
H_6	26,50	9	zuid	49,7	49,2	48,4	33,0	28,2	45,2	45,3	35,3	0,0							
H_6	29,50	10	zuid	49,8	49,4	48,7	33,2	28,2	45,6	45,5	35,5	0,0							
H_6	32,50	11	zuid	50,0	49,6	49,1	33,4	28,3	46,2	45,7	35,7	0,0							
H_6	35,50	12	zuid	50,3	49,9	49,5	33,3	28,7	46,6	46,1	36,1	0,0							
H_6	38,50	13	zuid	51,0	50,7	50,6	34,5	29,6	47,8	47,1	37,1	0,0							
H_8	23,50	8	oost	56,9	56,1	56,3	33,7	44,9	51,4	54,1	44,1	4,1		x	x	x	x	x	x
H_8	26,50	9	oost	57,0	56,1	56,4	33,8	45,0	51,6	54,1	44,1	4,1		x	x	x	x	x	x
H_8	29,50	10	oost	57,1	56,2	56,6	34,0	45,3	52,1	54,1	44,1	4,1		x	x	x	x	x	x
H_8	32,50	11	oost	57,2	56,3	56,8	34,3	45,8	52,4	54,2	44,2	4,2		x	x	x	x	x	x
H_8	35,50	12	oost	57,3	56,4	56,9	34,9	46,1	52,6	54,3	44,3	4,3		x	x	x	x	x	x
H_8	38,50	13	oost	57,4	56,5	57,1	36,4	46,4	52,8	54,4	44,4	4,4		x	x	x	x	x	x
H_9	23,50	8	noord	60,2	58,2	59,1	46,4	52,4	51,5	56,6	46,6	6,6		x	x		x	x	x
H_9	26,50	9	noord	60,3	58,3	59,3	46,7	52,8	51,7	56,7	46,7	6,7		x	x		x	x	x
H_9	29,50	10	noord	60,4	58,3	59,4	47,0	53,0	52,0	56,7	46,7	6,7		x	x		x	x	x
H_9	32,50	11	noord	60,5	58,4	59,6	47,3	53,4	52,3	56,8	46,8	6,8		x	x		x	x	x
H_9	35,50	12	noord	60,6	58,5	59,8	47,5	53,6	52,6	56,8	46,8	6,8		x	x		x	x	x
H_9	38,50	13	noord	60,7	58,5	59,9	47,8	53,7	52,8	56,9	46,9	6,9		x	x		x	x	x
H_12	23,50	8	noord	60,3	58,2	59,2	46,7	52,8	51,6	56,6	46,6	6,6		x	x		x	x	x
H_12	26,50	9	noord	60,4	58,3	59,4	47,0	53,2	51,8	56,7	46,7	6,7		x	x		x	x	x
H_12	29,50	10	noord	60,5	58,3	59,6	47,3	53,5	52,0	56,7	46,7	6,7		x	x		x	x	x
H_12	32,50	11	noord	60,6	58,4	59,8	47,6	53,9	52,3	56,8	46,8	6,8		x	x		x	x	x
H_12	35,50	12	noord	60,7	58,5	59,9	47,9	54,1	52,5	56,8	46,8	6,8		x	x		x	x	x
H_12	38,50	13	noord	60,8	58,5	60,0	48,1	54,3	52,8	56,9	46,9	6,9		x	x		x	x	x
H_14	23,50	8	noord	60,3	58,2	59,3	46,6	53,1	51,4	56,7	46,7	6,7		x	x		x	x	x
H_14	26,50	9	noord	60,5	58,3	59,5	47,0	53,6	51,6	56,7	46,7	6,7		x	x		x	x	x
H_14	29,50	10	noord	60,6	58,3	59,7	47,2	54,1	51,8	56,7	46,7	6,7		x	x		x	x	x
H_14	32,50	11	noord	60,8	58,4	59,9	47,6	54,4	52,1	56,8	46,8	6,8		x	x		x	x	x
H_14	35,50	12	noord	60,9	58,5	60,0	47,8	54,6	52,3	56,8	46,8	6,8		x	x		x	x	x
H_14	38,50	13	noord	61,0	58,5	60,1	48,1	54,8	52,6	56,9	46,9	6,9		x	x		x	x	x
H_16	23,50	8	west	55,3	54,6	54,8	39,5	38,9	50,6	52,4	42,4	2,4		x	x	x	x	x	x
H_16	26,50	9	west	55,5	54,8	55,1	39,5	40,9	51,1	52,4	42,4	2,4		x	x	x	x	x	x
H_16	29,50	10	west	55,8	55,0	55,7	39,6	44,7	51,7	52,6	42,6	2,6		x	x	x	x	x	x
H_16	32,50	11	west	55,7	54,8	55,8	39,1	46,5	52,2	52,2	42,2	2,2		x	x	x	x	x	x
H_16	35,50	12	west	56,0	55,0	56,1	38,7	47,3	52,5	52,4	42,4	2,4		x	x	x	x	x	x
H_16	38,50	13	west	56,1	55,1	56,3	39,1	47,3	52,6	52,5	42,5	2,5		x	x	x	x	x	x
H_1	41,50	14	zuid	52,7	53,5	56,1	39,5	40,6	55,3	47,2	37,2	0,3							
H_3	41,50	14	zuid	52,5	51,8	51,3	36,3	30,9	46,4	49,3	39,3	0,0							
H_6	41,50	14	zuid	53,3	53,0	53,5	37,0	30,9	50,8	50,0	40,0	0,0							
H_8	41,50	14	oost	57,8	56,8	57,2	39,1	46,7	52,2	54,8	44,8	4,8		x	x	x	x	x	x
H_16	41,50	14	west	56,3	55,3	56,5	39,3	48,1	52,8	52,7	42,7	2,7		x	x	x	x	x	x
H_9	41,50	14	noord	60,8	58,6	60,0	47,9	53,9	53,1	57,0	47,0	7,0		x	x		x	x	x
H_12	41,50	14	noord	61,0	58,7	60,2	48,2	54,5	53,0	57,0	47,0	7,0		x	x		x	x	x
H_14	41,50	14	noord	61,1	58,6	60,3	48,3	55,0	52,8	57,0	47,0	7,0		x	x		x	x	x
J_1	3,00	1	zuid	54,7	57,7	61,9	41,1	29,1	61,8	43,7	33,7	6,8		x	x		x	x	x
J_1	6,50	2	zuid	56,0	59,0	63,3	41,5	28,6	63,2	43,5	33,5	8,2		x	x		x	x	x
J_1	9,50	3	zuid	56,3	59,3	63,7	41,8	28,2	63,6	43,3	33,3	8,6		x	x		x	x	x
J_1	12,50	4	zuid	56,6	59,6	64,0	42,1	28,0	63,9	43,2	33,2	8,9		x	x		x	x	x
J_1	15,50	5	zuid	56,8	59,8	64,2	42,4	28,1	64,2	43,2	33,2	9,2		x			x		x
J_1	18,50	6	zuid	57,0	60,0	64,4	42,6	28,2	64,4	42,8	32,8	9,4		x			x		x
J_2	3,00	1	oost	53,3	55,8	59,4	32,4	25,9	59,2	46,0	36,0	4,2		x	x	x	x	x	x
J_2	6,50	2	oost	54,1	56,8	60,7	32,3	25,4	60,5	45,8	35,8	5,5		x	x		x	x	x
J_2	9,50	3	oost	54,3	57,1	61,0	32,2	25,2	60,9	46,0	36,0	5,9		x	x		x	x	x
J_2	12,50	4	oost	54,4	57,2	61,1	32,3	25,4	61,0	46,1	36,1	6,0		x	x		x	x	x
J_2	15,50	5	oost	54,5	57,3	61,2	32,3	25,5	61,0	46,1	36,1	6,0		x	x		x	x	x
J_2	18,50	6	oost	54,5	57,3	61,2	32,7	25,8	61,1	46,3	36,3	6,1		x	x		x	x	x
J_3	3,00	1	noord	51,6	51,0	50,5	34,0	34,2	46,5	48,0	38,0	0,0							
J_3	6,50	2	noord	51,8	51,2	50,8	33,9	33,8	47,0	48,2	38,2	0,0							
J_3	9,50	3	noord	51,9	51,4	51,2	33,8	33,9	47,6	48,4	38,4	0,0							
J_3	12,50	4	noord	52,0	51,5	51,5	33,8	34,2	48,2	48,4	38,4	0,0							
J_3	15,50	5	noord	52,1	51,7	51,8	33,8	34,6	48,8	48,5	38,5	0,0							

code 1	hoogte	verdieping	oriëntatie	Gecumuleerd geluid Bkl	Gecumuleerd geluid Wgh	Gezamenlijk geluid	Lden Rijkswegen	Lden Gemeentewegen	Lden Spoorwegen	Lden Industrie	Lnight Industrie	maximaal te reduceren voor geluidluw		verglaasde buitenruimte gedempte ventilatie	verglaasde buitenruimte	verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie	mini-loggia	dubbel-raam principe	gevelscherm
J_3	18,50	6	noord	52,3	52,0	52,4	33,9	35,0	49,7	48,7	38,7	0,0							
J_4	3,00	1	west	51,1	50,3	51,3	43,3	32,3	48,7	45,9	35,9	0,0							
J_4	6,50	2	west	51,4	51,0	52,7	43,6	31,8	50,9	45,9	35,9	0,0							
J_4	9,50	3	west	51,9	51,9	54,0	43,8	31,6	52,6	46,5	36,5	0,0							
J_4	12,50	4	west	52,7	53,4	56,1	43,8	31,7	55,3	46,8	36,8	0,3							
J_4	15,50	5	west	53,3	54,5	57,7	43,9	31,9	57,1	47,1	37,1	2,1		x	x	x	x	x	x
J_4	18,50	6	west	53,9	55,5	59,0	44,0	32,2	58,5	47,2	37,2	3,5		x	x	x	x	x	x
J_1	21,50	7	zuid	57,2	60,2	64,6	43,0	28,4	64,6	43,1	33,1	9,6		x			x		x
J_1	24,50	8	zuid	57,3	60,2	64,7	43,4	28,5	64,6	44,0	34,0	9,6		x			x		x
J_2	21,50	7	oost	54,6	57,4	61,2	33,8	26,1	61,1	46,6	36,6	6,1		x	x		x	x	x
J_2	24,50	8	oost	54,8	57,4	61,3	34,9	26,7	61,1	47,2	37,2	6,1		x	x		x	x	x
J_3	21,50	7	noord	52,7	52,4	52,9	34,1	35,5	50,3	49,2	39,2	0,0							
J_3	24,50	8	noord	53,0	52,7	53,3	34,4	36,7	50,7	49,5	39,5	0,0							
J_4	21,50	7	west	54,3	56,1	59,7	44,2	32,6	59,3	47,4	37,4	4,3		x	x	x	x	x	x
J_4	24,50	8	west	54,7	56,6	60,3	44,3	32,9	60,0	47,5	37,5	5,0		x	x	x	x	x	x
K_1	3,00	1	zuid	55,6	58,6	62,9	41,5	28,1	62,8	43,1	33,1	7,8		x	x		x	x	x
K_1	6,50	2	zuid	56,8	59,9	64,3	42,0	27,4	64,2	43,0	33,0	9,2		x			x		x
K_1	9,50	3	zuid	57,1	60,1	64,6	42,3	27,2	64,5	42,4	32,4	9,5		x			x		x
K_1	12,50	4	zuid	57,2	60,2	64,7	42,5	27,2	64,7	41,9	31,9	9,7		x			x		x
K_1	15,50	5	zuid	57,3	60,3	64,8	42,7	27,3	64,8	41,7	31,7	9,8		x			x		x
K_1	18,50	6	zuid	57,4	60,4	64,9	42,9	27,6	64,9	41,9	31,9	9,8		x			x		x
K_2	3,00	1	oost	53,4	56,0	59,6	31,2	30,3	59,4	45,9	35,9	4,4		x	x	x	x	x	x
K_2	6,50	2	oost	54,2	57,0	60,8	31,1	30,0	60,7	45,7	35,7	5,7		x	x		x	x	x
K_2	9,50	3	oost	54,5	57,3	61,2	31,0	30,0	61,1	45,9	35,9	6,1		x	x		x	x	x
K_2	12,50	4	oost	54,5	57,3	61,3	31,0	30,4	61,1	46,0	36,0	6,1		x	x		x	x	x
K_2	15,50	5	oost	54,6	57,4	61,3	31,0	30,8	61,2	46,0	36,0	6,2		x	x		x	x	x
K_2	18,50	6	oost	54,6	57,4	61,3	31,3	31,2	61,2	45,9	35,9	6,2		x	x		x	x	x
K_3	3,00	1	noord	48,8	48,2	46,6	33,7	29,2	42,5	43,8	33,8	0,0							
K_3	6,50	2	noord	48,7	48,1	46,6	33,5	28,6	42,7	43,7	33,7	0,0							
K_3	9,50	3	noord	48,9	48,3	46,8	33,4	28,3	43,0	44,0	34,0	0,0							
K_3	12,50	4	noord	48,9	48,4	46,9	33,4	28,2	43,1	44,1	34,1	0,0							
K_3	15,50	5	noord	49,0	48,5	47,0	33,4	28,3	43,2	44,2	34,2	0,0							
K_3	18,50	6	noord	49,1	48,6	47,2	33,6	28,5	43,5	44,4	34,4	0,0							
K_4	3,00	1	west	52,7	55,3	58,9	34,6	29,1	58,8	44,2	34,2	3,8		x	x	x	x	x	x
K_4	6,50	2	west	53,3	56,2	60,1	34,4	28,2	60,0	44,0	34,0	5,0		x	x	x	x	x	x
K_4	9,50	3	west	53,7	56,6	60,5	34,3	27,5	60,4	44,2	34,2	5,4		x	x		x	x	x
K_4	12,50	4	west	53,8	56,8	60,7	34,3	27,1	60,6	44,2	34,2	5,6		x	x		x	x	x
K_4	15,50	5	west	54,0	56,9	60,9	34,4	27,0	60,8	44,4	34,4	5,8		x	x		x	x	x
K_4	18,50	6	west	54,2	57,1	61,1	34,6	27,1	61,0	44,6	34,6	6,0		x	x		x	x	x
K_1	21,50	7	zuid	57,5	60,4	65,0	43,2	27,8	64,9	42,3	32,3	9,9		x			x		x
K_1	24,50	8	zuid	57,5	60,5	65,0	43,4	27,9	64,9	42,7	32,7	9,9		x			x		x
K_1	27,50	9	zuid	57,5	60,5	65,0	43,5	27,9	64,9	43,0	33,0	9,9		x			x		x
K_1	30,50	10	zuid	57,6	60,5	64,9	43,6	28,2	64,9	44,3	34,3	9,9		x			x		x
K_2	21,50	7	oost	54,6	57,4	61,4	31,9	31,6	61,2	46,0	36,0	6,2		x	x		x	x	x
K_2	24,50	8	oost	54,7	57,5	61,4	32,4	32,2	61,3	46,3	36,3	6,3		x	x		x	x	x
K_2	27,50	9	oost	54,6	57,4	61,4	9,6	33,1	61,3	46,0	36,0	6,3		x	x		x	x	x
K_2	30,50	10	oost	55,5	58,3	62,3	9,2	35,1	62,2	47,1	37,1	7,2		x	x		x	x	x
K_3	21,50	7	noord	49,4	48,8	47,8	34,0	28,7	44,3	44,7	34,7	0,0							
K_3	24,50	8	noord	49,6	49,2	48,6	34,6	29,0	45,8	45,0	35,0	0,0							
K_3	27,50	9	noord	51,1	50,9	51,4	35,9	29,5	49,3	46,9	36,9	0,0							
K_3	30,50	10	noord	53,8	53,6	54,3	36,5	34,8	51,7	50,5	40,5	0,5							
K_4	21,50	7	west	54,3	57,2	61,2	35,5	27,2	61,1	45,1	35,1	6,1		x	x		x	x	x
K_4	24,50	8	west	54,7	57,4	61,4	38,3	27,5	61,2	46,0	36,0	6,2		x	x		x	x	x
K_4	27,50	9	west	55,0	57,4	61,3	44,0	28,9	61,0	47,1	37,1	6,0		x	x		x	x	x
K_4	30,50	10	west	55,5	57,8	61,8	44,3	30,3	61,6	47,4	37,4	6,6		x	x		x	x	x
L_1	3,00	1	zuid	56,0	59,1	63,5	41,7	27,8	63,4	42,5	32,5	8,4		x	x		x	x	x
L_1	6,50	2	zuid	57,3	60,3	64,8	42,2	27,0	64,7	42,4	32,4	9,7		x			x		x
L_1	9,50	3	zuid	57,5	60,5	65,0	42,5	26,6	64,9	42,0	32,0	9,9		x			x		x
L_1	12,50	4	zuid	57,5	60,5	65,1	42,6	26,5	65,0	41,9	31,9	10,0		x					
L_1	15,50	5	zuid	57,6	60,6	65,1	42,8	26,6	65,1	41,8	31,8	10,1		x					
L_1	18,50	6	zuid	57,6	60,6	65,1	42,9	26,8	65,1	41,9	31,9	10,1		x					
L_2	3,00	1	oost	53,1	55,9	59,7	29,1	23,4	59,6	44,2	34,2	4,6		x	x	x	x	x	x
L_2	6,50	2	oost	53,9	56,9	60,9	29,0	23,1	60,8	44,0	34,0	5,8		x	x		x	x	x
L_2	9,50	3	oost	54,1	57,2	61,2	29,0	23,0	61,1	44,3	34,3	6,1		x	x		x	x	x
L_2	12,50	4	oost	54,2	57,2	61,2	29,0	23,1	61,1	44,3	34,3	6,1		x	x		x	x	x
L_2	15,50	5	oost	54,2	57,2	61,2	29,2	23,3	61,1	44,5	34,5	6,1		x	x		x	x	x
L_2	18,50	6	oost	54,2	57,2	61,2	29,8	23,7	61,1	44,7	34,7	6,1		x	x		x	x	x
L_3	3,00	1	noord	51,8	51,7	52,3	33,5	34,1	50,1	47,9	37,9	0,0							
L_3	6,50	2	noord	52,0	51,9	52,7	33,4	33,9	50,6	48,2	38,2	0,0							
L_3	9,50	3	noord	52,2	52,2	53,0	33,3	34,0	51,1	48,3	38,3	0,0							
L_3	12,50	4	noord	52,3	52,3	53,3	33,4	34,3	51,4	48,4	38,4	0,0							
L_3	15,50	5	noord	52,3	52,4	53,3	33,5	34,7	51,5	48,5	38,5	0,0							
L_3	18,50	6	noord	52,4	52,4	53,4	33,8	35,1	51,5	48,5	38,5	0,0							
L_4	3,00	1	west	53,6	56,1	59,8	34,2	35,8	59,6	45,9	35,9	4,6		x	x	x	x	x	x
L_4	6,50	2	west	54,3	57,0	60,9	33,9	35,5	60,7	45,8	35,8	5,7		x	x		x	x	x
L_4	9,50	3	west	54,5	57,3	61,2	33,7	35,5	61,1	46,0	36,0	6,1		x	x		x	x	x
L_4	12,50	4	west	54,5	57,3	61,2	33,6	35,9	61,1	46,0	36,0	6,1		x	x		x	x	x
L_4	15,50	5	west	54,5	57,3	61,2	33,4	36,3	61,1	45,9	35,9	6,1		x	x		x	x	x
L_4	18,50	6	west	54,5	57,3	61,2	33,4	36,7	61,0	46,0	36,0	6,0		x	x		x	x	x
M_1	3,00	1	zuid	56,1	59,3	63,7	41,3	26,6	63,6	40,9	30,9	8,6		x	x		x	x	x
M_1	6,50	2	zuid	57,3	60,4	64,9	41,7	26,0	64,8	40,8	30,8	9,8		x			x		x
M_1	9,50	3	zuid	57,5	60,6	65,1	41,9	25,7	65,0	41,0	31,0	10,0		x					
M_1	12,50	4	zuid	57,6	60,6	65,1	42,2	25,7	65,1	41,2	31,2	10,1		x					

code 1	hoogte	verdieping	oriëntatie	Gecumuleerd geluid Bkl	Gecumuleerd geluid Wgh	Gezamenlijk geluid	Lden Rijkswegen	Lden Gemeentewegen	Lden Spoorwegen	Lden Industrie	Lnight Industrie	maximaal te reduceren voor geluidluw		verglaasde buitenruimte gedempte ventilatie	verglaasde buitenruimte	verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie	mini-loggia	dubbel-raam principe	gevelscherm
M_1	15,50	5	zuid	57,6	60,6	65,1	42,6	25,9	65,1	41,4	31,4	10,1		x					
M_1	18,50	6	zuid	57,6	60,6	65,1	42,8	26,1	65,1	41,7	31,7	10,1		x					
L_2	21,50	7	oost	54,3	57,2	61,2	31,1	24,5	61,1	45,2	35,2	6,1		x	x		x	x	x
L_2	24,50	8	oost	54,6	57,4	61,3	32,4	27,2	61,1	46,4	36,4	6,1		x	x		x	x	x
L_3	21,50	7	noord	52,5	52,5	53,5	34,4	35,6	51,6	48,6	38,6	0,0							
L_3	24,50	8	noord	52,6	52,6	53,7	35,4	36,0	51,9	48,7	38,7	0,0							
L_4	21,50	7	west	54,6	57,2	61,1	33,5	37,1	61,0	46,2	36,2	6,0		x	x		x	x	x
L_4	24,50	8	west	54,6	57,2	61,1	34,0	37,6	61,0	46,5	36,5	6,0		x	x		x	x	x
L_1	21,50	7	zuid	57,6	60,6	65,1	43,2	27,0	65,1	42,3	32,3	10,1		x					
L_1	24,50	8	zuid	57,7	60,6	65,1	43,6	27,2	65,0	43,6	33,6	10,0		x					
M_2	3,00	1	oost	56,4	57,8	60,8	25,1	40,2	60,2	51,9	41,9	5,2		x	x		x	x	x
M_2	6,50	2	oost	57,0	58,6	61,8	23,4	40,5	61,3	52,3	42,3	6,3		x	x		x	x	x
M_2	9,50	3	oost	57,3	58,8	62,1	21,8	41,3	61,5	52,6	42,6	6,5		x	x		x	x	x
M_2	12,50	4	oost	57,4	58,9	62,1	20,2	41,8	61,6	52,7	42,7	6,6		x	x		x	x	x
M_2	15,50	5	oost	57,4	58,9	62,1	18,8	42,1	61,6	52,7	42,7	6,6		x	x		x	x	x
M_2	18,50	6	oost	57,5	58,9	62,1	17,5	42,5	61,5	52,8	42,8	6,5		x	x		x	x	x
M_3	3,00	1	noord	49,7	51,0	53,3	32,7	28,5	52,8	42,8	32,8	0,0							
M_3	6,50	2	noord	49,9	51,4	53,9	32,5	27,6	53,5	42,7	32,7	0,0							
M_3	9,50	3	noord	50,1	51,7	54,3	32,4	27,2	54,0	43,0	33,0	0,0							
M_3	12,50	4	noord	50,2	51,9	54,5	32,4	27,1	54,2	43,1	33,1	0,0							
M_3	15,50	5	noord	50,3	51,9	54,6	32,4	27,2	54,2	43,3	33,3	0,0							
M_3	18,50	6	noord	50,4	52,0	54,6	32,6	27,3	54,2	43,7	33,7	0,0							
M_4	3,00	1	west	53,4	56,4	60,3	34,3	28,3	60,2	43,6	33,6	5,2		x	x		x	x	x
M_4	6,50	2	west	54,2	57,3	61,4	34,1	27,5	61,3	43,4	33,4	6,3		x	x		x	x	x
M_4	9,50	3	west	54,5	57,6	61,7	34,0	26,9	61,7	43,7	33,7	6,7		x	x		x	x	x
M_4	12,50	4	west	54,5	57,6	61,7	34,0	26,7	61,6	43,8	33,8	6,6		x	x		x	x	x
M_4	15,50	5	west	54,5	57,6	61,7	34,0	26,7	61,6	44,0	34,0	6,6		x	x		x	x	x
M_4	18,50	6	west	54,5	57,6	61,6	34,4	26,9	61,6	44,2	34,2	6,6		x	x		x	x	x
M_1	21,50	7	zuid	57,6	60,6	65,1	43,1	26,3	65,0	42,3	32,3	10,0		x					
M_1	24,50	8	zuid	57,7	60,6	65,1	43,5	26,5	65,0	43,7	33,7	10,0		x					
M_2	21,50	7	oost	57,5	58,9	62,1	16,1	42,9	61,5	52,9	42,9	6,5		x	x		x	x	x
M_2	24,50	8	oost	57,6	58,9	62,1	14,9	43,3	61,5	53,0	43,0	6,5		x	x		x	x	x
N_1	3,00	1	zuid	49,7	50,0	51,0	30,8	32,8	49,8	44,3	34,3	0,0							
N_1	6,50	2	zuid	49,7	50,2	51,4	30,7	33,3	50,4	44,2	34,2	0,0							
N_1	9,50	3	zuid	50,0	50,5	51,9	30,7	33,6	50,9	44,5	34,5	0,0							
N_1	12,50	4	zuid	50,1	50,7	52,3	30,7	33,9	51,4	44,6	34,6	0,0							
N_1	15,50	5	zuid	50,3	50,9	52,6	31,0	34,3	51,7	44,8	34,8	0,0							
N_1	18,50	6	zuid	50,5	51,1	52,8	31,4	34,6	51,9	45,0	35,0	0,0							
M_4	21,50	7	west	54,6	57,6	61,6	35,4	27,3	61,5	44,7	34,7	6,5		x	x		x	x	x
M_4	24,50	8	west	54,8	57,6	61,6	37,4	28,5	61,5	45,6	35,6	6,5		x	x		x	x	x
M_3	21,50	7	noord	50,7	52,2	54,8	32,9	27,8	54,4	44,3	34,3	0,0							
M_3	24,50	8	noord	51,7	52,8	55,2	33,7	30,1	54,6	46,3	36,3	0,0							
N_2	3,00	1	oost	56,1	57,1	59,7	27,0	41,0	58,9	52,0	42,0	3,9		x	x	x	x	x	x
N_2	6,50	2	oost	56,7	57,8	60,6	26,3	41,4	59,8	52,6	42,6	4,8		x	x	x	x	x	x
N_2	9,50	3	oost	57,1	58,2	61,0	25,6	42,4	60,3	52,9	42,9	5,3		x	x		x	x	x
N_2	12,50	4	oost	57,2	58,2	61,1	25,0	43,0	60,4	53,0	43,0	5,4		x	x		x	x	x
N_2	15,50	5	oost	57,2	58,3	61,2	24,6	43,4	60,4	53,0	43,0	5,4		x	x		x	x	x
N_2	18,50	6	oost	57,3	58,3	61,2	24,3	43,8	60,4	53,0	43,0	5,4		x	x		x	x	x
N_3	3,00	1	noord	49,2	50,1	51,9	32,7	29,2	51,3	42,4	32,4	0,0							
N_3	6,50	2	noord	49,2	50,4	52,4	32,4	28,7	51,9	42,2	32,2	0,0							
N_3	9,50	3	noord	49,4	50,7	52,8	32,2	28,5	52,3	42,4	32,4	0,0							
N_3	12,50	4	noord	49,5	50,9	53,1	32,1	28,4	52,7	42,5	32,5	0,0							
N_3	15,50	5	noord	49,6	51,0	53,3	32,1	28,5	52,9	42,4	32,4	0,0							
N_3	18,50	6	noord	49,6	51,0	53,4	32,3	28,6	53,0	42,4	32,4	0,0							
N_4	3,00	1	west	50,9	52,7	55,7	34,9	29,1	55,4	43,6	33,6	0,4							
N_4	6,50	2	west	51,2	53,4	56,6	34,7	28,5	56,3	43,4	33,4	1,3		x	x	x	x	x	x
N_4	9,50	3	west	51,5	53,8	57,1	34,7	28,1	56,9	43,7	33,7	1,9		x	x	x	x	x	x
N_4	12,50	4	west	51,6	53,8	57,1	34,7	28,0	56,9	43,8	33,8	1,9		x	x	x	x	x	x
N_4	15,50	5	west	51,6	53,8	57,1	34,7	28,0	56,9	43,9	33,9	1,9		x	x	x	x	x	x
N_4	18,50	6	west	51,6	53,8	57,1	34,9	28,2	56,8	44,1	34,1	1,8		x	x	x	x	x	x
N_1	21,50	7	zuid	50,8	51,4	53,2	32,5	35,0	52,2	45,6	35,6	0,0							
N_1	24,50	8	zuid	51,9	52,3	54,0	34,2	35,5	52,8	47,3	37,3	0,0							
N_2	21,50	7	oost	57,3	58,3	61,2	23,8	44,1	60,4	53,1	43,1	5,4		x	x		x	x	x
N_2	24,50	8	oost	57,4	58,4	61,2	23,3	44,5	60,4	53,2	43,2	5,4		x	x		x	x	x
N_3	21,50	7	noord	49,7	51,1	53,5	32,8	28,9	53,1	42,4	32,4	0,0							
N_3	24,50	8	noord	49,8	51,2	53,7	33,3	29,0	53,2	42,6	32,6	0,0							
N_4	21,50	7	west	51,7	53,8	57,1	35,4	28,4	56,8	44,2	34,2	1,8		x	x	x	x	x	x
N_4	24,50	8	west	51,6	53,8	57,1	36,2	28,6	56,8	44,0	34,0	1,8		x	x	x	x	x	x
O_1	3,00	1	zuid	49,0	48,5	46,8	31,8	22,1	42,8	44,5	34,5	0,0							
O_1	6,50	2	zuid	49,0	48,5	47,0	31,7	21,7	43,2	44,3	34,3	0,0							
O_1	9,50	3	zuid	49,1	48,6	47,1	31,6	21,7	43,5	44,4	34,4	0,0							
O_1	12,50	4	zuid	49,1	48,6	47,2	31,7	22,1	43,6	44,5	34,5	0,0							
O_1	15,50	5	zuid	49,1	48,6	47,2	32,0	22,5	43,6	44,4	34,4	0,0							
O_1	18,50	6	zuid	49,2	48,7	47,4	33,0	22,9	43,9	44,6	34,6	0,0							
O_2	3,00	1	oost	52,6	53,5	55,8	26,7	37,2	55,0	47,8	37,8	0,0							
O_2	6,50	2	oost	52,8	54,0	56,6	26,6	37,1	55,9	47,8	37,8	0,9							
O_2	9,50	3	oost	53,1	54,4	57,1	26,6	37,4	56,5	48,0	38,0	1,5		x	x	x	x	x	x
O_2	12,50	4	oost	53,1	54,4	57,1	26,7	37,9	56,5	48,0	38,0	1,5		x	x	x	x	x	x
O_2	15,50	5	oost	53,1	54,4	57,1	26,9	38,4	56,4	48,0	38,0	1,4		x	x	x	x	x	x
O_2	18,50	6	oost	53,1	54,4	57,1	27,4	38,9	56,5	48,1	38,1	1,5		x	x	x	x	x	x
O_3	3,00	1	noord	53,5	52,7	51,9	33,8	37,0	45,1	50,6	40,6	0,6							
O_3	6,50	2	noord	53,6	52,8	52,0	33,6	36,7	45,4	50,7	40,7	0,7							
O_3	9,50	3	noord	53,8	53,0	52,3	33,5	37,0	45,8	51,0	41,0	1,0							

code 1	hoogte	verdieping	oriëntatie	Gecumuleerd geluid Bkl	Gecumuleerd geluid Wgh	Gezamenlijk geluid	Lden Rijkswegen	Lden Gemeentewegen	Lden Spoorwegen	Lden Industrie	Lnight Industrie	maximaal te reduceren voor geluidluw		verglaasde buitenruimte gedempte ventilatie	verglaasde buitenruimte	verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie	mini-loggia	dubbel-raam principe	gevelscherm
O_3	12,50	4	noord	53,9	53,1	52,5	33,6	37,4	46,4	51,1	41,1	1,1		x	x	x	x	x	x
O_3	15,50	5	noord	54,1	53,3	52,9	33,8	37,9	47,7	51,1	41,1	1,1		x	x	x	x	x	x
O_3	18,50	6	noord	54,2	53,5	53,3	33,8	38,4	48,6	51,2	41,2	1,2		x	x	x	x	x	x
O_4	3,00	1	west	51,8	53,5	56,4	36,7	29,5	56,0	45,6	35,6	1,0							
O_4	6,50	2	west	52,1	54,1	57,2	37,1	28,8	56,9	45,4	35,4	1,9		x	x	x	x	x	x
O_4	9,50	3	west	52,5	54,5	57,8	37,5	28,3	57,5	45,6	35,6	2,5		x	x	x	x	x	x
O_4	12,50	4	west	52,6	54,6	57,9	37,9	28,1	57,6	45,7	35,7	2,6		x	x	x	x	x	x
O_4	15,50	5	west	52,7	54,8	58,1	38,1	28,2	57,8	45,8	35,8	2,8		x	x	x	x	x	x
O_4	18,50	6	west	52,8	54,9	58,3	38,3	28,4	58,0	45,9	35,9	3,0		x	x	x	x	x	x
O_1	21,50	7	zuid	49,4	48,9	47,9	34,8	23,4	44,4	44,9	34,9	0,0							
O_1	24,50	8	zuid	49,8	49,3	48,8	36,6	24,0	45,8	45,3	35,3	0,0							
O_1	27,50	9	zuid	51,3	50,8	51,2	40,9	25,0	48,5	47,0	37,0	0,0							
O_1	12,50	4	zuid	49,1	48,6	47,2	31,7	22,1	43,6	44,5	34,5	0,0							
O_2	21,50	7	oost	53,2	54,4	57,1	28,2	39,4	56,5	48,0	38,0	1,5		x	x	x	x	x	x
O_2	24,50	8	oost	53,1	54,4	57,2	27,9	39,8	56,6	47,8	37,8	1,6		x	x	x	x	x	x
O_2	27,50	9	oost	53,3	54,7	57,6	14,1	39,7	57,0	48,0	38,0	2,0		x	x	x	x	x	x
O_2	12,50	4	oost	53,1	54,4	57,1	26,7	37,9	56,5	48,0	38,0	1,5		x	x	x	x	x	x
O_3	21,50	7	noord	54,2	53,5	53,5	33,8	38,8	49,2	51,2	41,2	1,2		x	x	x	x	x	x
O_3	24,50	8	noord	54,1	53,5	53,6	34,0	39,1	49,7	51,1	41,1	1,1		x	x	x	x	x	x
O_3	27,50	9	noord	54,2	53,7	54,0	34,3	39,2	50,4	51,1	41,1	1,1		x	x	x	x	x	x
O_3	12,50	4	noord	53,9	53,1	52,5	33,6	37,4	46,4	51,1	41,1	1,1		x	x	x	x	x	x
O_4	21,50	7	west	52,9	55,0	58,4	38,6	28,6	58,1	45,9	35,9	3,1		x	x	x	x	x	x
O_4	24,50	8	west	52,9	55,1	58,5	39,0	28,9	58,2	45,7	35,7	3,2		x	x	x	x	x	x
O_4	27,50	9	west	53,1	55,3	58,7	39,5	28,3	58,5	45,9	35,9	3,5		x	x	x	x	x	x
O_4	12,50	4	west	52,6	54,6	57,9	37,9	28,1	57,6	45,7	35,7	2,6		x	x	x	x	x	x
Q_1	3,00	1	zuid	48,8	48,5	47,5	30,9	25,8	44,9	43,7	33,7	0,0							
Q_1	6,50	2	zuid	48,7	48,5	47,6	30,8	25,9	45,3	43,6	33,6	0,0							
Q_1	9,50	3	zuid	48,9	48,6	47,9	30,8	26,1	45,6	43,8	33,8	0,0							
Q_1	12,50	4	zuid	48,9	48,7	48,1	30,8	26,8	45,9	43,9	33,9	0,0							
Q_1	15,50	5	zuid	49,0	48,8	48,3	31,0	27,1	46,1	44,0	34,0	0,0							
Q_1	18,50	6	zuid	48,9	48,8	48,4	31,4	27,5	46,4	43,8	33,8	0,0							
Q_4	3,00	1	oost	55,9	56,5	58,8	26,6	41,6	57,7	52,1	42,1	2,7		x	x	x	x	x	x
Q_4	6,50	2	oost	56,6	57,2	59,6	24,9	42,1	58,4	52,9	42,9	3,4		x	x	x	x	x	x
Q_4	9,50	3	oost	56,9	57,6	60,1	23,7	43,1	59,0	53,1	43,1	4,0		x	x	x	x	x	x
Q_4	12,50	4	oost	57,1	57,8	60,4	22,4	43,6	59,3	53,2	43,2	4,3		x	x	x	x	x	x
Q_4	15,50	5	oost	57,1	57,8	60,4	21,5	44,1	59,4	53,2	43,2	4,4		x	x	x	x	x	x
Q_4	18,50	6	oost	57,2	57,9	60,5	20,6	44,6	59,4	53,2	43,2	4,4		x	x	x	x	x	x
Q_5	3,00	1	noord	48,9	49,7	51,1	33,1	30,3	50,4	42,2	32,2	0,0							
Q_5	6,50	2	noord	48,9	49,9	51,5	32,6	29,7	50,9	42,0	32,0	0,0							
Q_5	9,50	3	noord	49,1	50,1	51,8	32,4	29,4	51,2	42,2	32,2	0,0							
Q_5	12,50	4	noord	49,1	50,2	52,1	32,3	29,2	51,5	42,2	32,2	0,0							
Q_5	15,50	5	noord	49,2	50,4	52,4	32,2	29,1	51,9	42,1	32,1	0,0							
Q_5	18,50	6	noord	49,1	50,5	52,6	32,2	29,2	52,2	41,6	31,6	0,0							
Q_7	3,00	1	west	54,1	53,7	54,4	35,3	40,3	51,7	50,7	40,7	0,7							
Q_7	6,50	2	west	54,3	54,0	54,9	35,0	40,3	52,3	51,0	41,0	1,0							
Q_7	9,50	3	west	54,6	54,3	55,3	34,9	40,7	52,9	51,2	41,2	1,2		x	x	x	x	x	x
Q_7	12,50	4	west	54,7	54,4	55,5	34,7	41,2	53,1	51,3	41,3	1,3		x	x	x	x	x	x
Q_7	15,50	5	west	54,6	54,4	55,5	34,7	41,7	53,1	51,2	41,2	1,2		x	x	x	x	x	x
Q_7	18,50	6	west	54,7	54,4	55,6	34,7	42,2	53,2	51,2	41,2	1,2		x	x	x	x	x	x
Q_1	21,50	7	zuid	48,8	48,8	48,7	32,3	28,0	47,0	43,4	33,4	0,0							
Q_1	24,50	8	zuid	48,1	48,6	49,3	33,3	28,9	48,5	41,1	31,1	0,0							
Q_1	27,50	9	zuid	48,9	50,3	52,4	34,3	24,6	52,0	41,1	31,1	0,0							
Q_1	30,50	10	zuid	51,4	54,1	57,7	37,4	18,5	57,5	41,2	31,2	2,5		x	x	x	x	x	x
Q_1	33,50	11	zuid	52,7	55,4	59,2	38,3	15,2	59,0	43,4	33,4	4,0		x	x	x	x	x	x
Q_4	21,50	7	oost	57,2	57,9	60,5	19,8	45,0	59,5	53,3	43,3	4,5		x	x	x	x	x	x
Q_4	24,50	8	oost	57,3	57,9	60,5	19,1	45,2	59,5	53,3	43,3	4,5		x	x	x	x	x	x
Q_4	27,50	9	oost	57,3	57,9	60,6	18,3	45,3	59,5	53,3	43,3	4,5		x	x	x	x	x	x
Q_4	30,50	10	oost	57,3	58,0	60,6	17,3	45,4	59,5	53,4	43,4	4,5		x	x	x	x	x	x
Q_4	33,50	11	oost	57,4	58,0	60,6	16,4	45,4	59,5	53,4	43,4	4,5		x	x	x	x	x	x
Q_5	21,50	7	noord	49,1	50,5	52,8	32,3	29,4	52,4	41,3	31,3	0,0							
Q_5	24,50	8	noord	49,2	50,6	52,8	32,4	29,4	52,4	41,5	31,5	0,0							
Q_5	27,50	9	noord	49,2	50,7	52,9	32,7	29,3	52,5	41,7	31,7	0,0							
Q_5	30,50	10	noord	49,4	50,8	53,0	33,2	29,1	52,6	41,9	31,9	0,0							
Q_5	33,50	11	noord	49,6	50,9	53,2	34,1	29,2	52,8	42,3	32,3	0,0							
Q_7	21,50	7	west	54,8	54,5	55,6	35,0	42,7	53,2	51,3	41,3	1,3		x	x	x	x	x	x
Q_7	24,50	8	west	54,7	54,4	55,7	35,5	42,8	53,3	51,2	41,2	1,2		x	x	x	x	x	x
Q_7	27,50	9	west	54,7	54,4	55,7	36,4	42,7	53,4	51,2	41,2	1,2		x	x	x	x	x	x
Q_7	30,50	10	west	54,7	54,6	56,1	37,0	42,5	54,0	51,1	41,1	1,1		x	x	x	x	x	x
Q_7	33,50	11	west	55,0	55,0	56,7	37,6	42,5	55,0	51,3	41,3	1,3		x	x	x	x	x	x
R_2	3,00	1	zuid	49,6	49,5	49,6	32,5	33,9	47,7	44,7	34,7	0,0							
R_2	6,50	2	zuid	49,6	49,6	50,0	32,3	35,0	48,3	44,5	34,5	0,0							
R_2	9,50	3	zuid	49,9	49,7	50,3	32,2	36,7	48,5	44,7	34,7	0,0							
R_2	12,50	4	zuid	49,9	49,8	50,5	32,0	37,1	48,8	44,8	34,8	0,0							
R_2	15,50	5	zuid	50,0	49,9	50,7	31,9	37,5	49,1	44,7	34,7	0,0							
R_2	18,50	6	zuid	49,9	49,9	50,8	31,9	37,9	49,3	44,4	34,4	0,0							
R_4	3,00	1	oost	55,8	56,1	58,1	26,6	42,6	56,6	52,3	42,3	2,3		x	x	x	x	x	x
R_4	6,50	2	oost	56,6	56,9	58,8	22,8	43,3	57,2	53,2	43,2	3,2		x	x	x	x	x	x
R_4	9,50	3	oost	57,0	57,2	59,2	21,2	44,3	57,7	53,5	43,5	3,5		x	x	x	x	x	x
R_4	12,50	4	oost	57,1	57,4	59,6	19,7	44,8	58,2	53,5	43,5	3,5		x	x	x	x	x	x
R_4	15,50	5	oost	57,2	57,6	59,8	18,4	45,3	58,4	53,6	43,6	3,6		x	x	x	x	x	x
R_4	18,50	6	oost	57,3	57,6	59,9	17,4	45,8	58,5	53,6	43,6	3,6		x	x	x	x	x	x
R_6	3,00	1	oost	55,9	56,0	57,8	27,7	43,6	56,1	52,3	42,3	2,3		x	x	x	x	x	x
R_6	6,50	2	oost	56,6	56,7	58,5	23,8	44,3	56,7	53,2	43,2	3,2		x	x	x	x	x	x

code 1	hoogte	verdieping	oriëntatie	Gecumuleerd geluid Bkl	Gecumuleerd geluid Wgh	Gezamenlijk geluid	Lden Rijkswegen	Lden Gemeentewegen	Lden Spoorwegen	Lden Industrie	Lnight Industrie	maximaal te reduceren voor geluidluw		verglaasde buitenruimte gedempte ventilatie	verglaasde buitenruimte	verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie	mini-loggia	dubbel-raam principe	gevelscherm
R_6	9,50	3	oost	57,1	57,1	58,9	21,4	45,0	57,1	53,7	43,7	3,7		x	x	x	x	x	x
R_6	12,50	4	oost	57,3	57,3	59,2	20,0	45,5	57,5	53,8	43,8	3,8		x	x	x	x	x	x
R_6	15,50	5	oost	57,4	57,5	59,5	18,8	46,1	57,9	53,8	43,8	3,8		x	x	x	x	x	x
R_6	18,50	6	oost	57,5	57,6	59,7	17,6	46,6	58,0	53,9	43,9	3,9		x	x	x	x	x	x
R_8	3,00	1	noord	57,1	55,7	56,3	42,0	48,1	50,1	53,8	43,8	3,8		x	x	x	x	x	x
R_8	6,50	2	noord	58,2	56,7	57,1	42,4	48,6	50,4	55,0	45,0	5,0		x	x		x	x	x
R_8	9,50	3	noord	59,0	57,5	57,8	44,5	49,1	50,4	55,9	45,9	5,9		x	x		x	x	x
R_8	12,50	4	noord	59,4	57,8	58,2	45,0	49,6	50,7	56,2	46,2	6,2		x	x		x	x	x
R_8	15,50	5	noord	59,6	57,9	58,4	45,2	50,3	50,9	56,4	46,4	6,4		x	x		x	x	x
R_8	18,50	6	noord	59,8	58,0	58,6	45,5	50,9	51,1	56,4	46,4	6,4		x	x		x	x	x
R_10	3,00	1	west	54,3	53,3	53,6	36,3	43,6	48,9	50,9	40,9	0,9							
R_10	6,50	2	west	54,8	53,8	54,1	36,7	44,1	49,1	51,6	41,6	1,6		x	x	x	x	x	x
R_10	9,50	3	west	55,3	54,3	54,5	36,9	44,2	49,5	52,2	42,2	2,2		x	x	x	x	x	x
R_10	12,50	4	west	55,8	54,8	55,0	37,3	44,5	50,0	52,7	42,7	2,7		x	x	x	x	x	x
R_10	15,50	5	west	56,0	55,0	55,4	37,5	44,9	50,6	52,9	42,9	2,9		x	x	x	x	x	x
R_10	18,50	6	west	56,1	55,1	55,6	37,5	45,8	50,8	53,0	43,0	3,0		x	x	x	x	x	x
R_12	3,00	1	west	53,7	52,7	52,6	35,5	42,3	47,2	50,4	40,4	0,4							
R_12	6,50	2	west	54,0	53,0	53,0	35,1	42,7	47,5	50,8	40,8	0,8							
R_12	9,50	3	west	54,3	53,3	53,3	34,9	43,3	47,9	51,0	41,0	1,0		x	x	x	x	x	x
R_12	12,50	4	west	54,6	53,6	53,6	34,7	43,9	48,2	51,4	41,4	1,4		x	x	x	x	x	x
R_12	15,50	5	west	54,7	53,6	53,8	34,6	44,4	48,7	51,4	41,4	1,4		x	x	x	x	x	x
R_12	18,50	6	west	54,7	53,7	53,9	34,6	44,9	48,9	51,4	41,4	1,4		x	x	x	x	x	x
R_2	21,50	7	zuid	49,7	49,8	50,9	31,7	38,3	49,6	44,0	34,0	0,0							
R_2	24,50	8	zuid	49,8	49,9	51,1	31,8	38,6	49,8	44,1	34,1	0,0							
R_2	27,50	9	zuid	50,0	50,1	51,4	32,3	39,0	50,0	44,2	34,2	0,0							
R_2	30,50	10	zuid	50,1	50,2	51,6	33,2	39,2	50,4	44,3	34,3	0,0							
R_2	33,50	11	zuid	49,5	49,9	51,8	34,4	39,3	50,9	42,3	32,3	0,0							
R_2	36,50	12	zuid	48,8	50,2	52,4	35,1	25,8	52,0	40,5	30,5	0,0							
R_4	21,50	7	oost	57,4	57,7	60,0	16,7	46,1	58,6	53,6	43,6	3,6		x	x	x	x	x	x
R_4	24,50	8	oost	57,4	57,7	60,0	15,6	46,2	58,6	53,6	43,6	3,6		x	x	x	x	x	x
R_4	27,50	9	oost	57,4	57,7	60,0	14,2	46,3	58,6	53,6	43,6	3,6		x	x	x	x	x	x
R_4	30,50	10	oost	57,4	57,7	60,0	12,9	46,3	58,7	53,6	43,6	3,7		x	x	x	x	x	x
R_4	33,50	11	oost	57,4	57,7	60,1	11,5	46,3	58,7	53,7	43,7	3,7		x	x	x	x	x	x
R_4	36,50	12	oost	57,4	57,8	60,1	9,7	46,3	58,8	53,7	43,7	3,8		x	x	x	x	x	x
R_6	21,50	7	oost	57,5	57,6	59,7	16,3	46,7	58,1	53,9	43,9	3,9		x	x	x	x	x	x
R_6	24,50	8	oost	57,6	57,7	59,8	15,1	46,8	58,2	53,9	43,9	3,9		x	x	x	x	x	x
R_6	27,50	9	oost	57,6	57,7	59,8	13,8	46,8	58,2	53,9	43,9	3,9		x	x	x	x	x	x
R_6	30,50	10	oost	57,6	57,7	59,8	12,5	46,8	58,3	54,0	44,0	4,0		x	x	x	x	x	x
R_6	33,50	11	oost	57,6	57,7	59,9	11,3	46,8	58,3	54,0	44,0	4,0		x	x	x	x	x	x
R_6	36,50	12	oost	57,6	57,7	59,9	9,8	46,8	58,3	54,0	44,0	4,0		x	x	x	x	x	x
R_8	21,50	7	noord	59,9	58,1	58,8	45,9	51,3	51,2	56,5	46,5	6,5		x	x		x	x	x
R_8	24,50	8	noord	60,0	58,1	58,9	46,0	51,5	51,5	56,6	46,6	6,6		x	x		x	x	x
R_8	27,50	9	noord	60,0	58,2	59,0	46,2	51,7	51,7	56,6	46,6	6,6		x	x		x	x	x
R_8	30,50	10	noord	60,1	58,3	59,2	46,6	52,1	52,0	56,6	46,6	6,6		x	x		x	x	x
R_8	33,50	11	noord	60,3	58,3	59,3	46,9	52,4	52,3	56,7	46,7	6,7		x	x		x	x	x
R_8	36,50	12	noord	60,3	58,4	59,4	47,1	52,6	52,6	56,7	46,7	6,7		x	x		x	x	x
R_10	21,50	7	west	56,2	55,2	55,7	37,3	46,1	51,1	53,0	43,0	3,0		x	x	x	x	x	x
R_10	24,50	8	west	56,2	55,2	55,8	37,2	46,4	51,2	53,0	43,0	3,0		x	x	x	x	x	x
R_10	27,50	9	west	56,1	55,1	55,8	37,1	46,6	51,3	52,9	42,9	2,9		x	x	x	x	x	x
R_10	30,50	10	west	56,2	55,2	55,9	37,1	46,7	51,5	52,9	42,9	2,9		x	x	x	x	x	x
R_10	33,50	11	west	56,2	55,2	55,9	37,1	47,0	51,6	52,9	42,9	2,9		x	x	x	x	x	x
R_10	36,50	12	west	56,3	55,3	56,1	37,3	47,1	51,8	52,9	42,9	2,9		x	x	x	x	x	x
R_12	21,50	7	west	54,8	53,7	54,0	34,5	45,2	49,0	51,4	41,4	1,4		x	x	x	x	x	x
R_12	24,50	8	west	54,8	53,7	54,1	34,3	45,3	49,1	51,4	41,4	1,4		x	x	x	x	x	x
R_12	27,50	9	west	54,7	53,6	54,0	34,1	45,3	49,2	51,3	41,3	1,3		x	x	x	x	x	x
R_12	30,50	10	west	54,6	53,6	54,1	34,0	45,3	49,5	51,2	41,2	1,2		x	x	x	x	x	x
R_12	33,50	11	west	54,7	53,7	54,2	34,0	45,3	49,8	51,2	41,2	1,2		x	x	x	x	x	x
R_12	36,50	12	west	54,5	53,6	54,3	34,3	45,1	50,3	51,0	41,0	1,0		x	x	x	x	x	x
R_2	39,50	13	zuid	50,3	52,6	55,9	35,6	15,6	55,7	41,0	31,0	0,7							
R_2	42,50	14	zuid	51,9	54,7	58,4	36,8	15,0	58,3	41,8	31,8	3,3		x	x	x	x	x	x
R_2	45,50	15	zuid	53,5	56,3	60,2	38,4	14,4	60,0	44,1	34,1	5,0		x	x		x	x	x
R_4	39,50	13	oost	57,5	57,8	60,1	8,0	46,3	58,8	53,7	43,7	3,8		x	x	x	x	x	x
R_4	42,50	14	oost	57,5	57,8	60,2	6,6	46,2	58,8	53,8	43,8	3,8		x	x	x	x	x	x
R_4	45,50	15	oost	57,7	58,0	60,2	5,5	46,2	58,8	54,0	44,0	4,0		x	x	x	x	x	x
R_6	39,50	13	oost	57,7	57,8	60,0	8,4	46,8	58,4	54,0	44,0	4,0		x	x	x	x	x	x
R_6	42,50	14	oost	57,7	57,9	60,0	7,4	46,7	58,4	54,1	44,1	4,1		x	x	x	x	x	x
R_6	45,50	15	oost	57,9	58,0	60,1	6,0	46,7	58,4	54,4	44,4	4,4		x	x	x	x	x	x
R_8	39,50	13	noord	60,4	58,4	59,5	47,2	52,7	52,8	56,8	46,8	6,8		x	x		x	x	x
R_8	42,50	14	noord	60,5	58,5	59,7	47,3	52,8	53,0	56,8	46,8	6,8		x	x		x	x	x
R_8	45,50	15	noord	60,6	58,6	59,8	47,4	52,9	53,3	56,9	46,9	6,9		x	x		x	x	x
R_10	39,50	13	west	56,4	55,4	56,2	37,8	47,2	52,0	53,1	43,1	3,1		x	x	x	x	x	x
R_10	42,50	14	west	56,6	55,5	56,4	39,1	47,5	52,2	53,2	43,2	3,2		x	x	x	x	x	x
R_10	45,50	15	west	57,1	55,9	56,9	41,6	48,1	52,7	53,7	43,7	3,7		x	x	x	x	x	x
R_12	39,50	13	west	54,7	54,0	54,9	35,5	44,8	51,6	51,2	41,2	1,2		x	x	x	x	x	x
R_12	42,50	14	west	55,1	54,7	56,1	37,8	44,8	53,6	51,5	41,5	1,5		x	x	x	x	x	x
R_12	45,50	15	west	56,1	55,8	57,7	41,0	45,2	55,7	52,3	42,3	2,3		x	x	x	x	x	x
P_2	3,00	1	zuid	50,3	51,9	54,6	34,5	20,9	54,2	43,3	33,3	0,0							
P_2	6,50	2	zuid	50,6	52,4	55,3	34,6	20,5	55,0	43,2	33,2	0,0							
P_2	9,50	3	zuid	50,9	52,9	55,9	34,6	20,4	55,7	43,5	33,5	0,7							
P_2	12,50	4	zuid	51,1	53,1	56,2	34,7	21,1	55,9	43,6	33,6	0,9							
P_2	15,50	5	zuid	51,3	53,4	56,5	34,9	21,3	56,3	43,7	33,7	1,3		x	x	x	x	x	x
P_2	18,50	6	zuid	51,4	53,6	56,8	34,9	21,6	56,6	43,9	33,9	1,6		x	x	x	x	x	x
P_4	3,00	1	oost	52,5	51,7	50,0	29,9	30,7	38,1	49,6	39,6	0,0							

code 1	hoogte	verdieping	oriëntatie	Gecumuleerd geluid Bkl	Gecumuleerd geluid Wgh	Gezamenlijk geluid	Lden Rijkswegen	Lden Gemeentewegen	Lden Spoorwegen	Lden Industrie	Lnight Industrie	maximaal te reduceren voor geluidluw		verglaasde buitenruimte gedempte ventilatie	verglaasde buitenruimte	verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie	mini-loggia	dubbel-raam principe	gevelscherm
P_4	6,50	2	oost	52,5	51,6	50,0	30,0	30,5	38,6	49,6	39,6	0,0							
P_4	9,50	3	oost	52,7	51,8	50,3	30,3	30,7	39,1	49,8	39,8	0,0							
P_4	12,50	4	oost	52,8	51,9	50,4	30,5	31,2	39,6	49,9	39,9	0,0							
P_4	15,50	5	oost	52,8	52,0	50,5	30,7	31,6	40,5	50,0	40,0	0,0							
P_4	18,50	6	oost	52,9	52,0	50,6	31,0	32,1	41,2	50,0	40,0	0,0							
P_6	3,00	1	noord	48,7	48,3	47,1	34,0	30,6	44,0	43,6	33,6	0,0							
P_6	6,50	2	noord	48,7	48,2	47,1	33,7	30,0	44,1	43,5	33,5	0,0							
P_6	9,50	3	noord	48,8	48,3	47,2	33,6	29,8	44,1	43,7	33,7	0,0							
P_6	12,50	4	noord	48,8	48,4	47,3	33,5	29,8	44,2	43,8	33,8	0,0							
P_6	15,50	5	noord	48,9	48,4	47,3	33,4	29,9	44,2	43,9	33,9	0,0							
P_6	18,50	6	noord	49,0	48,5	47,4	33,4	30,1	44,3	44,1	34,1	0,0							
P_8	3,00	1	west	52,5	51,7	51,3	35,2	36,7	46,5	49,1	39,1	0,0							
P_8	6,50	2	west	53,0	52,3	52,1	35,0	36,5	47,7	49,8	39,8	0,0							
P_8	9,50	3	west	53,6	53,0	52,9	34,8	36,9	48,7	50,5	40,5	0,5							
P_8	12,50	4	west	54,1	53,5	53,6	34,6	37,8	49,9	51,0	41,0	1,0							
P_8	15,50	5	west	54,2	53,9	54,5	34,4	38,3	51,7	51,0	41,0	1,0							
P_8	18,50	6	west	54,4	54,3	55,4	34,2	38,9	53,2	51,1	41,1	1,1		x	x	x	x	x	x
P_2	21,50	7	zuid	51,5	53,8	57,1	34,9	22,0	56,8	43,7	33,7	1,8		x	x	x	x	x	x
P_2	24,50	8	zuid	51,3	53,8	57,3	34,9	22,4	57,1	42,5	32,5	2,1		x	x	x	x	x	x
P_2	27,50	9	zuid	51,5	54,0	57,5	35,4	20,5	57,4	42,4	32,4	2,4		x	x	x	x	x	x
P_2	30,50	10	zuid	51,7	54,4	58,0	35,7	18,0	57,9	42,0	32,0	2,9		x	x	x	x	x	x
P_2	33,50	11	zuid	52,6	55,3	59,0	36,2	15,1	58,9	43,7	33,7	3,9		x	x	x	x	x	x
P_4	21,50	7	oost	53,1	52,2	51,0	31,4	32,6	42,2	50,2	40,2	0,2							
P_4	24,50	8	oost	53,3	52,4	51,3	31,5	33,1	43,3	50,4	40,4	0,4							
P_4	27,50	9	oost	53,6	52,8	51,8	31,5	33,2	44,8	50,7	40,7	0,7							
P_4	30,50	10	oost	51,1	50,8	50,6	32,6	28,7	47,8	47,3	37,3	0,0							
P_4	33,50	11	oost	51,6	51,7	52,8	32,6	31,3	51,1	47,4	37,4	0,0							
P_6	21,50	7	noord	49,2	48,7	47,7	33,5	30,3	44,4	44,4	34,4	0,0							
P_6	24,50	8	noord	49,3	48,8	47,8	33,6	30,4	44,6	44,5	34,5	0,0							
P_6	27,50	9	noord	49,4	48,9	48,1	33,9	30,4	44,9	44,7	34,7	0,0							
P_6	30,50	10	noord	49,6	49,1	48,4	34,6	30,5	45,4	44,9	34,9	0,0							
P_6	33,50	11	noord	49,8	49,3	49,0	35,3	30,6	46,2	45,1	35,1	0,0							
P_8	21,50	7	west	54,7	54,7	56,0	34,1	39,4	54,1	51,2	41,2	1,2		x	x	x	x	x	x
P_9	24,50	8	west	53,7	54,2	56,2	34,2	39,3	55,0	49,6	39,6	0,0							
P_9	27,50	9	west	54,0	54,6	56,7	34,1	39,9	55,6	49,8	39,8	0,6							
P_9	30,50	10	west	54,1	54,8	57,1	34,3	39,6	56,1	49,9	39,9	1,1		x	x	x	x	x	x
P_9	33,50	11	west	54,3	55,2	57,6	34,5	39,2	56,7	50,1	40,1	1,7		x	x	x	x	x	x
S_2	3,00	1	zuid	49,9	49,3	48,1	33,8	28,3	44,0	45,7	35,7	0,0							
S_2	6,50	2	zuid	49,8	49,2	48,1	33,8	27,8	44,1	45,5	35,5	0,0							
S_2	9,50	3	zuid	50,0	49,4	48,3	33,7	27,9	44,3	45,8	35,8	0,0							
S_2	12,50	4	zuid	50,0	49,5	48,4	33,7	28,2	44,5	45,9	35,9	0,0							
S_2	15,50	5	zuid	50,2	49,6	48,6	33,9	28,6	44,7	46,0	36,0	0,0							
S_2	18,50	6	zuid	50,2	49,6	48,8	34,7	29,0	45,0	46,1	36,1	0,0							
S_6	3,00	1	oost	55,4	54,5	54,0	33,1	41,5	46,9	52,7	42,7	2,7		x	x	x	x	x	x
S_6	6,50	2	oost	56,0	55,0	54,5	33,3	41,9	47,2	53,2	43,2	3,2		x	x	x	x	x	x
S_6	9,50	3	oost	56,3	55,3	54,8	33,5	42,4	47,6	53,6	43,6	3,6		x	x	x	x	x	x
S_6	12,50	4	oost	56,5	55,5	55,1	33,6	43,0	48,0	53,8	43,8	3,8		x	x	x	x	x	x
S_6	15,50	5	oost	56,6	55,6	55,3	33,8	43,6	48,3	53,9	43,9	3,9		x	x	x	x	x	x
S_6	18,50	6	oost	56,7	55,6	55,4	33,7	44,2	48,4	53,9	43,9	3,9		x	x	x	x	x	x
S_8	3,00	1	oost	56,1	55,1	55,0	31,8	44,9	49,0	53,2	43,2	3,2		x	x	x	x	x	x
S_8	6,50	2	oost	56,8	55,7	55,7	33,3	45,7	49,1	53,9	43,9	3,9		x	x	x	x	x	x
S_8	9,50	3	oost	57,3	56,1	56,1	37,4	46,4	49,5	54,3	44,3	4,3		x	x	x	x	x	x
S_8	12,50	4	oost	57,4	56,1	56,3	37,6	47,1	49,8	54,4	44,4	4,4		x	x	x	x	x	x
S_8	15,50	5	oost	57,5	56,2	56,5	37,7	48,0	50,1	54,4	44,4	4,4		x	x	x	x	x	x
S_8	18,50	6	oost	57,6	56,2	56,7	37,6	48,6	50,2	54,5	44,5	4,5		x	x	x	x	x	x
S_10	3,00	1	noord	57,0	55,7	56,0	41,9	47,4	49,2	53,9	43,9	3,9		x	x	x	x	x	x
S_10	6,50	2	noord	57,9	56,5	56,8	42,8	48,1	49,7	54,8	44,8	4,8		x	x	x	x	x	x
S_10	9,50	3	noord	58,7	57,2	57,5	44,6	48,2	49,9	55,7	45,7	5,7		x	x		x	x	x
S_10	12,50	4	noord	59,2	57,6	57,9	45,3	49,1	50,3	56,0	46,0	6,0		x	x		x	x	x
S_10	15,50	5	noord	59,6	57,9	58,3	45,6	50,1	50,6	56,3	46,3	6,3		x	x		x	x	x
S_10	18,50	6	noord	59,8	58,1	58,6	45,8	51,0	50,8	56,5	46,5	6,5		x	x		x	x	x
S_12	3,00	1	west	52,2	51,5	51,2	38,0	34,5	46,9	48,7	38,7	0,0							
S_12	6,50	2	west	53,0	52,2	51,9	39,1	35,2	47,1	49,7	39,7	0,0							
S_12	9,50	3	west	55,2	54,3	54,0	41,8	36,5	47,7	52,3	42,3	2,3		x	x	x	x	x	x
S_12	12,50	4	west	55,8	54,8	54,8	42,5	39,8	49,1	52,9	42,9	2,9		x	x	x	x	x	x
S_12	15,50	5	west	56,3	55,3	55,3	42,6	42,0	49,6	53,4	43,4	3,4		x	x	x	x	x	x
S_12	18,50	6	west	56,7	55,5	55,8	42,5	45,3	49,8	53,6	43,6	3,6		x	x	x	x	x	x
S_15	3,00	1	west	52,1	51,0	50,3	35,8	39,7	43,7	48,5	38,5	0,0							
S_15	6,50	2	west	52,4	51,3	50,7	35,7	39,8	44,0	48,9	38,9	0,0							
S_15	9,50	3	west	53,2	52,2	51,6	35,4	40,3	44,7	50,1	40,1	0,0							
S_15	12,50	4	west	53,9	52,9	52,5	35,4	40,8	46,2	50,8	40,8	0,8							
S_15	15,50	5	west	54,0	53,0	52,8	35,2	41,5	47,1	50,8	40,8	0,8							
S_15	18,50	6	west	54,1	53,2	53,2	34,9	42,1	48,1	50,9	40,9	0,9							
S_2	21,50	7	zuid	49,5	49,0	48,3	35,4	29,4	45,2	44,9	34,9	0,0							
S_2	24,50	8	zuid	49,4	49,0	48,3	35,5	27,7	45,5	44,6	34,6	0,0							
S_2	27,50	9	zuid	49,4	49,0	48,5	36,0	27,6	45,9	44,4	34,4	0,0							
S_2	30,50	10	zuid	49,5	49,2	49,0	36,8	27,2	46,7	44,5	34,5	0,0							
S_2	33,50	11	zuid	48,9	49,0	49,6	36,9	27,4	48,2	42,9	32,9	0,0							
S_2	36,50	12	zuid	49,3	49,9	51,4	36,7	21,9	50,6	42,9	32,9	0,0							
S_6	21,50	7	oost	56,7	55,6	55,4	33,6	44,5	48,6	53,9	43,9	3,9		x	x	x	x	x	x
S_6	24,50	8	oost	56,6	55,6	55,4	33,5	44,7	48,8	53,8	43,8	3,8		x	x	x	x	x	x
S_6	27,50	9	oost	56,6	55,5	55,4	33,3	44,8	48,9	53,7	43,7	3,7		x	x	x	x	x	x
S_6	30,50	10	oost	56,6	55,5	55,4	33,3	45,0	49,1	53,7	43,7	3,7		x	x	x	x	x	x

code 1	hoogte	verdieping	oriëntatie	Gecumuleerd geluid Bkl	Gecumuleerd geluid Wgh	Gezamenlijk geluid	Lden Rijkswegen	Lden Gemeentewegen	Lden Spoorwegen	Lden Industrie	Lnight Industrie	maximaal te reduceren voor geluidluw		verglaasde buitenruimte gedempte ventilatie	verglaasde buitenruimte	verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie	mini-loggia	dubbel-raam principe	gevelscherm
S_6	33,50	11	oost	56,6	55,6	55,5	33,4	44,8	49,3	53,8	43,8	3,8		x	x	x	x	x	x
S_6	36,50	12	oost	56,7	55,6	55,6	33,8	44,9	49,6	53,8	43,8	3,8		x	x	x	x	x	x
S_8	21,50	7	oost	57,6	56,2	56,7	37,6	49,0	50,3	54,4	44,4	4,4		x	x	x	x	x	x
S_8	24,50	8	oost	57,7	56,2	56,8	37,5	49,2	50,4	54,4	44,4	4,4		x	x	x	x	x	x
S_8	27,50	9	oost	57,6	56,2	56,8	37,5	49,3	50,5	54,3	44,3	4,3		x	x	x	x	x	x
S_8	30,50	10	oost	57,6	56,2	56,8	37,6	49,4	50,7	54,3	44,3	4,3		x	x	x	x	x	x
S_8	33,50	11	oost	57,7	56,2	56,9	37,8	49,4	50,8	54,4	44,4	4,4		x	x	x	x	x	x
S_8	36,50	12	oost	57,7	56,3	57,0	38,1	49,5	51,0	54,4	44,4	4,4		x	x	x	x	x	x
S_10	21,50	7	noord	60,0	58,1	58,9	46,1	51,6	51,3	56,6	46,6	6,6		x	x		x	x	x
S_10	24,50	8	noord	60,1	58,2	59,0	46,3	52,0	51,6	56,6	46,6	6,6		x	x		x	x	x
S_10	27,50	9	noord	60,2	58,3	59,2	46,4	52,4	51,8	56,6	46,6	6,6		x	x		x	x	x
S_10	30,50	10	noord	60,3	58,3	59,4	46,7	52,8	52,1	56,7	46,7	6,7		x	x		x	x	x
S_10	33,50	11	noord	60,4	58,4	59,5	47,0	53,0	52,3	56,7	46,7	6,7		x	x		x	x	x
S_10	36,50	12	noord	60,5	58,4	59,6	47,3	53,2	52,6	56,8	46,8	6,8		x	x		x	x	x
S_12	21,50	7	west	56,8	55,6	56,1	42,4	46,9	50,4	53,6	43,6	3,6		x	x	x	x	x	x
S_12	24,50	8	west	57,0	55,7	56,3	42,4	48,0	50,8	53,7	43,7	3,7		x	x	x	x	x	x
S_12	27,50	9	west	57,1	55,7	56,5	42,3	48,7	51,1	53,6	43,6	3,6		x	x	x	x	x	x
S_12	30,50	10	west	57,2	55,8	56,7	42,4	49,1	51,4	53,7	43,7	3,7		x	x	x	x	x	x
S_12	33,50	11	west	57,3	55,9	56,9	42,5	49,4	51,8	53,8	43,8	3,8		x	x	x	x	x	x
S_12	36,50	12	west	57,5	56,0	57,1	42,9	49,6	52,1	53,9	43,9	3,9		x	x	x	x	x	x
S_15	21,50	7	west	54,2	53,4	53,6	34,6	42,8	49,2	51,0	41,0	1,0							
S_15	24,50	8	west	54,4	53,5	53,9	34,5	44,3	49,7	50,9	40,9	0,9							
S_15	27,50	9	west	54,3	53,5	54,1	34,5	44,4	50,3	50,8	40,8	0,8							
S_15	30,50	10	west	54,4	53,7	54,5	34,6	44,4	51,0	50,9	40,9	0,9							
S_15	33,50	11	west	54,6	53,9	54,7	35,2	44,4	51,5	51,1	41,1	1,1		x	x	x	x	x	x
S_15	36,50	12	west	54,8	54,1	55,1	36,4	44,4	51,9	51,3	41,3	1,3		x	x	x	x	x	x
S_2	39,50	13	zuid	50,4	51,9	54,5	37,5	20,4	54,1	43,4	33,4	0,0							
S_2	42,50	14	zuid	52,3	54,8	58,4	38,7	20,3	58,2	43,5	33,5	3,2		x	x	x	x	x	x
S_2	45,50	15	zuid	53,5	56,1	59,9	40,3	20,4	59,7	44,9	34,9	4,7		x	x	x	x	x	x
S_6	39,50	13	oost	56,8	55,8	56,0	34,6	44,9	50,9	53,9	43,9	3,9		x	x	x	x	x	x
S_6	42,50	14	oost	57,1	56,4	57,1	36,1	45,1	53,5	54,0	44,0	4,0		x	x	x	x	x	x
S_6	45,50	15	oost	57,7	57,3	58,8	38,2	45,3	56,4	54,5	44,5	4,5		x	x	x	x	x	x
S_8	39,50	13	oost	57,8	56,3	57,0	39,1	49,5	51,2	54,4	44,4	4,4		x	x	x	x	x	x
S_8	42,50	14	oost	57,8	56,4	57,1	39,8	49,5	51,4	54,5	44,5	4,5		x	x	x	x	x	x
S_8	45,50	15	oost	58,0	56,6	57,4	40,5	49,5	51,7	54,7	44,7	4,7		x	x	x	x	x	x
S_10	39,50	13	noord	60,6	58,5	59,7	47,6	53,2	52,8	56,8	46,8	6,8		x	x		x	x	x
S_10	42,50	14	noord	60,7	58,6	59,9	47,7	53,4	53,1	56,9	46,9	6,9		x	x		x	x	x
S_10	45,50	15	noord	60,8	58,7	60,0	47,8	53,5	53,3	57,0	47,0	7,0		x	x		x	x	x
S_12	39,50	13	west	57,7	56,2	57,4	43,4	49,8	52,4	54,1	44,1	4,1		x	x	x	x	x	x
S_12	42,50	14	west	58,6	57,0	58,1	45,4	50,3	52,6	55,0	45,0	5,0		x	x		x	x	x
S_12	45,50	15	west	59,5	57,5	58,9	48,0	51,9	52,8	55,7	45,7	5,7		x	x		x	x	x
S_15	39,50	13	west	55,2	54,6	55,6	38,4	44,5	52,4	51,8	41,8	1,8		x	x	x	x	x	x
S_15	42,50	14	west	56,5	55,8	56,9	42,7	44,9	53,7	53,2	43,2	3,2		x	x	x	x	x	x
S_15	45,50	15	west	57,8	56,8	57,8	46,2	45,1	53,8	54,5	44,5	4,5		x	x	x	x	x	x
B_1	3,00	1	zuid	52,4	50,4	51,0	43,2	44,0	43,0	47,7	37,7	0,0							
B_1	6,50	2	zuid	52,7	50,6	51,4	44,5	43,7	43,7	47,9	37,9	0,0							
B_1	9,50	3	zuid	52,8	50,9	51,6	44,7	43,5	44,5	48,2	38,2	0,0							
B_1	12,50	4	zuid	53,0	51,0	52,0	44,8	43,7	45,6	48,2	38,2	0,0							
B_1	15,50	5	zuid	53,1	51,3	52,5	44,8	44,0	47,4	48,3	38,3	0,0							
B_1	18,50	6	zuid	53,2	51,5	53,0	45,0	44,2	48,5	48,3	38,3	0,0							
B_7	3,00	1	west	57,2	54,5	56,5	44,9	52,1	48,8	52,5	42,5	2,5		x	x	x	x	x	x
B_7	6,50	2	west	57,7	55,2	57,2	46,8	52,2	50,1	53,2	43,2	3,2		x	x	x	x	x	x
B_7	9,50	3	west	58,0	55,6	57,6	47,2	52,3	50,8	53,5	43,5	3,5		x	x	x	x	x	x
B_7	12,50	4	west	58,3	55,8	57,9	47,6	52,5	51,6	53,7	43,7	3,7		x	x	x	x	x	x
B_7	15,50	5	west	58,4	56,0	58,2	47,7	52,8	52,5	53,8	43,8	3,8		x	x	x	x	x	x
B_7	18,50	6	west	58,6	56,4	58,9	47,9	53,0	54,2	53,9	43,9	3,9		x	x	x	x	x	x
B_12	3,00	1	noord	53,5	51,5	51,9	40,8	46,2	41,8	49,4	39,4	0,0							
B_12	6,50	2	noord	54,0	52,1	52,4	42,6	45,9	41,8	50,1	40,1	0,1							
B_12	9,50	3	noord	54,3	52,5	52,7	43,4	45,6	42,2	50,5	40,5	0,5							
B_12	12,50	4	noord	54,5	52,7	52,9	43,6	45,4	42,7	50,7	40,7	0,7							
B_12	15,50	5	noord	54,6	52,8	53,1	43,8	45,5	43,4	50,9	40,9	0,9							
B_12	18,50	6	noord	55,0	53,2	53,5	44,3	45,7	44,3	51,3	41,3	1,3		x	x	x	x	x	x
F_7	3,00	1	zuid	51,7	50,9	50,3	37,8	33,0	45,5	48,0	38,0	0,0							
F_7	6,50	2	zuid	52,1	51,3	50,7	38,9	33,5	45,4	48,6	38,6	0,0							
F_7	9,50	3	zuid	52,3	51,4	50,9	39,0	33,7	45,9	48,8	38,8	0,0							
F_7	12,50	4	zuid	52,4	51,5	51,2	39,0	34,1	46,4	48,9	38,9	0,0							
F_7	15,50	5	zuid	52,4	51,6	51,4	39,2	34,6	46,9	48,9	38,9	0,0							
F_7	18,50	6	zuid	52,6	51,8	51,7	39,6	35,7	47,4	49,1	39,1	0,0							
F_1	3,00	1	noord	53,6	51,5	52,6	43,3	46,7	45,6	48,9	38,9	0,0							
F_1	6,50	2	noord	55,4	53,4	54,4	45,1	47,9	46,5	51,4	41,4	1,4		x	x	x	x	x	x
F_1	9,50	3	noord	57,8	55,9	56,6	45,8	49,8	47,6	54,3	44,3	4,3		x	x	x	x	x	x
F_1	12,50	4	noord	59,6	57,6	58,3	46,1	51,3	49,6	56,1	46,1	6,1		x	x		x	x	x
F_1	15,50	5	noord	59,9	57,9	58,8	46,0	52,3	50,6	56,4	46,4	6,4		x	x		x	x	x
F_1	18,50	6	noord	60,3	58,1	59,2	46,1	53,4	50,9	56,6	46,6	6,6		x	x		x	x	x
F_4	3,00	1	oost	51,3	50,4	49,1	36,6	33,9	41,9	47,7	37,7	0,0							
F_4	6,50	2	oost	52,7	51,7	50,7	38,6	35,7	42,5	49,5	39,5	0,0							
F_4	9,50	3	oost	56,3	55,2	54,3	40,7	38,1	43,5	53,6	43,6	3,6		x	x	x	x	x	x
F_4	12,50	4	oost	56,7	55,6	54,9	40,2	39,7	45,7	54,0	44,0	4,0		x	x	x	x	x	x
F_4	15,50	5	oost	57,0	55,9	55,4	39,6	42,9	46,7	54,3	44,3	4,3		x	x	x	x	x	x
F_4	18,50	6	oost	57,4	56,1	56,0	39,4	46,4	47,8	54,5	44,5	4,5		x	x	x	x	x	x
F_9	3,00	1	west	52,1	51,2	50,4	37,4	36,0	44,1	48,7	38,7	0,0							
F_9	6,50	2	west	53,3	52,2	51,6	37,6	39,6	44,5	50,1	40,1	0,1							
F_9	9,50	3	west	55,0	53,7	53,5	37,7	45,0	45,2	51,8	41,8	1,8		x	x	x	x	x	x

code 1	hoogte	verdieping	oriëntatie	Gecumuleerd geluid Bkl	Gecumuleerd geluid Wgh	Gezamenlijk geluid	Lden Rijkswegen	Lden Gemeentewegen	Lden Spoorwegen	Lden Industrie	Lnight Industrie	maximaal te reduceren voor geluidluw		verglaasde buitenruimte gedempte ventilatie	verglaasde buitenruimte	verhoogd balkonscherm met geluidabsorptie	mini-loggia	dubbel-raam principe	gevelscherm
F_9	12,50	4	west	55,6	54,1	54,4	38,0	47,2	47,0	52,2	42,2	2,2		x	x	x	x	x	x
F_9	15,50	5	west	55,9	54,3	55,0	38,7	48,2	48,3	52,4	42,4	2,4		x	x	x	x	x	x
F_9	18,50	6	west	56,4	54,6	55,6	40,5	49,5	48,9	52,6	42,6	2,6		x	x	x	x	x	x
I_4	3,00	1	noord	48,6	48,0	46,7	36,5	32,1	43,1	43,2	33,2	0,0							
I_4	6,50	2	noord	48,6	47,9	46,6	36,4	31,6	43,0	43,1	33,1	0,0							
I_4	9,50	3	noord	48,7	48,0	46,7	36,4	31,5	42,9	43,4	33,4	0,0							
I_4	12,50	4	noord	48,8	48,1	46,8	36,6	31,4	42,9	43,5	33,5	0,0							
I_4	15,50	5	noord	48,9	48,1	46,9	37,0	31,4	42,9	43,7	33,7	0,0							
I_4	18,50	6	noord	49,3	48,4	47,3	37,8	31,5	42,9	44,3	34,3	0,0							
I_4	21,50	7	noord	49,6	48,6	47,7	39,8	31,6	42,8	44,6	34,6	0,0							
I_4	24,50	8	noord	49,7	48,7	47,9	40,3	31,7	42,8	44,8	34,8	0,0							
I_4	27,50	9	noord	49,9	48,8	48,1	40,8	31,7	42,9	44,9	34,9	0,0							
I_4	30,50	10	noord	50,0	48,8	48,3	41,4	31,8	43,0	45,1	35,1	0,0							
I_4	33,50	11	noord	50,1	48,9	48,5	41,9	32,0	43,3	45,1	35,1	0,0							
I_4	36,50	12	noord	50,5	49,3	49,1	42,3	32,6	43,9	45,7	35,7	0,0							
I_4	39,50	13	noord	51,6	50,3	50,5	43,0	34,5	45,6	47,2	37,2	0,0							
I_4	42,50	14	noord	55,5	54,4	54,3	44,4	36,3	47,9	52,5	42,5	2,5		x	x	x	x	x	x
I_4	45,50	15	noord	58,3	57,2	57,0	45,2	39,0	50,3	55,5	45,5	5,5		x	x		x	x	x
I_4	48,50	16	noord	58,8	57,6	57,8	44,5	43,7	51,9	55,9	45,9	5,9		x	x		x	x	x
I_6	3,00	1	noord	48,9	48,3	47,0	35,4	31,8	43,3	43,8	33,8	0,0							
I_6	6,50	2	noord	48,8	48,2	46,9	35,3	31,2	43,2	43,6	33,6	0,0							
I_6	9,50	3	noord	48,9	48,3	46,9	35,2	31,0	43,1	43,9	33,9	0,0							
I_6	12,50	4	noord	48,9	48,3	46,9	35,2	31,0	43,1	43,9	33,9	0,0							
I_6	15,50	5	noord	48,9	48,3	47,0	35,3	31,1	43,1	44,0	34,0	0,0							
I_6	18,50	6	noord	48,9	48,3	47,0	35,5	31,3	43,1	43,9	33,9	0,0							
I_6	21,50	7	noord	49,1	48,3	47,2	37,3	31,5	43,1	44,0	34,0	0,0							
I_6	24,50	8	noord	49,2	48,4	47,4	38,0	31,5	43,2	44,2	34,2	0,0							
I_6	27,50	9	noord	49,4	48,5	47,6	38,5	31,6	43,3	44,4	34,4	0,0							
I_6	30,50	10	noord	49,6	48,7	47,8	38,8	31,7	43,5	44,7	34,7	0,0							
I_6	33,50	11	noord	49,8	48,9	48,2	39,1	31,9	43,9	45,0	35,0	0,0							
I_6	36,50	12	noord	50,3	49,4	49,0	39,7	32,6	44,9	45,7	35,7	0,0							
I_6	39,50	13	noord	51,7	50,8	50,7	41,0	34,3	46,5	47,6	37,6	0,0							
I_6	42,50	14	noord	56,1	55,1	55,1	44,5	36,5	48,9	53,2	43,2	3,2		x	x	x	x	x	x
I_6	45,50	15	noord	58,9	57,7	57,7	46,5	40,2	51,2	56,0	46,0	6,0		x	x		x	x	x
I_6	48,50	16	noord	59,1	57,9	58,0	45,1	45,2	51,8	56,2	46,2	6,2		x	x		x	x	x
I_1	3,00	1	zuid	51,3	53,6	57,0	34,6	26,4	56,8	43,1	33,1	1,8		x	x	x	x	x	x
I_1	6,50	2	zuid	51,7	54,3	57,8	34,7	25,3	57,6	43,0	33,0	2,6		x	x	x	x	x	x
I_1	9,50	3	zuid	52,2	54,9	58,6	34,8	24,4	58,4	43,3	33,3	3,4		x	x	x	x	x	x
I_1	12,50	4	zuid	52,7	55,4	59,2	35,0	23,9	59,1	43,5	33,5	4,1		x	x	x	x	x	x
I_1	15,50	5	zuid	53,1	56,0	59,8	35,3	23,7	59,7	43,8	33,8	4,7		x	x	x	x	x	x
I_1	18,50	6	zuid	53,1	55,9	59,7	35,6	23,7	59,6	43,8	33,8	4,6		x	x	x	x	x	x
I_1	21,50	7	zuid	53,5	56,5	60,4	35,8	24,5	60,3	43,4	33,4	5,3		x	x		x	x	x
I_1	24,50	8	zuid	53,8	56,8	60,8	35,4	24,9	60,7	43,3	33,3	5,7		x	x		x	x	x
I_1	27,50	9	zuid	53,9	57,0	61,1	35,2	24,9	61,0	42,8	32,8	6,0		x	x		x	x	x
I_1	30,50	10	zuid	53,9	57,0	61,1	33,4	24,0	61,0	42,9	32,9	6,0		x	x		x	x	x
I_1	33,50	11	zuid	53,6	56,7	60,7	32,8	24,0	60,6	43,0	33,0	5,6		x	x		x	x	x
I_1	36,50	12	zuid	53,8	56,9	60,9	33,8	24,2	60,8	43,1	33,1	5,8		x	x		x	x	x
I_1	39,50	13	zuid	54,0	57,0	61,1	35,5	24,5	61,0	43,3	33,3	6,0		x	x		x	x	x
I_1	42,50	14	zuid	53,9	57,1	61,2	36,5	25,0	61,1	42,1	32,1	6,1		x	x		x	x	x
I_1	45,50	15	zuid	54,0	57,2	61,3	37,3	23,5	61,2	42,3	32,3	6,2		x	x		x	x	x
I_1	48,50	16	zuid	54,3	57,3	61,4	38,3	20,1	61,3	44,0	34,0	6,3		x	x		x	x	x
I_3	3,00	1	zuid	50,8	53,2	56,5	33,4	25,2	56,3	42,1	32,1	1,3		x	x	x	x	x	x
I_3	6,50	2	zuid	51,3	53,9	57,4	33,4	24,0	57,3	41,9	31,9	2,3		x	x	x	x	x	x
I_3	9,50	3	zuid	51,7	54,6	58,2	33,4	22,3	58,1	41,9	31,9	3,1		x	x	x	x	x	x
I_3	12,50	4	zuid	52,0	54,9	58,6	33,5	20,6	58,5	41,7	31,7	3,5		x	x	x	x	x	x
I_3	15,50	5	zuid	52,5	55,5	59,3	33,7	19,5	59,3	41,8	31,8	4,3		x	x	x	x	x	x
I_3	18,50	6	zuid	52,7	55,8	59,7	34,2	18,8	59,6	41,7	31,7	4,6		x	x	x	x	x	x
I_3	21,50	7	zuid	53,0	56,2	60,2	34,7	18,4	60,1	41,2	31,2	5,1		x	x		x	x	x
I_3	24,50	8	zuid	53,4	56,6	60,7	34,5	18,2	60,6	40,9	30,9	5,6		x	x		x	x	x
I_3	27,50	9	zuid	53,6	56,9	61,0	35,0	17,1	61,0	40,5	30,5	6,0		x	x		x	x	x
I_3	30,50	10	zuid	53,7	57,0	61,1	35,5	16,6	61,1	40,6	30,6	6,1		x	x		x	x	x
I_3	33,50	11	zuid	53,7	57,0	61,2	36,2	16,3	61,1	40,7	30,7	6,1		x	x		x	x	x
I_3	36,50	12	zuid	54,1	57,3	61,5	36,7	16,2	61,5	40,8	30,8	6,5		x	x		x	x	x
I_3	39,50	13	zuid	54,4	57,7	61,9	37,6	16,5	61,9	41,0	31,0	6,9		x	x		x	x	x
I_3	42,50	14	zuid	54,5	57,8	62,1	37,3	18,6	62,0	40,3	30,3	7,0		x	x		x	x	x
I_3	45,50	15	zuid	54,7	58,0	62,2	40,2	18,0	62,2	40,6	30,6	7,2		x	x		x	x	x
I_3	48,50	16	zuid	55,1	58,1	62,3	41,1	17,3	62,3	43,1	33,1	7,3		x	x		x	x	x
A_2	3,00	1	oost	52,9	51,4	51,3	39,5	43,8	43,1	49,1	39,1	0,0							
A_2	6,50	2	oost	54,0	52,6	52,4	40,5	44,1	43,7	50,6	40,6	0,6							
A_2	9,50	3	oost	57,1	55,7	55,4	41,0	45,7	44,7	54,2	44,2	4,2		x	x	x	x	x	x
A_2	12,50	4	oost	57,6	56,1	56,0	40,8	47,2	46,9	54,6	44,6	4,6		x	x	x	x	x	x
A_2	15,50	5	oost	57,8	56,3	56,3	40,7	47,5	47,8	54,8	44,8	4,8		x	x	x	x	x	x
A_2	18,50	6	oost	58,0	56,5	56,6	41,2	48,2	48,4	55,0	45,0	5,0		x	x	x	x	x	x
A_2	21,50	7	oost	58,3	56,9	57,1	42,0	48,7	49,5	55,3	45,3	5,3		x	x		x	x	x

Bijlage 2 - Overzicht gevels



20250924_ Variant 4 2014 + dezonering sloterdijken Anoniem
1 okt 2025, 16:33

DWA B.V.

Bijlage 3 - Toetspunten

Toetspunten Industrielawaai

Model: 20250924_ Variant 4 2014 + dezonering sloterdijken Anoniem
20250923_Model variant 4 Westpoort - Sloterdijk industrie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Blok C_1	Blok C_1a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok C_1	Blok C_1b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok C_1	Blok C_1c	1,00	Relatief	39,50	--	--	--	--	--	Ja
Blok C_3	Blok C_3a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok C_3	Blok C_3b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok C_3	Blok C_3c	1,00	Relatief	39,50	--	--	--	--	--	Ja
Blok C_7	Blok C_7b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok C_7	Blok C_7c	1,00	Relatief	39,50	--	--	--	--	--	Ja
Blok C_7	Blok C_7a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok C_9	Blok C_9b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok C_9	Blok C_9c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	Ja
Blok C_9	Blok C_9a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok C_11	Blok C_11a	1,00	Relatief	--	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	Ja
Blok C_13	Blok C_13a	1,00	Relatief	--	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	Ja
Blok C_17	Blok C_17a	1,00	Relatief	--	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	Ja
Blok D_1	Blok D_1a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok D_1	Blok D_1b	1,00	Relatief	21,50	24,50	--	--	--	--	Ja
Blok D_3	Blok D_3a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok D_3	Blok D_3b	1,00	Relatief	21,50	24,50	--	--	--	--	Ja
Blok D_5	Blok D_5a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok D_4	Blok D_4b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok D_4	Blok D_4c	1,00	Relatief	39,50	42,50	--	--	--	--	Ja
Blok D_8	Blok D_8a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok D_8	Blok D_8b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok D_8	Blok D_8c	1,00	Relatief	39,50	42,50	--	--	--	--	Ja
Blok D_9	Blok D_9a	1,00	Relatief	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50	42,50	Ja
Blok D_10	Blok D_10a	1,00	Relatief	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50	42,50	Ja
Blok E_1	Blok E_1a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok E_1	Blok E_1b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok E_1	Blok E_1c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	48,50	--	--	Ja
Blok E_4	Blok E_4a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok E_4	Blok E_4b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok E_4	Blok E_4c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	48,50	--	--	Ja
Blok E_7	Blok E_7a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok E_7	Blok E_7b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok E_7	Blok E_7c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	48,50	--	--	Ja
Blok E_9	Blok E_9a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok E_9	Blok E_9b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	--	Ja
Blok E_12	Blok E_12a	1,00	Relatief	36,50	39,50	42,50	45,50	48,50	--	Ja
Blok F_1	Blok F_1b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok F_1	Blok F_1c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	Ja
Blok F_1	Blok F_1d	1,00	Relatief	57,50	--	--	--	--	--	Ja
Blok F_4	Blok F_4b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok F_4	Blok F_4c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	Ja
Blok F_4	Blok F_4d	1,00	Relatief	57,50	--	--	--	--	--	Ja
Blok F_7	Blok F_7b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok F_7	Blok F_7c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	Ja
Blok F_7	Blok F_7d	1,00	Relatief	57,50	--	--	--	--	--	Ja
Blok F_9	Blok F_9a	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok F_9	Blok F_9b	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	Ja
Blok F_9	Blok F_9c	1,00	Relatief	57,50	--	--	--	--	--	Ja
Blok G_1	Blok G_1a	1,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	21,50	Ja
Blok G_1	Blok G_1b	1,00	Relatief	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50	Ja
Blok G_1	Blok G_1c	1,00	Relatief	42,50	--	--	--	--	--	Ja
Blok G_4	Blok G_4a	1,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	21,50	Ja
Blok G_4	Blok G_4b	1,00	Relatief	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50	Ja
Blok G_4	Blok G_4c	1,00	Relatief	42,50	--	--	--	--	--	Ja
Blok G_6	Blok G_6a	1,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	21,50	Ja
Blok G_6	Blok G_6b	1,00	Relatief	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50	Ja
Blok G_6	Blok G_6c	1,00	Relatief	42,50	--	--	--	--	--	Ja
Blok G_9	Blok G_9b	1,00	Relatief	30,50	33,50	36,50	39,50	42,50	--	Ja
Blok G_11	Blok G_11a	1,00	Relatief	18,50	21,50	24,50	27,50	--	--	Ja
Blok G_12	Blok G_12a	1,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja

Toetspunten Industrielawaai

Model: 20250924_ Variant 4 2014 + dezonering sloterdijken Anoniem
20250923_Model variant 4 Westpoort - Sloterdijk industrie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Blok A_1	Blok A_1a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok A_1	Blok A_1b	1,00	Relatief	21,50	--	--	--	--	--	Ja
Blok A_6	Blok A_6a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok A_6	Blok A_6b	1,00	Relatief	21,50	--	--	--	--	--	Ja
Blok A_7	Blok A_7a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok A_7	Blok A_7b	1,00	Relatief	21,50	--	--	--	--	--	Ja
Blok B_1	Blok B_1b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok B_1	Blok B_1c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	Ja
Blok B_1	Blok B_1d	1,00	Relatief	57,50	--	--	--	--	--	Ja
Blok B_5	Blok B_5b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok B_5	Blok B_5c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	Ja
Blok B_5	Blok B_5d	1,00	Relatief	57,50	--	--	--	--	--	Ja
Blok B_7	Blok B_7b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok B_7	Blok B_7c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	Ja
Blok B_7	Blok B_7d	1,00	Relatief	57,50	--	--	--	--	--	Ja
Blok B_11	Blok B_11a	1,00	Relatief	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50	--	Ja
Blok B_12	Blok B_12b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok B_12	Blok B_12c	1,00	Relatief	39,50	42,50	--	--	--	--	Ja
Blok I_2	Blok I_2a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok I_7	Blok I_7a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok I_5	Blok I_5a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok I_9	Blok I_9a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok I_2	Blok I_2b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok I_7	Blok I_7b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok I_9	Blok I_9b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok I_5	Blok I_5b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok I_2	Blok I_2c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	48,50	--	--	Ja
Blok I_8	Blok I_8c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	48,50	--	--	Ja
Blok I_9	Blok I_9c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	48,50	--	--	Ja
Blok I_5	Blok I_5c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	48,50	--	--	Ja
Blok H_1	Blok H_1a	1,00	Relatief	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	38,50	Ja
Blok H_3	Blok H_3a	1,00	Relatief	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	38,50	Ja
Blok H_6	Blok H_6a	1,00	Relatief	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	38,50	Ja
Blok H_8	Blok H_8a	1,00	Relatief	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	38,50	Ja
Blok H_9	Blok H_9a	1,00	Relatief	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	38,50	Ja
Blok H_12	Blok H_12a	1,00	Relatief	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	38,50	Ja
Blok H_14	Blok H_14a	1,00	Relatief	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	38,50	Ja
Blok H_16	Blok H_16a	1,00	Relatief	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	38,50	Ja
Blok H_1	Blok H_1b	1,00	Relatief	41,50	--	--	--	--	--	Ja
Blok H_3	Blok H_3b	1,00	Relatief	41,50	--	--	--	--	--	Ja
Blok H_6	Blok H_6b	1,00	Relatief	41,50	--	--	--	--	--	Ja
Blok H_8	Blok H_8b	1,00	Relatief	41,50	--	--	--	--	--	Ja
Blok H_16	Blok H_16b	1,00	Relatief	41,50	--	--	--	--	--	Ja
Blok H_9	Blok H_9b	1,00	Relatief	41,50	--	--	--	--	--	Ja
Blok H_12	Blok H_12b	1,00	Relatief	41,50	--	--	--	--	--	Ja
Blok H_14	Blok H_14b	1,00	Relatief	41,50	--	--	--	--	--	Ja
Blok J_1	Blok J_1a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok J_2	Blok J_2a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok J_3	Blok J_3a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok J_4	Blok J_4a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok J_1	Blok J_1b	1,00	Relatief	21,50	24,50	--	--	--	--	Ja
Blok J_2	Blok J_2b	1,00	Relatief	21,50	24,50	--	--	--	--	Ja
Blok J_3	Blok J_3b	1,00	Relatief	21,50	24,50	--	--	--	--	Ja
Blok J_4	Blok J_4b	1,00	Relatief	21,50	24,50	--	--	--	--	Ja
Blok K_1	Blok K_1a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok K_2	Blok K_2a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok K_3	Blok K_3a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok K_4	Blok K_4a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok K_1	Blok K_1b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	--	--	Ja
Blok K_2	Blok K_2b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	--	--	Ja
Blok K_3	Blok K_3b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	--	--	Ja
Blok K_4	Blok K_4b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	--	--	Ja
Blok L_1	Blok L_1a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja

Model: 20250924_ Variant 4 2014 + dezonering sloterdijken Anoniem
20250923_Model variant 4 Westpoort - Sloterdijk industrie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Blok L_2	Blok L_2a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok L_3	Blok L_3a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok L_4	Blok L_4a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok M_1	Blok M_1a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok L_2	Blok L_2b	1,00	Relatief	21,50	24,50	--	--	--	--	Ja
Blok L_3	Blok L_3b	1,00	Relatief	21,50	24,50	--	--	--	--	Ja
Blok L_4	Blok L_4b	1,00	Relatief	21,50	24,50	--	--	--	--	Ja
Blok L_1	Blok L_1b	1,00	Relatief	21,50	24,50	--	--	--	--	Ja
Blok M_2	Blok M_2a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok M_3	Blok M_3a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok M_4	Blok M_4a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok M_1	Blok M_1b	1,00	Relatief	21,50	24,50	--	--	--	--	Ja
Blok M_2	Blok M_2b	1,00	Relatief	21,50	24,50	--	--	--	--	Ja
Blok N_1	Blok N_1a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok M_4	Blok M_4b	1,00	Relatief	21,50	24,50	--	--	--	--	Ja
Blok M_3	Blok M_3b	1,00	Relatief	21,50	24,50	--	--	--	--	Ja
Blok N_2	Blok N_2a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok N_3	Blok N_3a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok N_4	Blok N_4a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok N_1	Blok N_1b	1,00	Relatief	21,50	24,50	--	--	--	--	Ja
Blok N_2	Blok N_2b	1,00	Relatief	21,50	24,50	--	--	--	--	Ja
Blok N_3	Blok N_3b	1,00	Relatief	21,50	24,50	--	--	--	--	Ja
Blok N_4	Blok N_4b	1,00	Relatief	21,50	24,50	--	--	--	--	Ja
Blok O_1	Blok O_1a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok O_2	Blok O_2a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok O_3	Blok O_3a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok O_4	Blok O_4a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok O_1	Blok O_1b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	12,50	--	--	Ja
Blok O_2	Blok O_2b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	12,50	--	--	Ja
Blok O_3	Blok O_3b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	12,50	--	--	Ja
Blok O_4	Blok O_4b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	12,50	--	--	Ja
Blok Q_1	Blok Q_1a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok Q_4	Blok Q_4a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok Q_5	Blok Q_5a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok Q_7	Blok Q_7a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok Q_1	Blok Q_1b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	--	Ja
Blok Q_4	Blok Q_4b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	--	Ja
Blok Q_5	Blok Q_5b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	--	Ja
Blok Q_7	Blok Q_7b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	--	Ja
Blok R_2	Blok R_2a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok R_4	Blok R_4a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok R_6	Blok R_6a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok R_8	Blok R_8a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok R_10	Blok R_10a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok R_12	Blok R_12a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok R_2	Blok R_2b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok R_4	Blok R_4b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok R_6	Blok R_6b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok R_8	Blok R_8b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok R_10	Blok R_10b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok R_12	Blok R_12b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok R_2	Blok R_2c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	--	--	--	Ja
Blok R_4	Blok R_4c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	--	--	--	Ja
Blok R_6	Blok R_6c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	--	--	--	Ja
Blok R_8	Blok R_8c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	--	--	--	Ja
Blok R_10	Blok R_10c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	--	--	--	Ja
Blok R_12	Blok R_12c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	--	--	--	Ja
Blok P_2	Blok P_2a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok P_4	Blok P_4a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok P_6	Blok P_6a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok P_8	Blok P_8a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok P_2	Blok P_2b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	--	Ja
Blok P_4	Blok P_4b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	--	Ja

Toetspunten Industrielawaai

Model: 20250924_ Variant 4 2014 + dezonering sloterdijken Anoniem
20250923_Model variant 4 Westpoort - Sloterdijk industrie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Blok P_6	Blok P_6b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	--	Ja
Blok P_8	Blok P_8b	1,00	Relatief	21,50	--	--	--	--	--	Ja
Blok P_9	Blok P_9a	1,00	Relatief	24,50	27,50	30,50	33,50	--	--	Ja
Blok S_2	Blok S_2a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok S_6	Blok S_6a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok S_8	Blok S_8a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok S_10	Blok S_10a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok S_12	Blok S_12a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok S_15	Blok S_15a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok S_2	Blok S_2b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok S_6	Blok S_6b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok S_8	Blok S_8b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok S_10	Blok S_10b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok S_12	Blok S_12b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok S_15	Blok S_15b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok S_2	Blok S_2c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	--	--	--	Ja
Blok S_6	Blok S_6c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	--	--	--	Ja
Blok S_8	Blok S_8c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	--	--	--	Ja
Blok S_10	Blok S_10c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	--	--	--	Ja
Blok S_12	Blok S_12c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	--	--	--	Ja
Blok S_15	Blok S_15c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	--	--	--	Ja
Blok B_1	Blok B_1a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok B_5	Blok B_5a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok B_7	Blok B_7a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok B_12	Blok B_12a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok F_7	Blok F_7a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok F_1	Blok F_1a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok F_4	Blok F_4a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok F_9	Blok F_9a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok I_4	Blok I_4a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok I_4	Blok I_4b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok I_4	Blok I_4c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	48,50	--	--	Ja
Blok I_6	Blok I_6a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok I_6	Blok I_6b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok I_6	Blok I_6c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	48,50	--	--	Ja
Blok I_1	Blok I_1a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok I_1	Blok I_1b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok I_1	Blok I_1c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	48,50	--	--	Ja
Blok I_3	Blok I_3a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok I_3	Blok I_3b	1,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
Blok I_3	Blok I_3c	1,00	Relatief	39,50	42,50	45,50	48,50	--	--	Ja
Blok A_2	Blok A_2a	1,00	Relatief	3,00	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
Blok A_2	Blok A_2b	1,00	Relatief	21,50	--	--	--	--	--	Ja


Bijlage 4 - Resultaten



Weg
9 okt 2025, 21:44


DWA B.V.

Omgevingswet, wegverkeer, [20251001 Weg - Weg] , Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: DWA B.V.



Rijkswegen
2 okt 2025, 17:16


DWA B.V.



Gemeentewegen
2 okt 2025, 17:16

DWA B.V.


Omgevingswet, wegverkeer, [20251001 Weg - Weg] , Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: DWA B.V.




20250924_ Variant 4 2014 + dezonering sloterdijken Anoniem
9 okt 2025, 21:46

DWA B.V.

HMRI, industrie, [20250923_Model variant 4 Westpoort - 20250924_ Variant 4 2014 + dezonering sloterdijken Anoniem] , Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: DWA B.V.


Detail puntbronnen
Lijnbronnen
Mobiele bron
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Toetspunten
Bebouwingsgebieden
Beplantingsstroken
Bodemgebieden
Gebouwen
Procesinstallatiegebieden
Schermen
Hoogtelijnen
Aandachtsgebieden
Adrespunten
Bedrijven
Bedrijventerreinen
periode:
Etmaalwaarde
30 - 50 dB(A)
50 - 55 dB(A)
55 - 60 dB(A)
0 m
60 m
schaal = 1 : 1425
489400
489300
489200
118900
119000
119100




Model industrielawaai
2 okt 2025, 16:59

DWA B.V.



20250929 Rail aanvullende dempers, schermen, barrières
9 okt 2025, 22:00

DWA B.V.



20250929 Rail aanvullende dempers, schermen, barrières
2 okt 2025, 17:10

DWA B.V.

Omgevingswet, railverkeer, [Sloterdijk_20250929 - 20250929 Rail aanvullende dempers, schermen, barrières] , Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: DWA B.V.

Bijlage 5 - Onderzoek activiteiten binnen het gebied

Projectgegevens

projectnaam: Sloterdijk
opdrachtgever:
adviseur:
databaseversie: 1001
situatie: Terras 4
uitsnede: basismodel

omschrijving	beoordeeld als verkeerslawaai		beoordeeld als railverkeerslawaai		beoordeeld als industrielawaa
	wegverkeer	railverkeer (lokaal spoor	railverkeer	industrie (emplacement)	industrie
rekenhart versie:					OW.1.1.1
rekenresultaat binnengelezen (datum):					02-10-2025 16:29
maximum aantal reflecties:	1		1		1
standaard bodemabsorptie:	%		%		%
rekenmethode:					OW
meteo correctie:					☑
jaargetijde zomer:					☐
opmerking					

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	23.0	0.0	70		80	
2	59.0	0.0	77		80	
3	59.0	0.0	74		80	
4	56.0	0.0	70		80	
5	50.0	0.0	74		80	
6	44.0	0.0	55		80	
7	44.0	0.0	70		80	
8	24.0	0.0	156	parkeergarage	80	
9	50.0	0.0	96		80	
10	47.0	0.0	88		80	
11	47.0	0.0	83		80	
12	35.0	0.0	56		80	
13	35.0	0.0	74		80	
14	29.0	0.0	38		80	
15	26.0	0.0	40		80	
16	26.0	0.0	41		80	
17	32.0	0.0	38		80	
18	26.0	0.0	39		80	
19	26.0	0.0	42		80	
20	47.0	24.0	89		80	
21	11.0	0.0	75		80	

Bronnen

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	richt.	hoek	bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht	
3888	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3889	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3890	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3891	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3892	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3893	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3894	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3895	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3896	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3897	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3898	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht	
3899	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3900	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3901	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3902	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3903	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3904	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3905	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3906	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3907	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3908	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3909	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3910	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3911	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3912	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3913	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3914	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3915	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3916	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3917	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3918	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3919	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3920	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3921	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3922	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk		bedrijfsduur dag	avond	nacht	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3923	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3924	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3925	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3926	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3927	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3928	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3929	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3930	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3931	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3932	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3933	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3934	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk		bedrijfsduur dag	avond	nacht	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3935	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3936	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3937	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3938	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3939	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3940	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3941	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3942	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3943	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3944	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3945	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht	
3946	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3947	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3948	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3949	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3950	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3951	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3952	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3953	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3954	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3955	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3956	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3957	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3958	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3959	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3960	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3961	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3962	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3963	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3964	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3965	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3966	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3967	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3968	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3969	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk		bedrijfsduur dag	avond	nacht	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3970	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3971	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3972	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3973	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3974	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3975	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3976	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3977	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3978	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3979	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3980	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3981	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3982	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3983	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3984	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3985	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3986	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3987	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3988	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3989	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3990	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3991	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3992	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht	
3993	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3994	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3995	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3996	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3997	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3998	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
3999	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4000	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4001	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4002	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4003	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4004	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4005	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4006	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4007	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4008	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4009	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4010	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4011	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4012	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4013	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4014	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4015	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4016	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk		bedrijfsduur dag	avond	nacht	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4017	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4018	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4019	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4020	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4021	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4022	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4023	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4024	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4025	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4026	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4027	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4028	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4029	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4030	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4031	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4032	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4033	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4034	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4035	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4036	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4037	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4038	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4039	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht	
4040	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4041	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4042	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4043	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4044	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4045	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4046	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4047	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4048	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4049	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4050	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4051	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4052	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4053	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4054	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4055	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4056	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4057	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4058	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4059	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4060	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4061	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4062	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4063	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk		bedrijfsduur dag	avond	nacht	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4064	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4065	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4066	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4067	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4068	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4069	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4070	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4071	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4072	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4073	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4074	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4075	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4076	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4077	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4078	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4079	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4080	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4081	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4082	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4083	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4084	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4085	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4086	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht	
4087	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4088	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4089	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4090	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4091	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4092	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4093	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4094	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4095	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4096	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4097	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4098	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4099	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4100	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4101	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4102	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4103	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4104	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4105	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4106	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4107	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4108	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4109	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4110	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk		bedrijfsduur dag	avond	nacht	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4111	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4112	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4113	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4114	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4115	Terras 2	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.4	-34.4	51.5	55.5	59.5	60.5	58.5	-34.4	-34.4	65.1			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4116	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4117	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4118	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4119	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4120	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4121	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4122	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4123	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4124	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4125	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4126	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4127	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4128	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4129	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4130	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4131	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4132	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4133	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht	
4134	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4135	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4136	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4137	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4138	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4139	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4140	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4141	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4142	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4143	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4144	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4145	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4146	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4147	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4148	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4149	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4150	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4151	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4152	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4153	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4154	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4155	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4156	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4157	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk		bedrijfsduur dag	avond	nacht	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4158	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4159	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4160	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4161	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4162	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4163	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4164	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4165	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4166	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4167	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4168	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4169	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk		bedrijfsduur dag	avond	nacht	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4170	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4171	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4172	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4173	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4174	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4175	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4176	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4177	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4178	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4179	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4180	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht	
4181	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4182	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4183	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4184	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4185	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4186	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4187	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4188	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4189	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4190	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4191	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4192	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4193	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4194	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4195	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4196	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4197	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4198	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4199	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4200	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4201	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4202	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4203	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4204	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk		bedrijfsduur dag	avond	nacht	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4205	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4206	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4207	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4208	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4209	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4210	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4211	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4212	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4213	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4214	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4215	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4216	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4217	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4218	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4219	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4220	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4221	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4222	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4223	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4224	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4225	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4226	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4227	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht	
4228	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4229	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4230	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4231	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4232	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4233	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4234	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4235	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4236	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4237	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4238	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4239	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4240	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4241	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4242	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4243	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4244	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4245	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4246	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4247	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4248	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4249	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4250	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4251	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk		bedrijfsduur dag	avond	nacht	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4252	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4253	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4254	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4255	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4256	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4257	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4258	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4259	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4260	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4261	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4262	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4263	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk		bedrijfsduur dag	avond	nacht	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4264	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4265	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4266	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4267	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4268	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4269	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4270	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4271	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4272	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4273	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4274	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht	
4275	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4276	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4277	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4278	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4279	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4280	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4281	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4282	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4283	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4284	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4285	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4286	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4287	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4288	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4289	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4290	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4291	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4292	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4293	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4294	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4295	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4296	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4297	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4298	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk		bedrijfsduur dag	avond	nacht	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4299	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4300	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4301	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4302	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4303	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4304	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4305	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4306	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4307	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4308	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4309	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4310	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk		bedrijfsduur dag	avond	nacht	
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4311	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4312	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4313	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4314	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4315	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4316	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4317	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4318	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4319	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4320	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4321	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3			100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	richt.	hoek	bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht	
4322	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4323	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4324	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4325	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4326	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4327	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4328	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4329	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
4330	Terras 1	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.2	-34.2	51.7	55.7	59.7	60.7	58.7	-34.2	-34.2	65.3		100.000	100.000	37.500	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	als	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)
1	0.0	0.0			0=gev			w1	I	I	(0)	1	1.5	13.79	13.79	9.53	17.36	17.36
									I	I	(0)	1	4.5	14.53	14.53	10.27	18.10	18.10
									I	I	(0)	1	7.5	16.02	16.02	11.76	19.59	19.59
									I	I	(0)	1	10.5	16.45	16.45	12.19	20.02	20.02
									I	I	(0)	1	13.5	16.44	16.44	12.18	20.01	20.01
2	0.0	0.0			0=gev			w2	I	I	(0)	1	1.5	--	--	--	-999.90	999.90
									I	I	(0)	1	4.5	--	--	--	-999.90	999.90
									I	I	(0)	1	7.5	--	--	--	-999.90	999.90
									I	I	(0)	1	10.5	--	--	--	-999.90	999.90
									I	I	(0)	1	13.5	--	--	--	-999.90	999.90
3	0.0	0.0			0=gev			w3	I	I	(0)	1	1.5	--	--	--	-999.90	999.90
									I	I	(0)	1	4.5	--	--	--	-999.90	999.90
									I	I	(0)	1	7.5	--	--	--	-999.90	999.90
									I	I	(0)	1	10.5	--	--	--	-999.90	999.90
									I	I	(0)	1	13.5	--	--	--	-999.90	999.90
4	0.0	0.0			0=gev			w4	I	I	(0)	1	25.0	--	--	--	-999.90	999.90
									I	I	(0)	1	27.0	--	--	--	-999.90	999.90
5	0.0	0.0			0=gev			w5	I	I	(0)	1	1.5	24.27	24.27	20.01	27.84	27.84
									I	I	(0)	1	4.5	25.71	25.71	21.45	29.28	29.28
									I	I	(0)	1	7.5	27.09	27.09	22.83	30.66	30.66
									I	I	(0)	1	10.0	27.09	27.09	22.83	30.66	30.66
6	0.0	0.0			0=gev			w6	I	I	(0)	1	1.5	26.42	26.42	22.16	29.99	29.99
									I	I	(0)	1	4.5	28.49	28.49	24.23	32.06	32.06
									I	I	(0)	1	7.5	28.90	28.90	24.64	32.47	32.47
									I	I	(0)	1	10.5	28.92	28.92	24.66	32.49	32.49
									I	I	(0)	1	13.5	28.88	28.88	24.62	32.45	32.45
									I	I	(0)	1	16.5	28.47	28.47	24.21	32.04	32.04
									I	I	(0)	1	19.5	28.48	28.48	24.22	32.05	32.05
									I	I	(0)	1	22.5	28.58	28.58	24.32	32.15	32.15
									I	I	(0)	1	25.5	28.66	28.66	24.40	32.23	32.23
7	0.0	0.0			0=gev			w7	I	I	(0)	1	1.5	56.63	56.63	52.37	60.20	60.20
									I	I	(0)	1	4.5	56.48	56.48	52.22	60.05	60.05
									I	I	(0)	1	7.5	56.01	56.01	51.75	59.58	59.58
									I	I	(0)	1	10.5	55.33	55.33	51.07	58.90	58.90
									I	I	(0)	1	13.5	54.56	54.56	50.30	58.13	58.13
									I	I	(0)	1	16.5	53.75	53.75	49.49	57.32	57.32
									I	I	(0)	1	19.5	52.96	52.96	48.70	56.53	56.53
									I	I	(0)	1	22.5	52.19	52.19	47.93	55.76	55.76
									I	I	(0)	1	25.5	51.46	51.46	47.20	55.03	55.03
8	0.0	0.0			0=gev			w6	I	I	(0)	1	1.5	45.99	45.99	41.73	49.56	49.56
									I	I	(0)	1	4.5	47.20	47.20	42.95	50.78	50.78
									I	I	(0)	1	7.5	47.15	47.15	42.89	50.72	50.72
									I	I	(0)	1	10.5	47.07	47.07	42.81	50.64	50.64
									I	I	(0)	1	13.5	46.95	46.95	42.69	50.52	50.52
									I	I	(0)	1	16.5	46.80	46.80	42.54	50.37	50.37
									I	I	(0)	1	19.5	46.63	46.63	42.37	50.20	50.20
									I	I	(0)	1	22.5	46.43	46.43	42.17	50.00	50.00
									I	I	(0)	1	25.5	46.22	46.22	41.96	49.79	49.79
9	0.0	0.0			0=gev			w2	I	I	(0)	1	1.5	51.25	51.25	46.99	54.82	54.82

(*) IL: inc. maatregel

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	als	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)
									I	I	(0)	1	4.5	51.19	51.19	46.93	54.76	54.76
									I	I	(0)	1	7.5	50.93	50.93	46.67	54.50	54.50
									I	I	(0)	1	10.5	50.53	50.53	46.27	54.10	54.10
									I	I	(0)	1	13.5	50.06	50.06	45.80	53.63	53.63
10	0.0	0.0			0=gev			w2	I	I	(0)	1	1.5	49.49	49.49	45.23	53.06	53.06
									I	I	(0)	1	4.5	49.49	49.49	45.23	53.06	53.06
									I	I	(0)	1	7.5	49.36	49.36	45.10	52.93	52.93
									I	I	(0)	1	10.5	49.14	49.14	44.88	52.71	52.71
									I	I	(0)	1	13.5	48.85	48.85	44.59	52.42	52.42
11	0.0	0.0			0=gev			w6	I	I	(0)	1	1.5	29.64	29.64	25.38	33.21	33.21
									I	I	(0)	1	4.5	31.23	31.23	26.97	34.80	34.80
									I	I	(0)	1	7.5	31.39	31.39	27.13	34.96	34.96
									I	I	(0)	1	10.5	31.34	31.34	27.08	34.91	34.91
									I	I	(0)	1	13.5	31.27	31.27	27.01	34.84	34.84
									I	I	(0)	1	16.5	31.11	31.11	26.86	34.69	34.69
									I	I	(0)	1	19.5	31.06	31.06	26.80	34.63	34.63
									I	I	(0)	1	22.5	31.16	31.16	26.90	34.73	34.73
									I	I	(0)	1	25.5	31.24	31.24	26.98	34.81	34.81
12	0.0	0.0			0=gev			w12	I	I	(0)	1	1.5	39.33	39.33	35.07	42.90	42.90
									I	I	(0)	1	4.5	40.49	40.49	36.23	44.06	44.06
									I	I	(0)	1	7.5	41.69	41.69	37.43	45.26	45.26
									I	I	(0)	1	10.5	41.80	41.80	37.54	45.37	45.37
									I	I	(0)	1	13.5	41.76	41.76	37.50	45.33	45.33
									I	I	(0)	1	16.5	41.70	41.70	37.44	45.27	45.27
									I	I	(0)	1	19.5	41.64	41.64	37.38	45.21	45.21
									I	I	(0)	1	22.5	41.57	41.57	37.31	45.14	45.14
									I	I	(0)	1	25.5	41.49	41.49	37.23	45.06	45.06
13	0.0	0.0			0=gev			w4	I	I	(0)	1	25.0	34.21	34.21	29.95	37.78	37.78
									I	I	(0)	1	27.0	39.57	39.57	35.31	43.14	43.14
14	0.0	23.0			0=gev			w14	I	I	(0)	1	1.5	22.96	22.96	18.70	26.53	26.53
									I	I	(0)	1	4.5	25.09	25.09	20.83	28.66	28.66
									I	I	(0)	1	7.5	25.38	25.38	21.12	28.95	28.95
									I	I	(0)	1	10.5	25.57	25.57	21.31	29.14	29.14
16	0.0	0.0			0=gev			w16	I	I	(0)	1	1.5	53.43	53.43	49.17	57.00	57.00
									I	I	(0)	1	4.5	53.51	53.51	49.25	57.08	57.08
									I	I	(0)	1	7.5	53.30	53.30	49.04	56.87	56.87
									I	I	(0)	1	10.5	52.98	52.98	48.72	56.55	56.55
									I	I	(0)	1	13.5	52.58	52.58	48.32	56.15	56.15
									I	I	(0)	1	16.5	52.13	52.13	47.87	55.70	55.70
									I	I	(0)	1	19.5	51.65	51.65	47.39	55.22	55.22
									I	I	(0)	1	22.5	51.17	51.17	46.91	54.74	54.74
									I	I	(0)	1	25.5	50.68	50.68	46.42	54.25	54.25
17	0.0	0.0			0=gev			w6	I	I	(0)	1	1.5	50.79	50.79	46.53	54.36	54.36
									I	I	(0)	1	4.5	50.94	50.94	46.68	54.51	54.51
									I	I	(0)	1	7.5	50.85	50.85	46.59	54.42	54.42
									I	I	(0)	1	10.5	50.71	50.71	46.45	54.28	54.28
									I	I	(0)	1	13.5	50.53	50.53	46.27	54.10	54.10
									I	I	(0)	1	16.5	50.30	50.30	46.04	53.87	53.87
									I	I	(0)	1	19.5	50.03	50.03	45.77	53.60	53.60
									I	I	(0)	1	22.5	49.74	49.74	45.48	53.31	53.31
									I	I	(0)	1	25.5	49.44	49.44	45.18	53.01	53.01
18	0.0	0.0			0=gev			w6	I	I	(0)	1	4.5	61.67	61.67	57.41	65.24	65.24

(*) IL: inc. maatregel

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	als	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)
									I	I	(0)	1	7.5	58.34	58.34	54.08	61.91	61.91
									I	I	(0)	1	10.5	55.96	55.96	51.70	59.53	59.53
									I	I	(0)	1	13.5	54.11	54.11	49.85	57.68	57.68
									I	I	(0)	1	16.5	52.62	52.62	48.36	56.19	56.19
									I	I	(0)	1	19.5	51.37	51.37	47.11	54.94	54.94
									I	I	(0)	1	22.5	50.32	50.32	46.06	53.89	53.89
									I	I	(0)	1	25.5	49.40	49.40	45.14	52.97	52.97
19	0.0	0.0			0=gev			w6	I	I	(0)	1	4.5	62.22	62.22	57.96	65.79	65.79
									I	I	(0)	1	7.5	59.35	59.35	55.09	62.92	62.92
									I	I	(0)	1	10.5	57.34	57.34	53.08	60.91	60.91
									I	I	(0)	1	13.5	55.79	55.79	51.53	59.36	59.36
									I	I	(0)	1	16.5	54.53	54.53	50.27	58.10	58.10
									I	I	(0)	1	19.5	53.47	53.47	49.21	57.04	57.04
									I	I	(0)	1	22.5	52.56	52.56	48.30	56.13	56.13
									I	I	(0)	1	25.5	51.75	51.75	47.49	55.32	55.32
20	0.0	0.0			0=gev			w20	I	I	(0)	1	4.5	56.86	56.86	52.60	60.43	60.43
									I	I	(0)	1	7.5	56.12	56.12	51.86	59.69	59.69
									I	I	(0)	1	10.5	55.25	55.25	50.99	58.82	58.82
									I	I	(0)	1	13.5	54.40	54.40	50.14	57.97	57.97
									I	I	(0)	1	16.5	53.60	53.60	49.34	57.17	57.17
									I	I	(0)	1	19.5	52.84	52.84	48.58	56.41	56.41
									I	I	(0)	1	22.5	52.13	52.13	47.87	55.70	55.70
									I	I	(0)	1	25.5	51.46	51.46	47.20	55.03	55.03
21	0.0	0.0			0=gev			w21	I	I	(0)	1	4.5	55.02	55.02	50.76	58.59	58.59
									I	I	(0)	1	7.5	54.65	54.65	50.39	58.22	58.22
									I	I	(0)	1	10.5	54.13	54.13	49.87	57.70	57.70
									I	I	(0)	1	13.5	53.54	53.54	49.28	57.11	57.11
									I	I	(0)	1	16.5	52.93	52.93	48.67	56.50	56.50
									I	I	(0)	1	19.5	52.31	52.31	48.05	55.88	55.88
									I	I	(0)	1	22.5	51.70	51.70	47.44	55.27	55.27
									I	I	(0)	1	25.5	51.11	51.11	46.86	54.69	54.69
22	0.0	0.0			0=gev			w22	I	I	(0)	1	4.5	53.26	53.26	49.00	56.83	56.83
									I	I	(0)	1	7.5	53.06	53.06	48.80	56.63	56.63
									I	I	(0)	1	10.5	52.74	52.74	48.49	56.32	56.32
									I	I	(0)	1	13.5	52.36	52.36	48.10	55.93	55.93
									I	I	(0)	1	16.5	51.92	51.92	47.66	55.49	55.49
									I	I	(0)	1	19.5	51.45	51.45	47.19	55.02	55.02
									I	I	(0)	1	22.5	50.96	50.96	46.70	54.53	54.53
									I	I	(0)	1	25.5	50.48	50.48	46.22	54.05	54.05
23	0.0	0.0			0=gev			w23	I	I	(0)	1	4.5	51.47	51.47	47.21	55.04	55.04
									I	I	(0)	1	7.5	51.35	51.35	47.09	54.92	54.92
									I	I	(0)	1	10.5	51.16	51.16	46.90	54.73	54.73
									I	I	(0)	1	13.5	50.91	50.91	46.65	54.48	54.48
									I	I	(0)	1	16.5	50.62	50.62	46.36	54.19	54.19
									I	I	(0)	1	19.5	50.28	50.28	46.02	53.85	53.85
									I	I	(0)	1	22.5	49.93	49.93	45.67	53.50	53.50
									I	I	(0)	1	25.5	49.55	49.55	45.29	53.12	53.12
24	0.0	0.0			0=gev			w24	I	I	(0)	1	4.5	50.29	50.29	46.03	53.86	53.86
									I	I	(0)	1	7.5	50.20	50.20	45.94	53.77	53.77
									I	I	(0)	1	10.5	50.06	50.06	45.80	53.63	53.63
									I	I	(0)	1	13.5	49.88	49.88	45.62	53.45	53.45
									I	I	(0)	1	16.5	49.65	49.65	45.39	53.22	53.22

(*) IL: inc. maatregel

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	als	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)
									I	I	(0)	1	19.5	49.39	49.39	45.13	52.96	52.96
									I	I	(0)	1	22.5	49.10	49.10	44.84	52.67	52.67
									I	I	(0)	1	25.5	48.79	48.79	44.53	52.36	52.36
25	0.0	0.0			0=gev			w25	I	I	(0)	1	4.5	52.54	52.54	48.28	56.11	56.11
									I	I	(0)	1	7.5	52.43	52.43	48.17	56.00	56.00
									I	I	(0)	1	10.5	52.21	52.21	47.95	55.78	55.78
									I	I	(0)	1	13.5	51.93	51.93	47.67	55.50	55.50
									I	I	(0)	1	16.5	51.60	51.60	47.34	55.17	55.17
									I	I	(0)	1	19.5	51.24	51.24	46.98	54.81	54.81
									I	I	(0)	1	22.5	50.87	50.87	46.61	54.44	54.44
									I	I	(0)	1	25.5	50.49	50.49	46.23	54.06	54.06
26	0.0	0.0			0=gev			w26	I	I	(0)	1	4.5	51.81	51.81	47.55	55.38	55.38
									I	I	(0)	1	7.5	51.74	51.74	47.48	55.31	55.31
									I	I	(0)	1	10.5	51.57	51.57	47.31	55.14	55.14
									I	I	(0)	1	13.5	51.34	51.34	47.08	54.91	54.91
									I	I	(0)	1	16.5	51.07	51.07	46.81	54.64	54.64
									I	I	(0)	1	19.5	50.77	50.77	46.51	54.34	54.34
									I	I	(0)	1	22.5	50.45	50.45	46.19	54.02	54.02
									I	I	(0)	1	25.5	50.11	50.11	45.85	53.68	53.68
27	0.0	0.0			0=gev			w27	I	I	(0)	1	4.5	51.14	51.14	46.88	54.71	54.71
									I	I	(0)	1	7.5	51.10	51.10	46.84	54.67	54.67
									I	I	(0)	1	10.5	50.96	50.96	46.70	54.53	54.53
									I	I	(0)	1	13.5	50.77	50.77	46.51	54.34	54.34
									I	I	(0)	1	16.5	50.55	50.55	46.29	54.12	54.12
									I	I	(0)	1	19.5	50.29	50.29	46.03	53.86	53.86
									I	I	(0)	1	22.5	50.01	50.01	45.75	53.58	53.58
									I	I	(0)	1	25.5	49.72	49.72	45.46	53.29	53.29
28	0.0	0.0			0=gev			w28	I	I	(0)	1	4.5	50.34	50.34	46.08	53.91	53.91
									I	I	(0)	1	7.5	50.32	50.32	46.06	53.89	53.89
									I	I	(0)	1	10.5	50.21	50.21	45.95	53.78	53.78
									I	I	(0)	1	13.5	50.06	50.06	45.80	53.63	53.63
									I	I	(0)	1	16.5	49.88	49.88	45.62	53.45	53.45
									I	I	(0)	1	19.5	49.67	49.67	45.41	53.24	53.24
									I	I	(0)	1	22.5	49.44	49.44	45.18	53.01	53.01
									I	I	(0)	1	25.5	49.18	49.18	44.93	52.76	52.76
29	0.0	0.0			0=gev			w29	I	I	(0)	1	4.5	52.23	52.23	47.97	55.80	55.80
									I	I	(0)	1	7.5	52.13	52.13	47.87	55.70	55.70
									I	I	(0)	1	10.5	51.92	51.92	47.66	55.49	55.49
									I	I	(0)	1	13.5	51.65	51.65	47.39	55.22	55.22
									I	I	(0)	1	16.5	51.33	51.33	47.07	54.90	54.90
									I	I	(0)	1	19.5	50.99	50.99	46.73	54.56	54.56
									I	I	(0)	1	22.5	50.63	50.63	46.37	54.20	54.20
									I	I	(0)	1	25.5	50.26	50.26	46.00	53.83	53.83
30	0.0	0.0			0=gev			w30	I	I	(0)	1	4.5	51.33	51.33	47.07	54.90	54.90
									I	I	(0)	1	7.5	51.25	51.25	46.99	54.82	54.82
									I	I	(0)	1	10.5	51.09	51.09	46.83	54.66	54.66
									I	I	(0)	1	13.5	50.87	50.87	46.61	54.44	54.44
									I	I	(0)	1	16.5	50.60	50.60	46.35	54.18	54.18
									I	I	(0)	1	19.5	50.31	50.31	46.05	53.88	53.88
									I	I	(0)	1	22.5	50.00	50.00	45.74	53.57	53.57
									I	I	(0)	1	25.5	49.68	49.68	45.42	53.25	53.25
31	0.0	0.0			0=gev			w31	I	I	(0)	1	4.5	50.59	50.59	46.33	54.16	54.16

(*) IL: inc. maatregel

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	als	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)
									I	I	(0)	1	7.5	50.54	50.54	46.28	54.11	54.11
									I	I	(0)	1	10.5	50.40	50.40	46.14	53.97	53.97
									I	I	(0)	1	13.5	50.22	50.22	45.96	53.79	53.79
									I	I	(0)	1	16.5	49.99	49.99	45.74	53.57	53.57
									I	I	(0)	1	19.5	49.74	49.74	45.48	53.31	53.31
									I	I	(0)	1	22.5	49.47	49.47	45.21	53.04	53.04
									I	I	(0)	1	25.5	49.18	49.18	44.92	52.75	52.75
32	0.0	0.0			0=gev			w32	I	I	(0)	1	4.5	50.86	50.86	46.60	54.43	54.43
									I	I	(0)	1	7.5	50.80	50.80	46.54	54.37	54.37
									I	I	(0)	1	10.5	50.69	50.69	46.43	54.26	54.26
									I	I	(0)	1	13.5	50.53	50.53	46.27	54.10	54.10
									I	I	(0)	1	16.5	50.34	50.34	46.08	53.91	53.91
									I	I	(0)	1	19.5	50.12	50.12	45.86	53.69	53.69
									I	I	(0)	1	22.5	49.87	49.87	45.61	53.44	53.44
									I	I	(0)	1	25.5	49.61	49.61	45.35	53.18	53.18
33	0.0	0.0			0=gev			w33	I	I	(0)	1	4.5	50.45	50.45	46.19	54.02	54.02
									I	I	(0)	1	7.5	50.38	50.38	46.12	53.95	53.95
									I	I	(0)	1	10.5	50.25	50.25	46.00	53.83	53.83
									I	I	(0)	1	13.5	50.09	50.09	45.83	53.66	53.66
									I	I	(0)	1	16.5	49.89	49.89	45.63	53.46	53.46
									I	I	(0)	1	19.5	49.65	49.65	45.39	53.22	53.22
									I	I	(0)	1	22.5	49.40	49.40	45.14	52.97	52.97
									I	I	(0)	1	25.5	49.13	49.13	44.87	52.70	52.70
34	0.0	0.0			0=gev			w34	I	I	(0)	1	4.5	50.06	50.06	45.80	53.63	53.63
									I	I	(0)	1	7.5	49.98	49.98	45.72	53.55	53.55
									I	I	(0)	1	10.5	49.85	49.85	45.59	53.42	53.42
									I	I	(0)	1	13.5	49.67	49.67	45.41	53.24	53.24
									I	I	(0)	1	16.5	49.46	49.46	45.20	53.03	53.03
									I	I	(0)	1	19.5	49.22	49.22	44.96	52.79	52.79
									I	I	(0)	1	22.5	48.95	48.95	44.69	52.52	52.52
									I	I	(0)	1	25.5	48.67	48.67	44.41	52.24	52.24
35	0.0	0.0			0=gev			w35	I	I	(0)	1	4.5	49.16	49.16	44.90	52.73	52.73
									I	I	(0)	1	7.5	48.84	48.84	44.58	52.41	52.41
									I	I	(0)	1	10.5	48.36	48.36	44.10	51.93	51.93
									I	I	(0)	1	13.5	47.78	47.78	43.52	51.35	51.35
									I	I	(0)	1	16.5	47.15	47.15	42.89	50.72	50.72
									I	I	(0)	1	19.5	46.51	46.51	42.25	50.08	50.08
									I	I	(0)	1	22.5	45.87	45.87	41.62	49.45	49.45
									I	I	(0)	1	25.5	45.26	45.26	41.00	48.83	48.83
36	0.0	0.0			0=gev			w36	I	I	(0)	1	4.5	48.08	48.08	43.82	51.65	51.65
									I	I	(0)	1	7.5	47.89	47.89	43.63	51.46	51.46
									I	I	(0)	1	10.5	47.59	47.59	43.33	51.16	51.16
									I	I	(0)	1	13.5	47.22	47.22	42.96	50.79	50.79
									I	I	(0)	1	16.5	46.79	46.79	42.53	50.36	50.36
									I	I	(0)	1	19.5	46.33	46.33	42.07	49.90	49.90
									I	I	(0)	1	22.5	45.85	45.85	41.59	49.42	49.42
									I	I	(0)	1	25.5	45.36	45.36	41.10	48.93	48.93
37	0.0	0.0			0=gev			w37	I	I	(0)	1	4.5	47.05	47.05	42.79	50.62	50.62
									I	I	(0)	1	7.5	46.94	46.94	42.68	50.51	50.51
									I	I	(0)	1	10.5	46.76	46.76	42.50	50.33	50.33
									I	I	(0)	1	13.5	46.52	46.52	42.26	50.09	50.09
									I	I	(0)	1	16.5	46.23	46.23	41.97	49.80	49.80

(*) IL: inc. maatregel

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	als	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)
									I	I	(0)	1	19.5	45.91	45.91	41.65	49.48	49.48
									I	I	(0)	1	22.5	45.57	45.57	41.31	49.14	49.14
									I	I	(0)	1	25.5	45.21	45.21	40.95	48.78	48.78
38	0.0	0.0			0=gev			w38	I	I	(0)	1	4.5	44.69	44.69	40.43	48.26	48.26
									I	I	(0)	1	7.5	44.62	44.62	40.36	48.19	48.19
									I	I	(0)	1	10.5	44.49	44.49	40.24	48.07	48.07
									I	I	(0)	1	13.5	44.32	44.32	40.06	47.89	47.89
									I	I	(0)	1	16.5	44.10	44.10	39.84	47.67	47.67
									I	I	(0)	1	19.5	43.85	43.85	39.59	47.42	47.42
									I	I	(0)	1	22.5	43.57	43.57	39.31	47.14	47.14
									I	I	(0)	1	25.5	43.28	43.28	39.02	46.85	46.85
39	0.0	0.0			0=gev			w39	I	I	(0)	1	4.5	43.79	43.79	39.53	47.36	47.36
									I	I	(0)	1	7.5	43.76	43.76	39.51	47.34	47.34
									I	I	(0)	1	10.5	43.67	43.67	39.41	47.24	47.24
									I	I	(0)	1	13.5	43.54	43.54	39.28	47.11	47.11
									I	I	(0)	1	16.5	43.37	43.37	39.11	46.94	46.94
									I	I	(0)	1	19.5	43.18	43.18	38.92	46.75	46.75
									I	I	(0)	1	22.5	42.96	42.96	38.70	46.53	46.53
									I	I	(0)	1	25.5	42.73	42.73	38.47	46.30	46.30
40	0.0	0.0			0=gev			w40	I	I	(0)	1	4.5	46.61	46.61	42.36	50.19	50.19
									I	I	(0)	1	7.5	46.18	46.18	41.92	49.75	49.75
									I	I	(0)	1	10.5	45.54	45.54	41.28	49.11	49.11
									I	I	(0)	1	13.5	44.79	44.79	40.53	48.36	48.36
									I	I	(0)	1	16.5	44.00	44.00	39.74	47.57	47.57
									I	I	(0)	1	19.5	43.21	43.21	38.95	46.78	46.78
									I	I	(0)	1	22.5	42.45	42.45	38.19	46.02	46.02
									I	I	(0)	1	25.5	41.73	41.73	37.47	45.30	45.30
41	0.0	0.0			0=gev			w20	I	I	(0)	1	4.5	62.11	62.11	57.86	65.69	65.69
									I	I	(0)	1	7.5	59.56	59.56	55.30	63.13	63.13
									I	I	(0)	1	10.5	57.63	57.63	53.37	61.20	61.20
									I	I	(0)	1	13.5	56.05	56.05	51.79	59.62	59.62
									I	I	(0)	1	16.5	54.71	54.71	50.45	58.28	58.28
									I	I	(0)	1	19.5	53.55	53.55	49.29	57.12	57.12
									I	I	(0)	1	22.5	52.52	52.52	48.26	56.09	56.09
									I	I	(0)	1	25.5	51.60	51.60	47.34	55.17	55.17
42	0.0	0.0			0=gev			w42	I	I	(0)	1	1.5	52.84	52.84	48.58	56.41	56.41
									I	I	(0)	1	4.5	52.83	52.83	48.57	56.40	56.40
									I	I	(0)	1	7.5	52.56	52.56	48.30	56.13	56.13
									I	I	(0)	1	10.5	52.15	52.15	47.89	55.72	55.72
									I	I	(0)	1	13.5	51.66	51.66	47.40	55.23	55.23
									I	I	(0)	1	16.5	51.14	51.14	46.88	54.71	54.71
									I	I	(0)	1	19.5	50.61	50.61	46.35	54.18	54.18
									I	I	(0)	1	22.5	50.08	50.08	45.82	53.65	53.65
									I	I	(0)	1	25.5	49.56	49.56	45.30	53.13	53.13
43	0.0	0.0			0=gev			w43	I	I	(0)	1	1.5	46.38	46.38	42.12	49.95	49.95
									I	I	(0)	1	4.5	46.45	46.45	42.19	50.02	50.02
									I	I	(0)	1	7.5	46.27	46.27	42.01	49.84	49.84
									I	I	(0)	1	10.5	45.97	45.97	41.71	49.54	49.54
									I	I	(0)	1	13.5	45.61	45.61	41.35	49.18	49.18
									I	I	(0)	1	16.5	45.22	45.22	40.96	48.79	48.79
									I	I	(0)	1	19.5	44.83	44.83	40.57	48.40	48.40
									I	I	(0)	1	22.5	44.43	44.43	40.17	48.00	48.00

(*) IL: inc. maatregel

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	als	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)
									I	I	(0)	1	25.5	44.05	44.05	39.79	47.62	47.62
44	0.0	0.0			0=gev			w44	I	I	(0)	1	1.5	49.79	49.79	45.53	53.36	53.36
									I	I	(0)	1	4.5	49.93	49.93	45.67	53.50	53.50
									I	I	(0)	1	7.5	49.81	49.81	45.55	53.38	53.38
									I	I	(0)	1	10.5	49.60	49.60	45.34	53.17	53.17
									I	I	(0)	1	13.5	49.32	49.32	45.06	52.89	52.89
									I	I	(0)	1	16.5	48.99	48.99	44.73	52.56	52.56
									I	I	(0)	1	19.5	48.62	48.62	44.36	52.19	52.19
45	0.0	0.0			0=gev			w45	I	I	(0)	1	1.5	--	--	--	-999.90	999.90
									I	I	(0)	1	4.5	--	--	--	-999.90	999.90
									I	I	(0)	1	7.5	--	--	--	-999.90	999.90
									I	I	(0)	1	10.5	--	--	--	-999.90	999.90
									I	I	(0)	1	13.5	--	--	--	-999.90	999.90
									I	I	(0)	1	16.5	--	--	--	-999.90	999.90
									I	I	(0)	1	19.5	--	--	--	-999.90	999.90
									I	I	(0)	1	22.5	--	--	--	-999.90	999.90
									I	I	(0)	1	25.5	--	--	--	-999.90	999.90

Projectgegevens

projectnaam: Sloterdijk
opdrachtgever:
adviseur:
databaseversie: 1001
situatie: Parkeerdek 4, inclusief stem
uitsnede: basismodel

omschrijving	beoordeeld als verkeerslawaai		beoordeeld als railverkeerslawaai		beoordeeld als industrielawaa
	wegverkeer	railverkeer (lokaal spoor	railverkeer	industrie (emplacement)	industrie
rekenhart versie:					OW.1.1.1
rekenresultaat binnengelezen (datum):					02-10-2025 16:11
maximum aantal reflecties:	1		1		1
standaard bodemabsorptie:	%		%		%
rekenmethode:					OW
meteo correctie:					☑
jaargetijde zomer:					☐
opmerking					

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	23.0	0.0	70		80	
2	59.0	0.0	77		80	
3	59.0	0.0	74		80	
4	56.0	0.0	70		80	
5	50.0	0.0	74		80	
6	44.0	0.0	55		80	
7	44.0	0.0	70		80	
8	24.0	0.0	156	parkeergarage	80	
9	50.0	0.0	96		80	
10	47.0	0.0	88		80	
11	47.0	0.0	83		80	
12	35.0	0.0	56		80	
13	35.0	0.0	74		80	
14	29.0	0.0	38		80	
15	26.0	0.0	40		80	
16	26.0	0.0	41		80	
17	32.0	0.0	38		80	
18	26.0	0.0	39		80	
19	26.0	0.0	42		80	
20	47.0	24.0	89	wonen naast parkeerdek	80	
21	11.0	0.0	75		80	

Bronnen

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	richt.	hoek	bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk		bedrijfsduur dag	avond	nacht	
3878	stemgeluid parkeerdek	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.8	-34.8	51.1	55.1	59.1	60.1	58.1	-34.8	-34.8	64.7			2.100	0.800	0.500	h
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3879	stemgeluid parkeerdek	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.8	-34.8	51.1	55.1	59.1	60.1	58.1	-34.8	-34.8	64.7			2.100	0.800	0.500	h
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3880	stemgeluid parkeerdek	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.8	-34.8	51.1	55.1	59.1	60.1	58.1	-34.8	-34.8	64.7			2.100	0.800	0.500	h
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3881	stemgeluid parkeerdek	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.8	-34.8	51.1	55.1	59.1	60.1	58.1	-34.8	-34.8	64.7			2.100	0.800	0.500	h
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3882	stemgeluid parkeerdek	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.8	-34.8	51.1	55.1	59.1	60.1	58.1	-34.8	-34.8	64.7			2.100	0.800	0.500	h
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3883	stemgeluid parkeerdek	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.8	-34.8	51.1	55.1	59.1	60.1	58.1	-34.8	-34.8	64.7			2.100	0.800	0.500	h
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3884	stemgeluid parkeerdek	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.8	-34.8	51.1	55.1	59.1	60.1	58.1	-34.8	-34.8	64.7			2.100	0.800	0.500	h
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3885	stemgeluid parkeerdek	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.8	-34.8	51.1	55.1	59.1	60.1	58.1	-34.8	-34.8	64.7			2.100	0.800	0.500	h
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3886	stemgeluid parkeerdek	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.8	-34.8	51.1	55.1	59.1	60.1	58.1	-34.8	-34.8	64.7			2.100	0.800	0.500	h
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3887	stemgeluid parkeerdek	5=vrij (als > 0.01m van gevel	industrielawaai	1.7	)=A	0	0	-34.8	-34.8	51.1	55.1	59.1	60.1	58.1	-34.8	-34.8	64.7			2.100	0.800	0.500	h
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:		--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						

Mobiele bronnen

nr	bedrijf	bron	bronvermogen h	wg	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	maxafst	vgem	aantal dag	aantal avond	aantal nacht	aantal 5dB toeslag dag	aantal 5dB toeslag avond	aantal 5dB toeslag nacht	aantal10 dB toeslag dag	aantal10 dB toeslag avond	aantal10 dB toeslag nacht
2		Personenwagen parl	.8)=A		56.5	71.5	75.5	76.5	81.5	86.5	83.5	78.5	75.5	90.1		5	5	42	12	6	0	0	0	0	0	0

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	als	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)
5	0.0	0.0			0=gev			w5	I	I	(0)	1	1.5	15.39	15.31	9.80	18.26	18.26
									I	I	(0)	1	4.5	18.39	18.30	12.79	21.26	21.26
									I	I	(0)	1	7.5	19.88	19.85	14.38	22.81	22.81
									I	I	(0)	1	10.0	21.10	21.05	15.58	24.01	24.01
6	0.0	0.0			0=gev			w6	I	I	(0)	1	19.5	27.90	27.55	21.82	30.47	30.47
									I	I	(0)	1	22.5	35.61	35.24	29.50	38.16	38.16
									I	I	(0)	1	25.5	39.77	39.32	33.52	42.24	42.24
									I	I	(0)	1	28.5	39.47	39.02	33.22	41.94	41.94
7	0.0	24.0			0=gev			w7	I	I	(0)	1	1.5	19.25	18.82	13.03	21.74	21.74
									I	I	(0)	1	4.5	20.26	19.86	14.10	22.78	22.78
									I	I	(0)	1	7.5	21.95	21.53	15.74	24.45	24.45
8	0.0	0.0			0=gev			w8	I	I	(0)	1	16.5	20.65	20.26	14.50	23.18	23.18
									I	I	(0)	1	19.5	23.09	22.74	17.02	25.67	25.67
									I	I	(0)	1	22.5	30.49	30.17	24.46	33.09	33.09
									I	I	(0)	1	25.5	35.19	34.80	29.04	37.72	37.72
9	0.0	0.0			0=gev			w9	I	I	(0)	1	1.5	7.28	6.84	1.05	9.76	9.76
									I	I	(0)	1	4.5	9.36	8.94	3.15	11.86	11.86
									I	I	(0)	1	7.5	10.44	9.98	4.16	12.89	12.89
10	0.0	24.0			0=gev			w10	I	I	(0)	1	1.5	12.19	11.87	6.17	14.80	14.80
									I	I	(0)	1	4.5	14.32	14.01	8.32	16.94	16.94
									I	I	(0)	1	7.5	14.93	14.58	8.86	17.51	17.51
11	0.0	0.0			0=gev			w11	I	I	(0)	1	16.5	24.30	23.96	18.25	26.89	26.89
									I	I	(0)	1	19.5	28.33	28.00	22.30	30.93	30.93
									I	I	(0)	1	22.5	35.90	35.55	29.82	38.47	38.47
									I	I	(0)	1	25.5	40.22	39.79	33.99	42.70	42.70
									I	I	(0)	1	28.5	39.67	39.25	33.47	42.17	42.17
12	0.0	0.0			0=gev			w12	I	I	(0)	1	19.5	25.70	25.38	19.68	28.31	28.31
									I	I	(0)	1	22.5	33.83	33.42	27.63	36.33	36.33
									I	I	(0)	1	25.5	35.76	35.32	29.53	38.24	38.24
13	0.0	0.0			0=gev			w4	I	I	(0)	1	25.0	29.30	28.91	23.15	31.83	31.83
									I	I	(0)	1	27.0	29.43	29.03	23.27	31.95	31.95
14	0.0	24.0			0=gev			w14	I	I	(0)	1	1.5	40.78	40.38	34.62	43.30	43.30
									I	I	(0)	1	4.5	40.39	40.00	34.24	42.92	42.92
									I	I	(0)	1	7.5	39.97	39.58	33.83	42.50	42.50
									I	I	(0)	1	10.5	39.42	39.03	33.27	41.95	41.95
15	0.0	24.0			0=gev			w15	I	I	(0)	1	1.5	40.99	40.59	34.82	43.51	43.51
									I	I	(0)	1	4.5	40.23	39.86	34.12	42.78	42.78
									I	I	(0)	1	7.5	39.90	39.52	33.78	42.45	42.45
									I	I	(0)	1	10.5	39.82	39.41	33.63	42.33	42.33

Projectgegevens

projectnaam: Sloterdijk
opdrachtgever:
adviseur:
databaseversie: 1001
situatie: Parkeergarage 4
uitsnede: basismodel

omschrijving	beoordeeld als verkeerslawaai		beoordeeld als railverkeerslawaai		beoordeeld als industrielawaa
	wegverkeer	railverkeer (lokaal spoor	railverkeer	industrie (emplacement)	industrie
rekenhart versie:					OW.1.1.1
rekenresultaat binnengelezen (datum):					02-10-2025 10:03
maximum aantal reflecties:	1		1		1
standaard bodemabsorptie:	%		%		%
rekenmethode:					OW
meteo correctie:					☑
jaargetijde zomer:					☐
opmerking					

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	23.0	0.0	70		80	
2	59.0	0.0	77		80	
3	59.0	0.0	74		80	
4	56.0	0.0	70		80	
5	50.0	0.0	74		80	
6	44.0	0.0	55		80	
7	44.0	0.0	70		80	
8	24.0	0.0	156	parkeergarage	80	
9	50.0	0.0	96		80	
10	47.0	0.0	88		80	
11	47.0	0.0	83		80	
12	35.0	0.0	56		80	
13	35.0	0.0	74		80	
14	29.0	0.0	38		80	
15	26.0	0.0	40		80	
16	26.0	0.0	41		80	
17	32.0	0.0	38		80	
18	26.0	0.0	39		80	
19	26.0	0.0	42		80	
20	47.0	24.0	89		80	
21	11.0	0.0	75		80	

Bronnen

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	richt.	hoek	bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk		bedrijfsduur dag	avond	nacht	
1	noordgevel bg	2=geluidafstr.wand	industrielawaai	2.0	)=A	0	360	-24.3	-24.3	61.6	65.7	69.7	70.7	68.7	-24.3	-24.3	75.2	b1		9.410	2.690	1.340	h
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
2	noordgevel 1e	2=geluidafstr.wand	industrielawaai	1.0	)=A	0	360	-24.3	-24.3	61.6	65.7	69.7	70.7	68.7	-24.3	-24.3	75.2	b2		8.060	2.300	1.150	h
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
3	noordgevel 2e	2=geluidafstr.wand	industrielawaai	1.0	)=A	0	360	-24.3	-24.3	61.6	65.7	69.7	70.7	68.7	-24.3	-24.3	75.2	b3		6.720	1.920	0.960	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
4	noordgevel 3e	2=geluidafstr.wand	industrielawaai	1.0	)=A	0	360	-24.3	-24.3	61.6	65.7	69.7	70.7	68.7	-24.3	-24.3	75.2	b4		5.380	1.540	0.770	h
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
5	noordgevel 4e	2=geluidafstr.wand	industrielawaai	1.0	)=A	0	360	-24.3	-24.3	61.6	65.7	69.7	70.7	68.7	-24.3	-24.3	75.2	b5		4.030	1.150	0.580	h
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
6	noordgevel 5e	2=geluidafstr.wand	industrielawaai	1.0	)=A	0	360	-24.3	-24.3	61.6	65.7	69.7	70.7	68.7	-24.3	-24.3	75.2	b6		2.690	0.770	0.380	h
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
7	noordgevel 6e	2=geluidafstr.wand	industrielawaai	1.0	)=A	0	360	-24.3	-24.3	61.6	65.7	69.7	70.7	68.7	-24.3	-24.3	75.2	b7		1.340	0.380	0.190	h
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
8	Z-gevel bg	2=geluidafstr.wand	industrielawaai	2.0	)=A	0	360	-24.3	-24.3	61.6	65.7	69.7	70.7	68.7	-24.3	-24.3	75.2	b1		9.410	2.690	1.340	h
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
9	Z-gevel 1e	2=geluidafstr.wand	industrielawaai	1.0	)=A	0	360	-24.3	-24.3	61.6	65.7	69.7	70.7	68.7	-24.3	-24.3	75.2	b2		8.060	2.300	1.150	h
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
10	Z-gevel 2e	2=geluidafstr.wand	industrielawaai	1.0	)=A	0	360	-24.3	-24.3	61.6	65.7	69.7	70.7	68.7	-24.3	-24.3	75.2	b3		6.720	1.920	0.960	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
11	Z-gevel 3e	2=geluidafstr.wand	industrielawaai	1.0	)=A	0	360	-24.3	-24.3	61.6	65.7	69.7	70.7	68.7	-24.3	-24.3	75.2	b4		5.380	1.540	0.770	h
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						

nr	bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	h	wg	bronvermogen richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk		bedrijfsduur dag	avond	nacht	
12	Z-gevel 4e	2=geluidafstr.wand	industrielawaai	1.0	)=A	0	360	-24.3	-24.3	61.6	65.7	69.7	70.7	68.7	-24.3	-24.3	75.2	b5		4.030	1.150	0.580	h
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
13	Z-gevel 5e	2=geluidafstr.wand	industrielawaai	1.0	)=A	0	360	-24.3	-24.3	61.6	65.7	69.7	70.7	68.7	-24.3	-24.3	75.2	b6		2.690	0.770	0.380	h
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
14	Z-gevel 6e	2=geluidafstr.wand	industrielawaai	1.0	)=A	0	360	-24.3	-24.3	61.6	65.7	69.7	70.7	68.7	-24.3	-24.3	75.2	b7		1.340	0.380	0.190	h
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+5dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		+10dB:	--	--	--	%
						0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						

Mobiele bronnen

nr	bedrijf	bron	bronvermogen h	wg	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	maxafst	vgem	aantal dag	aantal avond	aantal nacht	aantal 5dB toeslag dag	aantal 5dB toeslag avond	aantal 5dB toeslag nacht	aantal10 dB toeslag dag	aantal10 dB toeslag avond	aantal10 dB toeslag nacht
1		personenwagens	.8)=A		56.5	71.5	75.5	76.5	81.5	86.5	83.5	78.5	75.5	90.1	parkeergar	4	5	1407	402	201	0	0	0	0	0	0

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	als	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)
1	0.0	0.0			0=gev			w1	I	I	(0)	1	1.5	40.51	39.83	33.82	42.72	42.72
									I	I	(0)	1	4.5	42.81	42.12	36.11	45.02	45.02
									I	I	(0)	1	7.5	42.65	41.96	35.95	44.86	44.86
									I	I	(0)	1	10.5	42.41	41.72	35.71	44.62	44.62
									I	I	(0)	1	13.5	42.28	41.61	35.59	44.50	44.50
2	0.0	0.0			0=gev			w2	I	I	(0)	1	1.5	38.47	37.80	31.78	40.69	40.69
									I	I	(0)	1	4.5	40.83	40.16	34.14	43.05	43.05
									I	I	(0)	1	7.5	40.76	40.09	34.07	42.98	42.98
									I	I	(0)	1	10.5	40.65	39.98	33.96	42.87	42.87
									I	I	(0)	1	13.5	40.50	39.83	33.81	42.72	42.72
3	0.0	0.0			0=gev			w3	I	I	(0)	1	1.5	32.45	31.77	25.75	34.66	34.66
									I	I	(0)	1	4.5	33.76	33.09	27.07	35.98	35.98
									I	I	(0)	1	7.5	35.51	34.83	28.81	37.72	37.72
									I	I	(0)	1	10.5	35.46	34.78	28.76	37.67	37.67
									I	I	(0)	1	13.5	35.39	34.72	28.70	37.61	37.61
4	0.0	0.0			0=gev			w4	I	I	(0)	1	25.0	35.88	35.15	29.15	38.06	38.06
									I	I	(0)	1	27.0	35.36	34.64	28.64	37.55	37.55
5	0.0	0.0			0=gev			w5	I	I	(0)	1	1.5	50.65	49.96	43.95	52.86	52.86
									I	I	(0)	1	4.5	50.66	49.97	43.96	52.87	52.87
									I	I	(0)	1	7.5	50.49	49.79	43.78	52.69	52.69
									I	I	(0)	1	10.0	50.26	49.56	43.55	52.46	52.46
6	0.0	0.0			0=gev			w6	I	I	(0)	1	1.5	38.04	37.33	31.33	40.24	40.24
									I	I	(0)	1	4.5	39.79	39.08	33.08	41.99	41.99
									I	I	(0)	1	7.5	39.55	38.84	32.83	41.74	41.74
									I	I	(0)	1	10.5	39.18	38.46	32.46	41.37	41.37
									I	I	(0)	1	13.5	39.06	38.38	32.36	41.27	41.27
									I	I	(0)	1	16.5	38.98	38.30	32.28	41.19	41.19
									I	I	(0)	1	19.5	38.32	37.64	31.62	40.53	40.53
									I	I	(0)	1	22.5	37.46	36.78	30.76	39.67	39.67
									I	I	(0)	1	25.5	36.26	35.57	29.56	38.47	38.47
7	0.0	0.0			0=gev			w6	I	I	(0)	1	1.5	36.39	35.65	29.66	38.57	38.57
									I	I	(0)	1	4.5	38.68	37.93	31.95	40.86	40.86
									I	I	(0)	1	7.5	39.01	38.27	32.28	41.19	41.19
									I	I	(0)	1	10.5	39.01	38.26	32.27	41.18	41.18
									I	I	(0)	1	13.5	38.99	38.24	32.25	41.16	41.16
									I	I	(0)	1	16.5	38.95	38.20	32.22	41.13	41.13
									I	I	(0)	1	19.5	38.89	38.15	32.16	41.07	41.07
									I	I	(0)	1	22.5	38.82	38.08	32.09	41.00	41.00
									I	I	(0)	1	25.5	38.73	37.99	32.00	40.91	40.91
8	0.0	0.0			0=gev			w6	I	I	(0)	1	1.5	53.80	53.07	47.07	55.98	55.98
									I	I	(0)	1	4.5	54.36	53.61	47.63	56.54	56.54
									I	I	(0)	1	7.5	54.38	53.61	47.64	56.55	56.55
									I	I	(0)	1	10.5	54.17	53.39	47.42	56.33	56.33
									I	I	(0)	1	13.5	52.70	51.91	45.95	54.86	54.86
									I	I	(0)	1	16.5	51.90	51.13	45.15	54.06	54.06
									I	I	(0)	1	19.5	51.25	50.51	44.52	53.43	53.43
									I	I	(0)	1	22.5	49.91	49.17	43.18	52.09	52.09
									I	I	(0)	1	25.5	48.48	47.74	41.75	50.66	50.66
9	0.0	0.0			0=gev			w2	I	I	(0)	1	1.5	22.89	22.18	16.18	25.09	25.09

(*) IL: inc. maatregel

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	als	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)
									I	I	(0)	1	4.5	24.71	23.99	17.99	26.90	26.90
									I	I	(0)	1	7.5	24.70	23.98	17.98	26.89	26.89
									I	I	(0)	1	10.5	24.67	23.96	17.95	26.86	26.86
									I	I	(0)	1	13.5	24.63	23.92	17.91	26.82	26.82
10	0.0	0.0			0=gev			w2	I	I	(0)	1	1.5	22.25	21.55	15.54	24.45	24.45
									I	I	(0)	1	4.5	24.12	23.42	17.41	26.32	26.32
									I	I	(0)	1	7.5	24.10	23.39	17.39	26.30	26.30
									I	I	(0)	1	10.5	24.06	23.36	17.35	26.26	26.26
									I	I	(0)	1	13.5	24.01	23.31	17.30	26.21	26.21
11	0.0	0.0			0=gev			w6	I	I	(0)	1	1.5	30.17	29.45	23.45	32.36	32.36
									I	I	(0)	1	4.5	32.06	31.33	25.34	34.25	34.25
									I	I	(0)	1	7.5	32.09	31.35	25.36	34.27	34.27
									I	I	(0)	1	10.5	32.00	31.27	25.27	34.18	34.18
									I	I	(0)	1	13.5	31.98	31.24	25.25	34.16	34.16
									I	I	(0)	1	16.5	31.93	31.20	25.21	34.12	34.12
									I	I	(0)	1	19.5	31.90	31.17	25.17	34.08	34.08
									I	I	(0)	1	22.5	31.79	31.07	25.07	33.98	33.98
									I	I	(0)	1	25.5	32.16	31.44	25.44	34.35	34.35
12	0.0	0.0			0=gev			w6	I	I	(0)	1	1.5	38.96	38.22	32.23	41.14	41.14
									I	I	(0)	1	4.5	40.83	40.08	34.10	43.01	43.01
									I	I	(0)	1	7.5	40.86	40.11	34.12	43.03	43.03
									I	I	(0)	1	10.5	40.85	40.11	34.12	43.03	43.03
									I	I	(0)	1	13.5	40.82	40.08	34.09	43.00	43.00
									I	I	(0)	1	16.5	40.76	40.01	34.02	42.93	42.93
									I	I	(0)	1	19.5	40.67	39.92	33.93	42.84	42.84
									I	I	(0)	1	22.5	40.55	39.81	33.82	42.73	42.73
									I	I	(0)	1	25.5	40.41	39.66	33.68	42.59	42.59
13	0.0	0.0			0=gev			w4	I	I	(0)	1	25.0	36.93	36.20	30.20	39.11	39.11
									I	I	(0)	1	27.0	39.81	39.10	33.09	42.00	42.00

wnp	adres	wnh	bron	mb	bronnaam	Li	Cm	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	LAR,d	LAR,a	LAR,n
	5	1.50			-		-	15.39	15.31	9.80	-	15.39	15.31	9.80
		-	3883		stemgeluic	8.34	2.27	-1.50	-0.92	-5.97	-	-1.50	-0.92	-5.97
		-		2 m	Personenw	32.43	2.60	12.91	12.24	6.22	-	12.91	12.24	6.22
		-	3885		stemgeluic	7.98	1.72	-1.30	-0.72	-5.77	-	-1.30	-0.72	-5.77
		-	3884		stemgeluic	7.53	2.01	-2.05	-1.47	-6.52	-	-2.05	-1.47	-6.52
		-	3886		stemgeluic	5.98	1.38	-2.96	-2.38	-7.43	-	-2.96	-2.38	-7.43
		-	3878		stemgeluic	5.33	2.21	-4.45	-3.87	-8.92	-	-4.45	-3.87	-8.92
		-	3881		stemgeluic	5.96	1.22	-2.84	-2.26	-7.31	-	-2.84	-2.26	-7.31
		-	3880		stemgeluic	3.82	1.60	-5.35	-4.77	-9.82	-	-5.35	-4.77	-9.82
		-	3879		stemgeluic	5.71	1.93	-3.78	-3.20	-8.26	-	-3.78	-3.20	-8.26
		-	3887		stemgeluic	15.60	1.00	7.03	7.61	2.56	-	7.03	7.61	2.56
	5	4.50			-		-	18.39	18.30	12.79	-	18.39	18.30	12.79
		-	3878		stemgeluic	6.16	-	-1.41	-0.83	-5.88	-	-1.41	-0.83	-5.88
		-	3886		stemgeluic	7.16	-	-0.41	0.17	-4.88	-	-0.41	0.17	-4.88
		-	3880		stemgeluic	4.60	-	-2.97	-2.39	-7.44	-	-2.97	-2.39	-7.44
		-	3879		stemgeluic	6.58	-	-0.99	-0.41	-5.46	-	-0.99	-0.41	-5.46
		-	3883		stemgeluic	8.00	-	0.43	1.01	-4.04	-	0.43	1.01	-4.04
		-	3881		stemgeluic	7.20	-	-0.37	0.21	-4.84	-	-0.37	0.21	-4.84
		-	3887		stemgeluic	17.72	-	10.15	10.73	5.68	-	10.15	10.73	5.68
		-	3882		stemgeluic	18.16	-	10.59	11.17	6.11	-	10.59	11.17	6.11
		-		2 m	Personenw	33.29	-	15.96	15.29	9.27	-	15.96	15.29	9.27
		-	3884		stemgeluic	8.77	-	1.20	1.78	-3.27	-	1.20	1.78	-3.27
	5	7.50			-		-	19.88	19.85	14.38	-	19.88	19.85	14.38
		-	3883		stemgeluic	7.83	-	0.26	0.84	-4.21	-	0.26	0.84	-4.21
		-	3878		stemgeluic	7.38	-	-0.19	0.39	-4.66	-	-0.19	0.39	-4.66
		-	3880		stemgeluic	5.59	-	-1.98	-1.40	-6.45	-	-1.98	-1.40	-6.45
		-	3879		stemgeluic	7.86	-	0.29	0.87	-4.19	-	0.29	0.87	-4.19
		-	3886		stemgeluic	8.66	-	1.09	1.67	-3.38	-	1.09	1.67	-3.38
		-	3881		stemgeluic	8.75	-	1.18	1.76	-3.29	-	1.18	1.76	-3.29
		-	3884		stemgeluic	10.45	-	2.88	3.46	-1.59	-	2.88	3.46	-1.59
		-	3885		stemgeluic	11.02	-	3.45	4.03	-1.02	-	3.45	4.03	-1.02
		-	3887		stemgeluic	19.83	-	12.26	12.84	7.79	-	12.26	12.84	7.79
		-	3882		stemgeluic	20.28	-	12.71	13.29	8.24	-	12.71	13.29	8.24
	5	1-			-		-	21.10	21.05	15.58	-	21.10	21.05	15.58
		-	3883		stemgeluic	7.77	-	0.20	0.78	-4.27	-	0.20	0.78	-4.27
		-	3880		stemgeluic	6.86	-	-0.71	-0.13	-5.18	-	-0.71	-0.13	-5.18
		-	3879		stemgeluic	9.24	-	1.67	2.25	-2.80	-	1.67	2.25	-2.80
		-	3886		stemgeluic	10.30	-	2.73	3.31	-1.74	-	2.73	3.31	-1.74
		-	3878		stemgeluic	8.68	-	1.11	1.69	-3.36	-	1.11	1.69	-3.36
		-	3881		stemgeluic	10.45	-	2.88	3.46	-1.59	-	2.88	3.46	-1.59
		-	3884		stemgeluic	12.30	-	4.73	5.31	0.26	-	4.73	5.31	0.26
		-	3885		stemgeluic	12.90	-	5.33	5.91	0.86	-	5.33	5.91	0.86
		-	3887		stemgeluic	20.83	-	13.26	13.84	8.79	-	13.26	13.84	8.79
		-	3882		stemgeluic	21.32	-	13.75	14.33	9.27	-	13.75	14.33	9.27
	6	19.50			-		-	27.90	27.55	21.82	-	27.90	27.55	21.82
		-		2 m	Personenw	44.43	-	26.80	26.13	20.11	-	26.80	26.13	20.11
		-	3887		stemgeluic	20.10	-	12.53	13.11	8.06	-	12.53	13.11	8.06
		-	3886		stemgeluic	20.97	-	13.40	13.98	8.92	-	13.40	13.98	8.92
		-	3885		stemgeluic	20.82	-	13.25	13.83	8.78	-	13.25	13.83	8.78
		-	3884		stemgeluic	20.66	-	13.09	13.67	8.62	-	13.09	13.67	8.62
		-	3878		stemgeluic	15.48	-	7.91	8.49	3.44	-	7.91	8.49	3.44
		-	3882		stemgeluic	18.56	-	10.99	11.57	6.52	-	10.99	11.57	6.52
		-	3881		stemgeluic	17.25	-	9.68	10.26	5.21	-	9.68	10.26	5.21
		-	3880		stemgeluic	16.68	-	9.11	9.69	4.64	-	9.11	9.69	4.64
		-	3879		stemgeluic	16.02	-	8.45	9.03	3.98	-	8.45	9.03	3.98
	6	22.50			-		-	35.61	35.24	29.50	-	35.61	35.24	29.50
		-	3878		stemgeluic	24.74	-	17.17	17.75	12.69	-	17.17	17.75	12.69
		-	3880		stemgeluic	25.29	-	17.72	18.30	13.25	-	17.72	18.30	13.25
		-	3882		stemgeluic	25.40	-	17.83	18.41	13.36	-	17.83	18.41	13.36
		-		2 m	Personenw	52.09	-	34.55	33.88	27.86	-	34.55	33.88	27.86
		-	3886		stemgeluic	28.49	-	20.92	21.50	16.45	-	20.92	21.50	16.45
		-	3879		stemgeluic	24.93	-	17.36	17.94	12.89	-	17.36	17.94	12.89
		-	3887		stemgeluic	28.34	-	20.77	21.35	16.30	-	20.77	21.35	16.30
		-	3885		stemgeluic	27.73	-	20.16	20.74	15.69	-	20.16	20.74	15.69
		-	3884		stemgeluic	26.71	-	19.14	19.72	14.67	-	19.14	19.72	14.67
		-	3883		stemgeluic	25.81	-	18.24	18.82	13.77	-	18.24	18.82	13.77
	6	25.50			-		-	39.77	39.32	33.52	-	39.77	39.32	33.52
		-	3878		stemgeluic	27.59	-	20.03	20.61	15.55	-	20.03	20.61	15.55
		-	3886		stemgeluic	31.41	-	23.84	24.42	19.37	-	23.84	24.42	19.37
		-	3885		stemgeluic	30.46	-	22.89	23.47	18.42	-	22.89	23.47	18.42
		-	3881		stemgeluic	29.71	-	22.14	22.72	17.67	-	22.14	22.72	17.67
		-	3880		stemgeluic	29.17	-	21.60	22.18	17.13	-	21.60	22.18	17.13

	-	3883	stemgeluic	28.16	-	20.59	21.17	16.12	-	20.59	21.17	16.12
	-	3887	stemgeluic	29.15	-	21.58	22.16	17.11	-	21.58	22.16	17.11
	-	3882	stemgeluic	29.13	-	21.56	22.14	17.09	-	21.56	22.14	17.09
	-	3879	stemgeluic	28.39	-	20.82	21.40	16.35	-	20.82	21.40	16.35
	-	3884	stemgeluic	29.26	-	21.69	22.27	17.22	-	21.69	22.27	17.22
6	28.50		-		-	39.47	39.02	33.22	-	39.47	39.02	33.22
	-	3881	stemgeluic	29.66	-	22.09	22.67	17.62	-	22.09	22.67	17.62
	-	2 m	Personenw	56.57	-	38.71	38.04	32.02	-	38.71	38.04	32.02
	-	3885	stemgeluic	30.39	-	22.82	23.40	18.35	-	22.82	23.40	18.35
	-	3883	stemgeluic	28.13	-	20.56	21.14	16.09	-	20.56	21.14	16.09
	-	3886	stemgeluic	29.63	-	22.06	22.64	17.59	-	22.06	22.64	17.59
	-	3884	stemgeluic	29.21	-	21.64	22.22	17.17	-	21.64	22.22	17.17
	-	3880	stemgeluic	29.12	-	21.55	22.13	17.08	-	21.55	22.13	17.08
	-	3882	stemgeluic	29.07	-	21.50	22.08	17.03	-	21.50	22.08	17.03
	-	3887	stemgeluic	29.03	-	21.46	22.04	16.99	-	21.46	22.04	16.99
	-	3879	stemgeluic	28.36	-	20.79	21.37	16.32	-	20.79	21.37	16.32
7	1.50		-		-	19.24	18.82	13.02	-	19.24	18.82	13.02
	-	3880	stemgeluic	5.33	3.06	-5.30	-4.72	-9.77	-	-5.30	-4.72	-9.77
	-	3885	stemgeluic	4.53	3.17	-6.21	-5.63	-10.68	-	-6.21	-5.63	-10.68
	-	3882	stemgeluic	0.70	3.17	-10.04	-9.46	-14.51	-	-10.04	-9.46	-14.51
	-	3887	stemgeluic	0.57	3.26	-10.26	-9.68	-14.73	-	-10.26	-9.68	-14.73
	-	3879	stemgeluic	13.33	3.02	2.74	3.32	-1.73	-	2.74	3.32	-1.73
	-	3884	stemgeluic	13.63	3.13	2.93	3.51	-1.54	-	2.93	3.51	-1.54
	-	3878	stemgeluic	15.56	2.98	5.00	5.58	0.53	-	5.00	5.58	0.53
	-	3883	stemgeluic	18.78	3.10	8.11	8.69	3.64	-	8.11	8.69	3.64
	-	2 m	Personenw	45.39	3.64	18.42	17.76	11.73	-	18.42	17.76	11.73
	-	3886	stemgeluic	1.76	3.21	-9.03	-8.45	-13.50	-	-9.03	-8.45	-13.50
7	4.50		-		-	20.26	19.86	14.10	-	20.26	19.86	14.10
	-	3884	stemgeluic	13.16	1.38	4.21	4.79	-0.26	-	4.21	4.79	-0.26
	-	3886	stemgeluic	1.33	1.53	-7.77	-7.19	-12.24	-	-7.77	-7.19	-12.24
	-	3879	stemgeluic	12.77	1.16	4.03	4.61	-0.44	-	4.03	4.61	-0.44
	-	3881	stemgeluic	1.70	1.35	-7.22	-6.64	-11.69	-	-7.22	-6.64	-11.69
	-	3882	stemgeluic	0.30	1.45	-8.73	-8.15	-13.20	-	-8.73	-8.15	-13.20
	-	3887	stemgeluic	0.17	1.63	-9.03	-8.45	-13.50	-	-9.03	-8.45	-13.50
	-	3878	stemgeluic	15.19	1.10	6.53	7.11	2.06	-	6.53	7.11	2.06
	-	2 m	Personenw	44.64	1.87	19.33	18.66	12.64	-	19.33	18.66	12.64
	-	3885	stemgeluic	4.05	1.45	-4.97	-4.39	-9.44	-	-4.97	-4.39	-9.44
	-	3880	stemgeluic	4.77	1.25	-4.04	-3.46	-8.52	-	-4.04	-3.46	-8.52
7	7.50		-		-	21.95	21.53	15.74	-	21.95	21.53	15.74
	-	3881	stemgeluic	1.71	-	-5.86	-5.28	-10.33	-	-5.86	-5.28	-10.33
	-	3884	stemgeluic	13.16	-	5.59	6.17	1.11	-	5.59	6.17	1.11
	-	3883	stemgeluic	18.65	-	11.09	11.66	6.61	-	11.09	11.66	6.61
	-	3882	stemgeluic	0.33	-	-7.24	-6.66	-11.71	-	-7.24	-6.66	-11.71
	-	2 m	Personenw	44.69	0.11	21.12	20.45	14.43	-	21.12	20.45	14.43
	-	3887	stemgeluic	0.21	-	-7.36	-6.78	-11.83	-	-7.36	-6.78	-11.83
	-	3886	stemgeluic	1.36	-	-6.21	-5.63	-10.68	-	-6.21	-5.63	-10.68
	-	3880	stemgeluic	4.78	-	-2.79	-2.21	-7.26	-	-2.79	-2.21	-7.26
	-	3885	stemgeluic	4.06	-	-3.51	-2.93	-7.98	-	-3.51	-2.93	-7.98
	-	3879	stemgeluic	12.76	-	5.19	5.77	0.72	-	5.19	5.77	0.72
8	16.50		-		-	20.65	20.26	14.50	-	20.65	20.26	14.50
	-	3884	stemgeluic	10.57	-	3.00	3.58	-1.48	-	3.00	3.58	-1.48
	-	2 m	Personenw	41.51	-	19.68	19.01	12.99	-	19.68	19.01	12.99
	-	3878	stemgeluic	16.26	-	8.69	9.27	4.22	-	8.69	9.27	4.22
	-	3883	stemgeluic	15.49	-	7.92	8.50	3.44	-	7.92	8.50	3.44
	-	3879	stemgeluic	11.20	-	3.63	4.21	-0.84	-	3.63	4.21	-0.84
	-	3886	stemgeluic	6.85	-	-0.72	-0.14	-5.19	-	-0.72	-0.14	-5.19
	-	3880	stemgeluic	8.57	-	1.00	1.58	-3.47	-	1.00	1.58	-3.47
	-	3882	stemgeluic	5.29	-	-2.28	-1.70	-6.75	-	-2.28	-1.70	-6.75
	-	3885	stemgeluic	8.31	-	0.74	1.32	-3.73	-	0.74	1.32	-3.73
	-	3887	stemgeluic	5.61	-	-1.96	-1.38	-6.43	-	-1.96	-1.38	-6.43
8	19.50		-		-	23.09	22.74	17.02	-	23.09	22.74	17.02
	-	3881	stemgeluic	7.70	-	0.13	0.71	-4.34	-	0.13	0.71	-4.34
	-	3882	stemgeluic	6.56	-	-1.01	-0.43	-5.48	-	-1.01	-0.43	-5.48
	-	3887	stemgeluic	8.44	-	0.87	1.45	-3.60	-	0.87	1.45	-3.60
	-	3885	stemgeluic	11.52	-	3.95	4.53	-0.52	-	3.95	4.53	-0.52
	-	3880	stemgeluic	11.78	-	4.21	4.79	-0.27	-	4.21	4.79	-0.27
	-	3884	stemgeluic	14.04	-	6.47	7.05	2.00	-	6.47	7.05	2.00
	-	3879	stemgeluic	14.51	-	6.94	7.52	2.47	-	6.94	7.52	2.47
	-	3883	stemgeluic	18.71	-	11.14	11.72	6.67	-	11.14	11.72	6.67
	-	3878	stemgeluic	19.29	-	11.72	12.30	7.25	-	11.72	12.30	7.25
	-	2 m	Personenw	43.62	-	21.95	21.28	15.26	-	21.95	21.28	15.26
8	22.50		-		-	30.49	30.16	24.46	-	30.49	30.16	24.46
	-	3881	stemgeluic	13.41	-	5.84	6.42	1.37	-	5.84	6.42	1.37

	-	3887	stemgeluic	16.37	-	8.80	9.38	4.33	-	8.80	9.38	4.33
	-	2 m	Personenw	50.69	-	29.26	28.59	22.57	-	29.26	28.59	22.57
	-	3878	stemgeluic	26.40	-	18.83	19.41	14.36	-	18.83	19.41	14.36
	-	3883	stemgeluic	25.53	-	17.96	18.54	13.49	-	17.96	18.54	13.49
	-	3879	stemgeluic	23.37	-	15.81	16.39	11.33	-	15.81	16.39	11.33
	-	3884	stemgeluic	23.08	-	15.51	16.09	11.04	-	15.51	16.09	11.04
	-	3880	stemgeluic	20.61	-	13.04	13.62	8.57	-	13.04	13.62	8.57
	-	3885	stemgeluic	20.26	-	12.69	13.27	8.22	-	12.69	13.27	8.22
	-	3886	stemgeluic	17.98	-	10.41	10.99	5.94	-	10.41	10.99	5.94
8	25.50		-		-	35.19	34.80	29.04	-	35.19	34.80	29.04
	-	3880	stemgeluic	26.06	-	18.49	19.07	14.02	-	18.49	19.07	14.02
	-	3885	stemgeluic	25.52	-	17.95	18.53	13.48	-	17.95	18.53	13.48
	-	3884	stemgeluic	26.51	-	18.94	19.52	14.47	-	18.94	19.52	14.47
	-	3887	stemgeluic	23.67	-	16.10	16.68	11.63	-	16.10	16.68	11.63
	-	3881	stemgeluic	20.97	-	13.40	13.98	8.92	-	13.40	13.98	8.92
	-	3886	stemgeluic	24.56	-	16.99	17.57	12.52	-	16.99	17.57	12.52
	-	3883	stemgeluic	27.49	-	19.92	20.50	15.45	-	19.92	20.50	15.45
	-	3878	stemgeluic	28.63	-	21.06	21.64	16.58	-	21.06	21.64	16.58
	-	2 m	Personenw	52.83	-	34.23	33.56	27.54	-	34.23	33.56	27.54
	-	3879	stemgeluic	27.31	-	19.74	20.32	15.27	-	19.74	20.32	15.27
9	1.50		-		-	7.28	6.85	1.05	-	7.28	6.85	1.05
	-	3886	stemgeluic	1.57	2.68	-8.69	-8.11	-13.16	-	-8.69	-8.11	-13.16
	-	3879	stemgeluic	-1.81	2.44	-11.83	-11.25	-16.30	-	-11.83	-11.25	-16.30
	-	3885	stemgeluic	1.37	2.64	-8.85	-8.27	-13.32	-	-8.85	-8.27	-13.32
	-	3878	stemgeluic	-5.90	2.43	-15.91	-15.33	-20.38	-	-15.91	-15.33	-20.38
	-	3887	stemgeluic	0.52	2.74	-9.79	-9.21	-14.26	-	-9.79	-9.21	-14.26
	-	3884	stemgeluic	0.11	2.62	-10.08	-9.50	-14.55	-	-10.08	-9.50	-14.55
	-	2 m	Personenw	27.96	3.29	6.49	5.82	-0.20	-	6.49	5.82	-0.20
	-	3880	stemgeluic	-1.03	2.47	-11.07	-10.49	-15.54	-	-11.07	-10.49	-15.54
	-	3883	stemgeluic	2.43	2.61	-7.75	-7.17	-12.23	-	-7.75	-7.17	-12.23
	-	3882	stemgeluic	-3.77	2.59	-13.94	-13.36	-18.41	-	-13.94	-13.36	-18.41
9	4.50		-		-	9.36	8.94	3.15	-	9.36	8.94	3.15
	-	3878	stemgeluic	-6.09	-	-13.66	-13.08	-18.13	-	-13.66	-13.08	-18.13
	-	3881	stemgeluic	-3.72	0.12	-11.42	-10.84	-15.89	-	-11.42	-10.84	-15.89
	-	3882	stemgeluic	-4.13	0.26	-11.96	-11.38	-16.43	-	-11.96	-11.38	-16.43
	-	3883	stemgeluic	2.60	0.30	-5.27	-4.69	-9.74	-	-5.27	-4.69	-9.74
	-	3879	stemgeluic	-1.91	-	-9.48	-8.90	-13.95	-	-9.48	-8.90	-13.95
	-	3887	stemgeluic	0.47	0.56	-7.66	-7.08	-12.13	-	-7.66	-7.08	-12.13
	-	3884	stemgeluic	0.18	0.31	-7.71	-7.13	-12.18	-	-7.71	-7.13	-12.18
	-	3886	stemgeluic	1.48	0.45	-6.54	-5.96	-11.01	-	-6.54	-5.96	-11.01
	-	3885	stemgeluic	1.35	0.36	-6.59	-6.01	-11.06	-	-6.59	-6.01	-11.06
	-	2 m	Personenw	28.00	1.00	8.53	7.86	1.84	-	8.53	7.86	1.84
9	7.50		-		-	10.43	9.98	4.16	-	10.43	9.98	4.16
	-	3878	stemgeluic	-5.82	-	-13.39	-12.81	-17.86	-	-13.39	-12.81	-17.86
	-	3882	stemgeluic	-3.95	-	-11.52	-10.94	-15.99	-	-11.52	-10.94	-15.99
	-	3887	stemgeluic	0.60	-	-6.97	-6.39	-11.44	-	-6.97	-6.39	-11.44
	-	3881	stemgeluic	-3.56	-	-11.13	-10.55	-15.60	-	-11.13	-10.55	-15.60
	-	3880	stemgeluic	-1.15	-	-8.72	-8.14	-13.19	-	-8.72	-8.14	-13.19
	-	3885	stemgeluic	1.47	-	-6.10	-5.52	-10.57	-	-6.10	-5.52	-10.57
	-	3884	stemgeluic	0.33	-	-7.24	-6.66	-11.71	-	-7.24	-6.66	-11.71
	-	3886	stemgeluic	1.59	-	-5.98	-5.40	-10.45	-	-5.98	-5.40	-10.45
	-	3883	stemgeluic	2.87	-	-4.70	-4.12	-9.18	-	-4.70	-4.12	-9.18
	-	2 m	Personenw	28.22	-	9.72	9.06	3.03	-	9.72	9.06	3.03
10	1.50		-		-	12.19	11.86	6.17	-	12.19	11.86	6.17
	-	3885	stemgeluic	1.51	2.44	-8.51	-7.93	-12.98	-	-8.51	-7.93	-12.98
	-	3882	stemgeluic	2.16	2.32	-7.73	-7.15	-12.20	-	-7.73	-7.15	-12.20
	-	3886	stemgeluic	1.41	2.47	-8.63	-8.05	-13.11	-	-8.63	-8.05	-13.11
	-	3883	stemgeluic	8.18	2.46	-1.84	-1.26	-6.31	-	-1.84	-1.26	-6.31
	-	3881	stemgeluic	2.11	2.26	-7.72	-7.14	-12.19	-	-7.72	-7.14	-12.19
	-	3887	stemgeluic	2.73	2.52	-7.36	-6.78	-11.83	-	-7.36	-6.78	-11.83
	-	3878	stemgeluic	10.31	2.24	0.50	1.08	-3.97	-	0.50	1.08	-3.97
	-	3884	stemgeluic	11.33	2.44	1.32	1.90	-3.15	-	1.32	1.90	-3.15
	-	3880	stemgeluic	0.04	2.22	-9.75	-9.17	-14.23	-	-9.75	-9.17	-14.23
	-	2 m	Personenw	34.88	3.18	10.93	10.26	4.24	-	10.93	10.26	4.24
10	4.50		-		-	14.32	14.01	8.32	-	14.32	14.01	8.32
	-	3885	stemgeluic	1.42	0.05	-6.20	-5.62	-10.67	-	-6.20	-5.62	-10.67
	-	3884	stemgeluic	11.32	0.04	3.71	4.29	-0.76	-	3.71	4.29	-0.76
	-	3882	stemgeluic	1.84	-	-5.73	-5.15	-10.20	-	-5.73	-5.15	-10.20
	-	3886	stemgeluic	1.32	0.10	-6.36	-5.78	-10.83	-	-6.36	-5.78	-10.83
	-	3879	stemgeluic	0.26	-	-7.31	-6.73	-11.79	-	-7.31	-6.73	-11.79
	-	3880	stemgeluic	-0.10	-	-7.67	-7.09	-12.14	-	-7.67	-7.09	-12.14
	-	3881	stemgeluic	1.86	-	-5.71	-5.13	-10.19	-	-5.71	-5.13	-10.19
	-	3887	stemgeluic	2.50	0.20	-5.27	-4.69	-9.74	-	-5.27	-4.69	-9.74

	-	3883	stemgeluic	8.17	0.08	0.52	1.10	-3.95	-	0.52	1.10	-3.95
	-	3878	stemgeluic	10.30	-	2.73	3.31	-1.74	-	2.73	3.31	-1.74
10	7.50		-		-	14.93	14.58	8.85	-	14.93	14.58	8.85
	-	3886	stemgeluic	1.32	-	-6.24	-5.66	-10.72	-	-6.24	-5.66	-10.72
	-	3879	stemgeluic	0.32	-	-7.25	-6.67	-11.72	-	-7.25	-6.67	-11.72
	-	3887	stemgeluic	2.52	-	-5.04	-4.47	-9.52	-	-5.04	-4.47	-9.52
	-	3885	stemgeluic	1.44	-	-6.13	-5.55	-10.60	-	-6.13	-5.55	-10.60
	-	3882	stemgeluic	1.85	-	-5.72	-5.14	-10.19	-	-5.72	-5.14	-10.19
	-	3881	stemgeluic	1.90	-	-5.67	-5.09	-10.14	-	-5.67	-5.09	-10.14
	-	3883	stemgeluic	8.18	-	0.61	1.19	-3.86	-	0.61	1.19	-3.86
	-	3878	stemgeluic	10.29	-	2.72	3.30	-1.75	-	2.72	3.30	-1.75
	-	3884	stemgeluic	11.32	-	3.75	4.33	-0.73	-	3.75	4.33	-0.73
	-	2 m	Personenw	34.61	-	13.81	13.14	7.12	-	13.81	13.14	7.12
11	16.50		-		-	24.30	23.97	18.26	-	24.30	23.97	18.26
	-	3882	stemgeluic	9.95	-	2.38	2.96	-2.09	-	2.38	2.96	-2.09
	-	3880	stemgeluic	13.17	-	5.60	6.18	1.13	-	5.60	6.18	1.13
	-	3887	stemgeluic	12.94	-	5.37	5.95	0.90	-	5.37	5.95	0.90
	-	3878	stemgeluic	17.94	-	10.37	10.95	5.89	-	10.37	10.95	5.89
	-	3883	stemgeluic	20.58	-	13.01	13.59	8.54	-	13.01	13.59	8.54
	-	3881	stemgeluic	12.22	-	4.65	5.23	0.18	-	4.65	5.23	0.18
	-	3884	stemgeluic	16.76	-	9.19	9.77	4.72	-	9.19	9.77	4.72
	-	3879	stemgeluic	14.92	-	7.35	7.93	2.88	-	7.35	7.93	2.88
	-	3885	stemgeluic	14.18	-	6.61	7.19	2.14	-	6.61	7.19	2.14
	-	3886	stemgeluic	13.65	-	6.08	6.66	1.61	-	6.08	6.66	1.61
11	19.50		-		-	28.34	28.01	22.30	-	28.34	28.01	22.30
	-	3886	stemgeluic	18.60	-	11.03	11.61	6.55	-	11.03	11.61	6.55
	-	2 m	Personenw	47.19	-	27.12	26.45	20.43	-	27.12	26.45	20.43
	-	3881	stemgeluic	17.07	-	9.50	10.08	5.02	-	9.50	10.08	5.02
	-	3887	stemgeluic	17.72	-	10.15	10.73	5.68	-	10.15	10.73	5.68
	-	3880	stemgeluic	18.47	-	10.90	11.48	6.43	-	10.90	11.48	6.43
	-	3882	stemgeluic	14.62	-	7.05	7.63	2.58	-	7.05	7.63	2.58
	-	3885	stemgeluic	19.24	-	11.67	12.25	7.20	-	11.67	12.25	7.20
	-	3878	stemgeluic	19.63	-	12.06	12.64	7.59	-	12.06	12.64	7.59
	-	3879	stemgeluic	20.53	-	12.96	13.54	8.49	-	12.96	13.54	8.49
	-	3884	stemgeluic	22.29	-	14.72	15.30	10.25	-	14.72	15.30	10.25
11	22.50		-		-	35.90	35.55	29.82	-	35.90	35.55	29.82
	-	3882	stemgeluic	24.01	-	16.44	17.02	11.97	-	16.44	17.02	11.97
	-	3885	stemgeluic	28.19	-	20.62	21.20	16.15	-	20.62	21.20	16.15
	-	3879	stemgeluic	26.34	-	18.77	19.35	14.29	-	18.77	19.35	14.29
	-	3880	stemgeluic	25.94	-	18.37	18.95	13.90	-	18.37	18.95	13.90
	-	3878	stemgeluic	26.39	-	18.82	19.40	14.35	-	18.82	19.40	14.35
	-	3886	stemgeluic	27.28	-	19.71	20.29	15.24	-	19.71	20.29	15.24
	-	3883	stemgeluic	28.87	-	21.30	21.88	16.83	-	21.30	21.88	16.83
	-	3884	stemgeluic	29.06	-	21.49	22.07	17.02	-	21.49	22.07	17.02
	-	2 m	Personenw	52.67	-	34.79	34.12	28.10	-	34.79	34.12	28.10
	-	3887	stemgeluic	26.00	-	18.43	19.01	13.96	-	18.43	19.01	13.96
11	25.50		-		-	40.22	39.79	33.99	-	40.22	39.79	33.99
	-	2 m	Personenw	57.24	-	39.43	38.76	32.74	-	39.43	38.76	32.74
	-	3887	stemgeluic	28.84	-	21.27	21.85	16.80	-	21.27	21.85	16.80
	-	3878	stemgeluic	29.91	-	22.34	22.92	17.87	-	22.34	22.92	17.87
	-	3882	stemgeluic	27.91	-	20.34	20.92	15.87	-	20.34	20.92	15.87
	-	3879	stemgeluic	30.13	-	22.56	23.14	18.09	-	22.56	23.14	18.09
	-	3886	stemgeluic	30.20	-	22.63	23.21	18.16	-	22.63	23.21	18.16
	-	3884	stemgeluic	30.25	-	22.68	23.26	18.21	-	22.68	23.26	18.21
	-	3885	stemgeluic	31.24	-	23.67	24.25	19.20	-	23.67	24.25	19.20
	-	3883	stemgeluic	31.34	-	23.77	24.35	19.30	-	23.77	24.35	19.30
	-	3881	stemgeluic	29.25	-	21.68	22.26	17.21	-	21.68	22.26	17.21
11	28.50		-		-	39.67	39.25	33.47	-	39.67	39.25	33.47
	-	3880	stemgeluic	29.86	-	22.29	22.87	17.82	-	22.29	22.87	17.82
	-	3881	stemgeluic	29.21	-	21.64	22.22	17.17	-	21.64	22.22	17.17
	-	3882	stemgeluic	27.87	-	20.30	20.88	15.83	-	20.30	20.88	15.83
	-	3885	stemgeluic	29.36	-	21.79	22.37	17.32	-	21.79	22.37	17.32
	-	3887	stemgeluic	28.79	-	21.22	21.80	16.75	-	21.22	21.80	16.75
	-	3878	stemgeluic	29.86	-	22.29	22.87	17.82	-	22.29	22.87	17.82
	-	3879	stemgeluic	30.08	-	22.51	23.09	18.04	-	22.51	23.09	18.04
	-	3884	stemgeluic	30.16	-	22.59	23.17	18.12	-	22.59	23.17	18.12
	-	3886	stemgeluic	30.12	-	22.55	23.13	18.08	-	22.55	23.13	18.08
	-	3883	stemgeluic	31.26	-	23.69	24.27	19.21	-	23.69	24.27	19.21
12	19.50		-		-	25.70	25.38	19.68	-	25.70	25.38	19.68
	-	3884	stemgeluic	19.47	-	11.90	12.48	7.43	-	11.90	12.48	7.43
	-	3879	stemgeluic	16.02	-	8.45	9.03	3.98	-	8.45	9.03	3.98
	-	3886	stemgeluic	18.08	-	10.51	11.09	6.04	-	10.51	11.09	6.04
	-	3878	stemgeluic	15.82	-	8.25	8.83	3.78	-	8.25	8.83	3.78

	-	3880	stemgeluic	15.28	-	7.71	8.29	3.24	-	7.71	8.29	3.24
	-	3881	stemgeluic	14.75	-	7.18	7.76	2.71	-	7.18	7.76	2.71
	-	3887	stemgeluic	14.72	-	7.15	7.73	2.67	-	7.15	7.73	2.67
	-	3885	stemgeluic	18.72	-	11.15	11.73	6.68	-	11.15	11.73	6.68
	-	3882	stemgeluic	14.31	-	6.74	7.32	2.27	-	6.74	7.32	2.27
	-	3883	stemgeluic	20.25	-	12.68	13.26	8.21	-	12.68	13.26	8.21
12	22.50		-		-	33.84	33.42	27.64	-	33.84	33.42	27.64
	-	3884	stemgeluic	25.87	-	18.31	18.88	13.83	-	18.31	18.88	13.83
	-	3882	stemgeluic	22.05	-	14.48	15.06	10.01	-	14.48	15.06	10.01
	-	3881	stemgeluic	22.68	-	15.11	15.69	10.64	-	15.11	15.69	10.64
	-	3880	stemgeluic	23.22	-	15.65	16.23	11.18	-	15.65	16.23	11.18
	-	3886	stemgeluic	23.34	-	15.77	16.35	11.30	-	15.77	16.35	11.30
	-	3878	stemgeluic	23.91	-	16.34	16.92	11.87	-	16.34	16.92	11.87
	-	3885	stemgeluic	24.44	-	16.87	17.45	12.40	-	16.87	17.45	12.40
	-	2 m	Personenw	51.14	-	32.98	32.31	26.29	-	32.98	32.31	26.29
	-	3883	stemgeluic	26.40	-	18.83	19.41	14.36	-	18.83	19.41	14.36
	-	3887	stemgeluic	19.22	-	11.65	12.23	7.18	-	11.65	12.23	7.18
12	25.50		-		-	35.75	35.32	29.52	-	35.75	35.32	29.52
	-	3886	stemgeluic	24.92	-	17.35	17.93	12.88	-	17.35	17.93	12.88
	-	3881	stemgeluic	24.58	-	17.01	17.59	12.54	-	17.01	17.59	12.54
	-	2 m	Personenw	53.08	-	34.96	34.29	28.27	-	34.96	34.29	28.27
	-	3880	stemgeluic	25.46	-	17.89	18.47	13.42	-	17.89	18.47	13.42
	-	3883	stemgeluic	27.43	-	19.86	20.44	15.39	-	19.86	20.44	15.39
	-	3887	stemgeluic	20.95	-	13.38	13.96	8.91	-	13.38	13.96	8.91
	-	3879	stemgeluic	26.33	-	18.76	19.34	14.29	-	18.76	19.34	14.29
	-	3885	stemgeluic	25.95	-	18.38	18.96	13.91	-	18.38	18.96	13.91
	-	3884	stemgeluic	27.02	-	19.45	20.03	14.98	-	19.45	20.03	14.98
	-	3878	stemgeluic	26.08	-	18.51	19.09	14.04	-	18.51	19.09	14.04
13	25.00		-		-	29.30	28.91	23.15	-	29.30	28.91	23.15
	-	3886	stemgeluic	19.50	-	11.93	12.51	7.46	-	11.93	12.51	7.46
	-	3883	stemgeluic	21.91	-	14.34	14.92	9.87	-	14.34	14.92	9.87
	-	3881	stemgeluic	10.58	-	3.01	3.59	-1.46	-	3.01	3.59	-1.46
	-	3887	stemgeluic	11.52	-	3.95	4.53	-0.52	-	3.95	4.53	-0.52
	-	3879	stemgeluic	21.77	-	14.20	14.78	9.73	-	14.20	14.78	9.73
	-	3884	stemgeluic	21.11	-	13.54	14.12	9.06	-	13.54	14.12	9.06
	-	3885	stemgeluic	20.29	-	12.72	13.30	8.25	-	12.72	13.30	8.25
	-	3880	stemgeluic	20.84	-	13.27	13.85	8.80	-	13.27	13.85	8.80
	-	3882	stemgeluic	5.92	-	-1.65	-1.07	-6.13	-	-1.65	-1.07	-6.13
	-	2 m	Personenw	47.18	-	28.33	27.66	21.64	-	28.33	27.66	21.64
13	27.00		-		-	29.42	29.03	23.27	-	29.42	29.03	23.27
	-	3883	stemgeluic	21.99	-	14.42	15.00	9.95	-	14.42	15.00	9.95
	-	3879	stemgeluic	21.85	-	14.28	14.86	9.80	-	14.28	14.86	9.80
	-	3884	stemgeluic	21.18	-	13.61	14.19	9.14	-	13.61	14.19	9.14
	-	3880	stemgeluic	20.92	-	13.35	13.93	8.88	-	13.35	13.93	8.88
	-	3885	stemgeluic	20.38	-	12.81	13.39	8.34	-	12.81	13.39	8.34
	-	3887	stemgeluic	11.52	-	3.95	4.53	-0.52	-	3.95	4.53	-0.52
	-	3881	stemgeluic	10.58	-	3.01	3.59	-1.46	-	3.01	3.59	-1.46
	-	3882	stemgeluic	5.92	-	-1.65	-1.07	-6.12	-	-1.65	-1.07	-6.12
	-	2 m	Personenw	47.29	-	28.47	27.80	21.78	-	28.47	27.80	21.78
	-	3878	stemgeluic	22.79	-	15.22	15.80	10.75	-	15.22	15.80	10.75
14	1.50		-		-	40.78	40.38	34.62	-	40.78	40.38	34.62
	-	3883	stemgeluic	29.60	-	22.03	22.61	17.56	-	22.03	22.61	17.56
	-	3878	stemgeluic	30.58	-	23.01	23.59	18.54	-	23.01	23.59	18.54
	-	3879	stemgeluic	30.78	-	23.21	23.79	18.74	-	23.21	23.79	18.74
	-	3884	stemgeluic	30.82	-	23.25	23.83	18.78	-	23.25	23.83	18.78
	-	3887	stemgeluic	31.30	-	23.73	24.31	19.26	-	23.73	24.31	19.26
	-	3886	stemgeluic	30.35	-	22.78	23.36	18.31	-	22.78	23.36	18.31
	-	3885	stemgeluic	30.15	-	22.58	23.16	18.11	-	22.58	23.16	18.11
	-	3882	stemgeluic	31.67	-	24.10	24.68	19.63	-	24.10	24.68	19.63
	-	3880	stemgeluic	32.66	-	25.09	25.67	20.62	-	25.09	25.67	20.62
	-	3881	stemgeluic	33.18	-	25.61	26.19	21.14	-	25.61	26.19	21.14
14	4.50		-		-	40.39	4-	34.24	-	40.39	4-	34.24
	-	3879	stemgeluic	30.67	-	23.10	23.68	18.63	-	23.10	23.68	18.63
	-	3884	stemgeluic	30.76	-	23.19	23.77	18.72	-	23.19	23.77	18.72
	-	3882	stemgeluic	31.51	-	23.94	24.52	19.46	-	23.94	24.52	19.46
	-	3886	stemgeluic	30.25	-	22.68	23.26	18.21	-	22.68	23.26	18.21
	-	3885	stemgeluic	30.06	-	22.49	23.07	18.02	-	22.49	23.07	18.02
	-	3883	stemgeluic	29.57	-	22.00	22.58	17.53	-	22.00	22.58	17.53
	-	3880	stemgeluic	32.45	-	24.88	25.46	20.41	-	24.88	25.46	20.41
	-	3881	stemgeluic	32.93	-	25.36	25.94	20.89	-	25.36	25.94	20.89
	-	2 m	Personenw	57.86	-	39.42	38.75	32.73	-	39.42	38.75	32.73
	-	3887	stemgeluic	29.52	-	21.95	22.53	17.48	-	21.95	22.53	17.48
14	7.50		-		-	39.98	39.58	33.83	-	39.98	39.58	33.83

	-	3886	stemgeluic	29.90	-	22.33	22.91	17.86	-	22.33	22.91	17.86
	-	3887	stemgeluic	29.23	-	21.66	22.24	17.19	-	21.66	22.24	17.19
	-	3881	stemgeluic	32.20	-	24.63	25.21	20.16	-	24.63	25.21	20.16
	-	3883	stemgeluic	29.40	-	21.83	22.41	17.36	-	21.83	22.41	17.36
	-	3885	stemgeluic	29.75	-	22.18	22.76	17.70	-	22.18	22.76	17.70
	-	3880	stemgeluic	31.81	-	24.24	24.82	19.77	-	24.24	24.82	19.77
	-	3878	stemgeluic	30.29	-	22.72	23.30	18.25	-	22.72	23.30	18.25
	-	3884	stemgeluic	30.51	-	22.94	23.52	18.46	-	22.94	23.52	18.46
	-	2 m	Personenw	57.07	-	39.01	38.34	32.32	-	39.01	38.34	32.32
	-	3879	stemgeluic	30.29	-	22.72	23.30	18.25	-	22.72	23.30	18.25
14	10.50		-		-	39.42	39.03	33.27	-	39.42	39.03	33.27
	-	3886	stemgeluic	29.39	-	21.82	22.40	17.35	-	21.82	22.40	17.35
	-	3887	stemgeluic	28.80	-	21.23	21.81	16.76	-	21.23	21.81	16.76
	-	3883	stemgeluic	29.13	-	21.56	22.14	17.09	-	21.56	22.14	17.09
	-	3885	stemgeluic	29.27	-	21.70	22.28	17.23	-	21.70	22.28	17.23
	-	3884	stemgeluic	30.12	-	22.55	23.13	18.08	-	22.55	23.13	18.08
	-	3881	stemgeluic	31.22	-	23.65	24.23	19.18	-	23.65	24.23	19.18
	-	3880	stemgeluic	30.93	-	23.36	23.94	18.89	-	23.36	23.94	18.89
	-	3882	stemgeluic	30.25	-	22.68	23.26	18.21	-	22.68	23.26	18.21
	-	3879	stemgeluic	29.73	-	22.16	22.74	17.68	-	22.16	22.74	17.68
	-	3878	stemgeluic	29.93	-	22.36	22.94	17.89	-	22.36	22.94	17.89
15	1.50		-		-	40.99	40.58	34.81	-	40.99	40.58	34.81
	-	3881	stemgeluic	30.74	-	23.17	23.75	18.70	-	23.17	23.75	18.70
	-	2 m	Personenw	57.22	-	40.08	39.41	33.39	-	40.08	39.41	33.39
	-	3885	stemgeluic	30.24	-	22.67	23.25	18.20	-	22.67	23.25	18.20
	-	3882	stemgeluic	30.38	-	22.81	23.39	18.34	-	22.81	23.39	18.34
	-	3884	stemgeluic	30.58	-	23.01	23.59	18.54	-	23.01	23.59	18.54
	-	3883	stemgeluic	31.62	-	24.05	24.63	19.58	-	24.05	24.63	19.58
	-	3886	stemgeluic	30.78	-	23.21	23.79	18.74	-	23.21	23.79	18.74
	-	3878	stemgeluic	31.98	-	24.41	24.99	19.94	-	24.41	24.99	19.94
	-	3880	stemgeluic	32.70	-	25.13	25.71	20.66	-	25.13	25.71	20.66
	-	3887	stemgeluic	29.37	-	21.80	22.38	17.33	-	21.80	22.38	17.33
15	4.50		-		-	40.23	39.86	34.11	-	40.23	39.86	34.11
	-	3886	stemgeluic	30.71	-	23.14	23.72	18.67	-	23.14	23.72	18.67
	-	3885	stemgeluic	30.16	-	22.59	23.17	18.12	-	22.59	23.17	18.12
	-	3887	stemgeluic	29.33	-	21.76	22.34	17.29	-	21.76	22.34	17.29
	-	3883	stemgeluic	30.02	-	22.45	23.03	17.97	-	22.45	23.03	17.97
	-	3882	stemgeluic	30.32	-	22.75	23.33	18.28	-	22.75	23.33	18.28
	-	3884	stemgeluic	30.48	-	22.92	23.49	18.44	-	22.92	23.49	18.44
	-	3881	stemgeluic	30.63	-	23.06	23.64	18.59	-	23.06	23.64	18.59
	-	3878	stemgeluic	31.83	-	24.26	24.84	19.79	-	24.26	24.84	19.79
	-	3880	stemgeluic	32.49	-	24.92	25.50	20.45	-	24.92	25.50	20.45
	-	3879	stemgeluic	33.04	-	25.47	26.05	21.00	-	25.47	26.05	21.00
15	7.50		-		-	39.91	39.53	33.78	-	39.91	39.53	33.78
	-	3884	stemgeluic	30.16	-	22.59	23.17	18.12	-	22.59	23.17	18.12
	-	3878	stemgeluic	31.36	-	23.79	24.37	19.32	-	23.79	24.37	19.32
	-	3885	stemgeluic	29.85	-	22.28	22.86	17.81	-	22.28	22.86	17.81
	-	3882	stemgeluic	30.08	-	22.51	23.09	18.04	-	22.51	23.09	18.04
	-	3881	stemgeluic	30.24	-	22.67	23.25	18.20	-	22.67	23.25	18.20
	-	3886	stemgeluic	30.46	-	22.89	23.47	18.42	-	22.89	23.47	18.42
	-	3883	stemgeluic	29.76	-	22.19	22.77	17.72	-	22.19	22.77	17.72
	-	3880	stemgeluic	31.87	-	24.30	24.88	19.83	-	24.30	24.88	19.83
	-	2 m	Personenw	56.25	-	38.90	38.23	32.21	-	38.90	38.23	32.21
	-	3887	stemgeluic	29.16	-	21.59	22.17	17.11	-	21.59	22.17	17.11
15	10.50		-		-	39.82	39.41	33.63	-	39.82	39.41	33.63
	-	3887	stemgeluic	28.88	-	21.31	21.89	16.84	-	21.31	21.89	16.84
	-	3879	stemgeluic	31.41	-	23.84	24.42	19.37	-	23.84	24.42	19.37
	-	2 m	Personenw	56.22	-	38.93	38.26	32.24	-	38.93	38.26	32.24
	-	3880	stemgeluic	31.01	-	23.45	24.03	18.97	-	23.45	24.03	18.97
	-	3878	stemgeluic	30.69	-	23.12	23.70	18.65	-	23.12	23.70	18.65
	-	3886	stemgeluic	30.07	-	22.50	23.08	18.03	-	22.50	23.08	18.03
	-	3882	stemgeluic	29.71	-	22.14	22.72	17.67	-	22.14	22.72	17.67
	-	3881	stemgeluic	29.68	-	22.11	22.69	17.64	-	22.11	22.69	17.64
	-	3884	stemgeluic	29.68	-	22.11	22.69	17.63	-	22.11	22.69	17.63
	-	3885	stemgeluic	29.38	-	21.81	22.39	17.34	-	21.81	22.39	17.34

wnp	wnh	bron	mb	bronnaam	Li	Cm	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	LAR,d	LAR,a	LAR,n
1	1.50				0.00	0.00	40.51	39.83	33.81	0.00	40.51	39.83	33.81
			8	Z-gevel bg	-4.51	1.94	-7.51	-8.17	-14.21	0.00	-7.51	-8.17	-14.21
			10	Z-gevel 2e	-3.92	2.83	-18.47	-23.91	-26.92	0.00	-18.47	-23.91	-26.92
			9	Z-gevel 1e	-3.91	2.82	-8.45	-9.13	-15.15	0.00	-8.45	-9.13	-15.15
			1	m personenw	49.21	2.50	39.50	38.83	32.81	0.00	39.50	38.83	32.81
			1	noordgevel	31.64	1.17	29.42	28.76	22.72	0.00	29.42	28.76	22.72
			6	noordgevel	31.39	2.42	22.48	21.82	15.74	0.00	22.48	21.82	15.74
			5	noordgevel	31.47	2.37	24.37	23.69	17.71	0.00	24.37	23.69	17.71
			4	noordgevel	31.54	2.33	25.73	25.07	19.05	0.00	25.73	25.07	19.05
			3	noordgevel	31.59	2.29	17.57	12.13	9.12	0.00	17.57	12.13	9.12
			2	noordgevel	31.63	2.27	27.63	26.95	20.93	0.00	27.63	26.95	20.93
	1	4.50			0.00	0.00	42.81	42.12	36.11	0.00	42.81	42.12	36.11
			8	Z-gevel bg	-4.51	0.00	-5.57	-6.23	-12.27	0.00	-5.57	-6.23	-12.27
			10	Z-gevel 2e	-4.51	0.19	-16.42	-21.87	-24.88	0.00	-16.42	-21.87	-24.88
			9	Z-gevel 1e	-4.50	0.19	-6.42	-7.09	-13.11	0.00	-6.42	-7.09	-13.11
			1	m personenw	49.19	0.00	41.97	41.30	35.28	0.00	41.97	41.30	35.28
			1	noordgevel	31.64	0.00	30.58	29.92	23.88	0.00	30.58	29.92	23.88
			5	noordgevel	31.55	0.00	26.81	26.13	20.15	0.00	26.81	26.13	20.15
			4	noordgevel	31.60	0.00	28.11	27.45	21.43	0.00	28.11	27.45	21.43
			3	noordgevel	31.63	0.00	19.90	14.46	11.45	0.00	19.90	14.46	11.45
			2	noordgevel	31.65	0.00	29.92	29.24	23.22	0.00	29.92	29.24	23.22
	1	7.50			0.00	0.00	42.65	41.96	35.95	0.00	42.65	41.96	35.95
			8	Z-gevel bg	-4.52	0.00	-5.58	-6.25	-12.28	0.00	-5.58	-6.25	-12.28
			10	Z-gevel 2e	-4.50	0.00	-16.22	-21.66	-24.67	0.00	-16.22	-21.66	-24.67
			9	Z-gevel 1e	-4.50	0.00	-6.23	-6.91	-12.93	0.00	-6.23	-6.91	-12.93
			1	m personenw	49.13	0.00	41.91	41.24	35.22	0.00	41.91	41.24	35.22
			1	noordgevel	31.61	0.00	30.56	29.89	23.85	0.00	30.56	29.89	23.85
			4	noordgevel	31.63	0.00	28.15	27.49	21.47	0.00	28.15	27.49	21.47
			3	noordgevel	31.65	0.00	19.92	14.48	11.47	0.00	19.92	14.48	11.47
			2	noordgevel	31.65	0.00	29.92	29.24	23.22	0.00	29.92	29.24	23.22
	1	10.50			0.00	0.00	42.41	41.72	35.71	0.00	42.41	41.72	35.71
			8	Z-gevel bg	-4.54	0.00	-5.60	-6.27	-12.30	0.00	-5.60	-6.27	-12.30
			10	Z-gevel 2e	-4.50	0.00	-16.22	-21.66	-24.67	0.00	-16.22	-21.66	-24.67
			9	Z-gevel 1e	-4.51	0.00	-6.24	-6.92	-12.94	0.00	-6.24	-6.92	-12.94
			1	m personenw	49.05	0.00	41.82	41.15	35.13	0.00	41.82	41.15	35.13
			1	noordgevel	31.57	0.00	30.52	29.85	23.81	0.00	30.52	29.85	23.81
			3	noordgevel	31.65	0.00	19.92	14.48	11.47	0.00	19.92	14.48	11.47
			2	noordgevel	31.63	0.00	29.90	29.22	23.20	0.00	29.90	29.22	23.20
	1	13.50			0.00	0.00	42.28	41.61	35.59	0.00	42.28	41.61	35.59
			8	Z-gevel bg	-4.57	0.00	-5.63	-6.30	-12.33	0.00	-5.63	-6.30	-12.33
			1	m personenw	48.93	0.00	41.71	41.04	35.02	0.00	41.71	41.04	35.02
			1	noordgevel	31.51	0.00	30.46	29.79	23.75	0.00	30.46	29.79	23.75
			2	noordgevel	31.59	0.00	29.86	29.19	23.17	0.00	29.86	29.19	23.17
	2	1.50			0.00	0.00	38.47	37.80	31.78	0.00	38.47	37.80	31.78
			1	m personenw	48.08	2.37	38.47	37.80	31.78	0.00	38.47	37.80	31.78
	2	4.50			0.00	0.00	40.83	40.16	34.14	0.00	40.83	40.16	34.14
			1	m personenw	48.05	0.00	40.83	40.16	34.14	0.00	40.83	40.16	34.14
	2	7.50			0.00	0.00	40.76	40.09	34.07	0.00	40.76	40.09	34.07
			1	m personenw	47.98	0.00	40.76	40.09	34.07	0.00	40.76	40.09	34.07
	2	10.50			0.00	0.00	40.65	39.98	33.96	0.00	40.65	39.98	33.96
	0.00		1	m personenw	47.87	0.00	40.65	39.98	33.96	0.00	40.65	39.98	33.96
	2	13.50			0.00	0.00	40.50	39.83	33.81	0.00	40.50	39.83	33.81
			1	m personenw	47.72	0.00	40.50	39.83	33.81	0.00	40.50	39.83	33.81
	3	1.50			0.00	0.00	32.44	31.77	25.75	0.00	32.44	31.77	25.75
			1	m personenw	42.87	3.61	32.06	31.39	25.37	0.00	32.06	31.39	25.37
			1	noordgevel	20.28	2.88	16.34	15.68	9.64	0.00	16.34	15.68	9.64
			7	noordgevel	20.04	3.53	6.99	6.29	0.27	0.00	6.99	6.29	0.27
			6	noordgevel	20.11	3.52	10.10	9.43	3.36	0.00	10.10	9.43	3.36
			5	noordgevel	21.17	3.51	12.92	12.25	6.27	0.00	12.92	12.25	6.27
			4	noordgevel	21.22	3.50	14.24	13.57	7.55	0.00	14.24	13.57	7.55
			3	noordgevel	21.25	3.49	6.04	0.60	-2.41	0.00	6.04	0.60	-2.41
			2	noordgevel	21.19	3.49	15.98	15.30	9.28	0.00	15.98	15.30	9.28

3	4.50		0.00	0.00	33.77	33.09	27.07	0.00	33.77	33.09	27.07
		1 m	personenw	42.36	1.79	33.37	32.70	26.68	0.00	33.37	32.70	26.68
		1	noordgevel	19.87	1.06	17.75	17.08	11.05	0.00	17.75	17.08	11.05
		7	noordgevel	19.83	1.74	8.57	7.87	1.85	0.00	8.57	7.87	1.85
		6	noordgevel	20.89	1.72	12.68	12.02	5.94	0.00	12.68	12.02	5.94
		5	noordgevel	20.94	1.70	14.50	13.83	7.84	0.00	14.50	13.83	7.84
		4	noordgevel	20.98	1.68	15.81	15.15	9.13	0.00	15.81	15.15	9.13
		3	noordgevel	20.92	1.67	7.52	2.08	-0.93	0.00	7.52	2.08	-0.93
		2	noordgevel	20.42	1.67	17.03	16.35	10.33	0.00	17.03	16.35	10.33
3	7.50		0.00	0.00	35.50	34.83	28.81	0.00	35.50	34.83	28.81
		1 m	personenw	42.34	0.00	35.14	34.48	28.45	0.00	35.14	34.48	28.45
		1	noordgevel	19.50	0.00	18.45	17.78	11.74	0.00	18.45	17.78	11.74
		7	noordgevel	20.89	0.00	11.37	10.66	4.64	0.00	11.37	10.66	4.64
		6	noordgevel	20.94	0.00	14.44	13.78	7.70	0.00	14.44	13.78	7.70
		5	noordgevel	20.97	0.00	16.24	15.56	9.58	0.00	16.24	15.56	9.58
		4	noordgevel	20.91	0.00	17.43	16.77	10.75	0.00	17.43	16.77	10.75
		3	noordgevel	20.42	0.00	8.69	3.25	0.24	0.00	8.69	3.25	0.24
		2	noordgevel	20.00	0.00	18.27	17.59	11.57	0.00	18.27	17.59	11.57
3	10.50		0.00	0.00	35.45	34.79	28.76	0.00	35.45	34.79	28.76
		1 m	personenw	42.31	0.00	35.11	34.45	28.42	0.00	35.11	34.45	28.42
		1	noordgevel	19.17	0.00	18.11	17.45	11.41	0.00	18.11	17.45	11.41
		7	noordgevel	20.93	0.00	11.41	10.71	4.69	0.00	11.41	10.71	4.69
		6	noordgevel	20.97	0.00	14.48	13.82	7.74	0.00	14.48	13.82	7.74
		5	noordgevel	20.91	0.00	16.17	15.50	9.51	0.00	16.17	15.50	9.51
		4	noordgevel	20.42	0.00	16.93	16.27	10.25	0.00	16.93	16.27	10.25
		3	noordgevel	19.99	0.00	8.27	2.83	-0.18	0.00	8.27	2.83	-0.18
		2	noordgevel	19.62	0.00	17.89	17.22	11.20	0.00	17.89	17.22	11.20
3	13.50		0.00	0.00	35.39	34.72	28.70	0.00	35.39	34.72	28.70
		1 m	personenw	42.27	0.00	35.07	34.40	28.38	0.00	35.07	34.40	28.38
		1	noordgevel	18.86	0.00	17.80	17.13	11.10	0.00	17.80	17.13	11.10
		7	noordgevel	20.97	0.00	11.45	10.74	4.72	0.00	11.45	10.74	4.72
		6	noordgevel	20.91	0.00	14.41	13.75	7.67	0.00	14.41	13.75	7.67
		5	noordgevel	20.41	0.00	15.67	15.00	9.02	0.00	15.67	15.00	9.02
		4	noordgevel	19.99	0.00	16.51	15.85	9.82	0.00	16.51	15.85	9.82
		3	noordgevel	19.62	0.00	7.89	2.45	-0.56	0.00	7.89	2.45	-0.56
		2	noordgevel	19.28	0.00	17.55	16.87	10.85	0.00	17.55	16.87	10.85
4	25.00		0.00	0.00	35.88	35.15	29.15	0.00	35.88	35.15	29.15
		1 m	personenw	35.63	0.00	27.29	26.62	20.60	0.00	27.29	26.62	20.60
		1	noordgevel	28.26	0.00	27.20	26.54	20.50	0.00	27.20	26.54	20.50
		7	noordgevel	33.96	0.00	24.44	23.74	17.72	0.00	24.44	23.74	17.72
		6	noordgevel	32.65	0.00	26.16	25.50	19.42	0.00	26.16	25.50	19.42
		5	noordgevel	33.29	0.00	28.55	27.87	21.89	0.00	28.55	27.87	21.89
		4	noordgevel	31.98	0.00	28.50	27.84	21.81	0.00	28.50	27.84	21.81
		3	noordgevel	30.75	0.00	19.02	13.58	10.57	0.00	19.02	13.58	10.57
		2	noordgevel	29.62	0.00	27.89	27.22	21.20	0.00	27.89	27.22	21.20
4	27.00		0.00	0.00	35.37	34.64	28.64	0.00	35.37	34.64	28.64
		1 m	personenw	35.68	0.00	27.55	26.88	20.86	0.00	27.55	26.88	20.86
		1	noordgevel	27.65	0.00	26.60	25.93	19.89	0.00	26.60	25.93	19.89
		7	noordgevel	33.39	0.00	23.87	23.17	17.15	0.00	23.87	23.17	17.15
		6	noordgevel	32.17	0.00	25.68	25.02	18.94	0.00	25.68	25.02	18.94
		5	noordgevel	32.62	0.00	27.88	27.20	21.22	0.00	27.88	27.20	21.22
		4	noordgevel	31.21	0.00	27.73	27.07	21.04	0.00	27.73	27.07	21.04
		3	noordgevel	30.02	0.00	18.29	12.85	9.84	0.00	18.29	12.85	9.84
		2	noordgevel	28.94	0.00	27.21	26.54	20.52	0.00	27.21	26.54	20.52
5	1.50		0.00	0.00	50.65	49.96	43.95	0.00	50.65	49.96	43.95
		8	Z-gevel bg	11.52	1.99	8.48	7.81	1.78	0.00	8.48	7.81	1.78
		14	Z-gevel 6e	11.29	2.96	-1.19	-1.89	-7.91	0.00	-1.19	-1.89	-7.91
		13	Z-gevel 5e	11.37	2.93	1.94	1.28	-4.79	0.00	1.94	1.28	-4.79
		12	Z-gevel 4e	11.44	2.90	3.79	3.12	-2.86	0.00	3.79	3.12	-2.86
		11	Z-gevel 3e	11.49	2.88	5.13	4.46	-1.56	0.00	5.13	4.46	-1.56
		10	Z-gevel 2e	11.53	2.87	-3.06	-8.50	-11.51	0.00	-3.06	-8.50	-11.51
		9	Z-gevel 1e	11.56	2.86	6.98	6.30	0.28	0.00	6.98	6.30	0.28
		1 m	personenw	57.05	0.00	49.28	48.61	42.59	0.00	49.28	48.61	42.59
		1	noordgevel	41.43	0.00	40.38	39.71	33.67	0.00	40.38	39.71	33.67
		7	noordgevel	39.27	0.99	28.76	28.06	22.04	0.00	28.76	28.06	22.04
		6	noordgevel	39.79	0.74	32.55	31.89	25.81	0.00	32.55	31.89	25.81
		5	noordgevel	40.27	0.51	35.02	34.35	28.37	0.00	35.02	34.35	28.37
		4	noordgevel	40.69	0.28	36.93	36.27	30.25	0.00	36.93	36.27	30.25
		3	noordgevel	41.04	0.09	29.23	23.79	20.78	0.00	29.23	23.79	20.78
		2	noordgevel	41.29	0.00	39.56	38.89	32.87	0.00	39.56	38.89	32.87

5	4.50		0.00	0.00	50.66	49.97	43.96	0.00	50.66	49.97	43.96
	8	Z-gevel bg	11.49	0.00	10.44	9.77	3.73	0.00	10.44	9.77	3.73
	14	Z-gevel 6e	11.29	0.44	1.33	0.63	-5.39	0.00	1.33	0.63	-5.39
	13	Z-gevel 5e	11.36	0.39	4.48	3.82	-2.26	0.00	4.48	3.82	-2.26
	12	Z-gevel 4e	11.41	0.34	6.34	5.66	-0.32	0.00	6.34	5.66	-0.32
	11	Z-gevel 3e	11.46	0.31	7.67	7.01	0.99	0.00	7.67	7.01	0.99
	10	Z-gevel 2e	11.49	0.28	-0.52	-5.96	-8.97	0.00	-0.52	-5.96	-8.97
	9	Z-gevel 1e	11.50	0.27	9.50	8.83	2.80	0.00	9.50	8.83	2.80
	1	m personenw	56.90	0.00	49.15	48.48	42.46	0.00	49.15	48.48	42.46
	1	noordgevel	41.39	0.00	40.33	39.67	33.63	0.00	40.33	39.67	33.63
	7	noordgevel	39.79	0.00	30.27	29.57	23.55	0.00	30.27	29.57	23.55
	6	noordgevel	40.27	0.00	33.78	33.11	27.04	0.00	33.78	33.11	27.04
	5	noordgevel	40.70	0.00	35.96	35.28	29.30	0.00	35.96	35.28	29.30
	4	noordgevel	41.05	0.00	37.56	36.90	30.88	0.00	37.56	36.90	30.88
	3	noordgevel	41.29	0.00	29.57	24.13	21.12	0.00	29.57	24.13	21.12
	2	noordgevel	41.42	0.00	39.69	39.02	33.00	0.00	39.69	39.02	33.00
5	7.50		0.00	0.00	50.49	49.79	43.78	0.00	50.49	49.79	43.78
	8	Z-gevel bg	11.47	0.00	10.42	9.75	3.71	0.00	10.42	9.75	3.71
	14	Z-gevel 6e	11.37	0.00	1.85	1.15	-4.88	0.00	1.85	1.15	-4.88
	13	Z-gevel 5e	11.42	0.00	4.92	4.26	-1.82	0.00	4.92	4.26	-1.82
	12	Z-gevel 4e	11.46	0.00	6.72	6.05	0.06	0.00	6.72	6.05	0.06
	11	Z-gevel 3e	11.49	0.00	8.00	7.34	1.32	0.00	8.00	7.34	1.32
	10	Z-gevel 2e	11.50	0.00	-0.23	-5.67	-8.68	0.00	-0.23	-5.67	-8.68
	9	Z-gevel 1e	11.50	0.00	9.77	9.10	3.07	0.00	9.77	9.10	3.07
	1	m personenw	56.55	0.00	48.87	48.20	42.18	0.00	48.87	48.20	42.18
	1	noordgevel	41.22	0.00	40.16	39.49	33.46	0.00	40.16	39.49	33.46
	7	noordgevel	40.27	0.00	30.75	30.05	24.03	0.00	30.75	30.05	24.03
	6	noordgevel	40.70	0.00	34.20	33.54	27.47	0.00	34.20	33.54	27.47
	5	noordgevel	41.05	0.00	36.31	35.63	29.65	0.00	36.31	35.63	29.65
	4	noordgevel	41.30	0.00	37.81	37.15	31.13	0.00	37.81	37.15	31.13
	3	noordgevel	41.42	0.00	29.70	24.26	21.25	0.00	29.70	24.26	21.25
	2	noordgevel	41.42	0.00	39.69	39.02	33.00	0.00	39.69	39.02	33.00
5	10.00		0.00	0.00	50.25	49.56	43.55	0.00	50.25	49.56	43.55
	8	Z-gevel bg	11.45	0.00	10.39	9.72	3.69	0.00	10.39	9.72	3.69
	14	Z-gevel 6e	11.42	0.00	1.90	1.20	-4.82	0.00	1.90	1.20	-4.82
	13	Z-gevel 5e	11.46	0.00	4.96	4.30	-1.78	0.00	4.96	4.30	-1.78
	12	Z-gevel 4e	11.49	0.00	6.75	6.07	0.09	0.00	6.75	6.07	0.09
	11	Z-gevel 3e	11.50	0.00	8.02	7.36	1.34	0.00	8.02	7.36	1.34
	10	Z-gevel 2e	11.50	0.00	-0.22	-5.67	-8.68	0.00	-0.22	-5.67	-8.68
	9	Z-gevel 1e	11.49	0.00	9.76	9.08	3.06	0.00	9.76	9.08	3.06
	1	m personenw	56.16	0.00	48.53	47.87	41.84	0.00	48.53	47.87	41.84
	1	noordgevel	40.99	0.00	39.93	39.26	33.23	0.00	39.93	39.26	33.23
	7	noordgevel	40.63	0.00	31.11	30.41	24.39	0.00	31.11	30.41	24.39
	6	noordgevel	41.00	0.00	34.50	33.84	27.76	0.00	34.50	33.84	27.76
	5	noordgevel	41.26	0.00	36.53	35.85	29.87	0.00	36.53	35.85	29.87
	4	noordgevel	41.41	0.00	37.93	37.27	31.25	0.00	37.93	37.27	31.25
	3	noordgevel	41.43	0.00	29.71	24.27	21.26	0.00	29.71	24.27	21.26
	2	noordgevel	41.32	0.00	39.59	38.92	32.90	0.00	39.59	38.92	32.90
6	1.50		0.00	0.00	38.04	37.33	31.33	0.00	38.04	37.33	31.33
	8	Z-gevel bg	12.98	1.53	10.39	9.73	3.69	0.00	10.39	9.73	3.69
	14	Z-gevel 6e	12.80	2.66	0.62	-0.08	-6.10	0.00	0.62	-0.08	-6.10
	13	Z-gevel 5e	12.84	2.62	3.73	3.07	-3.01	0.00	3.73	3.07	-3.01
	12	Z-gevel 4e	12.90	2.59	5.58	4.91	-1.08	0.00	5.58	4.91	-1.08
	11	Z-gevel 3e	12.95	2.56	6.91	6.25	0.23	0.00	6.91	6.25	0.23
	10	Z-gevel 2e	12.99	2.54	-1.28	-6.72	-9.73	0.00	-1.28	-6.72	-9.73
	9	Z-gevel 1e	13.00	2.53	8.75	8.07	2.05	0.00	8.75	8.07	2.05
	1	m personenw	44.83	2.24	34.92	34.25	28.23	0.00	34.92	34.25	28.23
	1	noordgevel	32.66	0.68	30.92	30.25	24.21	0.00	30.92	30.25	24.21
	7	noordgevel	24.79	2.21	13.06	12.36	6.34	0.00	13.06	12.36	6.34
	6	noordgevel	32.32	2.14	23.70	23.03	16.96	0.00	23.70	23.03	16.96
	5	noordgevel	32.43	2.07	25.63	24.95	18.97	0.00	25.63	24.95	18.97
	4	noordgevel	32.52	2.01	27.03	26.37	20.35	0.00	27.03	26.37	20.35
	3	noordgevel	32.59	1.96	18.90	13.46	10.45	0.00	18.90	13.46	10.45
	2	noordgevel	32.63	1.93	28.97	28.30	22.28	0.00	28.97	28.30	22.28

6	4.50		0.00	0.00	39.79	39.08	33.08	0.00	39.79	39.08	33.08
	8	Z-gevel bg	12.97	0.00	11.91	11.24	5.21	0.00	11.91	11.24	5.21
	14	Z-gevel 6e	12.95	0.00	3.43	2.73	-3.30	0.00	3.43	2.73	-3.30
	13	Z-gevel 5e	12.94	0.00	6.44	5.78	-0.30	0.00	6.44	5.78	-0.30
	12	Z-gevel 4e	12.97	0.00	8.24	7.56	1.58	0.00	8.24	7.56	1.58
	11	Z-gevel 3e	13.00	0.00	9.52	8.85	2.83	0.00	9.52	8.85	2.83
	10	Z-gevel 2e	13.01	0.00	1.28	-4.16	-7.17	0.00	1.28	-4.16	-7.17
	9	Z-gevel 1e	13.00	0.00	11.28	10.60	4.58	0.00	11.28	10.60	4.58
	1	m personenw	44.81	0.00	37.11	36.44	30.42	0.00	37.11	36.44	30.42
	1	noordgevel	32.65	0.00	31.59	30.92	24.89	0.00	31.59	30.92	24.89
	7	noordgevel	25.03	0.00	15.51	14.81	8.79	0.00	15.51	14.81	8.79
	6	noordgevel	25.24	0.00	18.74	18.08	12.00	0.00	18.74	18.08	12.00
	5	noordgevel	32.52	0.00	27.79	27.11	21.13	0.00	27.79	27.11	21.13
	4	noordgevel	32.59	0.00	29.11	28.45	22.43	0.00	29.11	28.45	22.43
	3	noordgevel	32.64	0.00	20.91	15.47	12.46	0.00	20.91	15.47	12.46
	2	noordgevel	32.66	0.00	30.93	30.25	24.23	0.00	30.93	30.25	24.23
6	7.50		0.00	0.00	39.55	38.84	32.84	0.00	39.55	38.84	32.84
	8	Z-gevel bg	12.95	0.00	11.90	11.23	5.19	0.00	11.90	11.23	5.19
	14	Z-gevel 6e	13.06	0.00	3.53	2.83	-3.19	0.00	3.53	2.83	-3.19
	13	Z-gevel 5e	13.06	0.00	6.57	5.91	-0.17	0.00	6.57	5.91	-0.17
	12	Z-gevel 4e	13.06	0.00	8.32	7.64	1.66	0.00	8.32	7.64	1.66
	11	Z-gevel 3e	13.06	0.00	9.57	8.91	2.89	0.00	9.57	8.91	2.89
	10	Z-gevel 2e	13.04	0.00	1.32	-4.12	-7.13	0.00	1.32	-4.12	-7.13
	9	Z-gevel 1e	13.01	0.00	11.29	10.61	4.59	0.00	11.29	10.61	4.59
	1	m personenw	44.77	0.00	37.08	36.41	30.39	0.00	37.08	36.41	30.39
	1	noordgevel	32.62	0.00	31.56	30.89	24.86	0.00	31.56	30.89	24.86
	7	noordgevel	25.24	0.00	15.72	15.02	9.00	0.00	15.72	15.02	9.00
	6	noordgevel	25.41	0.00	18.92	18.26	12.18	0.00	18.92	18.26	12.18
	5	noordgevel	25.55	0.00	20.81	20.13	14.15	0.00	20.81	20.13	14.15
	4	noordgevel	32.64	0.00	29.16	28.49	22.47	0.00	29.16	28.49	22.47
	3	noordgevel	32.66	0.00	20.93	15.49	12.48	0.00	20.93	15.49	12.48
	2	noordgevel	32.66	0.00	30.93	30.25	24.23	0.00	30.93	30.25	24.23
6	10.50		0.00	0.00	39.18	38.47	32.46	0.00	39.18	38.47	32.46
	8	Z-gevel bg	12.92	0.00	11.86	11.20	5.16	0.00	11.86	11.20	5.16
	14	Z-gevel 6e	13.27	0.00	3.75	3.04	-2.98	0.00	3.75	3.04	-2.98
	13	Z-gevel 5e	13.14	0.00	6.65	5.99	-0.09	0.00	6.65	5.99	-0.09
	12	Z-gevel 4e	13.06	0.00	8.32	7.64	1.66	0.00	8.32	7.64	1.66
	11	Z-gevel 3e	13.10	0.00	9.62	8.96	2.94	0.00	9.62	8.96	2.94
	10	Z-gevel 2e	13.06	0.00	1.34	-4.10	-7.11	0.00	1.34	-4.10	-7.11
	9	Z-gevel 1e	13.01	0.00	11.28	10.61	4.59	0.00	11.28	10.61	4.59
	1	m personenw	44.70	0.00	37.03	36.36	30.34	0.00	37.03	36.36	30.34
	1	noordgevel	32.56	0.00	31.50	30.84	24.80	0.00	31.50	30.84	24.80
	7	noordgevel	25.42	0.00	15.90	15.20	9.18	0.00	15.90	15.20	9.18
	6	noordgevel	25.55	0.00	19.06	18.40	12.32	0.00	19.06	18.40	12.32
	5	noordgevel	25.64	0.00	20.90	20.23	14.24	0.00	20.90	20.23	14.24
	4	noordgevel	25.68	0.00	22.20	21.54	15.52	0.00	22.20	21.54	15.52
	3	noordgevel	32.66	0.00	20.93	15.49	12.48	0.00	20.93	15.49	12.48
	2	noordgevel	32.63	0.00	30.90	30.23	24.21	0.00	30.90	30.23	24.21
6	13.50		0.00	0.00	39.06	38.39	32.36	0.00	39.06	38.39	32.36
	8	Z-gevel bg	12.87	0.00	11.82	11.15	5.11	0.00	11.82	11.15	5.11
	14	Z-gevel 6e	13.53	0.00	4.01	3.31	-2.71	0.00	4.01	3.31	-2.71
	13	Z-gevel 5e	13.33	0.00	6.83	6.17	0.09	0.00	6.83	6.17	0.09
	12	Z-gevel 4e	13.19	0.00	8.45	7.77	1.79	0.00	8.45	7.77	1.79
	11	Z-gevel 3e	13.07	0.00	9.59	8.93	2.90	0.00	9.59	8.93	2.90
	10	Z-gevel 2e	13.00	0.00	1.27	-4.17	-7.18	0.00	1.27	-4.17	-7.18
	9	Z-gevel 1e	12.92	0.00	11.19	10.52	4.50	0.00	11.19	10.52	4.50
	1	m personenw	44.62	0.00	36.95	36.29	30.26	0.00	36.95	36.29	30.26
	1	noordgevel	32.48	0.00	31.43	30.76	24.72	0.00	31.43	30.76	24.72
	7	noordgevel	25.56	0.00	16.04	15.34	9.32	0.00	16.04	15.34	9.32
	6	noordgevel	25.65	0.00	19.15	18.49	12.41	0.00	19.15	18.49	12.41
	5	noordgevel	25.69	0.00	20.95	20.28	14.29	0.00	20.95	20.28	14.29
	4	noordgevel	25.68	0.00	22.20	21.54	15.52	0.00	22.20	21.54	15.52
	3	noordgevel	25.63	0.00	13.90	8.46	5.45	0.00	13.90	8.46	5.45
	2	noordgevel	32.58	0.00	30.86	30.18	24.16	0.00	30.86	30.18	24.16

6	16.50			0.00	0.00	38.98	38.30	32.28	0.00	38.98	38.30	32.28
		8	Z-gevel bg	12.74	0.00	11.69	11.02	4.98	0.00	11.69	11.02	4.98
		14	Z-gevel 6e	14.07	0.00	4.55	3.84	-2.18	0.00	4.55	3.84	-2.18
		13	Z-gevel 5e	13.58	0.00	7.09	6.43	0.35	0.00	7.09	6.43	0.35
		12	Z-gevel 4e	13.36	0.00	8.62	7.94	1.96	0.00	8.62	7.94	1.96
		11	Z-gevel 3e	13.18	0.00	9.70	9.04	3.02	0.00	9.70	9.04	3.02
		10	Z-gevel 2e	13.03	0.00	1.31	-4.13	-7.14	0.00	1.31	-4.13	-7.14
		9	Z-gevel 1e	12.90	0.00	11.17	10.50	4.47	0.00	11.17	10.50	4.47
		1	m personenw	44.51	0.00	36.87	36.20	30.18	0.00	36.87	36.20	30.18
		1	noordgevel	32.38	0.00	31.33	30.66	24.62	0.00	31.33	30.66	24.62
		7	noordgevel	25.66	0.00	16.13	15.43	9.41	0.00	16.13	15.43	9.41
		6	noordgevel	25.70	0.00	19.20	18.54	12.46	0.00	19.20	18.54	12.46
		5	noordgevel	25.69	0.00	20.95	20.28	14.29	0.00	20.95	20.28	14.29
		4	noordgevel	25.64	0.00	22.15	21.49	15.47	0.00	22.15	21.49	15.47
		3	noordgevel	25.53	0.00	13.81	8.37	5.36	0.00	13.81	8.37	5.36
		2	noordgevel	32.51	0.00	30.79	30.11	24.09	0.00	30.79	30.11	24.09
6	19.50			0.00	0.00	38.32	37.64	31.62	0.00	38.32	37.64	31.62
		8	Z-gevel bg	12.73	0.00	11.68	11.01	4.97	0.00	11.68	11.01	4.97
		14	Z-gevel 6e	15.25	0.00	5.73	5.03	-0.99	0.00	5.73	5.03	-0.99
		13	Z-gevel 5e	14.22	0.00	7.72	7.06	0.98	0.00	7.72	7.06	0.98
		12	Z-gevel 4e	13.64	0.00	8.90	8.23	2.25	0.00	8.90	8.23	2.25
		11	Z-gevel 3e	13.38	0.00	9.89	9.23	3.21	0.00	9.89	9.23	3.21
		10	Z-gevel 2e	13.16	0.00	1.43	-4.01	-7.02	0.00	1.43	-4.01	-7.02
		9	Z-gevel 1e	12.97	0.00	11.24	10.56	4.54	0.00	11.24	10.56	4.54
		1	m personenw	44.39	0.00	36.77	36.10	30.08	0.00	36.77	36.10	30.08
		1	noordgevel	32.27	0.00	31.21	30.54	24.51	0.00	31.21	30.54	24.51
		7	noordgevel	25.71	0.00	16.19	15.49	9.46	0.00	16.19	15.49	9.46
		6	noordgevel	25.70	0.00	19.21	18.54	12.47	0.00	19.21	18.54	12.47
		5	noordgevel	25.64	0.00	20.91	20.23	14.25	0.00	20.91	20.23	14.25
		4	noordgevel	25.54	0.00	22.06	21.40	15.38	0.00	22.06	21.40	15.38
		3	noordgevel	25.40	0.00	13.67	8.23	5.22	0.00	13.67	8.23	5.22
		2	noordgevel	25.22	0.00	23.49	22.81	16.79	0.00	23.49	22.81	16.79
6	22.50			0.00	0.00	37.46	36.78	30.76	0.00	37.46	36.78	30.76
		8	Z-gevel bg	12.86	0.00	11.80	11.14	5.10	0.00	11.80	11.14	5.10
		14	Z-gevel 6e	18.65	0.00	9.13	8.43	2.41	0.00	9.13	8.43	2.41
		13	Z-gevel 5e	15.92	0.00	9.43	8.77	2.69	0.00	9.43	8.77	2.69
		12	Z-gevel 4e	14.63	0.00	9.89	9.22	3.24	0.00	9.89	9.22	3.24
		11	Z-gevel 3e	13.90	0.00	10.42	9.75	3.73	0.00	10.42	9.75	3.73
		10	Z-gevel 2e	13.44	0.00	1.72	-3.72	-6.73	0.00	1.72	-3.72	-6.73
		9	Z-gevel 1e	13.17	0.00	11.44	10.77	4.75	0.00	11.44	10.77	4.75
		1	m personenw	44.26	0.00	36.66	35.99	29.97	0.00	36.66	35.99	29.97
		1	noordgevel	24.68	0.00	23.62	22.96	16.92	0.00	23.62	22.96	16.92
		7	noordgevel	25.74	0.00	16.21	15.51	9.49	0.00	16.21	15.51	9.49
		6	noordgevel	25.67	0.00	19.17	18.51	12.43	0.00	19.17	18.51	12.43
		5	noordgevel	25.56	0.00	20.82	20.15	14.17	0.00	20.82	20.15	14.17
		4	noordgevel	25.42	0.00	21.93	21.27	15.25	0.00	21.93	21.27	15.25
		3	noordgevel	25.23	0.00	13.51	8.06	5.05	0.00	13.51	8.06	5.05
		2	noordgevel	25.01	0.00	23.28	22.61	16.59	0.00	23.28	22.61	16.59
6	25.50			0.00	0.00	36.26	35.58	29.56	0.00	36.26	35.58	29.56
		8	Z-gevel bg	13.10	0.00	12.04	11.37	5.34	0.00	12.04	11.37	5.34
		14	Z-gevel 6e	24.16	0.00	14.64	13.94	7.92	0.00	14.64	13.94	7.92
		13	Z-gevel 5e	18.68	0.00	12.19	11.53	5.45	0.00	12.19	11.53	5.45
		12	Z-gevel 4e	15.91	0.00	11.17	10.49	4.51	0.00	11.17	10.49	4.51
		11	Z-gevel 3e	14.51	0.00	11.03	10.37	4.35	0.00	11.03	10.37	4.35
		10	Z-gevel 2e	14.43	0.00	2.71	-2.73	-5.74	0.00	2.71	-2.73	-5.74
		9	Z-gevel 1e	13.76	0.00	12.03	11.35	5.33	0.00	12.03	11.35	5.33
		1	m personenw	44.12	0.00	35.16	34.49	28.47	0.00	35.16	34.49	28.47
		1	noordgevel	24.44	0.00	23.38	22.71	16.68	0.00	23.38	22.71	16.68
		7	noordgevel	26.30	0.00	16.78	16.08	10.06	0.00	16.78	16.08	10.06
		6	noordgevel	25.67	0.00	19.18	18.51	12.44	0.00	19.18	18.51	12.44
		5	noordgevel	25.47	0.00	20.74	20.06	14.08	0.00	20.74	20.06	14.08
		4	noordgevel	25.27	0.00	21.79	21.13	15.11	0.00	21.79	21.13	15.11
		3	noordgevel	25.05	0.00	13.32	7.88	4.87	0.00	13.32	7.88	4.87
		2	noordgevel	24.80	0.00	23.07	22.40	16.38	0.00	23.07	22.40	16.38

7	1.50			0.00	0.00	36.39	35.65	29.66	0.00	36.39	35.65	29.66
		8	Z-gevel bg	34.83	2.06	31.72	31.05	25.01	0.00	31.72	31.05	25.01
		14	Z-gevel 6e	34.49	3.03	21.94	21.24	15.22	0.00	21.94	21.24	15.22
		13	Z-gevel 5e	34.61	3.00	25.12	24.46	18.38	0.00	25.12	24.46	18.38
		12	Z-gevel 4e	34.72	2.97	27.01	26.33	20.35	0.00	27.01	26.33	20.35
		11	Z-gevel 3e	34.80	2.95	28.37	27.71	21.69	0.00	28.37	27.71	21.69
		10	Z-gevel 2e	34.88	2.93	20.22	14.78	11.77	0.00	20.22	14.78	11.77
		9	Z-gevel 1e	34.93	2.91	30.29	29.62	23.60	0.00	30.29	29.62	23.60
		1	m personenw	24.83	3.51	14.06	13.39	7.37	0.00	14.06	13.39	7.37
		1	noordgevel	1.11	2.60	-2.55	-3.21	-9.25	0.00	-2.55	-3.21	-9.25
		7	noordgevel	1.23	3.35	-11.63	-12.33	-18.36	0.00	-11.63	-12.33	-18.36
		6	noordgevel	1.29	3.33	-8.53	-9.19	-15.27	0.00	-8.53	-9.19	-15.27
		5	noordgevel	1.33	3.32	-6.73	-7.40	-13.39	0.00	-6.73	-7.40	-13.39
		4	noordgevel	1.36	3.30	-5.43	-6.09	-12.11	0.00	-5.43	-6.09	-12.11
		3	noordgevel	1.39	3.29	-13.64	-19.08	-22.09	0.00	-13.64	-19.08	-22.09
		2	noordgevel	1.40	3.29	-3.61	-4.29	-10.31	0.00	-3.61	-4.29	-10.31
7	4.50			0.00	0.00	38.68	37.93	31.95	0.00	38.68	37.93	31.95
		8	Z-gevel bg	34.83	0.00	33.77	33.10	27.07	0.00	33.77	33.10	27.07
		14	Z-gevel 6e	34.45	0.60	24.32	23.62	17.60	0.00	24.32	23.62	17.60
		13	Z-gevel 5e	34.56	0.54	27.52	26.86	20.78	0.00	27.52	26.86	20.78
		12	Z-gevel 4e	34.65	0.49	29.42	28.74	22.76	0.00	29.42	28.74	22.76
		11	Z-gevel 3e	34.72	0.45	30.79	30.13	24.11	0.00	30.79	30.13	24.11
		10	Z-gevel 2e	34.78	0.41	22.64	17.20	14.19	0.00	22.64	17.20	14.19
		9	Z-gevel 1e	34.81	0.39	32.69	32.02	26.00	0.00	32.69	32.02	26.00
		1	m personenw	24.27	1.57	15.54	14.87	8.85	0.00	15.54	14.87	8.85
		1	noordgevel	1.00	0.54	-0.60	-1.27	-7.30	0.00	-0.60	-1.27	-7.30
		7	noordgevel	0.87	1.33	-9.97	-10.68	-16.70	0.00	-9.97	-10.68	-16.70
		6	noordgevel	0.92	1.30	-6.87	-7.53	-13.60	0.00	-6.87	-7.53	-13.60
		5	noordgevel	0.96	1.27	-5.05	-5.72	-11.71	0.00	-5.05	-5.72	-11.71
		4	noordgevel	0.98	1.25	-3.75	-4.41	-10.43	0.00	-3.75	-4.41	-10.43
		3	noordgevel	1.00	1.24	-11.96	-17.40	-20.41	0.00	-11.96	-17.40	-20.41
		2	noordgevel	1.01	1.23	-1.95	-2.62	-8.64	0.00	-1.95	-2.62	-8.64
7	7.50			0.00	0.00	39.01	38.27	32.28	0.00	39.01	38.27	32.28
		8	Z-gevel bg	34.80	0.00	33.75	33.08	27.04	0.00	33.75	33.08	27.04
		14	Z-gevel 6e	34.54	0.00	25.02	24.32	18.29	0.00	25.02	24.32	18.29
		13	Z-gevel 5e	34.63	0.00	28.14	27.47	21.40	0.00	28.14	27.47	21.40
		12	Z-gevel 4e	34.70	0.00	29.96	29.29	23.31	0.00	29.96	29.29	23.31
		11	Z-gevel 3e	34.76	0.00	31.27	30.61	24.59	0.00	31.27	30.61	24.59
		10	Z-gevel 2e	34.80	0.00	23.07	17.63	14.62	0.00	23.07	17.63	14.62
		9	Z-gevel 1e	34.81	0.00	33.09	32.41	26.39	0.00	33.09	32.41	26.39
		1	m personenw	24.27	0.00	17.02	16.35	10.33	0.00	17.02	16.35	10.33
		1	noordgevel	1.00	0.00	-0.06	-0.72	-6.76	0.00	-0.06	-0.72	-6.76
		7	noordgevel	0.95	0.00	-8.57	-9.27	-15.30	0.00	-8.57	-9.27	-15.30
		6	noordgevel	0.99	0.00	-5.51	-6.17	-12.25	0.00	-5.51	-6.17	-12.25
		5	noordgevel	1.02	0.00	-3.72	-4.40	-10.38	0.00	-3.72	-4.40	-10.38
		4	noordgevel	1.03	0.00	-2.46	-3.12	-9.14	0.00	-2.46	-3.12	-9.14
		3	noordgevel	1.03	0.00	-10.70	-16.14	-19.15	0.00	-10.70	-16.14	-19.15
		2	noordgevel	1.02	0.00	-0.70	-1.38	-7.40	0.00	-0.70	-1.38	-7.40
7	10.50			0.00	0.00	39.01	38.26	32.27	0.00	39.01	38.26	32.27
		8	Z-gevel bg	34.76	0.00	33.70	33.03	27.00	0.00	33.70	33.03	27.00
		14	Z-gevel 6e	34.61	0.00	25.09	24.39	18.37	0.00	25.09	24.39	18.37
		13	Z-gevel 5e	34.69	0.00	28.19	27.53	21.45	0.00	28.19	27.53	21.45
		12	Z-gevel 4e	34.74	0.00	30.00	29.33	23.34	0.00	30.00	29.33	23.34
		11	Z-gevel 3e	34.78	0.00	31.29	30.63	24.61	0.00	31.29	30.63	24.61
		10	Z-gevel 2e	34.80	0.00	23.07	17.63	14.62	0.00	23.07	17.63	14.62
		9	Z-gevel 1e	34.79	0.00	33.07	32.39	26.37	0.00	33.07	32.39	26.37
		1	m personenw	24.29	0.00	17.02	16.35	10.33	0.00	17.02	16.35	10.33
		1	noordgevel	1.01	0.00	-0.05	-0.72	-6.75	0.00	-0.05	-0.72	-6.75
		7	noordgevel	1.02	0.00	-8.50	-9.20	-15.22	0.00	-8.50	-9.20	-15.22
		6	noordgevel	1.05	0.00	-5.44	-6.10	-12.18	0.00	-5.44	-6.10	-12.18
		5	noordgevel	1.07	0.00	-3.67	-4.34	-10.32	0.00	-3.67	-4.34	-10.32
		4	noordgevel	1.08	0.00	-2.41	-3.07	-9.09	0.00	-2.41	-3.07	-9.09
		3	noordgevel	1.07	0.00	-10.66	-16.10	-19.11	0.00	-10.66	-16.10	-19.11
		2	noordgevel	1.05	0.00	-0.68	-1.35	-7.38	0.00	-0.68	-1.35	-7.38

7	13.50			0.00	0.00	38.99	38.24	32.25	0.00	38.99	38.24	32.25
		8	Z-gevel bg	34.69	0.00	33.64	32.97	26.93	0.00	33.64	32.97	26.93
		14	Z-gevel 6e	34.67	0.00	25.14	24.44	18.42	0.00	25.14	24.44	18.42
		13	Z-gevel 5e	34.72	0.00	28.23	27.57	21.49	0.00	28.23	27.57	21.49
		12	Z-gevel 4e	34.76	0.00	30.02	29.35	23.36	0.00	30.02	29.35	23.36
		11	Z-gevel 3e	34.78	0.00	31.29	30.63	24.61	0.00	31.29	30.63	24.61
		10	Z-gevel 2e	34.78	0.00	23.05	17.61	14.60	0.00	23.05	17.61	14.60
		9	Z-gevel 1e	34.76	0.00	33.03	32.35	26.33	0.00	33.03	32.35	26.33
		1 m	personenw	24.33	0.00	17.02	16.35	10.33	0.00	17.02	16.35	10.33
		1	noordgevel	1.06	0.00	0.01	-0.66	-6.70	0.00	0.01	-0.66	-6.70
		7	noordgevel	1.15	0.00	-8.38	-9.08	-15.10	0.00	-8.38	-9.08	-15.10
		6	noordgevel	1.16	0.00	-5.33	-5.99	-12.07	0.00	-5.33	-5.99	-12.07
		5	noordgevel	1.17	0.00	-3.57	-4.24	-10.23	0.00	-3.57	-4.24	-10.23
		4	noordgevel	1.17	0.00	-2.31	-2.98	-9.00	0.00	-2.31	-2.98	-9.00
		3	noordgevel	1.15	0.00	-10.58	-16.02	-19.03	0.00	-10.58	-16.02	-19.03
		2	noordgevel	1.12	0.00	-0.61	-1.29	-7.31	0.00	-0.61	-1.29	-7.31
7	16.50			0.00	0.00	38.95	38.20	32.21	0.00	38.95	38.20	32.21
		8	Z-gevel bg	34.61	0.00	33.56	32.89	26.85	0.00	33.56	32.89	26.85
		14	Z-gevel 6e	34.70	0.00	25.18	24.48	18.46	0.00	25.18	24.48	18.46
		13	Z-gevel 5e	34.74	0.00	28.25	27.59	21.51	0.00	28.25	27.59	21.51
		12	Z-gevel 4e	34.76	0.00	30.02	29.35	23.36	0.00	30.02	29.35	23.36
		11	Z-gevel 3e	34.76	0.00	31.27	30.61	24.59	0.00	31.27	30.61	24.59
		10	Z-gevel 2e	34.74	0.00	23.01	17.57	14.56	0.00	23.01	17.57	14.56
		9	Z-gevel 1e	34.70	0.00	32.97	32.30	26.28	0.00	32.97	32.30	26.28
		1 m	personenw	24.37	0.00	17.03	16.36	10.34	0.00	17.03	16.36	10.34
		1	noordgevel	1.25	0.00	0.19	-0.48	-6.51	0.00	0.19	-0.48	-6.51
		7	noordgevel	1.41	0.00	-8.11	-8.81	-14.83	0.00	-8.11	-8.81	-14.83
		6	noordgevel	1.41	0.00	-5.09	-5.75	-11.82	0.00	-5.09	-5.75	-11.82
		5	noordgevel	1.40	0.00	-3.34	-4.01	-9.99	0.00	-3.34	-4.01	-9.99
		4	noordgevel	1.39	0.00	-2.10	-2.76	-8.78	0.00	-2.10	-2.76	-8.78
		3	noordgevel	1.36	0.00	-10.37	-15.81	-18.82	0.00	-10.37	-15.81	-18.82
		2	noordgevel	1.32	0.00	-0.41	-1.09	-7.11	0.00	-0.41	-1.09	-7.11
7	19.50			0.00	0.00	38.89	38.15	32.16	0.00	38.89	38.15	32.16
		8	Z-gevel bg	34.52	0.00	33.46	32.80	26.76	0.00	33.46	32.80	26.76
		14	Z-gevel 6e	34.72	0.00	25.20	24.50	18.48	0.00	25.20	24.50	18.48
		13	Z-gevel 5e	34.74	0.00	28.25	27.59	21.51	0.00	28.25	27.59	21.51
		12	Z-gevel 4e	34.74	0.00	30.00	29.33	23.34	0.00	30.00	29.33	23.34
		11	Z-gevel 3e	34.72	0.00	31.24	30.58	24.55	0.00	31.24	30.58	24.55
		10	Z-gevel 2e	34.68	0.00	22.96	17.52	14.51	0.00	22.96	17.52	14.51
		9	Z-gevel 1e	34.63	0.00	32.90	32.22	26.20	0.00	32.90	32.22	26.20
		1 m	personenw	24.43	0.00	17.05	16.38	10.36	0.00	17.05	16.38	10.36
		1	noordgevel	1.21	0.00	0.16	-0.51	-6.55	0.00	0.16	-0.51	-6.55
		7	noordgevel	1.44	0.00	-8.08	-8.78	-14.81	0.00	-8.08	-8.78	-14.81
		6	noordgevel	1.43	0.00	-5.07	-5.73	-11.81	0.00	-5.07	-5.73	-11.81
		5	noordgevel	1.41	0.00	-3.33	-4.01	-9.99	0.00	-3.33	-4.01	-9.99
		4	noordgevel	1.38	0.00	-2.10	-2.77	-8.79	0.00	-2.10	-2.77	-8.79
		3	noordgevel	1.35	0.00	-10.38	-15.82	-18.83	0.00	-10.38	-15.82	-18.83
		2	noordgevel	1.29	0.00	-0.43	-1.11	-7.13	0.00	-0.43	-1.11	-7.13
7	22.50			0.00	0.00	38.82	38.07	32.09	0.00	38.82	38.07	32.09
		8	Z-gevel bg	34.41	0.00	33.35	32.68	26.65	0.00	33.35	32.68	26.65
		14	Z-gevel 6e	34.72	0.00	25.20	24.50	18.48	0.00	25.20	24.50	18.48
		13	Z-gevel 5e	34.72	0.00	28.23	27.57	21.49	0.00	28.23	27.57	21.49
		12	Z-gevel 4e	34.70	0.00	29.96	29.29	23.31	0.00	29.96	29.29	23.31
		11	Z-gevel 3e	34.66	0.00	31.18	30.52	24.50	0.00	31.18	30.52	24.50
		10	Z-gevel 2e	34.61	0.00	22.88	17.44	14.43	0.00	22.88	17.44	14.43
		9	Z-gevel 1e	34.54	0.00	32.81	32.13	26.11	0.00	32.81	32.13	26.11
		1 m	personenw	24.41	0.00	17.12	16.45	10.43	0.00	17.12	16.45	10.43
		1	noordgevel	1.16	0.00	0.11	-0.56	-6.60	0.00	0.11	-0.56	-6.60
		7	noordgevel	1.46	0.00	-8.06	-8.76	-14.79	0.00	-8.06	-8.76	-14.79
		6	noordgevel	1.43	0.00	-5.06	-5.72	-11.80	0.00	-5.06	-5.72	-11.80
		5	noordgevel	1.40	0.00	-3.34	-4.01	-10.00	0.00	-3.34	-4.01	-10.00
		4	noordgevel	1.36	0.00	-2.12	-2.78	-8.81	0.00	-2.12	-2.78	-8.81
		3	noordgevel	1.31	0.00	-10.41	-15.85	-18.86	0.00	-10.41	-15.85	-18.86
		2	noordgevel	1.26	0.00	-0.47	-1.14	-7.16	0.00	-0.47	-1.14	-7.16

7	25.50			0.00	0.00	38.73	37.99	32.00	0.00	38.73	37.99	32.00
		8	Z-gevel bg	34.28	0.00	33.23	32.56	26.52	0.00	33.23	32.56	26.52
		14	Z-gevel 6e	34.70	0.00	25.18	24.48	18.46	0.00	25.18	24.48	18.46
		13	Z-gevel 5e	34.69	0.00	28.19	27.53	21.45	0.00	28.19	27.53	21.45
		12	Z-gevel 4e	34.65	0.00	29.91	29.23	23.25	0.00	29.91	29.23	23.25
		11	Z-gevel 3e	34.59	0.00	31.11	30.45	24.43	0.00	31.11	30.45	24.43
		10	Z-gevel 2e	34.52	0.00	22.79	17.35	14.34	0.00	22.79	17.35	14.34
		9	Z-gevel 1e	34.43	0.00	32.70	32.03	26.01	0.00	32.70	32.03	26.01
		1 m	personenw	24.36	0.00	17.06	16.39	10.37	0.00	17.06	16.39	10.37
		1	noordgevel	1.11	0.00	0.05	-0.61	-6.65	0.00	0.05	-0.61	-6.65
		7	noordgevel	1.47	0.00	-8.05	-8.76	-14.78	0.00	-8.05	-8.76	-14.78
		6	noordgevel	1.43	0.00	-5.06	-5.72	-11.80	0.00	-5.06	-5.72	-11.80
		5	noordgevel	1.39	0.00	-3.35	-4.03	-10.01	0.00	-3.35	-4.03	-10.01
		4	noordgevel	1.34	0.00	-2.15	-2.81	-8.83	0.00	-2.15	-2.81	-8.83
		3	noordgevel	1.28	0.00	-10.45	-15.89	-18.90	0.00	-10.45	-15.89	-18.90
		2	noordgevel	1.23	0.00	-0.50	-1.17	-7.19	0.00	-0.50	-1.17	-7.19
8	1.50			0.00	0.00	53.80	53.07	47.07	0.00	53.80	53.07	47.07
		8	Z-gevel bg	51.77	0.00	50.72	50.05	44.01	0.00	50.72	50.05	44.01
		14	Z-gevel 6e	42.86	0.00	33.34	32.64	26.62	0.00	33.34	32.64	26.62
		13	Z-gevel 5e	44.09	0.00	37.59	36.93	30.86	0.00	37.59	36.93	30.86
		12	Z-gevel 4e	45.48	0.00	40.74	40.07	34.08	0.00	40.74	40.07	34.08
		11	Z-gevel 3e	47.04	0.00	43.56	42.90	36.88	0.00	43.56	42.90	36.88
		10	Z-gevel 2e	48.76	0.00	37.03	31.59	28.58	0.00	37.03	31.59	28.58
		9	Z-gevel 1e	50.45	0.00	48.72	48.04	42.02	0.00	48.72	48.04	42.02
		1 m	personenw	12.72	2.32	2.94	2.27	-3.75	0.00	2.94	2.27	-3.75
		1	noordgevel	4.96	0.79	3.11	2.45	-3.59	0.00	3.11	2.45	-3.59
		7	noordgevel	4.51	2.28	-7.28	-7.99	-14.01	0.00	-7.28	-7.99	-14.01
		6	noordgevel	4.67	2.20	-4.03	-4.69	-10.77	0.00	-4.03	-4.69	-10.77
		5	noordgevel	4.80	2.14	-2.07	-2.75	-8.73	0.00	-2.07	-2.75	-8.73
		4	noordgevel	4.92	2.08	-0.65	-1.31	-7.33	0.00	-0.65	-1.31	-7.33
		3	noordgevel	5.01	2.04	-8.76	-14.20	-17.21	0.00	-8.76	-14.20	-17.21
		2	noordgevel	5.06	2.01	1.33	0.65	-5.37	0.00	1.33	0.65	-5.37
8	4.50			0.00	0.00	54.36	53.61	47.63	0.00	54.36	53.61	47.63
		8	Z-gevel bg	51.32	0.00	50.27	49.60	43.56	0.00	50.27	49.60	43.56
		14	Z-gevel 6e	44.07	0.00	34.55	33.85	27.83	0.00	34.55	33.85	27.83
		13	Z-gevel 5e	45.47	0.00	38.97	38.31	32.24	0.00	38.97	38.31	32.24
		12	Z-gevel 4e	47.04	0.00	42.30	41.63	35.64	0.00	42.30	41.63	35.64
		11	Z-gevel 3e	48.76	0.00	45.27	44.61	38.59	0.00	45.27	44.61	38.59
		10	Z-gevel 2e	50.45	0.00	38.73	33.28	30.27	0.00	38.73	33.28	30.27
		9	Z-gevel 1e	51.63	0.00	49.90	49.23	43.21	0.00	49.90	49.23	43.21
		1 m	personenw	12.24	0.00	4.95	4.28	-1.74	0.00	4.95	4.28	-1.74
		1	noordgevel	4.89	0.00	3.84	3.17	-2.87	0.00	3.84	3.17	-2.87
		7	noordgevel	4.48	0.00	-5.04	-5.74	-11.76	0.00	-5.04	-5.74	-11.76
		6	noordgevel	4.62	0.00	-1.88	-2.54	-8.62	0.00	-1.88	-2.54	-8.62
		5	noordgevel	4.73	0.00	0.00	-0.68	-6.66	0.00	0.00	-0.68	-6.66
		4	noordgevel	4.82	0.00	1.34	0.68	-5.34	0.00	1.34	0.68	-5.34
		3	noordgevel	4.88	0.00	-6.84	-12.28	-15.29	0.00	-6.84	-12.28	-15.29
		2	noordgevel	4.91	0.00	3.18	2.51	-3.51	0.00	3.18	2.51	-3.51
8	7.50			0.00	0.00	54.38	53.61	47.64	0.00	54.38	53.61	47.64
		8	Z-gevel bg	49.89	0.00	48.84	48.17	42.13	0.00	48.84	48.17	42.13
		14	Z-gevel 6e	45.47	0.00	35.95	35.25	29.22	0.00	35.95	35.25	29.22
		13	Z-gevel 5e	47.04	0.00	40.55	39.88	33.81	0.00	40.55	39.88	33.81
		12	Z-gevel 4e	48.76	0.00	44.02	43.35	37.36	0.00	44.02	43.35	37.36
		11	Z-gevel 3e	50.46	0.00	46.97	46.31	40.29	0.00	46.97	46.31	40.29
		10	Z-gevel 2e	51.64	0.00	39.91	34.47	31.46	0.00	39.91	34.47	31.46
		9	Z-gevel 1e	51.63	0.00	49.90	49.23	43.21	0.00	49.90	49.23	43.21
		1 m	personenw	12.72	0.00	5.31	4.64	-1.38	0.00	5.31	4.64	-1.38
		1	noordgevel	4.87	0.00	3.82	3.15	-2.89	0.00	3.82	3.15	-2.89
		7	noordgevel	4.68	0.00	-4.84	-5.54	-11.56	0.00	-4.84	-5.54	-11.56
		6	noordgevel	4.79	0.00	-1.70	-2.36	-8.44	0.00	-1.70	-2.36	-8.44
		5	noordgevel	4.88	0.00	0.14	-0.54	-6.52	0.00	0.14	-0.54	-6.52
		4	noordgevel	4.93	0.00	1.45	0.78	-5.24	0.00	1.45	0.78	-5.24
		3	noordgevel	4.95	0.00	-6.77	-12.21	-15.22	0.00	-6.77	-12.21	-15.22
		2	noordgevel	4.94	0.00	3.21	2.54	-3.48	0.00	3.21	2.54	-3.48

8	10.50			0.00	0.00	54.17	53.38	47.42	0.00	54.17	53.38	47.42
		8	Z-gevel bg	48.16	0.00	47.10	46.43	40.40	0.00	47.10	46.43	40.40
		14	Z-gevel 6e	47.04	0.00	37.52	36.82	30.80	0.00	37.52	36.82	30.80
		13	Z-gevel 5e	48.76	0.00	42.27	41.61	35.53	0.00	42.27	41.61	35.53
		12	Z-gevel 4e	50.46	0.00	45.72	45.05	39.07	0.00	45.72	45.05	39.07
		11	Z-gevel 3e	51.65	0.00	48.17	47.50	41.48	0.00	48.17	47.50	41.48
		10	Z-gevel 2e	51.64	0.00	39.91	34.47	31.46	0.00	39.91	34.47	31.46
		9	Z-gevel 1e	50.44	0.00	48.72	48.04	42.02	0.00	48.72	48.04	42.02
		1 m	personenw	13.42	0.00	5.84	5.18	-0.85	0.00	5.84	5.18	-0.85
		1	noordgevel	4.83	0.00	3.78	3.11	-2.92	0.00	3.78	3.11	-2.92
		7	noordgevel	4.89	0.00	-4.64	-5.34	-11.36	0.00	-4.64	-5.34	-11.36
		6	noordgevel	4.96	0.00	-1.54	-2.20	-8.28	0.00	-1.54	-2.20	-8.28
		5	noordgevel	5.00	0.00	0.26	-0.41	-6.39	0.00	0.26	-0.41	-6.39
		4	noordgevel	5.02	0.00	1.53	0.87	-5.15	0.00	1.53	0.87	-5.15
		3	noordgevel	5.00	0.00	-6.73	-12.17	-15.18	0.00	-6.73	-12.17	-15.18
		2	noordgevel	4.95	0.00	3.22	2.55	-3.47	0.00	3.22	2.55	-3.47
8	13.50			0.00	0.00	52.70	51.91	45.95	0.00	52.70	51.91	45.95
		8	Z-gevel bg	46.48	0.00	45.43	44.76	38.72	0.00	45.43	44.76	38.72
		14	Z-gevel 6e	46.77	0.00	37.25	36.55	30.53	0.00	37.25	36.55	30.53
		13	Z-gevel 5e	48.47	0.00	41.98	41.31	35.24	0.00	41.98	41.31	35.24
		12	Z-gevel 4e	49.66	0.00	44.92	44.25	38.26	0.00	44.92	44.25	38.26
		11	Z-gevel 3e	49.65	0.00	46.17	45.51	39.49	0.00	46.17	45.51	39.49
		10	Z-gevel 2e	50.45	0.00	38.73	33.28	30.27	0.00	38.73	33.28	30.27
		9	Z-gevel 1e	48.75	0.00	47.02	46.34	40.32	0.00	47.02	46.34	40.32
		1 m	personenw	14.46	0.00	6.67	6.00	-0.02	0.00	6.67	6.00	-0.02
		1	noordgevel	4.80	0.00	3.74	3.08	-2.96	0.00	3.74	3.08	-2.96
		7	noordgevel	5.11	0.00	-4.41	-5.11	-11.13	0.00	-4.41	-5.11	-11.13
		6	noordgevel	5.14	0.00	-1.36	-2.02	-8.10	0.00	-1.36	-2.02	-8.10
		5	noordgevel	5.14	0.00	0.40	-0.28	-6.26	0.00	0.40	-0.28	-6.26
		4	noordgevel	5.11	0.00	1.62	0.96	-5.06	0.00	1.62	0.96	-5.06
		3	noordgevel	5.05	0.00	-6.68	-12.12	-15.13	0.00	-6.68	-12.12	-15.13
		2	noordgevel	4.96	0.00	3.23	2.56	-3.46	0.00	3.23	2.56	-3.46
8	16.50			0.00	0.00	51.90	51.13	45.16	0.00	51.90	51.13	45.16
		8	Z-gevel bg	44.98	0.00	43.92	43.25	37.22	0.00	43.92	43.25	37.22
		14	Z-gevel 6e	48.47	0.00	38.95	38.25	32.23	0.00	38.95	38.25	32.23
		13	Z-gevel 5e	49.66	0.00	43.17	42.51	36.43	0.00	43.17	42.51	36.43
		12	Z-gevel 4e	49.66	0.00	44.92	44.25	38.26	0.00	44.92	44.25	38.26
		11	Z-gevel 3e	48.46	0.00	44.98	44.32	38.30	0.00	44.98	44.32	38.30
		10	Z-gevel 2e	48.75	0.00	37.03	31.59	28.58	0.00	37.03	31.59	28.58
		9	Z-gevel 1e	47.03	0.00	45.30	44.63	38.61	0.00	45.30	44.63	38.61
		1 m	personenw	16.10	0.00	8.02	7.35	1.33	0.00	8.02	7.35	1.33
		1	noordgevel	4.87	0.00	3.81	3.15	-2.89	0.00	3.81	3.15	-2.89
		7	noordgevel	5.54	0.00	-3.98	-4.69	-10.71	0.00	-3.98	-4.69	-10.71
		6	noordgevel	5.47	0.00	-1.02	-1.68	-7.76	0.00	-1.02	-1.68	-7.76
		5	noordgevel	5.40	0.00	0.66	-0.02	-6.00	0.00	0.66	-0.02	-6.00
		4	noordgevel	5.30	0.00	1.82	1.16	-4.86	0.00	1.82	1.16	-4.86
		3	noordgevel	5.20	0.00	-6.53	-11.97	-14.98	0.00	-6.53	-11.97	-14.98
		2	noordgevel	5.07	0.00	3.34	2.67	-3.35	0.00	3.34	2.67	-3.35
8	19.50			0.00	0.00	51.25	50.51	44.52	0.00	51.25	50.51	44.52
		8	Z-gevel bg	43.64	0.00	42.58	41.92	35.88	0.00	42.58	41.92	35.88
		14	Z-gevel 6e	49.66	0.00	40.14	39.44	33.42	0.00	40.14	39.44	33.42
		13	Z-gevel 5e	49.66	0.00	43.17	42.51	36.43	0.00	43.17	42.51	36.43
		12	Z-gevel 4e	48.47	0.00	43.73	43.05	37.07	0.00	43.73	43.05	37.07
		11	Z-gevel 3e	48.76	0.00	45.27	44.61	38.59	0.00	45.27	44.61	38.59
		10	Z-gevel 2e	47.03	0.00	35.31	29.87	26.86	0.00	35.31	29.87	26.86
		9	Z-gevel 1e	45.46	0.00	43.73	43.06	37.04	0.00	43.73	43.06	37.04
		1 m	personenw	18.36	0.00	10.05	9.38	3.36	0.00	10.05	9.38	3.36
		1	noordgevel	5.12	0.00	4.06	3.39	-2.64	0.00	4.06	3.39	-2.64
		7	noordgevel	6.33	0.00	-3.19	-3.89	-9.92	0.00	-3.19	-3.89	-9.92
		6	noordgevel	6.10	0.00	-0.40	-1.06	-7.14	0.00	-0.40	-1.06	-7.14
		5	noordgevel	5.91	0.00	1.17	0.50	-5.49	0.00	1.17	0.50	-5.49
		4	noordgevel	5.73	0.00	2.25	1.59	-4.43	0.00	2.25	1.59	-4.43
		3	noordgevel	5.56	0.00	-6.17	-11.61	-14.62	0.00	-6.17	-11.61	-14.62
		2	noordgevel	5.37	0.00	3.65	2.97	-3.05	0.00	3.65	2.97	-3.05

8 22.50			0.00	0.00	49.91	49.17	43.18	0.00	49.91	49.17	43.18
	8	Z-gevel bg	42.45	0.00	41.40	40.73	34.69	0.00	41.40	40.73	34.69
	14	Z-gevel 6e	49.66	0.00	40.14	39.44	33.42	0.00	40.14	39.44	33.42
	13	Z-gevel 5e	48.47	0.00	41.98	41.31	35.24	0.00	41.98	41.31	35.24
	12	Z-gevel 4e	46.77	0.00	42.03	41.35	35.37	0.00	42.03	41.35	35.37
	11	Z-gevel 3e	47.04	0.00	43.55	42.89	36.87	0.00	43.55	42.89	36.87
	10	Z-gevel 2e	45.46	0.00	33.74	28.30	25.29	0.00	33.74	28.30	25.29
	9	Z-gevel 1e	44.07	0.00	42.34	41.66	35.64	0.00	42.34	41.66	35.64
	1 m	personenw	21.92	0.00	13.87	13.20	7.18	0.00	13.87	13.20	7.18
	1	noordgevel	5.19	0.00	4.13	3.47	-2.57	0.00	4.13	3.47	-2.57
	7	noordgevel	8.33	0.00	-1.19	-1.89	-7.91	0.00	-1.19	-1.89	-7.91
	6	noordgevel	7.21	0.00	0.72	0.06	-6.02	0.00	0.72	0.06	-6.02
	5	noordgevel	6.58	0.00	1.84	1.17	-4.82	0.00	1.84	1.17	-4.82
	4	noordgevel	6.15	0.00	2.66	2.00	-4.02	0.00	2.66	2.00	-4.02
	3	noordgevel	5.82	0.00	-5.91	-11.35	-14.36	0.00	-5.91	-11.35	-14.36
	2	noordgevel	5.53	0.00	3.81	3.13	-2.89	0.00	3.81	3.13	-2.89
8 25.50			0.00	0.00	48.48	47.74	41.75	0.00	48.48	47.74	41.75
	8	Z-gevel bg	41.40	0.00	40.34	39.67	33.64	0.00	40.34	39.67	33.64
	14	Z-gevel 6e	48.47	0.00	38.95	38.25	32.23	0.00	38.95	38.25	32.23
	13	Z-gevel 5e	46.77	0.00	40.27	39.61	33.54	0.00	40.27	39.61	33.54
	12	Z-gevel 4e	45.05	0.00	40.31	39.64	33.65	0.00	40.31	39.64	33.65
	11	Z-gevel 3e	45.47	0.00	41.98	41.32	35.30	0.00	41.98	41.32	35.30
	10	Z-gevel 2e	44.07	0.00	32.34	26.90	23.89	0.00	32.34	26.90	23.89
	9	Z-gevel 1e	42.83	0.00	41.11	40.43	34.41	0.00	41.11	40.43	34.41
	1 m	personenw	25.01	0.00	17.30	16.63	10.61	0.00	17.30	16.63	10.61
	1	noordgevel	5.40	0.00	4.34	3.68	-2.36	0.00	4.34	3.68	-2.36
	7	noordgevel	15.72	0.00	6.20	5.50	-0.52	0.00	6.20	5.50	-0.52
	6	noordgevel	11.60	0.00	5.11	4.44	-1.63	0.00	5.11	4.44	-1.63
	5	noordgevel	8.48	0.00	3.74	3.07	-2.92	0.00	3.74	3.07	-2.92
	4	noordgevel	7.12	0.00	3.64	2.98	-3.04	0.00	3.64	2.98	-3.04
	3	noordgevel	6.32	0.00	-5.41	-10.85	-13.86	0.00	-5.41	-10.85	-13.86
	2	noordgevel	5.77	0.00	4.04	3.36	-2.66	0.00	4.04	3.36	-2.66
9 1.50			0.00	0.00	22.89	22.18	16.18	0.00	22.89	22.18	16.18
	8	Z-gevel bg	18.66	0.58	17.02	16.36	10.32	0.00	17.02	16.36	10.32
	14	Z-gevel 6e	16.79	2.21	5.06	4.36	-1.66	0.00	5.06	4.36	-1.66
	13	Z-gevel 5e	17.14	2.12	8.52	7.86	1.78	0.00	8.52	7.86	1.78
	12	Z-gevel 4e	17.45	2.04	10.67	9.99	4.01	0.00	10.67	9.99	4.01
	11	Z-gevel 3e	17.78	1.97	12.32	11.66	5.64	0.00	12.32	11.66	5.64
	10	Z-gevel 2e	18.10	1.91	4.46	-0.98	-3.99	0.00	4.46	-0.98	-3.99
	9	Z-gevel 1e	18.40	1.87	14.80	14.12	8.10	0.00	14.80	14.12	8.10
	1 m	personenw	28.44	2.73	18.31	17.64	11.62	0.00	18.31	17.64	11.62
	1	noordgevel	4.23	1.24	1.93	1.26	-4.78	0.00	1.93	1.26	-4.78
	7	noordgevel	3.93	2.53	-8.13	-8.83	-14.85	0.00	-8.13	-8.83	-14.85
	6	noordgevel	4.06	2.48	-4.91	-5.57	-11.65	0.00	-4.91	-5.57	-11.65
	5	noordgevel	4.18	2.43	-2.99	-3.67	-9.65	0.00	-2.99	-3.67	-9.65
	4	noordgevel	4.27	2.39	-1.60	-2.26	-8.28	0.00	-1.60	-2.26	-8.28
	3	noordgevel	4.35	2.35	-9.73	-15.17	-18.18	0.00	-9.73	-15.17	-18.18
	2	noordgevel	4.41	2.33	0.35	-0.33	-6.35	0.00	0.35	-0.33	-6.35
9 4.50			0.00	0.00	24.71	23.99	17.99	0.00	24.71	23.99	17.99
	8	Z-gevel bg	18.65	0.00	17.60	16.93	10.89	0.00	17.60	16.93	10.89
	14	Z-gevel 6e	16.83	0.00	7.30	6.60	0.58	0.00	7.30	6.60	0.58
	13	Z-gevel 5e	17.16	0.00	10.67	10.01	3.93	0.00	10.67	10.01	3.93
	12	Z-gevel 4e	17.46	0.00	12.72	12.05	6.06	0.00	12.72	12.05	6.06
	11	Z-gevel 3e	17.78	0.00	14.29	13.63	7.61	0.00	14.29	13.63	7.61
	10	Z-gevel 2e	18.09	0.00	6.36	0.92	-2.09	0.00	6.36	0.92	-2.09
	9	Z-gevel 1e	18.37	0.00	16.64	15.97	9.95	0.00	16.64	15.97	9.95
	1 m	personenw	28.08	0.00	20.73	20.06	14.04	0.00	20.73	20.06	14.04
	1	noordgevel	4.06	0.00	3.00	2.33	-3.70	0.00	3.00	2.33	-3.70
	7	noordgevel	3.69	0.00	-5.83	-6.53	-12.55	0.00	-5.83	-6.53	-12.55
	6	noordgevel	3.82	0.00	-2.67	-3.34	-9.41	0.00	-2.67	-3.34	-9.41
	5	noordgevel	3.92	0.00	-0.81	-1.49	-7.47	0.00	-0.81	-1.49	-7.47
	4	noordgevel	4.01	0.00	0.52	-0.14	-6.16	0.00	0.52	-0.14	-6.16
	3	noordgevel	4.06	0.00	-7.66	-13.10	-16.11	0.00	-7.66	-13.10	-16.11
	2	noordgevel	4.10	0.00	2.37	1.69	-4.33	0.00	2.37	1.69	-4.33

9	7.50		0.00	0.00	24.70	23.98	17.98	0.00	24.70	23.98	17.98
	8	Z-gevel bg	18.63	0.00	17.58	16.91	10.87	0.00	17.58	16.91	10.87
	14	Z-gevel 6e	16.90	0.00	7.38	6.68	0.66	0.00	7.38	6.68	0.66
	13	Z-gevel 5e	17.22	0.00	10.73	10.07	3.99	0.00	10.73	10.07	3.99
	12	Z-gevel 4e	17.51	0.00	12.77	12.09	6.11	0.00	12.77	12.09	6.11
	11	Z-gevel 3e	17.81	0.00	14.32	13.66	7.64	0.00	14.32	13.66	7.64
	10	Z-gevel 2e	18.10	0.00	6.38	0.94	-2.07	0.00	6.38	0.94	-2.07
	9	Z-gevel 1e	18.37	0.00	16.65	15.97	9.95	0.00	16.65	15.97	9.95
	1	m personenw	28.04	0.00	20.69	20.02	14.00	0.00	20.69	20.02	14.00
	1	noordgevel	4.02	0.00	2.97	2.30	-3.74	0.00	2.97	2.30	-3.74
	7	noordgevel	3.78	0.00	-5.74	-6.44	-12.46	0.00	-5.74	-6.44	-12.46
	6	noordgevel	3.89	0.00	-2.60	-3.27	-9.34	0.00	-2.60	-3.27	-9.34
	5	noordgevel	3.97	0.00	-0.77	-1.44	-7.42	0.00	-0.77	-1.44	-7.42
	4	noordgevel	4.03	0.00	0.55	-0.12	-6.14	0.00	0.55	-0.12	-6.14
	3	noordgevel	4.06	0.00	-7.67	-13.11	-16.12	0.00	-7.67	-13.11	-16.12
	2	noordgevel	4.06	0.00	2.33	1.66	-4.36	0.00	2.33	1.66	-4.36
9	10.50		0.00	0.00	24.67	23.96	17.96	0.00	24.67	23.96	17.96
	8	Z-gevel bg	18.60	0.00	17.54	16.88	10.84	0.00	17.54	16.88	10.84
	14	Z-gevel 6e	16.97	0.00	7.44	6.74	0.72	0.00	7.44	6.74	0.72
	13	Z-gevel 5e	17.27	0.00	10.78	10.12	4.04	0.00	10.78	10.12	4.04
	12	Z-gevel 4e	17.54	0.00	12.80	12.13	6.15	0.00	12.80	12.13	6.15
	11	Z-gevel 3e	17.82	0.00	14.34	13.68	7.66	0.00	14.34	13.68	7.66
	10	Z-gevel 2e	18.10	0.00	6.38	0.94	-2.07	0.00	6.38	0.94	-2.07
	9	Z-gevel 1e	18.36	0.00	16.63	15.96	9.94	0.00	16.63	15.96	9.94
	1	m personenw	27.99	0.00	20.63	19.96	13.94	0.00	20.63	19.96	13.94
	1	noordgevel	3.96	0.00	2.90	2.24	-3.80	0.00	2.90	2.24	-3.80
	7	noordgevel	3.89	0.00	-5.63	-6.33	-12.35	0.00	-5.63	-6.33	-12.35
	6	noordgevel	3.97	0.00	-2.52	-3.18	-9.26	0.00	-2.52	-3.18	-9.26
	5	noordgevel	4.03	0.00	-0.71	-1.38	-7.37	0.00	-0.71	-1.38	-7.37
	4	noordgevel	4.06	0.00	0.58	-0.09	-6.11	0.00	0.58	-0.09	-6.11
	3	noordgevel	4.06	0.00	-7.66	-13.11	-16.12	0.00	-7.66	-13.11	-16.12
	2	noordgevel	4.04	0.00	2.31	1.63	-4.39	0.00	2.31	1.63	-4.39
9	13.50		0.00	0.00	24.63	23.91	17.91	0.00	24.63	23.91	17.91
	8	Z-gevel bg	18.55	0.00	17.49	16.83	10.79	0.00	17.49	16.83	10.79
	14	Z-gevel 6e	17.01	0.00	7.49	6.79	0.77	0.00	7.49	6.79	0.77
	13	Z-gevel 5e	17.31	0.00	10.81	10.15	4.07	0.00	10.81	10.15	4.07
	12	Z-gevel 4e	17.56	0.00	12.82	12.15	6.16	0.00	12.82	12.15	6.16
	11	Z-gevel 3e	17.83	0.00	14.34	13.68	7.66	0.00	14.34	13.68	7.66
	10	Z-gevel 2e	18.09	0.00	6.37	0.92	-2.09	0.00	6.37	0.92	-2.09
	9	Z-gevel 1e	18.33	0.00	16.60	15.93	9.91	0.00	16.60	15.93	9.91
	1	m personenw	27.94	0.00	20.55	19.88	13.86	0.00	20.55	19.88	13.86
	1	noordgevel	3.87	0.00	2.82	2.15	-3.89	0.00	2.82	2.15	-3.89
	7	noordgevel	3.97	0.00	-5.55	-6.25	-12.27	0.00	-5.55	-6.25	-12.27
	6	noordgevel	4.03	0.00	-2.47	-3.13	-9.20	0.00	-2.47	-3.13	-9.20
	5	noordgevel	4.06	0.00	-0.68	-1.35	-7.34	0.00	-0.68	-1.35	-7.34
	4	noordgevel	4.06	0.00	0.58	-0.08	-6.10	0.00	0.58	-0.08	-6.10
	3	noordgevel	4.04	0.00	-7.69	-13.13	-16.14	0.00	-7.69	-13.13	-16.14
	2	noordgevel	3.98	0.00	2.26	1.58	-4.44	0.00	2.26	1.58	-4.44
10	1.50		0.00	0.00	22.25	21.54	15.54	0.00	22.25	21.54	15.54
	8	Z-gevel bg	16.79	0.79	14.94	14.27	8.23	0.00	14.94	14.27	8.23
	14	Z-gevel 6e	15.35	2.32	3.51	2.81	-3.21	0.00	3.51	2.81	-3.21
	13	Z-gevel 5e	15.66	2.24	6.92	6.26	0.18	0.00	6.92	6.26	0.18
	12	Z-gevel 4e	15.93	2.17	9.02	8.34	2.36	0.00	9.02	8.34	2.36
	11	Z-gevel 3e	16.22	2.11	10.62	9.96	3.94	0.00	10.62	9.96	3.94
	10	Z-gevel 2e	16.50	2.06	2.72	-2.72	-5.73	0.00	2.72	-2.72	-5.73
	9	Z-gevel 1e	16.77	2.02	13.02	12.34	6.32	0.00	13.02	12.34	6.32
	1	m personenw	29.07	2.53	19.18	18.51	12.49	0.00	19.18	18.51	12.49
	1	noordgevel	4.82	0.94	2.82	2.15	-3.89	0.00	2.82	2.15	-3.89
	7	noordgevel	4.45	2.37	-7.44	-8.14	-14.16	0.00	-7.44	-8.14	-14.16
	6	noordgevel	4.59	2.30	-4.21	-4.87	-10.95	0.00	-4.21	-4.87	-10.95
	5	noordgevel	4.72	2.24	-2.27	-2.94	-8.92	0.00	-2.27	-2.94	-8.92
	4	noordgevel	4.82	2.19	-0.85	-1.51	-7.53	0.00	-0.85	-1.51	-7.53
	3	noordgevel	4.91	2.15	-8.97	-14.41	-17.42	0.00	-8.97	-14.41	-17.42
	2	noordgevel	4.97	2.12	1.13	0.45	-5.57	0.00	1.13	0.45	-5.57

10	4.50		0.00	0.00	24.12	23.42	17.41	0.00	24.12	23.42	17.41
	8	Z-gevel bg	16.77	0.00	15.72	15.05	9.01	0.00	15.72	15.05	9.01
	14	Z-gevel 6e	15.16	0.00	5.64	4.94	-1.08	0.00	5.64	4.94	-1.08
	13	Z-gevel 5e	15.46	0.00	8.96	8.30	2.22	0.00	8.96	8.30	2.22
	12	Z-gevel 4e	15.72	0.00	10.98	10.31	4.32	0.00	10.98	10.31	4.32
	11	Z-gevel 3e	16.00	0.00	12.51	11.85	5.83	0.00	12.51	11.85	5.83
	10	Z-gevel 2e	16.27	0.00	4.55	-0.89	-3.90	0.00	4.55	-0.89	-3.90
	9	Z-gevel 1e	16.53	0.00	14.80	14.12	8.10	0.00	14.80	14.12	8.10
	1	m personenw	28.76	0.00	21.42	20.75	14.73	0.00	21.42	20.75	14.73
	1	noordgevel	4.63	0.00	3.57	2.91	-3.13	0.00	3.57	2.91	-3.13
	7	noordgevel	4.23	0.00	-5.29	-5.99	-12.02	0.00	-5.29	-5.99	-12.02
	6	noordgevel	4.36	0.00	-2.13	-2.79	-8.87	0.00	-2.13	-2.79	-8.87
	5	noordgevel	4.48	0.00	-0.26	-0.94	-6.92	0.00	-0.26	-0.94	-6.92
	4	noordgevel	4.57	0.00	1.08	0.42	-5.60	0.00	1.08	0.42	-5.60
	3	noordgevel	4.63	0.00	-7.09	-12.53	-15.54	0.00	-7.09	-12.53	-15.54
	2	noordgevel	4.67	0.00	2.94	2.27	-3.75	0.00	2.94	2.27	-3.75
10	7.50		0.00	0.00	24.10	23.39	17.39	0.00	24.10	23.39	17.39
	8	Z-gevel bg	16.76	0.00	15.70	15.03	9.00	0.00	15.70	15.03	9.00
	14	Z-gevel 6e	15.22	0.00	5.70	5.00	-1.02	0.00	5.70	5.00	-1.02
	13	Z-gevel 5e	15.51	0.00	9.01	8.35	2.28	0.00	9.01	8.35	2.28
	12	Z-gevel 4e	15.76	0.00	11.02	10.35	4.36	0.00	11.02	10.35	4.36
	11	Z-gevel 3e	16.02	0.00	12.54	11.88	5.86	0.00	12.54	11.88	5.86
	10	Z-gevel 2e	16.29	0.00	4.56	-0.88	-3.89	0.00	4.56	-0.88	-3.89
	9	Z-gevel 1e	16.53	0.00	14.80	14.12	8.10	0.00	14.80	14.12	8.10
	1	m personenw	28.72	0.00	21.36	20.69	14.67	0.00	21.36	20.69	14.67
	1	noordgevel	4.59	0.00	3.53	2.86	-3.17	0.00	3.53	2.86	-3.17
	7	noordgevel	4.33	0.00	-5.19	-5.89	-11.91	0.00	-5.19	-5.89	-11.91
	6	noordgevel	4.45	0.00	-2.05	-2.71	-8.79	0.00	-2.05	-2.71	-8.79
	5	noordgevel	4.54	0.00	-0.20	-0.88	-6.86	0.00	-0.20	-0.88	-6.86
	4	noordgevel	4.60	0.00	1.11	0.45	-5.57	0.00	1.11	0.45	-5.57
	3	noordgevel	4.63	0.00	-7.09	-12.54	-15.55	0.00	-7.09	-12.54	-15.55
	2	noordgevel	4.64	0.00	2.91	2.23	-3.79	0.00	2.91	2.23	-3.79
10	10.50		0.00	0.00	24.06	23.36	17.35	0.00	24.06	23.36	17.35
	8	Z-gevel bg	16.73	0.00	15.67	15.00	8.97	0.00	15.67	15.00	8.97
	14	Z-gevel 6e	15.28	0.00	5.76	5.06	-0.96	0.00	5.76	5.06	-0.96
	13	Z-gevel 5e	15.55	0.00	9.06	8.40	2.32	0.00	9.06	8.40	2.32
	12	Z-gevel 4e	15.79	0.00	11.05	10.38	4.39	0.00	11.05	10.38	4.39
	11	Z-gevel 3e	16.04	0.00	12.56	11.89	5.87	0.00	12.56	11.89	5.87
	10	Z-gevel 2e	16.29	0.00	4.56	-0.88	-3.89	0.00	4.56	-0.88	-3.89
	9	Z-gevel 1e	16.51	0.00	14.79	14.11	8.09	0.00	14.79	14.11	8.09
	1	m personenw	28.68	0.00	21.30	20.63	14.61	0.00	21.30	20.63	14.61
	1	noordgevel	4.52	0.00	3.46	2.80	-3.24	0.00	3.46	2.80	-3.24
	7	noordgevel	4.45	0.00	-5.07	-5.77	-11.79	0.00	-5.07	-5.77	-11.79
	6	noordgevel	4.54	0.00	-1.95	-2.61	-8.69	0.00	-1.95	-2.61	-8.69
	5	noordgevel	4.60	0.00	-0.14	-0.81	-6.79	0.00	-0.14	-0.81	-6.79
	4	noordgevel	4.64	0.00	1.15	0.49	-5.53	0.00	1.15	0.49	-5.53
	3	noordgevel	4.64	0.00	-7.09	-12.53	-15.54	0.00	-7.09	-12.53	-15.54
	2	noordgevel	4.61	0.00	2.88	2.20	-3.82	0.00	2.88	2.20	-3.82
10	13.50		0.00	0.00	24.01	23.31	17.31	0.00	24.01	23.31	17.31
	8	Z-gevel bg	16.69	0.00	15.63	14.96	8.93	0.00	15.63	14.96	8.93
	14	Z-gevel 6e	15.32	0.00	5.80	5.10	-0.92	0.00	5.80	5.10	-0.92
	13	Z-gevel 5e	15.58	0.00	9.09	8.43	2.35	0.00	9.09	8.43	2.35
	12	Z-gevel 4e	15.81	0.00	11.07	10.39	4.41	0.00	11.07	10.39	4.41
	11	Z-gevel 3e	16.04	0.00	12.56	11.90	5.88	0.00	12.56	11.90	5.88
	10	Z-gevel 2e	16.28	0.00	4.55	-0.89	-3.90	0.00	4.55	-0.89	-3.90
	9	Z-gevel 1e	16.49	0.00	14.76	14.09	8.07	0.00	14.76	14.09	8.07
	1	m personenw	28.63	0.00	21.22	20.55	14.53	0.00	21.22	20.55	14.53
	1	noordgevel	4.43	0.00	3.37	2.70	-3.33	0.00	3.37	2.70	-3.33
	7	noordgevel	4.55	0.00	-4.97	-5.68	-11.70	0.00	-4.97	-5.68	-11.70
	6	noordgevel	4.61	0.00	-1.89	-2.55	-8.62	0.00	-1.89	-2.55	-8.62
	5	noordgevel	4.64	0.00	-0.10	-0.77	-6.76	0.00	-0.10	-0.77	-6.76
	4	noordgevel	4.64	0.00	1.16	0.50	-5.52	0.00	1.16	0.50	-5.52
	3	noordgevel	4.61	0.00	-7.11	-12.56	-15.57	0.00	-7.11	-12.56	-15.57
	2	noordgevel	4.55	0.00	2.82	2.15	-3.87	0.00	2.82	2.15	-3.87

11 1.50			0.00	0.00	30.17	29.45	23.45	0.00	30.17	29.45	23.45
	8	Z-gevel bg	23.92	0.96	21.90	21.24	15.20	0.00	21.90	21.24	15.20
	14	Z-gevel 6e	23.34	2.33	11.49	10.79	4.77	0.00	11.49	10.79	4.77
	13	Z-gevel 5e	23.50	2.27	14.74	14.08	8.00	0.00	14.74	14.08	8.00
	12	Z-gevel 4e	23.65	2.22	16.70	16.02	10.04	0.00	16.70	16.02	10.04
	11	Z-gevel 3e	23.77	2.17	18.11	17.45	11.43	0.00	18.11	17.45	11.43
	10	Z-gevel 2e	23.86	2.14	9.99	4.55	1.54	0.00	9.99	4.55	1.54
	9	Z-gevel 1e	23.91	2.12	20.06	19.38	13.36	0.00	20.06	19.38	13.36
	1 m	personenw	32.35	2.45	22.36	21.69	15.67	0.00	22.36	21.69	15.67
	1	noordgevel	24.39	1.08	22.26	21.59	15.55	0.00	22.26	21.59	15.55
	7	noordgevel	22.41	2.42	10.46	9.76	3.74	0.00	10.46	9.76	3.74
	6	noordgevel	22.61	2.36	13.75	13.09	7.01	0.00	13.75	13.09	7.01
	5	noordgevel	24.14	2.31	17.10	16.42	10.44	0.00	17.10	16.42	10.44
	4	noordgevel	24.26	2.27	18.51	17.84	11.82	0.00	18.51	17.84	11.82
	3	noordgevel	24.34	2.23	10.38	4.94	1.93	0.00	10.38	4.94	1.93
	2	noordgevel	24.39	2.21	20.45	19.78	13.76	0.00	20.45	19.78	13.76
11 4.50			0.00	0.00	32.06	31.33	25.34	0.00	32.06	31.33	25.34
	8	Z-gevel bg	23.91	0.00	22.85	22.19	16.15	0.00	22.85	22.19	16.15
	14	Z-gevel 6e	23.56	0.00	14.04	13.33	7.31	0.00	14.04	13.33	7.31
	13	Z-gevel 5e	23.69	0.00	17.20	16.54	10.46	0.00	17.20	16.54	10.46
	12	Z-gevel 4e	23.81	0.00	19.07	18.39	12.41	0.00	19.07	18.39	12.41
	11	Z-gevel 3e	23.89	0.00	20.41	19.75	13.73	0.00	20.41	19.75	13.73
	10	Z-gevel 2e	23.94	0.00	12.21	6.77	3.76	0.00	12.21	6.77	3.76
	9	Z-gevel 1e	23.95	0.00	22.22	21.55	15.53	0.00	22.22	21.55	15.53
	1 m	personenw	32.15	0.00	24.70	24.03	18.01	0.00	24.70	24.03	18.01
	1	noordgevel	24.38	0.00	23.32	22.66	16.62	0.00	23.32	22.66	16.62
	7	noordgevel	22.61	0.00	13.09	12.38	6.36	0.00	13.09	12.38	6.36
	6	noordgevel	22.78	0.00	16.29	15.63	9.55	0.00	16.29	15.63	9.55
	5	noordgevel	22.93	0.00	18.19	17.51	11.53	0.00	18.19	17.51	11.53
	4	noordgevel	24.33	0.00	20.84	20.18	14.16	0.00	20.84	20.18	14.16
	3	noordgevel	24.38	0.00	12.65	7.21	4.20	0.00	12.65	7.21	4.20
	2	noordgevel	24.40	0.00	22.67	22.00	15.97	0.00	22.67	22.00	15.97
11 7.50			0.00	0.00	32.09	31.35	25.36	0.00	32.09	31.35	25.36
	8	Z-gevel bg	23.86	0.00	22.81	22.14	16.10	0.00	22.81	22.14	16.10
	14	Z-gevel 6e	23.76	0.00	14.24	13.54	7.52	0.00	14.24	13.54	7.52
	13	Z-gevel 5e	23.86	0.00	17.36	16.70	10.62	0.00	17.36	16.70	10.62
	12	Z-gevel 4e	23.93	0.00	19.20	18.52	12.54	0.00	19.20	18.52	12.54
	11	Z-gevel 3e	23.98	0.00	20.49	19.83	13.81	0.00	20.49	19.83	13.81
	10	Z-gevel 2e	23.99	0.00	12.26	6.82	3.81	0.00	12.26	6.82	3.81
	9	Z-gevel 1e	23.96	0.00	22.23	21.55	15.53	0.00	22.23	21.55	15.53
	1 m	personenw	32.13	0.00	24.67	24.00	17.98	0.00	24.67	24.00	17.98
	1	noordgevel	24.34	0.00	23.29	22.62	16.58	0.00	23.29	22.62	16.58
	7	noordgevel	22.79	0.00	13.27	12.56	6.54	0.00	13.27	12.56	6.54
	6	noordgevel	22.93	0.00	16.44	15.78	9.70	0.00	16.44	15.78	9.70
	5	noordgevel	23.04	0.00	18.30	17.63	11.64	0.00	18.30	17.63	11.64
	4	noordgevel	24.40	0.00	20.91	20.25	14.23	0.00	20.91	20.25	14.23
	3	noordgevel	24.42	0.00	12.69	7.25	4.24	0.00	12.69	7.25	4.24
	2	noordgevel	24.40	0.00	22.68	22.00	15.98	0.00	22.68	22.00	15.98
11 10.50			0.00	0.00	32.00	31.27	25.27	0.00	32.00	31.27	25.27
	8	Z-gevel bg	23.78	0.00	22.72	22.06	16.02	0.00	22.72	22.06	16.02
	14	Z-gevel 6e	23.94	0.00	14.42	13.72	7.70	0.00	14.42	13.72	7.70
	13	Z-gevel 5e	24.00	0.00	17.51	16.84	10.77	0.00	17.51	16.84	10.77
	12	Z-gevel 4e	24.03	0.00	19.29	18.62	12.63	0.00	19.29	18.62	12.63
	11	Z-gevel 3e	24.03	0.00	20.54	19.88	13.86	0.00	20.54	19.88	13.86
	10	Z-gevel 2e	23.99	0.00	12.27	6.83	3.82	0.00	12.27	6.83	3.82
	9	Z-gevel 1e	23.92	0.00	22.20	21.52	15.50	0.00	22.20	21.52	15.50
	1 m	personenw	32.09	0.00	24.65	23.98	17.96	0.00	24.65	23.98	17.96
	1	noordgevel	24.28	0.00	23.22	22.55	16.52	0.00	23.22	22.55	16.52
	7	noordgevel	22.94	0.00	13.42	12.71	6.69	0.00	13.42	12.71	6.69
	6	noordgevel	23.05	0.00	16.55	15.89	9.81	0.00	16.55	15.89	9.81
	5	noordgevel	23.12	0.00	18.38	17.71	11.72	0.00	18.38	17.71	11.72
	4	noordgevel	23.15	0.00	19.67	19.01	12.99	0.00	19.67	19.01	12.99
	3	noordgevel	24.43	0.00	12.70	7.26	4.25	0.00	12.70	7.26	4.25
	2	noordgevel	24.38	0.00	22.65	21.98	15.96	0.00	22.65	21.98	15.96

11 13.50			0.00	0.00	31.98	31.24	25.25	0.00	31.98	31.24	25.25
	8	Z-gevel bg	23.67	0.00	22.61	21.94	15.91	0.00	22.61	21.94	15.91
	14	Z-gevel 6e	24.11	0.00	14.59	13.89	7.87	0.00	14.59	13.89	7.87
	13	Z-gevel 5e	24.12	0.00	17.63	16.97	10.89	0.00	17.63	16.97	10.89
	12	Z-gevel 4e	24.11	0.00	19.37	18.69	12.71	0.00	19.37	18.69	12.71
	11	Z-gevel 3e	24.05	0.00	20.57	19.91	13.89	0.00	20.57	19.91	13.89
	10	Z-gevel 2e	23.97	0.00	12.24	6.80	3.79	0.00	12.24	6.80	3.79
	9	Z-gevel 1e	23.86	0.00	22.13	21.46	15.44	0.00	22.13	21.46	15.44
	1 m	personenw	32.05	0.00	24.62	23.95	17.93	0.00	24.62	23.95	17.93
	1	noordgevel	24.18	0.00	23.13	22.46	16.42	0.00	23.13	22.46	16.42
	7	noordgevel	23.05	0.00	13.53	12.83	6.81	0.00	13.53	12.83	6.81
	6	noordgevel	23.12	0.00	16.63	15.97	9.89	0.00	16.63	15.97	9.89
	5	noordgevel	23.16	0.00	18.42	17.75	11.76	0.00	18.42	17.75	11.76
	4	noordgevel	23.15	0.00	19.67	19.01	12.99	0.00	19.67	19.01	12.99
	3	noordgevel	24.42	0.00	12.69	7.25	4.24	0.00	12.69	7.25	4.24
	2	noordgevel	24.33	0.00	22.61	21.93	15.91	0.00	22.61	21.93	15.91
11 16.50			0.00	0.00	31.93	31.20	25.20	0.00	31.93	31.20	25.20
	8	Z-gevel bg	23.54	0.00	22.48	21.82	15.78	0.00	22.48	21.82	15.78
	14	Z-gevel 6e	24.29	0.00	14.77	14.07	8.05	0.00	14.77	14.07	8.05
	13	Z-gevel 5e	24.24	0.00	17.74	17.08	11.00	0.00	17.74	17.08	11.00
	12	Z-gevel 4e	24.16	0.00	19.42	18.75	12.77	0.00	19.42	18.75	12.77
	11	Z-gevel 3e	24.06	0.00	20.58	19.92	13.90	0.00	20.58	19.92	13.90
	10	Z-gevel 2e	23.93	0.00	12.21	6.77	3.76	0.00	12.21	6.77	3.76
	9	Z-gevel 1e	23.78	0.00	22.05	21.37	15.35	0.00	22.05	21.37	15.35
	1 m	personenw	32.02	0.00	24.61	23.94	17.92	0.00	24.61	23.94	17.92
	1	noordgevel	24.08	0.00	23.02	22.36	16.32	0.00	23.02	22.36	16.32
	7	noordgevel	23.13	0.00	13.61	12.91	6.89	0.00	13.61	12.91	6.89
	6	noordgevel	23.16	0.00	16.67	16.01	9.93	0.00	16.67	16.01	9.93
	5	noordgevel	23.16	0.00	18.42	17.75	11.76	0.00	18.42	17.75	11.76
	4	noordgevel	23.11	0.00	19.63	18.97	12.95	0.00	19.63	18.97	12.95
	3	noordgevel	23.03	0.00	11.30	5.86	2.85	0.00	11.30	5.86	2.85
	2	noordgevel	24.27	0.00	22.54	21.87	15.84	0.00	22.54	21.87	15.84
11 19.50			0.00	0.00	31.90	31.17	25.18	0.00	31.90	31.17	25.18
	8	Z-gevel bg	23.40	0.00	22.35	21.68	15.64	0.00	22.35	21.68	15.64
	14	Z-gevel 6e	24.62	0.00	15.10	14.40	8.38	0.00	15.10	14.40	8.38
	13	Z-gevel 5e	24.40	0.00	17.91	17.25	11.17	0.00	17.91	17.25	11.17
	12	Z-gevel 4e	24.23	0.00	19.49	18.82	12.83	0.00	19.49	18.82	12.83
	11	Z-gevel 3e	24.07	0.00	20.58	19.92	13.90	0.00	20.58	19.92	13.90
	10	Z-gevel 2e	23.89	0.00	12.16	6.72	3.71	0.00	12.16	6.72	3.71
	9	Z-gevel 1e	23.69	0.00	21.96	21.29	15.27	0.00	21.96	21.29	15.27
	1 m	personenw	32.03	0.00	24.64	23.97	17.95	0.00	24.64	23.97	17.95
	1	noordgevel	23.97	0.00	22.91	22.24	16.21	0.00	22.91	22.24	16.21
	7	noordgevel	23.17	0.00	13.65	12.95	6.93	0.00	13.65	12.95	6.93
	6	noordgevel	23.16	0.00	16.67	16.01	9.93	0.00	16.67	16.01	9.93
	5	noordgevel	23.12	0.00	18.38	17.71	11.72	0.00	18.38	17.71	11.72
	4	noordgevel	23.04	0.00	19.55	18.89	12.87	0.00	19.55	18.89	12.87
	3	noordgevel	22.92	0.00	11.19	5.75	2.74	0.00	11.19	5.75	2.74
	2	noordgevel	24.20	0.00	22.48	21.80	15.78	0.00	22.48	21.80	15.78
11 22.50			0.00	0.00	31.79	31.07	25.07	0.00	31.79	31.07	25.07
	8	Z-gevel bg	23.28	0.00	22.22	21.56	15.52	0.00	22.22	21.56	15.52
	14	Z-gevel 6e	25.70	0.00	16.18	15.48	9.46	0.00	16.18	15.48	9.46
	13	Z-gevel 5e	24.89	0.00	18.39	17.73	11.65	0.00	18.39	17.73	11.65
	12	Z-gevel 4e	24.46	0.00	19.73	19.05	13.07	0.00	19.73	19.05	13.07
	11	Z-gevel 3e	24.15	0.00	20.67	20.01	13.99	0.00	20.67	20.01	13.99
	10	Z-gevel 2e	23.87	0.00	12.15	6.71	3.70	0.00	12.15	6.71	3.70
	9	Z-gevel 1e	23.62	0.00	21.89	21.22	15.20	0.00	21.89	21.22	15.20
	1 m	personenw	32.17	0.00	24.80	24.13	18.11	0.00	24.80	24.13	18.11
	1	noordgevel	23.87	0.00	22.82	22.15	16.11	0.00	22.82	22.15	16.11
	7	noordgevel	23.17	0.00	13.65	12.95	6.93	0.00	13.65	12.95	6.93
	6	noordgevel	23.13	0.00	16.63	15.97	9.89	0.00	16.63	15.97	9.89
	5	noordgevel	23.04	0.00	18.30	17.63	11.65	0.00	18.30	17.63	11.65
	4	noordgevel	22.92	0.00	19.44	18.78	12.76	0.00	19.44	18.78	12.76
	3	noordgevel	22.77	0.00	11.04	5.60	2.59	0.00	11.04	5.60	2.59
	2	noordgevel	22.58	0.00	20.85	20.18	14.16	0.00	20.85	20.18	14.16

11 25.50			0.00	0.00	32.16	31.44	25.44	0.00	32.16	31.44	25.44
	8	Z-gevel bg	23.23	0.00	22.17	21.50	15.47	0.00	22.17	21.50	15.47
	14	Z-gevel 6e	30.47	0.00	20.95	20.24	14.22	0.00	20.95	20.24	14.22
	13	Z-gevel 5e	26.26	0.00	19.77	19.11	13.03	0.00	19.77	19.11	13.03
	12	Z-gevel 4e	24.91	0.00	20.17	19.49	13.51	0.00	20.17	19.49	13.51
	11	Z-gevel 3e	24.25	0.00	20.76	20.10	14.08	0.00	20.76	20.10	14.08
	10	Z-gevel 2e	24.04	0.00	12.32	6.88	3.87	0.00	12.32	6.88	3.87
	9	Z-gevel 1e	23.67	0.00	21.94	21.27	15.25	0.00	21.94	21.27	15.25
	1 m	personenw	32.51	0.00	25.12	24.45	18.43	0.00	25.12	24.45	18.43
	1	noordgevel	23.88	0.00	22.82	22.16	16.12	0.00	22.82	22.16	16.12
	7	noordgevel	23.13	0.00	13.61	12.91	6.89	0.00	13.61	12.91	6.89
	6	noordgevel	23.05	0.00	16.55	15.89	9.81	0.00	16.55	15.89	9.81
	5	noordgevel	22.93	0.00	18.19	17.51	11.53	0.00	18.19	17.51	11.53
	4	noordgevel	22.77	0.00	19.29	18.63	12.61	0.00	19.29	18.63	12.61
	3	noordgevel	22.59	0.00	10.86	5.42	2.41	0.00	10.86	5.42	2.41
	2	noordgevel	22.38	0.00	20.65	19.97	13.95	0.00	20.65	19.97	13.95
12 1.50			0.00	0.00	38.96	38.22	32.23	0.00	38.96	38.22	32.23
	8	Z-gevel bg	36.65	1.15	34.44	33.78	27.74	0.00	34.44	33.78	27.74
	14	Z-gevel 6e	36.26	2.43	24.30	23.60	17.58	0.00	24.30	23.60	17.58
	13	Z-gevel 5e	36.41	2.38	27.54	26.87	20.80	0.00	27.54	26.87	20.80
	12	Z-gevel 4e	36.54	2.33	29.47	28.79	22.81	0.00	29.47	28.79	22.81
	11	Z-gevel 3e	36.64	2.30	30.86	30.20	24.18	0.00	30.86	30.20	24.18
	10	Z-gevel 2e	36.72	2.27	22.72	17.28	14.27	0.00	22.72	17.28	14.27
	9	Z-gevel 1e	36.76	2.26	32.78	32.10	26.08	0.00	32.78	32.10	26.08
	1 m	personenw	27.24	3.13	16.71	16.04	10.02	0.00	16.71	16.04	10.02
	1	noordgevel	10.80	2.12	7.63	6.96	0.93	0.00	7.63	6.96	0.93
	7	noordgevel	1.53	3.03	-11.03	-11.73	-17.75	0.00	-11.03	-11.73	-17.75
	6	noordgevel	1.61	3.01	-7.89	-8.55	-14.63	0.00	-7.89	-8.55	-14.63
	5	noordgevel	1.68	2.99	-6.04	-6.72	-12.70	0.00	-6.04	-6.72	-12.70
	4	noordgevel	11.63	2.97	5.18	4.52	-1.50	0.00	5.18	4.52	-1.50
	3	noordgevel	11.58	2.95	-3.10	-8.54	-11.55	0.00	-3.10	-8.54	-11.55
	2	noordgevel	11.53	2.94	6.86	6.19	0.17	0.00	6.86	6.19	0.17
12 4.50			0.00	0.00	40.83	40.08	34.10	0.00	40.83	40.08	34.10
	8	Z-gevel bg	36.61	0.00	35.55	34.88	28.85	0.00	35.55	34.88	28.85
	14	Z-gevel 6e	36.27	0.00	26.75	26.05	20.03	0.00	26.75	26.05	20.03
	13	Z-gevel 5e	36.41	0.00	29.91	29.25	23.17	0.00	29.91	29.25	23.17
	12	Z-gevel 4e	36.51	0.00	31.78	31.10	25.12	0.00	31.78	31.10	25.12
	11	Z-gevel 3e	36.59	0.00	33.11	32.44	26.42	0.00	33.11	32.44	26.42
	10	Z-gevel 2e	36.63	0.00	24.91	19.47	16.46	0.00	24.91	19.47	16.46
	9	Z-gevel 1e	36.64	0.00	34.92	34.24	28.22	0.00	34.92	34.24	28.22
	1 m	personenw	26.92	0.70	18.76	18.09	12.07	0.00	18.76	18.09	12.07
	1	noordgevel	10.89	0.00	9.83	9.17	3.13	0.00	9.83	9.17	3.13
	7	noordgevel	1.35	0.62	-8.79	-9.49	-15.51	0.00	-8.79	-9.49	-15.51
	6	noordgevel	1.42	0.57	-5.64	-6.30	-12.38	0.00	-5.64	-6.30	-12.38
	5	noordgevel	1.48	0.53	-3.78	-4.46	-10.44	0.00	-3.78	-4.46	-10.44
	4	noordgevel	11.09	0.50	7.11	6.45	0.43	0.00	7.11	6.45	0.43
	3	noordgevel	11.03	0.48	-1.17	-6.62	-9.63	0.00	-1.17	-6.62	-9.63
	2	noordgevel	10.97	0.47	8.77	8.09	2.07	0.00	8.77	8.09	2.07
12 7.50			0.00	0.00	40.86	40.11	34.12	0.00	40.86	40.11	34.12
	8	Z-gevel bg	36.56	0.00	35.50	34.84	28.80	0.00	35.50	34.84	28.80
	14	Z-gevel 6e	36.42	0.00	26.90	26.20	20.18	0.00	26.90	26.20	20.18
	13	Z-gevel 5e	36.53	0.00	30.03	29.37	23.29	0.00	30.03	29.37	23.29
	12	Z-gevel 4e	36.60	0.00	31.87	31.19	25.21	0.00	31.87	31.19	25.21
	11	Z-gevel 3e	36.65	0.00	33.16	32.50	26.48	0.00	33.16	32.50	26.48
	10	Z-gevel 2e	36.66	0.00	24.93	19.49	16.48	0.00	24.93	19.49	16.48
	9	Z-gevel 1e	36.64	0.00	34.91	34.23	28.21	0.00	34.91	34.23	28.21
	1 m	personenw	26.93	0.00	19.60	18.93	12.91	0.00	19.60	18.93	12.91
	1	noordgevel	11.00	0.00	9.94	9.28	3.24	0.00	9.94	9.28	3.24
	7	noordgevel	1.45	0.00	-8.08	-8.78	-14.80	0.00	-8.08	-8.78	-14.80
	6	noordgevel	1.50	0.00	-4.99	-5.65	-11.73	0.00	-4.99	-5.65	-11.73
	5	noordgevel	1.55	0.00	-3.19	-3.87	-9.85	0.00	-3.19	-3.87	-9.85
	4	noordgevel	11.29	0.00	7.81	7.15	1.13	0.00	7.81	7.15	1.13
	3	noordgevel	11.18	0.00	-0.55	-5.99	-9.00	0.00	-0.55	-5.99	-9.00
	2	noordgevel	11.10	0.00	9.37	8.69	2.67	0.00	9.37	8.69	2.67

12 10.50			0.00	0.00	40.85	40.11	34.12	0.00	40.85	40.11	34.12
	8	Z-gevel bg	36.48	0.00	35.43	34.76	28.72	0.00	35.43	34.76	28.72
	14	Z-gevel 6e	36.55	0.00	27.03	26.33	20.31	0.00	27.03	26.33	20.31
	13	Z-gevel 5e	36.63	0.00	30.13	29.47	23.39	0.00	30.13	29.47	23.39
	12	Z-gevel 4e	36.67	0.00	31.93	31.26	25.28	0.00	31.93	31.26	25.28
	11	Z-gevel 3e	36.68	0.00	33.20	32.54	26.52	0.00	33.20	32.54	26.52
	10	Z-gevel 2e	36.66	0.00	24.93	19.49	16.48	0.00	24.93	19.49	16.48
	9	Z-gevel 1e	36.60	0.00	34.87	34.20	28.18	0.00	34.87	34.20	28.18
	1 m	personenw	26.93	0.00	19.63	18.96	12.94	0.00	19.63	18.96	12.94
	1	noordgevel	11.13	0.00	10.07	9.41	3.37	0.00	10.07	9.41	3.37
	7	noordgevel	1.55	0.00	-7.97	-8.68	-14.70	0.00	-7.97	-8.68	-14.70
	6	noordgevel	1.59	0.00	-4.91	-5.57	-11.65	0.00	-4.91	-5.57	-11.65
	5	noordgevel	1.61	0.00	-3.13	-3.80	-9.78	0.00	-3.13	-3.80	-9.78
	4	noordgevel	1.62	0.00	-1.86	-2.52	-8.54	0.00	-1.86	-2.52	-8.54
	3	noordgevel	11.42	0.00	-0.31	-5.75	-8.76	0.00	-0.31	-5.75	-8.76
	2	noordgevel	11.28	0.00	9.55	8.88	2.86	0.00	9.55	8.88	2.86
12 13.50			0.00	0.00	40.82	40.07	34.09	0.00	40.82	40.07	34.09
	8	Z-gevel bg	36.38	0.00	35.32	34.65	28.62	0.00	35.32	34.65	28.62
	14	Z-gevel 6e	36.65	0.00	27.13	26.43	20.41	0.00	27.13	26.43	20.41
	13	Z-gevel 5e	36.70	0.00	30.20	29.54	23.46	0.00	30.20	29.54	23.46
	12	Z-gevel 4e	36.71	0.00	31.97	31.29	25.31	0.00	31.97	31.29	25.31
	11	Z-gevel 3e	36.68	0.00	33.20	32.54	26.52	0.00	33.20	32.54	26.52
	10	Z-gevel 2e	36.62	0.00	24.90	19.46	16.45	0.00	24.90	19.46	16.45
	9	Z-gevel 1e	36.53	0.00	34.81	34.13	28.11	0.00	34.81	34.13	28.11
	1 m	personenw	26.95	0.00	19.67	19.00	12.98	0.00	19.67	19.00	12.98
	1	noordgevel	11.35	0.00	10.29	9.63	3.59	0.00	10.29	9.63	3.59
	7	noordgevel	1.67	0.00	-7.85	-8.55	-14.57	0.00	-7.85	-8.55	-14.57
	6	noordgevel	1.69	0.00	-4.80	-5.46	-11.54	0.00	-4.80	-5.46	-11.54
	5	noordgevel	1.70	0.00	-3.04	-3.71	-9.69	0.00	-3.04	-3.71	-9.69
	4	noordgevel	1.69	0.00	-1.79	-2.45	-8.47	0.00	-1.79	-2.45	-8.47
	3	noordgevel	11.72	0.00	-0.01	-5.45	-8.46	0.00	-0.01	-5.45	-8.46
	2	noordgevel	11.54	0.00	9.82	9.14	3.12	0.00	9.82	9.14	3.12
12 16.50			0.00	0.00	40.76	40.01	34.02	0.00	40.76	40.01	34.02
	8	Z-gevel bg	36.24	0.00	35.19	34.52	28.48	0.00	35.19	34.52	28.48
	14	Z-gevel 6e	36.72	0.00	27.20	26.50	20.48	0.00	27.20	26.50	20.48
	13	Z-gevel 5e	36.73	0.00	30.24	29.57	23.50	0.00	30.24	29.57	23.50
	12	Z-gevel 4e	36.71	0.00	31.97	31.29	25.31	0.00	31.97	31.29	25.31
	11	Z-gevel 3e	36.65	0.00	33.16	32.50	26.48	0.00	33.16	32.50	26.48
	10	Z-gevel 2e	36.56	0.00	24.83	19.39	16.38	0.00	24.83	19.39	16.38
	9	Z-gevel 1e	36.44	0.00	34.71	34.03	28.01	0.00	34.71	34.03	28.01
	1 m	personenw	27.00	0.00	19.74	19.07	13.05	0.00	19.74	19.07	13.05
	1	noordgevel	11.64	0.00	10.58	9.92	3.88	0.00	10.58	9.92	3.88
	7	noordgevel	2.00	0.00	-7.52	-8.22	-14.24	0.00	-7.52	-8.22	-14.24
	6	noordgevel	2.00	0.00	-4.49	-5.16	-11.23	0.00	-4.49	-5.16	-11.23
	5	noordgevel	1.98	0.00	-2.76	-3.43	-9.41	0.00	-2.76	-3.43	-9.41
	4	noordgevel	1.95	0.00	-1.53	-2.19	-8.21	0.00	-1.53	-2.19	-8.21
	3	noordgevel	1.91	0.00	-9.82	-15.26	-18.27	0.00	-9.82	-15.26	-18.27
	2	noordgevel	11.90	0.00	10.17	9.49	3.47	0.00	10.17	9.49	3.47
12 19.50			0.00	0.00	40.67	39.92	33.93	0.00	40.67	39.92	33.93
	8	Z-gevel bg	36.08	0.00	35.03	34.36	28.32	0.00	35.03	34.36	28.32
	14	Z-gevel 6e	36.76	0.00	27.24	26.53	20.51	0.00	27.24	26.53	20.51
	13	Z-gevel 5e	36.73	0.00	30.24	29.57	23.50	0.00	30.24	29.57	23.50
	12	Z-gevel 4e	36.67	0.00	31.93	31.26	25.28	0.00	31.93	31.26	25.28
	11	Z-gevel 3e	36.58	0.00	33.10	32.44	26.41	0.00	33.10	32.44	26.41
	10	Z-gevel 2e	36.46	0.00	24.73	19.29	16.28	0.00	24.73	19.29	16.28
	9	Z-gevel 1e	36.31	0.00	34.58	33.91	27.89	0.00	34.58	33.91	27.89
	1 m	personenw	27.09	0.00	19.89	19.22	13.20	0.00	19.89	19.22	13.20
	1	noordgevel	12.01	0.00	10.95	10.29	4.25	0.00	10.95	10.29	4.25
	7	noordgevel	2.37	0.00	-7.15	-7.85	-13.87	0.00	-7.15	-7.85	-13.87
	6	noordgevel	2.35	0.00	-4.14	-4.80	-10.88	0.00	-4.14	-4.80	-10.88
	5	noordgevel	2.33	0.00	-2.41	-3.09	-9.07	0.00	-2.41	-3.09	-9.07
	4	noordgevel	2.29	0.00	-1.20	-1.86	-7.88	0.00	-1.20	-1.86	-7.88
	3	noordgevel	2.23	0.00	-9.50	-14.94	-17.95	0.00	-9.50	-14.94	-17.95
	2	noordgevel	12.36	0.00	10.63	9.96	3.93	0.00	10.63	9.96	3.93

12 22.50			0.00	0.00	40.55	39.81	33.82	0.00	40.55	39.81	33.82
	8	Z-gevel bg	35.90	0.00	34.85	34.18	28.14	0.00	34.85	34.18	28.14
	14	Z-gevel 6e	36.76	0.00	27.24	26.53	20.51	0.00	27.24	26.53	20.51
	13	Z-gevel 5e	36.70	0.00	30.20	29.54	23.46	0.00	30.20	29.54	23.46
	12	Z-gevel 4e	36.60	0.00	31.87	31.19	25.21	0.00	31.87	31.19	25.21
	11	Z-gevel 3e	36.48	0.00	33.00	32.34	26.32	0.00	33.00	32.34	26.32
	10	Z-gevel 2e	36.33	0.00	24.60	19.16	16.15	0.00	24.60	19.16	16.15
	9	Z-gevel 1e	36.16	0.00	34.43	33.75	27.73	0.00	34.43	33.75	27.73
	1 m	personenw	27.41	0.00	20.21	19.54	13.52	0.00	20.21	19.54	13.52
	1	noordgevel	12.43	0.00	11.38	10.71	4.67	0.00	11.38	10.71	4.67
	7	noordgevel	2.38	0.00	-7.14	-7.84	-13.86	0.00	-7.14	-7.84	-13.86
	6	noordgevel	2.35	0.00	-4.14	-4.81	-10.88	0.00	-4.14	-4.81	-10.88
	5	noordgevel	2.30	0.00	-2.44	-3.11	-9.09	0.00	-2.44	-3.11	-9.09
	4	noordgevel	2.25	0.00	-1.24	-1.90	-7.92	0.00	-1.24	-1.90	-7.92
	3	noordgevel	2.18	0.00	-9.55	-14.99	-18.00	0.00	-9.55	-14.99	-18.00
	2	noordgevel	12.92	0.00	11.20	10.52	4.50	0.00	11.20	10.52	4.50
12 25.50			0.00	0.00	40.41	39.66	33.68	0.00	40.41	39.66	33.68
	8	Z-gevel bg	35.70	0.00	34.65	33.98	27.94	0.00	34.65	33.98	27.94
	14	Z-gevel 6e	36.72	0.00	27.20	26.50	20.48	0.00	27.20	26.50	20.48
	13	Z-gevel 5e	36.63	0.00	30.13	29.47	23.39	0.00	30.13	29.47	23.39
	12	Z-gevel 4e	36.50	0.00	31.77	31.09	25.11	0.00	31.77	31.09	25.11
	11	Z-gevel 3e	36.35	0.00	32.87	32.21	26.19	0.00	32.87	32.21	26.19
	10	Z-gevel 2e	36.18	0.00	24.45	19.01	16.00	0.00	24.45	19.01	16.00
	9	Z-gevel 1e	35.98	0.00	34.25	33.58	27.56	0.00	34.25	33.58	27.56
	1 m	personenw	27.75	0.00	20.56	19.89	13.87	0.00	20.56	19.89	13.87
	1	noordgevel	12.95	0.00	11.89	11.22	5.19	0.00	11.89	11.22	5.19
	7	noordgevel	2.41	0.00	-7.12	-7.82	-13.84	0.00	-7.12	-7.82	-13.84
	6	noordgevel	2.33	0.00	-4.16	-4.82	-10.90	0.00	-4.16	-4.82	-10.90
	5	noordgevel	2.27	0.00	-2.47	-3.14	-9.13	0.00	-2.47	-3.14	-9.13
	4	noordgevel	2.20	0.00	-1.29	-1.95	-7.97	0.00	-1.29	-1.95	-7.97
	3	noordgevel	2.12	0.00	-9.61	-15.05	-18.06	0.00	-9.61	-15.05	-18.06
	2	noordgevel	2.02	0.00	0.29	-0.38	-6.40	0.00	0.29	-0.38	-6.40
13 25.00			0.00	0.00	36.93	36.20	30.20	0.00	36.93	36.20	30.20
	8	Z-gevel bg	28.86	0.00	27.81	27.14	21.10	0.00	27.81	27.14	21.10
	14	Z-gevel 6e	39.10	0.00	29.58	28.88	22.85	0.00	29.58	28.88	22.85
	13	Z-gevel 5e	35.64	0.00	29.15	28.49	22.41	0.00	29.15	28.49	22.41
	12	Z-gevel 4e	34.43	0.00	29.69	29.01	23.03	0.00	29.69	29.01	23.03
	11	Z-gevel 3e	32.81	0.00	29.32	28.66	22.64	0.00	29.32	28.66	22.64
	10	Z-gevel 2e	31.45	0.00	19.72	14.28	11.27	0.00	19.72	14.28	11.27
	9	Z-gevel 1e	30.26	0.00	28.53	27.86	21.84	0.00	28.53	27.86	21.84
	1 m	personenw	-999.00	0.00	-999.90	-999.90	-999.90	0.00	-999.90	-999.90	-999.90
13 27.00			0.00	0.00	39.81	39.10	33.09	0.00	39.81	39.10	33.09
	8	Z-gevel bg	29.06	0.00	28.01	27.34	21.30	0.00	28.01	27.34	21.30
	14	Z-gevel 6e	41.67	0.00	32.15	31.45	25.43	0.00	32.15	31.45	25.43
	13	Z-gevel 5e	41.04	0.00	34.55	33.88	27.81	0.00	34.55	33.88	27.81
	12	Z-gevel 4e	37.89	0.00	33.15	32.47	26.49	0.00	33.15	32.47	26.49
	11	Z-gevel 3e	35.11	0.00	31.63	30.97	24.95	0.00	31.63	30.97	24.95
	10	Z-gevel 2e	32.57	0.00	20.84	15.40	12.39	0.00	20.84	15.40	12.39
	9	Z-gevel 1e	30.81	0.00	29.09	28.41	22.39	0.00	29.09	28.41	22.39
	1 m	personenw	-999.00	0.00	-999.90	-999.90	-999.90	0.00	-999.90	-999.90	-999.90

wnp	wnh	bron	mb	bronnaam	Li	Cm	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	LAR,d	LAR,a	LAR,n
1	1.50				-	-	13.79	13.79	9.53	-	13.79	13.79	9.53
	-	4258		Terras 1	-6.42	3.37	-9.79	-9.79	-14.05	-	-9.79	-9.79	-14.05
	-	4263		Terras 1	-6.27	3.32	-9.59	-9.59	-13.85	-	-9.59	-9.59	-13.85
	-	4262		Terras 1	-6.30	3.33	-9.63	-9.63	-13.89	-	-9.63	-9.63	-13.89
	-	4261		Terras 1	-6.33	3.34	-9.67	-9.67	-13.93	-	-9.67	-9.67	-13.93
	-	4260		Terras 1	-6.36	3.35	-9.71	-9.71	-13.97	-	-9.71	-9.71	-13.97
	-	4259		Terras 1	-6.39	3.36	-9.75	-9.75	-14.01	-	-9.75	-9.75	-14.01
	-	4256		Terras 1	-6.49	3.38	-9.88	-9.88	-14.14	-	-9.88	-9.88	-14.14
	-	4257		Terras 1	-6.46	3.38	-9.83	-9.83	-14.09	-	-9.83	-9.83	-14.09
	-	4255		Terras 1	-6.53	3.39	-9.92	-9.92	-14.18	-	-9.92	-9.92	-14.18
	-	4254		Terras 1	-6.56	3.40	-9.96	-9.96	-14.22	-	-9.96	-9.96	-14.22
1	4.50				-	-	14.53	14.53	10.27	-	14.53	14.53	10.27
	-	4259		Terras 1	-7.15	1.82	-8.97	-8.97	-13.23	-	-8.97	-8.97	-13.23
	-	4260		Terras 1	-7.10	1.80	-8.91	-8.91	-13.17	-	-8.91	-8.91	-13.17
	-	4261		Terras 1	-7.06	1.79	-8.85	-8.85	-13.11	-	-8.85	-8.85	-13.11
	-	4258		Terras 1	-7.19	1.84	-9.03	-9.03	-13.29	-	-9.03	-9.03	-13.29
	-	4262		Terras 1	-7.01	1.77	-8.79	-8.79	-13.05	-	-8.79	-8.79	-13.05
	-	4263		Terras 1	-6.97	1.76	-8.73	-8.73	-12.99	-	-8.73	-8.73	-12.99
	-	4264		Terras 1	-6.93	1.74	-8.67	-8.67	-12.93	-	-8.67	-8.67	-12.93
	-	4257		Terras 1	-7.24	1.85	-9.09	-9.09	-13.35	-	-9.09	-9.09	-13.35
	-	4256		Terras 1	-7.29	1.87	-9.16	-9.16	-13.42	-	-9.16	-9.16	-13.42
	-	4255		Terras 1	-7.33	1.89	-9.22	-9.22	-13.48	-	-9.22	-9.22	-13.48
1	7.50				-	-	16.02	16.02	11.76	-	16.02	16.02	11.76
	-	4259		Terras 1	-7.15	0.29	-7.44	-7.44	-11.70	-	-7.44	-7.44	-11.70
	-	4260		Terras 1	-7.10	0.27	-7.37	-7.37	-11.63	-	-7.37	-7.37	-11.63
	-	4261		Terras 1	-7.06	0.24	-7.30	-7.30	-11.56	-	-7.30	-7.30	-11.56
	-	4258		Terras 1	-7.19	0.31	-7.51	-7.51	-11.77	-	-7.51	-7.51	-11.77
	-	4262		Terras 1	-7.02	0.22	-7.23	-7.23	-11.49	-	-7.23	-7.23	-11.49
	-	4263		Terras 1	-6.97	0.19	-7.17	-7.17	-11.43	-	-7.17	-7.17	-11.43
	-	4264		Terras 1	-6.93	0.17	-7.10	-7.10	-11.36	-	-7.10	-7.10	-11.36
	-	4257		Terras 1	-7.24	0.34	-7.58	-7.58	-11.84	-	-7.58	-7.58	-11.84
	-	4256		Terras 1	-7.29	0.36	-7.65	-7.65	-11.91	-	-7.65	-7.65	-11.91
	-	4255		Terras 1	-7.34	0.39	-7.72	-7.72	-11.98	-	-7.72	-7.72	-11.98
1	10.50				-	-	16.45	16.45	12.19	-	16.45	16.45	12.19
	-	4263		Terras 1	-6.98	-	-6.98	-6.98	-11.24	-	-6.98	-6.98	-11.24
	-	4262		Terras 1	-7.02	-	-7.02	-7.02	-11.28	-	-7.02	-7.02	-11.28
	-	4261		Terras 1	-7.07	-	-7.07	-7.07	-11.33	-	-7.07	-7.07	-11.33
	-	4260		Terras 1	-7.11	-	-7.11	-7.11	-11.37	-	-7.11	-7.11	-11.37
	-	4259		Terras 1	-7.15	-	-7.15	-7.15	-11.41	-	-7.15	-7.15	-11.41
	-	4258		Terras 1	-7.20	-	-7.20	-7.20	-11.46	-	-7.20	-7.20	-11.46
	-	4264		Terras 1	-6.94	-	-6.94	-6.94	-11.20	-	-6.94	-6.94	-11.20
	-	4257		Terras 1	-7.25	-	-7.25	-7.25	-11.51	-	-7.25	-7.25	-11.51
	-	4256		Terras 1	-7.29	-	-7.29	-7.29	-11.55	-	-7.29	-7.29	-11.55
	-	4255		Terras 1	-7.34	-	-7.34	-7.34	-11.60	-	-7.34	-7.34	-11.60
1	13.50				-	-	16.44	16.44	12.18	-	16.44	16.44	12.18
	-	4259		Terras 1	-7.16	-	-7.16	-7.16	-11.42	-	-7.16	-7.16	-11.42
	-	4264		Terras 1	-6.95	-	-6.95	-6.95	-11.21	-	-6.95	-6.95	-11.21
	-	4263		Terras 1	-6.99	-	-6.99	-6.99	-11.25	-	-6.99	-6.99	-11.25
	-	4262		Terras 1	-7.03	-	-7.03	-7.03	-11.29	-	-7.03	-7.03	-11.29
	-	4261		Terras 1	-7.08	-	-7.08	-7.08	-11.34	-	-7.08	-7.08	-11.34
	-	4260		Terras 1	-7.12	-	-7.12	-7.12	-11.38	-	-7.12	-7.12	-11.38
	-	4265		Terras 1	-6.90	-	-6.90	-6.90	-11.16	-	-6.90	-6.90	-11.16
	-	4258		Terras 1	-7.21	-	-7.21	-7.21	-11.47	-	-7.21	-7.21	-11.47
	-	4257		Terras 1	-7.26	-	-7.26	-7.26	-11.52	-	-7.26	-7.26	-11.52
	-	4256		Terras 1	-7.31	-	-7.31	-7.31	-11.57	-	-7.31	-7.31	-11.57
5	1.50				-	-	24.27	24.27	20.01	-	24.27	24.27	20.01
	-	4184		Terras 1	1.55	3.09	-1.54	-1.54	-5.80	-	-1.54	-1.54	-5.80
	-	4183		Terras 1	1.52	3.10	-1.58	-1.58	-5.84	-	-1.58	-1.58	-5.84
	-	4185		Terras 1	1.59	3.07	-1.48	-1.48	-5.74	-	-1.48	-1.48	-5.74
	-	4182		Terras 1	1.49	3.12	-1.63	-1.63	-5.89	-	-1.63	-1.63	-5.89
	-	4181		Terras 1	1.47	3.14	-1.67	-1.67	-5.92	-	-1.67	-1.67	-5.92
	-	4180		Terras 1	1.60	3.09	-1.49	-1.49	-5.75	-	-1.49	-1.49	-5.75
	-	4179		Terras 1	1.56	3.10	-1.54	-1.54	-5.80	-	-1.54	-1.54	-5.80
	-	4186		Terras 1	1.47	3.12	-1.66	-1.66	-5.92	-	-1.66	-1.66	-5.92
	-	4187		Terras 1	1.49	3.11	-1.62	-1.62	-5.88	-	-1.62	-1.62	-5.88
	-	4188		Terras 1	1.51	3.09	-1.58	-1.58	-5.84	-	-1.58	-1.58	-5.84

5	4.50			-	-	25.71	25.71	21.45	-	25.71	25.71	21.45
-		4301	Terras 1	1.96	1.24	0.72	0.72	-3.54	-	0.72	0.72	-3.54
-		4300	Terras 1	1.92	1.28	0.63	0.63	-3.63	-	0.63	0.63	-3.63
-		4319	Terras 1	1.88	1.30	0.58	0.58	-3.67	-	0.58	0.58	-3.67
-		4223	Terras 1	1.64	1.10	0.55	0.55	-3.71	-	0.55	0.55	-3.71
-		4227	Terras 1	1.65	1.11	0.54	0.54	-3.72	-	0.54	0.54	-3.72
-		4318	Terras 1	1.84	1.34	0.50	0.50	-3.76	-	0.50	0.50	-3.76
-		4218	Terras 1	1.62	1.13	0.49	0.49	-3.77	-	0.49	0.49	-3.77
-		4226	Terras 1	1.63	1.15	0.48	0.48	-3.78	-	0.48	0.48	-3.78
-		4222	Terras 1	1.62	1.14	0.48	0.48	-3.78	-	0.48	0.48	-3.78
-		4217	Terras 1	1.59	1.17	0.43	0.43	-3.83	-	0.43	0.43	-3.83
5	7.50			-	-	27.09	27.09	22.83	-	27.09	27.09	22.83
-		4301	Terras 1	1.95	-	1.95	1.95	-2.31	-	1.95	1.95	-2.31
-		4300	Terras 1	1.90	-	1.90	1.90	-2.36	-	1.90	1.90	-2.36
-		4319	Terras 1	1.87	-	1.87	1.87	-2.39	-	1.87	1.87	-2.39
-		4318	Terras 1	1.83	-	1.83	1.83	-2.43	-	1.83	1.83	-2.43
-		4227	Terras 1	1.63	-	1.63	1.63	-2.63	-	1.63	1.63	-2.63
-		4223	Terras 1	1.63	-	1.63	1.63	-2.63	-	1.63	1.63	-2.63
-		4175	Terras 1	1.61	-	1.61	1.61	-2.65	-	1.61	1.61	-2.65
-		4218	Terras 1	1.61	-	1.61	1.61	-2.65	-	1.61	1.61	-2.65
-		4226	Terras 1	1.61	-	1.61	1.61	-2.65	-	1.61	1.61	-2.65
-		4222	Terras 1	1.61	-	1.61	1.61	-2.65	-	1.61	1.61	-2.65
5	1-			-	-	27.09	27.09	22.83	-	27.09	27.09	22.83
-		4301	Terras 1	1.94	-	1.94	1.94	-2.32	-	1.94	1.94	-2.32
-		4300	Terras 1	1.89	-	1.89	1.89	-2.37	-	1.89	1.89	-2.37
-		4319	Terras 1	1.86	-	1.86	1.86	-2.40	-	1.86	1.86	-2.40
-		4318	Terras 1	1.82	-	1.82	1.82	-2.44	-	1.82	1.82	-2.44
-		4175	Terras 1	1.64	-	1.64	1.64	-2.62	-	1.64	1.64	-2.62
-		4169	Terras 1	1.63	-	1.63	1.63	-2.62	-	1.63	1.63	-2.62
-		4223	Terras 1	1.62	-	1.62	1.62	-2.64	-	1.62	1.62	-2.64
-		4227	Terras 1	1.62	-	1.62	1.62	-2.64	-	1.62	1.62	-2.64
-		4218	Terras 1	1.61	-	1.61	1.61	-2.65	-	1.61	1.61	-2.65
-		4226	Terras 1	1.60	-	1.60	1.60	-2.66	-	1.60	1.60	-2.66
6	1.50			-	-	26.42	26.42	22.16	-	26.42	26.42	22.16
-		4111	Terras 2	20.14	2.39	17.75	17.75	13.49	-	17.75	17.75	13.49
-		4110	Terras 2	19.99	2.43	17.56	17.56	13.30	-	17.56	17.56	13.30
-		4112	Terras 2	15.50	2.35	13.16	13.16	8.90	-	13.16	13.16	8.90
-		4113	Terras 2	15.01	2.30	12.71	12.71	8.45	-	12.71	12.71	8.45
-		4114	Terras 2	13.36	2.26	11.10	11.10	6.84	-	11.10	11.10	6.84
-		4104	Terras 2	12.35	2.44	9.91	9.91	5.65	-	9.91	9.91	5.65
-		4105	Terras 2	11.26	2.40	8.87	8.87	4.61	-	8.87	8.87	4.61
-		4115	Terras 2	9.97	2.21	7.76	7.76	3.50	-	7.76	7.76	3.50
-		4106	Terras 2	9.97	2.35	7.62	7.62	3.36	-	7.62	7.62	3.36
-		4107	Terras 2	8.42	2.31	6.11	6.11	1.85	-	6.11	6.11	1.85
6	4.50			-	-	28.49	28.49	24.23	-	28.49	28.49	24.23
-		4111	Terras 2	20.13	-	20.13	20.13	15.87	-	20.13	20.13	15.87
-		4110	Terras 2	19.98	0.03	19.96	19.96	15.70	-	19.96	19.96	15.70
-		4112	Terras 2	15.49	-	15.49	15.49	11.23	-	15.49	15.49	11.23
-		4113	Terras 2	15.00	-	15.00	15.00	10.74	-	15.00	15.00	10.74
-		4114	Terras 2	13.35	-	13.35	13.35	9.09	-	13.35	13.35	9.09
-		4104	Terras 2	12.34	0.04	12.30	12.30	8.04	-	12.30	12.30	8.04
-		4105	Terras 2	11.25	-	11.25	11.25	7.00	-	11.25	11.25	7.00
-		4106	Terras 2	9.96	-	9.96	9.96	5.70	-	9.96	9.96	5.70
-		4115	Terras 2	9.96	-	9.96	9.96	5.70	-	9.96	9.96	5.70
-		4107	Terras 2	8.41	-	8.41	8.41	4.15	-	8.41	8.41	4.15
6	7.50			-	-	28.90	28.90	24.64	-	28.90	28.90	24.64
-		4111	Terras 2	20.10	-	20.10	20.10	15.84	-	20.10	20.10	15.84
-		4110	Terras 2	19.96	-	19.96	19.96	15.70	-	19.96	19.96	15.70
-		4112	Terras 2	15.46	-	15.46	15.46	11.20	-	15.46	15.46	11.20
-		4113	Terras 2	14.97	-	14.97	14.97	10.71	-	14.97	14.97	10.71
-		4114	Terras 2	13.32	-	13.32	13.32	9.06	-	13.32	13.32	9.06
-		4104	Terras 2	12.31	-	12.31	12.31	8.05	-	12.31	12.31	8.05
-		4105	Terras 2	11.23	-	11.23	11.23	6.97	-	11.23	11.23	6.97
-		4115	Terras 2	9.93	-	9.93	9.93	5.67	-	9.93	9.93	5.67
-		4106	Terras 2	9.93	-	9.93	9.93	5.67	-	9.93	9.93	5.67
-		4107	Terras 2	8.38	-	8.38	8.38	4.12	-	8.38	8.38	4.12
6	10.50			-	-	28.92	28.92	24.66	-	28.92	28.92	24.66

-	4111	Terras 2	20.05	-	20.05	20.05	15.79	-	20.05	20.05	15.79
-	4110	Terras 2	19.91	-	19.91	19.91	15.65	-	19.91	19.91	15.65
-	4112	Terras 2	15.41	-	15.41	15.41	11.15	-	15.41	15.41	11.15
-	4113	Terras 2	14.92	-	14.92	14.92	10.66	-	14.92	14.92	10.66
-	4114	Terras 2	13.26	-	13.26	13.26	9.00	-	13.26	13.26	9.00
-	4104	Terras 2	12.26	-	12.26	12.26	8.01	-	12.26	12.26	8.01
-	4105	Terras 2	11.18	-	11.18	11.18	6.92	-	11.18	11.18	6.92
-	4106	Terras 2	9.88	-	9.88	9.88	5.62	-	9.88	9.88	5.62
-	4115	Terras 2	9.87	-	9.87	9.87	5.61	-	9.87	9.87	5.61
-	4107	Terras 2	8.33	-	8.33	8.33	4.07	-	8.33	8.33	4.07
6	13.50		-	-	28.88	28.88	24.62	-	28.88	28.88	24.62
-	4111	Terras 2	19.97	-	19.97	19.97	15.71	-	19.97	19.97	15.71
-	4110	Terras 2	19.84	-	19.84	19.84	15.58	-	19.84	19.84	15.58
-	4112	Terras 2	15.34	-	15.34	15.34	11.08	-	15.34	15.34	11.08
-	4113	Terras 2	14.84	-	14.84	14.84	10.58	-	14.84	14.84	10.58
-	4114	Terras 2	13.18	-	13.18	13.18	8.92	-	13.18	13.18	8.92
-	4104	Terras 2	12.20	-	12.20	12.20	7.94	-	12.20	12.20	7.94
-	4105	Terras 2	11.11	-	11.11	11.11	6.85	-	11.11	11.11	6.85
-	4106	Terras 2	9.81	-	9.81	9.81	5.55	-	9.81	9.81	5.55
-	4115	Terras 2	9.79	-	9.79	9.79	5.53	-	9.79	9.79	5.53
-	4107	Terras 2	8.25	-	8.25	8.25	3.99	-	8.25	8.25	3.99
6	16.50		-	-	28.47	28.47	24.22	-	28.47	28.47	24.22
-	4111	Terras 2	19.88	-	19.88	19.88	15.63	-	19.88	19.88	15.63
-	4110	Terras 2	19.75	-	19.75	19.75	15.49	-	19.75	19.75	15.49
-	4112	Terras 2	15.25	-	15.25	15.25	10.99	-	15.25	15.25	10.99
-	4113	Terras 2	14.75	-	14.75	14.75	10.49	-	14.75	14.75	10.49
-	4114	Terras 2	13.09	-	13.09	13.09	8.83	-	13.09	13.09	8.83
-	4104	Terras 2	12.11	-	12.11	12.11	7.85	-	12.11	12.11	7.85
-	4105	Terras 2	11.02	-	11.02	11.02	6.76	-	11.02	11.02	6.76
-	4106	Terras 2	9.72	-	9.72	9.72	5.46	-	9.72	9.72	5.46
-	4115	Terras 2	9.69	-	9.69	9.69	5.43	-	9.69	9.69	5.43
-	4107	Terras 2	8.16	-	8.16	8.16	3.90	-	8.16	8.16	3.90
6	19.50		-	-	28.48	28.48	24.22	-	28.48	28.48	24.22
-	4111	Terras 2	19.78	-	19.78	19.78	15.52	-	19.78	19.78	15.52
-	4110	Terras 2	19.65	-	19.65	19.65	15.39	-	19.65	19.65	15.39
-	4112	Terras 2	15.14	-	15.14	15.14	10.88	-	15.14	15.14	10.88
-	4113	Terras 2	14.63	-	14.63	14.63	10.37	-	14.63	14.63	10.37
-	4114	Terras 2	12.97	-	12.97	12.97	8.71	-	12.97	12.97	8.71
-	4104	Terras 2	12.01	-	12.01	12.01	7.75	-	12.01	12.01	7.75
-	4105	Terras 2	10.91	-	10.91	10.91	6.65	-	10.91	10.91	6.65
-	4106	Terras 2	9.61	-	9.61	9.61	5.35	-	9.61	9.61	5.35
-	4115	Terras 2	9.57	-	9.57	9.57	5.31	-	9.57	9.57	5.31
-	4107	Terras 2	8.05	-	8.05	8.05	3.79	-	8.05	8.05	3.79
6	22.50		-	-	28.58	28.58	24.32	-	28.58	28.58	24.32
-	4111	Terras 2	19.65	-	19.65	19.65	15.40	-	19.65	19.65	15.40
-	4110	Terras 2	19.53	-	19.53	19.53	15.27	-	19.53	19.53	15.27
-	4112	Terras 2	15.01	-	15.01	15.01	10.75	-	15.01	15.01	10.75
-	4113	Terras 2	14.50	-	14.50	14.50	10.24	-	14.50	14.50	10.24
-	4114	Terras 2	12.83	-	12.83	12.83	8.57	-	12.83	12.83	8.57
-	4104	Terras 2	11.90	-	11.90	11.90	7.64	-	11.90	11.90	7.64
-	4105	Terras 2	10.81	-	10.81	10.81	6.55	-	10.81	10.81	6.55
-	4106	Terras 2	9.51	-	9.51	9.51	5.25	-	9.51	9.51	5.25
-	4115	Terras 2	9.43	-	9.43	9.43	5.17	-	9.43	9.43	5.17
-	4107	Terras 2	7.92	-	7.92	7.92	3.66	-	7.92	7.92	3.66
6	25.50		-	-	28.66	28.66	24.40	-	28.66	28.66	24.40
-	4111	Terras 2	19.52	-	19.52	19.52	15.26	-	19.52	19.52	15.26
-	4110	Terras 2	19.39	-	19.39	19.39	15.13	-	19.39	19.39	15.13
-	4112	Terras 2	14.87	-	14.87	14.87	10.61	-	14.87	14.87	10.61
-	4113	Terras 2	14.36	-	14.36	14.36	10.10	-	14.36	14.36	10.10
-	4114	Terras 2	12.68	-	12.68	12.68	8.42	-	12.68	12.68	8.42
-	4104	Terras 2	11.77	-	11.77	11.77	7.51	-	11.77	11.77	7.51
-	4105	Terras 2	10.67	-	10.67	10.67	6.41	-	10.67	10.67	6.41
-	4106	Terras 2	9.37	-	9.37	9.37	5.11	-	9.37	9.37	5.11
-	4115	Terras 2	9.28	-	9.28	9.28	5.02	-	9.28	9.28	5.02
-	4107	Terras 2	7.77	-	7.77	7.77	3.51	-	7.77	7.77	3.51
7	1.50		-	-	56.63	56.63	52.37	-	56.63	56.63	52.37
-	4170	Terras 1	37.22	-	37.22	37.22	32.96	-	37.22	37.22	32.96

-	4175	Terras 1	37.20	-	37.20	37.20	32.94	-	37.20	37.20	32.94
-	4165	Terras 1	37.17	-	37.17	37.17	32.91	-	37.17	37.17	32.91
-	4180	Terras 1	37.12	-	37.12	37.12	32.86	-	37.12	37.12	32.86
-	4160	Terras 1	37.05	-	37.05	37.05	32.79	-	37.05	37.05	32.79
-	4185	Terras 1	36.97	-	36.97	36.97	32.71	-	36.97	36.97	32.71
-	4155	Terras 1	36.86	-	36.86	36.86	32.60	-	36.86	36.86	32.60
-	4190	Terras 1	36.76	-	36.76	36.76	32.50	-	36.76	36.76	32.50
-	4169	Terras 1	36.70	-	36.70	36.70	32.44	-	36.70	36.70	32.44
-	4174	Terras 1	36.68	-	36.68	36.68	32.42	-	36.68	36.68	32.42
7	4.50		-	-	56.48	56.48	52.22	-	56.48	56.48	52.22
-	4170	Terras 1	36.95	-	36.95	36.95	32.69	-	36.95	36.95	32.69
-	4175	Terras 1	36.94	-	36.94	36.94	32.68	-	36.94	36.94	32.68
-	4165	Terras 1	36.90	-	36.90	36.90	32.64	-	36.90	36.90	32.64
-	4180	Terras 1	36.86	-	36.86	36.86	32.60	-	36.86	36.86	32.60
-	4160	Terras 1	36.79	-	36.79	36.79	32.53	-	36.79	36.79	32.53
-	4185	Terras 1	36.72	-	36.72	36.72	32.46	-	36.72	36.72	32.46
-	4155	Terras 1	36.62	-	36.62	36.62	32.36	-	36.62	36.62	32.36
-	4190	Terras 1	36.53	-	36.53	36.53	32.27	-	36.53	36.53	32.27
-	4169	Terras 1	36.48	-	36.48	36.48	32.22	-	36.48	36.48	32.22
-	4174	Terras 1	36.46	-	36.46	36.46	32.20	-	36.46	36.46	32.20
7	7.50		-	-	56.01	56.01	51.75	-	56.01	56.01	51.75
-	4170	Terras 1	36.19	-	36.19	36.19	31.93	-	36.19	36.19	31.93
-	4175	Terras 1	36.18	-	36.18	36.18	31.92	-	36.18	36.18	31.92
-	4165	Terras 1	36.15	-	36.15	36.15	31.89	-	36.15	36.15	31.89
-	4180	Terras 1	36.12	-	36.12	36.12	31.86	-	36.12	36.12	31.86
-	4160	Terras 1	36.05	-	36.05	36.05	31.79	-	36.05	36.05	31.79
-	4185	Terras 1	36.01	-	36.01	36.01	31.75	-	36.01	36.01	31.75
-	4155	Terras 1	35.91	-	35.91	35.91	31.65	-	35.91	35.91	31.65
-	4190	Terras 1	35.85	-	35.85	35.85	31.59	-	35.85	35.85	31.59
-	4169	Terras 1	35.83	-	35.83	35.83	31.57	-	35.83	35.83	31.57
-	4174	Terras 1	35.82	-	35.82	35.82	31.56	-	35.82	35.82	31.56
7	10.50		-	-	55.33	55.33	51.07	-	55.33	55.33	51.07
-	4170	Terras 1	35.19	-	35.19	35.19	30.93	-	35.19	35.19	30.93
-	4175	Terras 1	35.18	-	35.18	35.18	30.92	-	35.18	35.18	30.92
-	4165	Terras 1	35.15	-	35.15	35.15	30.89	-	35.15	35.15	30.89
-	4180	Terras 1	35.14	-	35.14	35.14	30.88	-	35.14	35.14	30.88
-	4160	Terras 1	35.08	-	35.08	35.08	30.82	-	35.08	35.08	30.82
-	4185	Terras 1	35.06	-	35.06	35.06	30.80	-	35.06	35.06	30.80
-	4155	Terras 1	34.97	-	34.97	34.97	30.71	-	34.97	34.97	30.71
-	4174	Terras 1	34.95	-	34.95	34.95	30.69	-	34.95	34.95	30.69
-	4169	Terras 1	34.95	-	34.95	34.95	30.69	-	34.95	34.95	30.69
-	4190	Terras 1	34.95	-	34.95	34.95	30.69	-	34.95	34.95	30.69
7	13.50		-	-	54.56	54.56	50.30	-	54.56	54.56	50.30
-	4170	Terras 1	34.13	-	34.13	34.13	29.87	-	34.13	34.13	29.87
-	4175	Terras 1	34.13	-	34.13	34.13	29.87	-	34.13	34.13	29.87
-	4180	Terras 1	34.11	-	34.11	34.11	29.85	-	34.11	34.11	29.85
-	4165	Terras 1	34.10	-	34.10	34.10	29.84	-	34.10	34.10	29.84
-	4185	Terras 1	34.05	-	34.05	34.05	29.79	-	34.05	34.05	29.79
-	4160	Terras 1	34.05	-	34.05	34.05	29.79	-	34.05	34.05	29.79
-	4174	Terras 1	33.99	-	33.99	33.99	29.73	-	33.99	33.99	29.73
-	4169	Terras 1	33.98	-	33.98	33.98	29.72	-	33.98	33.98	29.72
-	4190	Terras 1	33.97	-	33.97	33.97	29.71	-	33.97	33.97	29.71
-	4155	Terras 1	33.96	-	33.96	33.96	29.70	-	33.96	33.96	29.70
7	16.50		-	-	53.75	53.75	49.49	-	53.75	53.75	49.49
-	4170	Terras 1	33.12	-	33.12	33.12	28.86	-	33.12	33.12	28.86
-	4175	Terras 1	33.12	-	33.12	33.12	28.86	-	33.12	33.12	28.86
-	4180	Terras 1	33.10	-	33.10	33.10	28.84	-	33.10	33.10	28.84
-	4165	Terras 1	33.09	-	33.09	33.09	28.83	-	33.09	33.09	28.83
-	4185	Terras 1	33.07	-	33.07	33.07	28.81	-	33.07	33.07	28.81
-	4160	Terras 1	33.04	-	33.04	33.04	28.78	-	33.04	33.04	28.78
-	4174	Terras 1	33.03	-	33.03	33.03	28.77	-	33.03	33.03	28.77
-	4169	Terras 1	33.03	-	33.03	33.03	28.77	-	33.03	33.03	28.77
-	4143	Terras 1	33.02	-	33.02	33.02	28.76	-	33.02	33.02	28.76
-	4179	Terras 1	33.01	-	33.01	33.01	28.75	-	33.01	33.01	28.75
7	19.50		-	-	52.96	52.96	48.70	-	52.96	52.96	48.70
-	4143	Terras 1	32.24	-	32.24	32.24	27.98	-	32.24	32.24	27.98
-	4142	Terras 1	32.20	-	32.20	32.20	27.94	-	32.20	32.20	27.94

-	4138	Terras 1	32.17	-	32.17	32.17	27.91	-	32.17	32.17	27.91
-	4175	Terras 1	32.17	-	32.17	32.17	27.91	-	32.17	32.17	27.91
-	4170	Terras 1	32.16	-	32.16	32.16	27.91	-	32.16	32.16	27.91
-	4180	Terras 1	32.16	-	32.16	32.16	27.90	-	32.16	32.16	27.90
-	4165	Terras 1	32.14	-	32.14	32.14	27.88	-	32.14	32.14	27.88
-	4185	Terras 1	32.14	-	32.14	32.14	27.88	-	32.14	32.14	27.88
-	4137	Terras 1	32.13	-	32.13	32.13	27.87	-	32.13	32.13	27.87
-	4174	Terras 1	32.12	-	32.12	32.12	27.86	-	32.12	32.12	27.86
7	22.50		-	-	52.19	52.19	47.93	-	52.19	52.19	47.93
-	4143	Terras 1	31.49	-	31.49	31.49	27.23	-	31.49	31.49	27.23
-	4142	Terras 1	31.46	-	31.46	31.46	27.20	-	31.46	31.46	27.20
-	4138	Terras 1	31.44	-	31.44	31.44	27.18	-	31.44	31.44	27.18
-	4137	Terras 1	31.41	-	31.41	31.41	27.15	-	31.41	31.41	27.15
-	4133	Terras 1	31.38	-	31.38	31.38	27.12	-	31.38	31.38	27.12
-	4132	Terras 1	31.35	-	31.35	31.35	27.09	-	31.35	31.35	27.09
-	4129	Terras 1	31.34	-	31.34	31.34	27.08	-	31.34	31.34	27.08
-	4128	Terras 1	31.31	-	31.31	31.31	27.05	-	31.31	31.31	27.05
-	4175	Terras 1	31.30	-	31.30	31.30	27.04	-	31.30	31.30	27.04
-	4170	Terras 1	31.29	-	31.29	31.29	27.03	-	31.29	31.29	27.03
7	25.50		-	-	51.46	51.46	47.20	-	51.46	51.46	47.20
-	4143	Terras 1	30.79	-	30.79	30.79	26.53	-	30.79	30.79	26.53
-	4142	Terras 1	30.76	-	30.76	30.76	26.50	-	30.76	30.76	26.50
-	4138	Terras 1	30.74	-	30.74	30.74	26.48	-	30.74	30.74	26.48
-	4137	Terras 1	30.72	-	30.72	30.72	26.46	-	30.72	30.72	26.46
-	4133	Terras 1	30.70	-	30.70	30.70	26.44	-	30.70	30.70	26.44
-	4132	Terras 1	30.67	-	30.67	30.67	26.41	-	30.67	30.67	26.41
-	4129	Terras 1	30.67	-	30.67	30.67	26.41	-	30.67	30.67	26.41
-	4128	Terras 1	30.64	-	30.64	30.64	26.38	-	30.64	30.64	26.38
-	4127	Terras 1	30.62	-	30.62	30.62	26.36	-	30.62	30.62	26.36
-	4124	Terras 1	30.61	-	30.61	30.61	26.35	-	30.61	30.61	26.35
8	1.50		-	-	45.99	45.99	41.73	-	45.99	45.99	41.73
-	4327	Terras 1	27.79	0.55	27.24	27.24	22.98	-	27.24	27.24	22.98
-	4330	Terras 1	27.74	0.57	27.17	27.17	22.91	-	27.17	27.17	22.91
-	4329	Terras 1	27.72	0.56	27.17	27.17	22.91	-	27.17	27.17	22.91
-	4328	Terras 1	27.64	0.55	27.09	27.09	22.83	-	27.09	27.09	22.83
-	4307	Terras 1	27.58	0.67	26.92	26.92	22.66	-	26.92	26.92	22.66
-	4310	Terras 1	27.53	0.68	26.84	26.84	22.58	-	26.84	26.84	22.58
-	4309	Terras 1	27.51	0.68	26.83	26.83	22.57	-	26.83	26.83	22.57
-	4308	Terras 1	27.42	0.67	26.75	26.75	22.49	-	26.75	26.75	22.49
-	4287	Terras 1	27.38	0.78	26.60	26.60	22.34	-	26.60	26.60	22.34
-	4290	Terras 1	27.32	0.80	26.52	26.52	22.26	-	26.52	26.52	22.26
8	4.50		-	-	47.20	47.20	42.95	-	47.20	47.20	42.95
-	4327	Terras 1	27.72	-	27.72	27.72	23.46	-	27.72	27.72	23.46
-	4330	Terras 1	27.67	-	27.67	27.67	23.41	-	27.67	27.67	23.41
-	4329	Terras 1	27.65	-	27.65	27.65	23.39	-	27.65	27.65	23.39
-	4328	Terras 1	27.58	-	27.58	27.58	23.32	-	27.58	27.58	23.32
-	4307	Terras 1	27.51	-	27.51	27.51	23.25	-	27.51	27.51	23.25
-	4310	Terras 1	27.46	-	27.46	27.46	23.20	-	27.46	27.46	23.20
-	4309	Terras 1	27.44	-	27.44	27.44	23.18	-	27.44	27.44	23.18
-	4308	Terras 1	27.37	-	27.37	27.37	23.11	-	27.37	27.37	23.11
-	4287	Terras 1	27.31	-	27.31	27.31	23.05	-	27.31	27.31	23.05
-	4290	Terras 1	27.25	-	27.25	27.25	22.99	-	27.25	27.25	22.99
8	7.50		-	-	47.15	47.15	42.89	-	47.15	47.15	42.89
-	4327	Terras 1	27.65	-	27.65	27.65	23.39	-	27.65	27.65	23.39
-	4330	Terras 1	27.59	-	27.59	27.59	23.33	-	27.59	27.59	23.33
-	4329	Terras 1	27.57	-	27.57	27.57	23.31	-	27.57	27.57	23.31
-	4328	Terras 1	27.50	-	27.50	27.50	23.24	-	27.50	27.50	23.24
-	4307	Terras 1	27.44	-	27.44	27.44	23.18	-	27.44	27.44	23.18
-	4310	Terras 1	27.38	-	27.38	27.38	23.12	-	27.38	27.38	23.12
-	4309	Terras 1	27.36	-	27.36	27.36	23.10	-	27.36	27.36	23.10
-	4308	Terras 1	27.29	-	27.29	27.29	23.04	-	27.29	27.29	23.04
-	4287	Terras 1	27.25	-	27.25	27.25	22.99	-	27.25	27.25	22.99
-	4290	Terras 1	27.18	-	27.18	27.18	22.92	-	27.18	27.18	22.92
8	10.50		-	-	47.07	47.07	42.81	-	47.07	47.07	42.81
-	4327	Terras 1	27.52	-	27.52	27.52	23.26	-	27.52	27.52	23.26
-	4330	Terras 1	27.46	-	27.46	27.46	23.20	-	27.46	27.46	23.20
-	4329	Terras 1	27.44	-	27.44	27.44	23.18	-	27.44	27.44	23.18

-	4328	Terras 1	27.37	-	27.37	27.37	23.11	-	27.37	27.37	23.11
-	4307	Terras 1	27.33	-	27.33	27.33	23.07	-	27.33	27.33	23.07
-	4310	Terras 1	27.26	-	27.26	27.26	23.00	-	27.26	27.26	23.00
-	4309	Terras 1	27.24	-	27.24	27.24	22.98	-	27.24	27.24	22.98
-	4308	Terras 1	27.17	-	27.17	27.17	22.91	-	27.17	27.17	22.91
-	4287	Terras 1	27.14	-	27.14	27.14	22.88	-	27.14	27.14	22.88
-	4290	Terras 1	27.06	-	27.06	27.06	22.80	-	27.06	27.06	22.80
8	13.50		-	-	46.95	46.95	42.69	-	46.95	46.95	42.69
-	4327	Terras 1	27.36	-	27.36	27.36	23.10	-	27.36	27.36	23.10
-	4330	Terras 1	27.28	-	27.28	27.28	23.03	-	27.28	27.28	23.03
-	4329	Terras 1	27.27	-	27.27	27.27	23.01	-	27.27	27.27	23.01
-	4328	Terras 1	27.20	-	27.20	27.20	22.94	-	27.20	27.20	22.94
-	4307	Terras 1	27.17	-	27.17	27.17	22.91	-	27.17	27.17	22.91
-	4310	Terras 1	27.09	-	27.09	27.09	22.83	-	27.09	27.09	22.83
-	4309	Terras 1	27.07	-	27.07	27.07	22.81	-	27.07	27.07	22.81
-	4308	Terras 1	27.00	-	27.00	27.00	22.74	-	27.00	27.00	22.74
-	4287	Terras 1	26.98	-	26.98	26.98	22.72	-	26.98	26.98	22.72
-	4290	Terras 1	26.90	-	26.90	26.90	22.64	-	26.90	26.90	22.64
8	16.50		-	-	46.80	46.80	42.54	-	46.80	46.80	42.54
-	4327	Terras 1	27.15	-	27.15	27.15	22.89	-	27.15	27.15	22.89
-	4330	Terras 1	27.07	-	27.07	27.07	22.81	-	27.07	27.07	22.81
-	4329	Terras 1	27.05	-	27.05	27.05	22.79	-	27.05	27.05	22.79
-	4328	Terras 1	26.98	-	26.98	26.98	22.72	-	26.98	26.98	22.72
-	4307	Terras 1	26.97	-	26.97	26.97	22.71	-	26.97	26.97	22.71
-	4310	Terras 1	26.88	-	26.88	26.88	22.62	-	26.88	26.88	22.62
-	4309	Terras 1	26.87	-	26.87	26.87	22.61	-	26.87	26.87	22.61
-	4287	Terras 1	26.80	-	26.80	26.80	22.54	-	26.80	26.80	22.54
-	4308	Terras 1	26.80	-	26.80	26.80	22.54	-	26.80	26.80	22.54
-	4290	Terras 1	26.71	-	26.71	26.71	22.45	-	26.71	26.71	22.45
8	19.50		-	-	46.63	46.63	42.37	-	46.63	46.63	42.37
-	4327	Terras 1	26.91	-	26.91	26.91	22.65	-	26.91	26.91	22.65
-	4330	Terras 1	26.82	-	26.82	26.82	22.56	-	26.82	26.82	22.56
-	4329	Terras 1	26.80	-	26.80	26.80	22.54	-	26.80	26.80	22.54
-	4307	Terras 1	26.75	-	26.75	26.75	22.49	-	26.75	26.75	22.49
-	4328	Terras 1	26.73	-	26.73	26.73	22.47	-	26.73	26.73	22.47
-	4310	Terras 1	26.65	-	26.65	26.65	22.39	-	26.65	26.65	22.39
-	4309	Terras 1	26.63	-	26.63	26.63	22.37	-	26.63	26.63	22.37
-	4287	Terras 1	26.58	-	26.58	26.58	22.32	-	26.58	26.58	22.32
-	4308	Terras 1	26.56	-	26.56	26.56	22.30	-	26.56	26.56	22.30
-	4290	Terras 1	26.48	-	26.48	26.48	22.22	-	26.48	26.48	22.22
8	22.50		-	-	46.43	46.43	42.17	-	46.43	46.43	42.17
-	4327	Terras 1	26.65	-	26.65	26.65	22.39	-	26.65	26.65	22.39
-	4330	Terras 1	26.54	-	26.54	26.54	22.28	-	26.54	26.54	22.28
-	4329	Terras 1	26.53	-	26.53	26.53	22.27	-	26.53	26.53	22.27
-	4307	Terras 1	26.49	-	26.49	26.49	22.23	-	26.49	26.49	22.23
-	4328	Terras 1	26.45	-	26.45	26.45	22.19	-	26.45	26.45	22.19
-	4310	Terras 1	26.38	-	26.38	26.38	22.12	-	26.38	26.38	22.12
-	4309	Terras 1	26.37	-	26.37	26.37	22.11	-	26.37	26.37	22.11
-	4287	Terras 1	26.34	-	26.34	26.34	22.08	-	26.34	26.34	22.08
-	4308	Terras 1	26.29	-	26.29	26.29	22.03	-	26.29	26.29	22.03
-	4290	Terras 1	26.22	-	26.22	26.22	21.96	-	26.22	26.22	21.96
8	25.50		-	-	46.22	46.22	41.96	-	46.22	46.22	41.96
-	4327	Terras 1	26.36	-	26.36	26.36	22.10	-	26.36	26.36	22.10
-	4330	Terras 1	26.24	-	26.24	26.24	21.98	-	26.24	26.24	21.98
-	4329	Terras 1	26.23	-	26.23	26.23	21.97	-	26.23	26.23	21.97
-	4307	Terras 1	26.22	-	26.22	26.22	21.96	-	26.22	26.22	21.96
-	4328	Terras 1	26.15	-	26.15	26.15	21.89	-	26.15	26.15	21.89
-	4310	Terras 1	26.09	-	26.09	26.09	21.83	-	26.09	26.09	21.83
-	4287	Terras 1	26.08	-	26.08	26.08	21.82	-	26.08	26.08	21.82
-	4309	Terras 1	26.08	-	26.08	26.08	21.82	-	26.08	26.08	21.82
-	4308	Terras 1	26.00	-	26.00	26.00	21.74	-	26.00	26.00	21.74
-	4290	Terras 1	25.95	-	25.95	25.95	21.69	-	25.95	25.95	21.69
9	1.50		-	-	51.25	51.25	46.99	-	51.25	51.25	46.99
-	4290	Terras 1	35.24	-	35.24	35.24	30.98	-	35.24	35.24	30.98
-	4310	Terras 1	35.24	-	35.24	35.24	30.98	-	35.24	35.24	30.98
-	4270	Terras 1	35.21	-	35.21	35.21	30.95	-	35.21	35.21	30.95
-	4330	Terras 1	35.20	-	35.20	35.20	30.94	-	35.20	35.20	30.94

-	4309	Terras 1	34.69	-	34.69	34.69	30.43	-	34.69	34.69	30.43
-	4289	Terras 1	34.68	-	34.68	34.68	30.42	-	34.68	34.68	30.42
-	4329	Terras 1	34.67	-	34.67	34.67	30.41	-	34.67	34.67	30.41
-	4269	Terras 1	34.64	-	34.64	34.64	30.38	-	34.64	34.64	30.38
-	4308	Terras 1	34.17	-	34.17	34.17	29.92	-	34.17	34.17	29.92
-	4288	Terras 1	34.16	-	34.16	34.16	29.90	-	34.16	34.16	29.90
9	4.50		-	-	51.19	51.19	46.93	-	51.19	51.19	46.93
-	4290	Terras 1	35.07	-	35.07	35.07	30.81	-	35.07	35.07	30.81
-	4310	Terras 1	35.06	-	35.06	35.06	30.81	-	35.06	35.06	30.81
-	4330	Terras 1	35.04	-	35.04	35.04	30.78	-	35.04	35.04	30.78
-	4270	Terras 1	35.04	-	35.04	35.04	30.78	-	35.04	35.04	30.78
-	4309	Terras 1	34.54	-	34.54	34.54	30.28	-	34.54	34.54	30.28
-	4289	Terras 1	34.53	-	34.53	34.53	30.27	-	34.53	34.53	30.27
-	4329	Terras 1	34.53	-	34.53	34.53	30.27	-	34.53	34.53	30.27
-	4269	Terras 1	34.49	-	34.49	34.49	30.23	-	34.49	34.49	30.23
-	4308	Terras 1	34.04	-	34.04	34.04	29.79	-	34.04	34.04	29.79
-	4288	Terras 1	34.02	-	34.02	34.02	29.76	-	34.02	34.02	29.76
9	7.50		-	-	50.93	50.93	46.67	-	50.93	50.93	46.67
-	4310	Terras 1	34.55	-	34.55	34.55	30.29	-	34.55	34.55	30.29
-	4330	Terras 1	34.54	-	34.54	34.54	30.28	-	34.54	34.54	30.28
-	4290	Terras 1	34.54	-	34.54	34.54	30.28	-	34.54	34.54	30.28
-	4270	Terras 1	34.50	-	34.50	34.50	30.24	-	34.50	34.50	30.24
-	4309	Terras 1	34.09	-	34.09	34.09	29.83	-	34.09	34.09	29.83
-	4329	Terras 1	34.09	-	34.09	34.09	29.83	-	34.09	34.09	29.83
-	4289	Terras 1	34.07	-	34.07	34.07	29.81	-	34.07	34.07	29.81
-	4269	Terras 1	34.02	-	34.02	34.02	29.76	-	34.02	34.02	29.76
-	4308	Terras 1	33.64	-	33.64	33.64	29.38	-	33.64	33.64	29.38
-	4288	Terras 1	33.62	-	33.62	33.62	29.36	-	33.62	33.62	29.36
9	10.50		-	-	50.53	50.53	46.27	-	50.53	50.53	46.27
-	4310	Terras 1	33.81	-	33.81	33.81	29.55	-	33.81	33.81	29.55
-	4330	Terras 1	33.81	-	33.81	33.81	29.55	-	33.81	33.81	29.55
-	4290	Terras 1	33.78	-	33.78	33.78	29.52	-	33.78	33.78	29.52
-	4270	Terras 1	33.74	-	33.74	33.74	29.48	-	33.74	33.74	29.48
-	4329	Terras 1	33.44	-	33.44	33.44	29.18	-	33.44	33.44	29.18
-	4309	Terras 1	33.42	-	33.42	33.42	29.16	-	33.42	33.42	29.16
-	4289	Terras 1	33.39	-	33.39	33.39	29.13	-	33.39	33.39	29.13
-	4269	Terras 1	33.35	-	33.35	33.35	29.09	-	33.35	33.35	29.09
-	4308	Terras 1	33.05	-	33.05	33.05	28.79	-	33.05	33.05	28.79
-	4288	Terras 1	33.01	-	33.01	33.01	28.76	-	33.01	33.01	28.76
9	13.50		-	-	50.06	50.06	45.80	-	50.06	50.06	45.80
-	4330	Terras 1	32.98	-	32.98	32.98	28.72	-	32.98	32.98	28.72
-	4310	Terras 1	32.96	-	32.96	32.96	28.70	-	32.96	32.96	28.70
-	4290	Terras 1	32.92	-	32.92	32.92	28.66	-	32.92	32.92	28.66
-	4270	Terras 1	32.87	-	32.87	32.87	28.61	-	32.87	32.87	28.61
-	4329	Terras 1	32.67	-	32.67	32.67	28.41	-	32.67	32.67	28.41
-	4309	Terras 1	32.65	-	32.65	32.65	28.39	-	32.65	32.65	28.39
-	4289	Terras 1	32.61	-	32.61	32.61	28.35	-	32.61	32.61	28.35
-	4269	Terras 1	32.56	-	32.56	32.56	28.30	-	32.56	32.56	28.30
-	4308	Terras 1	32.34	-	32.34	32.34	28.08	-	32.34	32.34	28.08
-	4288	Terras 1	32.30	-	32.30	32.30	28.04	-	32.30	32.30	28.04
10	1.50		-	-	49.48	49.48	45.23	-	49.48	49.48	45.23
-	4330	Terras 1	32.06	-	32.06	32.06	27.80	-	32.06	32.06	27.80
-	4310	Terras 1	32.03	-	32.03	32.03	27.77	-	32.03	32.03	27.77
-	4290	Terras 1	31.99	-	31.99	31.99	27.73	-	31.99	31.99	27.73
-	4270	Terras 1	31.94	-	31.94	31.94	27.68	-	31.94	31.94	27.68
-	4329	Terras 1	31.69	-	31.69	31.69	27.43	-	31.69	31.69	27.43
-	4309	Terras 1	31.66	-	31.66	31.66	27.40	-	31.66	31.66	27.40
-	4289	Terras 1	31.62	-	31.62	31.62	27.36	-	31.62	31.62	27.36
-	4269	Terras 1	31.56	-	31.56	31.56	27.31	-	31.56	31.56	27.31
-	4328	Terras 1	31.33	-	31.33	31.33	27.07	-	31.33	31.33	27.07
-	4308	Terras 1	31.30	-	31.30	31.30	27.04	-	31.30	31.30	27.04
10	4.50		-	-	49.49	49.49	45.23	-	49.49	49.49	45.23
-	4330	Terras 1	31.98	-	31.98	31.98	27.73	-	31.98	31.98	27.73
-	4310	Terras 1	31.96	-	31.96	31.96	27.70	-	31.96	31.96	27.70
-	4290	Terras 1	31.92	-	31.92	31.92	27.66	-	31.92	31.92	27.66
-	4270	Terras 1	31.86	-	31.86	31.86	27.60	-	31.86	31.86	27.60
-	4329	Terras 1	31.62	-	31.62	31.62	27.36	-	31.62	31.62	27.36

-	4309	Terras 1	31.59	-	31.59	31.59	27.33	-	31.59	31.59	27.33
-	4289	Terras 1	31.55	-	31.55	31.55	27.29	-	31.55	31.55	27.29
-	4269	Terras 1	31.50	-	31.50	31.50	27.24	-	31.50	31.50	27.24
-	4328	Terras 1	31.27	-	31.27	31.27	27.01	-	31.27	31.27	27.01
-	4308	Terras 1	31.24	-	31.24	31.24	26.98	-	31.24	31.24	26.98
10	7.50		-	-	49.36	49.36	45.10	-	49.36	49.36	45.10
-	4330	Terras 1	31.75	-	31.75	31.75	27.49	-	31.75	31.75	27.49
-	4310	Terras 1	31.72	-	31.72	31.72	27.46	-	31.72	31.72	27.46
-	4290	Terras 1	31.68	-	31.68	31.68	27.42	-	31.68	31.68	27.42
-	4270	Terras 1	31.62	-	31.62	31.62	27.36	-	31.62	31.62	27.36
-	4329	Terras 1	31.40	-	31.40	31.40	27.14	-	31.40	31.40	27.14
-	4309	Terras 1	31.37	-	31.37	31.37	27.11	-	31.37	31.37	27.11
-	4289	Terras 1	31.33	-	31.33	31.33	27.07	-	31.33	31.33	27.07
-	4269	Terras 1	31.28	-	31.28	31.28	27.02	-	31.28	31.28	27.02
-	4328	Terras 1	31.07	-	31.07	31.07	26.81	-	31.07	31.07	26.81
-	4308	Terras 1	31.03	-	31.03	31.03	26.77	-	31.03	31.03	26.77
10	10.50		-	-	49.14	49.14	44.88	-	49.14	49.14	44.88
-	4330	Terras 1	31.37	-	31.37	31.37	27.11	-	31.37	31.37	27.11
-	4310	Terras 1	31.34	-	31.34	31.34	27.08	-	31.34	31.34	27.08
-	4290	Terras 1	31.30	-	31.30	31.30	27.04	-	31.30	31.30	27.04
-	4270	Terras 1	31.25	-	31.25	31.25	26.99	-	31.25	31.25	26.99
-	4329	Terras 1	31.05	-	31.05	31.05	26.79	-	31.05	31.05	26.79
-	4309	Terras 1	31.02	-	31.02	31.02	26.76	-	31.02	31.02	26.76
-	4289	Terras 1	30.98	-	30.98	30.98	26.72	-	30.98	30.98	26.72
-	4269	Terras 1	30.93	-	30.93	30.93	26.67	-	30.93	30.93	26.67
-	4328	Terras 1	30.74	-	30.74	30.74	26.49	-	30.74	30.74	26.49
-	4308	Terras 1	30.71	-	30.71	30.71	26.45	-	30.71	30.71	26.45
10	13.50		-	-	48.85	48.85	44.59	-	48.85	48.85	44.59
-	4330	Terras 1	30.89	-	30.89	30.89	26.63	-	30.89	30.89	26.63
-	4310	Terras 1	30.86	-	30.86	30.86	26.60	-	30.86	30.86	26.60
-	4290	Terras 1	30.82	-	30.82	30.82	26.56	-	30.82	30.82	26.56
-	4270	Terras 1	30.77	-	30.77	30.77	26.51	-	30.77	30.77	26.51
-	4329	Terras 1	30.61	-	30.61	30.61	26.35	-	30.61	30.61	26.35
-	4309	Terras 1	30.58	-	30.58	30.58	26.32	-	30.58	30.58	26.32
-	4289	Terras 1	30.53	-	30.53	30.53	26.28	-	30.53	30.53	26.28
-	4269	Terras 1	30.48	-	30.48	30.48	26.23	-	30.48	30.48	26.23
-	4328	Terras 1	30.33	-	30.33	30.33	26.07	-	30.33	30.33	26.07
-	4308	Terras 1	30.30	-	30.30	30.30	26.04	-	30.30	30.30	26.04
11	1.50		-	-	29.64	29.64	25.38	-	29.64	29.64	25.38
-	4112	Terras 2	22.72	1.50	21.22	21.22	16.96	-	21.22	21.22	16.96
-	4111	Terras 2	22.54	1.58	20.96	20.96	16.70	-	20.96	20.96	16.70
-	4110	Terras 2	22.35	1.65	20.71	20.71	16.45	-	20.71	20.71	16.45
-	4113	Terras 2	18.12	1.43	16.70	16.70	12.44	-	16.70	16.70	12.44
-	4114	Terras 2	16.82	1.35	15.47	15.47	11.21	-	15.47	15.47	11.21
-	4104	Terras 2	16.34	1.66	14.68	14.68	10.42	-	14.68	14.68	10.42
-	4105	Terras 2	15.15	1.59	13.56	13.56	9.30	-	13.56	13.56	9.30
-	4106	Terras 2	13.64	1.52	12.12	12.12	7.86	-	12.12	12.12	7.86
-	4115	Terras 2	13.07	1.26	11.81	11.81	7.55	-	11.81	11.81	7.55
-	4107	Terras 2	11.83	1.44	10.38	10.38	6.12	-	10.38	10.38	6.12
11	4.50		-	-	31.23	31.23	26.97	-	31.23	31.23	26.97
-	4112	Terras 2	22.71	-	22.71	22.71	18.45	-	22.71	22.71	18.45
-	4111	Terras 2	22.52	-	22.52	22.52	18.26	-	22.52	22.52	18.26
-	4110	Terras 2	22.34	-	22.34	22.34	18.08	-	22.34	22.34	18.08
-	4113	Terras 2	18.10	-	18.10	18.10	13.84	-	18.10	18.10	13.84
-	4114	Terras 2	16.80	-	16.80	16.80	12.54	-	16.80	16.80	12.54
-	4104	Terras 2	16.33	-	16.33	16.33	12.07	-	16.33	16.33	12.07
-	4105	Terras 2	15.13	-	15.13	15.13	10.87	-	15.13	15.13	10.87
-	4106	Terras 2	13.62	-	13.62	13.62	9.36	-	13.62	13.62	9.36
-	4115	Terras 2	13.05	-	13.05	13.05	8.80	-	13.05	13.05	8.80
-	4107	Terras 2	11.81	-	11.81	11.81	7.55	-	11.81	11.81	7.55
11	7.50		-	-	31.39	31.39	27.13	-	31.39	31.39	27.13
-	4112	Terras 2	22.65	-	22.65	22.65	18.39	-	22.65	22.65	18.39
-	4111	Terras 2	22.47	-	22.47	22.47	18.21	-	22.47	22.47	18.21
-	4110	Terras 2	22.29	-	22.29	22.29	18.03	-	22.29	22.29	18.03
-	4113	Terras 2	18.05	-	18.05	18.05	13.79	-	18.05	18.05	13.79
-	4114	Terras 2	16.74	-	16.74	16.74	12.48	-	16.74	16.74	12.48
-	4104	Terras 2	16.28	-	16.28	16.28	12.02	-	16.28	16.28	12.02

-	4105	Terras 2	15.08	-	15.08	15.08	10.82	-	15.08	15.08	10.82
-	4106	Terras 2	13.57	-	13.57	13.57	9.31	-	13.57	13.57	9.31
-	4115	Terras 2	12.99	-	12.99	12.99	8.73	-	12.99	12.99	8.73
-	4107	Terras 2	11.75	-	11.75	11.75	7.50	-	11.75	11.75	7.50
11	10.50		-	-	31.34	31.34	27.08	-	31.34	31.34	27.08
-	4112	Terras 2	22.56	-	22.56	22.56	18.30	-	22.56	22.56	18.30
-	4111	Terras 2	22.38	-	22.38	22.38	18.12	-	22.38	22.38	18.12
-	4110	Terras 2	22.21	-	22.21	22.21	17.95	-	22.21	22.21	17.95
-	4113	Terras 2	17.96	-	17.96	17.96	13.70	-	17.96	17.96	13.70
-	4114	Terras 2	16.65	-	16.65	16.65	12.39	-	16.65	16.65	12.39
-	4104	Terras 2	16.20	-	16.20	16.20	11.94	-	16.20	16.20	11.94
-	4105	Terras 2	15.00	-	15.00	15.00	10.74	-	15.00	15.00	10.74
-	4106	Terras 2	13.48	-	13.48	13.48	9.22	-	13.48	13.48	9.22
-	4115	Terras 2	12.89	-	12.89	12.89	8.63	-	12.89	12.89	8.63
-	4107	Terras 2	11.66	-	11.66	11.66	7.40	-	11.66	11.66	7.40
11	13.50		-	-	31.26	31.26	27.00	-	31.26	31.26	27.00
-	4112	Terras 2	22.44	-	22.44	22.44	18.18	-	22.44	22.44	18.18
-	4111	Terras 2	22.26	-	22.26	22.26	18.00	-	22.26	22.26	18.00
-	4110	Terras 2	22.09	-	22.09	22.09	17.83	-	22.09	22.09	17.83
-	4113	Terras 2	17.83	-	17.83	17.83	13.57	-	17.83	17.83	13.57
-	4114	Terras 2	16.51	-	16.51	16.51	12.25	-	16.51	16.51	12.25
-	4104	Terras 2	16.09	-	16.09	16.09	11.83	-	16.09	16.09	11.83
-	4105	Terras 2	14.88	-	14.88	14.88	10.62	-	14.88	14.88	10.62
-	4106	Terras 2	13.36	-	13.36	13.36	9.10	-	13.36	13.36	9.10
-	4115	Terras 2	12.75	-	12.75	12.75	8.49	-	12.75	12.75	8.49
-	4107	Terras 2	11.54	-	11.54	11.54	7.28	-	11.54	11.54	7.28
11	16.50		-	-	31.11	31.11	26.86	-	31.11	31.11	26.86
-	4112	Terras 2	22.28	-	22.28	22.28	18.02	-	22.28	22.28	18.02
-	4111	Terras 2	22.11	-	22.11	22.11	17.86	-	22.11	22.11	17.86
-	4110	Terras 2	21.95	-	21.95	21.95	17.69	-	21.95	21.95	17.69
-	4113	Terras 2	17.67	-	17.67	17.67	13.41	-	17.67	17.67	13.41
-	4114	Terras 2	16.34	-	16.34	16.34	12.08	-	16.34	16.34	12.08
-	4104	Terras 2	15.94	-	15.94	15.94	11.68	-	15.94	15.94	11.68
-	4105	Terras 2	14.74	-	14.74	14.74	10.48	-	14.74	14.74	10.48
-	4106	Terras 2	13.21	-	13.21	13.21	8.95	-	13.21	13.21	8.95
-	4115	Terras 2	12.58	-	12.58	12.58	8.32	-	12.58	12.58	8.32
-	4107	Terras 2	11.38	-	11.38	11.38	7.12	-	11.38	11.38	7.12
11	19.50		-	-	31.06	31.06	26.80	-	31.06	31.06	26.80
-	4112	Terras 2	22.10	-	22.10	22.10	17.84	-	22.10	22.10	17.84
-	4111	Terras 2	21.94	-	21.94	21.94	17.68	-	21.94	21.94	17.68
-	4110	Terras 2	21.78	-	21.78	21.78	17.52	-	21.78	21.78	17.52
-	4113	Terras 2	17.48	-	17.48	17.48	13.22	-	17.48	17.48	13.22
-	4114	Terras 2	16.15	-	16.15	16.15	11.89	-	16.15	16.15	11.89
-	4104	Terras 2	15.78	-	15.78	15.78	11.52	-	15.78	15.78	11.52
-	4105	Terras 2	14.57	-	14.57	14.57	10.31	-	14.57	14.57	10.31
-	4106	Terras 2	13.03	-	13.03	13.03	8.77	-	13.03	13.03	8.77
-	4115	Terras 2	12.38	-	12.38	12.38	8.12	-	12.38	12.38	8.12
-	4107	Terras 2	11.20	-	11.20	11.20	6.94	-	11.20	11.20	6.94
11	22.50		-	-	31.16	31.16	26.90	-	31.16	31.16	26.90
-	4112	Terras 2	21.90	-	21.90	21.90	17.64	-	21.90	21.90	17.64
-	4111	Terras 2	21.74	-	21.74	21.74	17.48	-	21.74	21.74	17.48
-	4110	Terras 2	21.59	-	21.59	21.59	17.33	-	21.59	21.59	17.33
-	4113	Terras 2	17.27	-	17.27	17.27	13.01	-	17.27	17.27	13.01
-	4114	Terras 2	15.93	-	15.93	15.93	11.67	-	15.93	15.93	11.67
-	4104	Terras 2	15.60	-	15.60	15.60	11.35	-	15.60	15.60	11.35
-	4105	Terras 2	14.39	-	14.39	14.39	10.13	-	14.39	14.39	10.13
-	4106	Terras 2	12.86	-	12.86	12.86	8.60	-	12.86	12.86	8.60
-	4115	Terras 2	12.16	-	12.16	12.16	7.90	-	12.16	12.16	7.90
-	4098	Terras 2	11.04	-	11.04	11.04	6.78	-	11.04	11.04	6.78
11	25.50		-	-	31.24	31.24	26.98	-	31.24	31.24	26.98
-	4112	Terras 2	21.67	-	21.67	21.67	17.41	-	21.67	21.67	17.41
-	4111	Terras 2	21.52	-	21.52	21.52	17.26	-	21.52	21.52	17.26
-	4110	Terras 2	21.38	-	21.38	21.38	17.12	-	21.38	21.38	17.12
-	4113	Terras 2	17.03	-	17.03	17.03	12.77	-	17.03	17.03	12.77
-	4114	Terras 2	15.69	-	15.69	15.69	11.43	-	15.69	15.69	11.43
-	4104	Terras 2	15.40	-	15.40	15.40	11.14	-	15.40	15.40	11.14
-	4105	Terras 2	14.17	-	14.17	14.17	9.91	-	14.17	14.17	9.91

-	4106	Terras 2	12.64	-	12.64	12.64	8.38	-	12.64	12.64	8.38
-	4115	Terras 2	11.91	-	11.91	11.91	7.65	-	11.91	11.91	7.65
-	4098	Terras 2	10.84	-	10.84	10.84	6.58	-	10.84	10.84	6.58
12	1.50		-	-	39.33	39.33	35.07	-	39.33	39.33	35.07
-	4114	Terras 2	23.27	-	23.27	23.27	19.01	-	23.27	23.27	19.01
-	4113	Terras 2	23.05	-	23.05	23.05	18.80	-	23.05	23.05	18.80
-	4112	Terras 2	22.85	-	22.85	22.85	18.59	-	22.85	22.85	18.59
-	4111	Terras 2	22.64	-	22.64	22.64	18.38	-	22.64	22.64	18.38
-	4105	Terras 2	22.57	-	22.57	22.57	18.31	-	22.57	22.57	18.31
-	4110	Terras 2	22.44	-	22.44	22.44	18.18	-	22.44	22.44	18.18
-	4104	Terras 2	22.37	-	22.37	22.37	18.11	-	22.37	22.37	18.11
-	4329	Terras 1	21.71	3.00	18.71	18.71	14.45	-	18.71	18.71	14.45
-	4330	Terras 1	21.71	3.00	18.71	18.71	14.45	-	18.71	18.71	14.45
-	4328	Terras 1	21.70	3.00	18.70	18.70	14.44	-	18.70	18.70	14.44
12	4.50		-	-	40.49	40.49	36.23	-	40.49	40.49	36.23
-	4114	Terras 2	23.24	-	23.24	23.24	18.98	-	23.24	23.24	18.98
-	4113	Terras 2	23.03	-	23.03	23.03	18.77	-	23.03	23.03	18.77
-	4112	Terras 2	22.83	-	22.83	22.83	18.57	-	22.83	22.83	18.57
-	4111	Terras 2	22.62	-	22.62	22.62	18.36	-	22.62	22.62	18.36
-	4105	Terras 2	22.55	-	22.55	22.55	18.29	-	22.55	22.55	18.29
-	4110	Terras 2	22.42	-	22.42	22.42	18.16	-	22.42	22.42	18.16
-	4104	Terras 2	22.36	-	22.36	22.36	18.10	-	22.36	22.36	18.10
-	4329	Terras 1	21.47	1.13	20.34	20.34	16.08	-	20.34	20.34	16.08
-	4328	Terras 1	21.47	1.13	20.34	20.34	16.08	-	20.34	20.34	16.08
-	4330	Terras 1	21.48	1.13	20.34	20.34	16.08	-	20.34	20.34	16.08
12	7.50		-	-	41.69	41.69	37.43	-	41.69	41.69	37.43
-	4114	Terras 2	23.17	-	23.17	23.17	18.91	-	23.17	23.17	18.91
-	4113	Terras 2	22.96	-	22.96	22.96	18.70	-	22.96	22.96	18.70
-	4112	Terras 2	22.76	-	22.76	22.76	18.50	-	22.76	22.76	18.50
-	4111	Terras 2	22.56	-	22.56	22.56	18.30	-	22.56	22.56	18.30
-	4105	Terras 2	22.49	-	22.49	22.49	18.23	-	22.49	22.49	18.23
-	4110	Terras 2	22.36	-	22.36	22.36	18.10	-	22.36	22.36	18.10
-	4104	Terras 2	22.29	-	22.29	22.29	18.03	-	22.29	22.29	18.03
-	4330	Terras 1	21.46	-	21.46	21.46	17.20	-	21.46	21.46	17.20
-	4329	Terras 1	21.46	-	21.46	21.46	17.20	-	21.46	21.46	17.20
-	4328	Terras 1	21.45	-	21.45	21.45	17.19	-	21.45	21.45	17.19
12	10.50		-	-	41.80	41.80	37.54	-	41.80	41.80	37.54
-	4114	Terras 2	23.04	-	23.04	23.04	18.78	-	23.04	23.04	18.78
-	4113	Terras 2	22.84	-	22.84	22.84	18.58	-	22.84	22.84	18.58
-	4112	Terras 2	22.64	-	22.64	22.64	18.38	-	22.64	22.64	18.38
-	4111	Terras 2	22.45	-	22.45	22.45	18.19	-	22.45	22.45	18.19
-	4105	Terras 2	22.38	-	22.38	22.38	18.12	-	22.38	22.38	18.12
-	4110	Terras 2	22.26	-	22.26	22.26	18.00	-	22.26	22.26	18.00
-	4104	Terras 2	22.19	-	22.19	22.19	17.93	-	22.19	22.19	17.93
-	4330	Terras 1	21.44	-	21.44	21.44	17.18	-	21.44	21.44	17.18
-	4328	Terras 1	21.43	-	21.43	21.43	17.17	-	21.43	21.43	17.17
-	4329	Terras 1	21.43	-	21.43	21.43	17.17	-	21.43	21.43	17.17
12	13.50		-	-	41.76	41.76	37.50	-	41.76	41.76	37.50
-	4114	Terras 2	22.87	-	22.87	22.87	18.61	-	22.87	22.87	18.61
-	4113	Terras 2	22.68	-	22.68	22.68	18.42	-	22.68	22.68	18.42
-	4112	Terras 2	22.48	-	22.48	22.48	18.22	-	22.48	22.48	18.22
-	4111	Terras 2	22.30	-	22.30	22.30	18.04	-	22.30	22.30	18.04
-	4105	Terras 2	22.23	-	22.23	22.23	17.97	-	22.23	22.23	17.97
-	4110	Terras 2	22.11	-	22.11	22.11	17.85	-	22.11	22.11	17.85
-	4104	Terras 2	22.05	-	22.05	22.05	17.79	-	22.05	22.05	17.79
-	4329	Terras 1	21.40	-	21.40	21.40	17.14	-	21.40	21.40	17.14
-	4330	Terras 1	21.40	-	21.40	21.40	17.14	-	21.40	21.40	17.14
-	4328	Terras 1	21.39	-	21.39	21.39	17.13	-	21.39	21.39	17.13
12	16.50		-	-	41.70	41.70	37.44	-	41.70	41.70	37.44
-	4114	Terras 2	22.66	-	22.66	22.66	18.40	-	22.66	22.66	18.40
-	4113	Terras 2	22.47	-	22.47	22.47	18.21	-	22.47	22.47	18.21
-	4112	Terras 2	22.29	-	22.29	22.29	18.03	-	22.29	22.29	18.03
-	4111	Terras 2	22.11	-	22.11	22.11	17.85	-	22.11	22.11	17.85
-	4105	Terras 2	22.04	-	22.04	22.04	17.79	-	22.04	22.04	17.79
-	4110	Terras 2	21.93	-	21.93	21.93	17.67	-	21.93	21.93	17.67
-	4104	Terras 2	21.87	-	21.87	21.87	17.61	-	21.87	21.87	17.61
-	4328	Terras 1	21.35	-	21.35	21.35	17.09	-	21.35	21.35	17.09

-	4329	Terras 1	21.35	-	21.35	21.35	17.09	-	21.35	21.35	17.09
-	4330	Terras 1	21.35	-	21.35	21.35	17.09	-	21.35	21.35	17.09
12	19.50		-	-	41.64	41.64	37.38	-	41.64	41.64	37.38
-	4114	Terras 2	22.41	-	22.41	22.41	18.15	-	22.41	22.41	18.15
-	4113	Terras 2	22.23	-	22.23	22.23	17.97	-	22.23	22.23	17.97
-	4112	Terras 2	22.06	-	22.06	22.06	17.80	-	22.06	22.06	17.80
-	4111	Terras 2	21.89	-	21.89	21.89	17.63	-	21.89	21.89	17.63
-	4105	Terras 2	21.83	-	21.83	21.83	17.57	-	21.83	21.83	17.57
-	4110	Terras 2	21.72	-	21.72	21.72	17.46	-	21.72	21.72	17.46
-	4104	Terras 2	21.66	-	21.66	21.66	17.40	-	21.66	21.66	17.40
-	4329	Terras 1	21.30	-	21.30	21.30	17.04	-	21.30	21.30	17.04
-	4330	Terras 1	21.30	-	21.30	21.30	17.04	-	21.30	21.30	17.04
-	4328	Terras 1	21.29	-	21.29	21.29	17.03	-	21.29	21.29	17.03
12	22.50		-	-	41.57	41.57	37.31	-	41.57	41.57	37.31
-	4114	Terras 2	22.13	-	22.13	22.13	17.87	-	22.13	22.13	17.87
-	4113	Terras 2	21.97	-	21.97	21.97	17.71	-	21.97	21.97	17.71
-	4112	Terras 2	21.81	-	21.81	21.81	17.55	-	21.81	21.81	17.55
-	4111	Terras 2	21.64	-	21.64	21.64	17.38	-	21.64	21.64	17.38
-	4105	Terras 2	21.59	-	21.59	21.59	17.33	-	21.59	21.59	17.33
-	4110	Terras 2	21.48	-	21.48	21.48	17.22	-	21.48	21.48	17.22
-	4104	Terras 2	21.43	-	21.43	21.43	17.17	-	21.43	21.43	17.17
-	4329	Terras 1	21.23	-	21.23	21.23	16.97	-	21.23	21.23	16.97
-	4330	Terras 1	21.23	-	21.23	21.23	16.97	-	21.23	21.23	16.97
-	4328	Terras 1	21.23	-	21.23	21.23	16.97	-	21.23	21.23	16.97
12	25.50		-	-	41.49	41.49	37.23	-	41.49	41.49	37.23
-	4114	Terras 2	21.84	-	21.84	21.84	17.58	-	21.84	21.84	17.58
-	4113	Terras 2	21.68	-	21.68	21.68	17.42	-	21.68	21.68	17.42
-	4112	Terras 2	21.53	-	21.53	21.53	17.27	-	21.53	21.53	17.27
-	4111	Terras 2	21.37	-	21.37	21.37	17.12	-	21.37	21.37	17.12
-	4105	Terras 2	21.32	-	21.32	21.32	17.06	-	21.32	21.32	17.06
-	4110	Terras 2	21.22	-	21.22	21.22	16.96	-	21.22	21.22	16.96
-	4104	Terras 2	21.17	-	21.17	21.17	16.91	-	21.17	21.17	16.91
-	4330	Terras 1	21.16	-	21.16	21.16	16.90	-	21.16	21.16	16.90
-	4329	Terras 1	21.16	-	21.16	21.16	16.90	-	21.16	21.16	16.90
-	4328	Terras 1	21.15	-	21.15	21.15	16.89	-	21.15	21.15	16.89
13	25.00		-	-	34.21	34.21	29.95	-	34.21	34.21	29.95
-	3888	Terras 2	15.11	-	15.11	15.11	10.85	-	15.11	15.11	10.85
-	4224	Terras 1	14.34	-	14.34	14.34	10.08	-	14.34	14.34	10.08
-	4314	Terras 1	12.17	-	12.17	12.17	7.91	-	12.17	12.17	7.91
-	4315	Terras 1	12.13	-	12.13	12.13	7.87	-	12.13	12.13	7.87
-	4295	Terras 1	12.09	-	12.09	12.09	7.83	-	12.09	12.09	7.83
-	4316	Terras 1	12.08	-	12.08	12.08	7.82	-	12.08	12.08	7.82
-	4296	Terras 1	12.04	-	12.04	12.04	7.78	-	12.04	12.04	7.78
-	4317	Terras 1	12.03	-	12.03	12.03	7.77	-	12.03	12.03	7.77
-	4297	Terras 1	11.99	-	11.99	11.99	7.73	-	11.99	11.99	7.73
-	3932	Terras 2	11.99	-	11.99	11.99	7.73	-	11.99	11.99	7.73
13	27.00		-	-	39.57	39.57	35.31	-	39.57	39.57	35.31
-	4319	Terras 1	19.35	-	19.35	19.35	15.09	-	19.35	19.35	15.09
-	4299	Terras 1	19.29	-	19.29	19.29	15.03	-	19.29	19.29	15.03
-	4320	Terras 1	19.28	-	19.28	19.28	15.02	-	19.28	19.28	15.02
-	4324	Terras 1	19.25	-	19.25	19.25	14.99	-	19.25	19.25	14.99
-	4279	Terras 1	19.24	-	19.24	19.24	14.98	-	19.24	19.24	14.98
-	4300	Terras 1	19.21	-	19.21	19.21	14.95	-	19.21	19.21	14.95
-	4321	Terras 1	19.20	-	19.20	19.20	14.94	-	19.20	19.20	14.94
-	4304	Terras 1	19.19	-	19.19	19.19	14.93	-	19.19	19.19	14.93
-	4259	Terras 1	19.19	-	19.19	19.19	14.93	-	19.19	19.19	14.93
-	4323	Terras 1	19.18	-	19.18	19.18	14.92	-	19.18	19.18	14.92
14	1.50		-	-	22.96	22.96	18.70	-	22.96	22.96	18.70
-	4115	Terras 2	3.11	2.35	0.76	0.76	-3.50	-	0.76	0.76	-3.50
-	4081	Terras 2	3.13	2.42	0.71	0.71	-3.55	-	0.71	0.71	-3.55
-	4074	Terras 2	3.16	2.45	0.71	0.71	-3.55	-	0.71	0.71	-3.55
-	4088	Terras 2	3.07	2.40	0.67	0.67	-3.59	-	0.67	0.67	-3.59
-	4108	Terras 2	3.03	2.37	0.66	0.66	-3.60	-	0.66	0.66	-3.60
-	4114	Terras 2	3.03	2.39	0.65	0.65	-3.61	-	0.65	0.65	-3.61
-	4061	Terras 2	2.83	2.22	0.61	0.61	-3.65	-	0.61	0.61	-3.65
-	4067	Terras 2	2.83	2.23	0.60	0.60	-3.66	-	0.60	0.60	-3.66
-	4095	Terras 2	2.98	2.38	0.60	0.60	-3.66	-	0.60	0.60	-3.66

-	4073	Terras 2	2.83	2.24	0.59	0.59	-3.67	-	0.59	0.59	-3.67
14	4.50		-	-	25.09	25.09	20.83	-	25.09	25.09	20.83
-	4087	Terras 2	5.27	0.12	5.15	5.15	0.89	-	5.15	5.15	0.89
-	4080	Terras 2	5.08	0.16	4.92	4.92	0.66	-	4.92	4.92	0.66
-	4115	Terras 2	3.15	-	3.15	3.15	-1.11	-	3.15	3.15	-1.11
-	4108	Terras 2	3.12	-	3.12	3.12	-1.14	-	3.12	3.12	-1.14
-	4114	Terras 2	3.12	0.03	3.09	3.09	-1.17	-	3.09	3.09	-1.17
-	4101	Terras 2	3.09	0.04	3.05	3.05	-1.21	-	3.05	3.05	-1.21
-	4107	Terras 2	3.10	0.07	3.03	3.03	-1.23	-	3.03	3.03	-1.23
-	4113	Terras 2	3.10	0.09	3.01	3.01	-1.25	-	3.01	3.01	-1.25
-	4081	Terras 2	3.10	0.10	3.00	3.00	-1.26	-	3.00	3.00	-1.26
-	4074	Terras 2	3.14	0.14	2.99	2.99	-1.27	-	2.99	2.99	-1.27
14	7.50		-	-	25.38	25.38	21.12	-	25.38	25.38	21.12
-	4108	Terras 2	7.41	-	7.41	7.41	3.15	-	7.41	7.41	3.15
-	4101	Terras 2	6.52	-	6.52	6.52	2.27	-	6.52	6.52	2.27
-	4094	Terras 2	6.10	-	6.10	6.10	1.84	-	6.10	6.10	1.84
-	4087	Terras 2	5.81	-	5.81	5.81	1.55	-	5.81	5.81	1.55
-	4080	Terras 2	5.58	-	5.58	5.58	1.32	-	5.58	5.58	1.32
-	4110	Terras 2	3.77	-	3.77	3.77	-0.49	-	3.77	3.77	-0.49
-	4104	Terras 2	3.74	-	3.74	3.74	-0.52	-	3.74	3.74	-0.52
-	4098	Terras 2	3.72	-	3.72	3.72	-0.54	-	3.72	3.72	-0.54
-	4092	Terras 2	3.70	-	3.70	3.70	-0.56	-	3.70	3.70	-0.56
-	4111	Terras 2	3.69	-	3.69	3.69	-0.57	-	3.69	3.69	-0.57
14	10.50		-	-	25.57	25.57	21.31	-	25.57	25.57	21.31
-	4108	Terras 2	8.11	-	8.11	8.11	3.85	-	8.11	8.11	3.85
-	4101	Terras 2	6.94	-	6.94	6.94	2.68	-	6.94	6.94	2.68
-	4094	Terras 2	6.38	-	6.38	6.38	2.12	-	6.38	6.38	2.12
-	4087	Terras 2	5.99	-	5.99	5.99	1.73	-	5.99	5.99	1.73
-	4080	Terras 2	5.67	-	5.67	5.67	1.41	-	5.67	5.67	1.41
-	4110	Terras 2	5.21	-	5.21	5.21	0.95	-	5.21	5.21	0.95
-	4104	Terras 2	5.17	-	5.17	5.17	0.91	-	5.17	5.17	0.91
-	4098	Terras 2	5.14	-	5.14	5.14	0.88	-	5.14	5.14	0.88
-	4092	Terras 2	5.11	-	5.11	5.11	0.85	-	5.11	5.11	0.85
-	4086	Terras 2	5.08	-	5.08	5.08	0.82	-	5.08	5.08	0.82
16	1.50		-	-	53.43	53.43	49.17	-	53.43	53.43	49.17
-	4311	Terras 1	34.31	-	34.31	34.31	30.05	-	34.31	34.31	30.05
-	4312	Terras 1	34.13	-	34.13	34.13	29.87	-	34.13	34.13	29.87
-	4291	Terras 1	33.83	-	33.83	33.83	29.57	-	33.83	33.83	29.57
-	4313	Terras 1	33.72	-	33.72	33.72	29.46	-	33.72	33.72	29.46
-	4292	Terras 1	33.66	-	33.66	33.66	29.40	-	33.66	33.66	29.40
-	4271	Terras 1	33.61	-	33.61	33.61	29.35	-	33.61	33.61	29.35
-	4314	Terras 1	33.49	-	33.49	33.49	29.23	-	33.49	33.49	29.23
-	4293	Terras 1	33.47	-	33.47	33.47	29.21	-	33.47	33.47	29.21
-	4272	Terras 1	33.46	-	33.46	33.46	29.20	-	33.46	33.46	29.20
-	4251	Terras 1	33.45	-	33.45	33.45	29.20	-	33.45	33.45	29.20
16	4.50		-	-	53.51	53.51	49.25	-	53.51	53.51	49.25
-	4311	Terras 1	34.18	-	34.18	34.18	29.92	-	34.18	34.18	29.92
-	4312	Terras 1	34.01	-	34.01	34.01	29.75	-	34.01	34.01	29.75
-	4291	Terras 1	33.72	-	33.72	33.72	29.46	-	33.72	33.72	29.46
-	4313	Terras 1	33.60	-	33.60	33.60	29.34	-	33.60	33.60	29.34
-	4292	Terras 1	33.55	-	33.55	33.55	29.29	-	33.55	33.55	29.29
-	4271	Terras 1	33.50	-	33.50	33.50	29.24	-	33.50	33.50	29.24
-	4314	Terras 1	33.38	-	33.38	33.38	29.12	-	33.38	33.38	29.12
-	4293	Terras 1	33.37	-	33.37	33.37	29.11	-	33.37	33.37	29.11
-	4251	Terras 1	33.36	-	33.36	33.36	29.10	-	33.36	33.36	29.10
-	4272	Terras 1	33.35	-	33.35	33.35	29.09	-	33.35	33.35	29.09
16	7.50		-	-	53.30	53.30	49.04	-	53.30	53.30	49.04
-	4311	Terras 1	33.80	-	33.80	33.80	29.54	-	33.80	33.80	29.54
-	4312	Terras 1	33.65	-	33.65	33.65	29.39	-	33.65	33.65	29.39
-	4291	Terras 1	33.35	-	33.35	33.35	29.09	-	33.35	33.35	29.09
-	4313	Terras 1	33.23	-	33.23	33.23	28.97	-	33.23	33.23	28.97
-	4292	Terras 1	33.20	-	33.20	33.20	28.94	-	33.20	33.20	28.94
-	4271	Terras 1	33.17	-	33.17	33.17	28.91	-	33.17	33.17	28.91
-	4251	Terras 1	33.04	-	33.04	33.04	28.78	-	33.04	33.04	28.78
-	4293	Terras 1	33.03	-	33.03	33.03	28.77	-	33.03	33.03	28.77
-	4314	Terras 1	33.03	-	33.03	33.03	28.77	-	33.03	33.03	28.77
-	4272	Terras 1	33.03	-	33.03	33.03	28.77	-	33.03	33.03	28.77

16	10.50			-	-	52.98	52.98	48.72	-	52.98	52.98	48.72
	-	4311	Terras 1	33.23	-	33.23	33.23	28.97	-	33.23	33.23	28.97
	-	4312	Terras 1	33.10	-	33.10	33.10	28.84	-	33.10	33.10	28.84
	-	4291	Terras 1	32.81	-	32.81	32.81	28.55	-	32.81	32.81	28.55
	-	4313	Terras 1	32.69	-	32.69	32.69	28.43	-	32.69	32.69	28.43
	-	4292	Terras 1	32.68	-	32.68	32.68	28.42	-	32.68	32.68	28.42
	-	4271	Terras 1	32.66	-	32.66	32.66	28.40	-	32.66	32.66	28.40
	-	4251	Terras 1	32.56	-	32.56	32.56	28.30	-	32.56	32.56	28.30
	-	4272	Terras 1	32.54	-	32.54	32.54	28.28	-	32.54	32.54	28.28
	-	4293	Terras 1	32.53	-	32.53	32.53	28.27	-	32.53	32.53	28.27
	-	4314	Terras 1	32.51	-	32.51	32.51	28.25	-	32.51	32.51	28.25
16	13.50			-	-	52.58	52.58	48.32	-	52.58	52.58	48.32
	-	4311	Terras 1	32.55	-	32.55	32.55	28.29	-	32.55	32.55	28.29
	-	4312	Terras 1	32.45	-	32.45	32.45	28.19	-	32.45	32.45	28.19
	-	4291	Terras 1	32.15	-	32.15	32.15	27.89	-	32.15	32.15	27.89
	-	4271	Terras 1	32.04	-	32.04	32.04	27.78	-	32.04	32.04	27.78
	-	4313	Terras 1	32.03	-	32.03	32.03	27.77	-	32.03	32.03	27.77
	-	4292	Terras 1	32.03	-	32.03	32.03	27.77	-	32.03	32.03	27.77
	-	4251	Terras 1	31.96	-	31.96	31.96	27.70	-	31.96	31.96	27.70
	-	4272	Terras 1	31.93	-	31.93	31.93	27.67	-	31.93	31.93	27.67
	-	4293	Terras 1	31.91	-	31.91	31.91	27.65	-	31.91	31.91	27.65
	-	4231	Terras 1	31.90	-	31.90	31.90	27.64	-	31.90	31.90	27.64
16	16.50			-	-	52.13	52.13	47.87	-	52.13	52.13	47.87
	-	4311	Terras 1	31.84	-	31.84	31.84	27.58	-	31.84	31.84	27.58
	-	4312	Terras 1	31.76	-	31.76	31.76	27.50	-	31.76	31.76	27.50
	-	4291	Terras 1	31.42	-	31.42	31.42	27.16	-	31.42	31.42	27.16
	-	4271	Terras 1	31.34	-	31.34	31.34	27.08	-	31.34	31.34	27.08
	-	4292	Terras 1	31.33	-	31.33	31.33	27.07	-	31.33	31.33	27.07
	-	4313	Terras 1	31.31	-	31.31	31.31	27.05	-	31.31	31.31	27.05
	-	4251	Terras 1	31.28	-	31.28	31.28	27.02	-	31.28	31.28	27.02
	-	4272	Terras 1	31.25	-	31.25	31.25	26.99	-	31.25	31.25	26.99
	-	4231	Terras 1	31.24	-	31.24	31.24	26.98	-	31.24	31.24	26.98
	-	4293	Terras 1	31.22	-	31.22	31.22	26.96	-	31.22	31.22	26.96
16	19.50			-	-	51.65	51.65	47.39	-	51.65	51.65	47.39
	-	4311	Terras 1	31.11	-	31.11	31.11	26.85	-	31.11	31.11	26.85
	-	4312	Terras 1	31.05	-	31.05	31.05	26.79	-	31.05	31.05	26.79
	-	4291	Terras 1	30.68	-	30.68	30.68	26.42	-	30.68	30.68	26.42
	-	4271	Terras 1	30.63	-	30.63	30.63	26.37	-	30.63	30.63	26.37
	-	4292	Terras 1	30.60	-	30.60	30.60	26.34	-	30.60	30.60	26.34
	-	4251	Terras 1	30.58	-	30.58	30.58	26.32	-	30.58	30.58	26.32
	-	4313	Terras 1	30.57	-	30.57	30.57	26.31	-	30.57	30.57	26.31
	-	4272	Terras 1	30.55	-	30.55	30.55	26.29	-	30.55	30.55	26.29
	-	4231	Terras 1	30.55	-	30.55	30.55	26.29	-	30.55	30.55	26.29
	-	4293	Terras 1	30.51	-	30.51	30.51	26.25	-	30.51	30.51	26.25
16	22.50			-	-	51.17	51.17	46.91	-	51.17	51.17	46.91
	-	4311	Terras 1	30.41	-	30.41	30.41	26.15	-	30.41	30.41	26.15
	-	4312	Terras 1	30.36	-	30.36	30.36	26.10	-	30.36	30.36	26.10
	-	4291	Terras 1	29.95	-	29.95	29.95	25.69	-	29.95	29.95	25.69
	-	4271	Terras 1	29.91	-	29.91	29.91	25.65	-	29.91	29.91	25.65
	-	4292	Terras 1	29.88	-	29.88	29.88	25.62	-	29.88	29.88	25.62
	-	4251	Terras 1	29.87	-	29.87	29.87	25.61	-	29.87	29.87	25.61
	-	4231	Terras 1	29.85	-	29.85	29.85	25.59	-	29.85	29.85	25.59
	-	4313	Terras 1	29.84	-	29.84	29.84	25.59	-	29.84	29.84	25.59
	-	4272	Terras 1	29.84	-	29.84	29.84	25.58	-	29.84	29.84	25.58
	-	4252	Terras 1	29.81	-	29.81	29.81	25.55	-	29.81	29.81	25.55
16	25.50			-	-	50.68	50.68	46.42	-	50.68	50.68	46.42
	-	4311	Terras 1	29.73	-	29.73	29.73	25.47	-	29.73	29.73	25.47
	-	4312	Terras 1	29.69	-	29.69	29.69	25.43	-	29.69	29.69	25.43
	-	4291	Terras 1	29.23	-	29.23	29.23	24.97	-	29.23	29.23	24.97
	-	4271	Terras 1	29.20	-	29.20	29.20	24.94	-	29.20	29.20	24.94
	-	4251	Terras 1	29.18	-	29.18	29.18	24.92	-	29.18	29.18	24.92
	-	4292	Terras 1	29.17	-	29.17	29.17	24.91	-	29.17	29.17	24.91
	-	3917	Terras 2	29.16	-	29.16	29.16	24.90	-	29.16	29.16	24.90
	-	4231	Terras 1	29.15	-	29.15	29.15	24.89	-	29.15	29.15	24.89
	-	4272	Terras 1	29.14	-	29.14	29.14	24.88	-	29.14	29.14	24.88
	-	4313	Terras 1	29.14	-	29.14	29.14	24.88	-	29.14	29.14	24.88
17	1.50			-	-	50.79	50.79	46.53	-	50.79	50.79	46.53

-	4317	Terras 1	30.71	-	30.71	30.71	26.45	-	30.71	30.71	26.45
-	4318	Terras 1	30.71	-	30.71	30.71	26.45	-	30.71	30.71	26.45
-	4316	Terras 1	30.71	-	30.71	30.71	26.45	-	30.71	30.71	26.45
-	4315	Terras 1	30.71	-	30.71	30.71	26.45	-	30.71	30.71	26.45
-	4314	Terras 1	30.71	-	30.71	30.71	26.45	-	30.71	30.71	26.45
-	4319	Terras 1	30.70	-	30.70	30.70	26.44	-	30.70	30.70	26.44
-	4313	Terras 1	30.69	-	30.69	30.69	26.43	-	30.69	30.69	26.43
-	4312	Terras 1	30.68	-	30.68	30.68	26.42	-	30.68	30.68	26.42
-	4320	Terras 1	30.68	-	30.68	30.68	26.42	-	30.68	30.68	26.42
-	4321	Terras 1	30.66	-	30.66	30.66	26.40	-	30.66	30.66	26.40
17	4.50		-	-	50.94	50.94	46.68	-	50.94	50.94	46.68
-	4318	Terras 1	30.68	-	30.68	30.68	26.42	-	30.68	30.68	26.42
-	4317	Terras 1	30.68	-	30.68	30.68	26.42	-	30.68	30.68	26.42
-	4316	Terras 1	30.68	-	30.68	30.68	26.42	-	30.68	30.68	26.42
-	4315	Terras 1	30.68	-	30.68	30.68	26.42	-	30.68	30.68	26.42
-	4319	Terras 1	30.67	-	30.67	30.67	26.41	-	30.67	30.67	26.41
-	4314	Terras 1	30.67	-	30.67	30.67	26.41	-	30.67	30.67	26.41
-	4313	Terras 1	30.66	-	30.66	30.66	26.40	-	30.66	30.66	26.40
-	4312	Terras 1	30.65	-	30.65	30.65	26.39	-	30.65	30.65	26.39
-	4320	Terras 1	30.65	-	30.65	30.65	26.39	-	30.65	30.65	26.39
-	4311	Terras 1	30.63	-	30.63	30.63	26.37	-	30.63	30.63	26.37
17	7.50		-	-	50.85	50.85	46.59	-	50.85	50.85	46.59
-	4316	Terras 1	30.58	-	30.58	30.58	26.32	-	30.58	30.58	26.32
-	4315	Terras 1	30.58	-	30.58	30.58	26.32	-	30.58	30.58	26.32
-	4317	Terras 1	30.58	-	30.58	30.58	26.32	-	30.58	30.58	26.32
-	4314	Terras 1	30.57	-	30.57	30.57	26.31	-	30.57	30.57	26.31
-	4318	Terras 1	30.57	-	30.57	30.57	26.31	-	30.57	30.57	26.31
-	4313	Terras 1	30.56	-	30.56	30.56	26.30	-	30.56	30.56	26.30
-	4319	Terras 1	30.56	-	30.56	30.56	26.30	-	30.56	30.56	26.30
-	4312	Terras 1	30.55	-	30.55	30.55	26.29	-	30.55	30.55	26.29
-	4320	Terras 1	30.55	-	30.55	30.55	26.29	-	30.55	30.55	26.29
-	4321	Terras 1	30.53	-	30.53	30.53	26.27	-	30.53	30.53	26.27
17	10.50		-	-	50.71	50.71	46.45	-	50.71	50.71	46.45
-	4316	Terras 1	30.41	-	30.41	30.41	26.15	-	30.41	30.41	26.15
-	4315	Terras 1	30.41	-	30.41	30.41	26.15	-	30.41	30.41	26.15
-	4317	Terras 1	30.41	-	30.41	30.41	26.15	-	30.41	30.41	26.15
-	4318	Terras 1	30.41	-	30.41	30.41	26.15	-	30.41	30.41	26.15
-	4314	Terras 1	30.40	-	30.40	30.40	26.14	-	30.40	30.40	26.14
-	4319	Terras 1	30.40	-	30.40	30.40	26.14	-	30.40	30.40	26.14
-	4313	Terras 1	30.39	-	30.39	30.39	26.13	-	30.39	30.39	26.13
-	4320	Terras 1	30.38	-	30.38	30.38	26.13	-	30.38	30.38	26.13
-	4312	Terras 1	30.38	-	30.38	30.38	26.12	-	30.38	30.38	26.12
-	4321	Terras 1	30.37	-	30.37	30.37	26.11	-	30.37	30.37	26.11
17	13.50		-	-	50.53	50.53	46.27	-	50.53	50.53	46.27
-	4316	Terras 1	30.19	-	30.19	30.19	25.93	-	30.19	30.19	25.93
-	4315	Terras 1	30.19	-	30.19	30.19	25.93	-	30.19	30.19	25.93
-	4317	Terras 1	30.19	-	30.19	30.19	25.93	-	30.19	30.19	25.93
-	4318	Terras 1	30.18	-	30.18	30.18	25.92	-	30.18	30.18	25.92
-	4314	Terras 1	30.18	-	30.18	30.18	25.92	-	30.18	30.18	25.92
-	4319	Terras 1	30.18	-	30.18	30.18	25.92	-	30.18	30.18	25.92
-	4313	Terras 1	30.17	-	30.17	30.17	25.91	-	30.17	30.17	25.91
-	4312	Terras 1	30.16	-	30.16	30.16	25.90	-	30.16	30.16	25.90
-	4320	Terras 1	30.16	-	30.16	30.16	25.90	-	30.16	30.16	25.90
-	4321	Terras 1	30.15	-	30.15	30.15	25.89	-	30.15	30.15	25.89
17	16.50		-	-	50.30	50.30	46.04	-	50.30	50.30	46.04
-	4317	Terras 1	29.92	-	29.92	29.92	25.66	-	29.92	29.92	25.66
-	4315	Terras 1	29.92	-	29.92	29.92	25.66	-	29.92	29.92	25.66
-	4316	Terras 1	29.92	-	29.92	29.92	25.66	-	29.92	29.92	25.66
-	4314	Terras 1	29.91	-	29.91	29.91	25.65	-	29.91	29.91	25.65
-	4319	Terras 1	29.91	-	29.91	29.91	25.65	-	29.91	29.91	25.65
-	4318	Terras 1	29.91	-	29.91	29.91	25.65	-	29.91	29.91	25.65
-	4320	Terras 1	29.90	-	29.90	29.90	25.64	-	29.90	29.90	25.64
-	4313	Terras 1	29.90	-	29.90	29.90	25.64	-	29.90	29.90	25.64
-	4312	Terras 1	29.89	-	29.89	29.89	25.63	-	29.89	29.89	25.63
-	4321	Terras 1	29.88	-	29.88	29.88	25.62	-	29.88	29.88	25.62
17	19.50		-	-	50.03	50.03	45.77	-	50.03	50.03	45.77
-	4315	Terras 1	29.61	-	29.61	29.61	25.35	-	29.61	29.61	25.35

-	4316	Terras 1	29.61	-	29.61	29.61	25.35	-	29.61	29.61	25.35
-	4317	Terras 1	29.61	-	29.61	29.61	25.35	-	29.61	29.61	25.35
-	4318	Terras 1	29.61	-	29.61	29.61	25.35	-	29.61	29.61	25.35
-	4314	Terras 1	29.60	-	29.60	29.60	25.34	-	29.60	29.60	25.34
-	4319	Terras 1	29.60	-	29.60	29.60	25.34	-	29.60	29.60	25.34
-	4320	Terras 1	29.59	-	29.59	29.59	25.33	-	29.59	29.59	25.33
-	4313	Terras 1	29.59	-	29.59	29.59	25.33	-	29.59	29.59	25.33
-	4312	Terras 1	29.58	-	29.58	29.58	25.32	-	29.58	29.58	25.32
-	4321	Terras 1	29.58	-	29.58	29.58	25.32	-	29.58	29.58	25.32
17	22.50		-	-	49.74	49.74	45.48	-	49.74	49.74	45.48
-	4316	Terras 1	29.27	-	29.27	29.27	25.01	-	29.27	29.27	25.01
-	4317	Terras 1	29.27	-	29.27	29.27	25.01	-	29.27	29.27	25.01
-	4318	Terras 1	29.27	-	29.27	29.27	25.01	-	29.27	29.27	25.01
-	4319	Terras 1	29.27	-	29.27	29.27	25.01	-	29.27	29.27	25.01
-	4315	Terras 1	29.27	-	29.27	29.27	25.01	-	29.27	29.27	25.01
-	4320	Terras 1	29.26	-	29.26	29.26	25.00	-	29.26	29.26	25.00
-	4314	Terras 1	29.26	-	29.26	29.26	25.00	-	29.26	29.26	25.00
-	4321	Terras 1	29.25	-	29.25	29.25	24.99	-	29.25	29.25	24.99
-	4313	Terras 1	29.25	-	29.25	29.25	24.99	-	29.25	29.25	24.99
-	4312	Terras 1	29.24	-	29.24	29.24	24.98	-	29.24	29.24	24.98
17	25.50		-	-	49.44	49.44	45.18	-	49.44	49.44	45.18
-	4317	Terras 1	28.92	-	28.92	28.92	24.66	-	28.92	28.92	24.66
-	4316	Terras 1	28.92	-	28.92	28.92	24.66	-	28.92	28.92	24.66
-	4318	Terras 1	28.92	-	28.92	28.92	24.66	-	28.92	28.92	24.66
-	4319	Terras 1	28.91	-	28.91	28.91	24.65	-	28.91	28.91	24.65
-	4315	Terras 1	28.91	-	28.91	28.91	24.65	-	28.91	28.91	24.65
-	4314	Terras 1	28.91	-	28.91	28.91	24.65	-	28.91	28.91	24.65
-	4313	Terras 1	28.90	-	28.90	28.90	24.64	-	28.90	28.90	24.64
-	4320	Terras 1	28.90	-	28.90	28.90	24.64	-	28.90	28.90	24.64
-	4321	Terras 1	28.89	-	28.89	28.89	24.63	-	28.89	28.89	24.63
-	4322	Terras 1	28.88	-	28.88	28.88	24.62	-	28.88	28.88	24.62
18	4.50		-	-	61.67	61.67	57.41	-	61.67	61.67	57.41
-	4237	Terras 1	47.38	-	47.38	47.38	43.12	-	47.38	47.38	43.12
-	4236	Terras 1	46.92	-	46.92	46.92	42.66	-	46.92	46.92	42.66
-	4238	Terras 1	46.79	-	46.79	46.79	42.53	-	46.79	46.79	42.53
-	4257	Terras 1	46.76	-	46.76	46.76	42.50	-	46.76	46.76	42.50
-	4256	Terras 1	46.36	-	46.36	46.36	42.10	-	46.36	46.36	42.10
-	4258	Terras 1	46.24	-	46.24	46.24	41.98	-	46.24	46.24	41.98
-	4235	Terras 1	45.69	-	45.69	45.69	41.43	-	45.69	45.69	41.43
-	4239	Terras 1	45.49	-	45.49	45.49	41.23	-	45.49	45.49	41.23
-	4277	Terras 1	45.42	-	45.42	45.42	41.17	-	45.42	45.42	41.17
-	4255	Terras 1	45.26	-	45.26	45.26	41.00	-	45.26	45.26	41.00
18	7.50		-	-	58.34	58.34	54.08	-	58.34	58.34	54.08
-	4237	Terras 1	41.09	-	41.09	41.09	36.83	-	41.09	41.09	36.83
-	4236	Terras 1	40.98	-	40.98	40.98	36.72	-	40.98	40.98	36.72
-	4238	Terras 1	40.95	-	40.95	40.95	36.69	-	40.95	40.95	36.69
-	4257	Terras 1	40.94	-	40.94	40.94	36.68	-	40.94	40.94	36.68
-	4256	Terras 1	40.83	-	40.83	40.83	36.57	-	40.83	40.83	36.57
-	4258	Terras 1	40.80	-	40.80	40.80	36.54	-	40.80	40.80	36.54
-	4235	Terras 1	40.63	-	40.63	40.63	36.37	-	40.63	40.63	36.37
-	4239	Terras 1	40.58	-	40.58	40.58	36.32	-	40.58	40.58	36.32
-	4277	Terras 1	40.50	-	40.50	40.50	36.24	-	40.50	40.50	36.24
-	4255	Terras 1	40.50	-	40.50	40.50	36.24	-	40.50	40.50	36.24
18	10.50		-	-	55.96	55.96	51.70	-	55.96	55.96	51.70
-	4237	Terras 1	37.52	-	37.52	37.52	33.26	-	37.52	37.52	33.26
-	4238	Terras 1	37.47	-	37.47	37.47	33.21	-	37.47	37.47	33.21
-	4236	Terras 1	37.47	-	37.47	37.47	33.21	-	37.47	37.47	33.21
-	4257	Terras 1	37.46	-	37.46	37.46	33.20	-	37.46	37.46	33.20
-	4256	Terras 1	37.41	-	37.41	37.41	33.15	-	37.41	37.41	33.15
-	4258	Terras 1	37.40	-	37.40	37.40	33.14	-	37.40	37.40	33.14
-	4235	Terras 1	37.31	-	37.31	37.31	33.05	-	37.31	37.31	33.05
-	4239	Terras 1	37.30	-	37.30	37.30	33.05	-	37.30	37.30	33.05
-	4255	Terras 1	37.25	-	37.25	37.25	32.99	-	37.25	37.25	32.99
-	4259	Terras 1	37.24	-	37.24	37.24	32.98	-	37.24	37.24	32.98
18	13.50		-	-	54.11	54.11	49.85	-	54.11	54.11	49.85
-	4237	Terras 1	35.05	-	35.05	35.05	30.79	-	35.05	35.05	30.79
-	4238	Terras 1	35.03	-	35.03	35.03	30.77	-	35.03	35.03	30.77

-	4236	Terras 1	35.02	-	35.02	35.02	30.76	-	35.02	35.02	30.76
-	4257	Terras 1	35.01	-	35.01	35.01	30.76	-	35.01	35.01	30.76
-	4258	Terras 1	34.99	-	34.99	34.99	30.73	-	34.99	34.99	30.73
-	4256	Terras 1	34.98	-	34.98	34.98	30.72	-	34.98	34.98	30.72
-	4239	Terras 1	34.94	-	34.94	34.94	30.68	-	34.94	34.94	30.68
-	4235	Terras 1	34.93	-	34.93	34.93	30.67	-	34.93	34.93	30.67
-	4259	Terras 1	34.91	-	34.91	34.91	30.65	-	34.91	34.91	30.65
-	4255	Terras 1	34.89	-	34.89	34.89	30.63	-	34.89	34.89	30.63
18	16.50		-	-	52.62	52.62	48.36	-	52.62	52.62	48.36
-	4237	Terras 1	33.18	-	33.18	33.18	28.92	-	33.18	33.18	28.92
-	4238	Terras 1	33.17	-	33.17	33.17	28.91	-	33.17	33.17	28.91
-	4236	Terras 1	33.15	-	33.15	33.15	28.89	-	33.15	33.15	28.89
-	4257	Terras 1	33.15	-	33.15	33.15	28.89	-	33.15	33.15	28.89
-	4258	Terras 1	33.14	-	33.14	33.14	28.88	-	33.14	33.14	28.88
-	4256	Terras 1	33.13	-	33.13	33.13	28.87	-	33.13	33.13	28.87
-	4239	Terras 1	33.12	-	33.12	33.12	28.86	-	33.12	33.12	28.86
-	4259	Terras 1	33.10	-	33.10	33.10	28.84	-	33.10	33.10	28.84
-	4235	Terras 1	33.08	-	33.08	33.08	28.83	-	33.08	33.08	28.83
-	4255	Terras 1	33.06	-	33.06	33.06	28.80	-	33.06	33.06	28.80
18	19.50		-	-	51.37	51.37	47.11	-	51.37	51.37	47.11
-	4238	Terras 1	31.68	-	31.68	31.68	27.42	-	31.68	31.68	27.42
-	4237	Terras 1	31.68	-	31.68	31.68	27.42	-	31.68	31.68	27.42
-	4257	Terras 1	31.66	-	31.66	31.66	27.40	-	31.66	31.66	27.40
-	4258	Terras 1	31.66	-	31.66	31.66	27.40	-	31.66	31.66	27.40
-	4239	Terras 1	31.66	-	31.66	31.66	27.40	-	31.66	31.66	27.40
-	4236	Terras 1	31.65	-	31.65	31.65	27.39	-	31.65	31.65	27.39
-	4259	Terras 1	31.64	-	31.64	31.64	27.38	-	31.64	31.64	27.38
-	4256	Terras 1	31.64	-	31.64	31.64	27.38	-	31.64	31.64	27.38
-	4240	Terras 1	31.61	-	31.61	31.61	27.35	-	31.61	31.61	27.35
-	4260	Terras 1	31.60	-	31.60	31.60	27.34	-	31.60	31.60	27.34
18	22.50		-	-	50.32	50.32	46.06	-	50.32	50.32	46.06
-	4238	Terras 1	30.44	-	30.44	30.44	26.18	-	30.44	30.44	26.18
-	4258	Terras 1	30.43	-	30.43	30.43	26.17	-	30.43	30.43	26.17
-	4239	Terras 1	30.43	-	30.43	30.43	26.17	-	30.43	30.43	26.17
-	4237	Terras 1	30.43	-	30.43	30.43	26.17	-	30.43	30.43	26.17
-	4257	Terras 1	30.42	-	30.42	30.42	26.16	-	30.42	30.42	26.16
-	4259	Terras 1	30.42	-	30.42	30.42	26.16	-	30.42	30.42	26.16
-	4240	Terras 1	30.41	-	30.41	30.41	26.15	-	30.41	30.41	26.15
-	4236	Terras 1	30.41	-	30.41	30.41	26.15	-	30.41	30.41	26.15
-	4256	Terras 1	30.40	-	30.40	30.40	26.14	-	30.40	30.40	26.14
-	4260	Terras 1	30.40	-	30.40	30.40	26.14	-	30.40	30.40	26.14
18	25.50		-	-	49.40	49.40	45.14	-	49.40	49.40	45.14
-	4238	Terras 1	29.39	-	29.39	29.39	25.13	-	29.39	29.39	25.13
-	4239	Terras 1	29.39	-	29.39	29.39	25.13	-	29.39	29.39	25.13
-	4258	Terras 1	29.38	-	29.38	29.38	25.12	-	29.38	29.38	25.12
-	4260	Terras 1	29.38	-	29.38	29.38	25.12	-	29.38	29.38	25.12
-	4240	Terras 1	29.38	-	29.38	29.38	25.12	-	29.38	29.38	25.12
-	4259	Terras 1	29.38	-	29.38	29.38	25.12	-	29.38	29.38	25.12
-	4237	Terras 1	29.38	-	29.38	29.38	25.12	-	29.38	29.38	25.12
-	4257	Terras 1	29.37	-	29.37	29.37	25.11	-	29.37	29.37	25.11
-	4241	Terras 1	29.36	-	29.36	29.36	25.10	-	29.36	29.36	25.10
-	4261	Terras 1	29.35	-	29.35	29.35	25.10	-	29.35	29.35	25.10
19	4.50		-	-	62.22	62.22	57.96	-	62.22	62.22	57.96
-	4176	Terras 1	47.39	-	47.39	47.39	43.13	-	47.39	47.39	43.13
-	4171	Terras 1	46.91	-	46.91	46.91	42.65	-	46.91	46.91	42.65
-	4181	Terras 1	46.85	-	46.85	46.85	42.59	-	46.85	46.85	42.59
-	4177	Terras 1	46.70	-	46.70	46.70	42.44	-	46.70	46.70	42.44
-	4172	Terras 1	46.29	-	46.29	46.29	42.03	-	46.29	46.29	42.03
-	4182	Terras 1	46.24	-	46.24	46.24	41.98	-	46.24	46.24	41.98
-	4166	Terras 1	45.68	-	45.68	45.68	41.42	-	45.68	45.68	41.42
-	4186	Terras 1	45.59	-	45.59	45.59	41.33	-	45.59	45.59	41.33
-	4178	Terras 1	45.37	-	45.37	45.37	41.11	-	45.37	45.37	41.11
-	4167	Terras 1	45.20	-	45.20	45.20	40.94	-	45.20	45.20	40.94
19	7.50		-	-	59.35	59.35	55.09	-	59.35	59.35	55.09
-	4176	Terras 1	41.21	-	41.21	41.21	36.95	-	41.21	41.21	36.95
-	4171	Terras 1	41.10	-	41.10	41.10	36.84	-	41.10	41.10	36.84
-	4181	Terras 1	41.08	-	41.08	41.08	36.82	-	41.08	41.08	36.82

-	4177	Terras 1	41.05	-	41.05	41.05	36.79	-	41.05	41.05	36.79
-	4172	Terras 1	40.95	-	40.95	40.95	36.69	-	40.95	40.95	36.69
-	4182	Terras 1	40.93	-	40.93	40.93	36.67	-	40.93	40.93	36.67
-	4166	Terras 1	40.76	-	40.76	40.76	36.50	-	40.76	40.76	36.50
-	4186	Terras 1	40.73	-	40.73	40.73	36.47	-	40.73	40.73	36.47
-	4178	Terras 1	40.68	-	40.68	40.68	36.42	-	40.68	40.68	36.42
-	4167	Terras 1	40.62	-	40.62	40.62	36.36	-	40.62	40.62	36.36
19	10.50		-	-	57.34	57.34	53.08	-	57.34	57.34	53.08
-	4176	Terras 1	37.79	-	37.79	37.79	33.53	-	37.79	37.79	33.53
-	4171	Terras 1	37.75	-	37.75	37.75	33.49	-	37.75	37.75	33.49
-	4177	Terras 1	37.74	-	37.74	37.74	33.48	-	37.74	37.74	33.48
-	4181	Terras 1	37.73	-	37.73	37.73	33.47	-	37.73	37.73	33.47
-	4172	Terras 1	37.70	-	37.70	37.70	33.44	-	37.70	37.70	33.44
-	4182	Terras 1	37.68	-	37.68	37.68	33.42	-	37.68	37.68	33.42
-	4166	Terras 1	37.61	-	37.61	37.61	33.35	-	37.61	37.61	33.35
-	4178	Terras 1	37.60	-	37.60	37.60	33.34	-	37.60	37.60	33.34
-	4186	Terras 1	37.58	-	37.58	37.58	33.32	-	37.58	37.58	33.32
-	4167	Terras 1	37.56	-	37.56	37.56	33.30	-	37.56	37.56	33.30
19	13.50		-	-	55.79	55.79	51.53	-	55.79	55.79	51.53
-	4176	Terras 1	35.49	-	35.49	35.49	31.23	-	35.49	35.49	31.23
-	4177	Terras 1	35.48	-	35.48	35.48	31.22	-	35.48	35.48	31.22
-	4171	Terras 1	35.47	-	35.47	35.47	31.21	-	35.47	35.47	31.21
-	4172	Terras 1	35.46	-	35.46	35.46	31.20	-	35.46	35.46	31.20
-	4181	Terras 1	35.45	-	35.45	35.45	31.19	-	35.45	35.45	31.19
-	4182	Terras 1	35.45	-	35.45	35.45	31.19	-	35.45	35.45	31.19
-	4178	Terras 1	35.42	-	35.42	35.42	31.16	-	35.42	35.42	31.16
-	4173	Terras 1	35.40	-	35.40	35.40	31.14	-	35.40	35.40	31.14
-	4166	Terras 1	35.40	-	35.40	35.40	31.14	-	35.40	35.40	31.14
-	4167	Terras 1	35.39	-	35.39	35.39	31.13	-	35.39	35.39	31.13
19	16.50		-	-	54.53	54.53	50.27	-	54.53	54.53	50.27
-	4177	Terras 1	33.80	-	33.80	33.80	29.54	-	33.80	33.80	29.54
-	4172	Terras 1	33.79	-	33.79	33.79	29.53	-	33.79	33.79	29.53
-	4176	Terras 1	33.79	-	33.79	33.79	29.53	-	33.79	33.79	29.53
-	4171	Terras 1	33.78	-	33.78	33.78	29.52	-	33.78	33.78	29.52
-	4173	Terras 1	33.78	-	33.78	33.78	29.52	-	33.78	33.78	29.52
-	4178	Terras 1	33.78	-	33.78	33.78	29.52	-	33.78	33.78	29.52
-	4182	Terras 1	33.77	-	33.77	33.77	29.52	-	33.77	33.77	29.52
-	4181	Terras 1	33.76	-	33.76	33.76	29.50	-	33.76	33.76	29.50
-	4183	Terras 1	33.76	-	33.76	33.76	29.50	-	33.76	33.76	29.50
-	4167	Terras 1	33.76	-	33.76	33.76	29.50	-	33.76	33.76	29.50
19	19.50		-	-	53.47	53.47	49.21	-	53.47	53.47	49.21
-	4172	Terras 1	32.48	-	32.48	32.48	28.22	-	32.48	32.48	28.22
-	4173	Terras 1	32.48	-	32.48	32.48	28.22	-	32.48	32.48	28.22
-	4177	Terras 1	32.48	-	32.48	32.48	28.22	-	32.48	32.48	28.22
-	4178	Terras 1	32.48	-	32.48	32.48	28.22	-	32.48	32.48	28.22
-	4179	Terras 1	32.47	-	32.47	32.47	28.21	-	32.47	32.47	28.21
-	4174	Terras 1	32.47	-	32.47	32.47	28.21	-	32.47	32.47	28.21
-	4167	Terras 1	32.46	-	32.46	32.46	28.20	-	32.46	32.46	28.20
-	4168	Terras 1	32.46	-	32.46	32.46	28.20	-	32.46	32.46	28.20
-	4183	Terras 1	32.46	-	32.46	32.46	28.20	-	32.46	32.46	28.20
-	4184	Terras 1	32.45	-	32.45	32.45	28.19	-	32.45	32.45	28.19
19	22.50		-	-	52.56	52.56	48.30	-	52.56	52.56	48.30
-	4175	Terras 1	31.41	-	31.41	31.41	27.15	-	31.41	31.41	27.15
-	4179	Terras 1	31.41	-	31.41	31.41	27.15	-	31.41	31.41	27.15
-	4174	Terras 1	31.41	-	31.41	31.41	27.15	-	31.41	31.41	27.15
-	4169	Terras 1	31.40	-	31.40	31.40	27.15	-	31.40	31.40	27.15
-	4173	Terras 1	31.40	-	31.40	31.40	27.15	-	31.40	31.40	27.15
-	4178	Terras 1	31.40	-	31.40	31.40	27.14	-	31.40	31.40	27.14
-	4168	Terras 1	31.40	-	31.40	31.40	27.14	-	31.40	31.40	27.14
-	4180	Terras 1	31.40	-	31.40	31.40	27.14	-	31.40	31.40	27.14
-	4170	Terras 1	31.40	-	31.40	31.40	27.14	-	31.40	31.40	27.14
-	4172	Terras 1	31.39	-	31.39	31.39	27.13	-	31.39	31.39	27.13
19	25.50		-	-	51.75	51.75	47.49	-	51.75	51.75	47.49
-	4175	Terras 1	30.51	-	30.51	30.51	26.25	-	30.51	30.51	26.25
-	4170	Terras 1	30.51	-	30.51	30.51	26.25	-	30.51	30.51	26.25
-	4169	Terras 1	30.50	-	30.50	30.50	26.24	-	30.50	30.50	26.24
-	4165	Terras 1	30.50	-	30.50	30.50	26.24	-	30.50	30.50	26.24

-	4174	Terras 1	30.50	-	30.50	30.50	26.24	-	30.50	30.50	26.24
-	4180	Terras 1	30.50	-	30.50	30.50	26.24	-	30.50	30.50	26.24
-	4164	Terras 1	30.49	-	30.49	30.49	26.23	-	30.49	30.49	26.23
-	4179	Terras 1	30.49	-	30.49	30.49	26.23	-	30.49	30.49	26.23
-	4168	Terras 1	30.48	-	30.48	30.48	26.22	-	30.48	30.48	26.22
-	4185	Terras 1	30.48	-	30.48	30.48	26.22	-	30.48	30.48	26.22
20	4.50		-	-	56.86	56.86	52.60	-	56.86	56.86	52.60
-	3893	Terras 2	40.25	-	40.25	40.25	35.99	-	40.25	40.25	35.99
-	3888	Terras 2	39.88	-	39.88	39.88	35.62	-	39.88	39.88	35.62
-	3889	Terras 2	39.86	-	39.86	39.86	35.60	-	39.86	39.86	35.60
-	3890	Terras 2	39.63	-	39.63	39.63	35.37	-	39.63	39.63	35.37
-	3898	Terras 2	39.61	-	39.61	39.61	35.35	-	39.61	39.61	35.35
-	3899	Terras 2	39.51	-	39.51	39.51	35.25	-	39.51	39.51	35.25
-	3891	Terras 2	39.23	-	39.23	39.23	34.97	-	39.23	39.23	34.97
-	3903	Terras 2	38.90	-	38.90	38.90	34.64	-	38.90	38.90	34.64
-	3904	Terras 2	38.85	-	38.85	38.85	34.59	-	38.85	38.85	34.59
-	3905	Terras 2	38.78	-	38.78	38.78	34.52	-	38.78	38.78	34.52
20	7.50		-	-	56.12	56.12	51.86	-	56.12	56.12	51.86
-	3893	Terras 2	38.84	-	38.84	38.84	34.58	-	38.84	38.84	34.58
-	3898	Terras 2	38.34	-	38.34	38.34	34.08	-	38.34	38.34	34.08
-	3899	Terras 2	38.29	-	38.29	38.29	34.03	-	38.29	38.29	34.03
-	3888	Terras 2	37.78	-	37.78	37.78	33.52	-	37.78	37.78	33.52
-	3903	Terras 2	37.78	-	37.78	37.78	33.52	-	37.78	37.78	33.52
-	3904	Terras 2	37.77	-	37.77	37.77	33.51	-	37.77	37.77	33.51
-	3889	Terras 2	37.76	-	37.76	37.76	33.50	-	37.76	37.76	33.50
-	3905	Terras 2	37.73	-	37.73	37.73	33.47	-	37.73	37.73	33.47
-	3890	Terras 2	37.62	-	37.62	37.62	33.36	-	37.62	37.62	33.36
-	3891	Terras 2	37.36	-	37.36	37.36	33.10	-	37.36	37.36	33.10
20	10.50		-	-	55.25	55.25	50.99	-	55.25	55.25	50.99
-	3893	Terras 2	37.17	-	37.17	37.17	32.91	-	37.17	37.17	32.91
-	3898	Terras 2	36.80	-	36.80	36.80	32.54	-	36.80	36.80	32.54
-	3899	Terras 2	36.79	-	36.79	36.79	32.53	-	36.79	36.79	32.53
-	3904	Terras 2	36.40	-	36.40	36.40	32.14	-	36.40	36.40	32.14
-	3905	Terras 2	36.39	-	36.39	36.39	32.13	-	36.39	36.39	32.13
-	3903	Terras 2	36.38	-	36.38	36.38	32.12	-	36.38	36.38	32.12
-	3910	Terras 2	35.98	-	35.98	35.98	31.72	-	35.98	35.98	31.72
-	3911	Terras 2	35.97	-	35.97	35.97	31.71	-	35.97	35.97	31.71
-	3909	Terras 2	35.96	-	35.96	35.96	31.70	-	35.96	35.96	31.70
-	3908	Terras 2	35.91	-	35.91	35.91	31.65	-	35.91	35.91	31.65
20	13.50		-	-	54.40	54.40	50.14	-	54.40	54.40	50.14
-	3893	Terras 2	35.56	-	35.56	35.56	31.30	-	35.56	35.56	31.30
-	3899	Terras 2	35.29	-	35.29	35.29	31.03	-	35.29	35.29	31.03
-	3898	Terras 2	35.29	-	35.29	35.29	31.03	-	35.29	35.29	31.03
-	3904	Terras 2	35.00	-	35.00	35.00	30.74	-	35.00	35.00	30.74
-	3905	Terras 2	35.00	-	35.00	35.00	30.74	-	35.00	35.00	30.74
-	3903	Terras 2	34.98	-	34.98	34.98	30.72	-	34.98	34.98	30.72
-	3911	Terras 2	34.69	-	34.69	34.69	30.43	-	34.69	34.69	30.43
-	3910	Terras 2	34.69	-	34.69	34.69	30.43	-	34.69	34.69	30.43
-	3909	Terras 2	34.67	-	34.67	34.67	30.41	-	34.67	34.67	30.41
-	3908	Terras 2	34.62	-	34.62	34.62	30.36	-	34.62	34.62	30.36
20	16.50		-	-	53.60	53.60	49.34	-	53.60	53.60	49.34
-	3893	Terras 2	34.09	-	34.09	34.09	29.83	-	34.09	34.09	29.83
-	3899	Terras 2	33.90	-	33.90	33.90	29.64	-	33.90	33.90	29.64
-	3898	Terras 2	33.89	-	33.89	33.89	29.63	-	33.89	33.89	29.63
-	3905	Terras 2	33.69	-	33.69	33.69	29.43	-	33.69	33.69	29.43
-	3904	Terras 2	33.68	-	33.68	33.68	29.42	-	33.68	33.68	29.42
-	3903	Terras 2	33.66	-	33.66	33.66	29.40	-	33.66	33.66	29.40
-	3911	Terras 2	33.46	-	33.46	33.46	29.20	-	33.46	33.46	29.20
-	3910	Terras 2	33.45	-	33.45	33.45	29.19	-	33.45	33.45	29.19
-	3909	Terras 2	33.43	-	33.43	33.43	29.17	-	33.43	33.43	29.17
-	3908	Terras 2	33.38	-	33.38	33.38	29.12	-	33.38	33.38	29.12
20	19.50		-	-	52.84	52.84	48.58	-	52.84	52.84	48.58
-	3893	Terras 2	32.79	-	32.79	32.79	28.53	-	32.79	32.79	28.53
-	3899	Terras 2	32.64	-	32.64	32.64	28.38	-	32.64	32.64	28.38
-	3898	Terras 2	32.63	-	32.63	32.63	28.37	-	32.63	32.63	28.37
-	3905	Terras 2	32.48	-	32.48	32.48	28.22	-	32.48	32.48	28.22
-	3904	Terras 2	32.47	-	32.47	32.47	28.21	-	32.47	32.47	28.21

-	3903	Terras 2	32.45	-	32.45	32.45	28.19	-	32.45	32.45	28.19
-	3911	Terras 2	32.30	-	32.30	32.30	28.04	-	32.30	32.30	28.04
-	3910	Terras 2	32.29	-	32.29	32.29	28.04	-	32.29	32.29	28.04
-	3909	Terras 2	32.27	-	32.27	32.27	28.01	-	32.27	32.27	28.01
-	3908	Terras 2	32.24	-	32.24	32.24	27.98	-	32.24	32.24	27.98
20	22.50		-	-	52.13	52.13	47.87	-	52.13	52.13	47.87
-	3893	Terras 2	31.62	-	31.62	31.62	27.36	-	31.62	31.62	27.36
-	3899	Terras 2	31.50	-	31.50	31.50	27.25	-	31.50	31.50	27.25
-	3898	Terras 2	31.50	-	31.50	31.50	27.24	-	31.50	31.50	27.24
-	3905	Terras 2	31.38	-	31.38	31.38	27.12	-	31.38	31.38	27.12
-	3904	Terras 2	31.37	-	31.37	31.37	27.11	-	31.37	31.37	27.11
-	3903	Terras 2	31.35	-	31.35	31.35	27.09	-	31.35	31.35	27.09
-	3911	Terras 2	31.24	-	31.24	31.24	26.99	-	31.24	31.24	26.99
-	3910	Terras 2	31.23	-	31.23	31.23	26.97	-	31.23	31.23	26.97
-	3909	Terras 2	31.21	-	31.21	31.21	26.95	-	31.21	31.21	26.95
-	3908	Terras 2	31.18	-	31.18	31.18	26.92	-	31.18	31.18	26.92
20	25.50		-	-	51.46	51.46	47.20	-	51.46	51.46	47.20
-	3893	Terras 2	30.57	-	30.57	30.57	26.31	-	30.57	30.57	26.31
-	3899	Terras 2	30.48	-	30.48	30.48	26.22	-	30.48	30.48	26.22
-	3898	Terras 2	30.47	-	30.47	30.47	26.21	-	30.47	30.47	26.21
-	3905	Terras 2	30.38	-	30.38	30.38	26.12	-	30.38	30.38	26.12
-	3904	Terras 2	30.37	-	30.37	30.37	26.11	-	30.37	30.37	26.11
-	3903	Terras 2	30.35	-	30.35	30.35	26.09	-	30.35	30.35	26.09
-	3911	Terras 2	30.27	-	30.27	30.27	26.01	-	30.27	30.27	26.01
-	3910	Terras 2	30.26	-	30.26	30.26	26.00	-	30.26	30.26	26.00
-	3909	Terras 2	30.24	-	30.24	30.24	25.98	-	30.24	30.24	25.98
-	3908	Terras 2	30.22	-	30.22	30.22	25.96	-	30.22	30.22	25.96
21	4.50		-	-	55.02	55.02	50.76	-	55.02	55.02	50.76
-	3888	Terras 2	36.67	-	36.67	36.67	32.41	-	36.67	36.67	32.41
-	3895	Terras 2	36.48	-	36.48	36.48	32.22	-	36.48	36.48	32.22
-	3900	Terras 2	36.36	-	36.36	36.36	32.10	-	36.36	36.36	32.10
-	3891	Terras 2	36.16	-	36.16	36.16	31.90	-	36.16	36.16	31.90
-	3896	Terras 2	36.12	-	36.12	36.12	31.86	-	36.12	36.12	31.86
-	3894	Terras 2	36.07	-	36.07	36.07	31.81	-	36.07	36.07	31.81
-	3901	Terras 2	36.03	-	36.03	36.03	31.77	-	36.03	36.03	31.77
-	3889	Terras 2	36.00	-	36.00	36.00	31.74	-	36.00	36.00	31.74
-	3892	Terras 2	35.89	-	35.89	35.89	31.63	-	35.89	35.89	31.63
-	3906	Terras 2	35.85	-	35.85	35.85	31.59	-	35.85	35.85	31.59
21	7.50		-	-	54.65	54.65	50.39	-	54.65	54.65	50.39
-	3895	Terras 2	35.71	-	35.71	35.71	31.45	-	35.71	35.71	31.45
-	3900	Terras 2	35.59	-	35.59	35.59	31.33	-	35.59	35.59	31.33
-	3888	Terras 2	35.54	-	35.54	35.54	31.28	-	35.54	35.54	31.28
-	3891	Terras 2	35.51	-	35.51	35.51	31.25	-	35.51	35.51	31.25
-	3896	Terras 2	35.45	-	35.45	35.45	31.19	-	35.45	35.45	31.19
-	3901	Terras 2	35.34	-	35.34	35.34	31.08	-	35.34	35.34	31.08
-	3892	Terras 2	35.31	-	35.31	35.31	31.05	-	35.31	35.31	31.05
-	3897	Terras 2	35.22	-	35.22	35.22	30.96	-	35.22	35.22	30.96
-	3906	Terras 2	35.17	-	35.17	35.17	30.91	-	35.17	35.17	30.91
-	3893	Terras 2	35.17	-	35.17	35.17	30.91	-	35.17	35.17	30.91
21	10.50		-	-	54.13	54.13	49.87	-	54.13	54.13	49.87
-	3895	Terras 2	34.69	-	34.69	34.69	30.43	-	34.69	34.69	30.43
-	3891	Terras 2	34.60	-	34.60	34.60	30.34	-	34.60	34.60	30.34
-	3900	Terras 2	34.57	-	34.57	34.57	30.31	-	34.57	34.57	30.31
-	3896	Terras 2	34.52	-	34.52	34.52	30.26	-	34.52	34.52	30.26
-	3892	Terras 2	34.47	-	34.47	34.47	30.21	-	34.47	34.47	30.21
-	3901	Terras 2	34.41	-	34.41	34.41	30.15	-	34.41	34.41	30.15
-	3893	Terras 2	34.37	-	34.37	34.37	30.11	-	34.37	34.37	30.11
-	3897	Terras 2	34.37	-	34.37	34.37	30.11	-	34.37	34.37	30.11
-	3902	Terras 2	34.26	-	34.26	34.26	3-	-	34.26	34.26	3-
-	3898	Terras 2	34.25	-	34.25	34.25	29.99	-	34.25	34.25	29.99
21	13.50		-	-	53.54	53.54	49.28	-	53.54	53.54	49.28
-	3895	Terras 2	33.61	-	33.61	33.61	29.35	-	33.61	33.61	29.35
-	3891	Terras 2	33.60	-	33.60	33.60	29.34	-	33.60	33.60	29.34
-	3892	Terras 2	33.51	-	33.51	33.51	29.25	-	33.51	33.51	29.25
-	3896	Terras 2	33.50	-	33.50	33.50	29.24	-	33.50	33.50	29.24
-	3900	Terras 2	33.48	-	33.48	33.48	29.22	-	33.48	33.48	29.22
-	3893	Terras 2	33.44	-	33.44	33.44	29.18	-	33.44	33.44	29.18

-	3897	Terras 2	33.41	-	33.41	33.41	29.15	-	33.41	33.41	29.15
-	3901	Terras 2	33.39	-	33.39	33.39	29.13	-	33.39	33.39	29.13
-	3898	Terras 2	33.33	-	33.33	33.33	29.07	-	33.33	33.33	29.07
-	3902	Terras 2	33.30	-	33.30	33.30	29.04	-	33.30	33.30	29.04
21 16.50			-	-	52.93	52.93	48.67	-	52.93	52.93	48.67
-	3891	Terras 2	32.58	-	32.58	32.58	28.32	-	32.58	32.58	28.32
-	3895	Terras 2	32.54	-	32.54	32.54	28.28	-	32.54	32.54	28.28
-	3892	Terras 2	32.53	-	32.53	32.53	28.27	-	32.53	32.53	28.27
-	3896	Terras 2	32.49	-	32.49	32.49	28.23	-	32.49	32.49	28.23
-	3893	Terras 2	32.48	-	32.48	32.48	28.22	-	32.48	32.48	28.22
-	3897	Terras 2	32.43	-	32.43	32.43	28.17	-	32.43	32.43	28.17
-	3900	Terras 2	32.43	-	32.43	32.43	28.17	-	32.43	32.43	28.17
-	3901	Terras 2	32.38	-	32.38	32.38	28.12	-	32.38	32.38	28.12
-	3898	Terras 2	32.38	-	32.38	32.38	28.12	-	32.38	32.38	28.12
-	3899	Terras 2	32.34	-	32.34	32.34	28.08	-	32.34	32.34	28.08
21 19.50			-	-	52.31	52.31	48.05	-	52.31	52.31	48.05
-	3891	Terras 2	31.60	-	31.60	31.60	27.34	-	31.60	31.60	27.34
-	3892	Terras 2	31.57	-	31.57	31.57	27.31	-	31.57	31.57	27.31
-	3895	Terras 2	31.54	-	31.54	31.54	27.28	-	31.54	31.54	27.28
-	3893	Terras 2	31.53	-	31.53	31.53	27.27	-	31.53	31.53	27.27
-	3896	Terras 2	31.51	-	31.51	31.51	27.25	-	31.51	31.51	27.25
-	3897	Terras 2	31.48	-	31.48	31.48	27.22	-	31.48	31.48	27.22
-	3898	Terras 2	31.45	-	31.45	31.45	27.19	-	31.45	31.45	27.19
-	3900	Terras 2	31.43	-	31.43	31.43	27.17	-	31.43	31.43	27.17
-	3899	Terras 2	31.42	-	31.42	31.42	27.16	-	31.42	31.42	27.16
-	3901	Terras 2	31.41	-	31.41	31.41	27.15	-	31.41	31.41	27.15
21 22.50			-	-	51.70	51.70	47.44	-	51.70	51.70	47.44
-	3891	Terras 2	30.68	-	30.68	30.68	26.42	-	30.68	30.68	26.42
-	3892	Terras 2	30.65	-	30.65	30.65	26.39	-	30.65	30.65	26.39
-	3893	Terras 2	30.63	-	30.63	30.63	26.37	-	30.63	30.63	26.37
-	3895	Terras 2	30.60	-	30.60	30.60	26.34	-	30.60	30.60	26.34
-	3896	Terras 2	30.59	-	30.59	30.59	26.33	-	30.59	30.59	26.33
-	3897	Terras 2	30.57	-	30.57	30.57	26.31	-	30.57	30.57	26.31
-	3898	Terras 2	30.55	-	30.55	30.55	26.29	-	30.55	30.55	26.29
-	3899	Terras 2	30.53	-	30.53	30.53	26.27	-	30.53	30.53	26.27
-	3900	Terras 2	30.50	-	30.50	30.50	26.24	-	30.50	30.50	26.24
-	3901	Terras 2	30.50	-	30.50	30.50	26.24	-	30.50	30.50	26.24
21 25.50			-	-	51.12	51.12	46.86	-	51.12	51.12	46.86
-	3891	Terras 2	29.81	-	29.81	29.81	25.55	-	29.81	29.81	25.55
-	3892	Terras 2	29.79	-	29.79	29.79	25.53	-	29.79	29.79	25.53
-	3893	Terras 2	29.77	-	29.77	29.77	25.51	-	29.77	29.77	25.51
-	3895	Terras 2	29.73	-	29.73	29.73	25.47	-	29.73	29.73	25.47
-	3896	Terras 2	29.72	-	29.72	29.72	25.47	-	29.72	29.72	25.47
-	3897	Terras 2	29.72	-	29.72	29.72	25.46	-	29.72	29.72	25.46
-	3898	Terras 2	29.71	-	29.71	29.71	25.45	-	29.71	29.71	25.45
-	3899	Terras 2	29.69	-	29.69	29.69	25.43	-	29.69	29.69	25.43
-	3900	Terras 2	29.64	-	29.64	29.64	25.38	-	29.64	29.64	25.38
-	3901	Terras 2	29.64	-	29.64	29.64	25.38	-	29.64	29.64	25.38
22 4.50			-	-	53.26	53.26	49.00	-	53.26	53.26	49.00
-	3894	Terras 2	33.62	-	33.62	33.62	29.36	-	33.62	33.62	29.36
-	3900	Terras 2	33.38	-	33.38	33.38	29.12	-	33.38	33.38	29.12
-	3895	Terras 2	33.31	-	33.31	33.31	29.05	-	33.31	33.31	29.05
-	3890	Terras 2	33.23	-	33.23	33.23	28.97	-	33.23	33.23	28.97
-	3906	Terras 2	33.12	-	33.12	33.12	28.86	-	33.12	33.12	28.86
-	3901	Terras 2	33.09	-	33.09	33.09	28.83	-	33.09	33.09	28.83
-	3896	Terras 2	33.05	-	33.05	33.05	28.79	-	33.05	33.05	28.79
-	3891	Terras 2	33.00	-	33.00	33.00	28.74	-	33.00	33.00	28.74
-	3907	Terras 2	32.86	-	32.86	32.86	28.61	-	32.86	32.86	28.61
-	3912	Terras 2	32.86	-	32.86	32.86	28.60	-	32.86	32.86	28.60
22 7.50			-	-	53.06	53.06	48.80	-	53.06	53.06	48.80
-	3894	Terras 2	33.20	-	33.20	33.20	28.94	-	33.20	33.20	28.94
-	3900	Terras 2	32.99	-	32.99	32.99	28.73	-	32.99	32.99	28.73
-	3895	Terras 2	32.94	-	32.94	32.94	28.68	-	32.94	32.94	28.68
-	3890	Terras 2	32.88	-	32.88	32.88	28.62	-	32.88	32.88	28.62
-	3906	Terras 2	32.76	-	32.76	32.76	28.50	-	32.76	32.76	28.50
-	3901	Terras 2	32.74	-	32.74	32.74	28.48	-	32.74	32.74	28.48
-	3896	Terras 2	32.71	-	32.71	32.71	28.45	-	32.71	32.71	28.45

-	3891	Terras 2	32.68	-	32.68	32.68	28.42	-	32.68	32.68	28.42
-	3902	Terras 2	32.53	-	32.53	32.53	28.27	-	32.53	32.53	28.27
-	3907	Terras 2	32.53	-	32.53	32.53	28.27	-	32.53	32.53	28.27
22 10.50			-	-	52.74	52.74	48.49	-	52.74	52.74	48.49
-	3894	Terras 2	32.59	-	32.59	32.59	28.33	-	32.59	32.59	28.33
-	3900	Terras 2	32.41	-	32.41	32.41	28.15	-	32.41	32.41	28.15
-	3895	Terras 2	32.38	-	32.38	32.38	28.12	-	32.38	32.38	28.12
-	3890	Terras 2	32.36	-	32.36	32.36	28.10	-	32.36	32.36	28.10
-	3901	Terras 2	32.21	-	32.21	32.21	27.95	-	32.21	32.21	27.95
-	3906	Terras 2	32.21	-	32.21	32.21	27.95	-	32.21	32.21	27.95
-	3896	Terras 2	32.20	-	32.20	32.20	27.94	-	32.20	32.20	27.94
-	3891	Terras 2	32.19	-	32.19	32.19	27.94	-	32.19	32.19	27.94
-	3892	Terras 2	32.07	-	32.07	32.07	27.81	-	32.07	32.07	27.81
-	3897	Terras 2	32.05	-	32.05	32.05	27.79	-	32.05	32.05	27.79
22 13.50			-	-	52.36	52.36	48.10	-	52.36	52.36	48.10
-	3894	Terras 2	31.87	-	31.87	31.87	27.61	-	31.87	31.87	27.61
-	3890	Terras 2	31.72	-	31.72	31.72	27.46	-	31.72	31.72	27.46
-	3900	Terras 2	31.72	-	31.72	31.72	27.46	-	31.72	31.72	27.46
-	3895	Terras 2	31.72	-	31.72	31.72	27.46	-	31.72	31.72	27.46
-	3891	Terras 2	31.59	-	31.59	31.59	27.33	-	31.59	31.59	27.33
-	3896	Terras 2	31.58	-	31.58	31.58	27.32	-	31.58	31.58	27.32
-	3901	Terras 2	31.57	-	31.57	31.57	27.31	-	31.57	31.57	27.31
-	3906	Terras 2	31.55	-	31.55	31.55	27.29	-	31.55	31.55	27.29
-	3892	Terras 2	31.49	-	31.49	31.49	27.23	-	31.49	31.49	27.23
-	3897	Terras 2	31.47	-	31.47	31.47	27.21	-	31.47	31.47	27.21
22 16.50			-	-	51.92	51.92	47.66	-	51.92	51.92	47.66
-	3894	Terras 2	31.11	-	31.11	31.11	26.85	-	31.11	31.11	26.85
-	3890	Terras 2	31.02	-	31.02	31.02	26.76	-	31.02	31.02	26.76
-	3895	Terras 2	31.00	-	31.00	31.00	26.74	-	31.00	31.00	26.74
-	3900	Terras 2	30.98	-	30.98	30.98	26.72	-	30.98	30.98	26.72
-	3891	Terras 2	30.92	-	30.92	30.92	26.66	-	30.92	30.92	26.66
-	3896	Terras 2	30.90	-	30.90	30.90	26.64	-	30.90	30.90	26.64
-	3901	Terras 2	30.88	-	30.88	30.88	26.62	-	30.88	30.88	26.62
-	3892	Terras 2	30.85	-	30.85	30.85	26.59	-	30.85	30.85	26.59
-	3906	Terras 2	30.84	-	30.84	30.84	26.59	-	30.84	30.84	26.59
-	3897	Terras 2	30.81	-	30.81	30.81	26.55	-	30.81	30.81	26.55
22 19.50			-	-	51.45	51.45	47.19	-	51.45	51.45	47.19
-	3894	Terras 2	30.34	-	30.34	30.34	26.08	-	30.34	30.34	26.08
-	3890	Terras 2	30.30	-	30.30	30.30	26.04	-	30.30	30.30	26.04
-	3895	Terras 2	30.26	-	30.26	30.26	26.00	-	30.26	30.26	26.00
-	3900	Terras 2	30.24	-	30.24	30.24	25.98	-	30.24	30.24	25.98
-	3891	Terras 2	30.23	-	30.23	30.23	25.97	-	30.23	30.23	25.97
-	3896	Terras 2	30.19	-	30.19	30.19	25.93	-	30.19	30.19	25.93
-	3892	Terras 2	30.17	-	30.17	30.17	25.91	-	30.17	30.17	25.91
-	3901	Terras 2	30.16	-	30.16	30.16	25.90	-	30.16	30.16	25.90
-	3897	Terras 2	30.13	-	30.13	30.13	25.87	-	30.13	30.13	25.87
-	3906	Terras 2	30.12	-	30.12	30.12	25.86	-	30.12	30.12	25.86
22 22.50			-	-	50.96	50.96	46.70	-	50.96	50.96	46.70
-	3894	Terras 2	29.59	-	29.59	29.59	25.33	-	29.59	29.59	25.33
-	3890	Terras 2	29.58	-	29.58	29.58	25.32	-	29.58	29.58	25.32
-	3895	Terras 2	29.54	-	29.54	29.54	25.28	-	29.54	29.54	25.28
-	3891	Terras 2	29.53	-	29.53	29.53	25.27	-	29.53	29.53	25.27
-	3900	Terras 2	29.50	-	29.50	29.50	25.24	-	29.50	29.50	25.24
-	3892	Terras 2	29.49	-	29.49	29.49	25.23	-	29.49	29.49	25.23
-	3896	Terras 2	29.49	-	29.49	29.49	25.23	-	29.49	29.49	25.23
-	3893	Terras 2	29.45	-	29.45	29.45	25.19	-	29.45	29.45	25.19
-	3901	Terras 2	29.45	-	29.45	29.45	25.19	-	29.45	29.45	25.19
-	3897	Terras 2	29.44	-	29.44	29.44	25.18	-	29.44	29.44	25.18
22 25.50			-	-	50.48	50.48	46.22	-	50.48	50.48	46.22
-	3890	Terras 2	28.89	-	28.89	28.89	24.63	-	28.89	28.89	24.63
-	3894	Terras 2	28.87	-	28.87	28.87	24.61	-	28.87	28.87	24.61
-	3891	Terras 2	28.85	-	28.85	28.85	24.59	-	28.85	28.85	24.59
-	3895	Terras 2	28.83	-	28.83	28.83	24.57	-	28.83	28.83	24.57
-	3892	Terras 2	28.81	-	28.81	28.81	24.55	-	28.81	28.81	24.55
-	3896	Terras 2	28.80	-	28.80	28.80	24.54	-	28.80	28.80	24.54
-	3900	Terras 2	28.79	-	28.79	28.79	24.53	-	28.79	28.79	24.53
-	3893	Terras 2	28.78	-	28.78	28.78	24.52	-	28.78	28.78	24.52

-	3897	Terras 2	28.77	-	28.77	28.77	24.51	-	28.77	28.77	24.51
-	3901	Terras 2	28.76	-	28.76	28.76	24.50	-	28.76	28.76	24.50
23	4.50		-	-	51.47	51.47	47.21	-	51.47	51.47	47.21
-	3888	Terras 2	30.72	-	30.72	30.72	26.46	-	30.72	30.72	26.46
-	3894	Terras 2	30.59	-	30.59	30.59	26.33	-	30.59	30.59	26.33
-	3889	Terras 2	30.51	-	30.51	30.51	26.25	-	30.51	30.51	26.25
-	3900	Terras 2	30.48	-	30.48	30.48	26.22	-	30.48	30.48	26.22
-	3895	Terras 2	30.40	-	30.40	30.40	26.14	-	30.40	30.40	26.14
-	3906	Terras 2	30.35	-	30.35	30.35	26.09	-	30.35	30.35	26.09
-	3890	Terras 2	30.33	-	30.33	30.33	26.07	-	30.33	30.33	26.07
-	3901	Terras 2	30.29	-	30.29	30.29	26.03	-	30.29	30.29	26.03
-	3896	Terras 2	30.23	-	30.23	30.23	25.97	-	30.23	30.23	25.97
-	3912	Terras 2	30.21	-	30.21	30.21	25.95	-	30.21	30.21	25.95
23	7.50		-	-	51.35	51.35	47.09	-	51.35	51.35	47.09
-	3888	Terras 2	30.51	-	30.51	30.51	26.25	-	30.51	30.51	26.25
-	3894	Terras 2	30.39	-	30.39	30.39	26.13	-	30.39	30.39	26.13
-	3889	Terras 2	30.32	-	30.32	30.32	26.06	-	30.32	30.32	26.06
-	3900	Terras 2	30.28	-	30.28	30.28	26.02	-	30.28	30.28	26.02
-	3895	Terras 2	30.21	-	30.21	30.21	25.95	-	30.21	30.21	25.95
-	3906	Terras 2	30.16	-	30.16	30.16	25.90	-	30.16	30.16	25.90
-	3890	Terras 2	30.16	-	30.16	30.16	25.90	-	30.16	30.16	25.90
-	3901	Terras 2	30.11	-	30.11	30.11	25.85	-	30.11	30.11	25.85
-	3896	Terras 2	30.05	-	30.05	30.05	25.79	-	30.05	30.05	25.79
-	3912	Terras 2	30.03	-	30.03	30.03	25.77	-	30.03	30.03	25.77
23	10.50		-	-	51.16	51.16	46.90	-	51.16	51.16	46.90
-	3888	Terras 2	30.19	-	30.19	30.19	25.93	-	30.19	30.19	25.93
-	3894	Terras 2	30.08	-	30.08	30.08	25.82	-	30.08	30.08	25.82
-	3889	Terras 2	30.02	-	30.02	30.02	25.76	-	30.02	30.02	25.76
-	3900	Terras 2	29.97	-	29.97	29.97	25.71	-	29.97	29.97	25.71
-	3895	Terras 2	29.91	-	29.91	29.91	25.65	-	29.91	29.91	25.65
-	3890	Terras 2	29.87	-	29.87	29.87	25.61	-	29.87	29.87	25.61
-	3906	Terras 2	29.86	-	29.86	29.86	25.60	-	29.86	29.86	25.60
-	3901	Terras 2	29.82	-	29.82	29.82	25.56	-	29.82	29.82	25.56
-	3896	Terras 2	29.78	-	29.78	29.78	25.52	-	29.78	29.78	25.52
-	3891	Terras 2	29.75	-	29.75	29.75	25.49	-	29.75	29.75	25.49
23	13.50		-	-	50.91	50.91	46.65	-	50.91	50.91	46.65
-	3888	Terras 2	29.78	-	29.78	29.78	25.52	-	29.78	29.78	25.52
-	3894	Terras 2	29.67	-	29.67	29.67	25.41	-	29.67	29.67	25.41
-	3889	Terras 2	29.63	-	29.63	29.63	25.37	-	29.63	29.63	25.37
-	3900	Terras 2	29.58	-	29.58	29.58	25.32	-	29.58	29.58	25.32
-	3895	Terras 2	29.53	-	29.53	29.53	25.27	-	29.53	29.53	25.27
-	3890	Terras 2	29.50	-	29.50	29.50	25.25	-	29.50	29.50	25.25
-	3906	Terras 2	29.47	-	29.47	29.47	25.22	-	29.47	29.47	25.22
-	3901	Terras 2	29.44	-	29.44	29.44	25.18	-	29.44	29.44	25.18
-	3896	Terras 2	29.41	-	29.41	29.41	25.15	-	29.41	29.41	25.15
-	3891	Terras 2	29.40	-	29.40	29.40	25.14	-	29.40	29.40	25.14
23	16.50		-	-	50.62	50.62	46.36	-	50.62	50.62	46.36
-	3888	Terras 2	29.30	-	29.30	29.30	25.04	-	29.30	29.30	25.04
-	3894	Terras 2	29.20	-	29.20	29.20	24.94	-	29.20	29.20	24.94
-	3889	Terras 2	29.18	-	29.18	29.18	24.92	-	29.18	29.18	24.92
-	3900	Terras 2	29.12	-	29.12	29.12	24.86	-	29.12	29.12	24.86
-	3895	Terras 2	29.08	-	29.08	29.08	24.83	-	29.08	29.08	24.83
-	3890	Terras 2	29.07	-	29.07	29.07	24.81	-	29.07	29.07	24.81
-	3906	Terras 2	29.03	-	29.03	29.03	24.77	-	29.03	29.03	24.77
-	3901	Terras 2	29.01	-	29.01	29.01	24.75	-	29.01	29.01	24.75
-	3896	Terras 2	28.99	-	28.99	28.99	24.73	-	28.99	28.99	24.73
-	3891	Terras 2	28.98	-	28.98	28.98	24.73	-	28.98	28.98	24.73
23	19.50		-	-	50.28	50.28	46.02	-	50.28	50.28	46.02
-	3888	Terras 2	28.79	-	28.79	28.79	24.53	-	28.79	28.79	24.53
-	3894	Terras 2	28.69	-	28.69	28.69	24.43	-	28.69	28.69	24.43
-	3889	Terras 2	28.69	-	28.69	28.69	24.43	-	28.69	28.69	24.43
-	3900	Terras 2	28.62	-	28.62	28.62	24.36	-	28.62	28.62	24.36
-	3895	Terras 2	28.60	-	28.60	28.60	24.34	-	28.60	28.60	24.34
-	3890	Terras 2	28.60	-	28.60	28.60	24.34	-	28.60	28.60	24.34
-	3906	Terras 2	28.54	-	28.54	28.54	24.28	-	28.54	28.54	24.28
-	3901	Terras 2	28.53	-	28.53	28.53	24.27	-	28.53	28.53	24.27
-	3891	Terras 2	28.53	-	28.53	28.53	24.27	-	28.53	28.53	24.27

-	3896	Terras 2	28.52	-	28.52	28.52	24.26	-	28.52	28.52	24.26
23 22.50			-	-	49.93	49.93	45.67	-	49.93	49.93	45.67
-	3888	Terras 2	28.25	-	28.25	28.25	23.99	-	28.25	28.25	23.99
-	3889	Terras 2	28.17	-	28.17	28.17	23.92	-	28.17	28.17	23.92
-	3894	Terras 2	28.16	-	28.16	28.16	23.90	-	28.16	28.16	23.90
-	3900	Terras 2	28.10	-	28.10	28.10	23.84	-	28.10	28.10	23.84
-	3890	Terras 2	28.10	-	28.10	28.10	23.84	-	28.10	28.10	23.84
-	3895	Terras 2	28.09	-	28.09	28.09	23.83	-	28.09	28.09	23.83
-	3891	Terras 2	28.04	-	28.04	28.04	23.78	-	28.04	28.04	23.78
-	3906	Terras 2	28.03	-	28.03	28.03	23.77	-	28.03	28.03	23.77
-	3896	Terras 2	28.03	-	28.03	28.03	23.77	-	28.03	28.03	23.77
-	3901	Terras 2	28.03	-	28.03	28.03	23.77	-	28.03	28.03	23.77
23 25.50			-	-	49.55	49.55	45.29	-	49.55	49.55	45.29
-	3888	Terras 2	27.72	-	27.72	27.72	23.46	-	27.72	27.72	23.46
-	3889	Terras 2	27.65	-	27.65	27.65	23.39	-	27.65	27.65	23.39
-	3894	Terras 2	27.63	-	27.63	27.63	23.37	-	27.63	27.63	23.37
-	3890	Terras 2	27.59	-	27.59	27.59	23.34	-	27.59	27.59	23.34
-	3900	Terras 2	27.57	-	27.57	27.57	23.31	-	27.57	27.57	23.31
-	3895	Terras 2	27.57	-	27.57	27.57	23.31	-	27.57	27.57	23.31
-	3891	Terras 2	27.54	-	27.54	27.54	23.28	-	27.54	27.54	23.28
-	3896	Terras 2	27.52	-	27.52	27.52	23.26	-	27.52	27.52	23.26
-	3906	Terras 2	27.51	-	27.51	27.51	23.25	-	27.51	27.51	23.25
-	3901	Terras 2	27.51	-	27.51	27.51	23.25	-	27.51	27.51	23.25
24 4.50			-	-	50.29	50.29	46.03	-	50.29	50.29	46.03
-	3888	Terras 2	28.91	-	28.91	28.91	24.65	-	28.91	28.91	24.65
-	3894	Terras 2	28.81	-	28.81	28.81	24.55	-	28.81	28.81	24.55
-	3889	Terras 2	28.75	-	28.75	28.75	24.49	-	28.75	28.75	24.49
-	3900	Terras 2	28.74	-	28.74	28.74	24.48	-	28.74	28.74	24.48
-	3895	Terras 2	28.67	-	28.67	28.67	24.41	-	28.67	28.67	24.41
-	3906	Terras 2	28.65	-	28.65	28.65	24.39	-	28.65	28.65	24.39
-	3890	Terras 2	28.62	-	28.62	28.62	24.36	-	28.62	28.62	24.36
-	3901	Terras 2	28.59	-	28.59	28.59	24.33	-	28.59	28.59	24.33
-	3912	Terras 2	28.56	-	28.56	28.56	24.30	-	28.56	28.56	24.30
-	3896	Terras 2	28.54	-	28.54	28.54	24.28	-	28.54	28.54	24.28
24 7.50			-	-	50.20	50.20	45.94	-	50.20	50.20	45.94
-	3888	Terras 2	28.78	-	28.78	28.78	24.52	-	28.78	28.78	24.52
-	3894	Terras 2	28.68	-	28.68	28.68	24.42	-	28.68	28.68	24.42
-	3889	Terras 2	28.63	-	28.63	28.63	24.37	-	28.63	28.63	24.37
-	3900	Terras 2	28.61	-	28.61	28.61	24.35	-	28.61	28.61	24.35
-	3895	Terras 2	28.54	-	28.54	28.54	24.28	-	28.54	28.54	24.28
-	3906	Terras 2	28.53	-	28.53	28.53	24.27	-	28.53	28.53	24.27
-	3890	Terras 2	28.50	-	28.50	28.50	24.24	-	28.50	28.50	24.24
-	3901	Terras 2	28.47	-	28.47	28.47	24.21	-	28.47	28.47	24.21
-	3912	Terras 2	28.44	-	28.44	28.44	24.18	-	28.44	28.44	24.18
-	3896	Terras 2	28.42	-	28.42	28.42	24.16	-	28.42	28.42	24.16
24 10.50			-	-	50.06	50.06	45.81	-	50.06	50.06	45.81
-	3888	Terras 2	28.57	-	28.57	28.57	24.31	-	28.57	28.57	24.31
-	3894	Terras 2	28.47	-	28.47	28.47	24.21	-	28.47	28.47	24.21
-	3889	Terras 2	28.43	-	28.43	28.43	24.17	-	28.43	28.43	24.17
-	3900	Terras 2	28.40	-	28.40	28.40	24.14	-	28.40	28.40	24.14
-	3895	Terras 2	28.34	-	28.34	28.34	24.08	-	28.34	28.34	24.08
-	3906	Terras 2	28.32	-	28.32	28.32	24.06	-	28.32	28.32	24.06
-	3890	Terras 2	28.31	-	28.31	28.31	24.05	-	28.31	28.31	24.05
-	3901	Terras 2	28.27	-	28.27	28.27	24.01	-	28.27	28.27	24.01
-	3912	Terras 2	28.24	-	28.24	28.24	23.98	-	28.24	28.24	23.98
-	3896	Terras 2	28.23	-	28.23	28.23	23.97	-	28.23	28.23	23.97
24 13.50			-	-	49.88	49.88	45.62	-	49.88	49.88	45.62
-	3888	Terras 2	28.28	-	28.28	28.28	24.02	-	28.28	28.28	24.02
-	3894	Terras 2	28.19	-	28.19	28.19	23.93	-	28.19	28.19	23.93
-	3889	Terras 2	28.16	-	28.16	28.16	23.90	-	28.16	28.16	23.90
-	3900	Terras 2	28.12	-	28.12	28.12	23.86	-	28.12	28.12	23.86
-	3895	Terras 2	28.07	-	28.07	28.07	23.81	-	28.07	28.07	23.81
-	3890	Terras 2	28.05	-	28.05	28.05	23.79	-	28.05	28.05	23.79
-	3906	Terras 2	28.05	-	28.05	28.05	23.79	-	28.05	28.05	23.79
-	3901	Terras 2	28.01	-	28.01	28.01	23.75	-	28.01	28.01	23.75
-	3896	Terras 2	27.97	-	27.97	27.97	23.71	-	27.97	27.97	23.71
-	3912	Terras 2	27.97	-	27.97	27.97	23.71	-	27.97	27.97	23.71

24	16.50			-	-	49.65	49.65	45.39	-	49.65	49.65	45.39
-		3888	Terras 2	27.95	-	27.95	27.95	23.69	-	27.95	27.95	23.69
-		3894	Terras 2	27.85	-	27.85	27.85	23.59	-	27.85	27.85	23.59
-		3889	Terras 2	27.83	-	27.83	27.83	23.57	-	27.83	27.83	23.57
-		3900	Terras 2	27.79	-	27.79	27.79	23.53	-	27.79	27.79	23.53
-		3895	Terras 2	27.75	-	27.75	27.75	23.49	-	27.75	27.75	23.49
-		3890	Terras 2	27.74	-	27.74	27.74	23.48	-	27.74	27.74	23.48
-		3906	Terras 2	27.73	-	27.73	27.73	23.47	-	27.73	27.73	23.47
-		3901	Terras 2	27.69	-	27.69	27.69	23.43	-	27.69	27.69	23.43
-		3896	Terras 2	27.67	-	27.67	27.67	23.41	-	27.67	27.67	23.41
-		3891	Terras 2	27.66	-	27.66	27.66	23.40	-	27.66	27.66	23.40
24	19.50			-	-	49.39	49.39	45.13	-	49.39	49.39	45.13
-		3888	Terras 2	27.57	-	27.57	27.57	23.31	-	27.57	27.57	23.31
-		3894	Terras 2	27.48	-	27.48	27.48	23.22	-	27.48	27.48	23.22
-		3889	Terras 2	27.47	-	27.47	27.47	23.21	-	27.47	27.47	23.21
-		3900	Terras 2	27.42	-	27.42	27.42	23.16	-	27.42	27.42	23.16
-		3890	Terras 2	27.39	-	27.39	27.39	23.13	-	27.39	27.39	23.13
-		3895	Terras 2	27.39	-	27.39	27.39	23.13	-	27.39	27.39	23.13
-		3906	Terras 2	27.36	-	27.36	27.36	23.10	-	27.36	27.36	23.10
-		3901	Terras 2	27.34	-	27.34	27.34	23.08	-	27.34	27.34	23.08
-		3896	Terras 2	27.32	-	27.32	27.32	23.06	-	27.32	27.32	23.06
-		3891	Terras 2	27.32	-	27.32	27.32	23.06	-	27.32	27.32	23.06
24	22.50			-	-	49.10	49.10	44.84	-	49.10	49.10	44.84
-		3888	Terras 2	27.16	-	27.16	27.16	22.91	-	27.16	27.16	22.91
-		3889	Terras 2	27.08	-	27.08	27.08	22.82	-	27.08	27.08	22.82
-		3894	Terras 2	27.07	-	27.07	27.07	22.81	-	27.07	27.07	22.81
-		3900	Terras 2	27.02	-	27.02	27.02	22.76	-	27.02	27.02	22.76
-		3890	Terras 2	27.01	-	27.01	27.01	22.75	-	27.01	27.01	22.75
-		3895	Terras 2	27.00	-	27.00	27.00	22.74	-	27.00	27.00	22.74
-		3906	Terras 2	26.97	-	26.97	26.97	22.71	-	26.97	26.97	22.71
-		3891	Terras 2	26.95	-	26.95	26.95	22.69	-	26.95	26.95	22.69
-		3901	Terras 2	26.95	-	26.95	26.95	22.69	-	26.95	26.95	22.69
-		3896	Terras 2	26.94	-	26.94	26.94	22.68	-	26.94	26.94	22.68
24	25.50			-	-	48.79	48.79	44.53	-	48.79	48.79	44.53
-		3888	Terras 2	26.74	-	26.74	26.74	22.48	-	26.74	26.74	22.48
-		3889	Terras 2	26.67	-	26.67	26.67	22.41	-	26.67	26.67	22.41
-		3894	Terras 2	26.65	-	26.65	26.65	22.39	-	26.65	26.65	22.39
-		3890	Terras 2	26.61	-	26.61	26.61	22.35	-	26.61	26.61	22.35
-		3900	Terras 2	26.60	-	26.60	26.60	22.34	-	26.60	26.60	22.34
-		3895	Terras 2	26.59	-	26.59	26.59	22.33	-	26.59	26.59	22.33
-		3906	Terras 2	26.55	-	26.55	26.55	22.29	-	26.55	26.55	22.29
-		3891	Terras 2	26.55	-	26.55	26.55	22.29	-	26.55	26.55	22.29
-		3896	Terras 2	26.54	-	26.54	26.54	22.28	-	26.54	26.54	22.28
-		3901	Terras 2	26.54	-	26.54	26.54	22.28	-	26.54	26.54	22.28
25	4.50			-	-	52.54	52.54	48.28	-	52.54	52.54	48.28
-		4098	Terras 2	32.08	-	32.08	32.08	27.82	-	32.08	32.08	27.82
-		4106	Terras 2	31.91	-	31.91	31.91	27.65	-	31.91	31.91	27.65
-		4099	Terras 2	31.88	-	31.88	31.88	27.62	-	31.88	31.88	27.62
-		4092	Terras 2	31.84	-	31.84	31.84	27.58	-	31.84	31.84	27.58
-		4107	Terras 2	31.76	-	31.76	31.76	27.50	-	31.76	31.76	27.50
-		4115	Terras 2	31.72	-	31.72	31.72	27.46	-	31.72	31.72	27.46
-		4100	Terras 2	31.71	-	31.71	31.71	27.46	-	31.71	31.71	27.46
-		4093	Terras 2	31.67	-	31.67	31.67	27.41	-	31.67	31.67	27.41
-		4108	Terras 2	31.64	-	31.64	31.64	27.38	-	31.64	31.64	27.38
-		4086	Terras 2	31.61	-	31.61	31.61	27.35	-	31.61	31.61	27.35
25	7.50			-	-	52.43	52.43	48.17	-	52.43	52.43	48.17
-		4098	Terras 2	31.81	-	31.81	31.81	27.55	-	31.81	31.81	27.55
-		4106	Terras 2	31.66	-	31.66	31.66	27.40	-	31.66	31.66	27.40
-		4099	Terras 2	31.63	-	31.63	31.63	27.37	-	31.63	31.63	27.37
-		4092	Terras 2	31.59	-	31.59	31.59	27.33	-	31.59	31.59	27.33
-		4107	Terras 2	31.53	-	31.53	31.53	27.27	-	31.53	31.53	27.27
-		4115	Terras 2	31.50	-	31.50	31.50	27.24	-	31.50	31.50	27.24
-		4100	Terras 2	31.48	-	31.48	31.48	27.22	-	31.48	31.48	27.22
-		4093	Terras 2	31.43	-	31.43	31.43	27.17	-	31.43	31.43	27.17
-		4108	Terras 2	31.42	-	31.42	31.42	27.16	-	31.42	31.42	27.16
-		4086	Terras 2	31.37	-	31.37	31.37	27.11	-	31.37	31.37	27.11
25	10.50			-	-	52.21	52.21	47.95	-	52.21	52.21	47.95

-	4098	Terras 2	31.39	-	31.39	31.39	27.13	-	31.39	31.39	27.13
-	4106	Terras 2	31.28	-	31.28	31.28	27.02	-	31.28	31.28	27.02
-	4099	Terras 2	31.24	-	31.24	31.24	26.99	-	31.24	31.24	26.99
-	4092	Terras 2	31.20	-	31.20	31.20	26.94	-	31.20	31.20	26.94
-	4107	Terras 2	31.17	-	31.17	31.17	26.91	-	31.17	31.17	26.91
-	4115	Terras 2	31.15	-	31.15	31.15	26.89	-	31.15	31.15	26.89
-	4100	Terras 2	31.12	-	31.12	31.12	26.86	-	31.12	31.12	26.86
-	4108	Terras 2	31.08	-	31.08	31.08	26.82	-	31.08	31.08	26.82
-	4093	Terras 2	31.06	-	31.06	31.06	26.80	-	31.06	31.06	26.80
-	4101	Terras 2	31.01	-	31.01	31.01	26.75	-	31.01	31.01	26.75
25	13.50		-	-	51.93	51.93	47.67	-	51.93	51.93	47.67
-	4098	Terras 2	30.87	-	30.87	30.87	26.61	-	30.87	30.87	26.61
-	4106	Terras 2	30.80	-	30.80	30.80	26.54	-	30.80	30.80	26.54
-	4099	Terras 2	30.76	-	30.76	30.76	26.50	-	30.76	30.76	26.50
-	4107	Terras 2	30.71	-	30.71	30.71	26.45	-	30.71	30.71	26.45
-	4092	Terras 2	30.71	-	30.71	30.71	26.45	-	30.71	30.71	26.45
-	4115	Terras 2	30.70	-	30.70	30.70	26.44	-	30.70	30.70	26.44
-	4100	Terras 2	30.66	-	30.66	30.66	26.40	-	30.66	30.66	26.40
-	4108	Terras 2	30.63	-	30.63	30.63	26.37	-	30.63	30.63	26.37
-	4093	Terras 2	30.60	-	30.60	30.60	26.34	-	30.60	30.60	26.34
-	4109	Terras 2	30.58	-	30.58	30.58	26.32	-	30.58	30.58	26.32
25	16.50		-	-	51.60	51.60	47.34	-	51.60	51.60	47.34
-	4098	Terras 2	30.30	-	30.30	30.30	26.04	-	30.30	30.30	26.04
-	4106	Terras 2	30.25	-	30.25	30.25	26.00	-	30.25	30.25	26.00
-	4099	Terras 2	30.21	-	30.21	30.21	25.95	-	30.21	30.21	25.95
-	4115	Terras 2	30.19	-	30.19	30.19	25.93	-	30.19	30.19	25.93
-	4107	Terras 2	30.18	-	30.18	30.18	25.92	-	30.18	30.18	25.92
-	4092	Terras 2	30.15	-	30.15	30.15	25.89	-	30.15	30.15	25.89
-	4100	Terras 2	30.13	-	30.13	30.13	25.87	-	30.13	30.13	25.87
-	4108	Terras 2	30.12	-	30.12	30.12	25.87	-	30.12	30.12	25.87
-	4109	Terras 2	30.08	-	30.08	30.08	25.82	-	30.08	30.08	25.82
-	4093	Terras 2	30.07	-	30.07	30.07	25.81	-	30.07	30.07	25.81
25	19.50		-	-	51.24	51.24	46.99	-	51.24	51.24	46.99
-	4098	Terras 2	29.69	-	29.69	29.69	25.43	-	29.69	29.69	25.43
-	4106	Terras 2	29.68	-	29.68	29.68	25.42	-	29.68	29.68	25.42
-	4099	Terras 2	29.63	-	29.63	29.63	25.37	-	29.63	29.63	25.37
-	4115	Terras 2	29.63	-	29.63	29.63	25.37	-	29.63	29.63	25.37
-	4107	Terras 2	29.62	-	29.62	29.62	25.36	-	29.62	29.62	25.36
-	4108	Terras 2	29.58	-	29.58	29.58	25.32	-	29.58	29.58	25.32
-	4100	Terras 2	29.57	-	29.57	29.57	25.31	-	29.57	29.57	25.31
-	4092	Terras 2	29.57	-	29.57	29.57	25.31	-	29.57	29.57	25.31
-	4109	Terras 2	29.54	-	29.54	29.54	25.28	-	29.54	29.54	25.28
-	4101	Terras 2	29.52	-	29.52	29.52	25.26	-	29.52	29.52	25.26
25	22.50		-	-	50.87	50.87	46.61	-	50.87	50.87	46.61
-	4098	Terras 2	29.09	-	29.09	29.09	24.83	-	29.09	29.09	24.83
-	4106	Terras 2	29.09	-	29.09	29.09	24.83	-	29.09	29.09	24.83
-	4115	Terras 2	29.06	-	29.06	29.06	24.80	-	29.06	29.06	24.80
-	4099	Terras 2	29.04	-	29.04	29.04	24.78	-	29.04	29.04	24.78
-	4107	Terras 2	29.04	-	29.04	29.04	24.78	-	29.04	29.04	24.78
-	4108	Terras 2	29.01	-	29.01	29.01	24.75	-	29.01	29.01	24.75
-	4100	Terras 2	28.99	-	28.99	28.99	24.73	-	28.99	28.99	24.73
-	4092	Terras 2	28.98	-	28.98	28.98	24.72	-	28.98	28.98	24.72
-	4109	Terras 2	28.98	-	28.98	28.98	24.72	-	28.98	28.98	24.72
-	4101	Terras 2	28.95	-	28.95	28.95	24.69	-	28.95	28.95	24.69
25	25.50		-	-	50.49	50.49	46.23	-	50.49	50.49	46.23
-	4106	Terras 2	28.50	-	28.50	28.50	24.24	-	28.50	28.50	24.24
-	4098	Terras 2	28.49	-	28.49	28.49	24.23	-	28.49	28.49	24.23
-	4115	Terras 2	28.48	-	28.48	28.48	24.22	-	28.48	28.48	24.22
-	4107	Terras 2	28.47	-	28.47	28.47	24.21	-	28.47	28.47	24.21
-	4099	Terras 2	28.45	-	28.45	28.45	24.19	-	28.45	28.45	24.19
-	4108	Terras 2	28.44	-	28.44	28.44	24.18	-	28.44	28.44	24.18
-	4100	Terras 2	28.42	-	28.42	28.42	24.16	-	28.42	28.42	24.16
-	4109	Terras 2	28.41	-	28.41	28.41	24.16	-	28.41	28.41	24.16
-	4092	Terras 2	28.40	-	28.40	28.40	24.14	-	28.40	28.40	24.14
-	4101	Terras 2	28.39	-	28.39	28.39	24.13	-	28.39	28.39	24.13
26	4.50		-	-	51.81	51.81	47.55	-	51.81	51.81	47.55
-	4098	Terras 2	30.81	-	30.81	30.81	26.55	-	30.81	30.81	26.55

-	4105	Terras 2	30.79	-	30.79	30.79	26.53	-	30.79	30.79	26.53
-	4099	Terras 2	30.64	-	30.64	30.64	26.38	-	30.64	30.64	26.38
-	4092	Terras 2	30.64	-	30.64	30.64	26.38	-	30.64	30.64	26.38
-	4106	Terras 2	30.63	-	30.63	30.63	26.37	-	30.63	30.63	26.37
-	4114	Terras 2	30.53	-	30.53	30.53	26.27	-	30.53	30.53	26.27
-	4107	Terras 2	30.51	-	30.51	30.51	26.25	-	30.51	30.51	26.25
-	4100	Terras 2	30.49	-	30.49	30.49	26.23	-	30.49	30.49	26.23
-	4093	Terras 2	30.48	-	30.48	30.48	26.22	-	30.48	30.48	26.22
-	4115	Terras 2	30.46	-	30.46	30.46	26.20	-	30.46	30.46	26.20
26	7.50		-	-	51.74	51.74	47.48	-	51.74	51.74	47.48
-	4098	Terras 2	30.61	-	30.61	30.61	26.35	-	30.61	30.61	26.35
-	4105	Terras 2	30.60	-	30.60	30.60	26.34	-	30.60	30.60	26.34
-	4106	Terras 2	30.45	-	30.45	30.45	26.19	-	30.45	30.45	26.19
-	4099	Terras 2	30.45	-	30.45	30.45	26.19	-	30.45	30.45	26.19
-	4092	Terras 2	30.45	-	30.45	30.45	26.19	-	30.45	30.45	26.19
-	4114	Terras 2	30.36	-	30.36	30.36	26.10	-	30.36	30.36	26.10
-	4107	Terras 2	30.34	-	30.34	30.34	26.08	-	30.34	30.34	26.08
-	4100	Terras 2	30.32	-	30.32	30.32	26.06	-	30.32	30.32	26.06
-	4093	Terras 2	30.30	-	30.30	30.30	26.04	-	30.30	30.30	26.04
-	4115	Terras 2	30.29	-	30.29	30.29	26.03	-	30.29	30.29	26.03
26	10.50		-	-	51.57	51.57	47.31	-	51.57	51.57	47.31
-	4098	Terras 2	30.30	-	30.30	30.30	26.04	-	30.30	30.30	26.04
-	4105	Terras 2	30.29	-	30.29	30.29	26.03	-	30.29	30.29	26.03
-	4106	Terras 2	30.17	-	30.17	30.17	25.91	-	30.17	30.17	25.91
-	4099	Terras 2	30.16	-	30.16	30.16	25.90	-	30.16	30.16	25.90
-	4092	Terras 2	30.15	-	30.15	30.15	25.89	-	30.15	30.15	25.89
-	4114	Terras 2	30.09	-	30.09	30.09	25.83	-	30.09	30.09	25.83
-	4107	Terras 2	30.06	-	30.06	30.06	25.80	-	30.06	30.06	25.80
-	4100	Terras 2	30.04	-	30.04	30.04	25.78	-	30.04	30.04	25.78
-	4115	Terras 2	30.03	-	30.03	30.03	25.77	-	30.03	30.03	25.77
-	4093	Terras 2	30.02	-	30.02	30.02	25.76	-	30.02	30.02	25.76
26	13.50		-	-	51.34	51.34	47.08	-	51.34	51.34	47.08
-	4098	Terras 2	29.90	-	29.90	29.90	25.64	-	29.90	29.90	25.64
-	4105	Terras 2	29.90	-	29.90	29.90	25.64	-	29.90	29.90	25.64
-	4106	Terras 2	29.80	-	29.80	29.80	25.54	-	29.80	29.80	25.54
-	4099	Terras 2	29.78	-	29.78	29.78	25.52	-	29.78	29.78	25.52
-	4092	Terras 2	29.77	-	29.77	29.77	25.51	-	29.77	29.77	25.51
-	4114	Terras 2	29.74	-	29.74	29.74	25.48	-	29.74	29.74	25.48
-	4107	Terras 2	29.71	-	29.71	29.71	25.45	-	29.71	29.71	25.45
-	4100	Terras 2	29.68	-	29.68	29.68	25.42	-	29.68	29.68	25.42
-	4115	Terras 2	29.68	-	29.68	29.68	25.42	-	29.68	29.68	25.42
-	4093	Terras 2	29.66	-	29.66	29.66	25.40	-	29.66	29.66	25.40
26	16.50		-	-	51.07	51.07	46.81	-	51.07	51.07	46.81
-	4105	Terras 2	29.45	-	29.45	29.45	25.19	-	29.45	29.45	25.19
-	4098	Terras 2	29.44	-	29.44	29.44	25.18	-	29.44	29.44	25.18
-	4106	Terras 2	29.36	-	29.36	29.36	25.10	-	29.36	29.36	25.10
-	4099	Terras 2	29.35	-	29.35	29.35	25.09	-	29.35	29.35	25.09
-	4114	Terras 2	29.32	-	29.32	29.32	25.06	-	29.32	29.32	25.06
-	4092	Terras 2	29.32	-	29.32	29.32	25.06	-	29.32	29.32	25.06
-	4107	Terras 2	29.29	-	29.29	29.29	25.03	-	29.29	29.29	25.03
-	4115	Terras 2	29.27	-	29.27	29.27	25.01	-	29.27	29.27	25.01
-	4100	Terras 2	29.26	-	29.26	29.26	25.00	-	29.26	29.26	25.00
-	4093	Terras 2	29.23	-	29.23	29.23	24.97	-	29.23	29.23	24.97
26	19.50		-	-	50.77	50.77	46.51	-	50.77	50.77	46.51
-	4105	Terras 2	28.96	-	28.96	28.96	24.70	-	28.96	28.96	24.70
-	4098	Terras 2	28.94	-	28.94	28.94	24.68	-	28.94	28.94	24.68
-	4106	Terras 2	28.89	-	28.89	28.89	24.63	-	28.89	28.89	24.63
-	4099	Terras 2	28.87	-	28.87	28.87	24.61	-	28.87	28.87	24.61
-	4114	Terras 2	28.86	-	28.86	28.86	24.60	-	28.86	28.86	24.60
-	4092	Terras 2	28.84	-	28.84	28.84	24.58	-	28.84	28.84	24.58
-	4107	Terras 2	28.83	-	28.83	28.83	24.57	-	28.83	28.83	24.57
-	4115	Terras 2	28.82	-	28.82	28.82	24.56	-	28.82	28.82	24.56
-	4100	Terras 2	28.80	-	28.80	28.80	24.54	-	28.80	28.80	24.54
-	4108	Terras 2	28.79	-	28.79	28.79	24.53	-	28.79	28.79	24.53
26	22.50		-	-	50.45	50.45	46.19	-	50.45	50.45	46.19
-	4105	Terras 2	28.45	-	28.45	28.45	24.19	-	28.45	28.45	24.19
-	4098	Terras 2	28.43	-	28.43	28.43	24.17	-	28.43	28.43	24.17

-	4106	Terras 2	28.40	-	28.40	28.40	24.14	-	28.40	28.40	24.14
-	4114	Terras 2	28.38	-	28.38	28.38	24.12	-	28.38	28.38	24.12
-	4099	Terras 2	28.37	-	28.37	28.37	24.11	-	28.37	28.37	24.11
-	4115	Terras 2	28.35	-	28.35	28.35	24.09	-	28.35	28.35	24.09
-	4107	Terras 2	28.35	-	28.35	28.35	24.09	-	28.35	28.35	24.09
-	4092	Terras 2	28.34	-	28.34	28.34	24.08	-	28.34	28.34	24.08
-	4100	Terras 2	28.32	-	28.32	28.32	24.06	-	28.32	28.32	24.06
-	4108	Terras 2	28.31	-	28.31	28.31	24.05	-	28.31	28.31	24.05
26	25.50		-	-	50.11	50.11	45.85	-	50.11	50.11	45.85
-	4105	Terras 2	27.94	-	27.94	27.94	23.68	-	27.94	27.94	23.68
-	4098	Terras 2	27.91	-	27.91	27.91	23.65	-	27.91	27.91	23.65
-	4106	Terras 2	27.89	-	27.89	27.89	23.63	-	27.89	27.89	23.63
-	4114	Terras 2	27.88	-	27.88	27.88	23.63	-	27.88	27.88	23.63
-	4099	Terras 2	27.87	-	27.87	27.87	23.61	-	27.87	27.87	23.61
-	4115	Terras 2	27.86	-	27.86	27.86	23.60	-	27.86	27.86	23.60
-	4107	Terras 2	27.86	-	27.86	27.86	23.60	-	27.86	27.86	23.60
-	4092	Terras 2	27.84	-	27.84	27.84	23.58	-	27.84	27.84	23.58
-	4100	Terras 2	27.83	-	27.83	27.83	23.57	-	27.83	27.83	23.57
-	4108	Terras 2	27.83	-	27.83	27.83	23.57	-	27.83	27.83	23.57
27	4.50		-	-	51.14	51.14	46.88	-	51.14	51.14	46.88
-	4098	Terras 2	29.72	-	29.72	29.72	25.46	-	29.72	29.72	25.46
-	4105	Terras 2	29.69	-	29.69	29.69	25.43	-	29.69	29.69	25.43
-	4092	Terras 2	29.59	-	29.59	29.59	25.33	-	29.59	29.59	25.33
-	4099	Terras 2	29.57	-	29.57	29.57	25.31	-	29.57	29.57	25.31
-	4106	Terras 2	29.56	-	29.56	29.56	25.30	-	29.56	29.56	25.30
-	4086	Terras 2	29.46	-	29.46	29.46	25.20	-	29.46	29.46	25.20
-	4114	Terras 2	29.46	-	29.46	29.46	25.20	-	29.46	29.46	25.20
-	4093	Terras 2	29.45	-	29.45	29.45	25.20	-	29.45	29.45	25.20
-	4107	Terras 2	29.45	-	29.45	29.45	25.19	-	29.45	29.45	25.19
-	4100	Terras 2	29.45	-	29.45	29.45	25.19	-	29.45	29.45	25.19
27	7.50		-	-	51.10	51.10	46.84	-	51.10	51.10	46.84
-	4098	Terras 2	29.57	-	29.57	29.57	25.31	-	29.57	29.57	25.31
-	4105	Terras 2	29.54	-	29.54	29.54	25.28	-	29.54	29.54	25.28
-	4092	Terras 2	29.45	-	29.45	29.45	25.19	-	29.45	29.45	25.19
-	4099	Terras 2	29.43	-	29.43	29.43	25.17	-	29.43	29.43	25.17
-	4106	Terras 2	29.42	-	29.42	29.42	25.16	-	29.42	29.42	25.16
-	4114	Terras 2	29.33	-	29.33	29.33	25.07	-	29.33	29.33	25.07
-	4100	Terras 2	29.32	-	29.32	29.32	25.06	-	29.32	29.32	25.06
-	4093	Terras 2	29.32	-	29.32	29.32	25.06	-	29.32	29.32	25.06
-	4086	Terras 2	29.32	-	29.32	29.32	25.06	-	29.32	29.32	25.06
-	4107	Terras 2	29.32	-	29.32	29.32	25.06	-	29.32	29.32	25.06
27	10.50		-	-	50.96	50.96	46.70	-	50.96	50.96	46.70
-	4098	Terras 2	29.33	-	29.33	29.33	25.07	-	29.33	29.33	25.07
-	4105	Terras 2	29.31	-	29.31	29.31	25.05	-	29.31	29.31	25.05
-	4092	Terras 2	29.21	-	29.21	29.21	24.95	-	29.21	29.21	24.95
-	4099	Terras 2	29.20	-	29.20	29.20	24.94	-	29.20	29.20	24.94
-	4106	Terras 2	29.20	-	29.20	29.20	24.94	-	29.20	29.20	24.94
-	4114	Terras 2	29.11	-	29.11	29.11	24.85	-	29.11	29.11	24.85
-	4093	Terras 2	29.10	-	29.10	29.10	24.84	-	29.10	29.10	24.84
-	4100	Terras 2	29.10	-	29.10	29.10	24.84	-	29.10	29.10	24.84
-	4107	Terras 2	29.10	-	29.10	29.10	24.84	-	29.10	29.10	24.84
-	4086	Terras 2	29.09	-	29.09	29.09	24.83	-	29.09	29.09	24.83
27	13.50		-	-	50.77	50.77	46.51	-	50.77	50.77	46.51
-	4098	Terras 2	29.01	-	29.01	29.01	24.75	-	29.01	29.01	24.75
-	4105	Terras 2	29.00	-	29.00	29.00	24.74	-	29.00	29.00	24.74
-	4092	Terras 2	28.91	-	28.91	28.91	24.65	-	28.91	28.91	24.65
-	4099	Terras 2	28.90	-	28.90	28.90	24.64	-	28.90	28.90	24.64
-	4106	Terras 2	28.90	-	28.90	28.90	24.64	-	28.90	28.90	24.64
-	4114	Terras 2	28.83	-	28.83	28.83	24.57	-	28.83	28.83	24.57
-	4107	Terras 2	28.82	-	28.82	28.82	24.56	-	28.82	28.82	24.56
-	4100	Terras 2	28.81	-	28.81	28.81	24.55	-	28.81	28.81	24.55
-	4093	Terras 2	28.80	-	28.80	28.80	24.54	-	28.80	28.80	24.54
-	4086	Terras 2	28.80	-	28.80	28.80	24.54	-	28.80	28.80	24.54
27	16.50		-	-	50.55	50.55	46.29	-	50.55	50.55	46.29
-	4098	Terras 2	28.64	-	28.64	28.64	24.38	-	28.64	28.64	24.38
-	4105	Terras 2	28.63	-	28.63	28.63	24.37	-	28.63	28.63	24.37
-	4092	Terras 2	28.55	-	28.55	28.55	24.29	-	28.55	28.55	24.29

-	4099	Terras 2	28.55	-	28.55	28.55	24.29	-	28.55	28.55	24.29
-	4106	Terras 2	28.55	-	28.55	28.55	24.29	-	28.55	28.55	24.29
-	4114	Terras 2	28.50	-	28.50	28.50	24.24	-	28.50	28.50	24.24
-	4107	Terras 2	28.48	-	28.48	28.48	24.22	-	28.48	28.48	24.22
-	4100	Terras 2	28.47	-	28.47	28.47	24.21	-	28.47	28.47	24.21
-	4093	Terras 2	28.46	-	28.46	28.46	24.20	-	28.46	28.46	24.20
-	4115	Terras 2	28.45	-	28.45	28.45	24.19	-	28.45	28.45	24.19
27	19.50		-	-	50.29	50.29	46.03	-	50.29	50.29	46.03
-	4105	Terras 2	28.23	-	28.23	28.23	23.97	-	28.23	28.23	23.97
-	4098	Terras 2	28.23	-	28.23	28.23	23.97	-	28.23	28.23	23.97
-	4106	Terras 2	28.16	-	28.16	28.16	23.90	-	28.16	28.16	23.90
-	4092	Terras 2	28.15	-	28.15	28.15	23.89	-	28.15	28.15	23.89
-	4099	Terras 2	28.15	-	28.15	28.15	23.89	-	28.15	28.15	23.89
-	4114	Terras 2	28.12	-	28.12	28.12	23.86	-	28.12	28.12	23.86
-	4107	Terras 2	28.10	-	28.10	28.10	23.84	-	28.10	28.10	23.84
-	4100	Terras 2	28.09	-	28.09	28.09	23.83	-	28.09	28.09	23.83
-	4115	Terras 2	28.08	-	28.08	28.08	23.82	-	28.08	28.08	23.82
-	4093	Terras 2	28.07	-	28.07	28.07	23.81	-	28.07	28.07	23.81
27	22.50		-	-	50.01	50.01	45.75	-	50.01	50.01	45.75
-	4105	Terras 2	27.80	-	27.80	27.80	23.54	-	27.80	27.80	23.54
-	4098	Terras 2	27.79	-	27.79	27.79	23.54	-	27.79	27.79	23.54
-	4106	Terras 2	27.74	-	27.74	27.74	23.48	-	27.74	27.74	23.48
-	4099	Terras 2	27.73	-	27.73	27.73	23.47	-	27.73	27.73	23.47
-	4092	Terras 2	27.72	-	27.72	27.72	23.46	-	27.72	27.72	23.46
-	4114	Terras 2	27.71	-	27.71	27.71	23.45	-	27.71	27.71	23.45
-	4107	Terras 2	27.69	-	27.69	27.69	23.43	-	27.69	27.69	23.43
-	4100	Terras 2	27.68	-	27.68	27.68	23.42	-	27.68	27.68	23.42
-	4115	Terras 2	27.68	-	27.68	27.68	23.42	-	27.68	27.68	23.42
-	4093	Terras 2	27.66	-	27.66	27.66	23.40	-	27.66	27.66	23.40
27	25.50		-	-	49.72	49.72	45.46	-	49.72	49.72	45.46
-	4105	Terras 2	27.36	-	27.36	27.36	23.10	-	27.36	27.36	23.10
-	4098	Terras 2	27.35	-	27.35	27.35	23.09	-	27.35	27.35	23.09
-	4106	Terras 2	27.31	-	27.31	27.31	23.05	-	27.31	27.31	23.05
-	4099	Terras 2	27.30	-	27.30	27.30	23.04	-	27.30	27.30	23.04
-	4114	Terras 2	27.29	-	27.29	27.29	23.03	-	27.29	27.29	23.03
-	4092	Terras 2	27.28	-	27.28	27.28	23.02	-	27.28	27.28	23.02
-	4107	Terras 2	27.27	-	27.27	27.27	23.01	-	27.27	27.27	23.01
-	4115	Terras 2	27.26	-	27.26	27.26	23.00	-	27.26	27.26	23.00
-	4100	Terras 2	27.25	-	27.25	27.25	22.99	-	27.25	27.25	22.99
-	4108	Terras 2	27.24	-	27.24	27.24	22.98	-	27.24	27.24	22.98
28	4.50		-	-	50.34	50.34	46.08	-	50.34	50.34	46.08
-	4104	Terras 2	28.56	-	28.56	28.56	24.30	-	28.56	28.56	24.30
-	4098	Terras 2	28.48	-	28.48	28.48	24.22	-	28.48	28.48	24.22
-	4105	Terras 2	28.44	-	28.44	28.44	24.18	-	28.44	28.44	24.18
-	4092	Terras 2	28.38	-	28.38	28.38	24.12	-	28.38	28.38	24.12
-	4099	Terras 2	28.36	-	28.36	28.36	24.10	-	28.36	28.36	24.10
-	4106	Terras 2	28.33	-	28.33	28.33	24.07	-	28.33	28.33	24.07
-	4086	Terras 2	28.29	-	28.29	28.29	24.03	-	28.29	28.29	24.03
-	4093	Terras 2	28.27	-	28.27	28.27	24.01	-	28.27	28.27	24.01
-	4100	Terras 2	28.25	-	28.25	28.25	23.99	-	28.25	28.25	23.99
-	4114	Terras 2	28.24	-	28.24	28.24	23.98	-	28.24	28.24	23.98
28	7.50		-	-	50.32	50.32	46.06	-	50.32	50.32	46.06
-	4104	Terras 2	28.45	-	28.45	28.45	24.19	-	28.45	28.45	24.19
-	4098	Terras 2	28.37	-	28.37	28.37	24.11	-	28.37	28.37	24.11
-	4105	Terras 2	28.33	-	28.33	28.33	24.07	-	28.33	28.33	24.07
-	4092	Terras 2	28.28	-	28.28	28.28	24.02	-	28.28	28.28	24.02
-	4099	Terras 2	28.25	-	28.25	28.25	23.99	-	28.25	28.25	23.99
-	4106	Terras 2	28.23	-	28.23	28.23	23.97	-	28.23	28.23	23.97
-	4086	Terras 2	28.19	-	28.19	28.19	23.93	-	28.19	28.19	23.93
-	4093	Terras 2	28.17	-	28.17	28.17	23.91	-	28.17	28.17	23.91
-	4100	Terras 2	28.15	-	28.15	28.15	23.89	-	28.15	28.15	23.89
-	4107	Terras 2	28.14	-	28.14	28.14	23.89	-	28.14	28.14	23.89
28	10.50		-	-	50.21	50.21	45.95	-	50.21	50.21	45.95
-	4104	Terras 2	28.27	-	28.27	28.27	24.01	-	28.27	28.27	24.01
-	4098	Terras 2	28.19	-	28.19	28.19	23.93	-	28.19	28.19	23.93
-	4105	Terras 2	28.16	-	28.16	28.16	23.90	-	28.16	28.16	23.90
-	4092	Terras 2	28.10	-	28.10	28.10	23.84	-	28.10	28.10	23.84

-	4099	Terras 2	28.08	-	28.08	28.08	23.82	-	28.08	28.08	23.82
-	4106	Terras 2	28.06	-	28.06	28.06	23.80	-	28.06	28.06	23.80
-	4086	Terras 2	28.02	-	28.02	28.02	23.76	-	28.02	28.02	23.76
-	4093	Terras 2	28.00	-	28.00	28.00	23.74	-	28.00	28.00	23.74
-	4100	Terras 2	27.99	-	27.99	27.99	23.73	-	27.99	27.99	23.73
-	4114	Terras 2	27.98	-	27.98	27.98	23.72	-	27.98	27.98	23.72
28 13.50			-	-	50.06	50.06	45.81	-	50.06	50.06	45.81
-	4104	Terras 2	28.02	-	28.02	28.02	23.76	-	28.02	28.02	23.76
-	4098	Terras 2	27.95	-	27.95	27.95	23.69	-	27.95	27.95	23.69
-	4105	Terras 2	27.92	-	27.92	27.92	23.66	-	27.92	27.92	23.66
-	4092	Terras 2	27.87	-	27.87	27.87	23.61	-	27.87	27.87	23.61
-	4099	Terras 2	27.85	-	27.85	27.85	23.59	-	27.85	27.85	23.59
-	4106	Terras 2	27.84	-	27.84	27.84	23.58	-	27.84	27.84	23.58
-	4086	Terras 2	27.79	-	27.79	27.79	23.53	-	27.79	27.79	23.53
-	4093	Terras 2	27.78	-	27.78	27.78	23.52	-	27.78	27.78	23.52
-	4100	Terras 2	27.77	-	27.77	27.77	23.51	-	27.77	27.77	23.51
-	4107	Terras 2	27.77	-	27.77	27.77	23.51	-	27.77	27.77	23.51
28 16.50			-	-	49.88	49.88	45.62	-	49.88	49.88	45.62
-	4104	Terras 2	27.73	-	27.73	27.73	23.47	-	27.73	27.73	23.47
-	4098	Terras 2	27.66	-	27.66	27.66	23.40	-	27.66	27.66	23.40
-	4105	Terras 2	27.64	-	27.64	27.64	23.38	-	27.64	27.64	23.38
-	4092	Terras 2	27.59	-	27.59	27.59	23.33	-	27.59	27.59	23.33
-	4099	Terras 2	27.58	-	27.58	27.58	23.32	-	27.58	27.58	23.32
-	4106	Terras 2	27.57	-	27.57	27.57	23.31	-	27.57	27.57	23.31
-	4086	Terras 2	27.52	-	27.52	27.52	23.26	-	27.52	27.52	23.26
-	4093	Terras 2	27.51	-	27.51	27.51	23.25	-	27.51	27.51	23.25
-	4114	Terras 2	27.51	-	27.51	27.51	23.25	-	27.51	27.51	23.25
-	4107	Terras 2	27.50	-	27.50	27.50	23.24	-	27.50	27.50	23.24
28 19.50			-	-	49.67	49.67	45.41	-	49.67	49.67	45.41
-	4104	Terras 2	27.40	-	27.40	27.40	23.14	-	27.40	27.40	23.14
-	4098	Terras 2	27.34	-	27.34	27.34	23.08	-	27.34	27.34	23.08
-	4105	Terras 2	27.32	-	27.32	27.32	23.06	-	27.32	27.32	23.06
-	4092	Terras 2	27.27	-	27.27	27.27	23.01	-	27.27	27.27	23.01
-	4099	Terras 2	27.26	-	27.26	27.26	23.00	-	27.26	27.26	23.00
-	4106	Terras 2	27.26	-	27.26	27.26	23.00	-	27.26	27.26	23.00
-	4086	Terras 2	27.21	-	27.21	27.21	22.95	-	27.21	27.21	22.95
-	4114	Terras 2	27.21	-	27.21	27.21	22.95	-	27.21	27.21	22.95
-	4093	Terras 2	27.20	-	27.20	27.20	22.94	-	27.20	27.20	22.94
-	4100	Terras 2	27.20	-	27.20	27.20	22.94	-	27.20	27.20	22.94
28 22.50			-	-	49.44	49.44	45.18	-	49.44	49.44	45.18
-	4104	Terras 2	27.04	-	27.04	27.04	22.78	-	27.04	27.04	22.78
-	4098	Terras 2	26.99	-	26.99	26.99	22.73	-	26.99	26.99	22.73
-	4105	Terras 2	26.98	-	26.98	26.98	22.72	-	26.98	26.98	22.72
-	4092	Terras 2	26.93	-	26.93	26.93	22.67	-	26.93	26.93	22.67
-	4106	Terras 2	26.92	-	26.92	26.92	22.66	-	26.92	26.92	22.66
-	4099	Terras 2	26.92	-	26.92	26.92	22.66	-	26.92	26.92	22.66
-	4114	Terras 2	26.88	-	26.88	26.88	22.62	-	26.88	26.88	22.62
-	4107	Terras 2	26.87	-	26.87	26.87	22.61	-	26.87	26.87	22.61
-	4093	Terras 2	26.87	-	26.87	26.87	22.61	-	26.87	26.87	22.61
-	4086	Terras 2	26.87	-	26.87	26.87	22.61	-	26.87	26.87	22.61
28 25.50			-	-	49.18	49.18	44.93	-	49.18	49.18	44.93
-	4104	Terras 2	26.67	-	26.67	26.67	22.41	-	26.67	26.67	22.41
-	4098	Terras 2	26.62	-	26.62	26.62	22.36	-	26.62	26.62	22.36
-	4105	Terras 2	26.61	-	26.61	26.61	22.35	-	26.61	26.61	22.35
-	4099	Terras 2	26.57	-	26.57	26.57	22.31	-	26.57	26.57	22.31
-	4092	Terras 2	26.57	-	26.57	26.57	22.31	-	26.57	26.57	22.31
-	4106	Terras 2	26.56	-	26.56	26.56	22.31	-	26.56	26.56	22.31
-	4114	Terras 2	26.53	-	26.53	26.53	22.27	-	26.53	26.53	22.27
-	4100	Terras 2	26.52	-	26.52	26.52	22.26	-	26.52	26.52	22.26
-	4107	Terras 2	26.52	-	26.52	26.52	22.26	-	26.52	26.52	22.26
-	4086	Terras 2	26.51	-	26.51	26.51	22.25	-	26.51	26.51	22.25
29 4.50			-	-	52.23	52.23	47.97	-	52.23	52.23	47.97
-	4115	Terras 2	31.86	-	31.86	31.86	27.60	-	31.86	31.86	27.60
-	4108	Terras 2	31.71	-	31.71	31.71	27.45	-	31.71	31.71	27.45
-	4100	Terras 2	31.67	-	31.67	31.67	27.41	-	31.67	31.67	27.41
-	4092	Terras 2	31.66	-	31.66	31.66	27.40	-	31.66	31.66	27.40
-	4109	Terras 2	31.64	-	31.64	31.64	27.38	-	31.64	31.64	27.38

-	4101	Terras 2	31.57	-	31.57	31.57	27.31	-	31.57	31.57	27.31
-	4093	Terras 2	31.53	-	31.53	31.53	27.27	-	31.53	31.53	27.27
-	4102	Terras 2	31.48	-	31.48	31.48	27.22	-	31.48	31.48	27.22
-	4103	Terras 2	31.42	-	31.42	31.42	27.16	-	31.42	31.42	27.16
-	4094	Terras 2	31.42	-	31.42	31.42	27.16	-	31.42	31.42	27.16
29	7.50		-	-	52.13	52.13	47.87	-	52.13	52.13	47.87
-	4115	Terras 2	31.63	-	31.63	31.63	27.37	-	31.63	31.63	27.37
-	4108	Terras 2	31.49	-	31.49	31.49	27.23	-	31.49	31.49	27.23
-	4100	Terras 2	31.44	-	31.44	31.44	27.18	-	31.44	31.44	27.18
-	4109	Terras 2	31.43	-	31.43	31.43	27.17	-	31.43	31.43	27.17
-	4092	Terras 2	31.42	-	31.42	31.42	27.16	-	31.42	31.42	27.16
-	4101	Terras 2	31.35	-	31.35	31.35	27.09	-	31.35	31.35	27.09
-	4093	Terras 2	31.31	-	31.31	31.31	27.05	-	31.31	31.31	27.05
-	4102	Terras 2	31.27	-	31.27	31.27	27.01	-	31.27	31.27	27.01
-	4103	Terras 2	31.22	-	31.22	31.22	26.96	-	31.22	31.22	26.96
-	4094	Terras 2	31.21	-	31.21	31.21	26.95	-	31.21	31.21	26.95
29	10.50		-	-	51.92	51.92	47.66	-	51.92	51.92	47.66
-	4115	Terras 2	31.27	-	31.27	31.27	27.01	-	31.27	31.27	27.01
-	4108	Terras 2	31.14	-	31.14	31.14	26.88	-	31.14	31.14	26.88
-	4100	Terras 2	31.09	-	31.09	31.09	26.83	-	31.09	31.09	26.83
-	4109	Terras 2	31.08	-	31.08	31.08	26.82	-	31.08	31.08	26.82
-	4092	Terras 2	31.05	-	31.05	31.05	26.79	-	31.05	31.05	26.79
-	4101	Terras 2	31.01	-	31.01	31.01	26.75	-	31.01	31.01	26.75
-	4093	Terras 2	30.96	-	30.96	30.96	26.70	-	30.96	30.96	26.70
-	4102	Terras 2	30.94	-	30.94	30.94	26.68	-	30.94	30.94	26.68
-	4103	Terras 2	30.89	-	30.89	30.89	26.63	-	30.89	30.89	26.63
-	4094	Terras 2	30.87	-	30.87	30.87	26.61	-	30.87	30.87	26.61
29	13.50		-	-	51.65	51.65	47.39	-	51.65	51.65	47.39
-	4115	Terras 2	30.81	-	30.81	30.81	26.55	-	30.81	30.81	26.55
-	4108	Terras 2	30.69	-	30.69	30.69	26.43	-	30.69	30.69	26.43
-	4109	Terras 2	30.64	-	30.64	30.64	26.38	-	30.64	30.64	26.38
-	4100	Terras 2	30.63	-	30.63	30.63	26.37	-	30.63	30.63	26.37
-	4092	Terras 2	30.58	-	30.58	30.58	26.32	-	30.58	30.58	26.32
-	4101	Terras 2	30.57	-	30.57	30.57	26.31	-	30.57	30.57	26.31
-	4093	Terras 2	30.51	-	30.51	30.51	26.25	-	30.51	30.51	26.25
-	4102	Terras 2	30.51	-	30.51	30.51	26.25	-	30.51	30.51	26.25
-	4103	Terras 2	30.47	-	30.47	30.47	26.21	-	30.47	30.47	26.21
-	4094	Terras 2	30.44	-	30.44	30.44	26.18	-	30.44	30.44	26.18
29	16.50		-	-	51.33	51.33	47.07	-	51.33	51.33	47.07
-	4115	Terras 2	30.28	-	30.28	30.28	26.02	-	30.28	30.28	26.02
-	4108	Terras 2	30.17	-	30.17	30.17	25.91	-	30.17	30.17	25.91
-	4109	Terras 2	30.14	-	30.14	30.14	25.88	-	30.14	30.14	25.88
-	4100	Terras 2	30.11	-	30.11	30.11	25.85	-	30.11	30.11	25.85
-	4101	Terras 2	30.06	-	30.06	30.06	25.80	-	30.06	30.06	25.80
-	4092	Terras 2	30.05	-	30.05	30.05	25.79	-	30.05	30.05	25.79
-	4102	Terras 2	30.02	-	30.02	30.02	25.76	-	30.02	30.02	25.76
-	4093	Terras 2	29.99	-	29.99	29.99	25.73	-	29.99	29.99	25.73
-	4103	Terras 2	29.98	-	29.98	29.98	25.72	-	29.98	29.98	25.72
-	4094	Terras 2	29.94	-	29.94	29.94	25.68	-	29.94	29.94	25.68
29	19.50		-	-	50.99	50.99	46.73	-	50.99	50.99	46.73
-	4115	Terras 2	29.72	-	29.72	29.72	25.46	-	29.72	29.72	25.46
-	4108	Terras 2	29.62	-	29.62	29.62	25.36	-	29.62	29.62	25.36
-	4109	Terras 2	29.59	-	29.59	29.59	25.33	-	29.59	29.59	25.33
-	4100	Terras 2	29.55	-	29.55	29.55	25.29	-	29.55	29.55	25.29
-	4101	Terras 2	29.52	-	29.52	29.52	25.26	-	29.52	29.52	25.26
-	4092	Terras 2	29.49	-	29.49	29.49	25.23	-	29.49	29.49	25.23
-	4102	Terras 2	29.48	-	29.48	29.48	25.22	-	29.48	29.48	25.22
-	4093	Terras 2	29.45	-	29.45	29.45	25.19	-	29.45	29.45	25.19
-	4103	Terras 2	29.45	-	29.45	29.45	25.19	-	29.45	29.45	25.19
-	4094	Terras 2	29.41	-	29.41	29.41	25.15	-	29.41	29.41	25.15
29	22.50		-	-	50.63	50.63	46.37	-	50.63	50.63	46.37
-	4115	Terras 2	29.13	-	29.13	29.13	24.87	-	29.13	29.13	24.87
-	4108	Terras 2	29.05	-	29.05	29.05	24.79	-	29.05	29.05	24.79
-	4109	Terras 2	29.02	-	29.02	29.02	24.76	-	29.02	29.02	24.76
-	4100	Terras 2	28.98	-	28.98	28.98	24.72	-	28.98	28.98	24.72
-	4101	Terras 2	28.95	-	28.95	28.95	24.69	-	28.95	28.95	24.69
-	4102	Terras 2	28.93	-	28.93	28.93	24.67	-	28.93	28.93	24.67

-	4092	Terras 2	28.91	-	28.91	28.91	24.66	-	28.91	28.91	24.66
-	4103	Terras 2	28.91	-	28.91	28.91	24.65	-	28.91	28.91	24.65
-	4093	Terras 2	28.88	-	28.88	28.88	24.63	-	28.88	28.88	24.63
-	4094	Terras 2	28.86	-	28.86	28.86	24.60	-	28.86	28.86	24.60
29	25.50		-	-	50.26	50.26	46.00	-	50.26	50.26	46.00
-	4115	Terras 2	28.55	-	28.55	28.55	24.29	-	28.55	28.55	24.29
-	4108	Terras 2	28.47	-	28.47	28.47	24.21	-	28.47	28.47	24.21
-	4109	Terras 2	28.45	-	28.45	28.45	24.19	-	28.45	28.45	24.19
-	4100	Terras 2	28.41	-	28.41	28.41	24.15	-	28.41	28.41	24.15
-	4101	Terras 2	28.39	-	28.39	28.39	24.13	-	28.39	28.39	24.13
-	4102	Terras 2	28.37	-	28.37	28.37	24.11	-	28.37	28.37	24.11
-	4103	Terras 2	28.35	-	28.35	28.35	24.09	-	28.35	28.35	24.09
-	4092	Terras 2	28.34	-	28.34	28.34	24.08	-	28.34	28.34	24.08
-	4093	Terras 2	28.32	-	28.32	28.32	24.06	-	28.32	28.32	24.06
-	4094	Terras 2	28.30	-	28.30	28.30	24.04	-	28.30	28.30	24.04
30	4.50		-	-	51.33	51.33	47.07	-	51.33	51.33	47.07
-	4115	Terras 2	30.97	-	30.97	30.97	26.71	-	30.97	30.97	26.71
-	4108	Terras 2	30.79	-	30.79	30.79	26.53	-	30.79	30.79	26.53
-	4109	Terras 2	30.74	-	30.74	30.74	26.48	-	30.74	30.74	26.48
-	4101	Terras 2	30.61	-	30.61	30.61	26.35	-	30.61	30.61	26.35
-	4102	Terras 2	30.56	-	30.56	30.56	26.30	-	30.56	30.56	26.30
-	4103	Terras 2	30.51	-	30.51	30.51	26.25	-	30.51	30.51	26.25
-	4094	Terras 2	30.43	-	30.43	30.43	26.17	-	30.43	30.43	26.17
-	4095	Terras 2	30.37	-	30.37	30.37	26.11	-	30.37	30.37	26.11
-	4096	Terras 2	30.32	-	30.32	30.32	26.06	-	30.32	30.32	26.06
-	4097	Terras 2	30.28	-	30.28	30.28	26.02	-	30.28	30.28	26.02
30	7.50		-	-	51.25	51.25	46.99	-	51.25	51.25	46.99
-	4115	Terras 2	30.79	-	30.79	30.79	26.53	-	30.79	30.79	26.53
-	4108	Terras 2	30.61	-	30.61	30.61	26.35	-	30.61	30.61	26.35
-	4109	Terras 2	30.57	-	30.57	30.57	26.31	-	30.57	30.57	26.31
-	4101	Terras 2	30.44	-	30.44	30.44	26.18	-	30.44	30.44	26.18
-	4102	Terras 2	30.39	-	30.39	30.39	26.13	-	30.39	30.39	26.13
-	4103	Terras 2	30.35	-	30.35	30.35	26.09	-	30.35	30.35	26.09
-	4094	Terras 2	30.26	-	30.26	30.26	26.00	-	30.26	30.26	26.00
-	4095	Terras 2	30.21	-	30.21	30.21	25.95	-	30.21	30.21	25.95
-	4096	Terras 2	30.16	-	30.16	30.16	25.90	-	30.16	30.16	25.90
-	4097	Terras 2	30.13	-	30.13	30.13	25.87	-	30.13	30.13	25.87
30	10.50		-	-	51.09	51.09	46.83	-	51.09	51.09	46.83
-	4115	Terras 2	30.49	-	30.49	30.49	26.23	-	30.49	30.49	26.23
-	4108	Terras 2	30.33	-	30.33	30.33	26.07	-	30.33	30.33	26.07
-	4109	Terras 2	30.29	-	30.29	30.29	26.03	-	30.29	30.29	26.03
-	4101	Terras 2	30.16	-	30.16	30.16	25.90	-	30.16	30.16	25.90
-	4102	Terras 2	30.12	-	30.12	30.12	25.86	-	30.12	30.12	25.86
-	4103	Terras 2	30.08	-	30.08	30.08	25.82	-	30.08	30.08	25.82
-	4094	Terras 2	29.99	-	29.99	29.99	25.73	-	29.99	29.99	25.73
-	4095	Terras 2	29.95	-	29.95	29.95	25.69	-	29.95	29.95	25.69
-	4096	Terras 2	29.91	-	29.91	29.91	25.65	-	29.91	29.91	25.65
-	4097	Terras 2	29.87	-	29.87	29.87	25.61	-	29.87	29.87	25.61
30	13.50		-	-	50.87	50.87	46.61	-	50.87	50.87	46.61
-	4115	Terras 2	30.10	-	30.10	30.10	25.85	-	30.10	30.10	25.85
-	4108	Terras 2	29.95	-	29.95	29.95	25.69	-	29.95	29.95	25.69
-	4109	Terras 2	29.92	-	29.92	29.92	25.66	-	29.92	29.92	25.66
-	4101	Terras 2	29.80	-	29.80	29.80	25.54	-	29.80	29.80	25.54
-	4102	Terras 2	29.76	-	29.76	29.76	25.50	-	29.76	29.76	25.50
-	4103	Terras 2	29.73	-	29.73	29.73	25.47	-	29.73	29.73	25.47
-	4094	Terras 2	29.64	-	29.64	29.64	25.38	-	29.64	29.64	25.38
-	4095	Terras 2	29.60	-	29.60	29.60	25.34	-	29.60	29.60	25.34
-	4096	Terras 2	29.57	-	29.57	29.57	25.31	-	29.57	29.57	25.31
-	4097	Terras 2	29.54	-	29.54	29.54	25.28	-	29.54	29.54	25.28
30	16.50		-	-	50.60	50.60	46.34	-	50.60	50.60	46.34
-	4115	Terras 2	29.65	-	29.65	29.65	25.39	-	29.65	29.65	25.39
-	4108	Terras 2	29.51	-	29.51	29.51	25.25	-	29.51	29.51	25.25
-	4109	Terras 2	29.49	-	29.49	29.49	25.23	-	29.49	29.49	25.23
-	4101	Terras 2	29.37	-	29.37	29.37	25.11	-	29.37	29.37	25.11
-	4102	Terras 2	29.34	-	29.34	29.34	25.08	-	29.34	29.34	25.08
-	4103	Terras 2	29.32	-	29.32	29.32	25.06	-	29.32	29.32	25.06
-	4094	Terras 2	29.23	-	29.23	29.23	24.97	-	29.23	29.23	24.97

-	4095	Terras 2	29.20	-	29.20	29.20	24.94	-	29.20	29.20	24.94
-	4096	Terras 2	29.17	-	29.17	29.17	24.91	-	29.17	29.17	24.91
-	4097	Terras 2	29.14	-	29.14	29.14	24.88	-	29.14	29.14	24.88
30 19.50			-	-	50.31	50.31	46.05	-	50.31	50.31	46.05
-	4115	Terras 2	29.16	-	29.16	29.16	24.90	-	29.16	29.16	24.90
-	4108	Terras 2	29.04	-	29.04	29.04	24.78	-	29.04	29.04	24.78
-	4109	Terras 2	29.01	-	29.01	29.01	24.75	-	29.01	29.01	24.75
-	4101	Terras 2	28.91	-	28.91	28.91	24.65	-	28.91	28.91	24.65
-	4102	Terras 2	28.88	-	28.88	28.88	24.62	-	28.88	28.88	24.62
-	4103	Terras 2	28.86	-	28.86	28.86	24.60	-	28.86	28.86	24.60
-	4094	Terras 2	28.78	-	28.78	28.78	24.52	-	28.78	28.78	24.52
-	4095	Terras 2	28.75	-	28.75	28.75	24.49	-	28.75	28.75	24.49
-	4096	Terras 2	28.73	-	28.73	28.73	24.47	-	28.73	28.73	24.47
-	4097	Terras 2	28.71	-	28.71	28.71	24.45	-	28.71	28.71	24.45
30 22.50			-	-	5-	5-	45.74	-	5-	5-	45.74
-	4115	Terras 2	28.64	-	28.64	28.64	24.38	-	28.64	28.64	24.38
-	4108	Terras 2	28.53	-	28.53	28.53	24.27	-	28.53	28.53	24.27
-	4109	Terras 2	28.51	-	28.51	28.51	24.25	-	28.51	28.51	24.25
-	4101	Terras 2	28.42	-	28.42	28.42	24.16	-	28.42	28.42	24.16
-	4102	Terras 2	28.40	-	28.40	28.40	24.14	-	28.40	28.40	24.14
-	4103	Terras 2	28.38	-	28.38	28.38	24.12	-	28.38	28.38	24.12
-	4094	Terras 2	28.30	-	28.30	28.30	24.04	-	28.30	28.30	24.04
-	4095	Terras 2	28.28	-	28.28	28.28	24.02	-	28.28	28.28	24.02
-	4096	Terras 2	28.26	-	28.26	28.26	24.00	-	28.26	28.26	24.00
-	4097	Terras 2	28.24	-	28.24	28.24	23.98	-	28.24	28.24	23.98
30 25.50			-	-	49.68	49.68	45.42	-	49.68	49.68	45.42
-	4115	Terras 2	28.12	-	28.12	28.12	23.86	-	28.12	28.12	23.86
-	4108	Terras 2	28.02	-	28.02	28.02	23.76	-	28.02	28.02	23.76
-	4109	Terras 2	28.00	-	28.00	28.00	23.74	-	28.00	28.00	23.74
-	4101	Terras 2	27.92	-	27.92	27.92	23.66	-	27.92	27.92	23.66
-	4102	Terras 2	27.90	-	27.90	27.90	23.64	-	27.90	27.90	23.64
-	4103	Terras 2	27.88	-	27.88	27.88	23.62	-	27.88	27.88	23.62
-	4094	Terras 2	27.81	-	27.81	27.81	23.55	-	27.81	27.81	23.55
-	4095	Terras 2	27.79	-	27.79	27.79	23.53	-	27.79	27.79	23.53
-	4096	Terras 2	27.78	-	27.78	27.78	23.52	-	27.78	27.78	23.52
-	4097	Terras 2	27.76	-	27.76	27.76	23.50	-	27.76	27.76	23.50
31 4.50			-	-	50.59	50.59	46.33	-	50.59	50.59	46.33
-	4109	Terras 2	30.01	-	30.01	30.01	25.75	-	30.01	30.01	25.75
-	4102	Terras 2	29.81	-	29.81	29.81	25.55	-	29.81	29.81	25.55
-	4103	Terras 2	29.78	-	29.78	29.78	25.52	-	29.78	29.78	25.52
-	4095	Terras 2	29.62	-	29.62	29.62	25.36	-	29.62	29.62	25.36
-	4096	Terras 2	29.58	-	29.58	29.58	25.32	-	29.58	29.58	25.32
-	4097	Terras 2	29.55	-	29.55	29.55	25.29	-	29.55	29.55	25.29
-	4088	Terras 2	29.42	-	29.42	29.42	25.16	-	29.42	29.42	25.16
-	4089	Terras 2	29.39	-	29.39	29.39	25.13	-	29.39	29.39	25.13
-	4090	Terras 2	29.35	-	29.35	29.35	25.09	-	29.35	29.35	25.09
-	4091	Terras 2	29.33	-	29.33	29.33	25.07	-	29.33	29.33	25.07
31 7.50			-	-	50.54	50.54	46.28	-	50.54	50.54	46.28
-	4109	Terras 2	29.86	-	29.86	29.86	25.60	-	29.86	29.86	25.60
-	4102	Terras 2	29.67	-	29.67	29.67	25.41	-	29.67	29.67	25.41
-	4103	Terras 2	29.64	-	29.64	29.64	25.38	-	29.64	29.64	25.38
-	4095	Terras 2	29.48	-	29.48	29.48	25.22	-	29.48	29.48	25.22
-	4096	Terras 2	29.45	-	29.45	29.45	25.19	-	29.45	29.45	25.19
-	4097	Terras 2	29.42	-	29.42	29.42	25.16	-	29.42	29.42	25.16
-	4088	Terras 2	29.29	-	29.29	29.29	25.03	-	29.29	29.29	25.03
-	4089	Terras 2	29.26	-	29.26	29.26	25.00	-	29.26	29.26	25.00
-	4090	Terras 2	29.23	-	29.23	29.23	24.97	-	29.23	29.23	24.97
-	4091	Terras 2	29.20	-	29.20	29.20	24.94	-	29.20	29.20	24.94
31 10.50			-	-	50.40	50.40	46.14	-	50.40	50.40	46.14
-	4109	Terras 2	29.62	-	29.62	29.62	25.36	-	29.62	29.62	25.36
-	4102	Terras 2	29.44	-	29.44	29.44	25.18	-	29.44	29.44	25.18
-	4103	Terras 2	29.41	-	29.41	29.41	25.15	-	29.41	29.41	25.15
-	4095	Terras 2	29.26	-	29.26	29.26	25.00	-	29.26	29.26	25.00
-	4096	Terras 2	29.23	-	29.23	29.23	24.97	-	29.23	29.23	24.97
-	4097	Terras 2	29.20	-	29.20	29.20	24.94	-	29.20	29.20	24.94
-	4088	Terras 2	29.08	-	29.08	29.08	24.82	-	29.08	29.08	24.82
-	4089	Terras 2	29.05	-	29.05	29.05	24.79	-	29.05	29.05	24.79

-	4090	Terras 2	29.02	-	29.02	29.02	24.76	-	29.02	29.02	24.76
-	4091	Terras 2	29.00	-	29.00	29.00	24.74	-	29.00	29.00	24.74
31 13.50			-	-	50.22	50.22	45.96	-	50.22	50.22	45.96
-	4109	Terras 2	29.30	-	29.30	29.30	25.04	-	29.30	29.30	25.04
-	4102	Terras 2	29.13	-	29.13	29.13	24.87	-	29.13	29.13	24.87
-	4103	Terras 2	29.11	-	29.11	29.11	24.85	-	29.11	29.11	24.85
-	4095	Terras 2	28.97	-	28.97	28.97	24.71	-	28.97	28.97	24.71
-	4096	Terras 2	28.94	-	28.94	28.94	24.68	-	28.94	28.94	24.68
-	4097	Terras 2	28.92	-	28.92	28.92	24.66	-	28.92	28.92	24.66
-	4088	Terras 2	28.80	-	28.80	28.80	24.54	-	28.80	28.80	24.54
-	4089	Terras 2	28.77	-	28.77	28.77	24.51	-	28.77	28.77	24.51
-	4090	Terras 2	28.75	-	28.75	28.75	24.49	-	28.75	28.75	24.49
-	4091	Terras 2	28.73	-	28.73	28.73	24.47	-	28.73	28.73	24.47
31 16.50			-	-	5-	5-	45.74	-	5-	5-	45.74
-	4109	Terras 2	28.93	-	28.93	28.93	24.67	-	28.93	28.93	24.67
-	4102	Terras 2	28.77	-	28.77	28.77	24.51	-	28.77	28.77	24.51
-	4103	Terras 2	28.75	-	28.75	28.75	24.49	-	28.75	28.75	24.49
-	4095	Terras 2	28.62	-	28.62	28.62	24.36	-	28.62	28.62	24.36
-	4096	Terras 2	28.59	-	28.59	28.59	24.33	-	28.59	28.59	24.33
-	4097	Terras 2	28.57	-	28.57	28.57	24.31	-	28.57	28.57	24.31
-	4088	Terras 2	28.46	-	28.46	28.46	24.20	-	28.46	28.46	24.20
-	4089	Terras 2	28.44	-	28.44	28.44	24.18	-	28.44	28.44	24.18
-	4090	Terras 2	28.42	-	28.42	28.42	24.16	-	28.42	28.42	24.16
-	4091	Terras 2	28.40	-	28.40	28.40	24.14	-	28.40	28.40	24.14
31 19.50			-	-	49.74	49.74	45.48	-	49.74	49.74	45.48
-	4109	Terras 2	28.51	-	28.51	28.51	24.25	-	28.51	28.51	24.25
-	4102	Terras 2	28.37	-	28.37	28.37	24.11	-	28.37	28.37	24.11
-	4103	Terras 2	28.35	-	28.35	28.35	24.09	-	28.35	28.35	24.09
-	4095	Terras 2	28.22	-	28.22	28.22	23.97	-	28.22	28.22	23.97
-	4096	Terras 2	28.21	-	28.21	28.21	23.95	-	28.21	28.21	23.95
-	4097	Terras 2	28.19	-	28.19	28.19	23.93	-	28.19	28.19	23.93
-	4088	Terras 2	28.08	-	28.08	28.08	23.82	-	28.08	28.08	23.82
-	4089	Terras 2	28.06	-	28.06	28.06	23.80	-	28.06	28.06	23.80
-	4090	Terras 2	28.04	-	28.04	28.04	23.79	-	28.04	28.04	23.79
-	4091	Terras 2	28.03	-	28.03	28.03	23.77	-	28.03	28.03	23.77
31 22.50			-	-	49.47	49.47	45.21	-	49.47	49.47	45.21
-	4109	Terras 2	28.06	-	28.06	28.06	23.80	-	28.06	28.06	23.80
-	4102	Terras 2	27.93	-	27.93	27.93	23.67	-	27.93	27.93	23.67
-	4103	Terras 2	27.92	-	27.92	27.92	23.66	-	27.92	27.92	23.66
-	4095	Terras 2	27.81	-	27.81	27.81	23.55	-	27.81	27.81	23.55
-	4096	Terras 2	27.79	-	27.79	27.79	23.53	-	27.79	27.79	23.53
-	4097	Terras 2	27.78	-	27.78	27.78	23.52	-	27.78	27.78	23.52
-	4088	Terras 2	27.67	-	27.67	27.67	23.41	-	27.67	27.67	23.41
-	4089	Terras 2	27.66	-	27.66	27.66	23.40	-	27.66	27.66	23.40
-	4090	Terras 2	27.65	-	27.65	27.65	23.39	-	27.65	27.65	23.39
-	4091	Terras 2	27.63	-	27.63	27.63	23.37	-	27.63	27.63	23.37
31 25.50			-	-	49.18	49.18	44.92	-	49.18	49.18	44.92
-	4109	Terras 2	27.60	-	27.60	27.60	23.34	-	27.60	27.60	23.34
-	4102	Terras 2	27.49	-	27.49	27.49	23.23	-	27.49	27.49	23.23
-	4103	Terras 2	27.47	-	27.47	27.47	23.21	-	27.47	27.47	23.21
-	4095	Terras 2	27.37	-	27.37	27.37	23.11	-	27.37	27.37	23.11
-	4096	Terras 2	27.36	-	27.36	27.36	23.10	-	27.36	27.36	23.10
-	4097	Terras 2	27.35	-	27.35	27.35	23.09	-	27.35	27.35	23.09
-	4088	Terras 2	27.25	-	27.25	27.25	22.99	-	27.25	27.25	22.99
-	4089	Terras 2	27.24	-	27.24	27.24	22.98	-	27.24	27.24	22.98
-	4090	Terras 2	27.23	-	27.23	27.23	22.97	-	27.23	27.23	22.97
-	4091	Terras 2	27.22	-	27.22	27.22	22.96	-	27.22	27.22	22.96
32 4.50			-	-	50.86	50.86	46.60	-	50.86	50.86	46.60
-	4109	Terras 2	30.60	-	30.60	30.60	26.34	-	30.60	30.60	26.34
-	4103	Terras 2	30.35	-	30.35	30.35	26.09	-	30.35	30.35	26.09
-	4096	Terras 2	30.15	-	30.15	30.15	25.89	-	30.15	30.15	25.89
-	4097	Terras 2	30.11	-	30.11	30.11	25.85	-	30.11	30.11	25.85
-	4090	Terras 2	29.92	-	29.92	29.92	25.66	-	29.92	29.92	25.66
-	4091	Terras 2	29.87	-	29.87	29.87	25.61	-	29.87	29.87	25.61
-	4110	Terras 2	29.74	-	29.74	29.74	25.48	-	29.74	29.74	25.48
-	4083	Terras 2	29.72	-	29.72	29.72	25.46	-	29.72	29.72	25.46
-	4084	Terras 2	29.69	-	29.69	29.69	25.43	-	29.69	29.69	25.43

-	4085	Terras 2	29.65	-	29.65	29.65	25.39	-	29.65	29.65	25.39
32 7.50			-	-	50.80	50.80	46.54	-	50.80	50.80	46.54
-	4109	Terras 2	30.47	-	30.47	30.47	26.21	-	30.47	30.47	26.21
-	4103	Terras 2	30.23	-	30.23	30.23	25.97	-	30.23	30.23	25.97
-	4096	Terras 2	30.04	-	30.04	30.04	25.78	-	30.04	30.04	25.78
-	4097	Terras 2	3-	-	3-	3-	25.74	-	3-	3-	25.74
-	4090	Terras 2	29.81	-	29.81	29.81	25.55	-	29.81	29.81	25.55
-	4091	Terras 2	29.77	-	29.77	29.77	25.51	-	29.77	29.77	25.51
-	4083	Terras 2	29.62	-	29.62	29.62	25.36	-	29.62	29.62	25.36
-	4110	Terras 2	29.60	-	29.60	29.60	25.34	-	29.60	29.60	25.34
-	4084	Terras 2	29.59	-	29.59	29.59	25.33	-	29.59	29.59	25.33
-	4085	Terras 2	29.55	-	29.55	29.55	25.29	-	29.55	29.55	25.29
32 10.50			-	-	50.69	50.69	46.43	-	50.69	50.69	46.43
-	4109	Terras 2	30.27	-	30.27	30.27	26.01	-	30.27	30.27	26.01
-	4103	Terras 2	30.04	-	30.04	30.04	25.78	-	30.04	30.04	25.78
-	4096	Terras 2	29.86	-	29.86	29.86	25.60	-	29.86	29.86	25.60
-	4097	Terras 2	29.82	-	29.82	29.82	25.56	-	29.82	29.82	25.56
-	4090	Terras 2	29.64	-	29.64	29.64	25.38	-	29.64	29.64	25.38
-	4091	Terras 2	29.60	-	29.60	29.60	25.34	-	29.60	29.60	25.34
-	4083	Terras 2	29.46	-	29.46	29.46	25.20	-	29.46	29.46	25.20
-	4084	Terras 2	29.43	-	29.43	29.43	25.17	-	29.43	29.43	25.17
-	4085	Terras 2	29.39	-	29.39	29.39	25.13	-	29.39	29.39	25.13
-	4110	Terras 2	29.36	-	29.36	29.36	25.10	-	29.36	29.36	25.10
32 13.50			-	-	50.53	50.53	46.27	-	50.53	50.53	46.27
-	4109	Terras 2	3-	-	3-	3-	25.74	-	3-	3-	25.74
-	4103	Terras 2	29.79	-	29.79	29.79	25.53	-	29.79	29.79	25.53
-	4096	Terras 2	29.62	-	29.62	29.62	25.36	-	29.62	29.62	25.36
-	4097	Terras 2	29.58	-	29.58	29.58	25.32	-	29.58	29.58	25.32
-	4090	Terras 2	29.41	-	29.41	29.41	25.15	-	29.41	29.41	25.15
-	4091	Terras 2	29.37	-	29.37	29.37	25.11	-	29.37	29.37	25.11
-	4083	Terras 2	29.24	-	29.24	29.24	24.98	-	29.24	29.24	24.98
-	4084	Terras 2	29.21	-	29.21	29.21	24.95	-	29.21	29.21	24.95
-	4085	Terras 2	29.17	-	29.17	29.17	24.91	-	29.17	29.17	24.91
-	4110	Terras 2	29.05	-	29.05	29.05	24.79	-	29.05	29.05	24.79
32 16.50			-	-	50.34	50.34	46.08	-	50.34	50.34	46.08
-	4109	Terras 2	29.68	-	29.68	29.68	25.42	-	29.68	29.68	25.42
-	4103	Terras 2	29.48	-	29.48	29.48	25.22	-	29.48	29.48	25.22
-	4096	Terras 2	29.33	-	29.33	29.33	25.07	-	29.33	29.33	25.07
-	4097	Terras 2	29.29	-	29.29	29.29	25.03	-	29.29	29.29	25.03
-	4090	Terras 2	29.13	-	29.13	29.13	24.87	-	29.13	29.13	24.87
-	4091	Terras 2	29.10	-	29.10	29.10	24.84	-	29.10	29.10	24.84
-	4083	Terras 2	28.97	-	28.97	28.97	24.71	-	28.97	28.97	24.71
-	4084	Terras 2	28.94	-	28.94	28.94	24.68	-	28.94	28.94	24.68
-	4085	Terras 2	28.91	-	28.91	28.91	24.65	-	28.91	28.91	24.65
-	4077	Terras 2	28.79	-	28.79	28.79	24.53	-	28.79	28.79	24.53
32 19.50			-	-	50.12	50.12	45.86	-	50.12	50.12	45.86
-	4109	Terras 2	29.32	-	29.32	29.32	25.06	-	29.32	29.32	25.06
-	4103	Terras 2	29.14	-	29.14	29.14	24.88	-	29.14	29.14	24.88
-	4096	Terras 2	28.99	-	28.99	28.99	24.73	-	28.99	28.99	24.73
-	4097	Terras 2	28.96	-	28.96	28.96	24.70	-	28.96	28.96	24.70
-	4090	Terras 2	28.82	-	28.82	28.82	24.56	-	28.82	28.82	24.56
-	4091	Terras 2	28.78	-	28.78	28.78	24.52	-	28.78	28.78	24.52
-	4083	Terras 2	28.67	-	28.67	28.67	24.41	-	28.67	28.67	24.41
-	4084	Terras 2	28.64	-	28.64	28.64	24.38	-	28.64	28.64	24.38
-	4085	Terras 2	28.61	-	28.61	28.61	24.35	-	28.61	28.61	24.35
-	4077	Terras 2	28.49	-	28.49	28.49	24.24	-	28.49	28.49	24.24
32 22.50			-	-	49.87	49.87	45.61	-	49.87	49.87	45.61
-	4109	Terras 2	28.93	-	28.93	28.93	24.67	-	28.93	28.93	24.67
-	4103	Terras 2	28.76	-	28.76	28.76	24.50	-	28.76	28.76	24.50
-	4096	Terras 2	28.63	-	28.63	28.63	24.37	-	28.63	28.63	24.37
-	4097	Terras 2	28.60	-	28.60	28.60	24.34	-	28.60	28.60	24.34
-	4090	Terras 2	28.47	-	28.47	28.47	24.21	-	28.47	28.47	24.21
-	4091	Terras 2	28.44	-	28.44	28.44	24.18	-	28.44	28.44	24.18
-	4083	Terras 2	28.34	-	28.34	28.34	24.08	-	28.34	28.34	24.08
-	4084	Terras 2	28.31	-	28.31	28.31	24.05	-	28.31	28.31	24.05
-	4085	Terras 2	28.28	-	28.28	28.28	24.02	-	28.28	28.28	24.02
-	4077	Terras 2	28.17	-	28.17	28.17	23.92	-	28.17	28.17	23.92

32 25.50			-	-	49.61	49.61	45.35	-	49.61	49.61	45.35
-	4109	Terras 2	28.52	-	28.52	28.52	24.26	-	28.52	28.52	24.26
-	4103	Terras 2	28.37	-	28.37	28.37	24.11	-	28.37	28.37	24.11
-	4096	Terras 2	28.25	-	28.25	28.25	23.99	-	28.25	28.25	23.99
-	4097	Terras 2	28.22	-	28.22	28.22	23.96	-	28.22	28.22	23.96
-	4090	Terras 2	28.10	-	28.10	28.10	23.84	-	28.10	28.10	23.84
-	4091	Terras 2	28.07	-	28.07	28.07	23.81	-	28.07	28.07	23.81
-	4083	Terras 2	27.98	-	27.98	27.98	23.72	-	27.98	27.98	23.72
-	4084	Terras 2	27.95	-	27.95	27.95	23.70	-	27.95	27.95	23.70
-	4085	Terras 2	27.93	-	27.93	27.93	23.67	-	27.93	27.93	23.67
-	4077	Terras 2	27.83	-	27.83	27.83	23.57	-	27.83	27.83	23.57
33 4.50			-	-	50.45	50.45	46.19	-	50.45	50.45	46.19
-	4110	Terras 2	30.91	-	30.91	30.91	26.65	-	30.91	30.91	26.65
-	4111	Terras 2	30.89	-	30.89	30.89	26.63	-	30.89	30.89	26.63
-	4104	Terras 2	30.65	-	30.65	30.65	26.39	-	30.65	30.65	26.39
-	4105	Terras 2	30.63	-	30.63	30.63	26.37	-	30.63	30.63	26.37
-	4103	Terras 2	30.52	-	30.52	30.52	26.26	-	30.52	30.52	26.26
-	4098	Terras 2	30.39	-	30.39	30.39	26.13	-	30.39	30.39	26.13
-	4097	Terras 2	30.26	-	30.26	30.26	26.00	-	30.26	30.26	26.00
-	4091	Terras 2	30.01	-	30.01	30.01	25.75	-	30.01	30.01	25.75
-	4084	Terras 2	29.80	-	29.80	29.80	25.54	-	29.80	29.80	25.54
-	4085	Terras 2	29.77	-	29.77	29.77	25.51	-	29.77	29.77	25.51
33 7.50			-	-	50.38	50.38	46.12	-	50.38	50.38	46.12
-	4110	Terras 2	30.77	-	30.77	30.77	26.51	-	30.77	30.77	26.51
-	4111	Terras 2	30.75	-	30.75	30.75	26.49	-	30.75	30.75	26.49
-	4104	Terras 2	30.52	-	30.52	30.52	26.26	-	30.52	30.52	26.26
-	4105	Terras 2	30.50	-	30.50	30.50	26.24	-	30.50	30.50	26.24
-	4103	Terras 2	30.39	-	30.39	30.39	26.13	-	30.39	30.39	26.13
-	4098	Terras 2	30.27	-	30.27	30.27	26.01	-	30.27	30.27	26.01
-	4097	Terras 2	30.14	-	30.14	30.14	25.88	-	30.14	30.14	25.88
-	4091	Terras 2	29.90	-	29.90	29.90	25.64	-	29.90	29.90	25.64
-	4084	Terras 2	29.70	-	29.70	29.70	25.44	-	29.70	29.70	25.44
-	4085	Terras 2	29.67	-	29.67	29.67	25.41	-	29.67	29.67	25.41
33 10.50			-	-	50.25	50.25	46.00	-	50.25	50.25	46.00
-	4110	Terras 2	30.55	-	30.55	30.55	26.29	-	30.55	30.55	26.29
-	4111	Terras 2	30.53	-	30.53	30.53	26.27	-	30.53	30.53	26.27
-	4104	Terras 2	30.31	-	30.31	30.31	26.05	-	30.31	30.31	26.05
-	4105	Terras 2	30.29	-	30.29	30.29	26.03	-	30.29	30.29	26.03
-	4103	Terras 2	30.19	-	30.19	30.19	25.93	-	30.19	30.19	25.93
-	4098	Terras 2	30.07	-	30.07	30.07	25.81	-	30.07	30.07	25.81
-	4097	Terras 2	29.95	-	29.95	29.95	25.69	-	29.95	29.95	25.69
-	4091	Terras 2	29.72	-	29.72	29.72	25.46	-	29.72	29.72	25.46
-	4084	Terras 2	29.53	-	29.53	29.53	25.27	-	29.53	29.53	25.27
-	4085	Terras 2	29.50	-	29.50	29.50	25.24	-	29.50	29.50	25.24
33 13.50			-	-	50.09	50.09	45.83	-	50.09	50.09	45.83
-	4110	Terras 2	30.25	-	30.25	30.25	25.99	-	30.25	30.25	25.99
-	4111	Terras 2	30.24	-	30.24	30.24	25.98	-	30.24	30.24	25.98
-	4104	Terras 2	30.03	-	30.03	30.03	25.77	-	30.03	30.03	25.77
-	4105	Terras 2	30.02	-	30.02	30.02	25.76	-	30.02	30.02	25.76
-	4103	Terras 2	29.92	-	29.92	29.92	25.66	-	29.92	29.92	25.66
-	4098	Terras 2	29.81	-	29.81	29.81	25.55	-	29.81	29.81	25.55
-	4097	Terras 2	29.70	-	29.70	29.70	25.44	-	29.70	29.70	25.44
-	4091	Terras 2	29.48	-	29.48	29.48	25.22	-	29.48	29.48	25.22
-	4084	Terras 2	29.30	-	29.30	29.30	25.04	-	29.30	29.30	25.04
-	4085	Terras 2	29.27	-	29.27	29.27	25.01	-	29.27	29.27	25.01
33 16.50			-	-	49.89	49.89	45.63	-	49.89	49.89	45.63
-	4110	Terras 2	29.91	-	29.91	29.91	25.65	-	29.91	29.91	25.65
-	4111	Terras 2	29.89	-	29.89	29.89	25.63	-	29.89	29.89	25.63
-	4104	Terras 2	29.70	-	29.70	29.70	25.44	-	29.70	29.70	25.44
-	4105	Terras 2	29.69	-	29.69	29.69	25.43	-	29.69	29.69	25.43
-	4103	Terras 2	29.60	-	29.60	29.60	25.34	-	29.60	29.60	25.34
-	4098	Terras 2	29.50	-	29.50	29.50	25.24	-	29.50	29.50	25.24
-	4097	Terras 2	29.39	-	29.39	29.39	25.13	-	29.39	29.39	25.13
-	4091	Terras 2	29.19	-	29.19	29.19	24.93	-	29.19	29.19	24.93
-	4084	Terras 2	29.03	-	29.03	29.03	24.77	-	29.03	29.03	24.77
-	4085	Terras 2	29.00	-	29.00	29.00	24.74	-	29.00	29.00	24.74
33 19.50			-	-	49.65	49.65	45.39	-	49.65	49.65	45.39

-	4110	Terras 2	29.52	-	29.52	29.52	25.26	-	29.52	29.52	25.26
-	4111	Terras 2	29.50	-	29.50	29.50	25.24	-	29.50	29.50	25.24
-	4104	Terras 2	29.33	-	29.33	29.33	25.07	-	29.33	29.33	25.07
-	4105	Terras 2	29.32	-	29.32	29.32	25.06	-	29.32	29.32	25.06
-	4103	Terras 2	29.24	-	29.24	29.24	24.98	-	29.24	29.24	24.98
-	4098	Terras 2	29.15	-	29.15	29.15	24.89	-	29.15	29.15	24.89
-	4097	Terras 2	29.05	-	29.05	29.05	24.79	-	29.05	29.05	24.79
-	4091	Terras 2	28.87	-	28.87	28.87	24.61	-	28.87	28.87	24.61
-	4084	Terras 2	28.71	-	28.71	28.71	24.45	-	28.71	28.71	24.45
-	4085	Terras 2	28.68	-	28.68	28.68	24.43	-	28.68	28.68	24.43
33	22.50		-	-	49.40	49.40	45.14	-	49.40	49.40	45.14
-	4110	Terras 2	29.10	-	29.10	29.10	24.84	-	29.10	29.10	24.84
-	4111	Terras 2	29.09	-	29.09	29.09	24.83	-	29.09	29.09	24.83
-	4104	Terras 2	28.93	-	28.93	28.93	24.67	-	28.93	28.93	24.67
-	4105	Terras 2	28.92	-	28.92	28.92	24.66	-	28.92	28.92	24.66
-	4103	Terras 2	28.85	-	28.85	28.85	24.59	-	28.85	28.85	24.59
-	4098	Terras 2	28.77	-	28.77	28.77	24.51	-	28.77	28.77	24.51
-	4097	Terras 2	28.68	-	28.68	28.68	24.42	-	28.68	28.68	24.42
-	4091	Terras 2	28.51	-	28.51	28.51	24.25	-	28.51	28.51	24.25
-	4084	Terras 2	28.37	-	28.37	28.37	24.11	-	28.37	28.37	24.11
-	4085	Terras 2	28.34	-	28.34	28.34	24.08	-	28.34	28.34	24.08
33	25.50		-	-	49.13	49.13	44.87	-	49.13	49.13	44.87
-	4110	Terras 2	28.67	-	28.67	28.67	24.41	-	28.67	28.67	24.41
-	4111	Terras 2	28.66	-	28.66	28.66	24.40	-	28.66	28.66	24.40
-	4104	Terras 2	28.52	-	28.52	28.52	24.26	-	28.52	28.52	24.26
-	4105	Terras 2	28.51	-	28.51	28.51	24.25	-	28.51	28.51	24.25
-	4103	Terras 2	28.44	-	28.44	28.44	24.18	-	28.44	28.44	24.18
-	4098	Terras 2	28.37	-	28.37	28.37	24.11	-	28.37	28.37	24.11
-	4097	Terras 2	28.28	-	28.28	28.28	24.02	-	28.28	28.28	24.02
-	4091	Terras 2	28.13	-	28.13	28.13	23.87	-	28.13	28.13	23.87
-	4084	Terras 2	28.01	-	28.01	28.01	23.75	-	28.01	28.01	23.75
-	4085	Terras 2	27.98	-	27.98	27.98	23.72	-	27.98	27.98	23.72
34	4.50		-	-	50.06	50.06	45.80	-	50.06	50.06	45.80
-	4113	Terras 2	30.98	-	30.98	30.98	26.72	-	30.98	30.98	26.72
-	4112	Terras 2	30.98	-	30.98	30.98	26.72	-	30.98	30.98	26.72
-	4111	Terras 2	30.97	-	30.97	30.97	26.71	-	30.97	30.97	26.71
-	4110	Terras 2	30.96	-	30.96	30.96	26.70	-	30.96	30.96	26.70
-	4107	Terras 2	30.70	-	30.70	30.70	26.45	-	30.70	30.70	26.45
-	4105	Terras 2	30.70	-	30.70	30.70	26.44	-	30.70	30.70	26.44
-	4106	Terras 2	30.70	-	30.70	30.70	26.44	-	30.70	30.70	26.44
-	4104	Terras 2	30.69	-	30.69	30.69	26.43	-	30.69	30.69	26.43
-	4100	Terras 2	30.44	-	30.44	30.44	26.18	-	30.44	30.44	26.18
-	4099	Terras 2	30.44	-	30.44	30.44	26.18	-	30.44	30.44	26.18
34	7.50		-	-	49.98	49.98	45.72	-	49.98	49.98	45.72
-	4113	Terras 2	30.84	-	30.84	30.84	26.58	-	30.84	30.84	26.58
-	4112	Terras 2	30.84	-	30.84	30.84	26.58	-	30.84	30.84	26.58
-	4111	Terras 2	30.83	-	30.83	30.83	26.57	-	30.83	30.83	26.57
-	4110	Terras 2	30.82	-	30.82	30.82	26.56	-	30.82	30.82	26.56
-	4107	Terras 2	30.57	-	30.57	30.57	26.31	-	30.57	30.57	26.31
-	4106	Terras 2	30.57	-	30.57	30.57	26.31	-	30.57	30.57	26.31
-	4105	Terras 2	30.57	-	30.57	30.57	26.31	-	30.57	30.57	26.31
-	4104	Terras 2	30.56	-	30.56	30.56	26.30	-	30.56	30.56	26.30
-	4100	Terras 2	30.32	-	30.32	30.32	26.06	-	30.32	30.32	26.06
-	4098	Terras 2	30.31	-	30.31	30.31	26.05	-	30.31	30.31	26.05
34	10.50		-	-	49.85	49.85	45.59	-	49.85	49.85	45.59
-	4113	Terras 2	30.61	-	30.61	30.61	26.35	-	30.61	30.61	26.35
-	4112	Terras 2	30.61	-	30.61	30.61	26.35	-	30.61	30.61	26.35
-	4111	Terras 2	30.60	-	30.60	30.60	26.34	-	30.60	30.60	26.34
-	4110	Terras 2	30.59	-	30.59	30.59	26.33	-	30.59	30.59	26.33
-	4106	Terras 2	30.36	-	30.36	30.36	26.10	-	30.36	30.36	26.10
-	4105	Terras 2	30.36	-	30.36	30.36	26.10	-	30.36	30.36	26.10
-	4107	Terras 2	30.36	-	30.36	30.36	26.10	-	30.36	30.36	26.10
-	4104	Terras 2	30.35	-	30.35	30.35	26.09	-	30.35	30.35	26.09
-	4100	Terras 2	30.12	-	30.12	30.12	25.86	-	30.12	30.12	25.86
-	4098	Terras 2	30.11	-	30.11	30.11	25.85	-	30.11	30.11	25.85
34	13.50		-	-	49.67	49.67	45.41	-	49.67	49.67	45.41
-	4113	Terras 2	30.30	-	30.30	30.30	26.04	-	30.30	30.30	26.04

-	4112	Terras 2	30.30	-	30.30	30.30	26.04	-	30.30	30.30	26.04
-	4111	Terras 2	30.30	-	30.30	30.30	26.04	-	30.30	30.30	26.04
-	4110	Terras 2	30.29	-	30.29	30.29	26.03	-	30.29	30.29	26.03
-	4104	Terras 2	30.07	-	30.07	30.07	25.81	-	30.07	30.07	25.81
-	4106	Terras 2	30.07	-	30.07	30.07	25.81	-	30.07	30.07	25.81
-	4107	Terras 2	30.07	-	30.07	30.07	25.81	-	30.07	30.07	25.81
-	4105	Terras 2	30.07	-	30.07	30.07	25.81	-	30.07	30.07	25.81
-	4100	Terras 2	29.85	-	29.85	29.85	25.59	-	29.85	29.85	25.59
-	4099	Terras 2	29.85	-	29.85	29.85	25.59	-	29.85	29.85	25.59
34	16.50		-	-	49.46	49.46	45.20	-	49.46	49.46	45.20
-	4112	Terras 2	29.95	-	29.95	29.95	25.69	-	29.95	29.95	25.69
-	4110	Terras 2	29.94	-	29.94	29.94	25.68	-	29.94	29.94	25.68
-	4113	Terras 2	29.94	-	29.94	29.94	25.68	-	29.94	29.94	25.68
-	4111	Terras 2	29.94	-	29.94	29.94	25.68	-	29.94	29.94	25.68
-	4105	Terras 2	29.74	-	29.74	29.74	25.48	-	29.74	29.74	25.48
-	4107	Terras 2	29.73	-	29.73	29.73	25.47	-	29.73	29.73	25.47
-	4106	Terras 2	29.73	-	29.73	29.73	25.47	-	29.73	29.73	25.47
-	4104	Terras 2	29.73	-	29.73	29.73	25.47	-	29.73	29.73	25.47
-	4099	Terras 2	29.53	-	29.53	29.53	25.27	-	29.53	29.53	25.27
-	4100	Terras 2	29.53	-	29.53	29.53	25.27	-	29.53	29.53	25.27
34	19.50		-	-	49.22	49.22	44.96	-	49.22	49.22	44.96
-	4112	Terras 2	29.55	-	29.55	29.55	25.29	-	29.55	29.55	25.29
-	4111	Terras 2	29.55	-	29.55	29.55	25.29	-	29.55	29.55	25.29
-	4113	Terras 2	29.54	-	29.54	29.54	25.28	-	29.54	29.54	25.28
-	4110	Terras 2	29.54	-	29.54	29.54	25.28	-	29.54	29.54	25.28
-	4106	Terras 2	29.36	-	29.36	29.36	25.10	-	29.36	29.36	25.10
-	4104	Terras 2	29.36	-	29.36	29.36	25.10	-	29.36	29.36	25.10
-	4105	Terras 2	29.36	-	29.36	29.36	25.10	-	29.36	29.36	25.10
-	4107	Terras 2	29.35	-	29.35	29.35	25.09	-	29.35	29.35	25.09
-	4100	Terras 2	29.17	-	29.17	29.17	24.91	-	29.17	29.17	24.91
-	4099	Terras 2	29.17	-	29.17	29.17	24.91	-	29.17	29.17	24.91
34	22.50		-	-	48.95	48.95	44.69	-	48.95	48.95	44.69
-	4112	Terras 2	29.12	-	29.12	29.12	24.86	-	29.12	29.12	24.86
-	4113	Terras 2	29.12	-	29.12	29.12	24.86	-	29.12	29.12	24.86
-	4111	Terras 2	29.12	-	29.12	29.12	24.86	-	29.12	29.12	24.86
-	4110	Terras 2	29.12	-	29.12	29.12	24.86	-	29.12	29.12	24.86
-	4105	Terras 2	28.96	-	28.96	28.96	24.70	-	28.96	28.96	24.70
-	4104	Terras 2	28.95	-	28.95	28.95	24.69	-	28.95	28.95	24.69
-	4107	Terras 2	28.95	-	28.95	28.95	24.69	-	28.95	28.95	24.69
-	4106	Terras 2	28.95	-	28.95	28.95	24.69	-	28.95	28.95	24.69
-	4100	Terras 2	28.78	-	28.78	28.78	24.52	-	28.78	28.78	24.52
-	4098	Terras 2	28.78	-	28.78	28.78	24.52	-	28.78	28.78	24.52
34	25.50		-	-	48.67	48.67	44.41	-	48.67	48.67	44.41
-	4111	Terras 2	28.69	-	28.69	28.69	24.43	-	28.69	28.69	24.43
-	4110	Terras 2	28.68	-	28.68	28.68	24.43	-	28.68	28.68	24.43
-	4112	Terras 2	28.68	-	28.68	28.68	24.42	-	28.68	28.68	24.42
-	4113	Terras 2	28.68	-	28.68	28.68	24.42	-	28.68	28.68	24.42
-	4105	Terras 2	28.54	-	28.54	28.54	24.28	-	28.54	28.54	24.28
-	4106	Terras 2	28.53	-	28.53	28.53	24.27	-	28.53	28.53	24.27
-	4104	Terras 2	28.53	-	28.53	28.53	24.27	-	28.53	28.53	24.27
-	4107	Terras 2	28.52	-	28.52	28.52	24.26	-	28.52	28.52	24.26
-	4099	Terras 2	28.38	-	28.38	28.38	24.12	-	28.38	28.38	24.12
-	4098	Terras 2	28.38	-	28.38	28.38	24.12	-	28.38	28.38	24.12
35	4.50		-	-	49.16	49.16	44.90	-	49.16	49.16	44.90
-	4115	Terras 2	33.47	-	33.47	33.47	29.22	-	33.47	33.47	29.22
-	4114	Terras 2	33.27	-	33.27	33.27	29.01	-	33.27	33.27	29.01
-	4113	Terras 2	33.04	-	33.04	33.04	28.78	-	33.04	33.04	28.78
-	4109	Terras 2	32.88	-	32.88	32.88	28.62	-	32.88	32.88	28.62
-	4112	Terras 2	32.77	-	32.77	32.77	28.51	-	32.77	32.77	28.51
-	4108	Terras 2	32.71	-	32.71	32.71	28.45	-	32.71	32.71	28.45
-	4107	Terras 2	32.50	-	32.50	32.50	28.24	-	32.50	32.50	28.24
-	4111	Terras 2	32.48	-	32.48	32.48	28.22	-	32.48	32.48	28.22
-	4106	Terras 2	32.26	-	32.26	32.26	28.00	-	32.26	32.26	28.00
-	4102	Terras 2	32.17	-	32.17	32.17	27.91	-	32.17	32.17	27.91
35	7.50		-	-	48.84	48.84	44.58	-	48.84	48.84	44.58
-	4115	Terras 2	32.89	-	32.89	32.89	28.63	-	32.89	32.89	28.63
-	4114	Terras 2	32.71	-	32.71	32.71	28.45	-	32.71	32.71	28.45

-	4113	Terras 2	32.50	-	32.50	32.50	28.24	-	32.50	32.50	28.24
-	4109	Terras 2	32.37	-	32.37	32.37	28.11	-	32.37	32.37	28.11
-	4112	Terras 2	32.27	-	32.27	32.27	28.01	-	32.27	32.27	28.01
-	4108	Terras 2	32.21	-	32.21	32.21	27.95	-	32.21	32.21	27.95
-	4107	Terras 2	32.02	-	32.02	32.02	27.76	-	32.02	32.02	27.76
-	4111	Terras 2	32.01	-	32.01	32.01	27.75	-	32.01	32.01	27.75
-	4106	Terras 2	31.81	-	31.81	31.81	27.55	-	31.81	31.81	27.55
-	4102	Terras 2	31.73	-	31.73	31.73	27.47	-	31.73	31.73	27.47
35	10.50		-	-	48.36	48.36	44.10	-	48.36	48.36	44.10
-	4115	Terras 2	32.05	-	32.05	32.05	27.79	-	32.05	32.05	27.79
-	4114	Terras 2	31.90	-	31.90	31.90	27.64	-	31.90	31.90	27.64
-	4113	Terras 2	31.73	-	31.73	31.73	27.47	-	31.73	31.73	27.47
-	4109	Terras 2	31.61	-	31.61	31.61	27.35	-	31.61	31.61	27.35
-	4112	Terras 2	31.53	-	31.53	31.53	27.27	-	31.53	31.53	27.27
-	4108	Terras 2	31.48	-	31.48	31.48	27.22	-	31.48	31.48	27.22
-	4107	Terras 2	31.32	-	31.32	31.32	27.06	-	31.32	31.32	27.06
-	4111	Terras 2	31.31	-	31.31	31.31	27.05	-	31.31	31.31	27.05
-	4106	Terras 2	31.14	-	31.14	31.14	26.88	-	31.14	31.14	26.88
-	4102	Terras 2	31.07	-	31.07	31.07	26.81	-	31.07	31.07	26.81
35	13.50		-	-	47.78	47.78	43.52	-	47.78	47.78	43.52
-	4115	Terras 2	31.08	-	31.08	31.08	26.82	-	31.08	31.08	26.82
-	4114	Terras 2	30.96	-	30.96	30.96	26.70	-	30.96	30.96	26.70
-	4113	Terras 2	30.82	-	30.82	30.82	26.56	-	30.82	30.82	26.56
-	4109	Terras 2	30.73	-	30.73	30.73	26.47	-	30.73	30.73	26.47
-	4112	Terras 2	30.66	-	30.66	30.66	26.40	-	30.66	30.66	26.40
-	4108	Terras 2	30.62	-	30.62	30.62	26.36	-	30.62	30.62	26.36
-	4107	Terras 2	30.49	-	30.49	30.49	26.23	-	30.49	30.49	26.23
-	4111	Terras 2	30.48	-	30.48	30.48	26.22	-	30.48	30.48	26.22
-	4106	Terras 2	30.34	-	30.34	30.34	26.08	-	30.34	30.34	26.08
-	4110	Terras 2	30.28	-	30.28	30.28	26.02	-	30.28	30.28	26.02
35	16.50		-	-	47.15	47.15	42.89	-	47.15	47.15	42.89
-	4115	Terras 2	30.08	-	30.08	30.08	25.82	-	30.08	30.08	25.82
-	4114	Terras 2	29.99	-	29.99	29.99	25.73	-	29.99	29.99	25.73
-	4113	Terras 2	29.88	-	29.88	29.88	25.62	-	29.88	29.88	25.62
-	4109	Terras 2	29.80	-	29.80	29.80	25.54	-	29.80	29.80	25.54
-	4112	Terras 2	29.74	-	29.74	29.74	25.48	-	29.74	29.74	25.48
-	4108	Terras 2	29.71	-	29.71	29.71	25.45	-	29.71	29.71	25.45
-	4107	Terras 2	29.61	-	29.61	29.61	25.35	-	29.61	29.61	25.35
-	4111	Terras 2	29.60	-	29.60	29.60	25.34	-	29.60	29.60	25.34
-	4106	Terras 2	29.48	-	29.48	29.48	25.22	-	29.48	29.48	25.22
-	4110	Terras 2	29.43	-	29.43	29.43	25.17	-	29.43	29.43	25.17
35	19.50		-	-	46.51	46.51	42.25	-	46.51	46.51	42.25
-	4115	Terras 2	29.11	-	29.11	29.11	24.85	-	29.11	29.11	24.85
-	4114	Terras 2	29.03	-	29.03	29.03	24.77	-	29.03	29.03	24.77
-	4113	Terras 2	28.94	-	28.94	28.94	24.68	-	28.94	28.94	24.68
-	4109	Terras 2	28.88	-	28.88	28.88	24.62	-	28.88	28.88	24.62
-	4112	Terras 2	28.83	-	28.83	28.83	24.57	-	28.83	28.83	24.57
-	4108	Terras 2	28.81	-	28.81	28.81	24.55	-	28.81	28.81	24.55
-	4111	Terras 2	28.72	-	28.72	28.72	24.46	-	28.72	28.72	24.46
-	4107	Terras 2	28.72	-	28.72	28.72	24.46	-	28.72	28.72	24.46
-	4106	Terras 2	28.62	-	28.62	28.62	24.36	-	28.62	28.62	24.36
-	4110	Terras 2	28.58	-	28.58	28.58	24.32	-	28.58	28.58	24.32
35	22.50		-	-	45.88	45.88	41.62	-	45.88	45.88	41.62
-	4115	Terras 2	28.18	-	28.18	28.18	23.92	-	28.18	28.18	23.92
-	4114	Terras 2	28.12	-	28.12	28.12	23.86	-	28.12	28.12	23.86
-	4113	Terras 2	28.04	-	28.04	28.04	23.78	-	28.04	28.04	23.78
-	4109	Terras 2	27.99	-	27.99	27.99	23.73	-	27.99	27.99	23.73
-	4112	Terras 2	27.96	-	27.96	27.96	23.70	-	27.96	27.96	23.70
-	4108	Terras 2	27.94	-	27.94	27.94	23.68	-	27.94	27.94	23.68
-	4107	Terras 2	27.86	-	27.86	27.86	23.60	-	27.86	27.86	23.60
-	4111	Terras 2	27.86	-	27.86	27.86	23.60	-	27.86	27.86	23.60
-	4106	Terras 2	27.78	-	27.78	27.78	23.52	-	27.78	27.78	23.52
-	4110	Terras 2	27.75	-	27.75	27.75	23.49	-	27.75	27.75	23.49
35	25.50		-	-	45.25	45.25	41.00	-	45.25	45.25	41.00
-	4115	Terras 2	27.30	-	27.30	27.30	23.04	-	27.30	27.30	23.04
-	4114	Terras 2	27.25	-	27.25	27.25	22.99	-	27.25	27.25	22.99
-	4113	Terras 2	27.19	-	27.19	27.19	22.93	-	27.19	27.19	22.93

-	4109	Terras 2	27.15	-	27.15	27.15	22.89	-	27.15	27.15	22.89
-	4112	Terras 2	27.12	-	27.12	27.12	22.86	-	27.12	27.12	22.86
-	4108	Terras 2	27.10	-	27.10	27.10	22.84	-	27.10	27.10	22.84
-	4111	Terras 2	27.05	-	27.05	27.05	22.79	-	27.05	27.05	22.79
-	4107	Terras 2	27.04	-	27.04	27.04	22.78	-	27.04	27.04	22.78
-	4106	Terras 2	26.97	-	26.97	26.97	22.71	-	26.97	26.97	22.71
-	4102	Terras 2	26.95	-	26.95	26.95	22.69	-	26.95	26.95	22.69
36	4.50		-	-	48.08	48.08	43.82	-	48.08	48.08	43.82
-	4115	Terras 2	30.93	-	30.93	30.93	26.67	-	30.93	30.93	26.67
-	4114	Terras 2	30.81	-	30.81	30.81	26.55	-	30.81	30.81	26.55
-	4113	Terras 2	30.68	-	30.68	30.68	26.42	-	30.68	30.68	26.42
-	4112	Terras 2	30.52	-	30.52	30.52	26.26	-	30.52	30.52	26.26
-	4109	Terras 2	30.47	-	30.47	30.47	26.21	-	30.47	30.47	26.21
-	4108	Terras 2	30.37	-	30.37	30.37	26.11	-	30.37	30.37	26.11
-	4111	Terras 2	30.34	-	30.34	30.34	26.08	-	30.34	30.34	26.08
-	4107	Terras 2	30.24	-	30.24	30.24	25.98	-	30.24	30.24	25.98
-	4110	Terras 2	30.15	-	30.15	30.15	25.89	-	30.15	30.15	25.89
-	4106	Terras 2	30.10	-	30.10	30.10	25.84	-	30.10	30.10	25.84
36	7.50		-	-	47.89	47.89	43.63	-	47.89	47.89	43.63
-	4115	Terras 2	30.59	-	30.59	30.59	26.33	-	30.59	30.59	26.33
-	4114	Terras 2	30.49	-	30.49	30.49	26.23	-	30.49	30.49	26.23
-	4113	Terras 2	30.36	-	30.36	30.36	26.10	-	30.36	30.36	26.10
-	4112	Terras 2	30.21	-	30.21	30.21	25.95	-	30.21	30.21	25.95
-	4109	Terras 2	30.16	-	30.16	30.16	25.91	-	30.16	30.16	25.91
-	4108	Terras 2	30.07	-	30.07	30.07	25.81	-	30.07	30.07	25.81
-	4111	Terras 2	30.05	-	30.05	30.05	25.79	-	30.05	30.05	25.79
-	4107	Terras 2	29.95	-	29.95	29.95	25.69	-	29.95	29.95	25.69
-	4110	Terras 2	29.87	-	29.87	29.87	25.61	-	29.87	29.87	25.61
-	4106	Terras 2	29.82	-	29.82	29.82	25.56	-	29.82	29.82	25.56
36	10.50		-	-	47.59	47.59	43.33	-	47.59	47.59	43.33
-	4115	Terras 2	30.07	-	30.07	30.07	25.81	-	30.07	30.07	25.81
-	4114	Terras 2	29.98	-	29.98	29.98	25.72	-	29.98	29.98	25.72
-	4113	Terras 2	29.87	-	29.87	29.87	25.61	-	29.87	29.87	25.61
-	4112	Terras 2	29.74	-	29.74	29.74	25.48	-	29.74	29.74	25.48
-	4109	Terras 2	29.69	-	29.69	29.69	25.43	-	29.69	29.69	25.43
-	4108	Terras 2	29.61	-	29.61	29.61	25.35	-	29.61	29.61	25.35
-	4111	Terras 2	29.59	-	29.59	29.59	25.33	-	29.59	29.59	25.33
-	4107	Terras 2	29.50	-	29.50	29.50	25.24	-	29.50	29.50	25.24
-	4110	Terras 2	29.43	-	29.43	29.43	25.17	-	29.43	29.43	25.17
-	4106	Terras 2	29.38	-	29.38	29.38	25.12	-	29.38	29.38	25.12
36	13.50		-	-	47.22	47.22	42.96	-	47.22	47.22	42.96
-	4115	Terras 2	29.43	-	29.43	29.43	25.17	-	29.43	29.43	25.17
-	4114	Terras 2	29.35	-	29.35	29.35	25.09	-	29.35	29.35	25.09
-	4113	Terras 2	29.26	-	29.26	29.26	25.00	-	29.26	29.26	25.00
-	4112	Terras 2	29.14	-	29.14	29.14	24.88	-	29.14	29.14	24.88
-	4109	Terras 2	29.10	-	29.10	29.10	24.84	-	29.10	29.10	24.84
-	4108	Terras 2	29.03	-	29.03	29.03	24.77	-	29.03	29.03	24.77
-	4111	Terras 2	29.01	-	29.01	29.01	24.75	-	29.01	29.01	24.75
-	4107	Terras 2	28.94	-	28.94	28.94	24.68	-	28.94	28.94	24.68
-	4110	Terras 2	28.87	-	28.87	28.87	24.61	-	28.87	28.87	24.61
-	4106	Terras 2	28.83	-	28.83	28.83	24.57	-	28.83	28.83	24.57
36	16.50		-	-	46.79	46.79	42.53	-	46.79	46.79	42.53
-	4115	Terras 2	28.72	-	28.72	28.72	24.46	-	28.72	28.72	24.46
-	4114	Terras 2	28.66	-	28.66	28.66	24.40	-	28.66	28.66	24.40
-	4113	Terras 2	28.57	-	28.57	28.57	24.31	-	28.57	28.57	24.31
-	4112	Terras 2	28.47	-	28.47	28.47	24.22	-	28.47	28.47	24.22
-	4109	Terras 2	28.44	-	28.44	28.44	24.18	-	28.44	28.44	24.18
-	4108	Terras 2	28.38	-	28.38	28.38	24.12	-	28.38	28.38	24.12
-	4111	Terras 2	28.37	-	28.37	28.37	24.11	-	28.37	28.37	24.11
-	4107	Terras 2	28.30	-	28.30	28.30	24.04	-	28.30	28.30	24.04
-	4110	Terras 2	28.24	-	28.24	28.24	23.98	-	28.24	28.24	23.98
-	4106	Terras 2	28.21	-	28.21	28.21	23.95	-	28.21	28.21	23.95
36	19.50		-	-	46.33	46.33	42.07	-	46.33	46.33	42.07
-	4115	Terras 2	27.99	-	27.99	27.99	23.73	-	27.99	27.99	23.73
-	4114	Terras 2	27.93	-	27.93	27.93	23.67	-	27.93	27.93	23.67
-	4113	Terras 2	27.86	-	27.86	27.86	23.60	-	27.86	27.86	23.60
-	4112	Terras 2	27.78	-	27.78	27.78	23.52	-	27.78	27.78	23.52

-	4109	Terras 2	27.75	-	27.75	27.75	23.49	-	27.75	27.75	23.49
-	4108	Terras 2	27.69	-	27.69	27.69	23.43	-	27.69	27.69	23.43
-	4111	Terras 2	27.69	-	27.69	27.69	23.43	-	27.69	27.69	23.43
-	4107	Terras 2	27.63	-	27.63	27.63	23.37	-	27.63	27.63	23.37
-	4110	Terras 2	27.58	-	27.58	27.58	23.32	-	27.58	27.58	23.32
-	4106	Terras 2	27.55	-	27.55	27.55	23.29	-	27.55	27.55	23.29
36	22.50		-	-	45.85	45.85	41.59	-	45.85	45.85	41.59
-	4115	Terras 2	27.25	-	27.25	27.25	22.99	-	27.25	27.25	22.99
-	4114	Terras 2	27.20	-	27.20	27.20	22.94	-	27.20	27.20	22.94
-	4113	Terras 2	27.14	-	27.14	27.14	22.88	-	27.14	27.14	22.88
-	4112	Terras 2	27.07	-	27.07	27.07	22.81	-	27.07	27.07	22.81
-	4109	Terras 2	27.05	-	27.05	27.05	22.79	-	27.05	27.05	22.79
-	4108	Terras 2	27.00	-	27.00	27.00	22.74	-	27.00	27.00	22.74
-	4111	Terras 2	27.00	-	27.00	27.00	22.74	-	27.00	27.00	22.74
-	4107	Terras 2	26.94	-	26.94	26.94	22.68	-	26.94	26.94	22.68
-	4110	Terras 2	26.90	-	26.90	26.90	22.64	-	26.90	26.90	22.64
-	4106	Terras 2	26.88	-	26.88	26.88	22.62	-	26.88	26.88	22.62
36	25.50		-	-	45.36	45.36	41.10	-	45.36	45.36	41.10
-	4115	Terras 2	26.53	-	26.53	26.53	22.27	-	26.53	26.53	22.27
-	4114	Terras 2	26.49	-	26.49	26.49	22.23	-	26.49	26.49	22.23
-	4113	Terras 2	26.44	-	26.44	26.44	22.18	-	26.44	26.44	22.18
-	4112	Terras 2	26.38	-	26.38	26.38	22.12	-	26.38	26.38	22.12
-	4109	Terras 2	26.35	-	26.35	26.35	22.09	-	26.35	26.35	22.09
-	4111	Terras 2	26.34	-	26.34	26.34	22.08	-	26.34	26.34	22.08
-	4108	Terras 2	26.32	-	26.32	26.32	22.06	-	26.32	26.32	22.06
-	4107	Terras 2	26.27	-	26.27	26.27	22.01	-	26.27	26.27	22.01
-	4110	Terras 2	26.23	-	26.23	26.23	21.97	-	26.23	26.23	21.97
-	4106	Terras 2	26.21	-	26.21	26.21	21.95	-	26.21	26.21	21.95
37	4.50		-	-	47.05	47.05	42.79	-	47.05	47.05	42.79
-	4115	Terras 2	29.43	-	29.43	29.43	25.17	-	29.43	29.43	25.17
-	4114	Terras 2	29.41	-	29.41	29.41	25.15	-	29.41	29.41	25.15
-	4113	Terras 2	29.37	-	29.37	29.37	25.11	-	29.37	29.37	25.11
-	4112	Terras 2	29.33	-	29.33	29.33	25.07	-	29.33	29.33	25.07
-	4111	Terras 2	29.28	-	29.28	29.28	25.02	-	29.28	29.28	25.02
-	4109	Terras 2	29.12	-	29.12	29.12	24.86	-	29.12	29.12	24.86
-	4108	Terras 2	29.10	-	29.10	29.10	24.84	-	29.10	29.10	24.84
-	4107	Terras 2	29.07	-	29.07	29.07	24.81	-	29.07	29.07	24.81
-	4103	Terras 2	28.82	-	28.82	28.82	24.56	-	28.82	28.82	24.56
-	4102	Terras 2	28.80	-	28.80	28.80	24.54	-	28.80	28.80	24.54
37	7.50		-	-	46.94	46.94	42.68	-	46.94	46.94	42.68
-	4115	Terras 2	29.25	-	29.25	29.25	24.99	-	29.25	29.25	24.99
-	4114	Terras 2	29.23	-	29.23	29.23	24.97	-	29.23	29.23	24.97
-	4113	Terras 2	29.20	-	29.20	29.20	24.94	-	29.20	29.20	24.94
-	4112	Terras 2	29.16	-	29.16	29.16	24.90	-	29.16	29.16	24.90
-	4111	Terras 2	29.12	-	29.12	29.12	24.86	-	29.12	29.12	24.86
-	4109	Terras 2	28.95	-	28.95	28.95	24.69	-	28.95	28.95	24.69
-	4108	Terras 2	28.94	-	28.94	28.94	24.68	-	28.94	28.94	24.68
-	4107	Terras 2	28.91	-	28.91	28.91	24.65	-	28.91	28.91	24.65
-	4103	Terras 2	28.67	-	28.67	28.67	24.41	-	28.67	28.67	24.41
-	4102	Terras 2	28.66	-	28.66	28.66	24.40	-	28.66	28.66	24.40
37	10.50		-	-	46.76	46.76	42.50	-	46.76	46.76	42.50
-	4115	Terras 2	28.97	-	28.97	28.97	24.71	-	28.97	28.97	24.71
-	4114	Terras 2	28.96	-	28.96	28.96	24.70	-	28.96	28.96	24.70
-	4113	Terras 2	28.93	-	28.93	28.93	24.67	-	28.93	28.93	24.67
-	4112	Terras 2	28.90	-	28.90	28.90	24.64	-	28.90	28.90	24.64
-	4111	Terras 2	28.86	-	28.86	28.86	24.60	-	28.86	28.86	24.60
-	4109	Terras 2	28.70	-	28.70	28.70	24.44	-	28.70	28.70	24.44
-	4108	Terras 2	28.69	-	28.69	28.69	24.43	-	28.69	28.69	24.43
-	4107	Terras 2	28.66	-	28.66	28.66	24.41	-	28.66	28.66	24.41
-	4103	Terras 2	28.43	-	28.43	28.43	24.17	-	28.43	28.43	24.17
-	4102	Terras 2	28.42	-	28.42	28.42	24.16	-	28.42	28.42	24.16
37	13.50		-	-	46.52	46.52	42.26	-	46.52	46.52	42.26
-	4115	Terras 2	28.61	-	28.61	28.61	24.35	-	28.61	28.61	24.35
-	4114	Terras 2	28.60	-	28.60	28.60	24.34	-	28.60	28.60	24.34
-	4113	Terras 2	28.58	-	28.58	28.58	24.32	-	28.58	28.58	24.32
-	4112	Terras 2	28.56	-	28.56	28.56	24.30	-	28.56	28.56	24.30
-	4111	Terras 2	28.53	-	28.53	28.53	24.27	-	28.53	28.53	24.27

-	4109	Terras 2	28.36	-	28.36	28.36	24.10	-	28.36	28.36	24.10
-	4108	Terras 2	28.35	-	28.35	28.35	24.09	-	28.35	28.35	24.09
-	4107	Terras 2	28.34	-	28.34	28.34	24.08	-	28.34	28.34	24.08
-	4103	Terras 2	28.11	-	28.11	28.11	23.85	-	28.11	28.11	23.85
-	4102	Terras 2	28.11	-	28.11	28.11	23.85	-	28.11	28.11	23.85
37 16.50			-	-	46.23	46.23	41.97	-	46.23	46.23	41.97
-	4115	Terras 2	28.19	-	28.19	28.19	23.93	-	28.19	28.19	23.93
-	4114	Terras 2	28.19	-	28.19	28.19	23.93	-	28.19	28.19	23.93
-	4113	Terras 2	28.18	-	28.18	28.18	23.92	-	28.18	28.18	23.92
-	4112	Terras 2	28.16	-	28.16	28.16	23.90	-	28.16	28.16	23.90
-	4111	Terras 2	28.14	-	28.14	28.14	23.88	-	28.14	28.14	23.88
-	4108	Terras 2	27.97	-	27.97	27.97	23.71	-	27.97	27.97	23.71
-	4109	Terras 2	27.97	-	27.97	27.97	23.71	-	27.97	27.97	23.71
-	4107	Terras 2	27.96	-	27.96	27.96	23.70	-	27.96	27.96	23.70
-	4102	Terras 2	27.75	-	27.75	27.75	23.49	-	27.75	27.75	23.49
-	4103	Terras 2	27.74	-	27.74	27.74	23.48	-	27.74	27.74	23.48
37 19.50			-	-	45.91	45.91	41.65	-	45.91	45.91	41.65
-	4115	Terras 2	27.74	-	27.74	27.74	23.48	-	27.74	27.74	23.48
-	4114	Terras 2	27.74	-	27.74	27.74	23.48	-	27.74	27.74	23.48
-	4113	Terras 2	27.73	-	27.73	27.73	23.47	-	27.73	27.73	23.47
-	4112	Terras 2	27.72	-	27.72	27.72	23.46	-	27.72	27.72	23.46
-	4111	Terras 2	27.71	-	27.71	27.71	23.45	-	27.71	27.71	23.45
-	4108	Terras 2	27.54	-	27.54	27.54	23.28	-	27.54	27.54	23.28
-	4107	Terras 2	27.54	-	27.54	27.54	23.28	-	27.54	27.54	23.28
-	4109	Terras 2	27.53	-	27.53	27.53	23.28	-	27.53	27.53	23.28
-	4103	Terras 2	27.34	-	27.34	27.34	23.08	-	27.34	27.34	23.08
-	4102	Terras 2	27.34	-	27.34	27.34	23.08	-	27.34	27.34	23.08
37 22.50			-	-	45.57	45.57	41.31	-	45.57	45.57	41.31
-	4114	Terras 2	27.27	-	27.27	27.27	23.01	-	27.27	27.27	23.01
-	4113	Terras 2	27.27	-	27.27	27.27	23.01	-	27.27	27.27	23.01
-	4115	Terras 2	27.26	-	27.26	27.26	23.00	-	27.26	27.26	23.00
-	4112	Terras 2	27.26	-	27.26	27.26	23.00	-	27.26	27.26	23.00
-	4111	Terras 2	27.26	-	27.26	27.26	23.00	-	27.26	27.26	23.00
-	4107	Terras 2	27.09	-	27.09	27.09	22.83	-	27.09	27.09	22.83
-	4108	Terras 2	27.09	-	27.09	27.09	22.83	-	27.09	27.09	22.83
-	4109	Terras 2	27.08	-	27.08	27.08	22.82	-	27.08	27.08	22.82
-	4102	Terras 2	26.92	-	26.92	26.92	22.66	-	26.92	26.92	22.66
-	4103	Terras 2	26.91	-	26.91	26.91	22.65	-	26.91	26.91	22.65
37 25.50			-	-	45.21	45.21	40.95	-	45.21	45.21	40.95
-	4111	Terras 2	26.81	-	26.81	26.81	22.55	-	26.81	26.81	22.55
-	4114	Terras 2	26.79	-	26.79	26.79	22.53	-	26.79	26.79	22.53
-	4113	Terras 2	26.79	-	26.79	26.79	22.53	-	26.79	26.79	22.53
-	4112	Terras 2	26.79	-	26.79	26.79	22.53	-	26.79	26.79	22.53
-	4115	Terras 2	26.77	-	26.77	26.77	22.51	-	26.77	26.77	22.51
-	4107	Terras 2	26.64	-	26.64	26.64	22.38	-	26.64	26.64	22.38
-	4108	Terras 2	26.63	-	26.63	26.63	22.37	-	26.63	26.63	22.37
-	4109	Terras 2	26.62	-	26.62	26.62	22.36	-	26.62	26.62	22.36
-	4102	Terras 2	26.48	-	26.48	26.48	22.22	-	26.48	26.48	22.22
-	4103	Terras 2	26.46	-	26.46	26.46	22.20	-	26.46	26.46	22.20
38 4.50			-	-	44.69	44.69	40.43	-	44.69	44.69	40.43
-	4115	Terras 2	29.36	-	29.36	29.36	25.10	-	29.36	29.36	25.10
-	4109	Terras 2	29.07	-	29.07	29.07	24.81	-	29.07	29.07	24.81
-	4103	Terras 2	27.30	-	27.30	27.30	23.04	-	27.30	27.30	23.04
-	4097	Terras 2	26.78	-	26.78	26.78	22.52	-	26.78	26.78	22.52
-	4049	Terras 2	26.64	-	26.64	26.64	22.38	-	26.64	26.64	22.38
-	4043	Terras 2	26.42	-	26.42	26.42	22.16	-	26.42	26.42	22.16
-	4091	Terras 2	26.34	-	26.34	26.34	22.08	-	26.34	26.34	22.08
-	4037	Terras 2	26.20	-	26.20	26.20	21.94	-	26.20	26.20	21.94
-	4031	Terras 2	25.99	-	25.99	25.99	21.73	-	25.99	25.99	21.73
-	4085	Terras 2	25.97	-	25.97	25.97	21.71	-	25.97	25.97	21.71
38 7.50			-	-	44.62	44.62	40.36	-	44.62	44.62	40.36
-	4115	Terras 2	29.23	-	29.23	29.23	24.97	-	29.23	29.23	24.97
-	4109	Terras 2	28.94	-	28.94	28.94	24.68	-	28.94	28.94	24.68
-	4103	Terras 2	27.18	-	27.18	27.18	22.92	-	27.18	27.18	22.92
-	4097	Terras 2	26.66	-	26.66	26.66	22.41	-	26.66	26.66	22.41
-	4049	Terras 2	26.56	-	26.56	26.56	22.30	-	26.56	26.56	22.30
-	4043	Terras 2	26.35	-	26.35	26.35	22.09	-	26.35	26.35	22.09

-	4091	Terras 2	26.23	-	26.23	26.23	21.97	-	26.23	26.23	21.97
-	4037	Terras 2	26.13	-	26.13	26.13	21.87	-	26.13	26.13	21.87
-	4031	Terras 2	25.93	-	25.93	25.93	21.67	-	25.93	25.93	21.67
-	4085	Terras 2	25.87	-	25.87	25.87	21.61	-	25.87	25.87	21.61
38	10.50		-	-	44.49	44.49	40.24	-	44.49	44.49	40.24
-	4115	Terras 2	29.00	-	29.00	29.00	24.75	-	29.00	29.00	24.75
-	4109	Terras 2	28.73	-	28.73	28.73	24.47	-	28.73	28.73	24.47
-	4103	Terras 2	26.98	-	26.98	26.98	22.72	-	26.98	26.98	22.72
-	4097	Terras 2	26.48	-	26.48	26.48	22.22	-	26.48	26.48	22.22
-	4049	Terras 2	26.44	-	26.44	26.44	22.18	-	26.44	26.44	22.18
-	4043	Terras 2	26.23	-	26.23	26.23	21.97	-	26.23	26.23	21.97
-	4091	Terras 2	26.06	-	26.06	26.06	21.80	-	26.06	26.06	21.80
-	4037	Terras 2	26.02	-	26.02	26.02	21.76	-	26.02	26.02	21.76
-	4031	Terras 2	25.82	-	25.82	25.82	21.56	-	25.82	25.82	21.56
-	4085	Terras 2	25.71	-	25.71	25.71	21.45	-	25.71	25.71	21.45
38	13.50		-	-	44.32	44.32	40.06	-	44.32	44.32	40.06
-	4115	Terras 2	28.71	-	28.71	28.71	24.45	-	28.71	28.71	24.45
-	4109	Terras 2	28.46	-	28.46	28.46	24.20	-	28.46	28.46	24.20
-	4103	Terras 2	26.71	-	26.71	26.71	22.45	-	26.71	26.71	22.45
-	4049	Terras 2	26.27	-	26.27	26.27	22.02	-	26.27	26.27	22.02
-	4097	Terras 2	26.23	-	26.23	26.23	21.97	-	26.23	26.23	21.97
-	4043	Terras 2	26.07	-	26.07	26.07	21.81	-	26.07	26.07	21.81
-	4037	Terras 2	25.87	-	25.87	25.87	21.61	-	25.87	25.87	21.61
-	4091	Terras 2	25.82	-	25.82	25.82	21.56	-	25.82	25.82	21.56
-	4031	Terras 2	25.67	-	25.67	25.67	21.41	-	25.67	25.67	21.41
-	4025	Terras 2	25.48	-	25.48	25.48	21.22	-	25.48	25.48	21.22
38	16.50		-	-	44.10	44.10	39.84	-	44.10	44.10	39.84
-	4115	Terras 2	28.36	-	28.36	28.36	24.10	-	28.36	28.36	24.10
-	4109	Terras 2	28.12	-	28.12	28.12	23.86	-	28.12	28.12	23.86
-	4103	Terras 2	26.39	-	26.39	26.39	22.13	-	26.39	26.39	22.13
-	4049	Terras 2	26.07	-	26.07	26.07	21.81	-	26.07	26.07	21.81
-	4097	Terras 2	25.92	-	25.92	25.92	21.66	-	25.92	25.92	21.66
-	4043	Terras 2	25.87	-	25.87	25.87	21.61	-	25.87	25.87	21.61
-	4037	Terras 2	25.68	-	25.68	25.68	21.42	-	25.68	25.68	21.42
-	4091	Terras 2	25.53	-	25.53	25.53	21.27	-	25.53	25.53	21.27
-	4031	Terras 2	25.49	-	25.49	25.49	21.23	-	25.49	25.49	21.23
-	4025	Terras 2	25.31	-	25.31	25.31	21.05	-	25.31	25.31	21.05
38	19.50		-	-	43.85	43.85	39.59	-	43.85	43.85	39.59
-	4115	Terras 2	27.96	-	27.96	27.96	23.70	-	27.96	27.96	23.70
-	4109	Terras 2	27.75	-	27.75	27.75	23.49	-	27.75	27.75	23.49
-	4103	Terras 2	26.03	-	26.03	26.03	21.77	-	26.03	26.03	21.77
-	4049	Terras 2	25.83	-	25.83	25.83	21.57	-	25.83	25.83	21.57
-	4043	Terras 2	25.64	-	25.64	25.64	21.38	-	25.64	25.64	21.38
-	4097	Terras 2	25.58	-	25.58	25.58	21.32	-	25.58	25.58	21.32
-	4037	Terras 2	25.46	-	25.46	25.46	21.20	-	25.46	25.46	21.20
-	4031	Terras 2	25.28	-	25.28	25.28	21.02	-	25.28	25.28	21.02
-	4091	Terras 2	25.20	-	25.20	25.20	20.94	-	25.20	25.20	20.94
-	4025	Terras 2	25.11	-	25.11	25.11	20.85	-	25.11	25.11	20.85
38	22.50		-	-	43.57	43.57	39.31	-	43.57	43.57	39.31
-	4115	Terras 2	27.53	-	27.53	27.53	23.28	-	27.53	27.53	23.28
-	4109	Terras 2	27.34	-	27.34	27.34	23.08	-	27.34	27.34	23.08
-	4103	Terras 2	25.63	-	25.63	25.63	21.37	-	25.63	25.63	21.37
-	4049	Terras 2	25.56	-	25.56	25.56	21.30	-	25.56	25.56	21.30
-	4043	Terras 2	25.39	-	25.39	25.39	21.13	-	25.39	25.39	21.13
-	4037	Terras 2	25.21	-	25.21	25.21	20.95	-	25.21	25.21	20.95
-	4097	Terras 2	25.20	-	25.20	25.20	20.94	-	25.20	25.20	20.94
-	4031	Terras 2	25.04	-	25.04	25.04	20.78	-	25.04	25.04	20.78
-	4025	Terras 2	24.88	-	24.88	24.88	20.62	-	24.88	24.88	20.62
-	4091	Terras 2	24.84	-	24.84	24.84	20.58	-	24.84	24.84	20.58
38	25.50		-	-	43.28	43.28	39.02	-	43.28	43.28	39.02
-	4115	Terras 2	27.09	-	27.09	27.09	22.83	-	27.09	27.09	22.83
-	4109	Terras 2	26.91	-	26.91	26.91	22.65	-	26.91	26.91	22.65
-	4049	Terras 2	25.27	-	25.27	25.27	21.01	-	25.27	25.27	21.01
-	4103	Terras 2	25.22	-	25.22	25.22	20.96	-	25.22	25.22	20.96
-	4043	Terras 2	25.10	-	25.10	25.10	20.84	-	25.10	25.10	20.84
-	4037	Terras 2	24.94	-	24.94	24.94	20.68	-	24.94	24.94	20.68
-	4097	Terras 2	24.80	-	24.80	24.80	20.54	-	24.80	24.80	20.54

-	4031	Terras 2	24.78	-	24.78	24.78	20.52	-	24.78	24.78	20.52
-	4025	Terras 2	24.63	-	24.63	24.63	20.37	-	24.63	24.63	20.37
-	4019	Terras 2	24.47	-	24.47	24.47	20.21	-	24.47	24.47	20.21
39	4.50		-	-	43.79	43.79	39.53	-	43.79	43.79	39.53
-	4115	Terras 2	27.82	-	27.82	27.82	23.56	-	27.82	27.82	23.56
-	4109	Terras 2	27.57	-	27.57	27.57	23.31	-	27.57	27.57	23.31
-	4103	Terras 2	25.87	-	25.87	25.87	21.61	-	25.87	25.87	21.61
-	4097	Terras 2	25.50	-	25.50	25.50	21.24	-	25.50	25.50	21.24
-	4091	Terras 2	25.09	-	25.09	25.09	20.83	-	25.09	25.09	20.83
-	4037	Terras 2	25.07	-	25.07	25.07	20.82	-	25.07	25.07	20.82
-	4031	Terras 2	24.89	-	24.89	24.89	20.63	-	24.89	24.89	20.63
-	4085	Terras 2	24.74	-	24.74	24.74	20.48	-	24.74	24.74	20.48
-	4025	Terras 2	24.71	-	24.71	24.71	20.45	-	24.71	24.71	20.45
-	4019	Terras 2	24.53	-	24.53	24.53	20.27	-	24.53	24.53	20.27
39	7.50		-	-	43.77	43.77	39.51	-	43.77	43.77	39.51
-	4115	Terras 2	27.72	-	27.72	27.72	23.46	-	27.72	27.72	23.46
-	4109	Terras 2	27.48	-	27.48	27.48	23.22	-	27.48	27.48	23.22
-	4103	Terras 2	25.78	-	25.78	25.78	21.52	-	25.78	25.78	21.52
-	4097	Terras 2	25.42	-	25.42	25.42	21.16	-	25.42	25.42	21.16
-	4091	Terras 2	25.02	-	25.02	25.02	20.76	-	25.02	25.02	20.76
-	4037	Terras 2	25.02	-	25.02	25.02	20.76	-	25.02	25.02	20.76
-	4031	Terras 2	24.84	-	24.84	24.84	20.58	-	24.84	24.84	20.58
-	4085	Terras 2	24.67	-	24.67	24.67	20.41	-	24.67	24.67	20.41
-	4025	Terras 2	24.66	-	24.66	24.66	20.40	-	24.66	24.66	20.40
-	4019	Terras 2	24.48	-	24.48	24.48	20.22	-	24.48	24.48	20.22
39	10.50		-	-	43.67	43.67	39.41	-	43.67	43.67	39.41
-	4115	Terras 2	27.57	-	27.57	27.57	23.31	-	27.57	27.57	23.31
-	4109	Terras 2	27.33	-	27.33	27.33	23.07	-	27.33	27.33	23.07
-	4103	Terras 2	25.64	-	25.64	25.64	21.38	-	25.64	25.64	21.38
-	4097	Terras 2	25.28	-	25.28	25.28	21.02	-	25.28	25.28	21.02
-	4037	Terras 2	24.94	-	24.94	24.94	20.68	-	24.94	24.94	20.68
-	4091	Terras 2	24.89	-	24.89	24.89	20.63	-	24.89	24.89	20.63
-	4031	Terras 2	24.76	-	24.76	24.76	20.50	-	24.76	24.76	20.50
-	4025	Terras 2	24.58	-	24.58	24.58	20.32	-	24.58	24.58	20.32
-	4085	Terras 2	24.54	-	24.54	24.54	20.28	-	24.54	24.54	20.28
-	4019	Terras 2	24.40	-	24.40	24.40	20.14	-	24.40	24.40	20.14
39	13.50		-	-	43.54	43.54	39.28	-	43.54	43.54	39.28
-	4115	Terras 2	27.35	-	27.35	27.35	23.09	-	27.35	27.35	23.09
-	4109	Terras 2	27.13	-	27.13	27.13	22.87	-	27.13	27.13	22.87
-	4103	Terras 2	25.44	-	25.44	25.44	21.18	-	25.44	25.44	21.18
-	4097	Terras 2	25.10	-	25.10	25.10	20.84	-	25.10	25.10	20.84
-	4037	Terras 2	24.82	-	24.82	24.82	20.56	-	24.82	24.82	20.56
-	4091	Terras 2	24.71	-	24.71	24.71	20.45	-	24.71	24.71	20.45
-	4031	Terras 2	24.64	-	24.64	24.64	20.38	-	24.64	24.64	20.38
-	4025	Terras 2	24.47	-	24.47	24.47	20.21	-	24.47	24.47	20.21
-	4085	Terras 2	24.37	-	24.37	24.37	20.11	-	24.37	24.37	20.11
-	4019	Terras 2	24.30	-	24.30	24.30	20.04	-	24.30	24.30	20.04
39	16.50		-	-	43.37	43.37	39.11	-	43.37	43.37	39.11
-	4115	Terras 2	27.09	-	27.09	27.09	22.83	-	27.09	27.09	22.83
-	4109	Terras 2	26.88	-	26.88	26.88	22.62	-	26.88	26.88	22.62
-	4103	Terras 2	25.20	-	25.20	25.20	20.94	-	25.20	25.20	20.94
-	4097	Terras 2	24.87	-	24.87	24.87	20.61	-	24.87	24.87	20.61
-	4037	Terras 2	24.67	-	24.67	24.67	20.41	-	24.67	24.67	20.41
-	4031	Terras 2	24.50	-	24.50	24.50	20.24	-	24.50	24.50	20.24
-	4091	Terras 2	24.49	-	24.49	24.49	20.23	-	24.49	24.49	20.23
-	4025	Terras 2	24.33	-	24.33	24.33	20.07	-	24.33	24.33	20.07
-	4085	Terras 2	24.17	-	24.17	24.17	19.91	-	24.17	24.17	19.91
-	4019	Terras 2	24.17	-	24.17	24.17	19.91	-	24.17	24.17	19.91
39	19.50		-	-	43.18	43.18	38.92	-	43.18	43.18	38.92
-	4115	Terras 2	26.79	-	26.79	26.79	22.53	-	26.79	26.79	22.53
-	4109	Terras 2	26.59	-	26.59	26.59	22.33	-	26.59	26.59	22.33
-	4103	Terras 2	24.92	-	24.92	24.92	20.66	-	24.92	24.92	20.66
-	4097	Terras 2	24.60	-	24.60	24.60	20.34	-	24.60	24.60	20.34
-	4037	Terras 2	24.49	-	24.49	24.49	20.23	-	24.49	24.49	20.23
-	4031	Terras 2	24.33	-	24.33	24.33	20.07	-	24.33	24.33	20.07
-	4091	Terras 2	24.24	-	24.24	24.24	19.98	-	24.24	24.24	19.98
-	4025	Terras 2	24.17	-	24.17	24.17	19.91	-	24.17	24.17	19.91

-	4019	Terras 2	24.01	-	24.01	24.01	19.75	-	24.01	24.01	19.75
-	4085	Terras 2	23.92	-	23.92	23.92	19.66	-	23.92	23.92	19.66
39	22.50		-	-	42.96	42.96	38.70	-	42.96	42.96	38.70
-	4115	Terras 2	26.46	-	26.46	26.46	22.20	-	26.46	26.46	22.20
-	4109	Terras 2	26.27	-	26.27	26.27	22.01	-	26.27	26.27	22.01
-	4103	Terras 2	24.62	-	24.62	24.62	20.36	-	24.62	24.62	20.36
-	4097	Terras 2	24.31	-	24.31	24.31	20.05	-	24.31	24.31	20.05
-	4037	Terras 2	24.29	-	24.29	24.29	20.03	-	24.29	24.29	20.03
-	4031	Terras 2	24.13	-	24.13	24.13	19.87	-	24.13	24.13	19.87
-	4025	Terras 2	23.98	-	23.98	23.98	19.72	-	23.98	23.98	19.72
-	4091	Terras 2	23.95	-	23.95	23.95	19.69	-	23.95	23.95	19.69
-	4019	Terras 2	23.83	-	23.83	23.83	19.57	-	23.83	23.83	19.57
-	4013	Terras 2	23.68	-	23.68	23.68	19.42	-	23.68	23.68	19.42
39	25.50		-	-	42.73	42.73	38.47	-	42.73	42.73	38.47
-	4115	Terras 2	26.11	-	26.11	26.11	21.85	-	26.11	26.11	21.85
-	4109	Terras 2	25.93	-	25.93	25.93	21.67	-	25.93	25.93	21.67
-	4103	Terras 2	24.29	-	24.29	24.29	20.03	-	24.29	24.29	20.03
-	4037	Terras 2	24.07	-	24.07	24.07	19.81	-	24.07	24.07	19.81
-	4097	Terras 2	23.99	-	23.99	23.99	19.73	-	23.99	23.99	19.73
-	4031	Terras 2	23.92	-	23.92	23.92	19.66	-	23.92	23.92	19.66
-	4025	Terras 2	23.77	-	23.77	23.77	19.51	-	23.77	23.77	19.51
-	4091	Terras 2	23.65	-	23.65	23.65	19.39	-	23.65	23.65	19.39
-	4019	Terras 2	23.63	-	23.63	23.63	19.37	-	23.63	23.63	19.37
-	4013	Terras 2	23.48	-	23.48	23.48	19.22	-	23.48	23.48	19.22
40	4.50		-	-	46.62	46.62	42.36	-	46.62	46.62	42.36
-	4115	Terras 2	34.32	-	34.32	34.32	30.06	-	34.32	34.32	30.06
-	4114	Terras 2	33.88	-	33.88	33.88	29.62	-	33.88	33.88	29.62
-	4113	Terras 2	33.43	-	33.43	33.43	29.17	-	33.43	33.43	29.17
-	4108	Terras 2	33.39	-	33.39	33.39	29.13	-	33.39	33.39	29.13
-	4107	Terras 2	32.99	-	32.99	32.99	28.73	-	32.99	32.99	28.73
-	4112	Terras 2	32.98	-	32.98	32.98	28.72	-	32.98	32.98	28.72
-	4106	Terras 2	32.58	-	32.58	32.58	28.32	-	32.58	32.58	28.32
-	4101	Terras 2	32.54	-	32.54	32.54	28.28	-	32.54	32.54	28.28
-	4111	Terras 2	32.53	-	32.53	32.53	28.27	-	32.53	32.53	28.27
-	4105	Terras 2	32.17	-	32.17	32.17	27.91	-	32.17	32.17	27.91
40	7.50		-	-	46.18	46.18	41.92	-	46.18	46.18	41.92
-	4115	Terras 2	33.62	-	33.62	33.62	29.36	-	33.62	33.62	29.36
-	4114	Terras 2	33.24	-	33.24	33.24	28.98	-	33.24	33.24	28.98
-	4113	Terras 2	32.85	-	32.85	32.85	28.59	-	32.85	32.85	28.59
-	4108	Terras 2	32.82	-	32.82	32.82	28.56	-	32.82	32.82	28.56
-	4107	Terras 2	32.46	-	32.46	32.46	28.20	-	32.46	32.46	28.20
-	4112	Terras 2	32.45	-	32.45	32.45	28.19	-	32.45	32.45	28.19
-	4106	Terras 2	32.09	-	32.09	32.09	27.83	-	32.09	32.09	27.83
-	4101	Terras 2	32.07	-	32.07	32.07	27.81	-	32.07	32.07	27.81
-	4111	Terras 2	32.05	-	32.05	32.05	27.79	-	32.05	32.05	27.79
-	4100	Terras 2	31.73	-	31.73	31.73	27.47	-	31.73	31.73	27.47
40	10.50		-	-	45.54	45.54	41.28	-	45.54	45.54	41.28
-	4115	Terras 2	32.64	-	32.64	32.64	28.38	-	32.64	32.64	28.38
-	4114	Terras 2	32.34	-	32.34	32.34	28.08	-	32.34	32.34	28.08
-	4113	Terras 2	32.02	-	32.02	32.02	27.76	-	32.02	32.02	27.76
-	4108	Terras 2	31.99	-	31.99	31.99	27.73	-	31.99	31.99	27.73
-	4107	Terras 2	31.69	-	31.69	31.69	27.43	-	31.69	31.69	27.43
-	4112	Terras 2	31.68	-	31.68	31.68	27.42	-	31.68	31.68	27.42
-	4106	Terras 2	31.38	-	31.38	31.38	27.12	-	31.38	31.38	27.12
-	4101	Terras 2	31.36	-	31.36	31.36	27.10	-	31.36	31.36	27.10
-	4111	Terras 2	31.35	-	31.35	31.35	27.09	-	31.35	31.35	27.09
-	4100	Terras 2	31.07	-	31.07	31.07	26.81	-	31.07	31.07	26.81
40	13.50		-	-	44.79	44.79	40.53	-	44.79	44.79	40.53
-	4115	Terras 2	31.55	-	31.55	31.55	27.29	-	31.55	31.55	27.29
-	4114	Terras 2	31.31	-	31.31	31.31	27.05	-	31.31	31.31	27.05
-	4113	Terras 2	31.06	-	31.06	31.06	26.80	-	31.06	31.06	26.80
-	4108	Terras 2	31.03	-	31.03	31.03	26.77	-	31.03	31.03	26.77
-	4112	Terras 2	30.79	-	30.79	30.79	26.53	-	30.79	30.79	26.53
-	4107	Terras 2	30.79	-	30.79	30.79	26.53	-	30.79	30.79	26.53
-	4106	Terras 2	30.54	-	30.54	30.54	26.28	-	30.54	30.54	26.28
-	4101	Terras 2	30.52	-	30.52	30.52	26.26	-	30.52	30.52	26.26
-	4111	Terras 2	30.51	-	30.51	30.51	26.25	-	30.51	30.51	26.25

-	4105	Terras 2	30.28	-	30.28	30.28	26.02	-	30.28	30.28	26.02
40 16.50			-	-	44.00	44.00	39.74	-	44.00	44.00	39.74
-	4115	Terras 2	30.45	-	30.45	30.45	26.19	-	30.45	30.45	26.19
-	4114	Terras 2	30.27	-	30.27	30.27	26.01	-	30.27	30.27	26.01
-	4113	Terras 2	30.06	-	30.06	30.06	25.80	-	30.06	30.06	25.80
-	4108	Terras 2	30.05	-	30.05	30.05	25.79	-	30.05	30.05	25.79
-	4112	Terras 2	29.85	-	29.85	29.85	25.59	-	29.85	29.85	25.59
-	4107	Terras 2	29.85	-	29.85	29.85	25.59	-	29.85	29.85	25.59
-	4106	Terras 2	29.65	-	29.65	29.65	25.39	-	29.65	29.65	25.39
-	4101	Terras 2	29.63	-	29.63	29.63	25.37	-	29.63	29.63	25.37
-	4111	Terras 2	29.62	-	29.62	29.62	25.36	-	29.62	29.62	25.36
-	4100	Terras 2	29.43	-	29.43	29.43	25.18	-	29.43	29.43	25.18
40 19.50			-	-	43.21	43.21	38.95	-	43.21	43.21	38.95
-	4115	Terras 2	29.40	-	29.40	29.40	25.14	-	29.40	29.40	25.14
-	4114	Terras 2	29.25	-	29.25	29.25	24.99	-	29.25	29.25	24.99
-	4113	Terras 2	29.09	-	29.09	29.09	24.83	-	29.09	29.09	24.83
-	4108	Terras 2	29.08	-	29.08	29.08	24.82	-	29.08	29.08	24.82
-	4112	Terras 2	28.92	-	28.92	28.92	24.66	-	28.92	28.92	24.66
-	4107	Terras 2	28.92	-	28.92	28.92	24.66	-	28.92	28.92	24.66
-	4106	Terras 2	28.75	-	28.75	28.75	24.49	-	28.75	28.75	24.49
-	4101	Terras 2	28.74	-	28.74	28.74	24.48	-	28.74	28.74	24.48
-	4111	Terras 2	28.73	-	28.73	28.73	24.48	-	28.73	28.73	24.48
-	4105	Terras 2	28.58	-	28.58	28.58	24.32	-	28.58	28.58	24.32
40 22.50			-	-	42.45	42.45	38.19	-	42.45	42.45	38.19
-	4115	Terras 2	28.41	-	28.41	28.41	24.15	-	28.41	28.41	24.15
-	4114	Terras 2	28.30	-	28.30	28.30	24.04	-	28.30	28.30	24.04
-	4113	Terras 2	28.16	-	28.16	28.16	23.90	-	28.16	28.16	23.90
-	4108	Terras 2	28.15	-	28.15	28.15	23.89	-	28.15	28.15	23.89
-	4107	Terras 2	28.03	-	28.03	28.03	23.77	-	28.03	28.03	23.77
-	4112	Terras 2	28.02	-	28.02	28.02	23.76	-	28.02	28.02	23.76
-	4106	Terras 2	27.89	-	27.89	27.89	23.63	-	27.89	27.89	23.63
-	4101	Terras 2	27.88	-	27.88	27.88	23.62	-	27.88	27.88	23.62
-	4111	Terras 2	27.87	-	27.87	27.87	23.61	-	27.87	27.87	23.61
-	4100	Terras 2	27.75	-	27.75	27.75	23.49	-	27.75	27.75	23.49
40 25.50			-	-	41.73	41.73	37.47	-	41.73	41.73	37.47
-	4115	Terras 2	27.49	-	27.49	27.49	23.23	-	27.49	27.49	23.23
-	4114	Terras 2	27.40	-	27.40	27.40	23.14	-	27.40	27.40	23.14
-	4113	Terras 2	27.29	-	27.29	27.29	23.03	-	27.29	27.29	23.03
-	4108	Terras 2	27.28	-	27.28	27.28	23.02	-	27.28	27.28	23.02
-	4107	Terras 2	27.18	-	27.18	27.18	22.92	-	27.18	27.18	22.92
-	4112	Terras 2	27.18	-	27.18	27.18	22.92	-	27.18	27.18	22.92
-	4106	Terras 2	27.07	-	27.07	27.07	22.81	-	27.07	27.07	22.81
-	4101	Terras 2	27.06	-	27.06	27.06	22.80	-	27.06	27.06	22.80
-	4111	Terras 2	27.05	-	27.05	27.05	22.79	-	27.05	27.05	22.79
-	4100	Terras 2	26.95	-	26.95	26.95	22.69	-	26.95	26.95	22.69
41 4.50			-	-	62.11	62.11	57.86	-	62.11	62.11	57.86
-	4001	Terras 2	46.87	-	46.87	46.87	42.61	-	46.87	46.87	42.61
-	4007	Terras 2	46.48	-	46.48	46.48	42.22	-	46.48	46.48	42.22
-	3995	Terras 2	46.28	-	46.28	46.28	42.02	-	46.28	46.28	42.02
-	4000	Terras 2	45.80	-	45.80	45.80	41.54	-	45.80	45.80	41.54
-	4006	Terras 2	45.49	-	45.49	45.49	41.23	-	45.49	45.49	41.23
-	3994	Terras 2	45.33	-	45.33	45.33	41.07	-	45.33	45.33	41.07
-	4013	Terras 2	45.32	-	45.32	45.32	41.06	-	45.32	45.32	41.06
-	3989	Terras 2	45.01	-	45.01	45.01	40.75	-	45.01	45.01	40.75
-	4012	Terras 2	44.54	-	44.54	44.54	40.28	-	44.54	44.54	40.28
-	3999	Terras 2	44.32	-	44.32	44.32	40.06	-	44.32	44.32	40.06
41 7.50			-	-	59.56	59.56	55.30	-	59.56	59.56	55.30
-	4001	Terras 2	40.73	-	40.73	40.73	36.47	-	40.73	40.73	36.47
-	4007	Terras 2	40.63	-	40.63	40.63	36.37	-	40.63	40.63	36.37
-	3995	Terras 2	40.58	-	40.58	40.58	36.32	-	40.58	40.58	36.32
-	4000	Terras 2	40.44	-	40.44	40.44	36.18	-	40.44	40.44	36.18
-	4006	Terras 2	40.35	-	40.35	40.35	36.09	-	40.35	40.35	36.09
-	4013	Terras 2	40.30	-	40.30	40.30	36.04	-	40.30	40.30	36.04
-	3994	Terras 2	40.30	-	40.30	40.30	36.04	-	40.30	40.30	36.04
-	3989	Terras 2	40.20	-	40.20	40.20	35.94	-	40.20	40.20	35.94
-	4012	Terras 2	40.04	-	40.04	40.04	35.78	-	40.04	40.04	35.78
-	3999	Terras 2	39.96	-	39.96	39.96	35.70	-	39.96	39.96	35.70

41 10.50			-	-	57.63	57.63	53.37	-	57.63	57.63	53.37
-	4001	Terras 2	37.15	-	37.15	37.15	32.89	-	37.15	37.15	32.89
-	4007	Terras 2	37.10	-	37.10	37.10	32.84	-	37.10	37.10	32.84
-	3995	Terras 2	37.08	-	37.08	37.08	32.82	-	37.08	37.08	32.82
-	4000	Terras 2	37.02	-	37.02	37.02	32.76	-	37.02	37.02	32.76
-	4006	Terras 2	36.98	-	36.98	36.98	32.72	-	36.98	36.98	32.72
-	3994	Terras 2	36.95	-	36.95	36.95	32.69	-	36.95	36.95	32.69
-	4013	Terras 2	36.95	-	36.95	36.95	32.69	-	36.95	36.95	32.69
-	3989	Terras 2	36.91	-	36.91	36.91	32.65	-	36.91	36.91	32.65
-	4012	Terras 2	36.83	-	36.83	36.83	32.57	-	36.83	36.83	32.57
-	3999	Terras 2	36.79	-	36.79	36.79	32.53	-	36.79	36.79	32.53
41 13.50			-	-	56.05	56.05	51.79	-	56.05	56.05	51.79
-	4001	Terras 2	34.62	-	34.62	34.62	30.36	-	34.62	34.62	30.36
-	4007	Terras 2	34.59	-	34.59	34.59	30.33	-	34.59	34.59	30.33
-	3995	Terras 2	34.58	-	34.58	34.58	30.32	-	34.58	34.58	30.32
-	4000	Terras 2	34.55	-	34.55	34.55	30.29	-	34.55	34.55	30.29
-	4006	Terras 2	34.52	-	34.52	34.52	30.26	-	34.52	34.52	30.26
-	4013	Terras 2	34.51	-	34.51	34.51	30.25	-	34.51	34.51	30.25
-	3994	Terras 2	34.51	-	34.51	34.51	30.25	-	34.51	34.51	30.25
-	3989	Terras 2	34.49	-	34.49	34.49	30.23	-	34.49	34.49	30.23
-	4012	Terras 2	34.44	-	34.44	34.44	30.18	-	34.44	34.44	30.18
-	3988	Terras 2	34.42	-	34.42	34.42	30.16	-	34.42	34.42	30.16
41 16.50			-	-	54.71	54.71	50.45	-	54.71	54.71	50.45
-	4001	Terras 2	32.67	-	32.67	32.67	28.41	-	32.67	32.67	28.41
-	4007	Terras 2	32.65	-	32.65	32.65	28.39	-	32.65	32.65	28.39
-	3995	Terras 2	32.65	-	32.65	32.65	28.39	-	32.65	32.65	28.39
-	4000	Terras 2	32.63	-	32.63	32.63	28.37	-	32.63	32.63	28.37
-	4006	Terras 2	32.61	-	32.61	32.61	28.35	-	32.61	32.61	28.35
-	3994	Terras 2	32.60	-	32.60	32.60	28.34	-	32.60	32.60	28.34
-	4013	Terras 2	32.60	-	32.60	32.60	28.34	-	32.60	32.60	28.34
-	3989	Terras 2	32.59	-	32.59	32.59	28.33	-	32.59	32.59	28.33
-	4012	Terras 2	32.55	-	32.55	32.55	28.29	-	32.55	32.55	28.29
-	3999	Terras 2	32.54	-	32.54	32.54	28.28	-	32.54	32.54	28.28
41 19.50			-	-	53.55	53.55	49.29	-	53.55	53.55	49.29
-	3991	Terras 2	31.15	-	31.15	31.15	26.89	-	31.15	31.15	26.89
-	3997	Terras 2	31.15	-	31.15	31.15	26.89	-	31.15	31.15	26.89
-	3985	Terras 2	31.13	-	31.13	31.13	26.87	-	31.13	31.13	26.87
-	4003	Terras 2	31.13	-	31.13	31.13	26.87	-	31.13	31.13	26.87
-	3979	Terras 2	31.09	-	31.09	31.09	26.83	-	31.09	31.09	26.83
-	4001	Terras 2	31.09	-	31.09	31.09	26.83	-	31.09	31.09	26.83
-	3995	Terras 2	31.08	-	31.08	31.08	26.82	-	31.08	31.08	26.82
-	4007	Terras 2	31.08	-	31.08	31.08	26.82	-	31.08	31.08	26.82
-	4000	Terras 2	31.06	-	31.06	31.06	26.80	-	31.06	31.06	26.80
-	4006	Terras 2	31.05	-	31.05	31.05	26.79	-	31.05	31.05	26.79
41 22.50			-	-	52.52	52.52	48.26	-	52.52	52.52	48.26
-	3991	Terras 2	29.99	-	29.99	29.99	25.73	-	29.99	29.99	25.73
-	3997	Terras 2	29.99	-	29.99	29.99	25.73	-	29.99	29.99	25.73
-	3985	Terras 2	29.99	-	29.99	29.99	25.73	-	29.99	29.99	25.73
-	3979	Terras 2	29.96	-	29.96	29.96	25.70	-	29.96	29.96	25.70
-	4003	Terras 2	29.96	-	29.96	29.96	25.70	-	29.96	29.96	25.70
-	3973	Terras 2	29.93	-	29.93	29.93	25.67	-	29.93	29.93	25.67
-	3990	Terras 2	29.88	-	29.88	29.88	25.62	-	29.88	29.88	25.62
-	3984	Terras 2	29.88	-	29.88	29.88	25.62	-	29.88	29.88	25.62
-	3996	Terras 2	29.88	-	29.88	29.88	25.62	-	29.88	29.88	25.62
-	3967	Terras 2	29.87	-	29.87	29.87	25.62	-	29.87	29.87	25.62
41 25.50			-	-	51.60	51.60	47.34	-	51.60	51.60	47.34
-	3985	Terras 2	28.99	-	28.99	28.99	24.73	-	28.99	28.99	24.73
-	3991	Terras 2	28.99	-	28.99	28.99	24.73	-	28.99	28.99	24.73
-	3997	Terras 2	28.98	-	28.98	28.98	24.72	-	28.98	28.98	24.72
-	3979	Terras 2	28.98	-	28.98	28.98	24.72	-	28.98	28.98	24.72
-	3973	Terras 2	28.96	-	28.96	28.96	24.70	-	28.96	28.96	24.70
-	4003	Terras 2	28.96	-	28.96	28.96	24.70	-	28.96	28.96	24.70
-	3967	Terras 2	28.93	-	28.93	28.93	24.67	-	28.93	28.93	24.67
-	3984	Terras 2	28.90	-	28.90	28.90	24.64	-	28.90	28.90	24.64
-	3990	Terras 2	28.90	-	28.90	28.90	24.64	-	28.90	28.90	24.64
-	3996	Terras 2	28.89	-	28.89	28.89	24.63	-	28.89	28.89	24.63
42 1.50			-	-	52.84	52.84	48.58	-	52.84	52.84	48.58

-	4116	Terras 1	36.85	-	36.85	36.85	32.59	-	36.85	36.85	32.59
-	4121	Terras 1	36.20	-	36.20	36.20	31.94	-	36.20	36.20	31.94
-	4126	Terras 1	35.59	-	35.59	35.59	31.33	-	35.59	35.59	31.33
-	4131	Terras 1	35.02	-	35.02	35.02	30.76	-	35.02	35.02	30.76
-	4119	Terras 1	34.56	-	34.56	34.56	30.30	-	34.56	34.56	30.30
-	4118	Terras 1	34.55	-	34.55	34.55	30.29	-	34.55	34.55	30.29
-	4120	Terras 1	34.52	-	34.52	34.52	30.26	-	34.52	34.52	30.26
-	4137	Terras 1	34.48	-	34.48	34.48	30.22	-	34.48	34.48	30.22
-	4136	Terras 1	34.48	-	34.48	34.48	30.22	-	34.48	34.48	30.22
-	4117	Terras 1	34.47	-	34.47	34.47	30.21	-	34.47	34.47	30.21
42	4.50		-	-	52.83	52.83	48.57	-	52.83	52.83	48.57
-	4116	Terras 1	36.64	-	36.64	36.64	32.38	-	36.64	36.64	32.38
-	4121	Terras 1	36.01	-	36.01	36.01	31.75	-	36.01	36.01	31.75
-	4126	Terras 1	35.43	-	35.43	35.43	31.17	-	35.43	35.43	31.17
-	4131	Terras 1	34.88	-	34.88	34.88	30.62	-	34.88	34.88	30.62
-	4136	Terras 1	34.36	-	34.36	34.36	30.10	-	34.36	34.36	30.10
-	4137	Terras 1	34.35	-	34.35	34.35	30.09	-	34.35	34.35	30.09
-	4119	Terras 1	34.34	-	34.34	34.34	30.08	-	34.34	34.34	30.08
-	4118	Terras 1	34.32	-	34.32	34.32	30.06	-	34.32	34.32	30.06
-	4120	Terras 1	34.30	-	34.30	34.30	30.04	-	34.30	34.30	30.04
-	4117	Terras 1	34.25	-	34.25	34.25	29.99	-	34.25	34.25	29.99
42	7.50		-	-	52.55	52.55	48.30	-	52.55	52.55	48.30
-	4116	Terras 1	36.00	-	36.00	36.00	31.74	-	36.00	36.00	31.74
-	4121	Terras 1	35.46	-	35.46	35.46	31.20	-	35.46	35.46	31.20
-	4126	Terras 1	34.94	-	34.94	34.94	30.68	-	34.94	34.94	30.68
-	4131	Terras 1	34.44	-	34.44	34.44	30.19	-	34.44	34.44	30.19
-	4136	Terras 1	33.97	-	33.97	33.97	29.71	-	33.97	33.97	29.71
-	4137	Terras 1	33.97	-	33.97	33.97	29.71	-	33.97	33.97	29.71
-	4119	Terras 1	33.67	-	33.67	33.67	29.41	-	33.67	33.67	29.41
-	4118	Terras 1	33.66	-	33.66	33.66	29.40	-	33.66	33.66	29.40
-	4120	Terras 1	33.64	-	33.64	33.64	29.38	-	33.64	33.64	29.38
-	4117	Terras 1	33.60	-	33.60	33.60	29.34	-	33.60	33.60	29.34
42	10.50		-	-	52.15	52.15	47.89	-	52.15	52.15	47.89
-	4116	Terras 1	35.10	-	35.10	35.10	30.84	-	35.10	35.10	30.84
-	4121	Terras 1	34.66	-	34.66	34.66	30.40	-	34.66	34.66	30.40
-	4126	Terras 1	34.22	-	34.22	34.22	29.96	-	34.22	34.22	29.96
-	4131	Terras 1	33.80	-	33.80	33.80	29.54	-	33.80	33.80	29.54
-	4136	Terras 1	33.38	-	33.38	33.38	29.12	-	33.38	33.38	29.12
-	4137	Terras 1	33.38	-	33.38	33.38	29.12	-	33.38	33.38	29.12
-	4141	Terras 1	32.98	-	32.98	32.98	28.72	-	32.98	32.98	28.72
-	4142	Terras 1	32.98	-	32.98	32.98	28.72	-	32.98	32.98	28.72
-	4119	Terras 1	32.74	-	32.74	32.74	28.48	-	32.74	32.74	28.48
-	4118	Terras 1	32.73	-	32.73	32.73	28.47	-	32.73	32.73	28.47
42	13.50		-	-	51.66	51.66	47.40	-	51.66	51.66	47.40
-	4116	Terras 1	34.09	-	34.09	34.09	29.83	-	34.09	34.09	29.83
-	4121	Terras 1	33.73	-	33.73	33.73	29.47	-	33.73	33.73	29.47
-	4126	Terras 1	33.37	-	33.37	33.37	29.11	-	33.37	33.37	29.11
-	4131	Terras 1	33.02	-	33.02	33.02	28.76	-	33.02	33.02	28.76
-	4137	Terras 1	32.67	-	32.67	32.67	28.41	-	32.67	32.67	28.41
-	4136	Terras 1	32.67	-	32.67	32.67	28.41	-	32.67	32.67	28.41
-	4141	Terras 1	32.33	-	32.33	32.33	28.07	-	32.33	32.33	28.07
-	4142	Terras 1	32.33	-	32.33	32.33	28.07	-	32.33	32.33	28.07
-	4147	Terras 1	32.00	-	32.00	32.00	27.74	-	32.00	32.00	27.74
-	4146	Terras 1	31.99	-	31.99	31.99	27.73	-	31.99	31.99	27.73
42	16.50		-	-	51.14	51.14	46.88	-	51.14	51.14	46.88
-	4116	Terras 1	33.05	-	33.05	33.05	28.79	-	33.05	33.05	28.79
-	4121	Terras 1	32.76	-	32.76	32.76	28.50	-	32.76	32.76	28.50
-	4126	Terras 1	32.47	-	32.47	32.47	28.21	-	32.47	32.47	28.21
-	4131	Terras 1	32.18	-	32.18	32.18	27.93	-	32.18	32.18	27.93
-	4137	Terras 1	31.90	-	31.90	31.90	27.64	-	31.90	31.90	27.64
-	4136	Terras 1	31.90	-	31.90	31.90	27.64	-	31.90	31.90	27.64
-	4141	Terras 1	31.61	-	31.61	31.61	27.35	-	31.61	31.61	27.35
-	4142	Terras 1	31.61	-	31.61	31.61	27.35	-	31.61	31.61	27.35
-	4147	Terras 1	31.32	-	31.32	31.32	27.06	-	31.32	31.32	27.06
-	4146	Terras 1	31.32	-	31.32	31.32	27.06	-	31.32	31.32	27.06
42	19.50		-	-	50.61	50.61	46.35	-	50.61	50.61	46.35
-	4116	Terras 1	32.04	-	32.04	32.04	27.78	-	32.04	32.04	27.78

-	4121	Terras 1	31.81	-	31.81	31.81	27.55	-	31.81	31.81	27.55
-	4126	Terras 1	31.58	-	31.58	31.58	27.32	-	31.58	31.58	27.32
-	4131	Terras 1	31.34	-	31.34	31.34	27.08	-	31.34	31.34	27.08
-	4137	Terras 1	31.10	-	31.10	31.10	26.84	-	31.10	31.10	26.84
-	4136	Terras 1	31.10	-	31.10	31.10	26.84	-	31.10	31.10	26.84
-	4142	Terras 1	30.86	-	30.86	30.86	26.60	-	30.86	30.86	26.60
-	4141	Terras 1	30.86	-	30.86	30.86	26.60	-	30.86	30.86	26.60
-	4147	Terras 1	30.62	-	30.62	30.62	26.36	-	30.62	30.62	26.36
-	4146	Terras 1	30.62	-	30.62	30.62	26.36	-	30.62	30.62	26.36
42	22.50		-	-	50.08	50.08	45.82	-	50.08	50.08	45.82
-	4116	Terras 1	31.08	-	31.08	31.08	26.82	-	31.08	31.08	26.82
-	4121	Terras 1	30.90	-	30.90	30.90	26.64	-	30.90	30.90	26.64
-	4126	Terras 1	30.71	-	30.71	30.71	26.45	-	30.71	30.71	26.45
-	4131	Terras 1	30.51	-	30.51	30.51	26.25	-	30.51	30.51	26.25
-	4137	Terras 1	30.32	-	30.32	30.32	26.06	-	30.32	30.32	26.06
-	4136	Terras 1	30.31	-	30.31	30.31	26.05	-	30.31	30.31	26.05
-	4142	Terras 1	30.12	-	30.12	30.12	25.86	-	30.12	30.12	25.86
-	4141	Terras 1	30.11	-	30.11	30.11	25.85	-	30.11	30.11	25.85
-	4146	Terras 1	29.91	-	29.91	29.91	25.65	-	29.91	29.91	25.65
-	4147	Terras 1	29.91	-	29.91	29.91	25.65	-	29.91	29.91	25.65
42	25.50		-	-	49.56	49.56	45.30	-	49.56	49.56	45.30
-	4116	Terras 1	30.19	-	30.19	30.19	25.93	-	30.19	30.19	25.93
-	4121	Terras 1	30.04	-	30.04	30.04	25.78	-	30.04	30.04	25.78
-	4126	Terras 1	29.88	-	29.88	29.88	25.62	-	29.88	29.88	25.62
-	4131	Terras 1	29.72	-	29.72	29.72	25.46	-	29.72	29.72	25.46
-	4137	Terras 1	29.56	-	29.56	29.56	25.30	-	29.56	29.56	25.30
-	4136	Terras 1	29.55	-	29.55	29.55	25.29	-	29.55	29.55	25.29
-	4142	Terras 1	29.39	-	29.39	29.39	25.13	-	29.39	29.39	25.13
-	4141	Terras 1	29.38	-	29.38	29.38	25.12	-	29.38	29.38	25.12
-	4179	Terras 1	29.28	-	29.28	29.28	25.02	-	29.28	29.28	25.02
-	4178	Terras 1	29.27	-	29.27	29.27	25.01	-	29.27	29.27	25.01
43	1.50		-	-	46.38	46.38	42.12	-	46.38	46.38	42.12
-	4117	Terras 1	32.69	-	32.69	32.69	28.43	-	32.69	32.69	28.43
-	4118	Terras 1	32.35	-	32.35	32.35	28.09	-	32.35	32.35	28.09
-	4119	Terras 1	31.99	-	31.99	31.99	27.73	-	31.99	31.99	27.73
-	4123	Terras 1	31.92	-	31.92	31.92	27.66	-	31.92	31.92	27.66
-	4120	Terras 1	31.64	-	31.64	31.64	27.38	-	31.64	31.64	27.38
-	4124	Terras 1	31.60	-	31.60	31.60	27.34	-	31.60	31.60	27.34
-	4128	Terras 1	31.50	-	31.50	31.50	27.24	-	31.50	31.50	27.24
-	4125	Terras 1	31.27	-	31.27	31.27	27.01	-	31.27	31.27	27.01
-	4129	Terras 1	31.21	-	31.21	31.21	26.95	-	31.21	31.21	26.95
-	4130	Terras 1	30.91	-	30.91	30.91	26.65	-	30.91	30.91	26.65
43	4.50		-	-	46.45	46.45	42.19	-	46.45	46.45	42.19
-	4117	Terras 1	32.54	-	32.54	32.54	28.28	-	32.54	32.54	28.28
-	4118	Terras 1	32.21	-	32.21	32.21	27.95	-	32.21	32.21	27.95
-	4119	Terras 1	31.87	-	31.87	31.87	27.61	-	31.87	31.87	27.61
-	4123	Terras 1	31.79	-	31.79	31.79	27.54	-	31.79	31.79	27.54
-	4120	Terras 1	31.52	-	31.52	31.52	27.26	-	31.52	31.52	27.26
-	4124	Terras 1	31.48	-	31.48	31.48	27.22	-	31.48	31.48	27.22
-	4128	Terras 1	31.39	-	31.39	31.39	27.13	-	31.39	31.39	27.13
-	4125	Terras 1	31.16	-	31.16	31.16	26.90	-	31.16	31.16	26.90
-	4129	Terras 1	31.10	-	31.10	31.10	26.84	-	31.10	31.10	26.84
-	4130	Terras 1	30.81	-	30.81	30.81	26.55	-	30.81	30.81	26.55
43	7.50		-	-	46.27	46.27	42.01	-	46.27	46.27	42.01
-	4117	Terras 1	32.09	-	32.09	32.09	27.83	-	32.09	32.09	27.83
-	4118	Terras 1	31.79	-	31.79	31.79	27.53	-	31.79	31.79	27.53
-	4119	Terras 1	31.48	-	31.48	31.48	27.22	-	31.48	31.48	27.22
-	4123	Terras 1	31.41	-	31.41	31.41	27.15	-	31.41	31.41	27.15
-	4120	Terras 1	31.16	-	31.16	31.16	26.90	-	31.16	31.16	26.90
-	4124	Terras 1	31.12	-	31.12	31.12	26.86	-	31.12	31.12	26.86
-	4128	Terras 1	31.04	-	31.04	31.04	26.78	-	31.04	31.04	26.78
-	4125	Terras 1	30.83	-	30.83	30.83	26.57	-	30.83	30.83	26.57
-	4129	Terras 1	30.77	-	30.77	30.77	26.51	-	30.77	30.77	26.51
-	4145	Terras 1	30.57	-	30.57	30.57	26.31	-	30.57	30.57	26.31
43	10.50		-	-	45.97	45.97	41.71	-	45.97	45.97	41.71
-	4117	Terras 1	31.42	-	31.42	31.42	27.16	-	31.42	31.42	27.16
-	4118	Terras 1	31.16	-	31.16	31.16	26.90	-	31.16	31.16	26.90

-	4119	Terras 1	30.88	-	30.88	30.88	26.63	-	30.88	30.88	26.63
-	4123	Terras 1	30.83	-	30.83	30.83	26.57	-	30.83	30.83	26.57
-	4120	Terras 1	30.61	-	30.61	30.61	26.35	-	30.61	30.61	26.35
-	4124	Terras 1	30.57	-	30.57	30.57	26.31	-	30.57	30.57	26.31
-	4128	Terras 1	30.50	-	30.50	30.50	26.24	-	30.50	30.50	26.24
-	4125	Terras 1	30.31	-	30.31	30.31	26.05	-	30.31	30.31	26.05
-	4129	Terras 1	30.26	-	30.26	30.26	26.00	-	30.26	30.26	26.00
-	4145	Terras 1	30.23	-	30.23	30.23	25.97	-	30.23	30.23	25.97
43 13.50			-	-	45.61	45.61	41.35	-	45.61	45.61	41.35
-	4117	Terras 1	30.61	-	30.61	30.61	26.35	-	30.61	30.61	26.35
-	4118	Terras 1	30.39	-	30.39	30.39	26.14	-	30.39	30.39	26.14
-	4119	Terras 1	30.17	-	30.17	30.17	25.91	-	30.17	30.17	25.91
-	4123	Terras 1	30.12	-	30.12	30.12	25.86	-	30.12	30.12	25.86
-	4120	Terras 1	29.93	-	29.93	29.93	25.67	-	29.93	29.93	25.67
-	4124	Terras 1	29.90	-	29.90	29.90	25.64	-	29.90	29.90	25.64
-	4128	Terras 1	29.83	-	29.83	29.83	25.57	-	29.83	29.83	25.57
-	4145	Terras 1	29.81	-	29.81	29.81	25.55	-	29.81	29.81	25.55
-	4125	Terras 1	29.68	-	29.68	29.68	25.42	-	29.68	29.68	25.42
-	4129	Terras 1	29.63	-	29.63	29.63	25.37	-	29.63	29.63	25.37
43 16.50			-	-	45.22	45.22	40.96	-	45.22	45.22	40.96
-	4117	Terras 1	29.75	-	29.75	29.75	25.49	-	29.75	29.75	25.49
-	4118	Terras 1	29.57	-	29.57	29.57	25.31	-	29.57	29.57	25.31
-	4119	Terras 1	29.38	-	29.38	29.38	25.12	-	29.38	29.38	25.12
-	4123	Terras 1	29.34	-	29.34	29.34	25.08	-	29.34	29.34	25.08
-	4145	Terras 1	29.32	-	29.32	29.32	25.06	-	29.32	29.32	25.06
-	4120	Terras 1	29.18	-	29.18	29.18	24.92	-	29.18	29.18	24.92
-	4124	Terras 1	29.16	-	29.16	29.16	24.90	-	29.16	29.16	24.90
-	4128	Terras 1	29.10	-	29.10	29.10	24.84	-	29.10	29.10	24.84
-	4125	Terras 1	28.97	-	28.97	28.97	24.71	-	28.97	28.97	24.71
-	4129	Terras 1	28.93	-	28.93	28.93	24.67	-	28.93	28.93	24.67
43 19.50			-	-	44.83	44.83	40.57	-	44.83	44.83	40.57
-	4117	Terras 1	28.89	-	28.89	28.89	24.63	-	28.89	28.89	24.63
-	4145	Terras 1	28.80	-	28.80	28.80	24.54	-	28.80	28.80	24.54
-	4118	Terras 1	28.74	-	28.74	28.74	24.48	-	28.74	28.74	24.48
-	4119	Terras 1	28.58	-	28.58	28.58	24.32	-	28.58	28.58	24.32
-	4123	Terras 1	28.55	-	28.55	28.55	24.29	-	28.55	28.55	24.29
-	4120	Terras 1	28.42	-	28.42	28.42	24.16	-	28.42	28.42	24.16
-	4124	Terras 1	28.40	-	28.40	28.40	24.14	-	28.40	28.40	24.14
-	4128	Terras 1	28.35	-	28.35	28.35	24.09	-	28.35	28.35	24.09
-	4125	Terras 1	28.24	-	28.24	28.24	23.98	-	28.24	28.24	23.98
-	4129	Terras 1	28.20	-	28.20	28.20	23.94	-	28.20	28.20	23.94
43 22.50			-	-	44.43	44.43	40.17	-	44.43	44.43	40.17
-	4145	Terras 1	28.27	-	28.27	28.27	24.01	-	28.27	28.27	24.01
-	4117	Terras 1	28.05	-	28.05	28.05	23.79	-	28.05	28.05	23.79
-	4118	Terras 1	27.92	-	27.92	27.92	23.66	-	27.92	27.92	23.66
-	4119	Terras 1	27.79	-	27.79	27.79	23.53	-	27.79	27.79	23.53
-	4123	Terras 1	27.76	-	27.76	27.76	23.50	-	27.76	27.76	23.50
-	4120	Terras 1	27.65	-	27.65	27.65	23.39	-	27.65	27.65	23.39
-	4124	Terras 1	27.64	-	27.64	27.64	23.38	-	27.64	27.64	23.38
-	4128	Terras 1	27.60	-	27.60	27.60	23.34	-	27.60	27.60	23.34
-	4125	Terras 1	27.50	-	27.50	27.50	23.24	-	27.50	27.50	23.24
-	4129	Terras 1	27.47	-	27.47	27.47	23.21	-	27.47	27.47	23.21
43 25.50			-	-	44.05	44.05	39.79	-	44.05	44.05	39.79
-	4145	Terras 1	27.73	-	27.73	27.73	23.47	-	27.73	27.73	23.47
-	4117	Terras 1	27.24	-	27.24	27.24	22.98	-	27.24	27.24	22.98
-	4118	Terras 1	27.14	-	27.14	27.14	22.88	-	27.14	27.14	22.88
-	4119	Terras 1	27.03	-	27.03	27.03	22.77	-	27.03	27.03	22.77
-	4123	Terras 1	27.00	-	27.00	27.00	22.74	-	27.00	27.00	22.74
-	4120	Terras 1	26.91	-	26.91	26.91	22.65	-	26.91	26.91	22.65
-	4124	Terras 1	26.89	-	26.89	26.89	22.63	-	26.89	26.89	22.63
-	4128	Terras 1	26.86	-	26.86	26.86	22.60	-	26.86	26.86	22.60
-	4125	Terras 1	26.78	-	26.78	26.78	22.52	-	26.78	26.78	22.52
-	4129	Terras 1	26.76	-	26.76	26.76	22.50	-	26.76	26.76	22.50
44 1.50			-	-	49.79	49.79	45.53	-	49.79	49.79	45.53
-	4117	Terras 1	31.25	-	31.25	31.25	26.99	-	31.25	31.25	26.99
-	4124	Terras 1	31.23	-	31.23	31.23	26.97	-	31.23	31.23	26.97
-	4116	Terras 1	31.20	-	31.20	31.20	26.94	-	31.20	31.20	26.94

-	4123	Terras 1	31.13	-	31.13	31.13	26.87	-	31.13	31.13	26.87
-	4130	Terras 1	31.13	-	31.13	31.13	26.87	-	31.13	31.13	26.87
-	4122	Terras 1	31.06	-	31.06	31.06	26.80	-	31.06	31.06	26.80
-	4129	Terras 1	31.01	-	31.01	31.01	26.75	-	31.01	31.01	26.75
-	4121	Terras 1	31.00	-	31.00	31.00	26.74	-	31.00	31.00	26.74
-	4128	Terras 1	30.92	-	30.92	30.92	26.66	-	30.92	30.92	26.66
-	4135	Terras 1	30.89	-	30.89	30.89	26.63	-	30.89	30.89	26.63
44	4.50		-	-	49.93	49.93	45.67	-	49.93	49.93	45.67
-	4117	Terras 1	31.19	-	31.19	31.19	26.93	-	31.19	31.19	26.93
-	4124	Terras 1	31.17	-	31.17	31.17	26.91	-	31.17	31.17	26.91
-	4116	Terras 1	31.14	-	31.14	31.14	26.88	-	31.14	31.14	26.88
-	4123	Terras 1	31.07	-	31.07	31.07	26.81	-	31.07	31.07	26.81
-	4130	Terras 1	31.06	-	31.06	31.06	26.80	-	31.06	31.06	26.80
-	4122	Terras 1	31.00	-	31.00	31.00	26.74	-	31.00	31.00	26.74
-	4129	Terras 1	30.95	-	30.95	30.95	26.70	-	30.95	30.95	26.70
-	4121	Terras 1	30.95	-	30.95	30.95	26.69	-	30.95	30.95	26.69
-	4128	Terras 1	30.87	-	30.87	30.87	26.61	-	30.87	30.87	26.61
-	4135	Terras 1	30.84	-	30.84	30.84	26.58	-	30.84	30.84	26.58
44	7.50		-	-	49.81	49.81	45.55	-	49.81	49.81	45.55
-	4117	Terras 1	31.00	-	31.00	31.00	26.74	-	31.00	31.00	26.74
-	4124	Terras 1	30.97	-	30.97	30.97	26.71	-	30.97	30.97	26.71
-	4116	Terras 1	30.95	-	30.95	30.95	26.69	-	30.95	30.95	26.69
-	4123	Terras 1	30.88	-	30.88	30.88	26.62	-	30.88	30.88	26.62
-	4130	Terras 1	30.87	-	30.87	30.87	26.61	-	30.87	30.87	26.61
-	4122	Terras 1	30.81	-	30.81	30.81	26.55	-	30.81	30.81	26.55
-	4121	Terras 1	30.77	-	30.77	30.77	26.51	-	30.77	30.77	26.51
-	4129	Terras 1	30.77	-	30.77	30.77	26.51	-	30.77	30.77	26.51
-	4128	Terras 1	30.69	-	30.69	30.69	26.43	-	30.69	30.69	26.43
-	4135	Terras 1	30.65	-	30.65	30.65	26.39	-	30.65	30.65	26.39
44	10.50		-	-	49.60	49.60	45.34	-	49.60	49.60	45.34
-	4117	Terras 1	30.69	-	30.69	30.69	26.43	-	30.69	30.69	26.43
-	4124	Terras 1	30.65	-	30.65	30.65	26.40	-	30.65	30.65	26.40
-	4116	Terras 1	30.64	-	30.64	30.64	26.38	-	30.64	30.64	26.38
-	4123	Terras 1	30.58	-	30.58	30.58	26.32	-	30.58	30.58	26.32
-	4130	Terras 1	30.55	-	30.55	30.55	26.29	-	30.55	30.55	26.29
-	4122	Terras 1	30.52	-	30.52	30.52	26.26	-	30.52	30.52	26.26
-	4129	Terras 1	30.47	-	30.47	30.47	26.21	-	30.47	30.47	26.21
-	4121	Terras 1	30.47	-	30.47	30.47	26.21	-	30.47	30.47	26.21
-	4128	Terras 1	30.39	-	30.39	30.39	26.14	-	30.39	30.39	26.14
-	4135	Terras 1	30.35	-	30.35	30.35	26.09	-	30.35	30.35	26.09
44	13.50		-	-	49.32	49.32	45.06	-	49.32	49.32	45.06
-	4117	Terras 1	30.29	-	30.29	30.29	26.03	-	30.29	30.29	26.03
-	4116	Terras 1	30.25	-	30.25	30.25	25.99	-	30.25	30.25	25.99
-	4124	Terras 1	30.25	-	30.25	30.25	25.99	-	30.25	30.25	25.99
-	4123	Terras 1	30.18	-	30.18	30.18	25.92	-	30.18	30.18	25.92
-	4130	Terras 1	30.15	-	30.15	30.15	25.89	-	30.15	30.15	25.89
-	4122	Terras 1	30.13	-	30.13	30.13	25.87	-	30.13	30.13	25.87
-	4121	Terras 1	30.09	-	30.09	30.09	25.83	-	30.09	30.09	25.83
-	4129	Terras 1	30.07	-	30.07	30.07	25.81	-	30.07	30.07	25.81
-	4128	Terras 1	30.02	-	30.02	30.02	25.76	-	30.02	30.02	25.76
-	4127	Terras 1	29.97	-	29.97	29.97	25.71	-	29.97	29.97	25.71
44	16.50		-	-	48.99	48.99	44.73	-	48.99	48.99	44.73
-	4117	Terras 1	29.82	-	29.82	29.82	25.56	-	29.82	29.82	25.56
-	4116	Terras 1	29.79	-	29.79	29.79	25.53	-	29.79	29.79	25.53
-	4124	Terras 1	29.77	-	29.77	29.77	25.51	-	29.77	29.77	25.51
-	4123	Terras 1	29.72	-	29.72	29.72	25.46	-	29.72	29.72	25.46
-	4122	Terras 1	29.68	-	29.68	29.68	25.42	-	29.68	29.68	25.42
-	4130	Terras 1	29.68	-	29.68	29.68	25.42	-	29.68	29.68	25.42
-	4121	Terras 1	29.65	-	29.65	29.65	25.39	-	29.65	29.65	25.39
-	4129	Terras 1	29.62	-	29.62	29.62	25.36	-	29.62	29.62	25.36
-	4128	Terras 1	29.57	-	29.57	29.57	25.31	-	29.57	29.57	25.31
-	4127	Terras 1	29.53	-	29.53	29.53	25.27	-	29.53	29.53	25.27
44	19.50		-	-	48.62	48.62	44.36	-	48.62	48.62	44.36
-	4117	Terras 1	29.31	-	29.31	29.31	25.05	-	29.31	29.31	25.05
-	4116	Terras 1	29.28	-	29.28	29.28	25.02	-	29.28	29.28	25.02
-	4124	Terras 1	29.26	-	29.26	29.26	25.00	-	29.26	29.26	25.00
-	4123	Terras 1	29.21	-	29.21	29.21	24.96	-	29.21	29.21	24.96

-	4122	Terras 1	29.18	-	29.18	29.18	24.92	-	29.18	29.18	24.92
-	4130	Terras 1	29.16	-	29.16	29.16	24.90	-	29.16	29.16	24.90
-	4121	Terras 1	29.15	-	29.15	29.15	24.89	-	29.15	29.15	24.89
-	4129	Terras 1	29.12	-	29.12	29.12	24.86	-	29.12	29.12	24.86
-	4128	Terras 1	29.08	-	29.08	29.08	24.82	-	29.08	29.08	24.82
-	4127	Terras 1	29.05	-	29.05	29.05	24.79	-	29.05	29.05	24.79

DWA

Wij maken
duurzaamheid
werkend!