BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland

Stadsdeel Noord
5.1, 2, e
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

Datum	30 oktober 2023	Telefoon	5.1, 2, e
Onze referentie	0000480/Eta-2023	E-mail	5.1, 2, e @brandweeraa.nl
Uw referentie	Z/23/2202170	Behandelend adviseur	5.1, 2, e 5.1, 2, e 1, 2,
Adres	Floraveld / Floraweg	P-nummer	1000008
Onderwerp	Advies aanvraag vergunning evenement Oudejaarsvuur Amsterdam Noord		

Geachte mevrouw 5.1, 2, e

Naar aanleiding van uw verzoek om advies van 12 oktober 2023 berichten wij u als volgt.

Uw opdracht betreft het beoordelen op brandveiligheidsaspecten van een vergunningsaanvraag voor het evenement Oudejaarsvuur Amsterdam Noord 2023 van 28 december 2023 tot 1 januari 2024, 4.00 uur ter plaatse van het Floraveld, langs de Floraweg te Amsterdam.

Voor dit advies hebben wij de volgende documenten beoordeeld:
- Aanvraagformulier;
- Veiligheids- en gezondheidsplan, concept, versie 2.0, oktober 2023
- Plattegrond ‘Overzicht’ en ‘Detail’, V2.1 d.d. 09-10-2023;
- Totaal overzichtstekening met afstanden tot bebouwing, zonder kenmerken.

Met betrekking tot dit evenement hebben wij niet eerder geadviseerd. Wel is er een overleg geweest over dit evenement en is op de editie van verleden jaar geadviseerd. Zie hiervoor onze adviezen met referentie:
- 137/Eov-2023 Overleg Email d.d. 26-09-2023
- 386/Eta-2022 d.d. 03-11-2022

Regelgeving en documenten
Wij hebben deze aanvraag om een evenementenvergunning getoetst aan:
- De Algemene plaatselijke verordening Amsterdam 2008 (APV);
- Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP), 4 oktober 2017.

Overige documenten
Verder hebben wij gebruik gemaakt van onderstaande documenten:
- Handreiking voor een brandveilig evenement, Brandweer Amsterdam-Amstelland, versie 1.1 d.d. 1 januari 2018.

Conclusie
Onze conclusie is dat de aanvraag evenementenvergunning in overeenstemming is met de hierboven genoemde regelgeving. Echter adviseren wij hierbij nadere voorwaarden te stellen, op basis van artikel 2.4, lid 3 van de BGBOP, zoals hieronder aangegeven;

Maatregelen voorwaarden open vuur
Om, conform BGBOP art. 5.2, lid 2, veilig open vuur in de buitenlucht te gebruiken dienen de volgende regels in acht genomen te worden:

- De brandstapel mag een maximale afmeting hebben van 10 meter breedte/doorsnede en 8 meter hoogte;
- Er dient minimaal 40 meter tot bebouwing te worden aangehouden;
- De afstand tot de hutten dient minimaal 15 meter te zijn;
- Kerstbomen mogen in maximaal 1 rij worden geplaatst aan 1 zijde (zijnde maximaal 10 meter) van de brandstapel;
- Meer kerstbomen, als hiervoor genoemd, mogen zich niet op het Floraveld bevinden;
- Kerstbomen mogen niet ontstoken worden boven windkracht 4 (dat is boven 7,9 meter/seconde). Deze windsnelheid is inclusief windstoten van max. 28 km/uur;
- De ondergrond waar open vuur is dient uit moeilijk brandbaar materiaal te bestaan.
- Bij harde wind (boven windkracht 5 = max. 10,7 m/sec.) of te verwachten windstoten boven 38,5 km/uur mag geen vuur worden gestookt. Voor metingen windkracht en windstoten dient de meting van de KNMI (knmi.nl) te worden aangehouden.
- Er mag alleen vuur worden gestookt bij een zodanige windrichting dat derden van de rook en/of vliegvuur geen hinder ondervinden.
- Van het ontsteken van het vuur moet ten minste 1 uur tevoren telefonisch mededeling worden gedaan aan de Gemeenschappelijke meldkamer (GMK), telefoonnummer 5.1, 2, e 5.1, 2, e .
- In de nabijheid van het vuur moet zand en een aantal schoppen voor blussing aanwezig zijn.
- Vóór het verlaten van het terrein moet het vuur worden gedoofd en de verbrandingsresten met een laag zand worden afgedekt.
- Er mag uitsluitend hout in blokvorm (geen snippers) worden gestookt.
- Het verbranden van huisvuil, rubber, plastic, chemicaliën e.d. is streng verboden.
- De aanwijzingen, gegeven door Toezichthouders en Handhaving van de Gemeente of Stadsdeel met betrekking tot de veiligheid, moeten stipt worden opgevolgd.
- Er dient bewaking vanuit de organisator aanwezig te zijn die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de gegeven voorwaarde;
- Tussen opbouw en ontsteking dient de brandstapel permanent bewaakt te worden om ongeoorloofde ontsteking te voorkomen.

Motivatie voorwaarden open vuur

De locatie van de brandstapel is in de nabijheid van:

- Gebouwen en beplanting waardoor er brandoverslag via straling of vliegvuur kan plaats vinden en een onbeheersbare brand kan ontstaan;
- Woningen waardoor ernstige overlast door rook of vliegvuur kan ontstaan en een risico voor de gezondheid van de bewoners.

Aanvullende opmerking

Wij adviseren in de aanvraag een nauwkeurigere tijd te laten aangeven waarop het vuur wordt ontstoken.

Brandveiligheidsinstallaties

De volgende brandbeveiligingsvoorzieningen moeten tijdens het evenement aanwezig te zijn:

- Draagbare blustoestellen, conform Besluit Draagbare Blustoestellen;
- Zand en emmers water volgens opgave in het Programma Floravuur.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via bovengenoemd telefoonnummer.

Vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e

Bijlagen: geen

Bezoekadres
5.1, 2, e
1011 TA Amsterdam

Postadres
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

5.1, 2, e
5.1, 2, e @veiligheidsregioaa.nl
www.brandweeraa.nl/amsterdam-amstelland