From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @unknown-from-address.net>
Subject **RE: HH verzoek Elandsgracht 140**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e msterdam.nl>
Date February 25, 2026, 11:22:46 AM CET

Hoi 5.1, 2, e
Ik ga vandaag beginnen met de besluiten Elandsgracht 140.
Ik heb de eigenaar gemaild en gevraagd of die alsnog de oude vergunning gaat realiseren of een nieuwe gaat aanvragen. Die heeft niet gereageerd, dus ik ga gewoon een last opleggen (zonder zienswijze, want de overtreding – bouwen zonder vergunning - is niet beëindigd gehouden). Het handhavingsverzoek ga ik buiten behandeling stellen: er wordt al gehandhaafd, dus het handhavingsverzoek is geen aanvraag (aanvraag moet zijn om een besluit. Er is pas een besluit als er een rechtsgevolg tot stand komt. Als we al handhaven is de aanvraag dus niet gericht op rechtsgevolg).

Op het onderzoek van 5.1, is volgens Vergunningen nog wel wat af te dingen. Volgens hen hanteert 5.1, 2, e de norm voor een afvoer van rookgassen en niet de norm voor afvoer van afzuigkap.

“Voorschriften staan in artikel 3.29 Bbl, specifiek lid 4 voor de afzuigkap

NEN 1087 bepaald de berekening. Bbl schrijft voor een winkelfunctie voor, voor het afvoeren van ventilatielucht bij een kooktoestel minimaal 21 dm3/s.

Bereken met de onderstaande vergelijking afgerond op vijf decimalen, de optredende verdunningsfactor.

$$f = \frac{\sqrt{q_v \text{ of } B}}{C_1 \times l + C_2 \times \Delta h}$$

waarin:

f	is de verdunningsfactor;
q_v	is de getalswaarde van de vereiste capaciteit van een component (q_{vtot} of q_{vsom}) voor de afvoer van binnenlucht, in dm^3/s;
B	is de getalswaarde van de capaciteit van een voorziening (B_{tot} of B_{som}) voor de afvoer van rook, in kW;
l	is de getalswaarde van de lengte van de verbindingslijn in m tussen een opening van een toevoercomponent van een voorziening voor luchtverversing of van een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht mits deze mede via een verblijfsgebied of verblijfsruimte, beide ten behoeve van het verblijven van mensen, wordt toegevoerd, en een opening van afvoercomponent van een voorziening voor luchtverversing of van een voorziening voor de afvoer van rook;
Δh	is de getalswaarde van het hoogteverschil in m tussen een opening van een toevoercomponent van een voorziening voor luchtverversing, bestemd voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsgebied of verblijfsruimte, beide bestemd voor het verblijven van mensen, of van een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht, mits deze mede via een verblijfsgebied of verblijfsruimte, beide voor het verblijven van mensen, wordt toegevoerd, en een opening van een afvoercomponent van een voorziening voor luchtverversing of van een voorziening voor de afvoer van rook;
C_1, C_2	verdunningscoëfficiënten.

Tabel 3 - Tabel met de coëfficiënten C_1 en C_2 afhankelijk van de situatie en de aard van de afvoer

Soort afvoer	Coëfficiënt	Situatie bepa				
		1, 6, 8, 9	2	3, 15	4, 16	5, 7, 10
Ventilatieafvoer	C_1	325	163	650	500	
	C_2	650	163	325	-163	163

Verdunningscoëfficiënten op basis van situatie 2. Met de vereiste 21 dm3/s en de afstand van 1 meter en een hoogte van 10 cm kom ik dan uit op een verdunningsfactor bij de illegale pijp van 0,02. Mag zijn 0,01 bij ventilatielucht
Met de berekende capaciteit van de afzuigkap van 1129 m3/u = 313 dm3/s kom ik uit op een verdunningsfactor bij de illegale pijp van 0,1. Mag zijn 0,01 bij ventilatielucht

Pijp zoals nu met de geluidsdemper voldoet niet aan het artikel 3.33 Bbl ten opzichte van de woonfunctie. Pijp moet lager blijven en waarschijnlijk de ventilatiecapaciteit naar beneden schroeven zodat het bedrijf aan de verdunningsfactor ten opzichte van de bovengelegen woning kan voldoen.

Artikel 2.26 Bbl bepaald dat de huidige pijp niet door ons beoordeeld hoeft te worden op bouwtechnische regels want lager dan 5 meter. Geheel de verantwoordelijkheid van initiator dus.”

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Jurist Handhaving
VTH Stadsdelen

Gemeente Amsterdam

M 06 – 5.1, 2, e
E 5.1, 2, e msterdam.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e msterdam.nl>
Verzonden: donderdag 12 februari 2026 16:33
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e msterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e msterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e msterdam.nl>
Onderwerp: HH verzoek Elandsgracht 140

Hallo 5.1, 2, e
Ik hoor net dat eer een HH is binnengekomen over afvoerkanaal Elandsgracht 140.
Wij hadden ook een HH-verzoek over hetzelfde adres. Zie documenten.
5.1, 2, e en 5.1, 2, e kunnen jouw vragen hierover beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Senior Inspecteur Gebruikstoezicht
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag
9:30 - 18:15 uur

Gemeente Amsterdam
T 14020
M 5.1, 2, e
5.1, 2, e msterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer