proj.: SCC Boven IJ ref.: 2020949/002S datum: 20201202

					Uitgangspunten elektrotechnische installaties					
nivo	ruimtenummer	ruimte benaming	opp / m^2	aantal personen	Verlichtingssterkte	verlichting schakeling	enkele wcd	dubbele wcd	eindgroep	eindgroep
GEBOUW 1					Luxwaarde				230V	400V
begane grond +600	1.01	1. entree	18,12	0	200	bewegingsmelder	1			
begane grond +600	1.01a	1. entree	11,52	0	200	bewegingsmelder	1			
begane grond +600	1.01b	1. entree	12,08	0	200	bewegingsmelder	1			
begane grond +600	1.02	1. gang	81,05	0	150	centraal	4			
begane grond +600	1.03	1. heren kantine	107,93	60	200	bewegingsmelder	1	4		
begane grond +600	1.04	1. berging	5,65	0	200	bewegingsmelder				
begane grond +600	1.05	1. keuken	20,03	0	500	bewegingsmelder		4	4	1
begane grond +600	1.06	1. heren toilet	5,46	0	150	bewegingsmelder				
begane grond +600	1.07	1. gang	4,10	0	150	centraal				
begane grond +600	1.08	1. wasruimte	18,47	0	300	bewegingsmelder	1			
begane grond +600	1.09	1. heren toilet	14,59	0	150	bewegingsmelder				
begane grond +600	1.10	1. MIVA	5,95	0	150	bewegingsmelder				
begane grond +600	1.11	1. werkkast	2,16	0	150	bewegingsmelder				
begane grond +600	1.12	1. gang 1	11,08	0	150	centraal	1			
begane grond +600	1.13	1. berging	22,49	0	150	bewegingsmelder				
begane grond +600	1.14	1. imam	15,00	3	500		1	2		
begane grond +600	1.15	1. sohbet ruimte	28,22	20	500	bewegingsmelder	1	2		
begane grond +600	1.16	1. bibliotheek	33,40	20	200	bewegingsmelder		2		
begane grond +600	1.17	1. berging	6,41	0	150	bewegingsmelder				
begane grond +600	1.18	1. secretariaat	17,16	2	500	bewegingsmelder	1	2		
begane grond +600	1.19	1. berging	4,53	0	150	bewegingsmelder				
begane grond +600	1.20	1. gang	51,78	0	150	centraal	2			
begane grond +600	1.21	1. techniek	6,02	0	200	lokaal		1		
begane grond +600	1.22	1. trafohuisje	14,57	0	200	lokaal		1		
begane grond		1. parkeren		0	300	bewegingsmelder		2		2
1e verdieping	1.23	1. gang	20,78	0	150	centraal	1			
1e verdieping	1.24	1. gebedsruimte heren	574,19	505	300	centraal	2	12		
1e verdieping	1.25	1. jongeren	31,04	15	300	bewegingsmelder	1	4		
1e verdieping	1.26	1. bestuur dames	21,00	5	500	bewegingsmelder	1	4		
1e verdieping	1.27	1. bestuur heren	34,92	8	500	bewegingsmelder	1	4		
1e verdieping	1.28	1. gang	18,29	0	150	centraal	1			
1e verdieping	1.28a	1. trappenhuis	2,23	0	150	centraal				
1e verdieping	1.28b	1. trappenhuis	1,96	0	150	centraal				
1e verdieping	1.29	1. loopbrug	9,50	0	150	centraal				
1e verdieping	1.30	1. gang	28,00	0	150	centraal	1			
1e verdieping	1.30a	1. trappenhuis	2,20	0	150	centraal				
1e verdieping	1.30b	1. trappenhuis	1,90	0	150	centraal				
1e verdieping	1.31	1. leslokaal	35,05	25	500	bewegingsmelder	1	4		
1e verdieping	1.32	1. leslokaal	32,62	25	500	bewegingsmelder	1	4		
1e verdieping	1.33	1. toilet dames	1,92	0	150	bewegingsmelder				
1e verdieping	1.33a	1. toilet heren	1,94	0	150	bewegingsmelder				
1e verdieping	1.34	1. berging	5,04	0	150	bewegingsmelder				
1e verdieping	1.45	1. gang (schoenloos)	55,25	0	150	centraal	2			
2e verdieping	1.35	1. gang (schoenloos)	21,29	0	150	centraal	1			
2e verdieping	1.36	1. gebedsruimte dames	110,55	95	300	centraal	1	4		
2e verdieping	1.37	1. trappenhuis	26,35	0	150	centraal				
2e verdieping	1.39	1. loopbrug	9,31	0	150	centraal				
2e verdieping	1.40	1. TECNIEK BUITENRUIMTE	39,44	0	-	-				1
2e verdieping	1.41	1. trappenhuis	30,04	0	150	centraal				
2e verdieping	1.42	1. wc dames	15,08	0	150	bewegingsmelder				
2e verdieping	1.43	1. leslokaal	32,70	25	500	bewegingsmelder	1	4		
2e verdieping	1.44	1. leslokaal	33,24	22	500	bewegingsmelder	1	4		

proj.: SCC Boven IJ ref.: 2020949/002S datum: 20201202

					Uitgangspunten elektrotechnische installaties					
nivo	ruimtenummer	ruimte benaming	opp / m^2	aantal personen	Verlichtingssterkte	verlichting schakeling	enkele wcd	dubbele wcd	eindgroep	eindgroep
GEBOUW 2					Luxwaarde				230V	400V
begane grond +600	2.01	2. gang	39,77	0	150	centraal	2			
begane grond +600	2.02	2. berging	5,58	0	150	centraal				
begane grond +600	2.03	2. keuken	23,34	0	500	bewegingsmelder	1	3	4	1
begane grond +600	2.04	2. wc heren	6,35	0	150	bewegingsmelder				
begane grond +600	2.05	2. toilet dames	7,63	0	150	bewegingsmelder				
begane grond +600	2.06	2. gang	24,29	0	150	centraal	1			
begane grond +600	2.07	2. vrouwen bijeenkomst	112,45	80	500	lokaal	1	4		
begane grond +600	2.08	2. leslokalen	45,96	31	500	bewegingsmelder	1	4		
begane grond +600	2.09	2. leslokalen	54,36	31	500	bewegingsmelder	1	4		
1e verdieping	2.10	2. gang	26,72	0	150	centraal	1			
1e verdieping	2.11	2. wc	4,90	0	150	centraal				
1e verdieping	2.12	2. berging	3,78	0	150	bewegingsmelder				
1e verdieping	2.13	2. wc	6,84	0	150	bewegingsmelder				
1e verdieping	2.14	2. lesruimtes/congres	268,35	250	500	lokaal	1	4	2	
1e verdieping		2. lift								1
1e verdieping		2. voedsellift								1

proj.: SCC Boven IJ ref.: 2020949/002S datum: 20201202

					Uitgangspunten elektrotechnische installaties					
nivo	ruimtenummer	ruimte benaming	opp / m^2	aantal personen	Verlichtingssterkte	verlichting schakeling	enkele wcd	dubbele wcd	eindgroep	eindgroep
GEBOUW 3					Luxwaarde				230V	400V
begane grond +600	3.01	3. entree	5,19	0	200	centraal	1			
begane grond +600	3.02	3. horeca	77,77	25	200	lokaal	1	6	6	2
begane grond +600	3.03	3. commerciele ruimte	101,80	8	200	lokaal	2	6		
1e verdieping	3.04	3. gang	18,16	0	150	centraal	1			
1e verdieping	3.05	3. berging	14,95	0	300	centraal				
1e verdieping	3.06	3. horeca	48,56	15	300	lokaal	1	4	2	
1e verdieping	3.07	3. gang	9,29	0	500	centraal	1			
1e verdieping	3.08	3. studio	29,18	1	500	bewegingsmelder	1	3		
1e verdieping	3.09	3. studio	28,95	1	150	bewegingsmelder	1	3		