Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 24 september 2020 16:05
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: GBW0104 Schetsen veiligheidsconstructie en inrichting terrein
Bijlagen: GBW0104 Schets gordingen en stempels.pdf; GBW0104 Schets veiligheidsconstructie.pdf

---

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 23 september 2020 16:30
Aan: [redacted]
Onderwerp: GBW0104 Schetsen veiligheidsconstructie en inrichting terrein

[redacted],

Hierbij mijn voorzet voor de veiligheidsconstructie.
Hoort uiteraard een verhaal bij, en tevens een tweetal doorsneden.
Deze maak ik in Autocad, en heb hier op het moment problemen mee.
Volgen zsm.

@[redacted]: Er zijn twee sneden te berekenen:

1) Terrein op NAP+0,70 m aangevuld tot de damwand. Stempelraam ontbreekt.
2) Kade op NAP+1,35 m (aan het uiteinde iets hoger) met damwand op NAP+0,70 m en stempelraam op NAP+0,40 m. Zandaanvulling tot 10 cm onder de waterlijn.

[redacted]

Constructeur Bruggen en Kademuren
Team Preventie & Interventie

Ingenieursbureau van Amsterdam

Gemeente [redacted]
[redacted]
[redacted]
Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam