CHECKLIST ARCHIEFRUIMTE 2014
(voor op termijn te vernietigen archiefbescheiden)

Er zijn geen duidelijk omschreven eisen waaraan een archiefruimte, waarin alleen op termijn te vernietigen archiefbescheiden geplaatst zijn, moet voldoen. Mede op basis van artikel 3 van de Archiefwet 1995 is echter duidelijk dat ook zo'n archiefruimte bescherming moet bieden tegen de meest elementaire risico's, te weten brand, water, inbraak en ongedierte/schimmels. De ministeriële Archiefregeling 2010 (hoofdstukken 4 en 5) is gebruikt bij de samenstelling van deze checklist.

Naam beheerseenheid:	
Datum bezoek:	
Afgelegd door:	
Gesproken met:	
Voorschriften i.v.m. veiligheid	
Bouwkundige voorzieningen	
Het gebouw waarin de ruimte is of wordt gesitueerd, is door zijn locatie, aard en bouwwijze zo goed mogelijk gevrijwaard van risico's van brand.	
Het gebouw waarin de ruimte is of wordt gesitueerd, is door zijn locatie, aard en bouwwijze zo goed mogelijk gevrijwaard van risico's van overstroming.	
Het gebouw waarin de ruimte is of wordt gesitueerd, is door zijn locatie, aard en bouwwijze zo goed mogelijk gevrijwaard van risico's van vochtindringing door opkomend grond-, regen- of rioolwater, alsmede van elke overige vorm van waterlast. *N.B. Bescherming tegen wateroverlast kan o.a. door een waterkerende drempel, een waterdichte deur (mits gesloten), een verhoogde vloer in de ruimte of een waterafvoerende goot daarbuiten.*	
Watermelders, voorzien van een doormelding via het gebouwbeheerssysteem, het beveiligingssysteem of het installatiebeheers-systeem, zijn verplicht in ruimten waar een verhoogd risico van wateroverlast is, te weten: ruimten a. die zich deels of geheel beneden het maaiveld bevinden; b. die zijn voorzien van een sprinklerinstallatie; of c. waarin zich een of meer brandslanghaspels bevinden. *N.B. Ook in geval van aanwezige watervoerende leidingen, zoals klimaatapparatuur of radiatoren, dienen watermelders geplaatst te worden.*	
De vloerbelasting van de ruimte is berekend op het maximale gewicht van de daarop staande inrichting inclusief archiefbescheiden. *N.B. Uitgaande van een berekening van 40 kg. per legborg x 7 legborden, vermenigvuldigd met 1,6 voor verrijdbare stellingen komt men op een gewicht van 448 kg per m². Bij een calamiteit (blussen van een brand, overstroming) verdubbelt meestal het gewicht, in dit geval dus tot 896 kg*	

per m².	
Deuren in de ruimte zijn zelfsluitend.	
Inbraakpreventie en toegang	
Er zijn voldoende maatregelen genomen tegen ongeauthoriseerde toegang tot de ruimte.	
Ramen zijn in de ruimte alleen toegestaan als zij voldoende zijn beschermd tegen inbraak en invallend (zon)licht.	
Brandveiligheid	
In (de nabijheid van) de ruimte zijn voldoende en zichtbaar gemarkeerde handblusmiddelen aanwezig. Poeder- of schuimblussers zijn niet toegestaan. *N.B. 1. Kleine handblusmiddelen zijn bedoeld voor het blussen van een beginnend brandje. De voorkeur verdienen koolzuursneeuwblussers (CO_2) of handblusmiddelen op basis van waterverneveling onder hoge druk.*	
In of in de nabijheid van de ruimte zijn brandslanghaspels aanwezig. Indien de haspels zich in de ruimte bevinden, zijn deze toegepast met droge blusleidingen waarvan de (handmatige) aansluiting zich buiten de ruimte bevindt.	
De in- en uitwendige scheidingsconstructies van de ruimte hebben een brandwerendheid van tenminste 60 minuten volgens NEN 6069:2005, dan wel, voor zover gelet op de aard van de scheidingsconstructie van toepassing, NEN 6071:2001, NEN 6072:1991 of NEN 6073:1991.	
De bijdrage tot de brandvoortplanting van in- en uitwendige scheidingsconstructies voldoet tenminste aan klasse 2 volgens NEN 6065:1991.	
De bijdrage tot de brandvoortplanting van de inrichting voldoet aan klasse 2 volgens NEN 6065:1991.	
Ventilatie- of luchtbehandelingskanalen zijn voorzien van brandkleppen die voldoen aan NEN-EN 1366-1:1999 en NEN-EN 1366-2:1999.	
De ruimte is voorzien van rookmelders en een brandmeldinstallatie met automatische doormelding naar de brandweer.	
In de ruimte bevinden zich geen materialen en apparaten die brandgevaar kunnen veroorzaken.	
In de ruimte geldt een rookverbod. *N.B. Wij adviseren altijd een bordje of sticker met de tekst of het symbool "verboden te roken" op de toegangsdeur te bevestigen.*	
Voorschriften voor een gunstig milieu en klimaat	
Algemeen	
In de ruimte bevinden zich geen materialen, apparaten of stoffen die de temperatuur en de luchtvochtigheid nadelig kunnen beïnvloeden.	
In de ruimte bevinden zich geen materialen, apparaten of stoffen die verontreiniging kunnen verspreiden.	
In de ruimte bevinden zich geen materialen,	

apparaten of stoffen die insecten of micro-organismen kunnen aantrekken.	
N.B. Voorbeelden van materialen en apparaten die risico's met zich meebrengen zijn (onbehandelde) houten stellingen, houtvezelplaten, kantoorvoorraden, printers, kopieerapparaten en papierversnipperaars. Computers vormen in beginsel geen bedreiging voor zover deze buiten kantooruren (en tijdens kantooruren zoveel mogelijk) spanningsvrij worden gehouden.	
Klimaat	
De temperatuur mag variëren tussen de 15 en 23°C, zolang deze maar niet te veel schommelt.	
De relatieve luchtvochtigheid mag variëren tussen de 30 en 60%, zolang deze maar niet te veel schommelt.	
De ruimte is voorzien van een deugdelijk werkende thermometer en hygrometer. Haarhygrometers zijn niet toegestaan.	
Inrichting	
Archiefstellingen worden zodanig geplaatst ten opzichte van verlichtingselementen, dat geen voor de archiefbescheiden schadelijke warmteontwikkeling kan plaatsvinden. *N.B. In beginsel geldt dat de afstand tussen de inhoud van het bovenste legbord en het plafond 30 cm. moet zijn. Overigens is het topbord van archiefstellingen (de bovenste plank) niet bedoeld om archiefbescheiden op te leggen!*	
Archiefstellingen worden zodanig geplaatst ten opzichte van doorvoeringen door scheidingsconstructies, dat eventuele branddoorslag geen direct gevaar voor de archiefbescheiden oplevert. *N.B. In beginsel geldt dat de afstand langs deurkozijnen of andere doorvoeringen door scheidingswanden 50 cm. moet zijn.*	
Elektromagnetische materialen die archiefbescheiden bevatten, worden bewaard in een gesloten constructie die verhindert dat voor de archiefbescheiden schadelijke elektromagnetische straling deze constructie kan binnendringen. *N.B. Een zogenaamde kooi van Faraday biedt bescherming tegen (schadelijke) elektromagnetische straling.*	