BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland

Postbus 92171
1090 AD Amsterdam
Telefoon (020) 555 66 66
Fax (020) 555 68 61

Bezoekadres:
Karspeldreef 16
1101 CK Amsterdam

www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland
info@brandweeraa.nl

Stadsdeel Zuidoost
5.1.2e
Postbus 12491
1100 AL Amsterdam

Datum	18-03-2019
Onze referentie	0000130/Bta-2019
Uw referentie	GVA 4119029
P-nummer	43789
Adres	Leksmondplein 5
Onderwerp	Aanvraag omgevingsvergunning bouwen ten behoeve van het oprichten van het REPLIB kerkgebouw.

Telefoon 5.1.2e
Fax
E-mail office@bran raa.nl
Contactpersoon 5.1.2e
Behandelend adviseur

Verzenddatum 02 APR 019

Geachte 5.1.2e

Naar aanleiding van uw verzoek om advies van 12-03-2019 berichten wij u als volgt.

Uw opdracht betreft het beoordelen op brandveiligheidsaspecten van de aanvraag omgevingsvergunning bouwen ten behoeve van het oprichten van het REPLIB kerkgebouw aan het Leksmondplein 5 te Amsterdam.

Deze aanvraag maakt onderdeel uit van het project: **REPLIB kerk**

In verband met dit advies is geen inspectie op locatie uitgevoerd.
Op deze aanvraag om een vergunning hebben wij niet eerder geadviseerd. Wel hebben wij advies uitgebracht op het concept ontwerp. Zie ons advies met referentie 522/Bta-2018 van 02-10-2018.

Regelgeving

Wij hebben deze aanvraag getoetst aan:
- De Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor), indieningvereisten bouwactiviteiten;
- Het Bouwbesluit 2012 (BB 2012), uitgaande van niveau: nieuwbouw.

Overige geraadpleegde documenten

Verder is voor de beoordeling van deze aanvraag de volgende documentatie gebruikt:
- Handboek Brandbeveiligingsinstallaties, versie 14 juni 2012 van Brandweer Nederland.

Advies

Onze conclusie is dat de aanvraag voldoet aan de hierboven genoemde regelgeving.

Aanvullend advies

Zoals aangegeven in ons advies met kenmerk 522/Bta-2018 van 02-10-2018 worden twee vluchtroutes onafhankelijk van elkaar door het toepassen van een brandwerend rolscherm. Deze toepassing behoeft extra aandacht in het gebruik. Er mogen geen voorwerpen worden geplaatst onder of naast het scherm zoals rollators of prullenbakken. Als het scherm bij brand zakt en vastloopt op geplaatste voorwerpen is de werking van het scherm weg en zijn de vluchtroutes direct niet meer onafhankelijk. Rook zal zich verspreiden over beide trappen waardoor het vluchten kan worden belemmerd.

Hieronder willen wij nog de volgende punten onder de aandacht brengen.

Brandbeveiligingsinstallaties

Op basis van hoofdstuk 6 van het BB 2012 dienen de volgende brandbeveiligingsinstallaties aanwezig te zijn/ te worden aangebracht:

- Draagbare- en verrijdbare blustoestellen (advies: aanbrengen volgens NEN-EN 4001);
- Brandslanghaspels (advies: aanbrengen volgens NEN-EN 671-1);
- Noodverlichting volgens NEN-EN 1838;
- Een brandmeldinstallatie volgens NEN 2535 zonder doormelding naar de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK). Uitgangspunt van de omvang is:
  - niet-automatische bewaking.
  - Objectbewaking
- Een ontruimingsalarminstallatie type B volgens NEN 2575;
- Vluchtrouteaanduiding volgens NEN-EN 1838 en NEN-EN-ISO 7010.

De brandbeveiligingsinstallaties dienen te voldoen aan de huidig geldende NEN-normen en voorschriften. Deze staan vermeld in bijlage I behorende bij artikel 1.2 van de "Regeling Bouwbesluit 2012". Met betrekking tot de uitvoering van de installaties kan gebruik worden gemaakt van de publicatie van Brandweer Nederland, het boek “Brandbeveiligingsinstallaties”, derde druk, juni 2012.

Gebruiksmelding

Op basis van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012, en de bij deze aanvraag ingediende gegevens, blijkt dat de aanvrager kan volstaan met een gebruiksmelding. Een gebruiksmelding wordt ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van het gebruik ingediend bij het bevoegd gezag.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen onder bovengenoemd telefoonnummer.

Hoogachtend

5.1.2e

Sector Risicobeheersing & Preparatie
Brandweer Amsterdam-Amstelland

Bijlage(n):

1. *Formulier omgevingsvergunning voor het bouwen met kenmerk 4119029 van 30-12-2018.*
2. *Tekeningen, Aanvullingen, Bouwbesluit-toets.*
3. *Rapportage Brandveiligheid BBA van 07-03-2019.*