Van: 5.1.2,e
Aan: 5.1.2,e
Onderwerp: FW: Postjesweg 7 -OLO nr. 4544149
Datum: donderdag 7 november 2019 11:56:20
Bijlagen: BRAND - Indieningsvereisten GEBRUIKSMELDING.pdf

Ter info,

Van: 5.1.2,e
Verzonden: donderdag 7 november 2019 10:50
Aan: '5.1.2,e'
Onderwerp: RE: Postjesweg 7 -OLO nr. 4544149

Geachte 5.1.2,e
Dank voor uw bericht.
Graag de nieuwe tekening uploaden in de OLO nr. 4544149 zodat ik de tekening kan voorleggen aan de Welstand commissie ter goedkeuring.
Ik heb gisteren ook aangegeven aan 5.1.2,e dat er verstandig is om een melding te doen voor de brandveilig gebruik -in het Bouwbesluit 2012 staat wanneer u een melding moet doen.
En welke gegevens u hiervoor moet aanleveren. (zie bijlage)
U moet altijd een gebruiksmelding doen in deze situaties : Er verblijven meer dan 50 personen tegelijk in een gebouw
Melden is gratis, U doet de melding via het omgevingsloket.
Hopende hiermee u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

5.1.2,e
5.1.2,e en gebruik
Handhaving en toezicht
Stadsdeel West
T: 020-25 31017
E: 5.1.2,e @amsterdam.nl
I: www.west.amsterdam.nl
Gemeente Amsterdam

Bos en Lommerplein 250, 1055 EK
Postadres Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Van: 5.1.2,e @cafegoldmund.nl]
Verzonden: woensdag 6 november 2019 15:31
Aan: 5.1.2,e
Onderwerp: Postjesweg 7

Beste 5.1.2,e
Ik heb je mailadres en telefoonnummer net gekregen van 5.1.2,e omdat je op de Postjesweg (7) bent langsgekomen.
Hierbij de tekeningen van Nu-air waar je om vroeg mbt de klimaat beheersing.
Kan je misschien een overzicht sturen met waar we aan moeten voldoen mbt de melding waarover je het hebt? Dan kan ik dat in orde gaan maken.
Hartelijke groet,

5.1.2,e
5.1.2,e